

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x2)
Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2026	00:00	20,03	19,97	0,06	0,00			1	1		1						
	01:00	18,60	18,59	0,01	0,00			1	1		1						
	02:00	17,86	17,86	0,00	0,00			1	1		1						
	03:00	17,56	17,56	0,00	0,00			1	1		1						
	04:00	17,67	17,67	0,00	0,00			1	1		1						
	05:00	18,52	18,52	0,00	0,00			1	1		1						
	06:00	20,41	20,41	0,00	0,00			1	1		1						
	07:00	22,92	22,92	0,00	0,00			1	1		1						
	08:00	25,14	25,14	0,00	0,00			1	1		1					3	
	09:00	25,13	25,13	0,00	0,00			1	1		1					3	
	10:00	24,85	24,85	0,00	0,00			1	1		1					3	
	11:00	25,01	25,01	0,00	0,00			1	1		1					3	
	12:00	24,95	24,95	0,00	0,00			1	1		1					3	
	13:00	24,29	24,29	0,00	0,00			1	1		1					2	
	14:00	22,50	22,50	0,00	0,00			1	1		1						
	15:00	20,77	20,77	0,00	0,00			1	1		1						
	16:00	20,87	20,87	0,00	0,00			1	1		1						
	17:00	23,05	23,05	0,00	0,00			1	1		1				1		
	18:00	26,73	26,73	0,00	0,00			1	1		1				1		
	19:00	30,98	30,98	0,00	0,00			1	1		1				1		
	20:00	30,84	30,84	0,00	0,00			1	1		1				1		
	21:00	28,18	28,18	0,00	0,00			1	1		1				1		
	22:00	25,07	25,07	0,00	0,00			1	1		1				1		
	23:00	22,21	22,21	0,00	0,00			1	1		1						

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης