

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x2)
Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2026	00:00	20,34	19,84	0,50	0,00			1	1		1						
	01:00	18,99	18,38	0,61	0,00			1	1		1						
	02:00	18,33	17,44	0,89	0,00			1	1		1						
	03:00	17,96	16,55	1,41	0,00			1	1		1						
	04:00	17,72	16,04	1,68	0,00			1	1		1						
	05:00	18,38	16,57	1,81	0,00			1	1		1						
	06:00	20,80	18,98	1,82	0,00			1	1		1						
	07:00	23,92	21,84	2,08	0,00			1	1		1						
	08:00	26,31	24,12	2,18	0,00			1	1		1			1			
	09:00	27,27	25,47	1,80	0,00			1	1		1			1			
	10:00	27,86	26,48	1,39	0,00			1	1		1			1			
	11:00	28,75	27,65	1,10	0,00			1	1		1			1			
	12:00	29,23	28,28	0,95	0,00			1	1		1			1			
	13:00	29,17	28,33	0,84	0,00			1	1		1			1			
	14:00	28,69	28,08	0,61	0,00			1	1		1			1			
	15:00	26,66	26,25	0,41	0,00			1	1		1			1			
	16:00	25,95	25,78	0,17	0,00			1	1		1			1			
	17:00	27,13	26,97	0,16	0,00			1	1		1			1			
	18:00	29,74	29,05	0,70	0,00			1	1		1			1			
	19:00	33,01	30,57	2,44	0,00			1	1		1			1			
	20:00	32,48	30,06	2,43	0,00			1	1		1			1			
	21:00	29,57	27,27	2,30	0,00			1	1		1			1			
	22:00	26,02	23,89	2,13	0,00			1	1		1			1			
	23:00	22,86	18,37	4,50	0,00			1	1		1						

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης