

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x2)
Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2026	00:00	20,56	15,58	4,97	0,00				1		1						
	01:00	18,77	11,26	7,51	0,00				1		1						
	02:00	18,02	10,81	7,21	0,00				1		1						
	03:00	17,98	10,79	7,19	0,00				1		1						
	04:00	18,07	10,84	7,23	0,00				1		1						
	05:00	18,64	11,18	7,45	0,00				1		1						
	06:00	20,74	12,45	8,30	0,00				1		1						
	07:00	23,87	14,84	9,03	0,00				1		1						
	08:00	26,76	17,91	8,86	0,00			1	1		1						
	09:00	28,56	20,87	7,69	0,00			1	1		1						
	10:00	29,64	24,20	5,45	0,00			1	1		1					2	
	11:00	29,94	21,21	8,72	0,00			1	1		1						
	12:00	28,83	20,11	8,72	0,00			1	1		1						
	13:00	29,83	20,88	8,95	0,00			1	1		1						
	14:00	27,92	18,98	8,94	0,00			1	1		1						
	15:00	25,60	16,63	8,98	0,00			1	1		1						
	16:00	25,38	16,38	9,00	0,00			1	1		1						
	17:00	27,01	18,05	8,96	0,00			1	1		1						
	18:00	29,70	20,80	8,90	0,00			1	1		1						
	19:00	33,66	24,75	8,91	0,00			1	1		1				1		
	20:00	33,62	24,63	8,99	0,00			1	1		1				1		
	21:00	31,09	22,06	9,03	0,00			1	1		1				1		
	22:00	27,45	18,40	9,05	0,00			1	1		1						
	23:00	23,75	14,70	9,06	0,00				1		1						

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης