

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x2)
Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2026	00:00	20,34	12,20	8,13	0,00				1		1						
	01:00	18,67	11,20	7,47	0,00				1		1						
	02:00	17,82	10,69	7,13	0,00				1		1						
	03:00	17,74	10,64	7,09	0,00				1		1						
	04:00	17,72	10,63	7,09	0,00				1		1						
	05:00	18,40	11,04	7,36	0,00				1		1						
	06:00	20,40	12,24	8,16	0,00				1		1						
	07:00	23,51	14,68	8,83	0,00				1		1						
	08:00	26,58	18,01	8,57	0,00			1	1		1						
	09:00	28,56	20,56	7,99	0,00			1	1		1						
	10:00	29,70	21,94	7,76	0,00			1	1		1						
	11:00	30,37	22,17	8,20	0,00			1	1		1					1	
	12:00	30,74	22,44	8,30	0,00			1	1		1					1	
	13:00	30,21	22,33	7,88	0,00			1	1		1					1	
	14:00	27,52	19,78	7,74	0,00			1	1		1						
	15:00	24,47	16,63	7,84	0,00			1	1		1						
	16:00	24,27	16,50	7,77	0,00			1	1		1						
	17:00	25,87	18,24	7,63	0,00			1	1		1						
	18:00	28,94	21,31	7,63	0,00			1	1		1						
	19:00	32,58	24,84	7,74	0,00			1	1		1					3	
	20:00	31,71	24,09	7,63	0,00			1	1		1					2	
	21:00	26,79	19,09	7,70	0,00			1	1		1						
	22:00	25,16	17,16	8,00	0,00			1	1		1						
	23:00	22,53	14,24	8,29	0,00					1		1					

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης