

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x2)
Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2026	00:00	20,74	13,62	7,12	0,00			1			1						
	01:00	19,03	12,45	6,59	0,00			1			1						
	02:00	17,93	11,98	5,95	0,00			1			1						
	03:00	17,58	12,12	5,46	0,00			1			1						
	04:00	17,86	12,81	5,06	0,00			1			1						
	05:00	18,88	14,14	4,74	0,00			1			1						
	06:00	20,79	16,03	4,76	0,00			1	1		1						
	07:00	23,63	19,03	4,60	0,00			1	1		1						
	08:00	25,40	21,97	3,43	0,00			1	1		1						
	09:00	25,44	23,14	2,30	0,00			1	1		1						
	10:00	24,96	22,81	2,15	0,00			1	1		1						
	11:00	24,67	22,09	2,58	0,00			1	1		1						
	12:00	24,65	21,68	2,97	0,00			1	1		1						
	13:00	25,49	22,62	2,87	0,00			1	1		1						
	14:00	25,51	21,90	3,61	0,00			1	1		1						
	15:00	23,93	20,48	3,46	0,00			1	1		1						
	16:00	23,48	21,10	2,38	0,00			1	1		1						
	17:00	25,28	22,95	2,32	0,00			1	1		1						
	18:00	28,84	26,54	2,30	0,00			1	1		1				1		
	19:00	32,91	29,57	3,34	0,00			1	1		1				1		
	20:00	32,32	30,09	2,23	0,00			1	1		1				1		
	21:00	29,54	28,18	1,35	0,00			1	1		1				1		
	22:00	26,12	23,42	2,70	0,00			1	1		1						
	23:00	23,18	19,68	3,51	0,00			1	1		1						

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης