

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x2)
Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2026	00:00	21,30	17,84	3,46	0,00			1	1		1						
	01:00	19,42	15,35	4,07	0,00			1	1		1						
	02:00	18,29	13,88	4,40	0,00				1		1						
	03:00	17,81	12,69	5,12	0,00				1		1						
	04:00	17,78	10,67	7,11	0,00				1		1						
	05:00	18,27	10,96	7,31	0,00				1		1						
	06:00	19,61	11,76	7,84	0,00				1		1						
	07:00	22,06	13,84	8,22	0,00				1		1						
	08:00	24,86	17,17	7,69	0,00			1	1		1						
	09:00	26,73	19,65	7,08	0,00			1	1		1						
	10:00	28,08	21,53	6,55	0,00			1	1		1						
	11:00	29,51	22,87	6,64	0,00			1	1		1					1	
	12:00	29,36	22,72	6,64	0,00			1	1		1					1	
	13:00	29,73	22,26	7,48	0,00			1	1		1					1	
	14:00	29,41	21,62	7,79	0,00			1	1		1						
	15:00	27,19	19,08	8,10	0,00			1	1		1						
	16:00	26,29	18,13	8,16	0,00			1	1		1						
	17:00	27,68	19,69	7,99	0,00			1	1		1						
	18:00	30,82	23,58	7,24	0,00			1	1		1			1			
	19:00	34,17	27,86	6,31	0,00			1	1		1			1			
	20:00	33,30	29,21	4,09	0,00			1	1		1			1			
	21:00	30,42	28,03	2,39	0,00			1	1		1			1			
	22:00	27,18	25,61	1,57	0,00			1	1		1			1			
	23:00	24,13	23,10	1,03	0,00			1	1		1						

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης