

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x2)	
Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2026	00:00	20,55	20,45	0,10	0,00			1	1		1							
	01:00	18,94	18,94	0,00	0,00			1	1		1							
	02:00	18,46	18,46	0,00	0,00			1	1		1							
	03:00	18,50	18,50	0,00	0,00			1	1		1							
	04:00	18,49	18,49	0,00	0,00			1	1		1							
	05:00	19,02	19,02	0,00	0,00			1	1		1							
	06:00	21,12	21,12	0,00	0,00			1	1		1							
	07:00	24,26	24,21	0,05	0,00			1	1	1	1							
	08:00	25,77	25,66	0,12	0,00			1	1	1	1							
	09:00	26,00	25,87	0,12	0,00			1	1	1	1							
	10:00	26,15	26,15	0,01	0,00			1	1	1	1							
	11:00	26,32	26,32	0,00	0,00			1	1	1	1							
	12:00	26,45	26,45	0,00	0,00			1	1	1	1							
	13:00	25,96	25,80	0,16	0,00			1	1	1	1							
	14:00	24,72	24,48	0,23	0,00			1	1	1	1							
	15:00	23,34	23,15	0,19	0,00			1	1	1	1							
	16:00	23,20	23,13	0,07	0,00			1	1	1	1							
	17:00	25,31	25,28	0,02	0,00			1	1	1	1							
	18:00	29,26	29,19	0,07	0,00			1	1	1	1							
	19:00	33,76	33,68	0,08	0,00			1	1	1	1						4	
	20:00	34,23	34,19	0,04	0,00			1	1	1	1						4	
	21:00	31,52	31,52	0,00	0,00			1	1	1	1						3	
	22:00	27,29	27,29	0,00	0,00					1	1		1					4
	23:00	23,10	23,06	0,04	0,00					1	1		1					

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης