

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x2)	
Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2026	00:00	20,81	18,96	1,85	0,00			1	1		1							
	01:00	19,21	16,90	2,31	0,00			1	1		1							
	02:00	18,53	15,78	2,76	0,00				1		1							
	03:00	18,30	15,15	3,15	0,00				1		1							
	04:00	18,21	14,40	3,81	0,00				1		1							
	05:00	18,72	13,72	5,00	0,00				1		1							
	06:00	20,75	15,01	5,74	0,00				1		1							
	07:00	23,70	18,01	5,70	0,00				1	1	1							
	08:00	25,74	19,10	6,64	0,00				1	1	1							
	09:00	26,54	19,29	7,25	0,00				1	1	1							
	10:00	26,20	19,90	6,30	0,00				1	1	1							
	11:00	25,98	20,59	5,39	0,00				1	1	1							
	12:00	26,15	20,74	5,41	0,00				1	1	1							
	13:00	25,95	20,39	5,56	0,00				1	1	1							
	14:00	24,44	18,41	6,04	0,00				1	1	1							
	15:00	22,62	17,03	5,59	0,00				1	1	1							
	16:00	22,64	17,61	5,04	0,00				1	1	1							
	17:00	24,57	19,40	5,17	0,00				1	1	1							
	18:00	28,09	22,43	5,66	0,00				1	1	1							
	19:00	32,54	27,30	5,24	0,00			1	1	1	1							
	20:00	33,08	28,03	5,05	0,00			1	1	1	1							
	21:00	30,26	24,93	5,33	0,00			1	1	1	1							
	22:00	26,34	20,32	6,02	0,00			1			1		1					
	23:00	22,81	16,27	6,54	0,00			1			1		1					

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης