

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x2)
Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2026	00:00	21,00	12,60	8,40	0,00					1	1						
	01:00	19,28	11,57	7,71	0,00					1	1						
	02:00	18,32	10,99	7,33	0,00					1	1						
	03:00	17,92	10,75	7,17	0,00					1	1						
	04:00	17,99	12,01	5,98	0,00					1	1						
	05:00	18,94	14,24	4,70	0,00					1	1						
	06:00	20,93	16,93	4,00	0,00			1		1	1						
	07:00	23,79	20,05	3,73	0,00			1		1	1						
	08:00	26,03	22,41	3,62	0,00			1	1	1	1						
	09:00	27,39	24,71	2,68	0,00			1	1	1	1						
	10:00	28,51	26,46	2,05	0,00			1	1	1	1						
	11:00	29,48	27,86	1,62	0,00			1	1	1	1						
	12:00	30,38	29,30	1,08	0,00			1	1	1	1						
	13:00	30,52	29,83	0,69	0,00			1	1	1	1						
	14:00	28,46	28,14	0,33	0,00			1	1	1	1						
	15:00	27,06	26,91	0,16	0,00			1	1	1	1						
	16:00	26,18	25,96	0,22	0,00			1	1	1	1						
	17:00	26,99	26,34	0,65	0,00			1	1	1	1						
	18:00	29,55	27,89	1,66	0,00			1	1	1	1						
	19:00	33,08	30,61	2,47	0,00			1	1	1	1						1
	20:00	33,17	31,29	1,87	0,00			1	1	1	1						1
	21:00	30,43	28,54	1,89	0,00			1	1	1	1						
	22:00	27,01	24,92	2,10	0,00			1	1	1	1						
	23:00	23,87	21,55	2,32	0,00			1	1				1				

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης