

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x2)
Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2026	00:00	20,91	20,34	0,57	0,00				1	1	1						
	01:00	19,30	18,70	0,60	0,00				1	1	1						
	02:00	18,38	17,89	0,48	0,00				1	1	1						
	03:00	17,95	17,12	0,84	0,00				1	1	1						
	04:00	17,89	16,67	1,21	0,00				1	1	1						
	05:00	18,36	16,77	1,60	0,00				1	1	1						
	06:00	19,53	18,18	1,36	0,00				1	1	1						
	07:00	21,76	20,89	0,87	0,00				1	1	1						
	08:00	24,00	23,32	0,68	0,00				1	1	1						
	09:00	25,24	24,76	0,47	0,00				1	1	1						
	10:00	25,86	25,40	0,46	0,00			1	1	1	1						
	11:00	26,30	25,68	0,62	0,00			1	1	1	1						
	12:00	26,71	25,68	1,03	0,00			1	1	1	1						
	13:00	26,51	25,50	1,02	0,00			1	1	1	1						
	14:00	24,88	24,12	0,76	0,00			1	1	1	1						
	15:00	23,45	22,72	0,72	0,00			1	1	1	1						
	16:00	23,74	23,10	0,65	0,00			1	1	1	1						
	17:00	25,82	25,11	0,71	0,00			1	1	1	1						
	18:00	29,56	28,90	0,66	0,00			1	1	1	1						
	19:00	32,63	32,33	0,30	0,00			1	1	1	1					2	
	20:00	31,89	31,72	0,17	0,00			1	1	1	1					2	
	21:00	29,11	28,87	0,24	0,00			1	1	1	1						
	22:00	25,95	25,41	0,54	0,00			1	1	1	1						
	23:00	23,18	22,51	0,67	0,00			1	1		1						

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης