

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x2)
Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026	00:00	20,11	19,62	0,49	0,00				1	1	1						
	01:00	18,59	18,22	0,37	0,00				1	1	1						
	02:00	18,03	17,82	0,21	0,00				1	1	1						
	03:00	17,93	17,68	0,25	0,00				1	1	1						
	04:00	18,11	17,80	0,31	0,00				1	1	1						
	05:00	18,92	18,65	0,27	0,00				1	1	1						
	06:00	21,09	21,01	0,08	0,00				1	1	1						
	07:00	23,99	23,90	0,09	0,00				1	1	1						
	08:00	25,99	25,93	0,06	0,00			1	1	1	1						
	09:00	26,03	25,87	0,16	0,00			1	1	1	1						
	10:00	26,03	25,87	0,16	0,00			1	1	1	1						
	11:00	28,59	28,48	0,11	0,00			1	1	1	1						
	12:00	27,97	27,94	0,03	0,00			1	1	1	1						
	13:00	27,57	27,57	0,00	0,00			1	1	1	1						
	14:00	25,94	25,88	0,06	0,00			1	1	1	1						
	15:00	25,10	25,00	0,10	0,00			1	1	1	1						
	16:00	25,26	25,13	0,13	0,00			1	1	1	1						
	17:00	27,34	27,21	0,13	0,00			1	1	1	1						
	18:00	30,39	30,19	0,20	0,00			1	1	1	1						
	19:00	33,37	33,04	0,33	0,00			1	1	1	1						2
	20:00	32,56	32,04	0,52	0,00			1	1	1	1						2
	21:00	29,59	28,80	0,79	0,00			1	1	1	1						
	22:00	26,04	24,95	1,09	0,00			1	1	1	1						
	23:00	22,77	21,66	1,11	0,00					1	1		1				

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης