

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x2)	
Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2026	00:00	20,81	20,81	0,00	0,00			1		1	1							
	01:00	19,31	19,21	0,09	0,00			1		1	1							
	02:00	18,67	15,32	3,35	0,00					1	1							
	03:00	18,30	11,65	6,65	0,00					1	1							
	04:00	17,98	10,79	7,19	0,00					1	1							
	05:00	18,58	11,15	7,43	0,00					1	1							
	06:00	21,10	12,79	8,30	0,00					1	1							
	07:00	24,58	16,39	8,18	0,00				1	1	1							
	08:00	27,28	19,34	7,94	0,00				1	1	1							
	09:00	29,13	21,29	7,84	0,00				1	1	1							
	10:00	30,32	23,31	7,01	0,00				1	1	1							
	11:00	31,17	25,50	5,66	0,00			1	1	1	1							
	12:00	31,75	27,16	4,59	0,00			1	1	1	1							
	13:00	31,49	27,00	4,48	0,00			1	1	1	1							
	14:00	30,09	25,66	4,44	0,00			1	1	1	1		1					
	15:00	28,37	23,09	5,28	0,00			1	1	1	1		1					
	16:00	27,84	22,84	5,01	0,00			1	1	1	1		1					
	17:00	29,48	24,75	4,73	0,00			1	1	1	1		1					
	18:00	32,27	27,93	4,34	0,00			1	1	1	1		1					
	19:00	35,56	32,77	2,79	0,00			1	1	1	1		1				2	
	20:00	35,28	33,16	2,12	0,00			1	1	1	1		1				3	
	21:00	32,52	30,44	2,07	0,00			1	1	1	1		1					
	22:00	28,54	26,52	2,02	0,00			1	1	1	1		1					
	23:00	24,30	22,45	1,85	0,00					1	1		1					

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης