

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x2)
Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2026	00:00	21,16	20,22	0,95	0,00			1	1		1						
	01:00	19,64	18,02	1,61	0,00			1	1		1						
	02:00	19,25	16,26	2,98	0,00			1	1		1						
	03:00	19,11	15,91	3,19	0,00				1		1						
	04:00	18,73	14,75	3,98	0,00				1		1						
	05:00	18,67	12,27	6,41	0,00				1		1						
	06:00	19,63	13,69	5,94	0,00				1		1						
	07:00	21,73	19,76	1,97	0,00				1	1	1						
	08:00	24,49	23,88	0,61	0,00				1	1	1						
	09:00	27,19	26,86	0,34	0,00			1	1	1	1						
	10:00	29,14	28,49	0,65	0,00			1	1	1	1						
	11:00	28,82	27,71	1,11	0,00			1	1	1	1						
	12:00	28,48	27,62	0,86	0,00			1	1	1	1						
	13:00	29,63	21,95	7,68	0,00				1	1	1						
	14:00	27,57	19,80	7,78	0,00				1	1	1		1				
	15:00	25,83	18,48	7,35	0,00				1	1	1		1				
	16:00	25,04	16,09	8,95	0,00				1	1	1		1				
	17:00	26,50	17,43	9,07	0,00				1	1	1		1				
	18:00	29,89	21,14	8,75	0,00				1	1	1		1				
	19:00	34,23	27,75	6,48	0,00			1	1	1	1						
	20:00	34,52	33,47	1,05	0,00			1	1	1	1						1
	21:00	31,93	30,43	1,50	0,00			1	1	1	1		1				
	22:00	27,86	25,92	1,95	0,00			1	1	1	1		1				
	23:00	24,83	23,57	1,27	0,00					1	1		1				

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης