

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x2)	
Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026	00:00	21,00	19,56	1,44	0,00				1	1	1							
	01:00	19,07	17,43	1,64	0,00				1	1	1							
	02:00	18,35	17,43	0,93	0,00				1	1	1							
	03:00	18,27	17,50	0,77	0,00				1	1	1							
	04:00	18,16	17,32	0,84	0,00				1	1	1							
	05:00	18,58	17,37	1,21	0,00				1	1	1							
	06:00	20,41	18,20	2,21	0,00				1	1	1							
	07:00	23,24	20,79	2,45	0,00				1	1	1							
	08:00	25,30	23,12	2,18	0,00				1	1	1							
	09:00	26,17	23,75	2,41	0,00				1	1	1							
	10:00	27,22	23,60	3,62	0,00				1	1	1							
	11:00	27,46	23,54	3,92	0,00				1	1	1							
	12:00	26,77	22,82	3,95	0,00				1	1	1							
	13:00	27,37	22,54	4,83	0,00				1	1	1							
	14:00	26,72	20,71	6,01	0,00				1	1	1							
	15:00	24,61	17,33	7,28	0,00				1	1	1							
	16:00	24,98	16,88	8,10	0,00				1	1	1							
	17:00	27,12	18,86	8,26	0,00				1	1	1							
	18:00	29,92	21,95	7,97	0,00				1	1	1							
	19:00	34,04	26,88	7,16	0,00			1	1	1	1							
	20:00	34,28	28,16	6,12	0,00			1	1	1	1							
	21:00	31,57	25,96	5,61	0,00			1	1	1	1							
	22:00	27,66	22,56	5,11	0,00				1	1	1							
	23:00	24,33	19,95	4,38	0,00					1	1		1					

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης