

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x2)
Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2026	00:00	21,80	15,93	5,87	0,00					1	1						
	01:00	19,76	13,80	5,96	0,00					1	1						
	02:00	18,61	13,15	5,46	0,00					1	1						
	03:00	18,10	12,81	5,29	0,00					1	1						
	04:00	18,17	12,80	5,37	0,00					1	1						
	05:00	19,08	14,45	4,63	0,00					1	1						
	06:00	21,27	17,48	3,79	0,00				1	1	1						
	07:00	23,94	20,50	3,44	0,00				1	1	1						
	08:00	25,82	23,56	2,27	0,00				1	1	1						
	09:00	26,04	24,63	1,41	0,00				1	1	1						
	10:00	26,23	25,07	1,15	0,00			1	1	1	1						
	11:00	26,59	25,29	1,30	0,00			1	1	1	1						
	12:00	28,21	26,49	1,72	0,00			1	1	1	1						
	13:00	28,53	26,27	2,27	0,00			1	1	1	1						
	14:00	26,89	24,16	2,74	0,00				1	1	1		1				
	15:00	25,46	22,22	3,24	0,00				1	1	1		1				
	16:00	26,39	21,90	4,49	0,00				1	1	1		1				
	17:00	28,76	23,46	5,30	0,00				1	1	1		1				
	18:00	31,40	27,21	4,19	0,00			1	1	1	1						
	19:00	33,71	31,11	2,61	0,00			1	1	1	1						
	20:00	33,21	31,34	1,87	0,00			1	1	1	1						
	21:00	30,78	29,30	1,48	0,00			1	1	1	1		1				
	22:00	27,76	26,68	1,08	0,00			1	1	1	1		1				
	23:00	24,69	23,72	0,97	0,00					1	1		1				

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης