

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	0,800
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G4	G5	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)
Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2026	00:00	5,65	5,03	0,62	1		1
	01:00	5,36	5,36	0,00	1		2
	02:00	5,15	4,94	0,20	1		1
	03:00	5,07	4,49	0,58	1		
	04:00	5,01	3,90	1,11	1		
	05:00	5,04	3,91	1,13	1		
	06:00	5,10	3,78	1,32	1		
	07:00	5,37	3,52	1,85	1		
	08:00	5,68	3,53	2,15	1		
	09:00	6,09	3,89	2,20	1		
	10:00	6,40	4,24	2,16	1		1
	11:00	6,59	4,44	2,15	1		1
	12:00	6,62	4,50	2,12	1		1
	13:00	6,37	4,18	2,19	1		
	14:00	6,04	4,13	1,91	1		
	15:00	5,88	4,13	1,75	1		
	16:00	5,88	4,54	1,34	1		1
	17:00	6,16	5,24	0,92	1		2
	18:00	6,49	5,97	0,52	1	1	
	19:00	7,03	6,60	0,43	1	1	
	20:00	7,19	6,55	0,65	1	1	
	21:00	6,93	6,21	0,71	1	1	
	22:00	6,50	5,57	0,93		1	2
	23:00	6,06	5,05	1,00		1	2

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης