

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Wednesday, October 7, 2026																		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	18.00	27.00	23.00	23.00	10.00	10.00	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ HZ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Wednesday, October 7, 2026	00:00	91.96	77.72	14.24	0.00	1						1					1				1	1		
	01:00	87.20	75.90	11.30	0.00	1						1					1				1	1		
	02:00	83.71	74.20	9.51	0.00	1						1					1				1	1		
	03:00	81.53	73.01	8.52	0.00	1						1					1				1	1		
	04:00	81.86	73.70	8.16	0.00	1						1					1				1	1		
	05:00	86.88	78.82	8.05	0.00	1						1					1				1	1		
	06:00	96.18	88.76	7.42	0.00	1	1					1					1				1	1		
	07:00	108.18	99.91	7.42	0.84	1	1					1					1				1	1	1	
	08:00	119.21	105.67	8.22	5.32	1	1					1					1				1	1	1	
	09:00	128.72	109.42	8.80	10.50	1	1					1		1			1				1	1	1	
	10:00	133.62	110.15	8.66	14.82	1	1					1		1			1				1	1	1	
	11:00	135.23	109.07	8.31	17.85	1	1					1		1			1				1	1	1	
	12:00	135.04	107.01	8.56	19.47	1	1					1		1			1				1	1	1	
	13:00	133.85	104.91	9.39	19.55	1	1					1		1			1				1	1	1	
	14:00	130.92	103.56	9.25	18.11	1	1					1		1			1				1	1	1	
	15:00	127.36	103.88	8.42	15.06	1	1					1		1			1				1	1	1	
	16:00	125.75	106.78	8.15	10.82	1	1					1		1			1				1	1	1	
	17:00	127.00	113.47	7.78	5.76	1	1					1		1			1				1	1	1	
	18:00	131.57	122.07	8.39	1.11	1	1					1		1			1				1	1	1	
	19:00	136.64	128.55	8.09	0.00	1	1					1		1			1				1	1	1	
	20:00	133.35	125.91	7.44	0.00	1	1					1		1			1				1	1	1	
	21:00	122.20	115.08	7.12	0.00	1	1					1		1			1				1	1	1	
	22:00	109.09	102.22	6.87	0.00	1	1					1		1			1				1	1	1	
	23:00	98.60	92.15	6.45	0.00	1	1					1					1				1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης