

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 10 Οκτώβριος 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	22,400				
		ΤΕ (MW)			5,500	6,140	7,238	7,238	6,400				
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	A/Σ 5	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 10 Οκτώβριος 2026	00:00	14,54	14,54	0,00	1	1				6,24	2,90	70%	1.660
	01:00	13,50	13,50	0,00	1	1				7,28	1,86	65%	1.548
	02:00	12,94	12,94	0,00	1	1				7,84	1,30	62%	1.490
	03:00	12,80	12,80	0,01	1	1				7,98	1,16	62%	1.475
	04:00	12,80	12,78	0,02	1	1				8,00	1,16	61%	1.473
	05:00	13,14	13,09	0,05	1	1				7,69	1,50	63%	1.505
	06:00	14,35	14,15	0,20	1	1				6,63	2,71	68%	1.617
	07:00	15,95	15,68	0,27	1	1				5,10	4,31	75%	1.783
	08:00	16,55	16,39	0,15	1	1				4,39	4,91	79%	1.863
	09:00	16,73	16,71	0,03	1	1				4,07	5,09	80%	1.898
	10:00	16,59	16,58	0,02	1	1				4,20	4,95	80%	1.884
	11:00	16,48	16,46	0,02	1	1				4,32	4,84	79%	1.870
	12:00	16,39	16,38	0,01	1	1				4,40	4,75	79%	1.861
	13:00	16,24	16,17	0,07	1	1				4,61	4,60	78%	1.838
	14:00	15,85	15,67	0,18	1	1				5,11	4,21	75%	1.782
	15:00	15,25	14,79	0,46	1	1				5,99	3,61	71%	1.686
	16:00	15,55	15,26	0,29	1	1				5,52	3,91	73%	1.737
	17:00	17,09	16,80	0,29	1	1				3,98	5,45	81%	1.909
	18:00	19,20	19,01	0,20		1		1		5,77	5,83	77%	2.834
	19:00	20,69	20,67	0,02		1		1		4,11	7,24	83%	2.366
	20:00	20,76	20,75	0,01		1		1		4,03	7,26	84%	2.375
	21:00	19,71	19,61	0,09		1		1		5,17	6,33	79%	2.245
	22:00	17,99	17,92	0,07		1		1		6,86	4,61	72%	2.059
	23:00	16,08	16,07	0,01	1	1				4,71	4,44	77%	2.337
		387,16 MWh									ΑΩΛ: 9,22		45.094 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης