

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 11 Οκτώβριος 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	22,400				
ΤΕ (MW)					5,500	6,140	7,238	7,238	6,400				
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	A/Σ 5	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Κυριακή, 11 Οκτώβριος 2026	00:00	14,36	14,36	0,00	1	1				6,42	2,72	69%	1.639
	01:00	13,54	13,53	0,01	1	1				7,25	1,90	65%	1.552
	02:00	13,12	13,04	0,08	1	1				7,74	1,48	63%	1.501
	03:00	12,96	12,81	0,15	1	1				7,97	1,32	62%	1.476
	04:00	12,76	12,66	0,10	1	1				8,12	1,12	61%	1.461
	05:00	12,66	12,57	0,09	1	1				8,21	1,02	61%	1.452
	06:00	13,23	13,05	0,18	1	1				7,73	1,59	63%	1.502
	07:00	14,33	14,18	0,16	1	1				6,60	2,69	68%	1.620
	08:00	14,81	14,58	0,23	1	1				6,20	3,17	70%	1.663
	09:00	14,99	14,79	0,20	1	1				5,99	3,35	71%	1.686
	10:00	15,17	14,97	0,20	1	1				5,81	3,53	72%	1.706
	11:00	15,32	15,08	0,24	1	1				5,70	3,68	73%	1.717
	12:00	15,23	15,02	0,21	1	1				5,76	3,59	72%	1.711
	13:00	14,81	14,66	0,15	1	1				6,12	3,17	71%	1.671
	14:00	14,07	13,84	0,23	1	1				6,94	2,43	67%	1.584
	15:00	13,42	12,91	0,51	1	1				7,87	1,78	62%	1.487
	16:00	13,77	13,11	0,67	1	1				7,67	2,13	63%	1.508
	17:00	15,68	14,71	0,97	1	1				6,07	4,04	71%	1.677
	18:00	17,69	16,63	1,06	1	1				4,15	6,05	80%	1.890
	19:00	20,03	19,94	0,08		1		1		4,84	6,65	80%	2.939
	20:00	20,21	20,07	0,14		1		1		4,71	6,83	81%	2.297
	21:00	19,20	18,97	0,23		1		1		5,81	5,83	77%	2.174
	22:00	17,55	17,26	0,28	1	1				3,52	5,91	83%	2.473
	23:00	15,77	15,47	0,29	1	1				5,31	4,13	74%	1.760
		364,70 MWh									ΑΩΛ: 7,47		42.144 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης