

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 12 Οκτώβριος 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	22,400				
ΤΕ (MW)					5,500	6,140	7,238	7,238	6,400				
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	A/Σ 5	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Δευτέρα, 12 Οκτώβριος 2026	00:00	14,09	13,82	0,27	1	1				6,96	2,45	66%	1.582
	01:00	13,01	12,78	0,23	1	1				8,00	1,37	62%	1.474
	02:00	12,61	12,42	0,19	1	1				8,36	0,97	60%	1.436
	03:00	12,59	12,50	0,09	1	1				8,28	0,95	60%	1.444
	04:00	12,69	12,65	0,04	1	1				8,13	1,05	61%	1.460
	05:00	13,17	13,13	0,04	1	1				7,65	1,53	63%	1.510
	06:00	14,56	14,52	0,03	1	1				6,26	2,92	70%	1.657
	07:00	16,53	16,49	0,03	1	1				4,29	4,89	79%	1.874
	08:00	17,89	17,89	0,01	1		1			5,11	5,15	78%	2.709
	09:00	17,78	17,70	0,09	1		1			5,30	5,05	77%	2.032
	10:00	17,21	17,20	0,00	1		1			5,80	4,47	75%	1.979
	11:00	16,64	16,64	0,00	1		1			6,36	3,90	72%	1.921
	12:00	16,22	16,22	0,00	1	1				4,56	4,58	78%	2.354
	13:00	15,78	15,78	0,00	1	1				5,00	4,14	76%	1.794
	14:00	15,10	15,10	0,00	1	1				5,68	3,46	73%	1.719
	15:00	14,40	14,40	0,00	1	1				6,38	2,76	69%	1.643
	16:00	14,48	14,48	0,00	1	1				6,30	2,84	70%	1.652
	17:00	16,13	16,13	0,00	1	1				4,65	4,49	78%	1.833
	18:00	18,95	18,95	0,00		1	1			5,83	5,57	76%	2.827
	19:00	21,31	21,31	0,00		1	1			3,47	7,46	86%	2.440
	20:00	21,51	21,51	0,00		1	1			3,27	7,53	87%	2.465
	21:00	20,36	20,35	0,00	1	1	1			13,93	1,48	59%	2.891
	22:00	18,31	18,29	0,02	1	1				2,49	6,41	88%	2.086
	23:00	15,99	15,99	0,00	1	1				4,79	4,35	77%	1.817
		387,30 MWh									ΑΩΛ: 8,37		46.599 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης