

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 2 Οκτώβριος 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	22,400
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	A/Σ 5
Παρασκευή, 2 Οκτώβριος 2026	00:00	16,34	12,74	3,60	1			1	
	01:00	14,54	12,74	1,80	1			1	
	02:00	13,56	12,74	0,82	1			1	
	03:00	13,13	12,74	0,39	1			1	
	04:00	12,97	12,74	0,23	1			1	
	05:00	13,01	12,74	0,27	1			1	
	06:00	13,50	12,74	0,76	1			1	
	07:00	14,83	13,38	1,46		1		1	
	08:00	15,84	13,38	2,46		1		1	
	09:00	16,38	13,38	3,00		1		1	
	10:00	17,99	13,38	4,61		1		1	
	11:00	19,12	13,38	5,74		1		1	
	12:00	18,61	13,38	5,23		1		1	
	13:00	17,62	13,38	4,24		1		1	
	14:00	17,57	13,38	4,19		1		1	
	15:00	17,70	11,64	6,06	1	1			
	16:00	17,20	11,64	5,56	1	1			
	17:00	17,33	11,64	5,69	1	1			
	18:00	18,90	12,29	6,62	1	1			
	19:00	20,36	13,24	7,13	1	1			
	20:00	21,89	14,23	7,66	1	1			
	21:00	22,11	14,37	7,74	1	1			
	22:00	20,71	13,46	7,25	1	1			
	23:00	18,63	12,11	6,52	1	1			

Προτείνεται οι εργασίες συντήρησης που αφορούν τη μονάδα G1 να ξεκινήσουν με την αποκατάσταση της λειτουργίας της μονάδας G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση