

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Tuesday, October 13, 2026															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	18.00	27.00	23.00	23.00	10.00	10.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10				
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο θριαίο φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
					DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
Tuesday, October 13, 2026	00:00	92.55	89.93	2.62	0.00	1	1								1		1	1				1	1	1	28.58	27.75
	01:00	86.81	83.76	3.05	0.00	1	1								1		1	1				1	1	1	25.44	22.01
	02:00	83.58	81.65	1.94	0.00	1	1								1		1	1				1	1		25.21	25.08
	03:00	82.01	79.84	2.17	0.00	1	1								1		1	1				1	1		23.73	24.01
	04:00	81.29	79.56	1.73	0.00	1	1				1				1		1	1				1	1		19.47	18.29
	05:00	82.56	80.62	1.94	0.00	1	1				1				1		1	1				1	1		18.61	19.56
	06:00	95.27	93.89	1.38	0.00	1	1				1				1		1	1				1	1	1	30.31	25.47
	07:00	110.34	108.76	1.32	0.26	1	1								1		1	1				1	1	1	41.91	33.02
	08:00	121.15	118.00	1.10	2.05	1	1	1							1		1	1				1	1	1	40.96	35.73
	09:00	131.67	126.18	1.64	3.86	1	1	1							1		1	1	1			1	1	1	46.59	38.34
	10:00	137.18	129.93	1.03	6.22	1	1	1							1		1	1	1			1	1	1	45.82	39.29
	11:00	136.88	126.82	1.27	8.80	1	1	1							1		1	1	1			1	1	1	42.73	38.42
	12:00	138.08	126.82	2.76	8.50	1	1	1							1		1	1	1			1	1	1	39.82	38.87
	13:00	139.44	129.62	3.01	6.80	1	1	1		1					1		1	1	1			1	1	1	41.01	39.79
	14:00	138.68	132.24	1.76	4.67	1	1	1		1					1		1	1	1			1	1	1	43.80	40.20
	15:00	132.43	125.74	2.48	4.20	1	1	1		1					1		1	1	1			1	1	1	40.52	37.63
	16:00	130.10	120.78	2.41	6.91	1	1	1		1					1		1	1				1	1	1	40.03	36.96
	17:00	131.41	121.83	7.92	1.67	1	1	1		1					1		1	1				1	1	1	46.69	38.92
	18:00	138.38	123.96	14.33	0.09	1	1	1		1					1		1	1				1	1	1	48.55	41.49
	19:00	143.45	127.39	16.05	0.00	1	1	1		1					1		1	1				1	1	1	48.55	43.03
	20:00	138.39	122.70	15.69	0.00	1	1	1		1					1		1	1				1	1	1	34.62	41.52
	21:00	127.22	108.67	18.55	0.00	1	1	1		1					1		1	1				1	1	1	26.67	38.17
	22:00	113.57	98.09	15.48	0.00	1	1	1		1	1				1		1	1				1		1	19.45	31.57
	23:00	103.21	94.41	8.80	0.00	1	1	1		1	1				1		1	1				1		1	9.37	21.21

Ένταξη ΑΕΡ3 λόγω δοκιμαστικής ηλεκτρίσης ΓΜ Ροδίνι- ΚΔ

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης