

ΗΣ ΡΟΔΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Monday, October 26, 2026														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	18.00	27.00	23.00	23.00	10.00	10.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Η με ρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			
Monday, October 26, 2026	00:00	78.91	74.70	4.21	0.00		1					1				1	1				1	1	1	30.51	23.67	
	01:00	75.04	69.00	6.04	0.00		1					1				1	1					1	1	29.72	22.51	
	02:00	72.60	64.41	8.19	0.00		1					1				1	1					1	1	28.90	21.78	
	03:00	72.25	61.25	11.00	0.00		1					1				1	1					1	1	28.70	21.67	
	04:00	73.15	61.42	11.73	0.00		1					1				1	1					1	1	29.06	21.95	
	05:00	78.52	61.77	16.74	0.00		1					1				1	1					1	1	31.25	23.55	
	06:00	87.58	68.66	18.76	0.16		1					1				1	1					1	1	35.03	26.23	
	07:00	101.35	75.70	23.79	1.86		1	1				1				1	1					1	1	40.42	29.85	
	08:00	110.32	77.80	28.74	3.78		1	1				1				1	1					1	1	46.42	31.96	
	09:00	115.94	83.16	28.97	3.81		1	1				1				1	1					1	1	39.52	33.64	
	10:00	118.62	86.96	27.42	4.24		1	1				1				1	1					1	1	38.62	34.31	
	11:00	120.87	90.67	28.18	2.02		1	1				1				1	1					1	1	40.27	35.66	
	12:00	121.42	98.95	21.59	0.88		1	1				1			1	1	1					1	1	35.92	36.16	
	13:00	125.66	114.09	11.06	0.51		1	1			1	1			1	1	1					1	1	22.36	37.55	
	14:00	124.06	114.62	8.02	1.42		1	1			1	1			1	1	1					1	1	18.89	36.79	
	15:00	118.17	112.32	5.09	0.76		1	1			1	1			1	1	1					1	1	21.76	35.22	
	16:00	117.43	110.77	6.38	0.29		1	1			1	1			1	1	1					1	1	32.22	35.14	
	17:00	123.04	111.63	11.38	0.04		1	1			1				1	1	1					1	1	1	47.73	36.90
	18:00	125.38	112.08	13.30	0.00		1	1			1				1	1	1					1	1	1	48.55	37.61
	19:00	123.70	116.34	7.36	0.00		1	1			1				1	1	1					1	1	1	48.55	37.11
	20:00	119.15	115.01	4.15	0.00		1	1			1				1	1	1					1	1	1	47.54	35.75
	21:00	109.02	99.70	9.32	0.00		1	1			1				1	1	1					1	1	1	42.41	32.71
	22:00	95.97	88.62	7.35	0.00		1	1			1				1	1	1					1		1	35.52	28.79
	23:00	85.82	80.83	4.99	0.00		1	1							1	1	1					1		1	29.23	24.82

- Ενταξη ΑΕΡ3 και ΑΕΡ7 λόγω κακοκαιρίας με έντονη κεραυνική δραστηριότητα
- Περιορισμός διείδυσης Α/Π λόγω κακοκαιρίας με έντονη κεραυνική δραστηριότητα

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης