

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,950	0,950	0,950	0,850	0,850	0,850
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,986		1	1			
	01:00	0,944		1	1			
	02:00	0,912		1	1			
	03:00	0,882		1	1			
	04:00	0,859			1			
	05:00	0,883			1			
	06:00	0,959			1			
	07:00	1,036		1	1			
	08:00	1,204		1	1			
	09:00	1,350		1	1			
	10:00	1,360		1	1			
	11:00	1,316		1	1			
	12:00	1,356		1	1			
	13:00	1,335		1	1			
	14:00	1,339		1	1			
	15:00	1,181		1	1			
	16:00	1,210		1	1			
	17:00	1,257		1	1			
	18:00	1,389		1	1			
	19:00	1,509		1	1			
	20:00	1,460		1	1			
	21:00	1,381		1	1			
	22:00	1,265		1	1			
	23:00	1,214		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρσ

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,950	0,950	0,950	0,850	0,850	0,850
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,961		1	1			
	01:00	0,902		1	1			
	02:00	0,876			1			
	03:00	0,827			1			
	04:00	0,801			1			
	05:00	0,843			1			
	06:00	0,914		1	1			
	07:00	1,005		1	1			
	08:00	1,112		1	1			
	09:00	1,207		1	1			
	10:00	1,211		1	1			
	11:00	1,214		1				1
	12:00	1,178		1				1
	13:00	1,141		1				1
	14:00	1,173		1				1
	15:00	1,144		1				1
	16:00	1,176		1				1
	17:00	1,251		1				1
	18:00	1,338		1				1
	19:00	1,456		1				1
	20:00	1,441		1				1
	21:00	1,331		1				1
	22:00	1,185		1				1
	23:00	1,058		1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρσ

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,950	0,950	0,950	0,850	0,850	0,850
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,954		1				1
	01:00	0,911		1				1
	02:00	0,872						1
	03:00	0,810						1
	04:00	0,798						1
	05:00	0,828						1
	06:00	0,901		1				1
	07:00	0,973		1				1
	08:00	1,093		1				1
	09:00	1,169		1				1
	10:00	1,151		1				1
	11:00	1,151		1				1
	12:00	1,147		1				1
	13:00	1,165		1				1
	14:00	1,170		1				1
	15:00	1,158		1				1
	16:00	1,172		1				1
	17:00	1,230		1				1
	18:00	1,321		1				1
	19:00	1,473		1				1
	20:00	1,391		1				1
	21:00	1,335		1				1
	22:00	1,243		1				1
	23:00	1,075		1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρσ

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,950	0,950	0,950	0,850	0,850	0,850
Η Ε Σ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,955		1				1
	01:00	0,894		1				1
	02:00	0,897						1
	03:00	0,831						1
	04:00	0,806						1
	05:00	0,836						1
	06:00	0,900		1				1
	07:00	0,968		1				1
	08:00	1,085		1				1
	09:00	1,157		1				1
	10:00	1,150		1				1
	11:00	1,207		1				1
	12:00	1,260		1				1
	13:00	1,310		1				1
	14:00	1,324		1				1
	15:00	1,364		1				1
	16:00	1,340		1				1
	17:00	1,330		1				1
	18:00	1,347		1				1
	19:00	1,428		1				1
	20:00	1,392		1				1
	21:00	1,297		1				1
	22:00	1,173		1				1
	23:00	1,060		1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρσ

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,950	0,950	0,950	0,850	0,850	0,850
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,933		1				1
	01:00	0,869		1				1
	02:00	0,867						1
	03:00	0,821						1
	04:00	0,798						1
	05:00	0,833						1
	06:00	0,906			1			1
	07:00	0,961			1			1
	08:00	1,089	1		1			1
	09:00	1,178	1		1			
	10:00	1,316	1	1	1			
	11:00	1,296		1	1			
	12:00	1,413		1	1			
	13:00	1,478		1	1			
	14:00	1,379		1	1			
	15:00	1,332		1	1			
	16:00	1,299		1	1			
	17:00	1,279		1	1			
	18:00	1,290		1	1			
	19:00	1,375		1	1			
	20:00	1,359		1	1			
	21:00	1,246		1	1			
	22:00	1,131		1	1			
	23:00	1,107		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρσ

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,950	0,950	0,950	0,850	0,850	0,850
Η Ε Σ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,888		1	1			
	01:00	0,834		1	1			
	02:00	0,824		1				
	03:00	0,767		1				
	04:00	0,751		1				
	05:00	0,784		1				
	06:00	0,870		1				
	07:00	0,929		1				
	08:00	1,084		1				1
	09:00	1,117		1				1
	10:00	1,084		1				1
	11:00	1,057		1				1
	12:00	1,040		1				1
	13:00	1,061		1				1
	14:00	1,089		1				1
	15:00	1,053		1				1
	16:00	1,102		1				1
	17:00	1,117		1				1
	18:00	1,215		1				1
	19:00	1,306		1				1
	20:00	1,339		1				1
	21:00	1,231		1				1
	22:00	1,120		1				1
	23:00	0,958		1				1

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρσ

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,950	0,950	0,950	0,850	0,850	0,850
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,863		1				1
	01:00	0,807						1
	02:00	0,604		1	1			
	03:00	0,634		1	1			
	04:00	0,788		1				
	05:00	0,792		1				
	06:00	0,880		1				
	07:00	0,915		1				1
	08:00	1,027		1				1
	09:00	1,054		1				1
	10:00	0,959		1				1
	11:00	0,953	1	1				
	12:00	1,067	1	1				
	13:00	1,101	1	1				
	14:00	1,076	1	1				
	15:00	1,064	1	1				
	16:00	1,071	1	1				
	17:00	1,090	1	1				
	18:00	1,145	1	1				
	19:00	1,259	1	1				
	20:00	1,224	1	1				
	21:00	1,159	1	1				
	22:00	1,070	1	1				
	23:00	0,937	1	1				

Γενική διακοπή το διάστημα 01:58 – 03:55 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρσ