

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	0,853	1	1				
	01:00	0,809		1				
	02:00	0,787		1				
	03:00	0,753		1				
	04:00	0,742		1				
	05:00	0,773		1				
	06:00	0,834		1				
	07:00	0,897		1				
	08:00	1,027		1	1			
	09:00	1,072		1	1			
	10:00	1,040		1	1			
	11:00	1,058		1	1			
	12:00	1,111		1	1			
	13:00	1,139		1	1			
	14:00	1,162		1	1			
	15:00	1,074		1	1			
	16:00	1,106		1	1			
	17:00	1,125		1	1			
	18:00	1,221		1	1			
	19:00	1,278		1	1			
	20:00	1,235		1	1			
	21:00	1,153		1	1			
	22:00	1,055		1	1			
	23:00	0,927		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 1899	00:00	0,858		1				
	01:00	0,811		1				
	02:00	0,792		1				
	03:00	0,742		1				
	04:00	0,737		1				
	05:00	0,776		1				
	06:00	0,861	1	1				
	07:00	0,913	1	1				
	08:00	1,039	1	1				
	09:00	1,095	1	1				
	10:00	1,079	1	1				
	11:00	1,015	1	1				
	12:00	1,013	1	1				
	13:00	1,036	1	1				
	14:00	1,029	1	1				
	15:00	1,043	1	1				
	16:00	1,058	1	1				
	17:00	1,148	1	1				
	18:00	1,179	1	1				
	19:00	1,284	1	1				
	20:00	1,250	1	1				
	21:00	1,146	1	1				
	22:00	1,051	1	1				
	23:00	0,934	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 1899	00:00	0,847		1				
	01:00	0,808		1				
	02:00	0,784		1				
	03:00	0,744		1				
	04:00	0,735		1				
	05:00	0,768		1				
	06:00	0,856		1				
	07:00	0,884		1				
	08:00	0,953		1	1			
	09:00	1,028		1	1			
	10:00	0,983		1	1			
	11:00	0,941		1	1			
	12:00	0,982		1	1			
	13:00	0,971		1	1			
	14:00	0,968		1	1			
	15:00	0,988		1	1			
	16:00	1,000		1	1			
	17:00	1,066		1	1			
	18:00	1,150		1	1			
	19:00	1,237		1	1			
	20:00	1,218		1	1			
	21:00	1,128		1	1			
	22:00	1,029		1	1			
	23:00	0,892		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 1899	00:00	0,840		1				
	01:00	0,798		1				
	02:00	0,768		1				
	03:00	0,733		1				
	04:00	0,749		1				
	05:00	0,768		1				
	06:00	0,818		1				
	07:00	0,856		1				
	08:00	0,973	1	1				
	09:00	1,096	1	1				
	10:00	1,140	1	1				
	11:00	1,126	1	1				
	12:00	1,093	1	1				
	13:00	1,099	1	1				
	14:00	1,061	1	1				
	15:00	1,085	1	1				
	16:00	1,061	1	1				
	17:00	1,046	1	1				
	18:00	1,137	1	1				
	19:00	1,232	1	1				
	20:00	1,184	1	1				
	21:00	1,097	1	1				
	22:00	1,014	1	1				
	23:00	0,920	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 1899	00:00	0,866		1				
	01:00	0,839		1				
	02:00	0,821		1				
	03:00	0,781		1				
	04:00	0,758		1				
	05:00	0,767		1				
	06:00	0,848		1				
	07:00	0,872		1				
	08:00	0,975		1				
	09:00	0,974	1	1				
	10:00	0,972	1	1				
	11:00	0,984	1	1				
	12:00	0,990	1	1				
	13:00	0,985	1	1				
	14:00	0,966	1	1				
	15:00	0,970	1	1				
	16:00	0,990		1				1
	17:00	1,020		1				1
	18:00	1,034		1				1
	19:00	1,134		1				1
	20:00	1,124		1				1
	21:00	1,055		1				1
	22:00	0,963		1				1
	23:00	1,049		1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 1899	00:00	0,777		1				
	01:00	0,730		1				
	02:00	0,714		1				
	03:00	0,676		1				
	04:00	0,679		1				
	05:00	0,703		1				
	06:00	0,763		1				
	07:00	0,816		1				
	08:00	0,863		1				
	09:00	0,933		1				
	10:00	0,933		1				1
	11:00	0,870		1				1
	12:00	0,920		1				1
	13:00	0,846		1				1
	14:00	0,877		1				1
	15:00	0,893		1				1
	16:00	0,905		1				1
	17:00	0,925		1				1
	18:00	0,984		1				1
	19:00	1,141		1				1
	20:00	1,136		1				1
	21:00	1,027		1				1
	22:00	0,937		1				1
	23:00	0,838						1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 1899	00:00	0,748						1
	01:00	0,742						1
	02:00	0,722						1
	03:00	0,682						1
	04:00	0,670						1
	05:00	0,699						1
	06:00	0,756						1
	07:00	0,792						1
	08:00	0,873						1
	09:00	0,896						1
	10:00	0,872						1
	11:00	0,848						1
	12:00	0,903						1
	13:00	0,863						1
	14:00	0,853						1
	15:00	0,830						1
	16:00	0,826						1
	17:00	0,887						1
	18:00	0,994		1				1
	19:00	1,108		1				1
	20:00	1,043		1				1
	21:00	0,961		1				1
	22:00	0,905		1				1
	23:00	0,799						1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης