ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			110	110	110	100	100	100	150
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2026	00:00	60	1						
	01:00	58	1						
	02:00	57	1						
	03:00	57	1						
	04:00	58	1						
	05:00	59	1						
	06:00	63	1						
	07:00	68	1						
	08:00	73	1						
	09:00	77	1						
	10:00	78	1						
	11:00	77	1						
	12:00	76	1						
	13:00	74	1						
	14:00	71	1						
	15:00	65	1						
	16:00	62	1						
	17:00	67	1						
	18:00	79	1						
	19:00	83	1						
	20:00	81	1						
	21:00	69	1						
	22:00	63	1						
	23:00	59	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			110	110	110	100	100	100	150	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	
Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2026	00:00	62					1			
	01:00	60					1			
	02:00	58					1			
	03:00	57					1			
	04:00	56					1			
	05:00	57					1			
	06:00	60					1			
	07:00	63					1			
	08:00	68					1			
	09:00	71					1			
	10:00	72					1			
	11:00	72					1			
	12:00	71					1			
	13:00	69					1			
	14:00	65					1			
	15:00	63					1			
	16:00	61					1			
	17:00	63					1			
	18:00	72					1			
	19:00	76					1			
	20:00	79					1			
	21:00	73					1			
	22:00	68					1			
	23:00	65					1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			110	110	110	100	100	100	150	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	
Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2026	00:00	54					1			
	01:00	51					1			
	02:00	50					1			
	03:00	50					1			
	04:00	51					1			
	05:00	54					1			
	06:00	56					1			
	07:00	59					1			
	08:00	63	1							
	09:00	68	1							
	10:00	71	1							
	11:00	72	1							
	12:00	71	1							
	13:00	69	1							
	14:00	64	1							
	15:00	60	1							
	16:00	56	1							
	17:00	56	1							
	18:00	66	1							
	19:00	72	1							
	20:00	74	1							
	21:00	70	1							
	22:00	66	1							
	23:00	59	1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			110	110	110	100	100	100	150
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2026	00:00	61					1		
	01:00	58					1		
	02:00	56					1		
	03:00	57					1		
	04:00	57					1		
	05:00	58					1		
	06:00	59					1		
	07:00	60					1		
	08:00	61					1		
	09:00	62					1		
	10:00	63					1		
	11:00	64					1		
	12:00	65					1		
	13:00	67					1		
	14:00	65					1		
	15:00	62					1		
	16:00	60					1		
	17:00	64					1		
	18:00	73					1		
	19:00	80					1		
	20:00	81					1		
	21:00	78					1		
	22:00	73					1		
	23:00	66					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			110	110	110	100	100	100	150			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7			
Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2026	00:00	59	1									
	01:00	56	1									
	02:00	55	1									
	03:00	55	1									
	04:00	55	1									
	05:00	55	1									
	06:00	55	1									
	07:00	56	1									
	08:00	56	1									
	09:00	56	1									
	10:00	58	1									
	11:00	62	1									
	12:00	69	1									
	13:00	70	1									
	14:00	71	1									
	15:00	65	1									
	16:00	64	1									
	17:00	68	1									
	18:00	75	1									
	19:00	79	1									
	20:00	79	1									
	21:00	78	1									
	22:00	73	1									
	23:00	67	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			110	110	110	100	100	100	150
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2026	00:00	62	1						
	01:00	57	1						
	02:00	54	1						
	03:00	54	1						
	04:00	55	1						
	05:00	58	1						
	06:00	60	1						
	07:00	62	1						
	08:00	64	1						
	09:00	65	1						
	10:00	67	1						
	11:00	68	1						
	12:00	68	1						
	13:00	66	1						
	14:00	64	1						
	15:00	62	1						
	16:00	64	1						
	17:00	71	1						
	18:00	82	1						
	19:00	88	1						
	20:00	88	1						
	21:00	83	1						
	22:00	79	1						
	23:00	71	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			110	110	110	100	100	100	150
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2026	00:00	66	1						
	01:00	59	1						
	02:00	55	1						
	03:00	53	1						
	04:00	53	1						
	05:00	55	1						
	06:00	58	1						
	07:00	62	1						
	08:00	66	1						
	09:00	70	1						
	10:00	73	1						
	11:00	73	1						
	12:00	72	1						
	13:00	69	1						
	14:00	67	1						
	15:00	64	1						
	16:00	65	1						
	17:00	74	1						
	18:00	89	1				1		
	19:00	97	1				1		
	20:00	98	1				1		
	21:00	89	1				1		
	22:00	83	1						
	23:00	75	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης