ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5
Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,989		1		1
	01:00	0,925		1		1
	02:00	0,930				1
	03:00	0,878				1
	04:00	0,875				1
	05:00	0,923				1
	06:00	0,954				1
	07:00	0,996				1
	08:00	0,935				1
	09:00	0,819				1
	10:00	0,911				1
	11:00	1,040				1
	12:00	0,965		1		1
	13:00	0,932		1		1
	14:00	0,998		1		1
	15:00	1,121		1		1
	16:00	1,138		1		1
	17:00	1,254		1		1
	18:00	1,303		1		1
	19:00	1,301		1		1
	20:00	1,209		1		1
	21:00	1,172		1		1
	22:00	1,052		1		1
	23:00	0,978		1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5
Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,905		1		1
	01:00	0,840				1
	02:00	0,802				1
	03:00	0,793				1
	04:00	0,839				1
	05:00	0,865				1
	06:00	0,892				1
	07:00	0,971		1		1
	08:00	1,082		1		1
	09:00	0,991		1		1
	10:00	0,929				1
	11:00	1,049				1
	12:00	1,165		1		1
	13:00	1,254		1		1
	14:00	1,291		1		1
	15:00	1,216		1		1
	16:00	1,192		1		1
	17:00	1,272		1		1
	18:00	1,368		1		1
	19:00	1,378		1		1
	20:00	1,269		1		1
	21:00	1,122		1		1
	22:00	1,042		1		1
	23:00	0,979		1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5
Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,898		1		1
	01:00	0,853		1		1
	02:00	0,799				1
	03:00	0,820				1
	04:00	0,821				1
	05:00	0,828				1
	06:00	0,852				1
	07:00	0,898				1
	08:00	1,001				1
	09:00	1,050		1		1
	10:00	1,029		1		1
	11:00	0,963		1		1
	12:00	0,966		1		1
	13:00	0,920				1
	14:00	0,917				1
	15:00	0,946				1
	16:00	1,111		1		1
	17:00	1,250		1		1
	18:00	1,296		1		1
	19:00	1,273		1		1
	20:00	1,238		1		1
	21:00	1,180		1		1
	22:00	1,059		1		1
	23:00	0,952		1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5
Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,885		1		1
	01:00	0,835				1
	02:00	0,780				1
	03:00	0,786				1
	04:00	0,805				1
	05:00	0,901				1
	06:00	0,887				1
	07:00	0,934				1
	08:00	1,072		1		1
	09:00	1,107		1		1
	10:00	1,124		1		1
	11:00	1,162		1		1
	12:00	1,122		1		1
	13:00	1,086		1		1
	14:00	1,049		1		1
	15:00	1,038		1		1
	16:00	1,138		1		1
	17:00	1,319		1		1
	18:00	1,400		1		1
	19:00	1,341		1		1
	20:00	1,284		1		1
	21:00	1,232		1		1
	22:00	1,172		1		1
	23:00	1,080		1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5
Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,978		1		1
	01:00	0,948				1
	02:00	0,906				1
	03:00	0,874				1
	04:00	0,894				1
	05:00	0,923				1
	06:00	0,970				1
	07:00	0,995				1
	08:00	0,997				1
	09:00	0,904				1
	10:00	0,903				1
	11:00	0,972				1
	12:00	0,957				1
	13:00	1,025				1
	14:00	0,978				1
	15:00	1,024		1		1
	16:00	1,144		1		1
	17:00	1,189		1		1
	18:00	1,210		1		1
	19:00	1,174		1		1
	20:00	1,188		1		1
	21:00	1,140		1		1
	22:00	1,026		1		1
	23:00	0,940		1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5
Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2026	00:00	0,900		1		1
	01:00	0,873		1		
	02:00	0,808		1		
	03:00	0,764		1		
	04:00	0,775		1		
	05:00	0,778		1		
	06:00	0,800		1		
	07:00	0,838		1		
	08:00	0,838		1		
	09:00	0,837		1		
	10:00	0,844		1		
	11:00	0,892		1		
	12:00	0,943		1		
	13:00	1,053		1		1
	14:00	1,048		1		1
	15:00	1,051		1		1
	16:00	1,065		1		1
	17:00	1,193		1		1
	18:00	1,232		1		1
	19:00	1,208		1		1
	20:00	1,207		1		1
	21:00	1,121		1		1
	22:00	0,996		1		1
	23:00	0,914		1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5
Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026	00:00	0,864				1
	01:00	0,810				1
	02:00	0,780				1
	03:00	0,763				1
	04:00	0,778				1
	05:00	0,796				1
	06:00	0,849				1
	07:00	0,886				1
	08:00	0,911				1
	09:00	1,011				1
	10:00	1,077			1	1
	11:00	1,122			1	1
	12:00	1,169			1	1
	13:00	1,120			1	1
	14:00	0,941		1		1
	15:00	0,939		1		1
	16:00	0,979		1		1
	17:00	1,133		1		1
	18:00	1,242		1		1
	19:00	1,194		1		1
	20:00	1,177		1		1
	21:00	1,141		1		1
	22:00	1,057		1		1
	23:00	0,949		1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης