ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,100					1	
	01:00	0,102					1	
	02:00	0,099					1	
	03:00	0,097					1	
	04:00	0,099					1	
	05:00	0,098					1	
	06:00	0,098					1	
	07:00	0,097					1	
	08:00	0,116					1	
	09:00	0,124					1	
	10:00	0,127					1	
	11:00	0,130					1	
	12:00	0,135		1				
	13:00	0,158		1				
	14:00	0,149		1				
	15:00	0,127		1				
	16:00	0,132		1				
	17:00	0,130		1				
	18:00	0,140		1				
	19:00	0,158		1				
	20:00	0,136			1			
	21:00	0,128			1			
	22:00	0,127			1			
	23:00	0,112			1			

Γενική διακοπή το διάστημα 11:58 – 12:01 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,112			1			
	01:00	0,106			1			
	02:00	0,103			1			
	03:00	0,090			1			
	04:00	0,091			1			
	05:00	0,094			1			
	06:00	0,121			1			
	07:00	0,115			1			
	08:00	0,116			1			
	09:00	0,114			1			
	10:00	0,121			1			
	11:00	0,112			1			
	12:00	0,135			1			
	13:00	0,130			1			
	14:00	0,124			1			
	15:00	0,115			1			
	16:00	0,107			1			
	17:00	0,111			1			
	18:00	0,128			1			
	19:00	0,143			1			
	20:00	0,134			1			
	21:00	0,131			1			
	22:00	0,119			1			
	23:00	0,107			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,108			1			
	01:00	0,098			1			
	02:00	0,094			1			
	03:00	0,094			1			
	04:00	0,093			1			
	05:00	0,106			1			
	06:00	0,121			1			
	07:00	0,099			1			
	08:00	0,106			1			
	09:00	0,119			1			
	10:00	0,113			1			
	11:00	0,061			1			
	12:00	0,033			1			
	13:00	0,171			1			
	14:00	0,098			1			
	15:00	0,137			1			
	16:00	0,130			1			
	17:00	0,128			1			
	18:00	0,134			1			
	19:00	0,141			1			
	20:00	0,162			1			
	21:00	0,139			1			
	22:00	0,127			1			
	23:00	0,119			1			

Το διάστημα 11:20 – 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,109			1			
	01:00	0,101			1			
	02:00	0,102			1			
	03:00	0,096			1			
	04:00	0,095			1			
	05:00	0,100			1			
	06:00	0,105			1			
	07:00	0,115			1			
	08:00	0,114					1	
	09:00	0,116					1	
	10:00	0,124					1	
	11:00	0,133					1	
	12:00	0,156					1	
	13:00	0,162					1	
	14:00	0,149					1	
	15:00	0,137					1	
	16:00	0,134					1	
	17:00	0,121					1	
	18:00	0,143					1	
	19:00	0,146					1	
	20:00	0,149					1	
	21:00	0,135					1	
	22:00	0,128					1	
	23:00	0,115					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,111					1	
	01:00	0,111					1	
	02:00	0,102					1	
	03:00	0,095					1	
	04:00	0,095					1	
	05:00	0,097					1	
	06:00	0,105					1	
	07:00	0,116					1	
	08:00	0,118				1		
	09:00	0,120				1		
	10:00	0,123				1		
	11:00	0,122				1		
	12:00	0,128				1		
	13:00	0,130				1		
	14:00	0,115				1		
	15:00	0,118				1		
	16:00	0,115				1		
	17:00	0,125				1		
	18:00	0,146				1		
	19:00	0,157				1		
	20:00	0,153				1		
	21:00	0,125				1		
	22:00	0,112				1		
	23:00	0,104				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,103				1		
	01:00	0,097				1		
	02:00	0,098				1		
	03:00	0,095				1		
	04:00	0,091				1		
	05:00	0,095				1		
	06:00	0,092				1		
	07:00	0,094				1		
	08:00	0,102				1		
	09:00	0,105				1		
	10:00	0,110				1		
	11:00	0,126				1		
	12:00	0,125				1		
	13:00	0,125				1		
	14:00	0,115				1		
	15:00	0,101				1		
	16:00	0,109				1		
	17:00	0,123				1		
	18:00	0,148				1		
	19:00	0,153				1		
	20:00	0,125				1		
	21:00	0,119				1		
	22:00	0,107				1		
	23:00	0,106				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026	00:00	0,101				1		
	01:00	0,095				1		
	02:00	0,090				1		
	03:00	0,089				1		
	04:00	0,090				1		
	05:00	0,098				1		
	06:00	0,100				1		
	07:00	0,107				1		
	08:00	0,116				1		
	09:00	0,114				1		
	10:00	0,116				1		
	11:00	0,130				1		
	12:00	0,128				1		
	13:00	0,142				1		
	14:00	0,136				1		
	15:00	0,134				1		
	16:00	0,130				1		
	17:00	0,141				1		
	18:00	0,156				1		
	19:00	0,167				1	1	
	20:00	0,140				1		
	21:00	0,123				1		
	22:00	0,100				1		
	23:00	0,097				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης