ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90	180
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2026	00:00	35		1			
	01:00	35		1			
	02:00	34		1			
	03:00	35		1			
	04:00	34		1			
	05:00	34		1			
	06:00	31		1			
	07:00	28		1			
	08:00	26		1			
	09:00	27		1			
	10:00	30		1			
	11:00	27		1			
	12:00	29		1			
	13:00	28		1			
	14:00	28		1			
	15:00	29		1			
	16:00	30		1			
	17:00	36		1			
	18:00	41		1			
	19:00	41		1			
	20:00	38		1			
	21:00	38		1			
	22:00	36		1			
	23:00	36		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90	180
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2026	00:00	35		1			
	01:00	36		1			
	02:00	34		1			
	03:00	34		1			
	04:00	34		1			
	05:00	35		1			
	06:00	32		1			
	07:00	27		1			
	08:00	27		1			
	09:00	23		1			
	10:00	24		1			
	11:00	25		1			
	12:00	28		1			
	13:00	30		1			
	14:00	34		1			
	15:00	29		1			
	16:00	28		1			
	17:00	30		1			
	18:00	38		1			
	19:00	35		1			
	20:00	34		1			
	21:00	33		1			
	22:00	33		1			
	23:00	36		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90	180
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2026	00:00	34		1			
	01:00	34		1			
	02:00	33		1			
	03:00	34		1			
	04:00	33		1			
	05:00	33		1			
	06:00	30		1			
	07:00	26		1			
	08:00	24		1			
	09:00	26		1			
	10:00	28		1			
	11:00	38		1			
	12:00	25		1			
	13:00	25		1			
	14:00	25		1			
	15:00	25		1			
	16:00	25		1			
	17:00	31		1			
	18:00	36		1			
	19:00	38		1			
	20:00	38		1			
	21:00	36		1			
	22:00	34		1			
	23:00	33		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90	180
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2026	00:00	35		1			
	01:00	35		1			
	02:00	33		1			
	03:00	33		1			
	04:00	33		1			
	05:00	34		1			
	06:00	30		1			
	07:00	25		1			
	08:00	32		1			
	09:00	28		1			
	10:00	23		1			
	11:00	24		1			
	12:00	25		1			
	13:00	26		1			
	14:00	30		1			
	15:00	27		1			
	16:00	25		1			
	17:00	32		1			
	18:00	42		1			
	19:00	38		1			
	20:00	39		1			
	21:00	36		1			
	22:00	37		1			
	23:00	35		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90	180
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2026	00:00	37		1			
	01:00	38		1			
	02:00	35		1			
	03:00	35		1			
	04:00	35		1			
	05:00	35		1			
	06:00	33		1			
	07:00	28		1			
	08:00	34		1			
	09:00	29		1			
	10:00	27		1			
	11:00	25		1			
	12:00	28		1			
	13:00	24		1			
	14:00	25		1			
	15:00	25		1			
	16:00	30		1			
	17:00	31		1			
	18:00	36		1			
	19:00	38		1			
	20:00	39		1			
	21:00	37		1			
	22:00	36		1			
	23:00	37		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90	180
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2026	00:00	37		1			
	01:00	38		1			
	02:00	35		1			
	03:00	33		1			
	04:00	33		1			
	05:00	33		1			
	06:00	35		1			
	07:00	28		1			
	08:00	28		1			
	09:00	43		1			
	10:00	27		1			
	11:00	29		1			
	12:00	29		1			
	13:00	26		1			
	14:00	26		1			
	15:00	24		1			
	16:00	24		1			
	17:00	29		1			
	18:00	39		1			
	19:00	35		1			
	20:00	37		1			
	21:00	36		1			
	22:00	35		1			
	23:00	34		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90	180
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2026	00:00	36		1			
	01:00	33		1			
	02:00	32		1			
	03:00	32		1			
	04:00	33		1			
	05:00	32		1			
	06:00	30		1			
	07:00	27		1			
	08:00	26		1			
	09:00	32		1			
	10:00	24		1			
	11:00	24		1			
	12:00	23		1			
	13:00	25		1			
	14:00	24		1			
	15:00	23		1			
	16:00	25		1			
	17:00	32		1			
	18:00	35		1			
	19:00	34		1			
	20:00	35		1			
	21:00	34		1			
	22:00	32		1			
	23:00	32		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης