| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Σάββατο, 1 Αυγούστου 2026 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 10,885 | 10,150 | 10,150 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | Α/Σ G12 | Α/Σ 4 | Α/Σ 5 | Cum (x11) | ΦΟΡ.ΗΖ (x5) | ΗΖ Ενοικ. (x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Σάββατο, 1 Αυγούστου 2026 | 00:00 | 30,94 | 21,09 | 9,84 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 12,41 | 12,40 |
| | 01:00 | 28,53 | 19,28 | 9,25 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 11,44 | 11,43 |
| | 02:00 | 26,90 | 18,24 | 8,66 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 10,77 | 10,77 |
| | 03:00 | 26,05 | 17,45 | 8,60 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 10,44 | 10,43 |
| | 04:00 | 25,43 | 19,92 | 5,51 | 0,00 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | 10,18 | 10,17 |
| | 05:00 | 25,34 | 20,78 | 4,56 | 0,00 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | 10,14 | 10,14 |
| | 06:00 | 25,74 | 19,33 | 6,41 | 0,00 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | 10,27 | 10,27 |
| | 07:00 | 28,23 | 22,50 | 5,73 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 9,66 | 9,56 |
| | 08:00 | 30,33 | 23,52 | 6,81 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 10,63 | 10,63 |
| | 09:00 | 32,67 | 24,47 | 8,20 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 12,16 | 12,17 |
| | 10:00 | 34,05 | 23,56 | 10,49 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 13,49 | 13,48 |
| | 11:00 | 33,66 | 28,63 | 5,02 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | 6,24 | 10,35 |
| | 12:00 | 37,39 | 26,45 | 10,94 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 13,10 | 13,41 |
| | 13:00 | 38,65 | 28,26 | 10,39 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | 13,73 | 13,73 |
| | 14:00 | 38,01 | 28,29 | 9,73 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 13,73 | 13,73 |
| | 15:00 | 36,71 | 27,92 | 8,79 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 13,73 | 13,73 |
| | 16:00 | 36,53 | 26,10 | 10,44 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 13,73 | 13,73 |
| | 17:00 | 38,00 | 27,17 | 10,83 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 13,69 | 13,70 |
| | 18:00 | 40,78 | 28,85 | 11,93 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 13,73 | 13,73 |
| | 19:00 | 41,49 | 29,19 | 12,30 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 13,73 | 13,73 |
| | 20:00 | 41,20 | 29,29 | 11,91 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 13,73 | 13,73 |
| | 21:00 | 40,90 | 30,72 | 10,18 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 13,73 | 13,73 |
| | 22:00 | 37,65 | 29,52 | 8,13 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 13,73 | 13,73 |
| | 23:00 | 34,46 | 28,77 | 5,69 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 13,41 | 13,41 |

Εργασίες στο δίκτυο από 11:10 έως 11:40. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Κυριακή, 2 Αυγούστου 2026 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 10,885 | 10,150 | 10,150 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | Α/Σ G12 | Α/Σ 4 | Α/Σ 5 | Cum (x11) | ΦΟΡ.ΗΖ (x5) | ΗΖ Ενοικ. (x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Κυριακή, 2 Αυγούστου 2026 | 00:00 | 31,88 | 25,40 | 6,48 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 11,33 | 11,29 |
| | 01:00 | 29,58 | 23,83 | 5,75 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 9,01 | 8,98 |
| | 02:00 | 27,82 | 21,76 | 6,06 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 9,16 | 9,17 |
| | 03:00 | 26,67 | 19,87 | 6,79 | 0,00 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 10,68 | 10,68 |
| | 04:00 | 25,86 | 19,68 | 6,18 | 0,00 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 10,35 | 10,35 |
| | 05:00 | 25,79 | 19,64 | 6,15 | 0,00 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 10,32 | 10,31 |
| | 06:00 | 25,33 | 19,61 | 5,72 | 0,00 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 10,10 | 10,09 |
| | 07:00 | 27,43 | 22,61 | 4,82 | 0,00 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 10,94 | 10,95 |
| | 08:00 | 29,25 | 23,68 | 5,57 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 10,19 | 10,18 |
| | 09:00 | 30,70 | 24,51 | 6,19 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 11,37 | 11,39 |
| | 10:00 | 31,52 | 29,88 | 1,65 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 10,99 | 10,98 |
| | 11:00 | 33,03 | 30,41 | 2,62 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 12,50 | 12,51 |
| | 12:00 | 34,30 | 32,40 | 1,90 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 8,62 | 8,48 |
| | 13:00 | 35,07 | 33,34 | 1,74 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 9,11 | 9,08 |
| | 14:00 | 34,91 | 33,94 | 0,98 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 8,92 | 8,92 |
| | 15:00 | 35,33 | 33,84 | 1,48 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 9,29 | 9,32 |
| | 16:00 | 36,26 | 34,37 | 1,90 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 10,22 | 10,22 |
| | 17:00 | 38,50 | 36,81 | 1,69 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 12,34 | 12,35 |
| | 18:00 | 41,21 | 39,83 | 1,39 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 12,37 | 12,32 |
| | 19:00 | 42,46 | 40,10 | 2,36 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 11,88 | 11,83 |
| | 20:00 | 42,51 | 38,89 | 3,62 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 12,33 | 12,32 |
| | 21:00 | 43,22 | 40,09 | 3,13 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 13,71 | 13,71 |
| | 22:00 | 41,29 | 38,30 | 3,00 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 13,72 | 13,72 |
| | 23:00 | 38,52 | 34,20 | 4,32 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 12,43 | 12,40 |

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 10,885 | 10,150 | 10,150 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | | |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | Α/Σ G12 | Α/Σ 4 | Α/Σ 5 | Cum (x11) | ΦΟΡ.ΗΖ (x5) | ΗΖ Ενοικ. (x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026 | 00:00 | 35,19 | 32,92 | 2,27 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 9,19 | 9,13 |
| | 01:00 | 32,30 | 31,29 | 1,01 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 6,27 | 6,24 |
| | 02:00 | 30,14 | 29,49 | 0,65 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 4,82 | 4,81 |
| | 03:00 | 28,58 | 27,90 | 0,68 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 5,40 | 5,44 |
| | 04:00 | 27,64 | 26,66 | 0,99 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 7,03 | 7,00 |
| | 05:00 | 27,38 | 26,65 | 0,73 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 6,75 | 6,74 |
| | 06:00 | 27,85 | 26,90 | 0,95 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 7,16 | 7,16 |
| | 07:00 | 31,20 | 29,89 | 1,31 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 10,46 | 10,48 |
| | 08:00 | 34,45 | 33,07 | 1,38 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 11,29 | 11,29 |
| | 09:00 | 37,00 | 33,74 | 3,26 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 11,10 | 11,08 |
| | 10:00 | 38,27 | 34,39 | 3,88 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 12,24 | 12,26 |
| | 11:00 | 39,84 | 36,74 | 3,09 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 13,47 | 13,47 |
| | 12:00 | 42,30 | 37,14 | 5,17 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 13,20 | 13,73 |
| | 13:00 | 44,95 | 39,06 | 5,89 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 13,73 | 13,73 |
| | 14:00 | 44,74 | 37,22 | 7,52 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 13,73 | 13,73 |
| | 15:00 | 43,95 | 35,13 | 8,82 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 13,73 | 13,73 |
| | 16:00 | 43,67 | 35,72 | 7,95 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 13,73 | 13,73 |
| | 17:00 | 45,03 | 38,52 | 6,51 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,71 | 13,71 |
| | 18:00 | 46,89 | 42,07 | 4,82 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 19:00 | 47,10 | 43,93 | 3,18 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 20:00 | 46,66 | 44,00 | 2,66 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 21:00 | 47,05 | 44,12 | 2,93 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 22:00 | 44,25 | 39,78 | 4,47 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 23:00 | 40,92 | 36,09 | 4,83 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 13,68 | 13,68 |

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 10,885 | 10,150 | 10,150 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | | |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | Α/Σ G12 | Α/Σ 4 | Α/Σ 5 | Cum (x11) | ΦΟΡ.ΗΖ (x5) | ΗΖ Ενοικ. (x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026 | 00:00 | 37,36 | 33,56 | 3,80 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 11,35 | 11,27 |
| | 01:00 | 34,25 | 29,00 | 5,25 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 8,30 | 8,27 |
| | 02:00 | 31,73 | 26,91 | 4,82 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 9,15 | 9,35 |
| | 03:00 | 29,98 | 25,64 | 4,34 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 9,54 | 9,52 |
| | 04:00 | 29,08 | 24,47 | 4,61 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 8,60 | 8,58 |
| | 05:00 | 27,98 | 23,40 | 4,58 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 8,06 | 7,30 |
| | 06:00 | 29,09 | 25,15 | 3,95 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 8,54 | 8,56 |
| | 07:00 | 32,34 | 28,54 | 3,80 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 10,41 | 10,45 |
| | 08:00 | 36,49 | 32,23 | 4,27 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 10,74 | 10,75 |
| | 09:00 | 39,87 | 35,85 | 4,02 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 13,47 | 13,47 |
| | 10:00 | 40,70 | 35,27 | 5,43 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 13,73 | 13,73 |
| | 11:00 | 42,53 | 37,62 | 4,91 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 13,73 | 13,73 |
| | 12:00 | 44,80 | 39,31 | 5,49 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3 | 13,73 | 13,73 |
| | 13:00 | 46,83 | 39,41 | 7,42 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 14:00 | 45,94 | 38,25 | 7,70 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3 | 13,73 | 13,73 |
| | 15:00 | 45,61 | 40,24 | 5,37 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 2 | | 4 | 8,45 | 13,61 |
| | 16:00 | 45,49 | 38,71 | 6,78 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 13,71 | 13,73 |
| | 17:00 | 46,35 | 39,34 | 7,01 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 18:00 | 48,16 | 43,38 | 4,79 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 19:00 | 48,41 | 43,12 | 5,29 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 20:00 | 47,94 | 43,38 | 4,56 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 21:00 | 47,34 | 43,73 | 3,60 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 22:00 | 44,22 | 40,15 | 4,07 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 13,71 | 13,70 |
| | 23:00 | 40,60 | 38,06 | 2,55 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,61 | 13,61 |

Το διάστημα 05:15 με 16:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 10,885 | 10,150 | 10,150 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | | |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | Α/Σ G12 | Α/Σ 4 | Α/Σ 5 | Cum (x11) | ΦΟΡ.ΗΖ (x5) | ΗΖ Ενοικ. (x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026 | 00:00 | 37,43 | 35,71 | 1,72 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 4 | 11,45 | 11,40 |
| | 01:00 | 34,48 | 32,25 | 2,23 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 4 | 10,06 | 10,05 |
| | 02:00 | 32,11 | 29,84 | 2,26 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 11,00 | 11,01 |
| | 03:00 | 30,48 | 28,10 | 2,38 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 9,91 | 9,87 |
| | 04:00 | 29,66 | 27,04 | 2,62 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 9,04 | 9,05 |
| | 05:00 | 29,54 | 26,56 | 2,99 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 8,96 | 8,95 |
| | 06:00 | 29,66 | 25,86 | 3,80 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 9,17 | 9,04 |
| | 07:00 | 33,31 | 29,52 | 3,79 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 2 | 11,97 | 11,97 |
| | 08:00 | 37,32 | 32,56 | 4,75 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 4 | 13,71 | 13,71 |
| | 09:00 | 40,74 | 35,56 | 5,18 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 2 | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 10:00 | 41,08 | 34,88 | 6,20 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 3 | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 11:00 | 43,39 | 36,13 | 7,26 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 4 | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 12:00 | 45,96 | 38,66 | 7,30 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 4 | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 13:00 | 49,79 | 43,74 | 6,05 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 4 | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 14:00 | 49,85 | 46,09 | 3,76 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 15:00 | 49,71 | 47,07 | 2,64 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 16:00 | 49,64 | 47,70 | 1,94 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 17:00 | 50,23 | 48,08 | 2,15 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 18:00 | 51,16 | 47,04 | 4,12 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 19:00 | 50,63 | 40,85 | 9,78 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 20:00 | 49,83 | 39,96 | 9,87 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 21:00 | 49,89 | 41,19 | 8,70 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 22:00 | 47,19 | 41,23 | 5,96 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 23:00 | 44,13 | 36,85 | 7,27 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 13,73 | 13,73 |

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Το διάστημα 06:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίας στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2026 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 10,885 | 10,150 | 10,150 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | | |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | Α/Σ G12 | Α/Σ 4 | Α/Σ 5 | Cum (x11) | ΦΟΡ.ΗΖ (x5) | ΗΖ Ενοικ. (x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2026 | 00:00 | 40,54 | 34,18 | 6,36 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 13,56 | 13,53 |
| | 01:00 | 37,37 | 34,80 | 2,57 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 11,39 | 11,34 |
| | 02:00 | 34,61 | 32,81 | 1,80 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 8,69 | 8,65 |
| | 03:00 | 32,98 | 31,06 | 1,92 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | 11,23 | 11,27 |
| | 04:00 | 31,73 | 27,25 | 4,47 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 11,13 | 11,14 |
| | 05:00 | 31,25 | 25,97 | 5,27 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 10,61 | 10,60 |
| | 06:00 | 31,21 | 25,25 | 5,96 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 10,54 | 10,53 |
| | 07:00 | 34,54 | 28,21 | 6,32 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 13,25 | 13,24 |
| | 08:00 | 38,01 | 31,59 | 6,41 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 13,73 | 13,73 |
| | 09:00 | 41,13 | 34,19 | 6,94 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3 | 13,72 | 13,72 |
| | 10:00 | 42,36 | 34,78 | 7,57 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 13,73 | 13,73 |
| | 11:00 | 44,63 | 36,55 | 8,08 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 13,73 | 13,73 |
| | 12:00 | 47,60 | 39,89 | 7,71 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 13:00 | 50,61 | 46,29 | 4,32 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 14:00 | 50,84 | 49,32 | 1,52 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 15:00 | 50,51 | 49,19 | 1,32 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 16:00 | 50,29 | 49,02 | 1,27 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 17:00 | 49,98 | 48,21 | 1,77 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 18:00 | 52,09 | 49,53 | 2,56 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 19:00 | 51,76 | 49,08 | 2,68 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 20:00 | 50,76 | 46,71 | 4,05 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 21:00 | 49,71 | 45,15 | 4,56 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 22:00 | 46,54 | 41,68 | 4,86 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 23:00 | 43,49 | 36,75 | 6,74 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | 3 | 13,73 | 13,73 |

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2026 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 10,885 | 10,150 | 10,150 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | | |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | Α/Σ G12 | Α/Σ 4 | Α/Σ 5 | Cum (x11) | ΦΟΡ.ΗΖ (x5) | ΗΖ Ενοικ. (x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2026 | 00:00 | 40,00 | 33,15 | 6,85 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 2 | 12,75 | 12,76 |
| | 01:00 | 37,12 | 29,95 | 7,17 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 3 | 13,73 | 13,73 |
| | 02:00 | 34,40 | 27,19 | 7,21 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 13,27 | 13,26 |
| | 03:00 | 32,95 | 24,81 | 8,14 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 12,26 | 12,23 |
| | 04:00 | 31,66 | 24,26 | 7,40 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 11,01 | 10,99 |
| | 05:00 | 31,09 | 23,14 | 7,95 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 10,58 | 10,57 |
| | 06:00 | 30,92 | 24,55 | 6,37 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 10,40 | 10,41 |
| | 07:00 | 34,11 | 29,52 | 4,59 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 2 | 12,30 | 12,27 |
| | 08:00 | 37,75 | 33,46 | 4,29 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 4 | 13,02 | 13,05 |
| | 09:00 | 40,84 | 36,70 | 4,14 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 10:00 | 42,18 | 36,41 | 5,77 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 11:00 | 43,62 | 36,42 | 7,19 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 12:00 | 46,03 | 36,18 | 9,84 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 13:00 | 48,58 | 38,08 | 10,50 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 14:00 | 49,02 | 39,10 | 9,92 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 15:00 | 49,36 | 40,07 | 9,29 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 16:00 | 49,27 | 40,56 | 8,70 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 17:00 | 49,98 | 41,90 | 8,08 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 18:00 | 52,27 | 46,91 | 5,36 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 19:00 | 52,06 | 48,60 | 3,45 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 20:00 | 50,48 | 46,49 | 3,99 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 21:00 | 48,94 | 43,46 | 5,49 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 22:00 | 45,53 | 39,57 | 5,96 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 23:00 | 42,94 | 36,34 | 6,59 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 4 | 13,64 | 13,63 |

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 10,885 | 10,150 | 10,150 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | Α/Σ G12 | Α/Σ 4 | Α/Σ 5 | Cum (x11) | ΦΟΡ.ΗΖ (x5) | ΗΖ Ενοικ. (x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026 | 00:00 | 40,42 | 33,31 | 7,11 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 01:00 | 37,83 | 31,14 | 6,70 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 02:00 | 35,58 | 30,27 | 5,32 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3 | 13,48 | 13,47 |
| | 03:00 | 34,17 | 30,30 | 3,87 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3 | 12,45 | 12,44 |
| | 04:00 | 32,81 | 29,13 | 3,68 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 11,66 | 11,65 |
| | 05:00 | 32,39 | 26,24 | 6,16 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 11,85 | 11,85 |
| | 06:00 | 31,78 | 24,00 | 7,77 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 11,27 | 11,25 |
| | 07:00 | 33,84 | 24,25 | 9,58 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 13,08 | 13,07 |
| | 08:00 | 36,78 | 27,68 | 9,10 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 13,73 | 13,73 |
| | 09:00 | 39,87 | 31,53 | 8,34 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | 13,73 | 13,73 |
| | 10:00 | 41,88 | 35,90 | 5,98 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 13,73 | 13,73 |
| | 11:00 | 44,11 | 37,21 | 6,89 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3 | 13,73 | 13,73 |
| | 12:00 | 46,46 | 39,47 | 6,99 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3 | 13,73 | 13,73 |
| | 13:00 | 49,17 | 40,81 | 8,36 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 14:00 | 49,73 | 41,31 | 8,42 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 15:00 | 50,04 | 42,50 | 7,53 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 16:00 | 50,59 | 44,52 | 6,07 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 17:00 | 51,49 | 46,98 | 4,51 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 3 | 13,73 | 13,73 |
| | 18:00 | 52,19 | 48,76 | 3,43 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 3 | 13,73 | 13,73 |
| | 19:00 | 51,56 | 47,80 | 3,76 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 20:00 | 50,26 | 45,42 | 4,84 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 21:00 | 49,55 | 45,03 | 4,52 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 22:00 | 47,24 | 42,05 | 5,19 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 23:00 | 44,55 | 39,27 | 5,28 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Κυριακή, 9 Αυγούστου 2026 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 10,885 | 10,150 | 10,150 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | Α/Σ G12 | Α/Σ 4 | Α/Σ 5 | Cum (x11) | ΦΟΡ.ΗΖ (x5) | ΗΖ Ενοικ. (x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Κυριακή, 9 Αυγούστου 2026 | 00:00 | 42,19 | 34,90 | 7,29 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 13,73 | 13,73 |
| | 01:00 | 39,92 | 29,55 | 10,37 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 13,72 | 13,73 |
| | 02:00 | 37,08 | 26,35 | 10,73 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 13,73 | 13,73 |
| | 03:00 | 35,34 | 23,72 | 11,62 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 13,73 | 13,73 |
| | 04:00 | 33,91 | 22,49 | 11,42 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 13,34 | 13,31 |
| | 05:00 | 33,11 | 22,66 | 10,44 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 12,60 | 12,60 |
| | 06:00 | 32,07 | 22,80 | 9,28 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 11,56 | 11,55 |
| | 07:00 | 33,33 | 22,84 | 10,48 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 12,76 | 12,77 |
| | 08:00 | 34,85 | 23,62 | 11,23 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 13,72 | 13,72 |
| | 09:00 | 36,45 | 25,51 | 10,93 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 13,73 | 13,73 |
| | 10:00 | 37,78 | 26,29 | 11,49 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 13,73 | 13,73 |
| | 11:00 | 39,63 | 28,29 | 11,34 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 13,73 | 13,73 |
| | 12:00 | 41,85 | 30,88 | 10,97 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 13,73 | 13,73 |
| | 13:00 | 43,76 | 33,26 | 10,50 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 13,73 | 13,73 |
| | 14:00 | 44,37 | 33,80 | 10,57 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 13,73 | 13,73 |
| | 15:00 | 44,28 | 32,38 | 11,90 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 13,73 | 13,73 |
| | 16:00 | 44,70 | 32,26 | 12,44 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 13,73 | 13,73 |
| | 17:00 | 46,08 | 33,71 | 12,37 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 13,73 | 13,73 |
| | 18:00 | 46,84 | 34,80 | 12,05 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 13,73 | 13,73 |
| | 19:00 | 46,60 | 34,84 | 11,76 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 13,73 | 13,73 |
| | 20:00 | 45,86 | 34,95 | 10,91 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 13,73 | 13,73 |
| | 21:00 | 46,00 | 37,10 | 8,90 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3 | 13,73 | 13,73 |
| | 22:00 | 43,66 | 37,14 | 6,52 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 13,73 | 13,73 |
| | 23:00 | 41,12 | 36,77 | 4,36 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 13,72 | 13,72 |

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 10,885 | 10,150 | 10,150 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | Α/Σ G12 | Α/Σ 4 | Α/Σ 5 | Cum (x11) | ΦΟΡ.ΗΖ (x5) | ΗΖ Ενοικ. (x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026 | 00:00 | 38,02 | 33,32 | 4,70 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 12,09 | 12,05 |
| | 01:00 | 35,38 | 30,48 | 4,91 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 9,57 | 9,57 |
| | 02:00 | 33,43 | 27,68 | 5,75 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 12,94 | 12,94 |
| | 03:00 | 32,16 | 25,56 | 6,60 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 11,73 | 11,67 |
| | 04:00 | 31,11 | 23,96 | 7,15 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 10,60 | 10,61 |
| | 05:00 | 31,04 | 23,42 | 7,62 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 10,55 | 10,54 |
| | 06:00 | 30,97 | 24,78 | 6,19 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 10,48 | 10,37 |
| | 07:00 | 33,92 | 25,02 | 8,91 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 13,06 | 13,07 |
| | 08:00 | 38,02 | 27,44 | 10,58 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 13,73 | 13,73 |
| | 09:00 | 41,54 | 31,05 | 10,50 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 13,73 | 13,73 |
| | 10:00 | 43,36 | 33,55 | 9,81 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 13,73 | 13,73 |
| | 11:00 | 45,43 | 35,54 | 9,89 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 13,73 | 13,73 |
| | 12:00 | 47,65 | 37,67 | 9,97 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 13,73 | 13,73 |
| | 13:00 | 50,27 | 39,97 | 10,30 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 13,73 | 13,73 |
| | 14:00 | 50,94 | 40,11 | 10,83 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 15:00 | 51,46 | 40,73 | 10,73 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 16:00 | 51,37 | 40,71 | 10,67 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 17:00 | 51,74 | 41,19 | 10,56 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 18:00 | 52,14 | 41,02 | 11,12 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 19:00 | 50,78 | 39,82 | 10,97 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 20:00 | 50,31 | 39,92 | 10,40 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 21:00 | 49,58 | 40,26 | 9,32 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 22:00 | 46,74 | 39,37 | 7,37 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 23:00 | 43,48 | 37,78 | 5,71 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3 | 13,73 | 13,73 |

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 10,885 | 10,150 | 10,150 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | | |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | Α/Σ G12 | Α/Σ 4 | Α/Σ 5 | Cum (x11) | ΦΟΡ.ΗΖ (x5) | ΗΖ Ενοικ. (x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026 | 00:00 | 39,95 | 33,99 | 5,96 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 13,73 | 13,73 |
| | 01:00 | 37,12 | 30,92 | 6,19 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 12,60 | 12,55 |
| | 02:00 | 34,64 | 27,11 | 7,53 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 12,43 | 12,42 |
| | 03:00 | 32,97 | 26,54 | 6,43 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 12,39 | 12,37 |
| | 04:00 | 31,93 | 24,75 | 7,18 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 11,33 | 11,34 |
| | 05:00 | 31,49 | 26,37 | 5,13 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 10,84 | 10,84 |
| | 06:00 | 31,87 | 26,78 | 5,09 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 11,08 | 11,09 |
| | 07:00 | 34,70 | 28,80 | 5,90 | 0,00 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | 13,57 | 13,57 |
| | 08:00 | 38,40 | 32,67 | 5,73 | 0,00 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 09:00 | 41,38 | 34,52 | 6,86 | 0,00 | | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 10:00 | 43,12 | 35,58 | 7,54 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 11:00 | 45,28 | 38,27 | 7,01 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 12:00 | 47,43 | 40,93 | 6,50 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 4 | 13,70 | 13,69 |
| | 13:00 | 50,54 | 41,07 | 9,48 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 14:00 | 50,78 | 40,86 | 9,92 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 15:00 | 50,30 | 40,60 | 9,70 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 16:00 | 50,50 | 41,47 | 9,02 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 17:00 | 51,37 | 44,53 | 6,84 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 18:00 | 53,44 | 48,73 | 4,71 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 19:00 | 52,93 | 45,95 | 6,98 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 20:00 | 49,52 | 40,30 | 9,22 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 21:00 | 49,82 | 40,06 | 9,76 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 22:00 | 46,61 | 38,00 | 8,61 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 23:00 | 43,60 | 37,20 | 6,40 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 10,885 | 10,150 | 10,150 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | | | |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | Α/Σ G12 | Α/Σ 4 | Α/Σ 5 | Cum (x11) | ΦΟΡ.ΗΖ (x5) | ΗΖ Ενοικ. (x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026 | 00:00 | 41,41 | 36,01 | 5,39 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 01:00 | 38,27 | 33,68 | 4,59 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 02:00 | 35,75 | 31,66 | 4,09 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 4 | 13,51 | 13,49 |
| | 03:00 | 34,11 | 28,35 | 5,76 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 2 | 12,77 | 12,75 |
| | 04:00 | 32,71 | 26,78 | 5,93 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 12,11 | 12,09 |
| | 05:00 | 32,15 | 26,63 | 5,52 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 11,61 | 11,60 |
| | 06:00 | 32,13 | 26,13 | 5,99 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 11,58 | 11,58 |
| | 07:00 | 35,28 | 28,84 | 6,44 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 13,63 | 13,63 |
| | 08:00 | 38,89 | 32,81 | 6,08 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | 3 | 13,73 | 13,73 |
| | 09:00 | 41,96 | 35,70 | 6,26 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 10:00 | 43,78 | 36,73 | 7,05 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 11:00 | 44,85 | 37,20 | 7,65 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 12:00 | 46,63 | 38,49 | 8,14 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 13:00 | 51,17 | 44,71 | 6,46 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 14:00 | 52,78 | 47,48 | 5,30 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 15:00 | 52,57 | 46,82 | 5,76 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 16:00 | 52,42 | 45,91 | 6,51 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 17:00 | 52,80 | 44,05 | 8,76 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 18:00 | 53,08 | 41,95 | 11,13 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 19:00 | 51,54 | 40,26 | 11,28 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 20:00 | 50,77 | 40,19 | 10,58 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 21:00 | 49,59 | 39,50 | 10,09 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 22:00 | 46,30 | 37,60 | 8,70 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 23:00 | 43,35 | 34,62 | 8,73 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2026 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 10,885 | 10,150 | 10,150 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | | | |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | Α/Σ G12 | Α/Σ 4 | Α/Σ 5 | Cum (x11) | ΦΟΡ.ΗΖ (x5) | ΗΖ Ενοικ. (x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2026 | 00:00 | 40,54 | 32,45 | 8,09 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 01:00 | 37,50 | 29,82 | 7,68 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 2 | 13,73 | 13,73 |
| | 02:00 | 35,17 | 27,66 | 7,51 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 13,69 | 13,68 |
| | 03:00 | 33,40 | 25,79 | 7,61 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 12,84 | 12,84 |
| | 04:00 | 32,37 | 25,05 | 7,32 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 11,91 | 11,89 |
| | 05:00 | 31,98 | 23,76 | 8,22 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 11,56 | 11,52 |
| | 06:00 | 32,12 | 23,24 | 8,88 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 11,60 | 11,59 |
| | 07:00 | 34,99 | 26,07 | 8,92 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 13,50 | 13,51 |
| | 08:00 | 38,67 | 29,06 | 9,61 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 13,73 | 13,73 |
| | 09:00 | 41,69 | 31,66 | 10,03 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 3 | 13,73 | 13,73 |
| | 10:00 | 43,73 | 33,88 | 9,85 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 11:00 | 45,79 | 35,55 | 10,24 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 12:00 | 48,32 | 36,85 | 11,47 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 13:00 | 51,35 | 39,84 | 11,52 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 14:00 | 52,49 | 41,51 | 10,98 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 15:00 | 51,97 | 40,62 | 11,35 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 16:00 | 51,58 | 39,29 | 12,28 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 17:00 | 51,69 | 39,37 | 12,31 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 18:00 | 52,51 | 40,00 | 12,51 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 19:00 | 51,53 | 38,99 | 12,53 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 20:00 | 50,46 | 38,88 | 11,58 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 21:00 | 48,43 | 40,01 | 8,42 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 22:00 | 44,62 | 38,92 | 5,69 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 23:00 | 41,67 | 33,50 | 8,17 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2026 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 10,885 | 10,150 | 10,150 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | | |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | Α/Σ G12 | Α/Σ 4 | Α/Σ 5 | Cum (x11) | ΦΟΡ.ΗΖ (x5) | ΗΖ Ενοικ. (x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2026 | 00:00 | 38,61 | 29,83 | 8,78 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 3 | 13,73 | 13,73 |
| | 01:00 | 35,83 | 26,38 | 9,45 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 13,73 | 13,73 |
| | 02:00 | 33,55 | 23,86 | 9,68 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 13,36 | 13,34 |
| | 03:00 | 31,88 | 21,89 | 10,00 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 12,75 | 12,74 |
| | 04:00 | 30,70 | 20,89 | 9,81 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 12,29 | 12,28 |
| | 05:00 | 30,39 | 25,06 | 5,32 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 6,32 | 10,36 |
| | 06:00 | 30,28 | 25,93 | 4,35 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 5,00 | 9,76 |
| | 07:00 | 31,71 | 23,48 | 8,22 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 10,37 | 11,16 |
| | 08:00 | 35,52 | 25,43 | 10,09 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 13,71 | 13,71 |
| | 09:00 | 38,01 | 27,53 | 10,48 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 13,73 | 13,73 |
| | 10:00 | 39,14 | 28,83 | 10,31 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 13,73 | 13,73 |
| | 11:00 | 40,45 | 29,95 | 10,50 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 13,73 | 13,73 |
| | 12:00 | 41,80 | 31,38 | 10,42 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 2 | 13,73 | 13,73 |
| | 13:00 | 43,98 | 33,68 | 10,29 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 14:00 | 43,92 | 33,14 | 10,79 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 15:00 | 43,13 | 32,01 | 11,12 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 16:00 | 42,76 | 31,39 | 11,37 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3 | 13,73 | 13,73 |
| | 17:00 | 43,94 | 32,44 | 11,50 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3 | 13,73 | 13,73 |
| | 18:00 | 45,56 | 34,08 | 11,48 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3 | 13,73 | 13,73 |
| | 19:00 | 45,63 | 33,89 | 11,74 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3 | 13,73 | 13,73 |
| | 20:00 | 45,40 | 33,74 | 11,66 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3 | 13,73 | 13,73 |
| | 21:00 | 43,26 | 31,47 | 11,79 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 22:00 | 39,27 | 27,45 | 11,82 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 2 | 13,73 | 13,73 |
| | 23:00 | 36,07 | 24,35 | 11,73 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 13,73 | 13,73 |

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Το διάστημα 05:00 με 07:40 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 10,885 | 10,150 | 10,150 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | | |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | Α/Σ G12 | Α/Σ 4 | Α/Σ 5 | Cum (x11) | ΦΟΡ.ΗΖ (x5) | ΗΖ Ενοικ. (x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026 | 00:00 | 32,92 | 21,62 | 11,30 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 13,17 | 13,15 |
| | 01:00 | 30,51 | 20,10 | 10,41 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 12,21 | 12,20 |
| | 02:00 | 28,61 | 18,70 | 9,92 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 11,47 | 11,45 |
| | 03:00 | 27,58 | 17,92 | 9,66 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 11,04 | 11,03 |
| | 04:00 | 26,79 | 17,32 | 9,47 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 10,72 | 10,72 |
| | 05:00 | 26,70 | 17,44 | 9,26 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 10,68 | 10,68 |
| | 06:00 | 26,44 | 17,84 | 8,59 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 10,58 | 10,57 |
| | 07:00 | 28,38 | 21,05 | 7,33 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 9,78 | 10,42 |
| | 08:00 | 29,54 | 20,39 | 9,15 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 11,79 | 11,79 |
| | 09:00 | 29,53 | 20,30 | 9,24 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 11,81 | 11,81 |
| | 10:00 | 29,94 | 20,55 | 9,39 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 11,97 | 11,97 |
| | 11:00 | 31,49 | 21,82 | 9,68 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 12,57 | 12,58 |
| | 12:00 | 33,16 | 23,70 | 9,46 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 13,25 | 13,25 |
| | 13:00 | 33,78 | 24,88 | 8,90 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 13,51 | 13,48 |
| | 14:00 | 31,76 | 23,52 | 8,24 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 11,34 | 11,31 |
| | 15:00 | 31,02 | 22,49 | 8,53 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 10,51 | 10,53 |
| | 16:00 | 32,59 | 22,54 | 10,05 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 12,02 | 12,04 |
| | 17:00 | 34,86 | 23,41 | 11,44 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 13,58 | 13,58 |
| | 18:00 | 37,18 | 25,69 | 11,49 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 13,73 | 13,73 |
| | 19:00 | 38,09 | 26,64 | 11,45 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 13,73 | 13,73 |
| | 20:00 | 39,38 | 27,93 | 11,45 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 2 | 13,73 | 13,73 |
| | 21:00 | 38,71 | 28,26 | 10,45 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 2 | 13,73 | 13,73 |
| | 22:00 | 36,22 | 25,83 | 10,40 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 13,73 | 13,73 |
| | 23:00 | 33,35 | 23,99 | 9,36 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 13,11 | 13,09 |

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Δοκιμαστική λειτουργία της G11 το διάστημα 07:10 με 07:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Κυριακή, 16 Αυγούστου 2026 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 10,885 | 10,150 | 10,150 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | Α/Σ G12 | Α/Σ 4 | Α/Σ 5 | Cum (x11) | ΦΟΡ.ΗΖ (x5) | ΗΖ Ενοικ. (x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Κυριακή, 16 Αυγούστου 2026 | 00:00 | 31,00 | 23,14 | 7,86 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 11,86 | 11,82 |
| | 01:00 | 28,73 | 21,37 | 7,35 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 10,71 | 10,73 |
| | 02:00 | 26,96 | 19,19 | 7,77 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 10,81 | 10,80 |
| | 03:00 | 25,98 | 19,03 | 6,95 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 10,40 | 10,40 |
| | 04:00 | 25,53 | 18,65 | 6,88 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 10,22 | 10,21 |
| | 05:00 | 25,55 | 19,14 | 6,41 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 10,21 | 10,21 |
| | 06:00 | 25,13 | 18,56 | 6,57 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 9,96 | 9,96 |
| | 07:00 | 26,40 | 19,40 | 7,00 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 10,54 | 10,54 |
| | 08:00 | 27,73 | 21,19 | 6,54 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | 1 | 11,08 | 11,08 |
| | 09:00 | 28,72 | 23,81 | 4,91 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 11,47 | 11,48 |
| | 10:00 | 30,08 | 24,89 | 5,19 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 10,91 | 10,87 |
| | 11:00 | 31,01 | 26,68 | 4,33 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 10,60 | 10,60 |
| | 12:00 | 31,93 | 27,27 | 4,66 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 11,39 | 11,39 |
| | 13:00 | 32,87 | 29,78 | 3,09 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 12,31 | 12,28 |
| | 14:00 | 32,06 | 29,88 | 2,18 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 2 | 11,08 | 11,07 |
| | 15:00 | 31,06 | 27,48 | 3,58 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 10,38 | 10,34 |
| | 16:00 | 32,10 | 26,18 | 5,92 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 11,56 | 11,55 |
| | 17:00 | 33,86 | 27,29 | 6,57 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 13,14 | 13,15 |
| | 18:00 | 36,70 | 30,45 | 6,25 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 4 | 13,72 | 13,72 |
| | 19:00 | 38,38 | 30,30 | 8,08 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 20:00 | 40,27 | 30,45 | 9,83 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 21:00 | 40,16 | 29,57 | 10,59 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 3 | 13,73 | 13,73 |
| | 22:00 | 37,22 | 30,08 | 7,14 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 2 | | 3 | 13,71 | 13,70 |
| | 23:00 | 34,46 | 28,66 | 5,80 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 13,47 | 13,45 |

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 10,885 | 10,150 | 10,150 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | Α/Σ G12 | Α/Σ 4 | Α/Σ 5 | Cum (x11) | ΦΟΡ.ΗΖ (x5) | ΗΖ Ενοικ. (x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026 | 00:00 | 31,51 | 22,18 | 9,33 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 12,49 | 12,50 |
| | 01:00 | 29,06 | 21,54 | 7,52 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 11,65 | 11,64 |
| | 02:00 | 27,05 | 20,46 | 6,58 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 10,85 | 10,83 |
| | 03:00 | 25,95 | 20,91 | 5,03 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 10,38 | 10,38 |
| | 04:00 | 25,52 | 21,42 | 4,09 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 10,21 | 10,21 |
| | 05:00 | 25,60 | 20,95 | 4,65 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 10,24 | 10,24 |
| | 06:00 | 25,67 | 23,19 | 2,48 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 9,26 | 9,21 |
| | 07:00 | 28,00 | 25,53 | 2,47 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 7,69 | 7,68 |
| | 08:00 | 30,96 | 29,42 | 1,54 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 10,32 | 10,35 |
| | 09:00 | 33,15 | 31,55 | 1,60 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 4 | 11,18 | 11,15 |
| | 10:00 | 34,16 | 31,92 | 2,25 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 4 | 11,90 | 11,90 |
| | 11:00 | 35,61 | 33,30 | 2,32 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 12,30 | 12,26 |
| | 12:00 | 37,15 | 34,09 | 3,07 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 11,01 | 11,01 |
| | 13:00 | 38,70 | 34,70 | 3,99 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 12,85 | 12,83 |
| | 14:00 | 37,84 | 33,69 | 4,14 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 11,03 | 11,04 |
| | 15:00 | 36,74 | 32,30 | 4,44 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 10,75 | 10,73 |
| | 16:00 | 36,47 | 32,18 | 4,29 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 10,45 | 10,47 |
| | 17:00 | 37,65 | 34,65 | 3,00 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 11,58 | 11,58 |
| | 18:00 | 40,62 | 38,59 | 2,04 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 13,05 | 13,03 |
| | 19:00 | 42,35 | 41,01 | 1,33 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 13,20 | 13,16 |
| | 20:00 | 44,06 | 43,16 | 0,90 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 13,56 | 13,55 |
| | 21:00 | 43,33 | 42,29 | 1,04 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 13,71 | 13,68 |
| | 22:00 | 39,86 | 38,73 | 1,13 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 3 | 12,51 | 12,55 |
| | 23:00 | 36,71 | 36,25 | 0,46 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 10,72 | 10,64 |

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 10,885 | 10,150 | 10,150 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | | |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | Α/Σ G12 | Α/Σ 4 | Α/Σ 5 | Cum (x11) | ΦΟΡ.ΗΖ (x5) | ΗΖ Ενοικ. (x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026 | 00:00 | 33,05 | 32,85 | 0,20 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 7,52 | 7,48 |
| | 01:00 | 30,20 | 30,20 | 0,00 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 8,48 | 8,47 |
| | 02:00 | 27,88 | 27,88 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 7,24 | 7,23 |
| | 03:00 | 26,93 | 26,93 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 6,31 | 6,27 |
| | 04:00 | 26,47 | 26,47 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 5,81 | 5,80 |
| | 05:00 | 26,39 | 26,35 | 0,04 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 5,72 | 5,72 |
| | 06:00 | 26,80 | 26,73 | 0,07 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 6,14 | 6,16 |
| | 07:00 | 29,43 | 29,43 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 8,38 | 8,38 |
| | 08:00 | 32,90 | 32,90 | 0,00 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 7,55 | 7,57 |
| | 09:00 | 35,24 | 35,24 | 0,00 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 2 | 8,46 | 8,52 |
| | 10:00 | 36,79 | 36,76 | 0,04 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3 | 9,74 | 9,73 |
| | 11:00 | 37,91 | 37,52 | 0,39 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3 | 10,86 | 10,85 |
| | 12:00 | 38,69 | 38,40 | 0,29 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 3 | 11,60 | 11,58 |
| | 13:00 | 40,93 | 40,73 | 0,20 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 4 | 12,93 | 12,99 |
| | 14:00 | 39,96 | 39,77 | 0,19 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 12,18 | 12,17 |
| | 15:00 | 38,90 | 38,61 | 0,29 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 11,13 | 11,12 |
| | 16:00 | 37,98 | 37,65 | 0,33 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 10,12 | 10,06 |
| | 17:00 | 39,27 | 39,22 | 0,05 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 11,40 | 11,39 |
| | 18:00 | 42,41 | 42,39 | 0,02 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 12,85 | 12,82 |
| | 19:00 | 43,79 | 43,79 | 0,00 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 12,80 | 12,80 |
| | 20:00 | 45,23 | 45,17 | 0,07 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 13,42 | 13,43 |
| | 21:00 | 43,77 | 43,71 | 0,06 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 13,34 | 13,38 |
| | 22:00 | 39,74 | 39,68 | 0,06 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | | 4 | 12,73 | 12,71 |
| | 23:00 | 36,44 | 36,44 | 0,00 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 9,97 | 9,94 |

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 10,885 | 10,150 | 10,150 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | | |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | Α/Σ G12 | Α/Σ 4 | Α/Σ 5 | Cum (x11) | ΦΟΡ.ΗΖ (x5) | ΗΖ Ενοικ. (x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026 | 00:00 | 33,04 | 33,04 | 0,00 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 9,25 | 9,33 |
| | 01:00 | 29,92 | 29,92 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 9,27 | 9,21 |
| | 02:00 | 27,73 | 27,73 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 7,11 | 7,07 |
| | 03:00 | 26,72 | 26,72 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 6,07 | 6,08 |
| | 04:00 | 26,06 | 26,06 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 5,39 | 5,39 |
| | 05:00 | 26,31 | 26,31 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 5,64 | 5,63 |
| | 06:00 | 26,61 | 26,61 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 5,93 | 5,91 |
| | 07:00 | 29,57 | 29,57 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 8,53 | 8,52 |
| | 08:00 | 33,26 | 33,26 | 0,00 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 7,76 | 7,74 |
| | 09:00 | 35,91 | 35,88 | 0,03 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 9,84 | 9,85 |
| | 10:00 | 37,14 | 36,98 | 0,15 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 11,05 | 11,06 |
| | 11:00 | 38,41 | 38,22 | 0,19 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3 | 11,35 | 11,35 |
| | 12:00 | 40,50 | 40,24 | 0,26 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 12,90 | 12,90 |
| | 13:00 | 41,78 | 41,52 | 0,26 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 13,69 | 13,68 |
| | 14:00 | 41,57 | 41,16 | 0,41 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 13,60 | 13,60 |
| | 15:00 | 40,23 | 39,89 | 0,34 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 12,57 | 12,58 |
| | 16:00 | 39,59 | 38,98 | 0,60 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 11,97 | 11,98 |
| | 17:00 | 40,76 | 39,82 | 0,95 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 13,06 | 13,05 |
| | 18:00 | 42,86 | 42,03 | 0,83 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,55 | 13,56 |
| | 19:00 | 43,67 | 42,28 | 1,39 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,61 | 13,60 |
| | 20:00 | 44,58 | 43,10 | 1,48 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,69 | 13,70 |
| | 21:00 | 43,18 | 41,55 | 1,63 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,66 | 13,64 |
| | 22:00 | 40,14 | 37,94 | 2,20 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3 | 13,04 | 13,03 |
| | 23:00 | 36,77 | 34,85 | 1,93 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 10,83 | 10,83 |

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 10,885 | 10,150 | 10,150 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | Α/Σ G12 | Α/Σ 4 | Α/Σ 5 | Cum (x11) | ΦΟΡ.ΗΖ (x5) | ΗΖ Ενοικ. (x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026 | 00:00 | 34,05 | 32,31 | 1,74 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 10,86 | 10,88 |
| | 01:00 | 31,14 | 29,47 | 1,67 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 10,56 | 10,51 |
| | 02:00 | 29,09 | 27,13 | 1,96 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 8,51 | 8,47 |
| | 03:00 | 27,87 | 26,08 | 1,79 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 7,25 | 7,25 |
| | 04:00 | 27,11 | 25,30 | 1,81 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 6,50 | 6,48 |
| | 05:00 | 27,34 | 23,34 | 4,00 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 7,88 | 7,91 |
| | 06:00 | 27,87 | 24,12 | 3,75 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | 9,26 | 9,25 |
| | 07:00 | 30,59 | 26,90 | 3,70 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 10,15 | 10,17 |
| | 08:00 | 34,61 | 33,80 | 0,81 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 4 | 11,57 | 11,55 |
| | 09:00 | 38,23 | 37,87 | 0,36 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 11,88 | 11,87 |
| | 10:00 | 40,13 | 39,83 | 0,29 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 13,40 | 13,41 |
| | 11:00 | 42,58 | 42,05 | 0,52 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 4 | 13,57 | 13,56 |
| | 12:00 | 44,64 | 43,56 | 1,08 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 4 | 13,44 | 13,38 |
| | 13:00 | 47,10 | 45,69 | 1,40 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 4 | 12,75 | 12,76 |
| | 14:00 | 47,08 | 46,09 | 0,99 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 15:00 | 46,31 | 44,86 | 1,45 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,72 | 13,72 |
| | 16:00 | 45,54 | 43,24 | 2,30 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,59 | 13,60 |
| | 17:00 | 46,46 | 43,45 | 3,01 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 18:00 | 48,83 | 45,95 | 2,88 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 19:00 | 49,01 | 47,05 | 1,96 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 20:00 | 49,19 | 47,48 | 1,71 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 21:00 | 47,68 | 45,87 | 1,81 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,72 | 13,72 |
| | 22:00 | 43,49 | 41,20 | 2,29 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,27 | 13,24 |
| | 23:00 | 40,45 | 39,14 | 1,31 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,55 | 13,50 |

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2026 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 10,885 | 10,150 | 10,150 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | | |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | Α/Σ G12 | Α/Σ 4 | Α/Σ 5 | Cum (x11) | ΦΟΡ.ΗΖ (x5) | ΗΖ Ενοικ. (x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2026 | 00:00 | 36,95 | 34,54 | 2,41 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 12,33 | 12,30 |
| | 01:00 | 33,99 | 32,67 | 1,32 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 11,80 | 11,73 |
| | 02:00 | 31,58 | 29,56 | 2,02 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 10,26 | 10,25 |
| | 03:00 | 30,10 | 27,58 | 2,52 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 9,55 | 9,53 |
| | 04:00 | 28,84 | 26,91 | 1,93 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 8,25 | 8,25 |
| | 05:00 | 28,53 | 26,16 | 2,37 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 8,04 | 8,03 |
| | 06:00 | 28,71 | 26,56 | 2,15 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 8,20 | 8,21 |
| | 07:00 | 31,08 | 29,47 | 1,61 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 9,98 | 9,99 |
| | 08:00 | 34,70 | 32,52 | 2,18 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 12,34 | 12,33 |
| | 09:00 | 37,45 | 35,68 | 1,77 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 11,97 | 12,00 |
| | 10:00 | 38,80 | 36,42 | 2,38 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 12,75 | 12,79 |
| | 11:00 | 40,66 | 38,76 | 1,91 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 13,49 | 13,41 |
| | 12:00 | 42,33 | 40,30 | 2,03 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 11,64 | 11,69 |
| | 13:00 | 45,01 | 42,67 | 2,35 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 13,71 | 13,71 |
| | 14:00 | 45,50 | 42,83 | 2,67 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 15:00 | 45,58 | 42,95 | 2,63 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 16:00 | 45,82 | 42,49 | 3,33 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 17:00 | 46,91 | 44,87 | 2,03 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 18:00 | 48,71 | 47,63 | 1,09 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 19:00 | 48,83 | 47,61 | 1,22 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 20:00 | 49,24 | 48,15 | 1,09 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 21:00 | 47,31 | 46,64 | 0,67 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 22:00 | 43,74 | 43,28 | 0,46 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 13,20 | 13,21 |
| | 23:00 | 41,01 | 40,06 | 0,96 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 13,08 | 13,01 |

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Το διάστημα 08:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Σάββατο, 22 Αυγούστου 2026 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 10,885 | 10,150 | 10,150 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | | |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | Α/Σ G12 | Α/Σ 4 | Α/Σ 5 | Cum (x11) | ΦΟΡ.ΗΖ (x5) | ΗΖ Ενοικ. (x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Σάββατο, 22 Αυγούστου 2026 | 00:00 | 37,81 | 37,56 | 0,24 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 10,29 | 10,27 |
| | 01:00 | 35,08 | 34,87 | 0,21 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 9,02 | 9,00 |
| | 02:00 | 32,81 | 32,21 | 0,60 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | | | 8,66 | 8,63 |
| | 03:00 | 31,19 | 30,28 | 0,91 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | 6,82 | 6,68 |
| | 04:00 | 30,09 | 29,32 | 0,76 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 4,08 | 4,09 |
| | 05:00 | 29,58 | 28,83 | 0,75 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 3,56 | 3,56 |
| | 06:00 | 29,64 | 28,95 | 0,69 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 4,49 | 4,51 |
| | 07:00 | 31,17 | 31,01 | 0,16 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 6,83 | 6,84 |
| | 08:00 | 34,15 | 34,12 | 0,03 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 8,04 | 8,07 |
| | 09:00 | 37,26 | 37,22 | 0,04 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 10,69 | 10,70 |
| | 10:00 | 38,55 | 38,53 | 0,02 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3 | 11,35 | 11,36 |
| | 11:00 | 40,61 | 40,34 | 0,27 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 12,76 | 12,76 |
| | 12:00 | 42,46 | 41,90 | 0,56 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 12,05 | 12,05 |
| | 13:00 | 44,75 | 43,81 | 0,94 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,23 | 13,22 |
| | 14:00 | 45,10 | 44,28 | 0,82 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,51 | 13,48 |
| | 15:00 | 44,23 | 42,70 | 1,53 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 12,95 | 13,00 |
| | 16:00 | 43,69 | 41,87 | 1,81 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 12,44 | 12,44 |
| | 17:00 | 44,72 | 43,10 | 1,62 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,40 | 13,38 |
| | 18:00 | 45,90 | 44,32 | 1,58 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 19:00 | 46,10 | 43,92 | 2,18 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 20:00 | 46,87 | 44,01 | 2,86 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 21:00 | 44,98 | 41,57 | 3,40 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 22:00 | 42,18 | 39,21 | 2,97 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3 | 13,71 | 13,71 |
| | 23:00 | 39,23 | 35,54 | 3,69 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 13,08 | 13,05 |

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Κυριακή, 23 Αυγούστου 2026 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 10,885 | 10,150 | 10,150 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | | | |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | Α/Σ G12 | Α/Σ 4 | Α/Σ 5 | Cum (x11) | ΦΟΡ.ΗΖ (x5) | ΗΖ Ενοικ. (x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Κυριακή, 23 Αυγούστου 2026 | 00:00 | 36,44 | 31,37 | 5,07 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 10,46 | 10,41 |
| | 01:00 | 33,96 | 29,38 | 4,59 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 11,63 | 11,66 |
| | 02:00 | 31,51 | 28,89 | 2,61 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 10,94 | 10,93 |
| | 03:00 | 30,23 | 28,73 | 1,50 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 9,65 | 9,63 |
| | 04:00 | 29,21 | 27,15 | 2,06 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 8,59 | 8,58 |
| | 05:00 | 28,71 | 26,27 | 2,44 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 8,09 | 8,08 |
| | 06:00 | 28,36 | 26,07 | 2,28 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 7,87 | 7,91 |
| | 07:00 | 29,68 | 27,48 | 2,20 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 9,23 | 9,23 |
| | 08:00 | 31,68 | 28,52 | 3,16 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 10,66 | 10,54 |
| | 09:00 | 33,53 | 30,94 | 2,59 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 8,79 | 8,78 |
| | 10:00 | 35,42 | 32,93 | 2,49 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 9,92 | 9,93 |
| | 11:00 | 37,95 | 35,91 | 2,04 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 11,74 | 11,74 |
| | 12:00 | 40,18 | 38,22 | 1,96 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3 | 12,90 | 12,89 |
| | 13:00 | 42,48 | 39,32 | 3,15 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 13,72 | 13,72 |
| | 14:00 | 42,97 | 39,81 | 3,16 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 15:00 | 43,55 | 39,94 | 3,62 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 16:00 | 44,58 | 41,10 | 3,48 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 17:00 | 46,19 | 43,45 | 2,73 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 18:00 | 48,03 | 46,01 | 2,02 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 19:00 | 47,20 | 42,47 | 4,73 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 20:00 | 48,01 | 40,74 | 7,28 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 21:00 | 48,06 | 42,34 | 5,71 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 22:00 | 45,86 | 41,17 | 4,70 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 23:00 | 43,11 | 40,66 | 2,45 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 4 | 13,26 | 13,19 |

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 10,885 | 10,150 | 10,150 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | | |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | Α/Σ G12 | Α/Σ 4 | Α/Σ 5 | Cum (x11) | ΦΟΡ.ΗΖ (x5) | ΗΖ Ενοικ. (x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026 | 00:00 | 39,57 | 36,88 | 2,69 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 4 | 12,43 | 12,41 |
| | 01:00 | 36,60 | 34,20 | 2,40 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 12,90 | 12,90 |
| | 02:00 | 34,38 | 31,34 | 3,04 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 4 | 12,14 | 12,08 |
| | 03:00 | 32,77 | 29,35 | 3,42 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 11,95 | 11,92 |
| | 04:00 | 31,51 | 28,19 | 3,33 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 10,87 | 10,86 |
| | 05:00 | 31,10 | 27,95 | 3,15 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 10,56 | 10,56 |
| | 06:00 | 31,09 | 27,41 | 3,68 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 10,57 | 10,58 |
| | 07:00 | 33,49 | 28,41 | 5,08 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 12,73 | 12,73 |
| | 08:00 | 36,04 | 30,21 | 5,83 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 3 | 13,53 | 13,52 |
| | 09:00 | 39,68 | 34,91 | 4,77 | 0,00 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 6 | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 10:00 | 40,89 | 37,41 | 3,48 | 0,00 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 6 | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 11:00 | 43,09 | 38,39 | 4,70 | 0,00 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 7 | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 12:00 | 45,57 | 39,26 | 6,31 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 5 | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 13:00 | 49,27 | 45,38 | 3,89 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 7 | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 14:00 | 51,24 | 47,94 | 3,30 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 5 | | 4 | 13,72 | 13,72 |
| | 15:00 | 51,74 | 48,29 | 3,45 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 16:00 | 51,49 | 49,20 | 2,29 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 17:00 | 51,96 | 50,46 | 1,50 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 18:00 | 52,26 | 50,35 | 1,91 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 19:00 | 50,80 | 45,54 | 5,25 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 20:00 | 51,07 | 42,82 | 8,25 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 21:00 | 49,68 | 41,36 | 8,32 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 22:00 | 46,79 | 39,05 | 7,74 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 23:00 | 43,75 | 41,05 | 2,70 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Μερική διακοπή στο διάστημα 08:42-08:53 λόγω βλάβης στην μονάδα G6.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Τρίτη, 25 Αυγούστου 2026 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 10,885 | 10,150 | 10,150 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | | |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | Α/Σ G12 | Α/Σ 4 | Α/Σ 5 | Cum (x11) | ΦΟΡ.ΗΖ (x5) | ΗΖ Ενοικ. (x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Τρίτη, 25 Αυγούστου 2026 | 00:00 | 40,54 | 39,03 | 1,52 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 12,83 | 12,81 |
| | 01:00 | 37,32 | 33,81 | 3,51 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 11,23 | 11,23 |
| | 02:00 | 34,78 | 31,76 | 3,02 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 8,86 | 8,83 |
| | 03:00 | 32,95 | 28,82 | 4,13 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 10,64 | 10,71 |
| | 04:00 | 31,70 | 28,09 | 3,61 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 11,09 | 11,08 |
| | 05:00 | 31,28 | 27,44 | 3,85 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 10,62 | 10,62 |
| | 06:00 | 31,37 | 26,71 | 4,66 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 9,33 | 9,33 |
| | 07:00 | 33,31 | 28,43 | 4,88 | 0,00 | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 12,61 | 12,65 |
| | 08:00 | 37,11 | 32,63 | 4,48 | 0,00 | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 4 | 13,62 | 13,59 |
| | 09:00 | 41,16 | 39,58 | 1,58 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 12,87 | 12,87 |
| | 10:00 | 42,79 | 40,55 | 2,24 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 11:00 | 44,86 | 42,63 | 2,24 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 12:00 | 47,18 | 41,87 | 5,31 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 13:00 | 49,67 | 43,48 | 6,19 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 14:00 | 50,40 | 44,18 | 6,21 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 15:00 | 50,79 | 44,75 | 6,04 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 16:00 | 51,14 | 44,77 | 6,38 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 17:00 | 51,89 | 47,88 | 4,01 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 18:00 | 52,97 | 49,58 | 3,39 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 19:00 | 52,04 | 48,75 | 3,29 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 20:00 | 52,37 | 48,30 | 4,07 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 21:00 | 50,29 | 45,88 | 4,40 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 22:00 | 47,08 | 42,61 | 4,47 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 23:00 | 44,17 | 39,26 | 4,91 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Στο διάστημα 8:30 – 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 10,885 | 10,150 | 10,150 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | | |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | Α/Σ G12 | Α/Σ 4 | Α/Σ 5 | Cum (x11) | ΦΟΡ.ΗΖ (x5) | ΗΖ Ενοικ. (x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026 | 00:00 | 40,41 | 36,53 | 3,88 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 5 | | 4 | 13,61 | 13,58 |
| | 01:00 | 37,30 | 34,13 | 3,17 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 3 | | 4 | 13,42 | 13,42 |
| | 02:00 | 34,61 | 33,53 | 1,08 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | | 4 | 12,22 | 12,22 |
| | 03:00 | 32,82 | 32,61 | 0,20 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 4 | 10,53 | 10,52 |
| | 04:00 | 31,56 | 31,23 | 0,32 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 4 | 9,33 | 9,32 |
| | 05:00 | 30,50 | 30,01 | 0,49 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 4 | 8,47 | 8,46 |
| | 06:00 | 29,03 | 28,37 | 0,66 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 4 | 7,13 | 7,12 |
| | 07:00 | 31,57 | 31,25 | 0,32 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 4 | 7,08 | 7,12 |
| | 08:00 | 37,12 | 36,93 | 0,19 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | | 8,87 | 8,89 |
| | 09:00 | 41,39 | 41,39 | 0,00 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 11,10 | 11,12 |
| | 10:00 | 43,24 | 43,24 | 0,00 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 12,95 | 12,94 |
| | 11:00 | 45,36 | 45,34 | 0,02 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 13,70 | 13,69 |
| | 12:00 | 47,77 | 47,65 | 0,12 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 13,63 | 13,64 |
| | 13:00 | 50,31 | 49,79 | 0,51 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 13,73 | 13,73 |
| | 14:00 | 50,43 | 49,67 | 0,75 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 13,73 | 13,73 |
| | 15:00 | 49,93 | 48,83 | 1,09 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 13,73 | 13,73 |
| | 16:00 | 49,05 | 46,15 | 2,89 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 13,73 | 13,73 |
| | 17:00 | 48,95 | 45,66 | 3,30 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 13,73 | 13,73 |
| | 18:00 | 49,57 | 46,25 | 3,32 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 3 | 13,73 | 13,73 |
| | 19:00 | 48,67 | 44,40 | 4,27 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 3 | 13,65 | 13,65 |
| | 20:00 | 49,86 | 45,98 | 3,88 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 21:00 | 49,12 | 45,98 | 3,15 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 22:00 | 46,63 | 44,06 | 2,57 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 13,72 | 13,72 |
| | 23:00 | 43,77 | 40,53 | 3,24 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Σημειώθηκαν μερικές διακοπές λόγω βλάβης στο δίκτυο μεταξύ 05:45 – 08:10 και από 09:37.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 10,885 | 10,150 | 10,150 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | | |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | Α/Σ G12 | Α/Σ 4 | Α/Σ 5 | Cum (x11) | ΦΟΡ.ΗΖ (x5) | ΗΖ Ενοικ. (x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026 | 00:00 | 40,40 | 37,62 | 2,78 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3 | 13,09 | 13,06 |
| | 01:00 | 37,19 | 34,15 | 3,04 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 11,07 | 11,03 |
| | 02:00 | 34,65 | 30,89 | 3,76 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 8,98 | 8,94 |
| | 03:00 | 32,73 | 27,96 | 4,78 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 12,08 | 12,06 |
| | 04:00 | 31,55 | 26,70 | 4,85 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 10,95 | 10,93 |
| | 05:00 | 31,09 | 26,65 | 4,44 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 10,47 | 10,49 |
| | 06:00 | 31,16 | 27,42 | 3,74 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 10,50 | 10,49 |
| | 07:00 | 33,58 | 30,16 | 3,41 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 10,39 | 10,39 |
| | 08:00 | 36,16 | 32,25 | 3,91 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 4 | 9,09 | 9,06 |
| | 09:00 | 39,59 | 35,68 | 3,92 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | 10,76 | 10,83 |
| | 10:00 | 41,18 | 34,72 | 6,45 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 12,69 | 12,70 |
| | 11:00 | 43,09 | 38,16 | 4,93 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 2 | 13,62 | 13,62 |
| | 12:00 | 45,76 | 41,43 | 4,33 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 3 | 13,73 | 13,73 |
| | 13:00 | 49,03 | 46,28 | 2,75 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 14:00 | 49,59 | 44,96 | 4,63 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 15:00 | 49,28 | 45,03 | 4,25 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 4 | 11,87 | 13,68 |
| | 16:00 | 49,11 | 43,74 | 5,36 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 17:00 | 49,38 | 44,84 | 4,54 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 18:00 | 50,84 | 47,05 | 3,79 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 19:00 | 49,58 | 45,77 | 3,82 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 4 | 13,61 | 13,62 |
| | 20:00 | 50,25 | 47,43 | 2,81 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 4 | 13,69 | 13,71 |
| | 21:00 | 47,80 | 44,29 | 3,51 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 4 | 13,20 | 13,17 |
| | 22:00 | 45,09 | 40,35 | 4,74 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 23:00 | 42,63 | 39,13 | 3,50 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 13,68 | 13,63 |

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Μερική διακοπή έως 02:30 και μεταξύ 08:40 – 08:45λόγω βλάβης στο δίκτυο. Μερική διακοπή στο διάστημα 07:58-08:08 λόγω βλάβης στην μονάδα G10.Το διάστημα 8:30 με 15:20 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 10,885 | 10,150 | 10,150 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | | |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | Α/Σ G12 | Α/Σ 4 | Α/Σ 5 | Cum (x11) | ΦΟΡ.ΗΖ (x5) | ΗΖ Ενοικ. (x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026 | 00:00 | 39,40 | 36,83 | 2,57 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 12,81 | 12,82 |
| | 01:00 | 36,54 | 33,27 | 3,27 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 10,46 | 10,41 |
| | 02:00 | 33,75 | 30,43 | 3,32 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 7,75 | 7,73 |
| | 03:00 | 32,16 | 29,09 | 3,07 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 6,21 | 6,18 |
| | 04:00 | 30,91 | 28,42 | 2,49 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 4,95 | 4,93 |
| | 05:00 | 30,77 | 27,99 | 2,77 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 5,18 | 5,17 |
| | 06:00 | 30,70 | 28,16 | 2,53 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 6,04 | 5,99 |
| | 07:00 | 33,28 | 30,56 | 2,72 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 7,18 | 7,19 |
| | 08:00 | 36,31 | 33,62 | 2,69 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 10,30 | 10,28 |
| | 09:00 | 39,63 | 36,48 | 3,15 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 4 | 12,00 | 12,01 |
| | 10:00 | 40,87 | 36,50 | 4,37 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 13,07 | 13,08 |
| | 11:00 | 42,33 | 36,04 | 6,29 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 13,69 | 13,68 |
| | 12:00 | 45,01 | 39,56 | 5,45 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 13:00 | 47,00 | 43,05 | 3,95 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 14:00 | 45,65 | 42,08 | 3,58 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 8,70 | 13,25 |
| | 15:00 | 47,01 | 40,20 | 6,81 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 13,15 | 13,73 |
| | 16:00 | 46,43 | 41,02 | 5,41 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 17:00 | 46,68 | 41,76 | 4,92 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 18:00 | 47,57 | 40,20 | 7,36 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 19:00 | 46,72 | 38,76 | 7,97 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 20:00 | 46,66 | 34,92 | 11,74 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 21:00 | 43,88 | 32,08 | 11,81 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 13,73 | 13,73 |
| | 22:00 | 39,78 | 29,72 | 10,06 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 13,34 | 13,31 |
| | 23:00 | 36,13 | 25,09 | 11,03 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 13,68 | 13,69 |

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 14:30-15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 10,885 | 10,150 | 10,150 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | Α/Σ G12 | Α/Σ 4 | Α/Σ 5 | Cum (x11) | ΦΟΡ.ΗΖ (x5) | ΗΖ Ενοικ. (x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026 | 00:00 | 32,80 | 23,84 | 8,96 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 12,38 | 12,34 |
| | 01:00 | 30,44 | 20,81 | 9,63 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 11,88 | 11,86 |
| | 02:00 | 28,66 | 18,59 | 10,07 | 0,00 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 11,47 | 11,46 |
| | 03:00 | 27,65 | 18,03 | 9,62 | 0,00 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 11,07 | 11,06 |
| | 04:00 | 26,86 | 19,03 | 7,82 | 0,00 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 10,76 | 10,76 |
| | 05:00 | 26,82 | 19,53 | 7,29 | 0,00 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 10,74 | 10,74 |
| | 06:00 | 27,16 | 20,76 | 6,40 | 0,00 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 10,86 | 10,85 |
| | 07:00 | 28,56 | 23,01 | 5,55 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 10,74 | 10,73 |
| | 08:00 | 30,48 | 24,96 | 5,52 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 10,58 | 10,55 |
| | 09:00 | 32,04 | 27,53 | 4,51 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 11,35 | 11,36 |
| | 10:00 | 32,91 | 27,40 | 5,51 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 12,26 | 12,28 |
| | 11:00 | 34,18 | 29,25 | 4,94 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 13,41 | 13,41 |
| | 12:00 | 35,64 | 29,94 | 5,69 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 13,73 | 13,73 |
| | 13:00 | 37,52 | 31,39 | 6,13 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 12,99 | 12,93 |
| | 14:00 | 36,09 | 31,00 | 5,09 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 10,63 | 10,68 |
| | 15:00 | 35,20 | 30,39 | 4,81 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 13,73 | 13,73 |
| | 16:00 | 35,37 | 30,53 | 4,84 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 13,48 | 13,44 |
| | 17:00 | 37,03 | 33,20 | 3,83 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 12,44 | 12,43 |
| | 18:00 | 39,15 | 36,42 | 2,73 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 12,88 | 12,87 |
| | 19:00 | 40,24 | 36,20 | 4,04 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 13,31 | 13,30 |
| | 20:00 | 41,89 | 38,88 | 3,01 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 13,70 | 13,70 |
| | 21:00 | 40,07 | 37,47 | 2,60 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 12,72 | 12,71 |
| | 22:00 | 37,38 | 35,85 | 1,53 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 11,48 | 11,43 |
| | 23:00 | 34,19 | 31,04 | 3,15 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 8,31 | 8,24 |

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.Το διάστημα 08:15-10:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Κυριακή, 30 Αυγούστου 2026 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 10,885 | 10,150 | 10,150 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | | |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | Α/Σ G12 | Α/Σ 4 | Α/Σ 5 | Cum (x11) | ΦΟΡ.ΗΖ (x5) | ΗΖ Ενοικ. (x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Κυριακή, 30 Αυγούστου 2026 | 00:00 | 31,80 | 27,69 | 4,12 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 9,78 | 9,85 |
| | 01:00 | 29,50 | 24,14 | 5,36 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 9,10 | 9,05 |
| | 02:00 | 27,74 | 21,76 | 5,98 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 9,79 | 9,81 |
| | 03:00 | 26,95 | 18,99 | 7,96 | 0,00 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 10,79 | 10,79 |
| | 04:00 | 26,24 | 19,47 | 6,77 | 0,00 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 10,49 | 10,49 |
| | 05:00 | 25,76 | 24,95 | 0,81 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | 6,58 | 6,46 |
| | 06:00 | 25,84 | 24,71 | 1,13 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 5,19 | 5,20 |
| | 07:00 | 26,95 | 24,68 | 2,27 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 6,26 | 6,26 |
| | 08:00 | 28,29 | 27,15 | 1,14 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 7,60 | 7,61 |
| | 09:00 | 29,32 | 26,29 | 3,03 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 8,64 | 8,64 |
| | 10:00 | 30,20 | 24,39 | 5,81 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 9,54 | 9,55 |
| | 11:00 | 31,13 | 27,39 | 3,74 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 10,45 | 10,45 |
| | 12:00 | 32,09 | 27,95 | 4,14 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 11,47 | 11,48 |
| | 13:00 | 32,75 | 26,43 | 6,32 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 12,16 | 12,13 |
| | 14:00 | 31,56 | 25,82 | 5,74 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 9,82 | 10,85 |
| | 15:00 | 31,87 | 24,99 | 6,88 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 12,54 | 12,57 |
| | 16:00 | 32,98 | 25,55 | 7,43 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 13,18 | 13,19 |
| | 17:00 | 35,12 | 28,88 | 6,25 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 13,65 | 13,66 |
| | 18:00 | 36,97 | 31,10 | 5,86 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3 | 13,73 | 13,73 |
| | 19:00 | 38,26 | 34,38 | 3,88 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 13,51 | 13,50 |
| | 20:00 | 39,97 | 36,59 | 3,38 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 13,00 | 12,99 |
| | 21:00 | 39,40 | 36,59 | 2,81 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3 | 12,49 | 12,47 |
| | 22:00 | 36,85 | 32,74 | 4,12 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 12,49 | 12,48 |
| | 23:00 | 34,32 | 31,16 | 3,16 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 2 | 12,82 | 12,79 |

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 14:35-15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 10,885 | 10,150 | 10,150 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | Α/Σ G12 | Α/Σ 4 | Α/Σ 5 | Cum (x11) | ΦΟΡ.ΗΖ (x5) | ΗΖ Ενοικ. (x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026 | 00:00 | 31,23 | 27,20 | 4,03 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 10,80 | 10,75 |
| | 01:00 | 28,60 | 25,62 | 2,98 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 8,17 | 8,14 |
| | 02:00 | 26,73 | 25,45 | 1,28 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 6,28 | 6,25 |
| | 03:00 | 26,15 | 24,72 | 1,43 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 5,69 | 5,69 |
| | 04:00 | 25,54 | 24,32 | 1,22 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 5,04 | 5,04 |
| | 05:00 | 25,71 | 23,44 | 2,27 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 5,21 | 5,21 |
| | 06:00 | 26,55 | 23,31 | 3,24 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 6,03 | 6,00 |
| | 07:00 | 29,58 | 25,86 | 3,72 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 8,96 | 8,98 |
| | 08:00 | 32,41 | 28,03 | 4,37 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 11,85 | 11,85 |
| | 09:00 | 34,20 | 27,66 | 6,54 | 0,00 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 13,54 | 13,53 |
| | 10:00 | 35,09 | 28,89 | 6,20 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 13,65 | 13,65 |
| | 11:00 | 36,25 | 31,82 | 4,43 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3 | 11,33 | 11,31 |
| | 12:00 | 37,40 | 34,12 | 3,29 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 10,91 | 10,91 |
| | 13:00 | 39,23 | 36,56 | 2,67 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 12,69 | 12,71 |
| | 14:00 | 38,97 | 34,43 | 4,54 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 12,75 | 12,77 |
| | 15:00 | 38,18 | 31,70 | 6,48 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 12,24 | 12,25 |
| | 16:00 | 38,12 | 31,05 | 7,07 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 13,07 | 13,07 |
| | 17:00 | 39,28 | 32,23 | 7,06 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 13,53 | 13,52 |
| | 18:00 | 41,03 | 35,52 | 5,51 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 13,72 | 13,72 |
| | 19:00 | 41,72 | 37,62 | 4,10 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 13,71 | 13,71 |
| | 20:00 | 43,36 | 36,22 | 7,13 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 13,73 | 13,73 |
| | 21:00 | 41,27 | 37,39 | 3,88 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 13,49 | 13,48 |
| | 22:00 | 38,33 | 33,39 | 4,94 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 11,53 | 11,50 |
| | 23:00 | 34,86 | 30,62 | 4,24 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 8,99 | 8,94 |

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 8:30-14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης