ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026							
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026	00:00	36,73	34,91	1,81	0,00			1	1		1	1				5			13,54	13,50
	01:00	33,46	31,73	1,73	0,00			1	1		1	1				2			12,17	12,18
	02:00	30,74	30,48	0,26	0,00			1	1		1	1							10,23	10,17
	03:00	29,26	29,26	0,00	0,00			1	1		1	1							8,79	8,75
	04:00	28,38	28,38	0,00	0,00			1	1		1	1							7,87	7,87
	05:00	27,73	27,72	0,00	0,00			1	1		1	1							7,22	7,20
	06:00	28,19	28,18	0,00	0,00			1	1		1	1							7,62	7,63
	07:00	31,79	31,79	0,00	0,00			1	1		1	1				3			9,70	9,71
	08:00	34,63	34,63	0,00	0,00			1	1		1	1				5			11,40	11,43
	09:00	37,99	37,99	0,00	0,00			1	1		1	1		1		6			11,48	11,44
	10:00	38,79	38,79	0,00	0,00			1	1		1	1		1		6			11,52	11,52
	11:00	39,81	39,81	0,00	0,00			1	1		1	1		1		6			12,53	12,52
	12:00	40,81	40,79	0,03	0,00			1	1		1	1		1		6			13,32	13,32
	13:00	41,79	41,76	0,03	0,00			1	1		1	1		1		6			13,72	13,73
	14:00	41,93	41,56	0,37	0,00			1	1		1	1		1		5			13,73	13,73
	15:00	41,88	41,55	0,34	0,00			1	1		1	1		1		5			13,73	13,73
	16:00	41,37	41,16	0,21	0,00			1	1		1	1		1		5			13,73	13,73
	17:00	41,82	41,74	0,08	0,00			1	1		1	1		1		5			13,73	13,73
	18:00	43,39	43,24	0,14	0,00			1	1		1	1		1		5	2		13,73	13,73
	19:00	43,71	43,61	0,10	0,00			1	1		1	1		1		5	4		13,73	13,73
	20:00	39,20	39,03	0,16	0,00			1	1		1	1		1		5			13,73	13,73
	21:00	39,65	39,37	0,28	0,00			1	1		1	1		1		6			13,73	13,73
	22:00	41,71	41,43	0,28	0,00			1	1		1	1				9	3		13,73	13,73
	23:00	38,70	38,57	0,14	0,00			1	1		1	1				8			13,59	13,59

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026							
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026	00:00	34,78	34,65	0,13	0,00			1	1		1	1				5			12,00	11,95
	01:00	31,56	31,11	0,45	0,00			1	1		1	1				1			10,50	10,49
	02:00	29,63	28,98	0,65	0,00			1	1		1	1							9,18	9,16
	03:00	28,15	27,42	0,74	0,00			1	1		1	1							7,69	7,67
	04:00	27,57	26,59	0,98	0,00			1	1		1	1							7,06	7,05
	05:00	27,05	25,53	1,52	0,00			1	1		1	1							6,60	6,58
	06:00	27,57	26,87	0,69	0,00			1	1		1	1				1			6,92	6,90
	07:00	34,58	34,36	0,22	0,00			1	1			1				6	4	4	10,03	10,02
	08:00	34,70	34,56	0,14	0,00			1	1			1			1	8		4	11,51	11,45
	09:00	39,58	39,48	0,10	0,00			1	1		1	1			1	5	3	3	10,11	10,09
	10:00	38,64	38,53	0,11	0,00			1	1		1	1			1	5		4	12,66	12,66
	11:00	39,71	39,43	0,28	0,00			1	1		1	1			1	5		4	13,35	13,37
	12:00	41,45	40,76	0,69	0,00			1	1		1	1			1	6		4	13,52	13,53
	13:00	43,27	42,12	1,15	0,00			1	1		1	1			1	8		4	13,73	13,73
	14:00	42,55	41,73	0,82	0,00			1	1		1	1			1	7		4	13,73	13,73
	15:00	41,43	40,35	1,08	0,00			1	1		1	1			1	6		4	13,73	13,73
	16:00	40,88	39,84	1,03	0,00			1	1		1	1			1	5		4	13,01	13,06
	17:00	41,41	40,25	1,16	0,00			1	1		1	1			1	5		4	13,44	13,44
	18:00	43,46	42,71	0,75	0,00			1	1		1	1			1	6		4	13,73	13,73
	19:00	43,95	43,15	0,80	0,00			1	1		1	1			1	7		4	13,73	13,73
	20:00	45,95	44,63	1,32	0,00			1	1		1	1			1	7	3	3	13,61	13,61
	21:00	43,54	41,33	2,20	0,00			1	1		1	1			1	7		4	13,73	13,73
	22:00	45,02	43,24	1,78	0,00			1	1		1	1				8	4	4	13,72	13,72
	23:00	39,35	38,37	0,98	0,00			1	1		1	1				8	2	2	13,27	13,22

Τρία φορητά βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026							
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026	00:00	34,46	32,94	1,52	0,00			1	1		1	1				4			11,82	11,81
	01:00	31,40	30,02	1,38	0,00			1	1		1	1				1			10,38	10,35
	02:00	29,41	28,34	1,07	0,00			1	1		1	1							8,93	8,91
	03:00	28,27	26,87	1,40	0,00			1	1		1	1							7,83	7,78
	04:00	27,41	26,08	1,33	0,00			1	1		1	1							6,91	6,91
	05:00	26,87	26,19	0,68	0,00			1	1		1	1							6,40	6,39
	06:00	27,91	27,70	0,21	0,00			1	1		1	1				1		1	6,93	6,93
	07:00	30,53	30,46	0,07	0,00			1	1		1					6		4	11,07	11,08
	08:00	34,54	34,49	0,05	0,00			1	1		1			1		8		4	12,70	12,65
	09:00	37,54	36,95	0,59	0,00			1			1	1		1		8		4	13,48	13,46
	10:00	38,67	37,41	1,26	0,00			1			1	1		1		8		4	13,72	13,72
	11:00	40,23	38,62	1,61	0,00			1			1	1		1		8		4	13,73	13,73
	12:00	42,21	41,00	1,21	0,00			1			1	1		1		9		4	13,62	13,62
	13:00	43,82	41,74	2,08	0,00			1	1		1	1	1			9		4	13,71	13,70
	14:00	43,60	41,79	1,81	0,00			1	1		1	1	1			8		4	12,76	12,73
	15:00	42,42	40,08	2,34	0,00			1	1		1	1	1			6		4	12,57	12,57
	16:00	42,33	40,31	2,02	0,00			1	1		1	1	1			5		4	12,73	12,74
	17:00	42,56	41,33	1,23	0,00			1	1		1	1	1			6		4	12,80	12,80
	18:00	44,58	43,36	1,22	0,00			1	1		1	1	1			7		4	13,64	13,64
	19:00	44,62	43,14	1,48	0,00			1	1		1	1	1			8		4	13,61	13,63
	20:00	43,48	41,46	2,03	0,00			1	1		1	1	1			7		4	12,78	12,79
	21:00	43,26	40,62	2,64	0,00			1	1		1	1				7		4	13,59	13,59
	22:00	44,15	41,81	2,33	0,00			1	1		1	1				6	4	4	13,73	13,73
	23:00	38,84	36,06	2,78	0,00			1	1		1	1				5	1	1	13,73	13,73

Τρία φορητά βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026	00:00	35,16	32,65	2,52	0,00			1	1		1	1				3			13,04	13,01
	01:00	32,30	29,19	3,10	0,00			1	1		1	1				1			11,34	11,32
	02:00	30,49	27,23	3,25	0,00			1	1		1	1							10,04	10,01
	03:00	29,06	25,52	3,54	0,00			1	1		1	1							8,57	8,57
	04:00	28,10	25,49	2,61	0,00			1	1		1	1							7,61	7,59
	05:00	27,56	24,20	3,36	0,00			1	1		1	1							7,09	7,07
	06:00	27,83	25,55	2,28	0,00			1	1		1	1							7,28	7,28
	07:00	30,56	29,22	1,34	0,00			1	1		1	1				2			9,13	9,15
	08:00	33,49	31,15	2,34	0,00			1	1		1	1				3			11,32	11,34
	09:00	39,74	37,18	2,56	0,00			1	1		1	1				5	4	4	12,03	12,02
	10:00	37,64	33,28	4,36	0,00			1	1		1	1				5		4	13,31	13,31
	11:00	39,53	35,82	3,71	0,00			1	1		1	1				5		4	13,73	13,73
	12:00	41,36	37,04	4,32	0,00			1	1		1	1				5		4	13,73	13,73
	13:00	42,83	35,60	7,23	0,00			1	1		1	1				5		4	13,73	13,73
	14:00	42,42	33,76	8,66	0,00			1	1		1	1				4		4	13,73	13,73
	15:00	40,91	30,60	10,32	0,00			1	1		1					7		4	13,73	13,73
	16:00	40,69	29,12	11,57	0,00			1	1		1					4		4	13,73	13,73
	17:00	41,70	29,83	11,87	0,00			1	1		1	1						4	13,73	13,73
	18:00	42,20	32,33	9,87	0,00			1	1		1	1				1		4	13,73	13,73
	19:00	42,51	35,10	7,41	0,00			1	1		1	1				4		4	13,73	13,73
	20:00	41,69	36,82	4,87	0,00			1	1		1	1			1	5		4	13,73	13,73
	21:00	41,96	32,87	9,09	0,00			1	1		1	1			1	3		4	13,73	13,73
	22:00	41,61	31,12	10,49	0,00			1	1		1	1				1	3	3	13,73	13,73
	23:00	36,34	26,42	9,92	0,00			1	1		1	1							13,73	13,73

Τρία φορητά βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 5 Ιουλίου 2026							
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 5 Ιουλίου 2026	00:00	33,32	24,43	8,90	0,00			1	1		1	1							12,71	12,67
	01:00	30,78	23,53	7,25	0,00			1	1		1	1							10,27	10,23
	02:00	28,52	24,12	4,40	0,00			1	1		1	1							8,05	8,04
	03:00	27,09	22,23	4,86	0,00			1	1		1	1							7,82	7,83
	04:00	26,18	20,95	5,23	0,00				1		1	1							10,48	10,49
	05:00	25,49	18,85	6,65	0,00				1		1	1							10,17	10,15
	06:00	25,36	17,19	8,17	0,00				1		1	1							10,10	10,10
	07:00	26,89	18,06	8,84	0,00			1			1	1							10,73	10,73
	08:00	28,01	18,82	9,19	0,00			1			1	1							11,20	11,20
	09:00	28,71	19,49	9,22	0,00			1	1		1	1							11,39	11,37
	10:00	29,25	19,90	9,35	0,00			1	1		1	1							11,48	11,48
	11:00	29,94	21,03	8,91	0,00				1		1	1							11,95	11,96
	12:00	32,30	24,17	8,14	0,00				1		1	1					2	2	12,24	12,25
	13:00	33,46	24,75	8,71	0,00				1		1	1					2	2	12,60	12,60
	14:00	30,93	21,97	8,97	0,00				1		1	1					1	1	12,04	12,03
	15:00	29,65	19,64	10,00	0,00				1		1	1							11,88	11,86
	16:00	30,33	19,59	10,74	0,00				1		1	1							12,12	12,12
	17:00	32,21	21,36	10,85	0,00				1		1	1							12,85	12,86
	18:00	34,92	24,58	10,34	0,00			1	1		1	1							13,68	13,68
	19:00	36,03	25,43	10,60	0,00			1	1		1	1							13,73	13,73
	20:00	37,10	28,61	8,49	0,00			1	1		1	1					1	1	13,73	13,73
	21:00	37,41	32,72	4,69	0,00			1	1		1	1				1		4	13,73	13,73
	22:00	37,78	31,59	6,19	0,00			1	1		1	1					2	2	13,72	13,72
	23:00	32,90	24,59	8,31	0,00			1	1		1	1							12,50	12,45

Τρία φορητά βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026							
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026	00:00	29,71	23,12	6,59	0,00			1	1		1	1							9,30	9,25
	01:00	27,49	22,43	5,05	0,00			1	1		1	1							7,10	7,12
	02:00	25,64	19,31	6,33	0,00				1		1	1							10,26	10,26
	03:00	24,93	18,26	6,67	0,00				1		1	1							9,78	9,77
	04:00	24,54	17,58	6,96	0,00				1		1	1							9,42	9,41
	05:00	24,41	18,03	6,38	0,00				1		1	1							9,28	9,26
	06:00	25,01	18,79	6,22	0,00				1		1	1							9,77	9,79
	07:00	28,75	22,16	6,58	0,00			1	1		1	1							11,33	11,34
	08:00	31,58	24,87	6,71	0,00			1	1		1	1							11,26	11,25
	09:00	33,15	26,67	6,48	0,00			1	1		1	1							12,61	12,62
	10:00	33,31	26,03	7,28	0,00			1	1		1	1							12,83	12,84
	11:00	34,31	25,58	8,73	0,00			1	1		1	1							13,51	13,53
	12:00	35,34	25,49	9,85	0,00			1	1		1	1							13,73	13,73
	13:00	36,55	25,66	10,89	0,00			1	1		1	1							13,73	13,73
	14:00	35,77	24,93	10,84	0,00			1	1		1	1							13,73	13,73
	15:00	34,46	23,77	10,69	0,00			1	1		1	1							13,69	13,68
	16:00	34,10	23,65	10,46	0,00			1	1		1	1							13,56	13,56
	17:00	34,89	24,86	10,03	0,00			1	1		1	1							13,68	13,68
	18:00	38,07	30,00	8,08	0,00			1	1		1	1					2	2	13,73	13,73
	19:00	37,83	31,81	6,01	0,00			1	1		1	1		1				4	13,71	13,70
	20:00	38,20	34,19	4,01	0,00			1	1		1	1		1				4	13,50	13,49
	21:00	39,35	33,87	5,48	0,00			1	1		1	1		1				4	13,72	13,72
	22:00	38,79	31,49	7,31	0,00			1	1		1	1					2	2	13,73	13,73
	23:00	33,46	28,91	4,55	0,00			1	1		1	1							12,83	12,77

Τρία φορητά βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026	00:00	29,66	26,14	3,52	0,00			1	1		1	1							9,16	9,10
	01:00	27,26	21,67	5,59	0,00			1	1		1	1							7,60	7,61
	02:00	25,55	18,84	6,71	0,00				1		1	1							10,22	10,21
	03:00	24,71	19,82	4,88	0,00				1		1	1							9,59	9,56
	04:00	24,10	20,10	4,00	0,00				1		1	1							8,98	8,95
	05:00	24,08	19,87	4,21	0,00				1		1	1							8,96	8,93
	06:00	24,90	20,65	4,25	0,00				1		1	1							9,65	9,67
	07:00	29,57	25,89	3,68	0,00				1		1	1				1	2	2	11,02	11,05
	08:00	31,26	27,33	3,92	0,00				1		1	1				1		4	12,48	12,49
	09:00	33,17	28,87	4,30	0,00				1		1	1				3		4	13,26	13,26
	10:00	37,62	34,09	3,53	0,00			1	1		1	1				3	4	4	12,79	12,79
	11:00	38,12	33,50	4,63	0,00			1	1		1	1					4	4	13,00	13,00
	12:00	38,17	32,41	5,76	0,00			1	1		1	1					3	3	13,56	13,55
	13:00	38,01	31,01	7,01	0,00			1	1		1	1					2	2	13,73	13,73
	14:00	37,21	28,53	8,68	0,00			1	1		1	1					2	2	13,73	13,73
	15:00	35,01	25,45	9,57	0,00			1	1		1	1							13,73	13,73
	16:00	34,64	26,66	7,98	0,00			1	1		1	1							13,71	13,71
	17:00	37,78	31,20	6,58	0,00			1	1		1	1					2	2	13,73	13,73
	18:00	38,76	34,39	4,37	0,00			1	1		1	1			1			4	13,71	13,70
	19:00	40,41	37,92	2,50	0,00			1	1		1	1		1	1			4	13,21	13,18
	20:00	39,82	37,96	1,87	0,00			1	1		1	1		1	1			4	11,93	11,93
	21:00	40,15	38,18	1,97	0,00			1	1		1	1		1	1			4	13,15	13,18
	22:00	37,65	35,89	1,76	0,00			1	1		1	1			1			4	13,00	12,98
	23:00	37,38	35,41	1,96	0,00			1	1		1	1					3	3	12,43	12,37

Τρία φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026							
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026	00:00	30,83	28,54	2,29	0,00			1	1		1	1						1	9,84	9,80
	01:00	28,26	25,25	3,01	0,00			1	1		1	1							7,60	7,59
	02:00	26,49	22,86	3,63	0,00			1	1		1	1							6,50	6,57
	03:00	25,35	21,83	3,52	0,00				1		1	1							10,10	10,10
	04:00	24,68	21,36	3,32	0,00				1		1	1							9,54	9,55
	05:00	24,82	21,03	3,79	0,00				1		1	1							9,66	9,67
	06:00	25,64	22,69	2,95	0,00			1			1	1							9,36	9,30
	07:00	29,22	27,51	1,71	0,00			1			1	1				2		4	10,92	11,02
	08:00	32,64	31,41	1,23	0,00			1	1		1	1		1				4	11,22	11,16
	09:00	35,03	33,82	1,21	0,00			1	1		1	1		1				4	10,30	10,33
	10:00	36,14	34,98	1,16	0,00			1	1		1	1		1				4	11,22	11,21
	11:00	37,49	36,40	1,09	0,00			1	1		1	1		1		1		4	11,77	11,75
	12:00	38,65	37,64	1,00	0,00			1	1		1	1		1		1		4	12,68	12,69
	13:00	39,61	38,58	1,02	0,00			1	1		1	1		1				4	13,49	13,49
	14:00	38,94	38,07	0,86	0,00			1	1		1	1		1				4	12,95	12,95
	15:00	38,07	37,42	0,65	0,00			1	1		1	1		1				4	12,05	12,05
	16:00	37,27	36,16	1,10	0,00			1	1		1	1		1				4	11,26	11,26
	17:00	38,46	37,56	0,90	0,00			1	1		1	1		1				4	11,92	11,90
	18:00	40,48	40,20	0,29	0,00			1	1		1	1		1	1			4	11,65	11,65
	19:00	41,31	41,07	0,23	0,00			1	1		1	1		1	1			4	11,61	11,61
	20:00	41,38	41,13	0,25	0,00			1	1		1	1		1	1			4	11,69	11,67
	21:00	41,88	41,54	0,34	0,00			1	1		1	1		1	1			4	12,33	12,34
	22:00	39,35	38,64	0,71	0,00			1	1		1	1		1	1			4	12,37	12,30
	23:00	35,71	34,68	1,02	0,00			1	1		1	1		1				4	11,01	11,05

Τρία φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026							
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026	00:00	32,50	31,26	1,24	0,00			1	1		1	1						3	10,62	10,58
	01:00	29,53	27,78	1,75	0,00			1	1		1	1							8,88	8,84
	02:00	27,55	25,46	2,08	0,00			1	1		1	1							6,92	6,88
	03:00	26,17	23,65	2,52	0,00			1	1		1	1							5,60	5,59
	04:00	25,56	23,10	2,46	0,00			1	1		1	1							5,06	5,07
	05:00	25,44	24,23	1,21	0,00			1	1		1	1							4,95	4,94
	06:00	26,37	25,96	0,41	0,00			1	1		1	1							5,78	5,80
	07:00	30,27	27,59	2,68	0,00			1	1		1	1						2	9,01	9,00
	08:00	32,48	26,37	6,11	0,00			1	1		1	1						1	8,09	11,16
	09:00	37,10	31,88	5,22	0,00			1	1	1	1	1				2		3	6,70	12,42
	10:00	40,13	35,37	4,76	0,00			1	1	1	1	1				1		3	13,56	13,57
	11:00	40,79	38,17	2,62	0,00			1	1	1	1	1		1		1		4	12,01	11,96
	12:00	39,78	38,03	1,75	0,00			1	1	1	1	1		1				4	9,69	9,74
	13:00	38,69	37,38	1,31	0,00			1	1	1	1	1		1				3	10,92	10,98
	14:00	35,57	34,02	1,55	0,00			1	1		1	1		1				2	9,92	9,95
	15:00	33,78	31,92	1,86	0,00			1	1	1	1	1		1				3	7,12	7,21
	16:00	33,48	30,99	2,50	0,00			1	1		1	1		1				3	9,11	9,10
	17:00	34,59	32,39	2,20	0,00			1	1		1	1		1				3	10,11	10,11
	18:00	37,71	36,24	1,46	0,00			1	1		1	1		1				3	11,52	11,54
	19:00	39,19	37,94	1,26	0,00			1	1		1	1		1	1			3	11,47	11,48
	20:00	39,71	37,80	1,91	0,00			1	1		1	1		1	1			4	11,35	11,35
	21:00	39,99	37,70	2,29	0,00			1	1		1	1		1	1			4	12,00	11,98
	22:00	37,41	34,32	3,10	0,00			1	1		1	1			1			4	13,60	13,60
	23:00	34,37	31,43	2,93	0,00			1	1		1	1						2	12,82	12,81

Το διάστημα 08:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τρία φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026	00:00	30,83	28,04	2,79	0,00			1	1		1	1							10,23	10,18
	01:00	27,95	25,08	2,88	0,00			1	1		1	1							7,87	7,85
	02:00	26,21	23,52	2,70	0,00			1	1		1	1							7,54	7,61
	03:00	24,83	21,36	3,47	0,00				1		1	1							9,71	9,70
	04:00	24,39	21,11	3,28	0,00				1		1	1							9,25	9,25
	05:00	24,39	21,75	2,64	0,00				1		1	1							9,26	9,27
	06:00	25,24	22,70	2,54	0,00			1	1		1	1							9,38	9,33
	07:00	28,81	27,78	1,03	0,00			1	1	1	1	1							7,82	7,77
	08:00	32,00	31,39	0,61	0,00			1	1	1	1	1							7,29	7,28
	09:00	34,26	32,53	1,73	0,00			1	1	1	1	1							8,31	8,35
	10:00	34,54	32,94	1,60	0,00			1	1	1	1	1							8,54	8,54
	11:00	35,50	34,04	1,47	0,00			1	1	1	1	1				1			9,06	9,05
	12:00	36,81	36,05	0,76	0,00			1	1	1	1	1				1			10,48	10,47
	13:00	37,62	36,60	1,02	0,00			1	1	1	1	1							10,48	10,48
	14:00	36,99	35,77	1,22	0,00			1	1	1	1	1							9,99	9,95
	15:00	35,59	34,05	1,54	0,00			1	1	1	1	1							8,63	8,59
	16:00	34,97	33,71	1,27	0,00			1	1	1	1	1							7,94	7,95
	17:00	36,34	34,60	1,73	0,00			1	1	1	1	1							9,28	9,28
	18:00	39,10	37,43	1,66	0,00			1	1	1	1	1							11,93	11,96
	19:00	40,21	38,58	1,63	0,00			1	1	1	1	1							12,19	12,16
	20:00	39,98	38,34	1,64	0,00			1	1	1	1	1							12,32	12,32
	21:00	40,11	37,51	2,59	0,00			1	1	1	1	1							12,61	12,61
	22:00	37,15	33,93	3,22	0,00			1	1	1	1	1							10,82	10,80
	23:00	33,87	30,80	3,07	0,00			1	1	1	1	1							9,86	9,94

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026	00:00	30,45	28,14	2,31	0,00			1		1	1	1							10,06	10,00
	01:00	27,93	26,01	1,92	0,00			1		1	1	1							8,82	8,80
	02:00	25,90	24,50	1,40	0,00			1	1		1	1							6,49	6,46
	03:00	25,03	23,82	1,21	0,00			1	1		1	1							6,57	6,61
	04:00	24,51	23,26	1,26	0,00				1		1	1							9,38	9,37
	05:00	24,19	23,38	0,80	0,00				1		1	1							9,04	9,04
	06:00	24,62	23,45	1,17	0,00				1		1	1							9,27	9,27
	07:00	27,10	26,11	0,98	0,00			1	1		1	1				1			7,10	7,09
	08:00	29,63	28,87	0,76	0,00			1	1		1	1							9,05	9,06
	09:00	31,85	31,26	0,59	0,00			1	1		1	1							10,33	10,33
	10:00	32,96	31,82	1,14	0,00			1	1		1	1							11,08	11,06
	11:00	34,11	32,69	1,41	0,00			1	1		1	1				1			11,93	11,93
	12:00	35,72	34,44	1,27	0,00			1	1		1	1				2			11,92	11,91
	13:00	37,12	36,02	1,10	0,00			1		1	1	1				3			13,56	13,56
	14:00	36,35	34,11	2,24	0,00			1		1	1	1			1	3			12,49	12,47
	15:00	35,02	30,82	4,21	0,00			1		1	1	1			1				10,67	10,63
	16:00	35,07	30,54	4,53	0,00			1		1	1	1			1				10,72	10,71
	17:00	36,57	31,84	4,74	0,00			1		1	1	1			1				12,16	12,16
	18:00	38,42	35,19	3,23	0,00			1		1	1	1			1				13,04	13,03
	19:00	39,43	37,08	2,35	0,00			1		1	1	1			1				13,38	13,38
	20:00	39,25	35,81	3,44	0,00			1		1	1	1			1				13,29	13,29
	21:00	39,50	35,86	3,64	0,00			1		1	1	1			1				13,56	13,55
	22:00	37,09	33,65	3,44	0,00			1		1	1	1							13,72	13,72
	23:00	34,20	31,07	3,13	0,00			1		1	1	1							13,16	13,13

Μερική διακοπή στις 02:10 λόγω βλάβης της G9. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026	00:00	31,59	29,68	1,91	0,00			1		1	1	1							11,05	11,01
	01:00	29,38	27,61	1,77	0,00			1		1	1	1							9,30	9,27
	02:00	27,23	23,80	3,44	0,00			1		1	1	1							8,97	8,96
	03:00	25,92	20,86	5,06	0,00					1	1	1							10,38	10,38
	04:00	25,01	17,94	7,07	0,00					1	1	1							9,83	9,83
	05:00	24,51	19,77	4,74	0,00					1	1	1							9,42	9,40
	06:00	24,39	22,43	1,96	0,00					1	1	1							9,21	9,21
	07:00	26,44	24,74	1,70	0,00				1	1	1	1							9,53	9,49
	08:00	27,77	26,12	1,65	0,00				1	1	1	1							7,20	7,18
	09:00	28,66	26,09	2,56	0,00				1	1	1	1							7,99	7,99
	10:00	29,68	26,38	3,30	0,00				1	1	1	1							9,00	9,02
	11:00	30,81	26,50	4,31	0,00			1		1	1	1				1			11,21	11,27
	12:00	32,18	26,92	5,26	0,00			1		1	1	1							11,65	11,67
	13:00	32,54	26,05	6,48	0,00			1		1	1	1							12,05	12,06
	14:00	32,12	23,48	8,63	0,00			1		1	1	1							11,64	11,62
	15:00	32,00	22,96	9,04	0,00			1		1	1	1							11,51	11,51
	16:00	32,99	23,54	9,45	0,00			1		1	1	1							12,44	12,44
	17:00	35,00	28,05	6,95	0,00			1	1	1	1	1							12,45	12,41
	18:00	37,33	31,87	5,46	0,00			1	1	1	1	1							11,30	11,30
	19:00	38,34	31,98	6,36	0,00			1	1	1	1	1							12,34	12,35
	20:00	38,59	32,96	5,63	0,00			1	1	1	1	1							12,57	12,57
	21:00	40,17	35,08	5,09	0,00			1	1	1	1	1							13,67	13,67
	22:00	38,44	33,38	5,07	0,00			1	1	1	1	1							13,04	13,06
	23:00	35,74	31,87	3,87	0,00			1	1	1	1	1							12,19	12,18

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας												Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026	00:00	32,26	28,97	3,30	0,00			1	1	1	1								11,90	11,85
	01:00	29,33	24,35	4,99	0,00			1	1	1	1								10,73	10,73
	02:00	27,35	22,19	5,16	0,00				1	1	1								10,96	10,95
	03:00	25,90	22,73	3,17	0,00				1	1	1								10,37	10,37
	04:00	25,37	20,57	4,80	0,00				1	1	1								10,13	10,13
	05:00	25,25	20,11	5,13	0,00				1	1	1								10,04	10,01
	06:00	26,06	22,20	3,87	0,00				1	1	1								10,38	10,39
	07:00	29,88	27,46	2,42	0,00			1	1	1	1					2		4	11,33	11,33
	08:00	33,90	32,14	1,76	0,00			1		1	1					6		4	13,45	13,45
	09:00	35,81	33,65	2,17	0,00			1		1	1					8		4	13,73	13,73
	10:00	36,50	34,64	1,86	0,00			1	1	1	1			1		3		4	11,71	11,65
	11:00	38,00	35,70	2,30	0,00			1	1	1	1			1				4	12,08	12,07
	12:00	39,95	34,42	5,53	0,00			1	1	1	1	1						1	13,23	13,24
	13:00	41,67	36,31	5,36	0,00			1	1	1	1	1				1		1	13,70	13,70
	14:00	41,54	37,22	4,32	0,00			1	1	1	1	1				3		4	12,97	12,95
	15:00	39,55	35,63	3,91	0,00			1	1	1	1	1						3	12,18	12,11
	16:00	39,24	34,48	4,76	0,00			1	1	1	1	1						4	11,64	11,64
	17:00	40,61	34,32	6,29	0,00			1	1	1	1	1						4	13,00	12,98
	18:00	42,49	38,45	4,04	0,00			1	1	1	1	1						4	13,73	13,73
	19:00	43,02	40,28	2,73	0,00			1	1	1	1	1			1			4	12,97	12,93
	20:00	41,84	39,20	2,64	0,00			1	1	1	1	1			1			2	11,55	11,53
	21:00	43,04	38,89	4,16	0,00			1	1	1	1	1			1			4	13,51	13,53
	22:00	40,58	31,76	8,83	0,00			1	1	1	1	1						2	13,71	13,71
	23:00	37,44	25,95	11,49	0,00			1		1	1	1							13,72	13,72

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα 7:00 – 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Στο διάστημα 16:00 – 16:40 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω πυρκαγιάς.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026							
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026	00:00	33,47	28,03	5,44	0,00			1		1	1	1							12,84	12,80
	01:00	30,54	26,27	4,26	0,00			1		1	1	1							10,92	10,90
	02:00	28,62	22,83	5,79	0,00			1		1	1	1							10,71	10,71
	03:00	27,23	20,76	6,47	0,00					1	1	1							10,91	10,91
	04:00	26,62	20,46	6,16	0,00					1	1	1							10,65	10,66
	05:00	26,27	22,73	3,53	0,00					1	1	1							10,51	10,50
	06:00	27,46	22,59	4,86	0,00			1		1	1	1							10,16	10,11
	07:00	30,88	25,28	5,59	0,00			1	1		1	1							10,54	10,55
	08:00	34,53	27,89	6,64	0,00			1	1		1	1							13,54	13,55
	09:00	36,21	29,57	6,64	0,00			1	1		1	1						2	13,73	13,73
	10:00	36,82	28,75	8,06	0,00			1	1		1	1						2	13,73	13,73
	11:00	37,78	28,59	9,19	0,00			1	1		1	1				1		2	13,73	13,73
	12:00	38,49	28,64	9,85	0,00			1	1	1	1	1						1	13,41	13,43
	13:00	39,26	27,88	11,37	0,00			1	1	1	1	1							13,73	13,73
	14:00	38,04	26,45	11,59	0,00			1	1	1	1	1							13,72	13,72
	15:00	36,57	25,25	11,31	0,00			1	1	1	1	1							13,65	13,65
	16:00	34,06	26,50	7,57	0,00			1	1		1	1				2			9,84	11,52
	17:00	35,20	33,52	1,68	0,00			1	1		1	1			1	6			2,00	11,09
	18:00	40,11	38,10	2,02	0,00			1	1		1	1			1	6			2,17	12,98
	19:00	41,65	34,87	6,78	0,00			1	1		1	1			1				13,56	13,73
	20:00	41,36	35,62	5,74	0,00			1	1		1	1		1	1				13,00	13,00
	21:00	41,72	36,82	4,90	0,00			1	1		1	1		1	1				13,37	13,34
	22:00	39,07	33,43	5,64	0,00			1	1		1	1		1	1				13,44	13,47
	23:00	35,78	31,57	4,21	0,00			1	1		1	1			1				13,45	13,45

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στις 15:15 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στη G9. Στις 16:45 με 18:55 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026							
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026	00:00	30,23	27,31	2,91	0,00			1	1		1	1							11,56	11,49
	01:00	29,31	26,39	2,92	0,00			1	1		1	1							9,04	9,03
	02:00	27,35	25,20	2,15	0,00			1	1		1	1							8,05	8,04
	03:00	26,30	24,69	1,61	0,00			1	1		1	1							7,11	7,08
	04:00	25,64	24,05	1,58	0,00			1	1		1	1							6,52	6,51
	05:00	25,79	23,59	2,20	0,00			1	1		1	1							6,67	6,67
	06:00	26,59	23,09	3,50	0,00			1	1		1	1							7,34	7,34
	07:00	30,39	25,57	4,82	0,00			1	1		1	1							9,98	9,96
	08:00	33,83	27,66	6,17	0,00			1	1		1	1							13,05	13,05
	09:00	35,85	28,57	7,28	0,00			1	1		1	1						1	13,59	13,58
	10:00	36,36	30,94	5,42	0,00			1	1	1	1	1							11,74	11,73
	11:00	37,92	32,24	5,69	0,00			1	1	1	1	1							13,11	13,06
	12:00	39,13	32,69	6,45	0,00			1	1	1	1	1							13,13	13,12
	13:00	40,21	33,06	7,15	0,00			1	1	1	1	1				1		2	13,64	13,64
	14:00	40,36	32,84	7,52	0,00			1	1	1	1	1							13,72	13,72
	15:00	39,63	32,59	7,05	0,00			1	1	1	1	1							13,51	13,51
	16:00	38,98	33,35	5,64	0,00			1	1	1	1	1							13,02	12,99
	17:00	40,07	35,35	4,71	0,00			1	1	1	1	1						1	13,59	13,60
	18:00	42,28	38,79	3,49	0,00			1	1	1	1	1						2	13,73	13,73
	19:00	42,91	39,06	3,85	0,00			1	1	1	1	1						3	13,73	13,73
	20:00	42,24	38,10	4,14	0,00			1	1	1	1	1						4	13,73	13,73
	21:00	43,35	37,94	5,41	0,00			1	1	1	1	1						3	13,73	13,73
	22:00	40,73	35,88	4,84	0,00			1	1	1	1	1						1	13,68	13,67
	23:00	37,43	32,75	4,68	0,00			1	1	1	1	1							12,06	12,05

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα 8:30 με 15:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026							
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026	00:00	33,91	28,98	4,93	0,00			1	1	1	1	1							12,81	12,82
	01:00	30,71	26,55	4,16	0,00			1		1	1	1							11,46	11,44
	02:00	28,60	24,89	3,71	0,00			1		1	1	1							10,35	10,36
	03:00	27,45	23,78	3,67	0,00					1	1	1							10,99	10,99
	04:00	26,60	21,96	4,63	0,00					1	1	1							10,65	10,65
	05:00	26,37	19,80	6,57	0,00					1	1	1							10,56	10,55
	06:00	26,87	21,81	5,06	0,00				1	1	1	1				1			10,09	10,07
	07:00	30,43	26,67	3,76	0,00			1	1	1	1					1		3	11,40	11,41
	08:00	34,35	31,09	3,26	0,00			1	1	1	1	1						2	10,57	10,53
	09:00	37,05	32,94	4,10	0,00			1	1	1	1	1							12,22	12,22
	10:00	38,31	33,28	5,03	0,00			1	1	1	1	1							13,50	13,50
	11:00	39,91	34,84	5,07	0,00			1	1	1	1	1						2	13,40	13,39
	12:00	40,87	36,62	4,25	0,00			1	1		1	1			1			4	13,73	13,73
	13:00	42,79	36,51	6,29	0,00			1	1		1	1			1			4	13,73	13,73
	14:00	42,07	34,17	7,90	0,00			1	1		1	1			1			4	13,73	13,73
	15:00	41,17	32,27	8,90	0,00			1	1		1	1			1			4	13,73	13,73
	16:00	41,63	30,87	10,76	0,00			1	1		1	1			1			3	13,73	13,73
	17:00	42,04	34,21	7,82	0,00			1	1		1	1			1			4	13,73	13,73
	18:00	44,66	34,75	9,91	0,00			1	1		1	1			1			4	13,73	13,73
	19:00	45,53	34,00	11,53	0,00			1	1		1	1			1			4	13,73	13,73
	20:00	44,35	34,96	9,39	0,00			1	1		1	1			1			4	13,73	13,73
	21:00	44,25	36,52	7,73	0,00			1	1		1	1			1			4	13,73	13,73
	22:00	42,14	34,62	7,52	0,00			1	1		1	1			1	1		4	13,73	13,73
	23:00	38,25	29,69	8,56	0,00			1	1		1	1						3	13,73	13,73

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026							
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026	00:00	34,67	25,97	8,70	0,00			1	1		1	1							13,49	13,48
	01:00	31,86	23,46	8,40	0,00			1	1		1	1							12,63	12,60
	02:00	29,82	22,89	6,93	0,00			1	1		1	1							11,08	11,06
	03:00	28,43	21,65	6,78	0,00			1	1		1	1							10,59	10,61
	04:00	27,38	21,36	6,02	0,00				1		1	1							10,96	10,95
	05:00	27,45	20,81	6,64	0,00				1		1	1							10,98	10,98
	06:00	28,43	21,25	7,17	0,00				1		1	1							11,35	11,35
	07:00	32,25	23,62	8,63	0,00			1	1		1	1							12,84	12,85
	08:00	35,29	27,80	7,50	0,00			1	1		1	1							13,72	13,72
	09:00	36,11	29,04	7,07	0,00			1	1	1	1	1							11,34	11,21
	10:00	39,73	32,57	7,16	0,00			1	1	1	1	1							13,45	13,46
	11:00	41,08	31,71	9,37	0,00			1	1	1	1	1							13,73	13,73
	12:00	42,32	32,48	9,84	0,00			1	1	1	1	1							13,73	13,73
	13:00	43,59	34,32	9,27	0,00			1	1	1	1	1		1		1		4	13,73	13,73
	14:00	42,96	33,67	9,30	0,00			1	1		1	1		1				4	13,73	13,73
	15:00	42,71	33,49	9,22	0,00			1	1		1	1		1				4	13,73	13,73
	16:00	39,91	30,96	8,95	0,00			1	1		1	1		1		1		4	11,00	13,33
	17:00	43,17	40,08	3,09	0,00			1	1		1	1		1	1	4		4	3,27	13,61
	18:00	45,16	38,86	6,29	0,00			1	1		1	1		1	1	2		4	7,42	13,40
	19:00	45,97	36,06	9,91	0,00			1	1		1	1		1				4	13,73	13,73
	20:00	44,59	37,08	7,51	0,00			1	1		1	1		1				4	13,73	13,73
	21:00	44,14	39,99	4,15	0,00			1	1		1	1		1		4		4	13,73	13,73
	22:00	41,67	37,10	4,57	0,00			1	1		1	1				6		4	13,73	13,73
	23:00	38,77	32,83	5,94	0,00			1	1		1	1				5		1	13,73	13,73

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Δοκιμαστική λειτουργία της G9. Το διάστημα 16:40 - 18:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026	00:00	35,40	30,13	5,27	0,00			1	1		1	1				3			13,23	13,20
	01:00	32,48	27,32	5,15	0,00			1	1		1	1							11,92	11,89
	02:00	30,52	25,04	5,48	0,00			1	1		1	1							10,07	10,06
	03:00	29,05	23,97	5,08	0,00			1	1		1	1							8,60	8,58
	04:00	28,21	20,57	7,64	0,00			1	1		1	1							10,66	10,66
	05:00	27,90	19,61	8,29	0,00				1		1	1							11,19	11,18
	06:00	28,13	21,39	6,74	0,00			1	1		1	1							10,89	10,89
	07:00	30,73	25,02	5,71	0,00			1	1		1	1							11,28	11,32
	08:00	33,72	26,93	6,79	0,00			1	1		1	1							12,99	13,00
	09:00	35,70	30,25	5,45	0,00			1	1		1	1						2	13,71	13,71
	10:00	37,44	31,82	5,63	0,00			1	1		1	1						4	13,73	13,73
	11:00	38,73	34,91	3,82	0,00			1	1		1	1		1				4	13,72	13,72
	12:00	40,63	35,18	5,45	0,00			1	1		1	1		1				4	13,73	13,73
	13:00	42,88	37,15	5,73	0,00			1	1		1	1		1				4	13,73	13,73
	14:00	42,80	36,85	5,94	0,00			1	1		1	1		1				4	13,73	13,73
	15:00	42,14	35,90	6,23	0,00			1	1		1	1		1				4	13,73	13,73
	16:00	42,27	36,44	5,83	0,00			1	1		1	1		1				4	13,73	13,73
	17:00	43,21	38,68	4,53	0,00			1	1		1	1		1		1		4	13,73	13,73
	18:00	44,73	40,45	4,29	0,00			1	1		1	1		1	1			4	13,73	13,73
	19:00	44,53	39,67	4,86	0,00			1	1	1	1	1		1	1	1		4	13,42	13,40
	20:00	43,83	38,19	5,64	0,00			1	1		1	1		1	1			4	13,73	13,73
	21:00	43,60	37,65	5,96	0,00			1	1		1	1		1	1	1		4	13,73	13,73
	22:00	41,12	35,82	5,30	0,00			1	1		1	1				4		4	13,73	13,73
	23:00	38,54	33,91	4,63	0,00			1	1		1	1				4		3	13,73	13,73

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Δοκιμαστική λειτουργία της G9. Μερική διακοπή το διάστημα 19:07 – 19:21 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026	00:00	35,72	32,06	3,66	0,00			1	1		1	1				3		1	13,36	13,33
	01:00	33,06	30,00	3,05	0,00			1	1		1	1				2			11,76	11,74
	02:00	30,82	26,38	4,44	0,00			1	1		1	1							10,40	10,33
	03:00	29,19	25,04	4,15	0,00			1	1		1	1							8,73	8,71
	04:00	28,08	23,56	4,51	0,00			1	1		1	1							7,59	7,58
	05:00	27,62	23,87	3,75	0,00			1	1		1	1							7,17	7,12
	06:00	27,25	23,21	4,04	0,00			1	1		1	1							7,83	7,82
	07:00	28,89	25,23	3,66	0,00			1			1	1		1				1	9,97	9,98
	08:00	30,33	27,11	3,22	0,00			1			1	1		1				3	10,94	10,88
	09:00	31,75	28,47	3,28	0,00			1	1		1	1						2	10,41	10,42
	10:00	32,51	29,57	2,94	0,00			1	1		1	1						2	11,32	11,34
	11:00	34,61	32,04	2,57	0,00			1	1		1	1						3	12,74	12,74
	12:00	36,52	33,60	2,92	0,00			1	1		1	1		1				4	13,17	13,15
	13:00	37,81	33,75	4,07	0,00			1	1		1	1		1				3	12,92	12,93
	14:00	37,26	33,33	3,93	0,00			1	1		1	1		1		1		2	11,64	11,65
	15:00	37,37	33,22	4,15	0,00			1	1		1	1		1				3	11,67	11,66
	16:00	38,33	35,07	3,26	0,00			1	1		1	1		1		2		4	11,76	11,75
	17:00	41,69	39,88	1,81	0,00			1	1		1	1		1	1	1		4	13,62	13,60
	18:00	43,94	41,96	1,98	0,00			1	1		1	1		1	1			4	13,73	13,73
	19:00	44,75	43,75	1,00	0,00			1	1		1	1		1	1	1		4	13,72	13,72
	20:00	44,38	42,91	1,46	0,00			1	1		1	1		1	1			4	13,72	13,72
	21:00	45,93	43,72	2,20	0,00			1	1		1	1		1	1	2		4	13,73	13,73
	22:00	44,78	42,37	2,41	0,00			1	1		1	1			1	7		4	13,73	13,73
	23:00	42,10	39,89	2,21	0,00			1	1		1	1			1	7		4	13,73	13,73

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Μερική διακοπή το διάστημα 15:13 – 18:40 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026							
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026	00:00	38,59	35,82	2,77	0,00			1	1		1	1				6		1	13,72	13,72
	01:00	35,31	32,48	2,83	0,00			1	1		1	1				4			12,66	12,65
	02:00	32,36	28,85	3,51	0,00			1	1		1	1				1			11,47	11,45
	03:00	30,38	27,98	2,40	0,00			1	1		1	1							9,85	9,84
	04:00	29,18	27,36	1,82	0,00			1	1		1	1							8,70	8,70
	05:00	28,78	26,44	2,34	0,00			1	1		1	1							8,27	8,28
	06:00	29,56	27,35	2,21	0,00			1	1		1	1							8,98	8,99
	07:00	33,17	31,25	1,93	0,00			1	1		1	1						4	11,24	11,26
	08:00	36,50	34,79	1,71	0,00			1	1		1	1			1			4	12,03	12,00
	09:00	39,11	36,52	2,60	0,00			1	1		1	1			1			4	13,07	13,07
	10:00	41,35	38,35	2,99	0,00			1	1		1	1			1			4	13,72	13,72
	11:00	43,73	41,01	2,72	0,00			1	1		1	1		1	1			4	13,73	13,73
	12:00	46,71	43,99	2,72	0,00			1	1	1	1	1		1	1			4	13,19	13,20
	13:00	50,68	47,80	2,88	0,00			1	1	1	1	1		1	1			4	13,73	13,73
	14:00	51,34	49,05	2,28	0,00			1	1	1	1	1		1	1	2		4	13,73	13,73
	15:00	51,00	49,12	1,89	0,00			1	1	1	1	1		1	1	4		4	13,73	13,72
	16:00	50,59	49,36	1,23	0,00			1	1	1	1	1		1	1			4	13,73	13,73
	17:00	50,97	49,84	1,12	0,00			1	1	1	1	1		1	1			4	13,73	13,73
	18:00	51,95	50,51	1,44	0,00			1	1	1	1	1		1	1			4	13,73	13,73
	19:00	51,79	50,09	1,69	0,00			1	1	1	1	1		1	1			4	13,73	13,73
	20:00	50,47	48,21	2,26	0,00			1	1	1	1	1		1	1			4	13,73	13,73
	21:00	51,20	49,03	2,17	0,00			1	1	1	1	1		1	1			4	13,73	13,73
	22:00	48,97	46,72	2,24	0,00			1	1	1	1	1		1	1			4	13,73	13,73
	23:00	45,96	44,39	1,57	0,00			1	1	1	1	1		1	1			4	13,70	13,70

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026							
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026	00:00	42,00	40,74	1,26	0,00			1	1	1	1	1			1			4	13,14	13,12
	01:00	38,50	35,49	3,01	0,00			1	1	1	1	1						1	12,00	11,98
	02:00	35,58	33,60	1,97	0,00			1	1	1	1	1							9,45	9,40
	03:00	33,53	27,95	5,58	0,00			1	1	1	1	1							11,75	11,85
	04:00	32,16	28,27	3,89	0,00				1	1	1	1							11,52	11,46
	05:00	31,66	25,96	5,70	0,00				1	1	1	1							11,08	11,04
	06:00	31,57	29,80	1,77	0,00			1	1	1	1	1							9,01	8,92
	07:00	35,41	35,16	0,25	0,00			1	1	1	1	1							9,27	9,28
	08:00	40,47	40,38	0,09	0,00			1	1	1	1	1				1		4	12,75	12,75
	09:00	43,97	43,95	0,02	0,00			1	1	1	1	1				4		4	13,72	13,72
	10:00	46,18	45,76	0,42	0,00			1	1	1	1	1				6		4	13,73	13,73
	11:00	48,15	46,73	1,42	0,00			1	1	1	1	1				6		4	13,73	13,73
	12:00	50,63	49,67	0,96	0,00			1	1	1	1	1			1	4		4	13,73	13,73
	13:00	53,22	51,47	1,75	0,00			1	1	1	1	1		1	1	1		3	13,73	13,73
	14:00	53,11	50,66	2,45	0,00			1	1	1	1	1		1	1			2	13,73	13,73
	15:00	52,88	50,08	2,80	0,00			1	1	1	1	1		1	1			2	13,73	13,73
	16:00	52,44	49,66	2,79	0,00			1	1	1	1	1		1	1			2	13,73	13,73
	17:00	52,89	51,12	1,77	0,00			1	1	1	1	1		1	1			3	13,73	13,73
	18:00	54,30	52,92	1,38	0,00			1	1	1	1	1		1	1			3	13,73	13,73
	19:00	54,11	52,93	1,17	0,00			1	1	1	1	1		1	1			3	13,73	13,73
	20:00	51,62	49,94	1,68	0,00			1	1	1	1	1		1	1			3	13,73	13,73
	21:00	51,36	48,87	2,49	0,00			1	1	1	1	1		1	1			3	13,73	13,73
	22:00	49,37	46,03	3,33	0,00			1	1	1	1	1		1	1			3	13,73	13,73
	23:00	46,44	42,75	3,69	0,00			1	1	1	1	1		1				2	13,71	13,71

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Τα ΑΠ ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ και ΑΝΤΙΣΣΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας από τις 22:35.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026							
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026	00:00	42,98	41,48	1,49	0,00			1	1	1	1	1		1					13,47	13,17
	01:00	39,09	38,10	0,98	0,00			1	1	1	1	1		1					13,73	10,23
	02:00	36,24	36,15	0,09	0,00			1	1	1	1	1		1					13,73	6,60
	03:00	34,27	34,22	0,04	0,00				1	1	1	1		1					13,73	9,51
	04:00	32,89	32,85	0,04	0,00				1	1	1	1		1					13,73	8,26
	05:00	32,06	32,03	0,03	0,00				1	1	1	1		1					13,73	7,40
	06:00	31,97	31,97	0,00	0,00				1	1	1	1		1					13,73	7,27
	07:00	35,70	35,70	0,00	0,00			1	1	1	1	1		1					13,73	11,07
	08:00	39,93	39,93	0,00	0,00			1	1	1	1	1		1					13,73	9,89
	09:00	44,10	44,10	0,00	0,00			1	1	1	1	1		1				2	13,73	13,39
	10:00	46,30	46,23	0,07	0,00			1	1	1	1	1		1				4	13,73	13,73
	11:00	48,96	48,75	0,22	0,00			1	1	1	1	1		1		2		4	13,73	13,69
	12:00	51,42	50,03	1,39	0,00			1	1	1	1	1		1	1	1		2	13,73	13,73
	13:00	54,34	52,13	2,21	0,00			1	1	1	1	1		1	1			2	13,73	13,73
	14:00	54,75	52,25	2,50	0,00			1	1	1	1	1		1	1			2	13,73	13,73
	15:00	54,65	52,85	1,80	0,00			1	1	1	1	1		1	1			4	13,73	13,73
	16:00	53,42	51,24	2,18	0,00			1	1	1	1	1		1	1			4	13,73	13,73
	17:00	53,46	51,93	1,53	0,00			1	1	1	1	1		1	1			4	13,73	13,73
	18:00	53,01	51,94	1,07	0,00			1	1	1	1	1		1	1			4	12,68	13,73
	19:00	51,79	50,98	0,81	0,00			1	1	1	1	1		1	1			4	13,73	13,73
	20:00	49,95	49,47	0,48	0,00			1	1	1	1	1		1	1			4	13,73	13,73
	21:00	50,30	50,14	0,15	0,00			1	1	1	1	1		1	1			4	13,73	13,73
	22:00	47,96	46,31	1,66	0,00			1	1	1	1	1		1	1			4	13,72	13,72
	23:00	45,18	40,12	5,06	0,00			1	1	1	1	1			1			1	13,72	13,72

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Τα ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ και ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας έως τις 18:40.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2026								
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2026	00:00	41,17	35,87	5,30	0,00			1	1	1	1	1			1				7,65	11,67
	01:00	37,27	32,09	5,17	0,00			1	1	1	1	1			1				6,00	9,79
	02:00	34,38	29,57	4,81	0,00				1	1	1	1			1				6,03	10,84
	03:00	32,90	23,27	9,64	0,00				1	1	1	1			1				12,07	12,16
	04:00	31,79	20,75	11,04	0,00					1	1	1			1				12,71	12,70
	05:00	31,12	20,70	10,42	0,00					1	1	1			1				12,43	12,40
	06:00	30,57	20,56	10,01	0,00					1	1	1			1				12,02	12,01
	07:00	33,14	22,99	10,15	0,00					1	1	1			1				13,22	13,22
	08:00	36,39	27,84	8,55	0,00				1	1	1	1			1				13,11	13,12
	09:00	38,51	32,65	5,86	0,00			1	1	1	1	1			1				12,98	12,95
	10:00	39,83	32,80	7,03	0,00			1	1	1	1	1			1				12,55	12,54
	11:00	40,91	32,94	7,97	0,00			1	1	1	1	1			1				12,83	12,84
	12:00	41,98	32,34	9,64	0,00			1	1	1	1	1			1				13,39	13,40
	13:00	43,39	34,31	9,08	0,00				1	1	1	1			1				13,73	13,73
	14:00	42,75	32,99	9,76	0,00				1	1	1	1			1				13,73	13,73
	15:00	41,31	33,08	8,23	0,00				1	1	1	1			1				13,73	13,73
	16:00	40,56	32,40	8,16	0,00				1	1	1	1			1				13,73	13,73
	17:00	41,35	31,14	10,21	0,00				1	1	1	1			1				13,73	13,73
	18:00	43,02	35,31	7,72	0,00			1	1	1	1	1			1				13,73	13,73
	19:00	43,40	38,41	4,99	0,00			1	1	1	1	1			1				13,41	13,41
	20:00	42,67	39,04	3,63	0,00			1	1	1	1	1			1				12,63	12,61
	21:00	42,88	38,21	4,67	0,00			1	1	1	1	1			1				13,49	13,48
	22:00	39,86	35,93	3,93	0,00			1	1	1	1	1							13,37	13,36
	23:00	37,07	32,63	4,45	0,00			1	1	1	1	1							11,03	10,99

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2026							
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2026	00:00	33,18	29,53	3,65	0,00			1	1	1	1	1							7,21	7,13
	01:00	30,62	27,32	3,30	0,00			1	1	1	1	1							6,90	6,96
	02:00	28,58	24,08	4,50	0,00			1		1	1	1							8,10	8,09
	03:00	27,42	22,17	5,25	0,00			1		1	1	1							6,93	6,92
	04:00	26,88	22,10	4,78	0,00			1		1	1	1							6,40	6,40
	05:00	27,15	21,66	5,49	0,00			1		1	1	1							6,61	6,60
	06:00	27,25	23,00	4,25	0,00			1	1	1	1	1							7,92	7,87
	07:00	29,73	26,92	2,81	0,00			1		1	1	1							8,91	9,00
	08:00	33,30	30,76	2,54	0,00			1	1		1	1						3	11,72	11,73
	09:00	35,43	32,20	3,23	0,00			1	1		1	1						4	13,25	13,25
	10:00	36,60	32,82	3,78	0,00			1	1	1	1	1						1	11,18	11,11
	11:00	37,50	34,29	3,21	0,00			1	1	1	1	1							11,49	11,49
	12:00	38,81	37,18	1,63	0,00			1	1	1	1	1						2	12,03	12,02
	13:00	40,08	39,12	0,97	0,00			1	1	1	1	1						4	12,49	12,53
	14:00	39,37	37,07	2,29	0,00			1	1	1	1	1				1		3	11,95	11,93
	15:00	38,79	35,33	3,46	0,00			1	1	1	1	1						3	12,80	12,79
	16:00	37,96	35,51	2,45	0,00			1	1	1	1	1							12,58	12,51
	17:00	37,09	35,00	2,08	0,00			1	1	1	1	1							11,02	11,04
	18:00	39,96	36,81	3,15	0,00			1	1	1	1	1				1		3	12,19	12,21
	19:00	41,11	34,80	6,31	0,00			1	1	1	1	1				1		3	13,51	13,53
	20:00	41,13	32,71	8,43	0,00			1	1	1	1	1							13,73	13,73
	21:00	40,39	36,38	4,02	0,00			1	1	1	1	1						2	13,30	13,29
	22:00	37,08	31,84	5,24	0,00			1	1	1	1	1							11,19	11,14
	23:00	34,12	29,04	5,08	0,00			1	1	1	1	1							8,94	8,96

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Στο διάστημα 8:30 – 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 25 Ιουλίου 2026								
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 25 Ιουλίου 2026	00:00	31,08	22,44	8,64	0,00			1		1	1	1							11,83	11,84
	01:00	28,97	19,42	9,56	0,00					1	1	1							11,61	11,60
	02:00	27,37	18,30	9,08	0,00					1	1	1							10,97	10,96
	03:00	26,26	17,87	8,39	0,00					1	1	1							10,53	10,51
	04:00	25,69	17,71	7,98	0,00					1	1	1							10,27	10,27
	05:00	25,83	17,50	8,32	0,00					1	1	1							10,34	10,34
	06:00	25,87	17,54	8,33	0,00					1	1	1				2			10,32	10,33
	07:00	27,89	18,66	9,23	0,00					1	1	1							11,13	11,13
	08:00	29,73	20,52	9,21	0,00					1	1	1							11,89	11,88
	09:00	31,68	23,02	8,65	0,00			1		1	1	1							12,59	12,58
	10:00	32,32	23,56	8,75	0,00			1		1	1	1							12,40	12,39
	11:00	33,42	22,60	10,82	0,00			1		1	1	1							13,29	13,29
	12:00	34,81	22,76	12,05	0,00			1		1	1	1							13,67	13,67
	13:00	35,53	22,73	12,80	0,00			1		1	1	1							13,73	13,73
	14:00	34,18	21,05	13,13	0,00			1		1	1	1							13,54	13,54
	15:00	32,32	20,16	12,16	0,00					1	1	1							12,87	12,86
	16:00	32,38	20,17	12,21	0,00					1	1	1							12,89	12,89
	17:00	34,46	21,60	12,86	0,00					1	1	1							13,60	13,60
	18:00	36,92	25,41	11,51	0,00			1		1	1	1							13,73	13,73
	19:00	37,21	27,73	9,48	0,00			1		1	1	1						1	13,73	13,73
	20:00	37,38	29,79	7,59	0,00			1		1	1	1						3	13,73	13,73
	21:00	37,83	30,68	7,14	0,00			1		1	1	1						3	13,73	13,73
	22:00	35,26	29,66	5,60	0,00			1		1	1	1						1	13,70	13,69
	23:00	32,20	29,67	2,53	0,00			1		1	1	1							11,83	11,80

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 26 Ιουλίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 26 Ιουλίου 2026	00:00	29,69	28,34	1,35	0,00			1		1	1	1							9,26	9,24
	01:00	27,68	27,11	0,57	0,00			1		1	1	1							7,24	7,21
	02:00	26,04	25,45	0,59	0,00			1		1	1	1							5,57	5,57
	03:00	24,85	24,33	0,52	0,00			1		1	1	1							4,37	4,36
	04:00	24,27	23,82	0,45	0,00			1		1	1	1							5,04	5,05
	05:00	24,04	23,05	1,00	0,00			1		1	1	1							5,41	5,39
	06:00	23,72	22,72	1,00	0,00			1		1	1	1							4,92	4,93
	07:00	25,72	25,00	0,72	0,00			1		1	1	1							5,90	5,93
	08:00	27,11	26,87	0,24	0,00			1		1	1	1							6,57	6,55
	09:00	28,22	27,79	0,43	0,00			1		1	1	1							7,69	7,71
	10:00	28,77	28,07	0,70	0,00			1		1	1	1							8,25	8,25
	11:00	29,51	28,64	0,87	0,00			1		1	1	1							8,97	8,97
	12:00	30,74	29,63	1,11	0,00			1		1	1	1						2	9,56	9,56
	13:00	31,01	29,58	1,43	0,00			1		1	1	1						2	10,03	10,02
	14:00	29,59	28,21	1,38	0,00			1		1	1	1				1		1	8,58	8,55
	15:00	28,50	27,43	1,07	0,00			1		1	1	1							7,99	7,98
	16:00	29,49	28,75	0,74	0,00			1	1	1	1	1							8,24	8,16
	17:00	31,57	30,94	0,63	0,00			1	1	1	1	1							6,80	6,81
	18:00	35,03	34,61	0,41	0,00			1	1	1	1	1							9,62	9,64
	19:00	36,81	36,67	0,13	0,00			1	1	1	1	1							10,77	10,76
	20:00	37,31	37,31	0,00	0,00			1	1	1	1	1						1	11,08	11,08
	21:00	37,89	37,83	0,06	0,00			1	1	1	1	1						2	11,01	10,98
	22:00	35,89	35,81	0,08	0,00			1	1	1	1	1							9,96	9,95
	23:00	33,03	32,98	0,05	0,00			1	1	1	1	1							7,20	7,16

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Στο διάστημα 8:00 – 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026							
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026	00:00	29,65	29,65	0,00	0,00			1	1	1	1	1							6,46	6,47
	01:00	27,58	27,58	0,00	0,00			1		1	1	1							7,12	7,10
	02:00	25,84	25,78	0,06	0,00			1		1	1	1							5,40	5,35
	03:00	24,84	24,82	0,03	0,00			1		1	1	1							5,61	5,64
	04:00	24,42	24,42	0,00	0,00			1		1	1	1							5,75	5,76
	05:00	24,67	24,67	0,00	0,00			1		1	1	1							5,34	5,31
	06:00	25,66	25,59	0,07	0,00			1		1	1	1							5,09	5,09
	07:00	29,36	28,39	0,97	0,00			1		1	1	1						1	7,03	8,32
	08:00	32,59	31,38	1,21	0,00			1	1	1	1	1						1	7,45	7,41
	09:00	34,72	33,65	1,07	0,00			1	1	1	1	1							8,67	8,67
	10:00	35,79	35,17	0,61	0,00			1	1	1	1	1							9,75	9,75
	11:00	37,24	36,73	0,51	0,00			1	1	1	1	1							11,17	11,19
	12:00	38,94	38,59	0,36	0,00			1	1	1	1	1						2	12,23	12,22
	13:00	40,47	39,90	0,57	0,00			1	1	1	1	1						4	13,09	13,10
	14:00	39,51	38,98	0,53	0,00			1	1	1	1	1						4	11,99	11,97
	15:00	38,06	38,04	0,02	0,00			1	1	1	1	1	1	1				1	1,65	8,50
	16:00	37,35	37,24	0,11	0,00			1	1	1	1	1		1	1				4,83	7,62
	17:00	38,69	38,36	0,33	0,00			1	1	1	1	1		1					10,11	10,13
	18:00	40,76	40,74	0,02	0,00			1	1	1	1	1		1					11,09	11,07
	19:00	41,79	41,75	0,04	0,00			1	1	1	1	1		1				3	10,76	10,75
	20:00	42,09	42,09	0,00	0,00			1	1	1	1	1		1				3	11,07	11,06
	21:00	42,38	42,38	0,00	0,00			1	1	1	1	1		1				2	11,55	11,53
	22:00	39,09	39,07	0,02	0,00			1	1	1	1	1						2	11,47	11,45
	23:00	35,85	35,85	0,00	0,00			1	1	1	1	1							9,83	9,77

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Στο διάστημα 8:30 – 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Στα διαστήματα 7:15 – 7:40 και 15:05 – 16:25 πραγματοποιούνταν εργασίες στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026							
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026	00:00	32,66	32,66	0,00	0,00			1	1	1	1	1							6,60	6,56
	01:00	30,10	30,10	0,00	0,00			1	1	1	1	1							7,78	7,80
	02:00	28,03	27,99	0,03	0,00			1	1		1	1							7,52	7,48
	03:00	26,96	26,50	0,46	0,00			1	1		1	1							6,47	6,47
	04:00	26,51	24,52	1,99	0,00			1	1		1	1							6,03	6,03
	05:00	26,52	22,96	3,56	0,00			1	1		1	1							6,87	6,86
	06:00	27,10	22,61	4,49	0,00			1	1		1	1							8,07	8,04
	07:00	31,33	26,61	4,72	0,00			1	1	1		1							9,76	9,78
	08:00	35,04	30,99	4,05	0,00			1	1	1		1						2	12,27	12,27
	09:00	38,35	35,01	3,34	0,00			1	1	1	1	1			1			4	11,78	11,71
	10:00	40,01	37,04	2,97	0,00			1	1	1	1	1			1			1	11,44	11,43
	11:00	41,63	39,14	2,49	0,00			1	1	1	1	1		1	1				10,48	10,43
	12:00	45,06	42,11	2,95	0,00			1	1	1	1	1		1	1				13,14	13,17
	13:00	47,66	44,07	3,59	0,00			1	1	1	1	1		1	1			1	13,73	13,73
	14:00	47,22	42,49	4,73	0,00			1	1	1	1	1			1			4	13,73	13,73
	15:00	46,20	40,03	6,17	0,00			1	1	1	1	1			1			4	13,73	13,73
	16:00	45,63	37,47	8,15	0,00			1	1	1	1	1			1			3	13,73	13,73
	17:00	46,19	39,20	6,99	0,00			1	1	1	1	1			1			2	13,73	13,73
	18:00	48,27	43,25	5,02	0,00			1	1	1	1	1		1	1			4	13,73	13,73
	19:00	48,96	45,30	3,66	0,00			1	1	1	1	1		1				4	13,73	13,73
	20:00	47,96	43,84	4,12	0,00			1	1	1	1	1		1				4	13,73	13,73
	21:00	47,46	39,34	8,13	0,00			1	1	1	1	1		1				4	13,73	13,73
	22:00	44,78	40,89	3,89	0,00			1	1	1	1	1				1		4	13,73	13,73
	23:00	41,60	38,90	2,70	0,00			1	1	1	1	1						3	13,72	13,71

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Στο διάστημα 8:00 – 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026							
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026	00:00	37,70	34,36	3,34	0,00			1	1	1	1	1							11,69	11,64
	01:00	34,44	30,14	4,30	0,00			1	1	1	1	1							11,08	11,16
	02:00	32,07	26,11	5,96	0,00			1	1		1	1							11,62	11,60
	03:00	30,41	26,53	3,88	0,00			1	1		1	1							9,97	9,93
	04:00	29,57	26,35	3,22	0,00			1	1		1	1							9,07	9,07
	05:00	29,27	25,67	3,59	0,00			1	1		1	1							8,92	8,91
	06:00	29,46	25,87	3,59	0,00			1	1		1	1							8,94	8,93
	07:00	32,79	29,74	3,05	0,00			1	1		1	1						2	11,59	11,57
	08:00	36,20	33,73	2,47	0,00			1	1		1	1				1		4	13,51	13,52
	09:00	39,14	34,28	4,86	0,00			1	1	1	1	1				1		4	12,33	12,36
	10:00	40,76	32,65	8,11	0,00			1	1	1	1	1						1	13,70	13,70
	11:00	42,41	31,37	11,04	0,00			1	1	1	1	1							13,73	13,73
	12:00	43,47	31,63	11,84	0,00			1	1	1	1	1							13,73	13,73
	13:00	44,21	31,45	12,76	0,00			1	1	1	1	1							13,73	13,73
	14:00	42,82	29,51	13,30	0,00			1	1	1	1	1							13,73	13,73
	15:00	40,93	27,60	13,33	0,00			1	1	1	1	1							13,73	13,73
	16:00	40,25	26,98	13,26	0,00			1	1	1	1	1							13,72	13,73
	17:00	40,52	27,34	13,18	0,00			1	1	1	1	1							13,72	13,73
	18:00	41,64	28,46	13,18	0,00			1	1	1	1	1							13,73	13,73
	19:00	42,24	28,96	13,27	0,00			1	1	1	1	1							13,73	13,73
	20:00	42,10	28,83	13,27	0,00			1	1	1	1	1							13,73	13,73
	21:00	42,22	29,21	13,01	0,00			1	1	1	1	1							13,73	13,73
	22:00	38,86	29,76	9,10	0,00			1	1	1	1	1							9,72	12,77
	23:00	35,38	28,42	6,96	0,00			1	1	1	1	1							7,50	12,14

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Τις βραδινές ώρες εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026	00:00	32,12	26,54	5,58	0,00			1		1	1	1							7,50	11,69
	01:00	29,66	23,88	5,78	0,00			1		1	1	1							7,50	9,20
	02:00	27,86	21,52	6,33	0,00			1		1	1	1							7,50	9,36
	03:00	26,75	21,07	5,68	0,00					1	1	1							7,50	10,71
	04:00	26,23	19,99	6,24	0,00					1	1	1							7,50	10,49
	05:00	26,33	20,40	5,94	0,00					1	1	1							7,50	10,53
	06:00	26,58	20,41	6,17	0,00					1	1	1							7,50	10,61
	07:00	29,51	23,37	6,14	0,00				1	1	1	1							7,50	10,98
	08:00	32,01	25,87	6,14	0,00				1	1	1	1							7,50	11,08
	09:00	33,87	27,55	6,32	0,00				1	1	1	1							7,50	13,07
	10:00	34,90	28,51	6,39	0,00				1	1	1	1							7,50	13,71
	11:00	36,44	29,98	6,46	0,00				1	1	1	1							7,50	13,73
	12:00	38,58	30,18	8,41	0,00				1	1	1	1							10,26	13,73
	13:00	39,50	28,22	11,28	0,00				1	1	1	1							13,73	13,73
	14:00	38,22	26,36	11,85	0,00				1	1	1	1							13,73	13,73
	15:00	36,96	25,39	11,57	0,00				1	1	1	1							13,73	13,73
	16:00	36,60	24,12	12,48	0,00				1	1	1	1							13,73	13,73
	17:00	38,00	25,03	12,97	0,00				1	1	1	1							13,73	13,73
	18:00	40,74	27,89	12,85	0,00			1	1	1	1	1							13,73	13,73
	19:00	42,04	29,41	12,63	0,00			1	1	1	1	1							13,73	13,73
	20:00	42,02	29,58	12,45	0,00			1	1	1	1	1							13,73	13,73
	21:00	41,53	29,49	12,04	0,00			1	1	1	1	1							13,73	13,73
	22:00	38,21	27,07	11,14	0,00			1	1	1	1	1							12,88	12,88
	23:00	34,59	23,17	11,43	0,00			1		1	1	1							13,57	13,55

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Πυρκαγιά σε εξέλιξη καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026	00:00	31,25	21,35	9,91	0,00			1		1	1	1							12,11	12,07
	01:00	28,44	20,69	7,75	0,00			1		1	1	1							9,32	10,42
	02:00	26,78	22,21	4,57	0,00			1		1	1	1							4,75	7,65
	03:00	25,87	21,97	3,90	0,00			1		1	1	1							4,00	6,89
	04:00	25,38	21,48	3,90	0,00			1		1	1	1							4,00	6,52
	05:00	25,74	21,94	3,80	0,00			1		1	1	1							4,00	6,89
	06:00	26,25	22,36	3,89	0,00			1		1	1	1							4,00	6,99
	07:00	29,23	24,86	4,38	0,00			1		1	1	1							4,60	8,64
	08:00	32,04	24,96	7,08	0,00			1		1	1	1							7,59	11,48
	09:00	34,19	22,52	11,66	0,00			1		1	1	1							13,54	13,53
	10:00	35,02	23,47	11,55	0,00			1		1	1	1							13,71	13,71
	11:00	36,39	24,99	11,40	0,00			1		1	1	1							13,73	13,73
	12:00	37,77	25,94	11,83	0,00			1		1	1	1							13,73	13,73
	13:00	38,66	26,54	12,12	0,00			1		1	1	1							13,73	13,73
	14:00	37,90	24,89	13,01	0,00			1		1	1	1							13,73	13,73
	15:00	37,14	24,12	13,02	0,00			1		1	1	1							13,73	13,73
	16:00	36,91	24,05	12,85	0,00			1		1	1	1							13,73	13,73
	17:00	38,23	25,38	12,85	0,00			1		1	1	1							13,73	13,73
	18:00	40,87	27,92	12,95	0,00			1	1	1	1	1							13,73	13,73
	19:00	41,79	28,89	12,91	0,00			1	1	1	1	1							13,73	13,73
	20:00	41,87	28,79	13,08	0,00			1	1	1	1	1							13,73	13,73
	21:00	41,03	28,19	12,84	0,00				1	1	1	1							13,73	13,73
	22:00	37,26	25,62	11,64	0,00				1	1	1	1							13,73	13,73
	23:00	34,01	22,71	11,31	0,00				1	1	1	1							13,47	13,46

Τις πρώτες πρωινές ώρες τήρηση αυξημένης εφεδρείας, λόγω αυξημένων άεργων στο δίκτυο. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης