ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2026	00:00	22,43	21,38	1,05	0,00			1	1		1	1						3,96	4,00
	01:00	20,69	19,63	1,05	0,00			1			1	1						5,73	5,70
	02:00	19,69	18,49	1,19	0,00			1			1	1						4,74	4,70
	03:00	19,01	17,61	1,40	0,00			1			1	1						4,03	4,03
	04:00	18,89	16,82	2,07	0,00			1			1	1						3,87	3,85
	05:00	18,83	17,16	1,67	0,00			1			1	1						3,82	3,82
	06:00	19,08	17,74	1,35	0,00			1			1	1						4,06	4,04
	07:00	20,80	19,86	0,94	0,00			1			1	1						5,71	5,74
	08:00	22,57	21,71	0,86	0,00			1			1	1						6,95	6,91
	09:00	23,11	22,03	1,08	0,00				1		1	1						5,85	5,92
	10:00	23,59	22,01	1,58	0,00				1		1	1						8,47	8,45
	11:00	24,01	22,67	1,34	0,00				1		1	1						8,83	8,81
	12:00	24,83	23,18	1,65	0,00				1		1	1						9,68	9,68
	13:00	24,82	22,10	2,72	0,00				1		1	1						9,66	9,67
	14:00	23,25	20,46	2,79	0,00				1		1	1						8,20	8,15
	15:00	21,62	18,97	2,65	0,00				1		1	1						6,47	6,49
	16:00	22,17	19,79	2,38	0,00				1		1	1						7,01	7,00
	17:00	24,25	22,89	1,35	0,00				1		1	1						8,90	8,94
	18:00	27,55	25,37	2,18	0,00			1	1		1	1						7,55	7,56
	19:00	29,94	27,12	2,82	0,00			1	1		1	1						9,38	9,39
	20:00	31,86	27,65	4,21	0,00			1	1		1	1						11,24	11,28
	21:00	32,76	28,26	4,50	0,00			1	1		1	1						12,31	12,29
	22:00	29,54	25,27	4,27	0,00			1	1		1	1						9,18	9,11
	23:00	25,77	21,87	3,90	0,00			1	1		1	1						6,24	6,27

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026	00:00	22,85	18,51	4,34	0,00			1			1	1						7,38	7,38
	01:00	20,77	16,40	4,37	0,00			1			1	1						5,82	5,79
	02:00	19,90	15,95	3,95	0,00			1			1	1						4,92	4,91
	03:00	19,26	15,81	3,46	0,00			1			1	1						4,25	4,26
	04:00	19,21	15,78	3,43	0,00			1			1	1						4,21	4,20
	05:00	19,76	15,99	3,77	0,00			1			1	1						4,74	4,75
	06:00	20,46	16,05	4,40	0,00			1			1	1						5,41	5,42
	07:00	23,58	18,86	4,72	0,00				1		1	1						8,52	8,54
	08:00	25,44	20,47	4,98	0,00				1		1	1						10,12	10,12
	09:00	26,12	22,22	3,90	0,00				1		1	1						10,41	10,40
	10:00	26,14	22,36	3,77	0,00				1		1	1						10,45	10,44
	11:00	27,00	23,17	3,84	0,00				1		1	1				1		10,27	10,20
	12:00	28,33	24,35	3,98	0,00			1	1		1	1						9,20	9,23
	13:00	28,87	24,01	4,86	0,00			1	1		1	1						9,65	9,65
	14:00	27,16	20,51	6,65	0,00			1	1		1	1						9,91	9,90
	15:00	24,91	16,95	7,96	0,00			1			1	1						9,89	9,87
	16:00	24,78	16,81	7,96	0,00			1			1	1						9,72	9,74
	17:00	26,90	17,76	9,14	0,00			1			1	1						10,72	10,73
	18:00	30,61	21,11	9,51	0,00			1			1	1						12,18	12,19
	19:00	32,64	22,82	9,81	0,00			1	1		1	1						12,43	12,41
	20:00	33,87	27,46	6,41	0,00			1	1		1	1						13,49	13,49
	21:00	33,91	26,53	7,37	0,00			1	1		1	1						13,36	13,33
	22:00	30,34	25,21	5,12	0,00			1	1		1	1						10,89	10,82
	23:00	26,66	22,70	3,97	0,00			1	1		1	1						8,12	8,06

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 8:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026	00:00	23,35	18,42	4,93	0,00			1			1	1						6,52	6,57
	01:00	21,64	16,49	5,15	0,00			1			1	1						6,69	6,68
	02:00	20,52	16,02	4,50	0,00			1			1	1						5,53	5,52
	03:00	19,89	15,91	3,99	0,00			1			1	1						4,91	4,89
	04:00	19,98	15,42	4,56	0,00			1			1	1						5,00	4,99
	05:00	20,18	15,97	4,21	0,00			1			1	1						5,14	5,15
	06:00	21,27	16,61	4,66	0,00			1			1	1						6,19	6,21
	07:00	24,63	19,45	5,18	0,00			1			1	1						9,38	9,43
	08:00	26,93	21,18	5,75	0,00			1			1	1						10,33	10,18
	09:00	27,73	22,72	5,01	0,00			1	1		1	1						8,98	9,01
	10:00	27,79	23,52	4,27	0,00			1	1		1	1						7,13	8,33
	11:00	27,98	21,94	6,04	0,00			1	1		1	1						8,47	9,18
	12:00	28,55	21,13	7,42	0,00				1		1	1						10,87	10,91
	13:00	28,60	22,41	6,19	0,00				1		1	1						11,44	11,46
	14:00	26,68	21,48	5,20	0,00				1		1	1						10,73	10,72
	15:00	25,32	21,39	3,93	0,00				1		1	1						10,07	10,07
	16:00	25,12	20,36	4,76	0,00				1		1	1						9,88	9,93
	17:00	27,05	21,90	5,15	0,00				1		1	1						10,19	10,22
	18:00	29,60	23,22	6,38	0,00			1	1		1	1						9,10	9,10
	19:00	31,73	25,94	5,79	0,00			1	1		1	1						11,13	11,17
	20:00	33,39	27,18	6,21	0,00			1	1		1	1						12,74	12,79
	21:00	34,48	25,76	8,72	0,00			1	1		1	1						13,57	13,54
	22:00	30,95	21,61	9,34	0,00			1	1		1	1						11,60	11,54
	23:00	27,01	17,58	9,43	0,00			1			1	1						10,85	10,83

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 10:00 με 12:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Στο διάστημα 08:55 – 18:20 το ΑΠ Σίγρι ήταν μη διαθέσιμο λόγω εργασιών στις Α/Γ. Τήρηση αυξημένης εφεδρείας τις πρώτες πρωινές ώρες λόγω αυξημένης αέργου ισχύος στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026	00:00	23,95	16,18	7,77	0,00			1			1	1						9,02	8,97
	01:00	22,08	15,57	6,51	0,00			1			1	1						7,13	7,11
	02:00	20,97	15,53	5,44	0,00			1			1	1						6,00	5,97
	03:00	20,50	15,44	5,06	0,00			1			1	1						5,53	5,52
	04:00	20,52	15,47	5,06	0,00			1			1	1						5,50	5,51
	05:00	20,63	15,40	5,23	0,00			1			1	1						5,59	5,59
	06:00	21,71	15,79	5,92	0,00			1			1	1						6,63	6,69
	07:00	24,93	18,27	6,66	0,00			1			1	1						9,61	9,64
	08:00	27,34	21,18	6,16	0,00			1			1	1						10,28	10,43
	09:00	26,84	25,67	1,17	0,00			1	1		1	1		1				1,48	5,68
	10:00	27,01	25,95	1,06	0,00			1	1		1	1		1				1,30	5,00
	11:00	26,96	25,86	1,10	0,00			1	1		1	1		1				1,30	4,97
	12:00	29,85	27,89	1,96	0,00				1		1	1		1	1			2,21	7,90
	13:00	30,13	22,16	7,96	0,00				1		1	1		1	1			10,96	10,99
	14:00	28,78	20,38	8,40	0,00				1		1	1		1	1			11,25	11,28
	15:00	27,46	19,30	8,16	0,00				1		1	1		1	1			10,11	10,06
	16:00	27,12	18,92	8,20	0,00				1		1	1		1	1			9,91	9,94
	17:00	28,54	20,91	7,63	0,00				1		1	1		1	1			11,31	11,30
	18:00	30,21	21,93	8,28	0,00				1		1	1		1	1			12,04	12,08
	19:00	31,67	23,68	8,00	0,00				1		1	1		1	1			12,56	12,57
	20:00	33,64	26,67	6,97	0,00				1		1	1		1	1			12,86	12,88
	21:00	33,70	25,33	8,37	0,00				1		1	1		1		1		13,44	13,43
	22:00	30,55	21,63	8,92	0,00				1		1	1						12,22	12,19
	23:00	26,89	21,33	5,56	0,00				1		1	1						10,31	10,25

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 08:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Στο διάστημα 08:35 – 13:15 το ΑΠ Σίγρι ήταν μη διαθέσιμο λόγω εργασιών στις Α/Γ. Τήρηση αυξημένης εφεδρείας τις πρώτες πρωινές ώρες λόγω αυξημένης αέργου ισχύος στο δίκτυο. Δοκιμαστική λειτουργία Α/Σ 4 και Α/Σ 5.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026	00:00	24,02	20,57	3,45	0,00			1			1	1						8,98	8,91
	01:00	21,93	19,13	2,80	0,00			1			1	1						7,08	7,06
	02:00	20,80	17,36	3,45	0,00			1			1	1						7,11	7,10
	03:00	20,37	16,92	3,45	0,00			1			1	1						6,73	6,71
	04:00	20,17	16,16	4,01	0,00			1			1	1						6,50	6,50
	05:00	20,38	17,75	2,62	0,00			1			1	1						6,52	6,51
	06:00	21,71	19,67	2,05	0,00			1			1	1						6,58	6,64
	07:00	24,83	22,43	2,40	0,00			1			1	1				2		9,10	9,05
	08:00	26,89	25,74	1,15	0,00						1	1	1			4		10,18	10,22
	09:00	28,91	28,67	0,23	0,00						1	1	1	1		5		8,86	8,84
	10:00	28,40	28,32	0,08	0,00						1	1	1	1	1	1		5,91	5,79
	11:00	28,87	28,76	0,11	0,00						1	1	1	1	1			6,18	6,18
	12:00	29,46	29,34	0,12	0,00						1	1	1	1	1			6,79	6,78
	13:00	29,02	28,71	0,31	0,00						1	1	1	1	1			6,43	6,40
	14:00	28,26	27,66	0,61	0,00				1		1	1		1	1			5,33	5,44
	15:00	24,98	24,98	0,00	0,00				1		1			1	1			7,37	7,34
	16:00	24,88	24,84	0,04	0,00				1		1			1	1			7,20	7,22
	17:00	26,65	26,42	0,23	0,00			1	1		1			1	1			6,50	6,47
	18:00	29,72	29,06	0,66	0,00			1	1		1			1	1			6,64	6,67
	19:00	31,53	30,92	0,60	0,00			1	1		1			1	1			8,37	8,41
	20:00	33,16	32,24	0,92	0,00			1	1		1			1	1			9,58	9,70
	21:00	33,34	31,98	1,36	0,00			1	1		1			1	1			10,04	10,08
	22:00	29,94	28,31	1,63	0,00			1	1		1			1	1	1		9,15	9,20
	23:00	28,32	25,83	2,50	0,00		1	1	1		1					1		9,81	9,77

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα 8:30 – 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τα ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ και ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 19:25 – 21:20. Δοκιμαστική λειτουργία των μονάδων Α/Σ 4 και Α/Σ 5.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 6 Ιουνίου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 6 Ιουνίου 2026	00:00	23,92	21,26	2,66	0,00			1	1		1							9,03	8,99
	01:00	21,86	18,87	2,98	0,00			1	1		1							8,18	8,19
	02:00	20,81	19,46	1,35	0,00			1	1		1							7,25	7,23
	03:00	20,14	19,38	0,76	0,00			1	1		1							6,64	6,64
	04:00	19,97	18,38	1,59	0,00			1	1		1							6,54	6,54
	05:00	19,87	17,42	2,45	0,00			1	1		1							6,87	6,88
	06:00	20,77	17,80	2,97	0,00			1	1		1			1				7,65	7,68
	07:00	22,78	19,95	2,82	0,00				1		1		1	1	1			8,39	8,38
	08:00	24,52	21,83	2,69	0,00				1		1		1	1	1			8,26	8,23
	09:00	26,57	24,70	1,88	0,00				1		1		1	1	1	1		8,63	8,63
	10:00	26,84	26,08	0,75	0,00				1		1		1	1	1	1		8,67	8,66
	11:00	28,08	27,44	0,64	0,00				1		1		1	1	1	1		7,62	7,54
	12:00	29,50	28,34	1,16	0,00			1	1		1	1			1			8,91	8,89
	13:00	29,74	28,58	1,17	0,00			1	1		1	1						9,09	9,09
	14:00	28,14	26,78	1,35	0,00			1	1		1	1						7,54	7,49
	15:00	26,37	25,07	1,30	0,00			1	1		1	1						5,78	5,76
	16:00	26,22	24,89	1,33	0,00			1	1		1	1						5,67	5,66
	17:00	28,25	26,89	1,35	0,00			1	1		1	1						7,64	7,68
	18:00	30,94	29,50	1,44	0,00			1	1		1	1				1		9,80	9,83
	19:00	33,05	31,79	1,26	0,00			1	1		1	1				3		10,92	10,97
	20:00	33,90	32,66	1,24	0,00			1	1		1	1				3		11,69	11,73
	21:00	34,56	33,52	1,04	0,00			1	1		1	1				4		12,20	12,21
	22:00	31,52	30,57	0,95	0,00			1	1		1	1				1		10,88	10,84
	23:00	28,22	27,71	0,50	0,00			1	1		1	1						7,83	7,76

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Δοκιμαστική λειτουργία των μονάδων Α/Σ 4 και Α/Σ 5.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 7 Ιουνίου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 7 Ιουνίου 2026	00:00	25,28	24,66	0,62	0,00			1	1		1	1						5,81	5,76
	01:00	23,60	23,32	0,28	0,00				1		1	1						8,29	8,36
	02:00	21,78	21,63	0,15	0,00				1		1	1						6,68	6,67
	03:00	21,16	21,16	0,00	0,00				1		1	1						6,02	6,02
	04:00	20,71	20,71	0,00	0,00				1		1	1						5,55	5,55
	05:00	20,31	20,03	0,28	0,00				1		1	1						5,17	5,18
	06:00	20,31	19,47	0,84	0,00				1		1	1						5,05	5,04
	07:00	21,85	19,60	2,25	0,00			1	1			1						5,63	5,60
	08:00	23,26	20,99	2,27	0,00				1		1	1						7,77	7,85
	09:00	24,00	21,20	2,80	0,00				1		1	1						8,84	8,86
	10:00	24,80	21,91	2,89	0,00				1		1	1						9,63	9,66
	11:00	25,83	24,40	1,43	0,00				1		1	1				1		10,09	10,02
	12:00	26,80	25,15	1,65	0,00			1	1		1	1						7,50	7,52
	13:00	26,26	24,22	2,04	0,00			1	1		1	1						6,60	6,62
	14:00	24,65	22,06	2,59	0,00				1		1	1						8,08	8,16
	15:00	23,73	20,31	3,41	0,00				1		1	1						8,55	8,60
	16:00	24,24	21,07	3,17	0,00				1		1	1						9,05	9,05
	17:00	26,88	24,27	2,62	0,00			1	1		1	1						8,10	8,08
	18:00	29,99	25,97	4,02	0,00			1	1		1	1						9,40	9,43
	19:00	32,24	26,98	5,26	0,00			1	1		1	1						11,69	11,71
	20:00	33,14	26,96	6,18	0,00			1	1		1	1						12,59	12,61
	21:00	34,60	28,31	6,29	0,00			1	1		1	1				1		13,68	13,67
	22:00	32,21	27,22	4,99	0,00			1	1		1	1						12,47	12,43
	23:00	28,49	22,08	6,41	0,00			1	1		1	1						9,58	9,55

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026	00:00	25,32	18,74	6,58	0,00			1			1	1						10,06	10,04
	01:00	23,29	17,62	5,67	0,00			1			1	1						9,27	9,25
	02:00	22,17	17,41	4,75	0,00			1			1	1						8,85	8,86
	03:00	21,20	17,35	3,85	0,00			1			1	1						8,02	8,01
	04:00	21,11	17,97	3,14	0,00			1			1	1						7,91	7,91
	05:00	21,07	18,22	2,86	0,00			1			1	1						7,32	7,29
	06:00	22,45	18,65	3,80	0,00			1			1	1						7,36	7,42
	07:00	25,42	22,88	2,55	0,00			1	1		1	1						7,10	7,01
	08:00	27,47	25,54	1,93	0,00			1	1		1	1						7,19	7,20
	09:00	29,12	25,56	3,57	0,00			1	1		1	1		1	1			8,78	8,83
	10:00	29,39	25,40	3,99	0,00				1		1	1		1	1			9,49	9,46
	11:00	29,96	24,40	5,56	0,00				1		1	1		1	1			10,59	10,61
	12:00	30,88	23,07	7,81	0,00						1	1		1	1			12,29	12,35
	13:00	31,56	22,92	8,64	0,00						1	1		1	1			12,64	12,64
	14:00	30,20	21,43	8,77	0,00						1	1		1	1			12,14	12,12
	15:00	28,94	19,35	9,59	0,00						1	1		1	1			11,59	11,58
	16:00	29,17	19,81	9,37	0,00						1	1		1	1			11,66	11,67
	17:00	30,63	22,05	8,58	0,00						1	1		1	1			12,20	12,24
	18:00	33,47	24,80	8,67	0,00				1		1	1		1	1			13,34	13,37
	19:00	34,64	28,89	5,75	0,00				1		1	1		1	1			12,63	12,59
	20:00	35,63	29,36	6,27	0,00				1		1	1		1	1			12,93	12,93
	21:00	36,65	31,29	5,37	0,00			1	1		1	1		1	1			12,82	12,79
	22:00	33,23	29,21	4,02	0,00			1	1		1	1				1		12,43	12,42
	23:00	29,52	25,69	3,83	0,00			1	1		1	1						10,07	10,02

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα 8:30 – 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026						
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026	00:00	26,17	22,42	3,75	0,00			1			1	1				1		9,50	9,48
	01:00	24,06	21,39	2,67	0,00			1			1	1						8,96	8,93
	02:00	22,61	19,97	2,64	0,00			1			1	1						7,60	7,60
	03:00	21,82	19,42	2,40	0,00			1			1	1						7,32	7,31
	04:00	21,87	19,37	2,50	0,00			1			1	1						7,76	7,74
	05:00	21,59	17,62	3,97	0,00			1			1	1						7,09	7,04
	06:00	22,68	19,61	3,07	0,00			1			1	1						7,61	7,60
	07:00	26,54	23,72	2,83	0,00			1			1	1			1	1		9,49	9,49
	08:00	28,86	25,56	3,29	0,00			1			1	1			1			9,78	9,81
	09:00	29,86	26,59	3,28	0,00			1			1	1			1			10,80	10,81
	10:00	30,16	27,46	2,70	0,00			1			1	1			1			11,14	11,13
	11:00	31,55	28,72	2,83	0,00			1			1	1			1			12,42	12,42
	12:00	32,31	28,38	3,92	0,00			1			1	1			1			12,90	12,91
	13:00	31,57	25,15	6,42	0,00			1			1	1			1			12,64	12,63
	14:00	30,82	24,97	5,85	0,00			1			1	1			1			11,93	11,88
	15:00	28,99	23,91	5,08	0,00			1			1	1			1			10,24	10,20
	16:00	28,16	23,43	4,73	0,00			1			1	1		1	1			8,45	8,41
	17:00	29,85	21,45	8,40	0,00			1			1	1		1	1			10,01	10,02
	18:00	33,30	22,64	10,66	0,00			1			1	1		1	1			13,12	13,12
	19:00	34,97	23,38	11,59	0,00			1			1	1		1	1			13,72	13,72
	20:00	35,47	25,21	10,26	0,00			1			1	1		1	1			13,72	13,72
	21:00	36,16	31,59	4,57	0,00			1			1	1		1	1			13,24	13,19
	22:00	32,78	30,52	2,25	0,00			1			1	1		1	1			10,36	10,37
	23:00	28,84	26,67	2,17	0,00			1			1	1			1	1		9,82	9,80

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Δοκιμαστική λειτουργία των μονάδων Α/Σ 4 και Α/Σ 5.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026	00:00	26,07	24,81	1,26	0,00		1	1			1	1				1		8,48	8,49
	01:00	24,04	22,34	1,70	0,00			1			1	1						8,22	8,18
	02:00	22,54	20,75	1,79	0,00			1			1	1						7,31	7,28
	03:00	21,76	20,43	1,32	0,00			1			1	1						6,64	6,63
	04:00	21,49	19,45	2,04	0,00			1			1	1						6,47	6,45
	05:00	21,43	19,60	1,83	0,00			1			1	1	1			1		5,46	5,35
	06:00	22,41	20,79	1,62	0,00			1				1	1	1		2		4,64	4,62
	07:00	26,14	24,18	1,96	0,00			1				1	1	1				6,21	6,22
	08:00	28,44	27,27	1,16	0,00			1			1	1	1	1				5,59	5,53
	09:00	30,02	29,25	0,77	0,00			1			1	1	1	1				5,97	5,99
	10:00	30,20	28,98	1,22	0,00			1			1	1	1	1				6,19	6,20
	11:00	30,73	28,83	1,90	0,00			1			1	1	1	1				6,65	6,66
	12:00	31,32	28,01	3,31	0,00			1			1	1	1	1				7,31	7,31
	13:00	31,74	28,66	3,08	0,00				1		1	1		1				8,99	9,07
	14:00	30,27	27,29	2,98	0,00				1		1	1		1				10,23	10,20
	15:00	28,21	24,42	3,79	0,00				1		1	1		1				10,13	10,15
	16:00	28,24	25,02	3,22	0,00				1		1	1		1				10,23	10,23
	17:00	30,46	27,71	2,74	0,00				1		1	1		1	1			10,85	10,85
	18:00	32,88	31,40	1,48	0,00				1		1	1		1	1			10,10	10,11
	19:00	34,30	33,19	1,11	0,00				1		1	1		1	1			11,12	11,13
	20:00	34,86	32,84	2,02	0,00				1		1	1		1	1			11,94	11,97
	21:00	35,83	31,91	3,91	0,00				1		1	1		1	1			12,97	12,89
	22:00	33,05	29,75	3,31	0,00			1	1		1	1						12,19	12,13
	23:00	29,27	26,97	2,30	0,00			1	1		1	1						8,97	8,88

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα 8:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Δοκιμαστική λειτουργία των μονάδων Α/Σ 4 και Α/Σ 5.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026	00:00	26,00	22,27	3,73	0,00			1	1		1	1						6,97	7,01
	01:00	23,54	21,17	2,37	0,00			1			1	1						8,62	8,59
	02:00	22,25	21,11	1,14	0,00			1			1	1						7,39	7,37
	03:00	21,35	18,41	2,94	0,00			1			1	1						6,62	6,63
	04:00	21,25	18,66	2,58	0,00			1			1	1						7,18	7,15
	05:00	21,33	17,82	3,51	0,00			1			1	1						6,27	6,27
	06:00	22,21	18,84	3,37	0,00			1			1	1						7,09	7,13
	07:00	25,22	21,38	3,84	0,00			1			1	1			1			8,37	8,36
	08:00	27,20	24,79	2,41	0,00			1			1	1			1			8,21	8,20
	09:00	28,64	26,53	2,11	0,00			1			1	1			1			9,61	9,61
	10:00	29,28	27,88	1,40	0,00			1			1	1			1			7,76	7,65
	11:00	30,29	29,19	1,10	0,00			1	1		1	1			1			7,36	7,37
	12:00	31,23	29,67	1,56	0,00				1		1	1			1	1		9,55	9,62
	13:00	31,60	29,73	1,87	0,00				1		1	1			1	2		11,52	11,52
	14:00	29,98	27,96	2,02	0,00				1		1	1			1			10,84	10,78
	15:00	28,15	26,30	1,86	0,00				1		1	1			1			9,02	9,01
	16:00	28,46	26,56	1,90	0,00				1		1	1			1			9,30	9,31
	17:00	30,57	29,41	1,16	0,00				1		1	1			1	1		11,15	11,20
	18:00	33,72	31,94	1,78	0,00				1		1	1			1	2		13,41	13,41
	19:00	35,27	33,78	1,49	0,00				1		1	1			1	3		13,72	13,72
	20:00	35,70	34,33	1,38	0,00				1		1	1			1	3		13,73	13,73
	21:00	36,23	35,04	1,18	0,00				1		1	1			1	5		13,68	13,68
	22:00	33,26	31,95	1,31	0,00				1		1	1			1	4		12,19	12,15
	23:00	29,49	28,01	1,48	0,00				1		1	1			1	1		10,03	10,00

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Δοκιμαστική λειτουργία του Α/Σ 5.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026	00:00	26,11	25,37	0,74	0,00				1		1	1			1			8,72	8,71
	01:00	23,97	23,94	0,03	0,00				1		1	1						8,76	8,74
	02:00	22,64	22,64	0,00	0,00				1		1	1						7,36	7,33
	03:00	21,93	21,93	0,00	0,00				1		1	1						6,61	6,62
	04:00	21,45	21,43	0,02	0,00				1		1	1						6,20	6,19
	05:00	21,40	21,18	0,22	0,00				1		1	1						6,20	6,19
	06:00	22,24	21,84	0,40	0,00				1		1	1						6,30	6,32
	07:00	25,71	25,31	0,40	0,00				1		1		1		1	1		8,40	8,38
	08:00	27,96	27,37	0,59	0,00				1		1		1	1	1	1		8,08	8,02
	09:00	29,53	29,53	0,00	0,00				1		1		1	1	1	1		6,94	6,95
	10:00	30,34	30,34	0,00	0,00				1		1		1	1	1	1		7,46	7,46
	11:00	31,08	30,60	0,48	0,00				1		1			1	1	1		6,91	6,91
	12:00	32,17	31,17	1,00	0,00				1		1	1		1	1			9,30	9,33
	13:00	32,44	31,78	0,66	0,00				1		1	1		1	1			9,60	9,61
	14:00	31,23	30,31	0,92	0,00				1		1	1		1	1			8,50	8,49
	15:00	29,50	28,22	1,28	0,00				1		1	1		1	1			7,74	7,72
	16:00	29,73	27,47	2,26	0,00				1		1	1		1	1			8,05	8,05
	17:00	32,08	29,04	3,03	0,00				1		1	1		1	1			9,99	9,97
	18:00	35,30	32,08	3,22	0,00			1	1		1	1		1	1			10,49	10,43
	19:00	35,58	29,22	6,36	0,00			1	1		1	1		1	1			11,51	11,57
	20:00	35,90	27,00	8,90	0,00			1	1		1	1						13,73	13,73
	21:00	35,93	26,09	9,85	0,00			1	1		1	1						13,73	13,73
	22:00	33,20	22,63	10,57	0,00			1	1		1	1						12,54	12,46
	23:00	29,53	20,82	8,70	0,00				1		1	1						11,39	11,41

Το διάστημα 08:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Δοκιμαστική λειτουργία των Α/Σ 4 και 5.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026	00:00	26,39	18,07	8,32	0,00				1		1	1						10,59	10,58
	01:00	24,21	17,31	6,90	0,00				1		1	1						9,11	9,08
	02:00	22,92	18,41	4,51	0,00				1		1	1						7,81	7,80
	03:00	22,10	18,47	3,63	0,00				1		1	1						6,96	6,96
	04:00	21,95	17,17	4,78	0,00				1		1	1						6,82	6,81
	05:00	21,83	17,76	4,07	0,00				1		1	1						6,71	6,71
	06:00	22,10	15,77	6,33	0,00				1		1	1						6,88	6,90
	07:00	24,67	16,70	7,98	0,00				1		1	1						9,43	9,44
	08:00	27,53	18,63	8,90	0,00				1		1	1						10,98	10,98
	09:00	29,98	20,28	9,70	0,00				1		1	1						11,96	11,96
	10:00	30,98	19,91	11,06	0,00				1		1	1						12,38	12,38
	11:00	32,01	20,46	11,55	0,00				1		1	1						12,80	12,80
	12:00	32,18	20,77	11,41	0,00				1		1	1						12,87	12,87
	13:00	30,89	20,02	10,86	0,00				1		1	1						12,39	12,36
	14:00	28,13	17,87	10,25	0,00				1		1	1						11,30	11,28
	15:00	25,55	16,46	9,09	0,00				1		1	1						10,20	10,20
	16:00	24,06	15,91	8,15	0,00				1		1	1						8,91	8,95
	17:00	25,70	16,79	8,91	0,00				1		1	1						10,18	10,18
	18:00	27,87	18,11	9,76	0,00				1		1	1						11,13	11,15
	19:00	29,83	19,42	10,41	0,00				1		1	1						11,91	11,92
	20:00	31,05	20,37	10,67	0,00				1		1	1						12,39	12,40
	21:00	32,14	22,24	9,90	0,00				1		1	1						12,88	12,86
	22:00	29,28	19,74	9,54	0,00				1		1	1						11,76	11,73
	23:00	25,85	17,74	8,11	0,00				1		1	1						10,34	10,33

Το διάστημα 08:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 14 Ιουνίου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 14 Ιουνίου 2026	00:00	23,34	16,90	6,44	0,00				1		1	1						8,28	8,25
	01:00	21,39	16,12	5,28	0,00				1		1	1						6,32	6,31
	02:00	20,25	15,34	4,91	0,00						1	1				1		7,58	7,63
	03:00	19,56	15,64	3,92	0,00						1	1			1	1		7,83	7,83
	04:00	19,35	15,77	3,57	0,00						1	1			1	2		7,75	7,75
	05:00	18,92	15,95	2,97	0,00						1	1			1	1		7,57	7,57
	06:00	19,02	15,56	3,46	0,00						1	1			1	1		7,60	7,61
	07:00	20,65	18,39	2,27	0,00						1	1		1	1	1		7,77	7,76
	08:00	21,45	18,72	2,73	0,00						1	1		1				7,85	7,86
	09:00	22,02	17,17	4,86	0,00						1	1		1				8,67	8,69
	10:00	22,77	16,66	6,10	0,00						1	1		1				9,10	9,11
	11:00	23,42	17,31	6,11	0,00						1	1		1				9,36	9,36
	12:00	24,10	17,93	6,17	0,00						1	1		1				9,65	9,65
	13:00	23,66	18,94	4,72	0,00						1	1		1				9,47	9,48
	14:00	21,62	16,99	4,63	0,00						1	1		1				8,35	8,31
	15:00	20,13	15,20	4,94	0,00						1	1		1				6,85	6,85
	16:00	20,86	16,47	4,39	0,00						1	1		1				7,49	7,50
	17:00	23,19	20,36	2,83	0,00						1	1		1				9,14	9,13
	18:00	26,05	24,62	1,43	0,00						1	1		1				7,85	7,81
	19:00	28,43	27,08	1,35	0,00				1		1	1		1				6,25	6,25
	20:00	30,18	29,06	1,12	0,00				1		1	1		1				7,94	7,94
	21:00	31,95	31,69	0,26	0,00				1		1	1		1				9,31	9,33
	22:00	29,39	28,81	0,58	0,00				1		1	1		1				8,53	8,53
	23:00	26,16	25,69	0,46	0,00				1		1	1		1				8,61	8,60

Το διάστημα 08:10 με 14:35 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Δοκιμαστική λειτουργία των Α/Σ 4 και 5.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026	00:00	23,56	23,05	0,51	0,00				1		1	1						8,23	8,18
	01:00	21,70	21,06	0,63	0,00				1		1	1						6,34	6,30
	02:00	20,58	19,93	0,65	0,00				1		1	1						5,22	5,20
	03:00	19,90	19,41	0,49	0,00				1		1	1						4,57	4,58
	04:00	19,92	19,53	0,39	0,00				1		1	1						4,78	4,77
	05:00	19,84	19,49	0,34	0,00				1		1	1						4,71	4,72
	06:00	20,68	20,24	0,44	0,00				1		1	1						5,49	5,49
	07:00	24,57	24,17	0,40	0,00				1		1	1						8,04	8,05
	08:00	27,16	26,95	0,21	0,00				1		1	1			1			8,25	8,25
	09:00	28,04	27,94	0,10	0,00				1		1	1			1			8,89	8,90
	10:00	28,18	28,12	0,06	0,00				1		1	1			1			9,06	9,07
	11:00	29,02	28,68	0,34	0,00				1		1	1			1			9,84	9,84
	12:00	29,41	28,88	0,53	0,00				1		1	1			1			10,27	10,28
	13:00	30,01	29,62	0,38	0,00				1		1	1			1			10,94	10,92
	14:00	27,70	26,72	0,98	0,00				1		1	1			1			8,64	8,62
	15:00	26,22	25,73	0,48	0,00				1		1	1			1			7,08	7,05
	16:00	26,04	25,58	0,46	0,00				1		1	1			1			6,96	6,97
	17:00	27,80	27,01	0,79	0,00				1		1	1			1			8,60	8,62
	18:00	31,03	30,54	0,49	0,00				1		1	1		1	1	1		9,04	9,00
	19:00	33,11	32,76	0,36	0,00				1		1	1		1	1			9,96	9,99
	20:00	33,60	33,42	0,17	0,00				1		1	1		1	1			10,45	10,46
	21:00	34,56	34,46	0,10	0,00				1		1	1		1	1			11,45	11,43
	22:00	31,40	31,40	0,00	0,00				1		1	1		1	1			8,63	8,56
	23:00	27,78	27,78	0,00	0,00				1		1	1		1				7,80	7,80

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Δοκιμαστική λειτουργία των Α/Σ 4 και 5.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026	00:00	24,59	24,55	0,04	0,00				1		1	1						7,69	7,70
	01:00	22,80	22,76	0,05	0,00				1		1	1						7,46	7,44
	02:00	21,50	21,50	0,00	0,00				1		1	1						6,14	6,12
	03:00	20,81	20,81	0,00	0,00				1		1	1						5,46	5,46
	04:00	20,38	20,24	0,14	0,00				1		1	1						5,16	5,14
	05:00	20,72	20,67	0,04	0,00				1		1	1						5,57	5,57
	06:00	21,52	21,52	0,00	0,00				1		1	1						6,29	6,29
	07:00	24,79	24,79	0,00	0,00				1		1	1						7,96	7,98
	08:00	27,27	27,27	0,00	0,00				1		1	1			1			8,39	8,38
	09:00	29,47	29,47	0,00	0,00				1		1	1			1			10,30	10,29
	10:00	29,96	29,96	0,00	0,00				1		1	1			1			10,79	10,78
	11:00	30,79	30,78	0,01	0,00				1		1	1			1			11,58	11,58
	12:00	31,61	31,47	0,14	0,00				1		1	1			1			12,42	12,43
	13:00	31,40	30,97	0,43	0,00				1		1	1			1	1		9,94	9,90
	14:00	30,04	29,66	0,39	0,00				1		1	1		1	1			7,48	7,45
	15:00	28,34	27,81	0,52	0,00				1		1	1		1	1			5,77	5,74
	16:00	28,38	27,69	0,69	0,00				1		1	1		1	1			5,73	5,73
	17:00	30,14	29,35	0,79	0,00				1		1	1		1	1			7,41	7,43
	18:00	33,68	32,14	1,54	0,00				1		1	1		1	1			10,97	10,99
	19:00	35,74	33,48	2,26	0,00				1		1	1		1	1			12,56	12,58
	20:00	36,05	33,22	2,82	0,00				1		1	1		1	1			12,88	12,88
	21:00	36,17	32,99	3,18	0,00				1		1	1		1	1			13,05	13,02
	22:00	33,21	30,33	2,89	0,00				1		1	1		1	1			10,75	10,74
	23:00	29,65	26,07	3,58	0,00				1		1	1		1				10,82	10,78

Το διάστημα 08:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Δοκιμαστική λειτουργία των Α/Σ 4 και 5.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026	00:00	26,64	24,45	2,19	0,00				1		1	1				1		9,50	9,49
	01:00	24,51	21,98	2,53	0,00				1		1	1				1		8,80	8,76
	02:00	22,91	21,34	1,57	0,00				1		1	1						7,57	7,56
	03:00	22,22	19,91	2,31	0,00				1		1	1						7,00	7,00
	04:00	21,89	19,58	2,30	0,00				1		1	1						6,71	6,70
	05:00	21,82	19,84	1,98	0,00				1		1	1						6,69	6,68
	06:00	22,89	20,75	2,14	0,00				1		1	1						7,65	7,66
	07:00	25,86	24,48	1,38	0,00						1	1		1	1			8,38	8,35
	08:00	28,45	26,86	1,59	0,00						1	1		1	1	1		10,46	10,46
	09:00	30,67	29,69	0,98	0,00						1	1		1	1	3		11,39	11,34
	10:00	31,51	30,97	0,54	0,00				1		1	1		1	1	1		9,44	9,35
	11:00	32,05	31,27	0,78	0,00				1		1	1		1	1			9,43	9,45
	12:00	33,74	32,30	1,44	0,00				1		1	1		1	1			11,11	11,13
	13:00	34,21	31,69	2,51	0,00				1		1	1		1	1			11,57	11,59
	14:00	32,42	29,72	2,70	0,00				1		1	1		1	1			9,93	9,89
	15:00	31,00	27,46	3,54	0,00				1		1	1		1	1			9,36	9,34
	16:00	30,94	27,46	3,48	0,00				1		1	1		1	1			9,44	9,44
	17:00	32,11	27,84	4,27	0,00				1		1	1		1	1			10,43	10,45
	18:00	34,79	29,09	5,70	0,00				1		1	1		1	1			11,72	11,73
	19:00	36,40	30,35	6,05	0,00				1		1	1		1	1			13,30	13,27
	20:00	36,58	30,14	6,45	0,00				1		1	1		1	1			13,59	13,55
	21:00	37,30	30,28	7,02	0,00				1		1	1		1	1			13,73	13,73
	22:00	34,25	25,23	9,02	0,00				1		1	1		1				13,49	13,49
	23:00	30,28	23,40	6,88	0,00				1		1	1						12,12	12,10

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Δοκιμαστική λειτουργία των Α/Σ 4 και 5.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026	00:00	27,42	21,59	5,83	0,00				1		1	1						10,91	10,90
	01:00	24,98	18,62	6,36	0,00				1		1	1						9,61	9,56
	02:00	23,49	17,97	5,52	0,00				1		1	1						8,15	8,15
	03:00	22,31	17,46	4,85	0,00				1		1	1						7,07	7,06
	04:00	22,03	17,18	4,85	0,00				1		1	1						6,91	6,90
	05:00	21,88	17,08	4,80	0,00				1		1	1						6,76	6,75
	06:00	22,69	16,81	5,88	0,00				1		1	1						7,30	7,33
	07:00	25,69	18,96	6,72	0,00			1	1		1				1			9,39	9,34
	08:00	27,72	19,22	8,50	0,00			1	1		1				1			11,06	11,07
	09:00	28,37	19,69	8,69	0,00			1	1		1				1			11,30	11,33
	10:00	29,71	22,09	7,62	0,00			1	1		1				1			11,87	11,87
	11:00	31,73	23,57	8,16	0,00			1	1		1	1			1			11,77	11,78
	12:00	32,78	23,80	8,98	0,00			1	1		1	1			1			12,36	12,36
	13:00	32,71	23,98	8,73	0,00			1	1		1	1						12,08	12,07
	14:00	33,46	23,90	9,56	0,00			1	1		1	1						12,86	12,91
	15:00	30,89	20,60	10,29	0,00			1	1		1	1						12,01	11,99
	16:00	29,84	18,64	11,20	0,00				1		1	1						11,92	11,91
	17:00	31,23	19,69	11,54	0,00				1		1	1						12,47	12,48
	18:00	33,36	21,55	11,81	0,00				1		1	1						13,31	13,32
	19:00	34,60	22,35	12,26	0,00			1	1		1	1						13,71	13,71
	20:00	34,98	23,31	11,67	0,00			1	1		1	1						13,73	13,73
	21:00	35,33	27,86	7,46	0,00			1	1		1	1						13,72	13,71
	22:00	32,25	26,79	5,46	0,00			1	1		1	1						11,84	11,81
	23:00	28,48	23,80	4,68	0,00			1	1		1	1						9,47	9,44

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Δοκιμαστική λειτουργία του Α/Σ5. Το διάστημα 08:00 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Οι μονάδες G2 και G3 λόγω λειτουργικών προβλημάτων εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026	00:00	25,42	19,93	5,49	0,00			1			1	1						9,07	9,15
	01:00	23,22	16,82	6,41	0,00			1			1	1						8,52	8,52
	02:00	22,13	14,45	7,68	0,00						1	1						8,87	8,86
	03:00	21,37	13,66	7,71	0,00						1	1						8,54	8,55
	04:00	21,16	13,63	7,53	0,00						1	1						8,47	8,47
	05:00	21,28	13,53	7,74	0,00						1	1						8,51	8,51
	06:00	22,10	13,79	8,31	0,00						1	1						8,82	8,83
	07:00	25,36	15,86	9,50	0,00				1		1	1						10,10	10,12
	08:00	27,49	17,35	10,14	0,00				1		1	1						10,98	10,97
	09:00	29,03	18,69	10,33	0,00				1		1	1						11,59	11,60
	10:00	29,11	18,60	10,51	0,00				1		1	1						11,66	11,65
	11:00	29,95	19,59	10,35	0,00				1		1	1						11,98	11,98
	12:00	29,95	19,25	10,70	0,00				1		1	1						11,97	11,97
	13:00	30,02	19,36	10,66	0,00				1		1	1						12,01	12,04
	14:00	28,09	17,68	10,41	0,00				1		1	1						11,27	11,26
	15:00	26,43	17,22	9,21	0,00				1		1	1						9,93	10,58
	16:00	26,06	18,56	7,50	0,00				1		1	1						8,00	10,42
	17:00	27,78	18,44	9,34	0,00				1		1	1						9,90	11,08
	18:00	30,74	19,48	11,27	0,00				1		1	1						12,25	12,28
	19:00	32,70	20,90	11,79	0,00				1		1	1						13,05	13,05
	20:00	33,69	22,04	11,65	0,00				1		1	1						13,45	13,45
	21:00	34,13	22,75	11,37	0,00				1		1	1						13,63	13,62
	22:00	30,88	21,13	9,75	0,00				1		1	1				1		11,57	12,24
	23:00	27,80	22,75	5,05	0,00			1			1	1						5,26	9,90

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το διάστημα 15:45 με 17:25 υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για επιπλέον παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ. Το διάστημα 22:50 με 23:55 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 20 Ιουνίου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 20 Ιουνίου 2026	00:00	24,71	16,15	8,56	0,00			1			1	1						9,92	9,91
	01:00	22,82	15,50	7,32	0,00						1	1						9,15	9,13
	02:00	21,62	15,10	6,53	0,00						1	1						8,67	8,66
	03:00	21,12	15,09	6,02	0,00						1	1						8,45	8,46
	04:00	20,72	14,79	5,94	0,00						1	1						8,28	8,29
	05:00	20,55	16,52	4,02	0,00				1		1	1						6,60	6,59
	06:00	21,48	16,22	5,26	0,00				1		1	1						6,77	6,78
	07:00	24,21	17,13	7,07	0,00				1		1	1						8,95	8,99
	08:00	25,63	17,86	7,78	0,00				1		1	1						10,16	10,20
	09:00	27,50	18,86	8,64	0,00				1		1	1						10,98	10,99
	10:00	27,78	18,79	8,99	0,00				1		1	1						11,11	11,12
	11:00	28,56	20,05	8,50	0,00				1		1	1						11,41	11,43
	12:00	29,17	23,82	5,36	0,00			1	1		1	1						7,69	10,43
	13:00	29,51	22,42	7,09	0,00				1		1	1				1		11,14	11,55
	14:00	27,54	21,96	5,58	0,00				1		1	1						11,05	11,03
	15:00	25,92	19,28	6,64	0,00				1		1	1						10,38	10,37
	16:00	25,70	18,59	7,11	0,00				1		1	1						10,29	10,28
	17:00	27,87	18,67	9,20	0,00				1		1	1						11,10	11,12
	18:00	30,67	20,01	10,67	0,00				1		1	1						12,23	12,24
	19:00	32,51	21,01	11,50	0,00				1		1	1						12,98	12,98
	20:00	33,15	21,82	11,34	0,00				1		1	1						13,24	13,26
	21:00	34,08	24,85	9,23	0,00				1		1	1				2		13,60	13,60
	22:00	31,34	26,21	5,13	0,00				1		1	1				3		12,58	12,55
	23:00	28,12	25,60	2,52	0,00				1		1	1				3		10,53	10,58

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το διάστημα 12:30 με 13:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026	00:00	25,56	22,49	3,06	0,00			1			1	1				1		10,09	10,06
	01:00	23,55	18,40	5,15	0,00			1			1	1						8,60	8,58
	02:00	22,21	16,74	5,46	0,00			1			1	1						7,71	7,73
	03:00	21,38	16,22	5,17	0,00			1			1	1						8,25	8,26
	04:00	20,97	16,49	4,49	0,00			1			1	1						7,85	7,82
	05:00	20,48	16,49	3,99	0,00			1			1	1						7,36	7,36
	06:00	20,80	17,53	3,28	0,00			1			1	1						7,27	7,25
	07:00	22,34	17,70	4,64	0,00			1			1	1						7,28	7,30
	08:00	23,44	17,06	6,38	0,00			1			1	1						8,40	8,40
	09:00	24,55	17,61	6,94	0,00			1			1	1						9,51	9,53
	10:00	25,13	17,57	7,55	0,00			1			1	1						9,99	10,00
	11:00	25,77	18,68	7,09	0,00			1			1	1						10,29	10,30
	12:00	26,66	20,14	6,52	0,00			1			1	1				1		10,63	10,63
	13:00	26,50	20,65	5,85	0,00			1			1	1						10,62	10,62
	14:00	24,46	18,75	5,71	0,00			1			1	1						9,48	9,47
	15:00	23,70	18,75	4,96	0,00			1			1	1						8,69	8,73
	16:00	24,22	16,34	7,87	0,00			1			1	1						9,16	9,20
	17:00	26,47	17,16	9,31	0,00			1			1	1						10,55	10,58
	18:00	29,59	19,70	9,88	0,00			1			1	1						11,78	11,80
	19:00	31,78	22,72	9,06	0,00			1	1		1	1						12,49	12,52
	20:00	32,69	23,02	9,67	0,00			1	1		1	1						13,07	13,08
	21:00	34,21	22,65	11,56	0,00			1	1		1	1						13,65	13,65
	22:00	31,81	20,65	11,17	0,00			1			1	1						12,77	12,76
	23:00	28,45	19,02	9,43	0,00			1			1	1						11,42	11,39

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026	00:00	25,55	19,41	6,13	0,00			1			1	1						10,19	10,16
	01:00	23,30	18,25	5,05	0,00			1			1	1						8,33	8,30
	02:00	22,26	18,23	4,03	0,00			1			1	1						7,29	7,27
	03:00	21,54	19,42	2,12	0,00			1			1	1						6,53	6,52
	04:00	21,28	17,68	3,61	0,00			1			1	1						6,32	6,30
	05:00	21,28	18,68	2,61	0,00			1			1	1						6,27	6,26
	06:00	22,41	19,97	2,44	0,00			1			1	1						7,34	7,35
	07:00	26,30	21,35	4,95	0,00			1			1	1						10,41	10,42
	08:00	28,75	23,44	5,31	0,00				1		1	1						11,08	11,07
	09:00	30,22	25,68	4,54	0,00				1		1	1				2		12,08	12,09
	10:00	30,91	22,39	8,52	0,00				1		1	1						12,37	12,35
	11:00	31,25	22,84	8,42	0,00				1		1	1						12,51	12,50
	12:00	32,08	25,65	6,43	0,00				1		1	1				2		12,81	12,81
	13:00	32,87	26,32	6,55	0,00			1	1		1	1				1		12,62	12,58
	14:00	31,49	23,76	7,73	0,00			1	1		1	1						11,53	11,46
	15:00	29,35	22,79	6,56	0,00			1	1		1	1						10,22	10,21
	16:00	29,13	22,14	6,99	0,00			1	1		1	1						9,95	9,95
	17:00	30,71	22,27	8,45	0,00			1	1		1	1						11,46	11,47
	18:00	33,41	23,44	9,97	0,00			1	1		1	1						13,33	13,33
	19:00	35,06	24,18	10,88	0,00			1	1		1	1						13,73	13,73
	20:00	35,88	24,41	11,47	0,00			1	1		1	1						13,73	13,73
	21:00	36,97	25,82	11,15	0,00			1	1		1	1						13,73	13,73
	22:00	34,23	23,59	10,64	0,00			1	1		1	1						13,24	13,22
	23:00	30,09	21,49	8,59	0,00			1			1	1						11,91	11,93

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026	00:00	26,82	21,63	5,18	0,00			1			1	1						10,78	10,77
	01:00	24,43	20,18	4,25	0,00			1			1	1						9,46	9,42
	02:00	22,93	18,38	4,55	0,00			1			1	1						7,97	7,95
	03:00	22,35	17,57	4,79	0,00			1			1	1						8,70	8,70
	04:00	22,10	19,22	2,88	0,00			1			1	1						7,47	7,47
	05:00	21,97	19,02	2,95	0,00			1			1	1						6,98	6,95
	06:00	22,82	19,89	2,93	0,00			1			1	1						7,75	7,78
	07:00	26,00	23,77	2,24	0,00			1	1		1	1				1		8,12	8,03
	08:00	29,02	26,84	2,18	0,00			1	1		1	1						8,41	8,44
	09:00	30,48	27,84	2,64	0,00			1	1		1	1						9,98	9,94
	10:00	30,79	27,31	3,48	0,00			1	1		1	1				3		10,60	10,61
	11:00	31,56	27,05	4,51	0,00			1	1		1	1						11,02	11,03
	12:00	32,49	26,49	6,00	0,00			1	1		1	1						11,96	11,99
	13:00	33,32	28,12	5,20	0,00			1	1		1	1				2		8,08	11,90
	14:00	31,96	23,85	8,11	0,00			1	1		1	1						11,59	11,54
	15:00	30,22	22,43	7,79	0,00			1	1		1	1						9,77	9,75
	16:00	29,59	22,68	6,91	0,00			1	1		1	1						9,03	9,06
	17:00	31,45	24,82	6,63	0,00			1	1		1	1						10,84	10,88
	18:00	34,95	27,27	7,68	0,00			1	1		1	1						13,58	13,60
	19:00	36,67	27,54	9,12	0,00			1	1		1	1				1		13,73	13,73
	20:00	37,14	27,76	9,38	0,00			1	1		1	1				1		13,73	13,73
	21:00	37,09	28,31	8,77	0,00			1	1		1	1				1		13,73	13,73
	22:00	33,77	26,26	7,51	0,00			1	1		1	1						13,00	13,00
	23:00	30,23	23,63	6,60	0,00			1	1		1	1						10,48	10,47

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 8:30-14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026	00:00	26,64	21,78	4,86	0,00			1			1	1						10,70	10,68
	01:00	24,42	20,31	4,10	0,00			1			1	1						9,47	9,45
	02:00	23,05	18,54	4,51	0,00			1			1	1						8,05	8,04
	03:00	22,27	16,73	5,53	0,00			1			1	1						7,27	7,25
	04:00	22,15	16,36	5,79	0,00			1			1	1						7,16	7,15
	05:00	21,96	16,25	5,72	0,00			1			1	1						6,96	6,97
	06:00	22,97	16,44	6,52	0,00			1			1	1						7,89	7,91
	07:00	25,76	17,89	7,87	0,00			1	1			1						9,55	9,52
	08:00	28,06	19,72	8,34	0,00			1	1			1						11,21	11,20
	09:00	29,07	22,70	6,37	0,00			1	1		1	1						9,79	9,74
	10:00	29,68	23,54	6,14	0,00			1	1		1	1						9,18	9,17
	11:00	30,57	26,62	3,95	0,00			1	1		1	1						10,02	10,03
	12:00	32,03	28,08	3,95	0,00			1	1		1	1						11,47	11,46
	13:00	32,58	28,62	3,96	0,00			1	1		1	1						12,11	12,09
	14:00	31,55	26,82	4,73	0,00			1	1		1	1						11,11	11,01
	15:00	29,77	24,01	5,75	0,00			1	1		1	1						9,29	9,30
	16:00	29,76	24,40	5,37	0,00			1	1		1	1						9,25	9,26
	17:00	31,33	26,81	4,52	0,00			1	1		1	1						10,76	10,80
	18:00	34,11	29,79	4,32	0,00			1	1		1	1				3		12,39	12,38
	19:00	35,94	30,30	5,64	0,00			1	1		1	1				3		13,58	13,56
	20:00	36,46	31,98	4,48	0,00			1	1		1	1				4		13,64	13,64
	21:00	37,27	32,06	5,21	0,00			1	1		1	1				4		13,73	13,73
	22:00	34,79	28,96	5,83	0,00			1	1		1	1				1		13,55	13,53
	23:00	31,05	24,57	6,47	0,00			1	1		1	1						10,91	10,90

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026	00:00	27,66	20,97	6,69	0,00			1	1		1	1						10,19	10,19
	01:00	25,43	19,33	6,10	0,00			1			1	1						10,12	10,09
	02:00	24,09	17,27	6,82	0,00			1			1	1						9,37	9,36
	03:00	23,07	17,77	5,30	0,00			1			1	1						9,25	9,24
	04:00	22,70	20,21	2,49	0,00			1			1	1						7,89	7,83
	05:00	22,52	19,81	2,71	0,00			1			1	1						7,52	7,53
	06:00	23,23	19,05	4,17	0,00			1			1	1						8,16	8,17
	07:00	26,45	20,05	6,41	0,00			1			1	1						10,51	10,53
	08:00	29,23	22,94	6,29	0,00			1	1		1	1						10,30	10,26
	09:00	30,99	24,80	6,18	0,00			1	1		1	1						11,47	11,47
	10:00	31,95	25,37	6,58	0,00			1	1		1	1						11,77	11,80
	11:00	33,57	25,05	8,52	0,00			1	1		1	1						13,31	13,31
	12:00	34,81	26,54	8,27	0,00			1	1		1	1						13,72	13,72
	13:00	35,67	28,35	7,33	0,00			1	1		1	1						13,73	13,73
	14:00	34,05	27,12	6,93	0,00			1	1		1	1				1		12,12	13,13
	15:00	32,89	24,98	7,92	0,00			1	1		1	1				1		11,66	12,29
	16:00	33,11	24,85	8,27	0,00			1	1		1	1						12,62	12,62
	17:00	34,60	26,94	7,66	0,00			1	1		1	1				1		13,60	13,61
	18:00	37,31	30,01	7,30	0,00			1	1		1	1				3		13,73	13,73
	19:00	38,84	31,89	6,95	0,00			1	1		1	1				4		13,73	13,73
	20:00	38,75	31,34	7,41	0,00			1	1		1	1				5		13,73	13,73
	21:00	38,77	32,95	5,82	0,00			1	1		1	1				4		13,73	13,73
	22:00	36,19	29,01	7,18	0,00			1	1		1	1				1		13,72	13,72
	23:00	32,41	25,78	6,63	0,00			1	1		1	1						12,04	11,98

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 08:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026	00:00	28,96	22,78	6,18	0,00				1		1	1						10,61	10,68
	01:00	26,59	23,19	3,40	0,00				1		1	1						10,67	10,65
	02:00	24,92	22,40	2,52	0,00				1		1	1						9,76	9,76
	03:00	24,15	22,10	2,05	0,00				1		1	1						9,02	9,02
	04:00	23,42	20,90	2,52	0,00				1		1	1						8,29	8,30
	05:00	23,38	18,63	4,75	0,00				1		1	1						8,25	8,25
	06:00	24,43	19,70	4,73	0,00				1		1	1						9,21	9,24
	07:00	27,73	25,63	2,10	0,00			1	1		1	1				1		10,24	10,23
	08:00	30,49	27,76	2,73	0,00			1	1		1	1						10,04	10,06
	09:00	32,86	29,61	3,26	0,00			1	1		1	1				2		11,72	11,72
	10:00	33,36	30,12	3,24	0,00			1	1		1	1				2		11,77	11,77
	11:00	34,40	28,06	6,33	0,00			1	1		1	1				2		13,10	13,09
	12:00	36,10	28,20	7,90	0,00			1	1		1	1						13,73	13,73
	13:00	36,94	28,65	8,29	0,00			1	1		1	1						13,73	13,73
	14:00	35,59	28,64	6,95	0,00			1	1		1	1				1		13,57	13,55
	15:00	34,14	26,91	7,23	0,00			1	1		1	1		1				12,88	12,88
	16:00	33,21	23,96	9,26	0,00			1			1	1	1	1				11,91	11,83
	17:00	34,89	24,33	10,57	0,00			1	1		1	1	1	1				12,79	12,76
	18:00	37,51	26,67	10,84	0,00			1	1		1	1	1	1				12,77	12,78
	19:00	38,65	27,41	11,24	0,00			1	1		1	1	1	1				13,40	13,42
	20:00	38,16	27,65	10,51	0,00			1	1		1	1	1	1				11,75	11,77
	21:00	38,64	27,37	11,27	0,00			1	1		1	1		1				13,73	13,73
	22:00	36,98	30,20	6,79	0,00			1	1		1	1						13,73	13,73
	23:00	33,30	29,09	4,21	0,00			1	1		1	1						12,75	12,72

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 8:30-14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Μερική διακοπή το διάστημα 16:00-16:10.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026	00:00	30,20	25,02	5,18	0,00			1	1		1	1						9,75	9,69
	01:00	27,88	24,41	3,47	0,00			1	1		1	1						7,41	7,39
	02:00	26,20	23,21	2,99	0,00			1	1		1	1						8,21	8,25
	03:00	25,09	21,20	3,89	0,00				1		1	1						9,92	9,90
	04:00	24,76	18,92	5,84	0,00				1		1	1						9,62	9,61
	05:00	24,10	18,07	6,04	0,00				1		1	1						9,01	9,00
	06:00	24,56	18,82	5,74	0,00				1		1	1						9,34	9,36
	07:00	27,18	21,25	5,93	0,00				1		1	1						10,85	10,85
	08:00	29,27	22,47	6,80	0,00				1		1	1						11,68	11,68
	09:00	30,88	23,47	7,40	0,00				1		1	1						12,34	12,35
	10:00	31,50	21,42	10,08	0,00				1		1	1		1				12,60	12,60
	11:00	33,47	21,43	12,04	0,00				1		1	1		1				13,33	13,34
	12:00	34,20	23,56	10,64	0,00				1		1	1		1				13,61	13,60
	13:00	34,80	26,01	8,79	0,00				1		1	1		1	1			13,67	13,68
	14:00	34,23	27,30	6,93	0,00				1		1	1		1	1			13,21	13,16
	15:00	33,11	24,40	8,72	0,00				1		1	1		1	1			12,57	12,58
	16:00	33,18	22,33	10,85	0,00				1		1	1		1	1			13,26	13,25
	17:00	34,80	22,57	12,23	0,00				1		1	1		1	1			13,69	13,69
	18:00	36,73	24,29	12,44	0,00				1		1	1		1	1			13,73	13,73
	19:00	36,77	24,39	12,37	0,00				1		1	1		1	1			13,73	13,73
	20:00	36,94	24,78	12,17	0,00				1		1	1		1	1			13,73	13,73
	21:00	38,10	27,84	10,26	0,00			1	1		1	1		1	1			13,73	13,73
	22:00	36,58	32,12	4,46	0,00			1	1		1	1				2		13,70	13,70
	23:00	33,67	27,38	6,29	0,00			1	1		1	1				1		12,92	12,89

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026	00:00	30,57	21,98	8,59	0,00			1	1		1	1						11,53	11,55
	01:00	28,54	22,37	6,17	0,00				1		1	1						11,42	11,41
	02:00	26,42	22,35	4,08	0,00				1		1	1						10,59	10,58
	03:00	25,30	19,48	5,81	0,00				1		1	1						10,06	10,06
	04:00	24,46	19,25	5,21	0,00				1		1	1						9,36	9,34
	05:00	22,53	20,54	2,00	0,00				1		1	1				2		3,48	7,21
	06:00	23,59	21,73	1,86	0,00				1		1	1				1		2,28	8,21
	07:00	25,26	21,60	3,66	0,00				1		1	1						6,41	9,99
	08:00	25,53	22,81	2,72	0,00				1		1	1				2		4,32	9,53
	09:00	25,90	24,19	1,71	0,00				1		1	1		1		1		2,00	8,67
	10:00	25,73	23,95	1,78	0,00				1		1	1		1				2,00	8,04
	11:00	27,88	22,18	5,69	0,00				1		1	1		1				8,64	10,74
	12:00	29,06	22,55	6,51	0,00				1		1	1		1				11,63	11,62
	13:00	28,92	24,41	4,52	0,00				1		1	1		1				11,13	11,06
	14:00	27,19	23,54	3,65	0,00				1		1	1		1				8,95	8,97
	15:00	27,33	22,97	4,35	0,00				1		1	1		1				9,60	9,59
	16:00	28,26	22,92	5,34	0,00				1		1	1		1				10,54	10,56
	17:00	29,95	22,21	7,74	0,00				1		1	1		1				11,89	11,91
	18:00	32,19	23,66	8,53	0,00				1		1	1		1				12,87	12,86
	19:00	33,17	25,58	7,59	0,00				1		1	1		1				13,27	13,28
	20:00	33,15	26,12	7,02	0,00			1	1		1	1		1				11,11	11,02
	21:00	35,22	29,85	5,38	0,00			1	1		1	1		1				12,19	12,23
	22:00	35,03	29,43	5,59	0,00			1	1		1	1						13,63	13,64
	23:00	32,45	27,94	4,51	0,00			1	1		1	1						11,97	11,94

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Μερική διακοπή το διάστημα 05:00-06:10 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το διάστημα 5:00-11:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026	00:00	29,69	25,36	4,33	0,00			1	1		1	1						9,24	9,18
	01:00	27,14	23,12	4,02	0,00			1	1		1	1						8,27	8,40
	02:00	25,49	20,39	5,10	0,00				1		1	1						10,17	10,16
	03:00	24,52	19,67	4,85	0,00				1		1	1						9,37	9,37
	04:00	24,22	19,35	4,87	0,00				1		1	1						9,08	9,06
	05:00	23,90	19,03	4,87	0,00				1		1	1						8,76	8,77
	06:00	24,66	17,82	6,84	0,00				1		1	1						9,41	9,41
	07:00	26,00	20,67	5,33	0,00				1		1	1		1	1			9,55	9,55
	08:00	28,56	24,05	4,51	0,00			1			1	1		1	1			9,05	9,04
	09:00	32,29	29,28	3,01	0,00			1			1	1		1	1			10,44	11,12
	10:00	34,54	32,14	2,41	0,00			1			1	1		1	1			11,49	11,51
	11:00	36,05	33,58	2,47	0,00			1			1	1		1	1			13,03	13,04
	12:00	37,98	34,92	3,06	0,00			1			1	1		1	1			13,72	13,72
	13:00	39,40	35,13	4,27	0,00			1			1	1		1	1			13,73	13,73
	14:00	38,52	35,89	2,63	0,00			1	1		1	1		1	1			12,48	12,40
	15:00	38,01	35,52	2,48	0,00			1	1		1	1		1	1			11,18	11,18
	16:00	37,56	35,93	1,63	0,00			1	1		1	1		1	1			10,71	10,68
	17:00	38,33	37,20	1,13	0,00			1	1		1	1		1	1			11,40	11,41
	18:00	40,42	39,23	1,19	0,00			1	1		1	1		1	1			12,16	12,15
	19:00	41,29	39,39	1,90	0,00			1	1		1	1		1	1			12,80	12,81
	20:00	41,46	35,78	5,67	0,00			1	1		1	1		1	1			13,59	13,60
	21:00	42,36	38,22	4,14	0,00			1	1		1	1		1	1			13,69	13,68
	22:00	40,23	36,91	3,32	0,00			1	1		1	1		1	1			11,99	11,96
	23:00	36,93	32,07	4,86	0,00			1	1		1	1		1	1			12,10	12,12

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Τις πρωινές ώρες παρουσιάστηκαν τηλεπικοινωνιακά προβλήματα με τα ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ και ΑΠ ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ. Στο διάστημα 13:25 – 15:25 υπήρξε μερική διακοπή λόγω εργασιών στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026							
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026	00:00	33,50	26,00	7,50	0,00			1	1		1	1							12,73	12,70
	01:00	30,75	24,03	6,72	0,00			1	1		1	1							10,92	10,94
	02:00	28,90	21,46	7,44	0,00			1	1		1	1							10,31	10,33
	03:00	27,52	20,58	6,94	0,00				1		1	1							10,95	10,94
	04:00	26,57	21,14	5,43	0,00				1		1	1							10,63	10,64
	05:00	26,20	20,38	5,82	0,00				1		1	1							10,47	10,47
	06:00	26,84	22,66	4,18	0,00			1	1		1	1							10,00	9,96
	07:00	30,51	23,39	7,12	0,00			1	1		1	1							10,04	10,05
	08:00	34,00	26,18	7,82	0,00			1	1		1	1							13,27	13,29
	09:00	36,15	28,41	7,74	0,00			1	1		1	1			1	4			13,72	13,72
	10:00	37,47	33,52	3,95	0,00			1			1	1			1	6			13,73	13,73
	11:00	39,66	36,26	3,40	0,00			1	1		1	1			1	6			13,56	13,55
	12:00	41,86	38,12	3,74	0,00			1	1		1	1			1	5			13,72	13,72
	13:00	43,33	40,20	3,12	0,00			1	1		1	1			1	6			13,73	13,73
	14:00	44,50	42,71	1,79	0,00			1	1		1	1			1	7			13,73	13,73
	15:00	44,15	42,12	2,03	0,00			1	1		1	1			1	7			13,73	13,73
	16:00	43,78	41,51	2,27	0,00			1	1		1	1			1	7			13,73	13,73
	17:00	44,66	42,67	1,98	0,00			1	1		1	1			1	7			13,73	13,73
	18:00	47,06	45,56	1,50	0,00			1	1		1	1			1	9			13,73	13,73
	19:00	46,90	44,85	2,06	0,00			1	1		1	1			1	10			13,73	13,73
	20:00	46,31	43,62	2,69	0,00			1	1		1	1			1	10			13,73	13,73
	21:00	46,25	44,19	2,05	0,00			1	1		1	1			1	10			13,73	13,73
	22:00	43,96	40,80	3,17	0,00			1	1		1	1			1	10			13,73	13,73
	23:00	40,71	38,16	2,55	0,00			1	1		1	1				8			13,73	13,73

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 8:30-14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης