ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 1 Μαΐου 2026

					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 1 Μαΐου 2026	00:00	21,44	14,70	6,74	0,00			1			1	1						8,12	8,17
	01:00	19,48	12,60	6,88	0,00						1	1						7,81	7,81
	02:00	18,58	12,21	6,38	0,00						1	1						7,45	7,44
	03:00	18,10	11,88	6,22	0,00						1	1						7,24	7,24
	04:00	17,99	11,63	6,37	0,00						1	1						7,21	7,20
	05:00	8,61	6,56	2,05	0,00							1						7,26	3,84
	06:00	16,45	15,79	0,66	0,00				1	1		1						2,88	1,65
	07:00	21,99	15,92	6,07	0,00			1	1			1						7,17	7,25
	08:00	24,84	16,14	8,71	0,00			1	1			1						9,72	9,77
	09:00	28,20	18,08	10,13	0,00			1	1			1						11,22	11,25
	10:00	29,45	18,67	10,77	0,00			1	1			1						11,77	11,77
	11:00	30,17	19,15	11,03	0,00			1	1			1						12,08	12,08
	12:00	28,47	18,23	10,24	0,00			1	1			1						11,41	11,40
	13:00	28,18	17,85	10,33	0,00			1	1			1						11,30	11,23
	14:00	25,41	17,00	8,42	0,00			1	1			1						9,16	9,10
	15:00	23,42	16,77	6,65	0,00			1	1			1						7,08	7,07
	16:00	23,49	16,79	6,70	0,00			1	1			1						7,12	7,10
	17:00	25,27	16,97	8,29	0,00			1	1			1						8,78	8,85
	18:00	27,97	17,58	10,39	0,00			1	1			1						11,07	11,10
	19:00	31,21	19,71	11,50	0,00			1	1			1						12,41	12,45
	20:00	34,79	22,90	11,89	0,00			1	1			1				2		13,65	13,66
	21:00	34,64	22,34	12,30	0,00			1	1			1				2		13,69	13,69
	22:00	31,19	20,25	10,94	0,00			1	1			1				1		12,33	12,24
	23:00	27,03	17,22	9,81	0,00			1		1		1						10,88	10,83

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στις 05:19 σημειώθηκε γενική διακοπή λόγω βλάβης της μονάδας G10. Πλήρης αποκατάσταση 06:35.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 2 Μαΐου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 2 Μαΐου 2026	00:00	23,73	15,17	8,56	0,00			1		1		1						9,27	9,24
	01:00	21,66	13,55	8,10	0,00					1		1						8,67	8,67
	02:00	20,44	12,89	7,55	0,00					1		1						8,19	8,18
	03:00	19,88	12,44	7,44	0,00					1		1						7,95	7,96
	04:00	19,51	12,18	7,33	0,00					1		1						7,81	7,81
	05:00	20,09	12,53	7,56	0,00					1		1						8,03	8,04
	06:00	21,55	13,46	8,09	0,00					1		1						8,59	8,60
	07:00	24,61	15,41	9,20	0,00					1		1						9,78	9,81
	08:00	27,08	16,92	10,16	0,00			1		1		1						10,82	10,82
	09:00	28,40	17,84	10,56	0,00			1		1		1						11,36	11,36
	10:00	24,96	20,26	4,70	0,00			1		1		1				2		6,75	7,06
	11:00	27,67	23,55	4,12	0,00			1	1	1		1						4,47	6,80
	12:00	28,83	18,76	10,07	0,00			1	1			1						10,90	11,25
	13:00	29,85	18,99	10,86	0,00			1	1			1						11,90	11,90
	14:00	28,52	17,92	10,60	0,00			1	1			1						11,42	11,39
	15:00	27,21	17,14	10,07	0,00			1	1			1						10,76	10,73
	16:00	27,08	17,14	9,95	0,00			1	1			1						10,58	10,59
	17:00	29,72	18,64	11,08	0,00			1	1			1						11,83	11,85
	18:00	32,69	20,68	12,00	0,00			1	1			1						13,03	13,05
	19:00	36,05	23,60	12,45	0,00			1	1	1		1						13,72	13,72
	20:00	39,56	27,19	12,37	0,00			1	1	1		1						13,73	13,73
	21:00	38,47	26,21	12,26	0,00			1	1	1		1						13,73	13,73
	22:00	34,45	22,44	12,01	0,00			1	1	1		1						13,38	13,34
	23:00	29,76	18,72	11,04	0,00			1	1	1								12,00	11,94

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στις 10:09 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το διάστημα 08:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 3 Μαΐου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 3 Μαΐου 2026	00:00	25,83	16,25	9,57	0,00			1	1	1								10,40	10,36
	01:00	22,93	14,31	8,63	0,00				1	1								9,23	9,20
	02:00	21,52	13,50	8,02	0,00				1	1								8,63	8,62
	03:00	20,68	13,05	7,62	0,00				1	1								8,29	8,28
	04:00	20,23	12,88	7,34	0,00				1	1								8,11	8,09
	05:00	20,47	12,95	7,52	0,00				1	1								8,17	8,18
	06:00	21,56	13,53	8,03	0,00				1	1								8,58	8,60
	07:00	24,54	15,43	9,10	0,00				1	1								9,75	9,78
	08:00	27,78	17,76	10,01	0,00			1	1	1								11,04	11,08
	09:00	31,87	20,08	11,79	0,00			1	1	1								12,65	12,72
	10:00	34,57	22,07	12,51	0,00			1	1	1						1		13,66	13,67
	11:00	37,86	25,28	12,58	0,00			1	1	1						3		13,73	13,73
	12:00	41,73	29,46	12,27	0,00			1	1	1						6	1	13,73	13,73
	13:00	38,45	28,22	10,23	0,00			1	1	1			1			4	1	12,40	12,25
	14:00	35,41	28,08	7,33	0,00			1	1	1			1			3		10,74	12,05
	15:00	35,83	30,83	5,00	0,00			1	1	1			1			5		6,60	11,98
	16:00	36,79	31,67	5,12	0,00			1	1	1			1			5		6,50	12,73
	17:00	38,01	32,52	5,48	0,00			1	1	1			1			5		6,50	13,16
	18:00	40,40	34,35	6,05	0,00		1	1	1	1			1			5		6,50	13,72
	19:00	42,01	36,10	5,91	0,00		1	1	1	1			1			5		6,50	13,73
	20:00	44,29	38,17	6,12	0,00		1	1	1	1			1			7		6,50	13,73
	21:00	42,20	36,31	5,89	0,00		1	1	1	1			1			6		6,50	13,72
	22:00	36,85	30,96	5,89	0,00		1	1	1	1			1			2		6,50	12,23
	23:00	31,14	25,04	6,10	0,00		1	1	1	1								6,50	10,28

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 15:25 με 19:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Από τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026						
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026	00:00	26,12	20,99	5,14	0,00		1	1	1	1								5,50	8,90
	01:00	23,07	18,23	4,84	0,00			1	1	1								5,20	8,52
	02:00	21,84	18,10	3,74	0,00			1	1	1								4,00	7,34
	03:00	21,16	17,41	3,74	0,00			1	1	1								4,00	6,96
	04:00	21,19	17,45	3,74	0,00			1	1	1								4,00	7,17
	05:00	22,26	18,52	3,75	0,00			1	1	1								4,00	7,97
	06:00	24,75	21,00	3,74	0,00			1	1	1								4,00	8,77
	07:00	28,96	20,75	8,21	0,00			1	1	1	1							8,68	10,08
	08:00	30,17	21,13	9,03	0,00			1	1	1	1							9,67	9,69
	09:00	29,96	19,71	10,26	0,00			1	1		1							11,46	11,46
	10:00	28,17	18,12	10,05	0,00			1	1		1							11,35	11,28
	11:00	27,54	17,81	9,72	0,00			1			1	1						10,97	10,96
	12:00	26,99	18,19	8,80	0,00			1			1	1						10,82	10,78
	13:00	25,88	18,59	7,29	0,00			1			1	1						10,35	10,34
	14:00	25,87	19,62	6,26	0,00			1			1	1				1		10,34	10,35
	15:00	24,10	19,60	4,50	0,00			1			1	1						9,18	9,14
	16:00	24,39	20,63	3,76	0,00			1			1	1						9,36	9,38
	17:00	26,60	23,35	3,26	0,00			1	1		1	1						8,46	8,46
	18:00	30,57	28,23	2,34	0,00			1	1		1	1						9,78	9,82
	19:00	35,29	33,61	1,68	0,00			1	1	1	1	1						9,82	9,88
	20:00	39,97	39,04	0,93	0,00			1	1	1	1	1				1		13,16	13,21
	21:00	39,95	39,36	0,59	0,00			1	1	1	1	1				2		13,28	13,24
	22:00	35,41	35,04	0,36	0,00			1	1	1	1	1						10,36	10,25
	23:00	29,90	29,61	0,29	0,00			1	1	1	1	1						7,75	7,81

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 5 Μαΐου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 5 Μαΐου 2026	00:00	24,98	24,72	0,26	0,00			1	1		1	1						6,32	6,44
	01:00	22,23	22,12	0,11	0,00				1		1	1						7,18	7,15
	02:00	20,96	20,63	0,34	0,00				1		1	1						5,83	5,82
	03:00	20,20	19,84	0,35	0,00				1		1	1						5,09	5,10
	04:00	20,13	19,92	0,20	0,00				1		1	1						4,99	4,99
	05:00	21,11	21,10	0,01	0,00				1		1	1						5,93	5,94
	06:00	23,30	23,09	0,21	0,00				1		1	1				1		7,88	7,91
	07:00	27,03	26,78	0,25	0,00			1	1		1	1				1		8,10	8,07
	08:00	27,27	26,67	0,60	0,00			1	1		1	1						6,79	6,77
	09:00	26,66	25,45	1,20	0,00			1	1		1	1						6,24	6,17
	10:00	25,06	23,93	1,14	0,00			1	1		1	1				1		7,26	7,33
	11:00	24,67	24,17	0,50	0,00				1		1	1				1		8,99	8,97
	12:00	24,42	23,99	0,44	0,00				1		1	1				1		8,75	8,77
	13:00	24,21	23,79	0,42	0,00				1	1	1	1				1		7,87	7,80
	14:00	22,46	21,97	0,49	0,00				1	1		1						6,04	6,03
	15:00	20,47	19,83	0,64	0,00				1	1		1						4,01	3,99
	16:00	20,46	19,92	0,54	0,00				1	1	1	1						4,13	4,15
	17:00	22,45	22,18	0,28	0,00				1	1	1	1						6,98	7,01
	18:00	25,65	25,43	0,21	0,00			1		1	1	1						7,56	7,51
	19:00	29,48	29,40	0,08	0,00			1		1	1	1				1		8,66	8,70
	20:00	34,09	34,01	0,08	0,00			1		1	1	1				4		11,69	11,71
	21:00	35,21	35,07	0,15	0,00			1		1	1	1				4		12,51	12,49
	22:00	31,36	31,12	0,24	0,00			1		1	1	1				5		10,59	10,66
	23:00	27,07	26,96	0,11	0,00			1		1	1					4		10,06	10,00

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα 14:00 – 17:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026						
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026	00:00	22,88	22,71	0,17	0,00			1		1	1					1		7,69	7,61
	01:00	20,40	20,08	0,32	0,00			1		1	1							5,48	5,44
	02:00	19,49	18,72	0,77	0,00			1		1	1							4,47	4,48
	03:00	18,73	18,23	0,50	0,00			1		1	1							3,74	3,73
	04:00	18,65	18,25	0,39	0,00			1		1	1							4,26	4,29
	05:00	19,42	19,18	0,24	0,00			1		1	1							5,19	5,23
	06:00	21,35	20,79	0,56	0,00			1		1	1							6,39	6,40
	07:00	23,97	23,52	0,45	0,00			1		1	1					2		8,19	8,22
	08:00	24,04	23,93	0,10	0,00			1		1	1					2		7,99	7,97
	09:00	23,37	23,29	0,08	0,00				1	1	1					1		6,09	6,17
	10:00	22,92	22,67	0,26	0,00				1	1	1							7,80	7,80
	11:00	22,39	22,14	0,25	0,00				1	1	1							7,23	7,22
	12:00	21,94	21,69	0,25	0,00				1	1	1							6,78	6,76
	13:00	21,77	21,50	0,27	0,00				1	1	1							6,63	6,58
	14:00	20,86	20,47	0,39	0,00				1	1	1					1		5,52	5,44
	15:00	19,20	18,68	0,51	0,00				1	1	1							4,10	4,07
	16:00	19,40	18,96	0,43	0,00				1	1	1							4,20	4,23
	17:00	21,36	20,85	0,50	0,00				1	1	1							6,09	6,16
	18:00	24,43	23,38	1,05	0,00				1	1	1							8,05	7,95
	19:00	27,60	26,70	0,91	0,00			1	1	1	1							7,24	7,28
	20:00	32,21	31,59	0,62	0,00			1	1	1	1					2		10,73	10,76
	21:00	33,21	32,38	0,83	0,00			1	1	1	1					2		11,65	11,65
	22:00	29,57	28,69	0,88	0,00			1	1	1	1							9,26	9,22
	23:00	25,38	24,00	1,38	0,00			1	1	1	1							7,45	7,49

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα 08:00 – 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026	00:00	21,67	20,02	1,65	0,00				1	1	1							6,64	6,60
	01:00	19,67	17,95	1,72	0,00			1	1		1							6,06	6,12
	02:00	18,44	15,77	2,67	0,00			1	1		1							5,44	5,44
	03:00	17,87	14,11	3,76	0,00				1		1							5,91	5,93
	04:00	17,97	13,25	4,72	0,00				1		1							7,19	7,19
	05:00	18,83	14,99	3,84	0,00				1		1							7,52	7,52
	06:00	20,47	16,15	4,31	0,00				1	1	1							6,96	6,90
	07:00	23,88	19,33	4,56	0,00				1	1	1							8,67	8,67
	08:00	25,13	20,93	4,20	0,00				1	1	1							9,89	9,89
	09:00	24,97	21,67	3,29	0,00				1	1	1							9,81	9,78
	10:00	24,27	21,15	3,13	0,00				1	1	1							9,17	9,18
	11:00	24,03	21,05	2,97	0,00				1	1	1							8,89	8,86
	12:00	24,30	21,02	3,29	0,00				1	1	1					1		8,90	8,88
	13:00	23,43	19,66	3,77	0,00				1	1	1							8,31	8,29
	14:00	21,11	18,35	2,76	0,00				1	1	1							5,56	6,47
	15:00	22,08	19,72	2,36	0,00				1	1	1					1		3,34	6,68
	16:00	21,92	16,25	5,68	0,00				1	1	1							6,62	6,80
	17:00	22,74	16,95	5,79	0,00				1	1	1							7,50	7,52
	18:00	25,88	20,78	5,10	0,00				1	1	1							10,26	10,29
	19:00	28,77	21,80	6,97	0,00				1	1	1							11,47	11,49
	20:00	31,86	24,00	7,86	0,00				1	1	1					2		12,71	12,72
	21:00	31,54	23,39	8,15	0,00				1	1	1					1		12,66	12,64
	22:00	27,83	20,32	7,51	0,00				1	1	1							11,21	11,17
	23:00	24,13	18,37	5,77	0,00				1	1	1							9,07	9,00

Στο διάστημα 08:00 – 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Μερική διακοπή 12:29-12:32 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Μερική διακοπή 14:55-15:16 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026						
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026	00:00	20,90	15,56	5,34	0,00				1	1	1							6,80	6,82
	01:00	19,16	13,79	5,37	0,00				1		1							7,68	7,68
	02:00	18,15	12,55	5,59	0,00				1		1							6,56	7,27
	03:00	17,67	13,26	4,42	0,00				1		1							5,00	7,08
	04:00	17,51	13,16	4,35	0,00				1		1							5,00	7,00
	05:00	18,24	13,53	4,71	0,00				1		1							5,00	7,29
	06:00	19,66	13,34	6,31	0,00				1		1							7,35	7,85
	07:00	22,74	15,98	6,76	0,00			1	1		1					1		8,87	8,90
	08:00	24,92	19,12	5,80	0,00			1	1		1					1		9,84	9,85
	09:00	25,98	19,78	6,20	0,00			1	1		1							10,38	10,38
	10:00	27,02	18,15	8,88	0,00			1	1		1							10,75	10,77
	11:00	29,25	18,96	10,29	0,00			1	1		1							11,70	11,70
	12:00	28,46	25,01	3,44	0,00			1	1	1	1							3,99	4,65
	13:00	29,53	23,30	6,24	0,00			1	1	1	1							7,00	7,51
	14:00	28,65	20,80	7,85	0,00			1	1		1					1		8,77	10,56
	15:00	26,16	17,43	8,74	0,00			1	1		1							10,50	10,48
	16:00	24,85	16,78	8,06	0,00			1	1		1							9,82	9,80
	17:00	23,72	16,77	6,95	0,00			1	1		1							8,69	8,70
	18:00	25,64	19,19	6,44	0,00			1	1		1							10,12	10,16
	19:00	28,64	21,23	7,40	0,00			1	1	1	1							10,57	10,62
	20:00	32,67	21,95	10,72	0,00			1	1	1	1							12,98	13,01
	21:00	32,14	22,20	9,95	0,00			1	1	1	1							12,91	12,88
	22:00	28,14	19,19	8,95	0,00			1	1	1	1							10,92	10,86
	23:00	24,65	16,40	8,25	0,00			1	1		1							9,58	9,53

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 08:30 – 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Εμφάνιση αέργου ισχύος τις πρώτες πρωινές ώρες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 9 Μαΐου 2026						
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 9 Μαΐου 2026	00:00	21,34	15,57	5,77	0,00			1	1		1							6,44	6,39
	01:00	19,67	12,91	6,75	0,00				1		1							7,38	7,41
	02:00	18,74	11,93	6,81	0,00				1		1							7,51	7,50
	03:00	18,16	11,56	6,60	0,00				1		1							7,26	7,26
	04:00	17,23	14,36	2,87	0,00			1	1		1							3,32	5,31
	05:00	17,80	16,01	1,80	0,00			1	1		1							2,00	4,05
	06:00	18,95	16,56	2,39	0,00			1	1		1							2,56	3,88
	07:00	21,62	17,66	3,96	0,00			1	1		1							6,53	6,56
	08:00	23,35	18,87	4,49	0,00			1	1		1							8,29	8,32
	09:00	26,81	19,83	6,98	0,00			1	1		1							10,62	10,66
	10:00	28,54	22,27	6,27	0,00			1	1		1					1		11,39	11,40
	11:00	29,07	25,43	3,65	0,00			1	1	1	1					3		9,75	10,59
	12:00	30,86	28,49	2,37	0,00			1	1	1	1							10,19	10,25
	13:00	31,58	27,12	4,46	0,00			1	1	1	1							11,10	11,11
	14:00	28,57	22,77	5,80	0,00			1	1	1	1							8,46	8,55
	15:00	24,85	17,86	6,99	0,00				1	1	1							9,64	9,59
	16:00	23,47	17,11	6,35	0,00				1	1	1							8,29	8,29
	17:00	24,71	19,81	4,90	0,00				1	1	1							9,53	9,54
	18:00	26,18	22,62	3,55	0,00				1	1	1							9,95	9,89
	19:00	28,82	26,39	2,43	0,00			1	1	1	1							8,67	8,69
	20:00	31,90	28,12	3,78	0,00			1	1	1	1							11,31	11,33
	21:00	32,15	27,48	4,67	0,00			1	1	1	1							11,74	11,68
	22:00	28,28	25,30	2,98	0,00			1	1	1	1							7,96	7,87
	23:00	24,83	24,44	0,39	0,00			1	1	1	1							4,44	4,39

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.Το διάστημα 04:00 – 12:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 10 Μαΐου 2026						
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 10 Μαΐου 2026	00:00	21,74	21,69	0,05	0,00			1	1		1							4,95	5,10
	01:00	19,59	19,58	0,02	0,00			1	1		1							4,67	4,62
	02:00	18,61	18,61	0,00	0,00			1	1		1							3,62	3,60
	03:00	17,93	17,93	0,00	0,00			1	1		1							2,92	2,91
	04:00	17,60	17,60	0,00	0,00			1	1		1							2,59	2,58
	05:00	16,91	16,91	0,00	0,00			1	1		1							1,93	1,85
	06:00	16,95	16,95	0,00	0,00			1	1		1							1,86	1,91
	07:00	18,18	18,18	0,00	0,00			1	1		1							3,14	3,14
	08:00	18,89	18,89	0,00	0,00			1	1		1							3,84	3,85
	09:00	19,57	19,57	0,00	0,00			1	1		1							4,50	4,52
	10:00	20,76	20,76	0,00	0,00			1	1	1	1					2		2,38	1,98
	11:00	21,84	21,82	0,02	0,00			1	1		1							6,78	6,79
	12:00	22,02	22,00	0,02	0,00			1	1		1							7,00	6,99
	13:00	21,37	21,28	0,09	0,00			1	1		1							6,43	6,41
	14:00	19,11	19,10	0,00	0,00			1	1		1							4,16	4,11
	15:00	18,94	18,94	0,00	0,00			1	1		1							3,08	3,07
	16:00	19,92	19,92	0,00	0,00			1	1		1	1						2,44	2,48
	17:00	21,45	21,45	0,00	0,00			1	1		1	1						3,04	3,04
	18:00	23,88	23,88	0,00	0,00			1	1		1	1						3,68	3,71
	19:00	26,50	26,50	0,00	0,00			1	1		1	1						4,70	4,57
	20:00	29,61	29,48	0,13	0,00			1	1	1	1	1				1		6,04	6,21
	21:00	29,89	29,74	0,15	0,00			1	1		1	1				1		9,18	9,16
	22:00	27,00	26,78	0,22	0,00			1	1		1	1						6,61	6,56
	23:00	23,37	23,15	0,21	0,00			1	1		1	1						5,28	5,36

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 05:00 – 10:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Τα ΑΠ ΑΝΡΙΣΣΑ και ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας από τις 15:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026	00:00	20,65	20,64	0,01	0,00			1			1	1						5,75	5,70
	01:00	18,75	18,75	0,00	0,00			1			1	1						3,78	3,76
	02:00	17,99	17,99	0,00	0,00			1			1	1						2,97	2,96
	03:00	17,59	17,59	0,00	0,00			1			1	1						2,60	2,59
	04:00	17,63	17,57	0,06	0,00			1			1	1						3,03	3,08
	05:00	18,30	18,30	0,00	0,00			1			1	1						5,19	5,18
	06:00	19,38	19,38	0,00	0,00			1			1	1						5,84	5,82
	07:00	22,47	22,40	0,07	0,00				1		1	1						5,91	5,85
	08:00	24,60	24,15	0,45	0,00				1		1	1						9,00	9,21
	09:00	24,47	24,18	0,29	0,00				1		1	1				1		9,02	9,02
	10:00	23,75	23,59	0,16	0,00				1		1	1						8,63	8,62
	11:00	23,59	23,12	0,47	0,00				1		1	1						8,43	8,49
	12:00	23,30	22,44	0,87	0,00				1		1	1						8,20	8,16
	13:00	22,97	21,86	1,12	0,00				1		1	1						7,80	7,79
	14:00	21,85	21,20	0,64	0,00				1		1	1						6,81	6,73
	15:00	20,72	20,34	0,38	0,00				1		1	1						5,59	5,56
	16:00	20,95	19,97	0,98	0,00				1		1	1						5,74	5,76
	17:00	23,12	22,38	0,74	0,00				1		1	1						6,71	6,57
	18:00	25,88	25,10	0,79	0,00			1	1		1	1						5,61	5,59
	19:00	27,58	26,74	0,84	0,00			1	1		1	1						6,99	7,02
	20:00	30,66	29,58	1,08	0,00			1	1		1	1				1		9,84	9,91
	21:00	31,22	30,52	0,70	0,00			1	1		1	1				1		10,37	10,32
	22:00	27,28	26,32	0,95	0,00			1	1		1	1						7,11	7,10
	23:00	23,59	22,42	1,17	0,00			1	1		1	1						5,87	5,91

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 12 Μαΐου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 12 Μαΐου 2026	00:00	20,32	17,85	2,47	0,00			1	1		1							5,41	5,38
	01:00	18,94	15,25	3,69	0,00			1	1		1							4,13	4,14
	02:00	17,96	15,44	2,53	0,00			1	1		1							2,99	2,99
	03:00	17,56	15,50	2,06	0,00			1	1		1							2,52	2,54
	04:00	17,63	15,19	2,44	0,00			1	1		1							2,61	2,62
	05:00	18,00	15,49	2,51	0,00			1	1		1							2,98	2,98
	06:00	19,44	16,19	3,25	0,00			1	1		1							4,31	4,37
	07:00	22,13	18,48	3,66	0,00			1	1		1							6,56	6,65
	08:00	23,53	19,48	4,05	0,00				1		1	1						8,36	8,35
	09:00	24,02	18,92	5,10	0,00				1		1	1						8,85	8,85
	10:00	23,77	18,00	5,77	0,00				1		1	1						8,67	8,63
	11:00	23,42	17,82	5,60	0,00				1		1	1						8,27	8,27
	12:00	23,53	19,90	3,64	0,00				1		1	1						8,38	8,38
	13:00	23,02	19,71	3,31	0,00				1		1	1						7,92	7,90
	14:00	21,37	17,10	4,27	0,00				1		1	1						6,29	6,25
	15:00	19,66	14,82	4,84	0,00			1			1	1						5,83	6,39
	16:00	20,19	15,22	4,97	0,00			1			1	1						5,09	5,17
	17:00	22,20	14,36	7,84	0,00			1			1	1						8,17	8,26
	18:00	25,24	15,77	9,47	0,00			1			1	1						10,08	10,10
	19:00	27,70	17,33	10,37	0,00			1			1	1						11,05	11,07
	20:00	31,09	19,68	11,42	0,00			1			1	1						12,40	12,42
	21:00	31,28	19,72	11,56	0,00			1			1	1						12,60	12,56
	22:00	27,38	17,79	9,59	0,00			1			1	1						11,04	11,01
	23:00	23,55	16,83	6,72	0,00			1			1	1						8,85	8,80

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 08:30 με 16:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026	00:00	20,59	16,67	3,93	0,00			1			1	1						7,76	7,71
	01:00	19,07	16,46	2,61	0,00			1			1	1						6,19	6,19
	02:00	18,18	15,60	2,58	0,00			1			1	1						6,26	6,27
	03:00	17,99	14,52	3,47	0,00			1			1	1						5,89	5,87
	04:00	17,91	15,50	2,42	0,00			1			1	1						5,80	5,82
	05:00	18,12	16,85	1,27	0,00			1			1	1						5,96	5,96
	06:00	19,18	17,78	1,40	0,00			1			1	1						5,50	5,46
	07:00	21,42	20,75	0,67	0,00			1	1		1							6,35	6,37
	08:00	23,19	22,97	0,21	0,00			1	1		1					1		7,71	7,70
	09:00	23,67	23,43	0,24	0,00			1	1		1					2		7,68	7,69
	10:00	23,29	22,55	0,74	0,00			1	1		1					2		7,70	7,69
	11:00	23,17	22,07	1,10	0,00			1	1		1							8,12	8,12
	12:00	24,04	22,90	1,14	0,00			1	1		1					1		4,66	4,55
	13:00	24,50	23,14	1,36	0,00				1		1	1				1		6,99	6,99
	14:00	21,87	18,74	3,13	0,00				1		1	1						6,81	6,76
	15:00	20,43	16,87	3,56	0,00				1		1	1						5,35	5,30
	16:00	20,42	16,77	3,65	0,00			1	1		1	1						6,24	6,27
	17:00	22,94	19,38	3,56	0,00			1			1	1						8,36	8,38
	18:00	25,86	20,96	4,90	0,00			1			1	1						10,24	10,26
	19:00	27,70	22,34	5,36	0,00			1			1	1				2		11,07	11,07
	20:00	30,61	23,01	7,61	0,00			1			1	1				2		12,22	12,24
	21:00	31,16	23,99	7,17	0,00			1			1	1				3		12,52	12,50
	22:00	27,34	20,88	6,46	0,00			1			1	1				1		11,02	10,99
	23:00	23,63	19,59	4,04	0,00			1	1		1	1						8,30	8,31

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 09:00 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα	Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026

Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100					
ΤΕ (MW)						2,340	2,340	5,360	5,500	5,500	4,144	5,500	5,000	5,000	5,000	0,542	0,508					
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026	00:00	20,67	16,54	4,13	0,00			1	1		1							11,46	7,43	7,45	59%	2.157
	01:00	19,09	16,59	2,50	0,00			1	1		1							11,41	6,45	6,44	59%	2.162
	02:00	18,14	17,36	0,79	0,00			1	1		1							10,64	4,31	4,20	62%	2.249
	03:00	17,92	17,59	0,32	0,00			1	1		1							10,41	2,91	2,91	63%	2.275
	04:00	17,88	17,84	0,05	0,00			1	1		1							10,16	2,86	2,87	64%	2.303
	05:00	18,41	18,37	0,05	0,00			1	1		1							9,63	3,37	3,40	66%	2.362
	06:00	17,53	17,25	0,28	0,00			1	1		1							10,75	4,04	3,22	62%	2.237
	07:00	20,96	20,87	0,08	0,00			1	1		1					2		9,73	5,18	5,26	68%	3.004
	08:00	23,24	22,95	0,29	0,00			1	1		1					2		7,65	7,32	7,34	75%	3.267
	09:00	26,74	22,72	4,02	0,00			1	1		1					3		9,18	5,49	10,18	71%	3.411
	10:00	27,37	23,84	3,53	0,00			1	1		1					2		6,76	10,67	10,75	78%	3.380
	11:00	26,73	22,80	3,93	0,00			1	1		1					3		9,10	10,22	10,26	71%	3.422
	12:00	25,84	22,78	3,06	0,00			1	1		1					1		6,52	10,20	10,18	78%	3.058
	13:00	25,09	23,40	1,69	0,00			1	1		1			1		1		16,05	4,14	4,30	59%	6.073
	14:00	23,42	20,82	2,60	0,00			1	1		1	1						16,88	5,97	5,87	55%	3.186
	15:00	21,40	20,44	0,96	0,00			1	1		1	1						17,26	3,44	3,47	54%	2.624
	16:00	20,15	19,63	0,52	0,00				1		1	1						10,07	5,18	5,18	66%	2.409
	17:00	22,18	21,41	0,76	0,00				1		1	1						8,29	6,94	6,96	72%	2.604
	18:00	24,78	23,70	1,08	0,00				1		1	1						6,00	9,47	9,52	80%	2.859
	19:00	23,57	23,42	0,15	0,00				1		1	1		1				16,43	1,15	1,33	59%	5.814
	20:00	9,29	9,29	0,00	0,00				1		1	1						20,41	0,27	0,45	31%	1.251
	21:00	30,00	29,68	0,32	0,00			1	1		1	1	1			2		21,51	4,74	4,89	58%	5.348
	22:00	29,37	28,81	0,56	0,00			1	1		1	1				1		10,19	7,54	7,57	74%	3.740
	23:00	24,54	24,36	0,18	0,00			1	1		1	1						13,34	4,17	4,12	65%	3.055
		534,31 MWh																	**ΑΩΛ: 9,72**			**74.249 €**

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 08:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Δοκιμαστική λειτουργία του Α/Σ 4. Μερική διακοπή στις 06:22 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Γενική διακοπή στις 19:53 λόγω βλάβης στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026						
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026	00:00	21,42	21,42	0,00	0,00			1	1		1	1						3,33	3,39
	01:00	19,41	19,41	0,00	0,00				1		1	1						4,30	4,27
	02:00	18,55	18,55	0,00	0,00				1		1	1						3,41	3,43
	03:00	18,31	18,31	0,00	0,00			1			1	1						4,40	4,41
	04:00	18,08	18,06	0,02	0,00			1			1	1						4,59	4,59
	05:00	18,55	18,53	0,01	0,00			1			1	1						4,99	4,98
	06:00	19,84	19,84	0,00	0,00			1			1	1						5,48	5,48
	07:00	22,07	22,05	0,02	0,00				1		1	1						4,26	4,33
	08:00	23,29	23,29	0,00	0,00				1		1	1						8,14	8,12
	09:00	23,57	23,57	0,00	0,00				1		1	1				1		7,93	7,94
	10:00	23,63	23,63	0,00	0,00				1		1	1				1		7,96	7,97
	11:00	23,34	23,26	0,08	0,00				1		1	1				1		7,74	7,76
	12:00	23,81	23,75	0,06	0,00				1		1	1				1		8,52	8,56
	13:00	25,19	24,72	0,47	0,00				1		1	1				1		9,53	9,52
	14:00	22,59	22,50	0,09	0,00				1		1	1				1		7,14	7,26
	15:00	20,32	20,16	0,16	0,00				1		1	1						5,27	5,23
	16:00	20,37	20,15	0,22	0,00				1		1	1						5,19	5,23
	17:00	21,87	21,64	0,23	0,00				1		1	1						6,32	6,31
	18:00	24,89	24,59	0,30	0,00			1	1		1	1						5,75	5,75
	19:00	27,32	26,64	0,68	0,00			1	1		1	1						7,01	7,03
	20:00	30,08	29,20	0,88	0,00			1	1		1	1				1		9,10	9,10
	21:00	30,89	28,64	2,25	0,00			1	1		1	1				2		9,62	9,59
	22:00	27,29	23,77	3,52	0,00			1	1		1	1						8,47	8,42
	23:00	23,69	20,50	3,18	0,00			1			1	1						8,14	8,16

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 16 Μαΐου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 16 Μαΐου 2026	00:00	20,87	17,15	3,72	0,00			1			1	1						6,10	6,08
	01:00	19,28	15,60	3,68	0,00			1			1	1						4,35	4,33
	02:00	18,42	15,46	2,96	0,00			1			1	1						3,46	3,43
	03:00	18,15	15,58	2,57	0,00			1			1	1						3,17	3,16
	04:00	17,97	15,34	2,63	0,00			1			1	1						2,96	2,97
	05:00	18,25	15,28	2,97	0,00			1			1	1						3,25	3,25
	06:00	18,85	15,34	3,52	0,00			1			1	1						3,84	3,84
	07:00	20,39	16,60	3,79	0,00			1			1	1						5,34	5,35
	08:00	21,81	16,48	5,34	0,00			1			1	1						6,79	6,80
	09:00	23,27	17,86	5,41	0,00			1			1	1						8,24	8,25
	10:00	22,98	17,46	5,52	0,00			1			1	1						7,98	7,97
	11:00	23,55	16,96	6,60	0,00			1			1	1						8,55	8,55
	12:00	24,17	16,01	8,15	0,00			1			1	1						9,14	9,15
	13:00	24,39	15,49	8,89	0,00						1	1						9,66	9,67
	14:00	23,07	14,53	8,54	0,00						1	1						9,22	9,23
	15:00	24,45	15,53	8,92	0,00						1	1						9,75	9,76
	16:00	25,73	16,09	9,63	0,00			1			1	1						10,27	10,27
	17:00	27,29	17,06	10,23	0,00			1			1	1						10,89	10,90
	18:00	28,38	18,09	10,29	0,00			1			1	1						11,34	11,35
	19:00	30,03	19,02	11,01	0,00			1			1	1						11,99	12,01
	20:00	31,93	20,21	11,71	0,00			1			1	1						12,76	12,77
	21:00	31,20	19,56	11,65	0,00			1			1	1						12,54	12,50
	22:00	27,23	16,99	10,24	0,00			1			1	1						10,95	10,92
	23:00	23,84	14,88	8,96	0,00						1	1						9,58	9,58

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Τήρηση αυξημένης εφεδρείας τις πρώτες πρωινές ώρες λόγω αυξημένης αέργου ισχύος στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 17 Μαΐου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 17 Μαΐου 2026	00:00	21,48	13,59	7,89	0,00						1	1						8,61	8,60
	01:00	19,89	12,42	7,47	0,00						1	1						7,98	7,97
	02:00	18,87	11,78	7,08	0,00						1	1						7,55	7,55
	03:00	18,25	11,39	6,86	0,00						1	1						7,32	7,31
	04:00	17,88	11,42	6,46	0,00						1	1						7,14	7,15
	05:00	18,07	13,45	4,62	0,00						1	1						7,24	7,23
	06:00	18,14	15,03	3,11	0,00						1	1						7,25	7,24
	07:00	19,47	18,34	1,13	0,00						1	1				3		7,78	7,79
	08:00	20,93	20,55	0,38	0,00			1			1	1				1		6,82	6,84
	09:00	20,89	20,79	0,11	0,00			1			1	1		1				1,30	2,06
	10:00	20,79	20,75	0,04	0,00			1				1		1				0,00	0,00
	11:00	21,45	21,34	0,11	0,00			1				1		1		1		0,00	0,34
	12:00	22,14	22,06	0,08	0,00			1				1	1		1	2		0,00	2,85
	13:00	21,68	21,62	0,06	0,00			1				1			1			0,00	0,00
	14:00	20,19	19,29	0,90	0,00			1			1	1						1,80	3,36
	15:00	17,88	16,76	1,12	0,00			1			1	1						3,05	4,09
	16:00	17,96	17,42	0,54	0,00			1			1	1						0,69	4,25
	17:00	20,38	19,13	1,25	0,00			1			1	1						5,69	6,09
	18:00	22,81	22,19	0,62	0,00			1	1		1	1						5,88	5,77
	19:00	25,75	25,72	0,03	0,00			1	1		1	1						6,20	6,21
	20:00	29,03	29,03	0,00	0,00			1	1		1	1						8,37	8,37
	21:00	30,13	30,11	0,02	0,00			1	1		1	1				1		9,29	9,27
	22:00	26,90	26,90	0,00	0,00			1	1		1	1						6,57	6,48
	23:00	23,53	23,52	0,00	0,00			1	1		1	1						4,50	4,45

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Δοκιμαστική λειτουργία των μονάδων Α/Σ 4 και Α/Σ 5 στο διάστημα 09:05-14:30. Τις απογευματινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026	00:00	20,83	20,57	0,27	0,00			1			1	1						4,78	4,82
	01:00	19,05	18,29	0,76	0,00			1			1	1						4,87	4,90
	02:00	18,16	17,41	0,75	0,00			1			1	1						4,25	4,21
	03:00	18,05	17,57	0,47	0,00			1			1	1						3,05	3,03
	04:00	17,94	17,81	0,13	0,00			1			1	1						2,96	2,96
	05:00	18,61	18,58	0,03	0,00			1			1	1						3,56	3,58
	06:00	19,54	19,50	0,05	0,00			1			1	1				1		4,39	4,43
	07:00	21,90	21,67	0,23	0,00			1			1	1						6,70	6,75
	08:00	23,52	22,93	0,58	0,00			1			1	1				1		7,94	7,88
	09:00	24,19	23,53	0,67	0,00			1			1	1				2		8,14	8,14
	10:00	24,44	23,91	0,53	0,00			1			1	1				2		4,80	8,32
	11:00	24,63	24,63	0,00	0,00			1			1	1				3		2,03	8,37
	12:00	24,75	24,60	0,15	0,00			1			1	1				3		5,75	8,15
	13:00	24,40	23,63	0,77	0,00				1		1	1				2		7,50	7,57
	14:00	22,29	21,50	0,80	0,00				1		1	1						7,19	7,17
	15:00	20,25	19,56	0,69	0,00				1		1	1						5,13	5,09
	16:00	19,74	19,56	0,18	0,00				1		1	1		1	1			0,95	1,56
	17:00	21,60	21,59	0,00	0,00				1			1		1	1			0,00	0,00
	18:00	24,30	23,83	0,47	0,00				1		1	1		1	1			1,36	2,66
	19:00	27,69	25,36	2,34	0,00			1	1		1	1						8,70	8,71
	20:00	31,07	28,86	2,21	0,00			1	1		1	1				1		10,30	10,37
	21:00	31,96	30,08	1,88	0,00			1	1		1	1				1		11,21	11,15
	22:00	27,84	25,67	2,17	0,00			1	1		1	1						7,81	7,77
	23:00	23,85	22,47	1,38	0,00			1	1		1	1						6,05	6,07

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Μερική διακοπή 08:39-08:47 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το διάστημα 10:15 με 12:20 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Το διάστημα 12:30 με 15:45 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο ΑΠ ΚΑΣΤΡΙ. Δοκιμαστική λειτουργία Α/Σ 4 και Α/Σ 5.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 19 Μαΐου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 19 Μαΐου 2026	00:00	20,99	20,13	0,86	0,00			1			1	1						6,05	6,01
	01:00	19,24	18,73	0,51	0,00			1			1	1						4,28	4,27
	02:00	18,62	18,44	0,18	0,00			1			1	1						3,61	3,60
	03:00	18,24	18,05	0,19	0,00			1			1	1						3,25	3,24
	04:00	18,09	17,93	0,16	0,00			1			1	1						3,06	3,05
	05:00	18,68	18,58	0,10	0,00			1			1	1						3,50	3,39
	06:00	19,53	19,52	0,01	0,00						1	1		1	1			0,03	1,69
	07:00	22,60	22,41	0,19	0,00				1		1	1						6,19	7,38
	08:00	24,41	24,09	0,32	0,00				1		1	1						9,22	9,24
	09:00	24,20	23,96	0,24	0,00				1		1	1						9,10	9,06
	10:00	23,96	23,32	0,64	0,00				1		1	1				1		8,70	8,69
	11:00	23,96	23,95	0,01	0,00				1		1	1				2		0,42	8,07
	12:00	24,93	24,93	0,00	0,00				1		1	1				2		0,00	8,86
	13:00	24,86	24,71	0,15	0,00				1		1	1				2		7,49	8,45
	14:00	23,42	23,18	0,24	0,00			1	1		1	1						5,35	5,33
	15:00	21,46	21,28	0,17	0,00				1		1	1						4,37	4,36
	16:00	21,21	21,20	0,02	0,00						1	1			1			0,37	0,38
	17:00	22,44	22,44	0,00	0,00						1	1			1			0,00	0,02
	18:00	26,20	26,20	0,00	0,00			1	1		1	1						5,69	5,90
	19:00	28,92	28,92	0,00	0,00			1	1		1	1						8,24	8,24
	20:00	32,03	31,74	0,28	0,00			1	1		1	1				2		10,38	10,38
	21:00	31,91	31,67	0,24	0,00			1	1		1	1				2		10,54	10,48
	22:00	27,75	27,44	0,31	0,00			1	1		1	1						7,43	7,34
	23:00	23,91	23,62	0,29	0,00			1	1		1	1						4,22	4,28

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Μερική διακοπή 10:41-10:46 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το διάστημα 11:00 με 13:05 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Δοκιμαστική λειτουργία Α/Σ 4 και Α/Σ 5.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026	00:00	21,20	20,75	0,45	0,00			1			1	1						6,32	6,25
	01:00	19,42	18,48	0,95	0,00			1			1	1						4,47	4,45
	02:00	18,80	15,71	3,09	0,00			1			1	1						4,19	4,17
	03:00	18,37	15,47	2,90	0,00			1			1	1						3,37	3,38
	04:00	18,29	15,30	2,99	0,00			1			1	1						3,28	3,28
	05:00	18,89	15,46	3,42	0,00			1			1	1						3,86	3,86
	06:00	20,29	15,85	4,45	0,00			1			1	1						5,22	5,23
	07:00	22,82	16,73	6,08	0,00			1			1	1						7,73	7,75
	08:00	23,84	18,07	5,77	0,00			1			1	1						8,83	8,83
	09:00	24,04	19,40	4,64	0,00			1			1	1						8,97	8,94
	10:00	24,11	18,94	5,17	0,00			1			1	1						7,42	8,51
	11:00	26,69	20,78	5,91	0,00			1			1	1				1		7,90	8,87
	12:00	28,33	18,76	9,57	0,00			1			1	1						11,26	11,26
	13:00	27,41	17,49	9,92	0,00			1			1	1						10,98	10,98
	14:00	25,46	16,61	8,85	0,00			1			1	1						10,21	10,17
	15:00	22,03	14,34	7,69	0,00			1			1	1						8,51	8,46
	16:00	21,73	14,75	6,98	0,00			1			1	1						8,33	8,32
	17:00	22,85	15,72	7,14	0,00			1			1	1						9,10	9,11
	18:00	26,11	20,61	5,50	0,00			1			1	1						9,82	9,80
	19:00	28,85	24,14	4,71	0,00			1	1		1	1						8,48	8,48
	20:00	31,08	27,24	3,84	0,00			1	1		1	1						10,66	10,67
	21:00	31,78	28,26	3,52	0,00			1	1		1	1						11,58	11,55
	22:00	27,84	25,61	2,23	0,00			1	1		1	1						8,25	8,22
	23:00	24,01	22,09	1,92	0,00			1	1		1	1						7,79	7,83

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 10:45 με 11:15 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026						
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026	00:00	20,96	18,74	2,22	0,00			1			1	1						6,17	6,15
	01:00	19,23	16,58	2,65	0,00			1			1	1						4,36	4,34
	02:00	18,58	17,39	1,19	0,00			1			1	1						4,84	4,85
	03:00	18,07	17,17	0,90	0,00			1			1	1						5,02	5,03
	04:00	18,09	16,76	1,34	0,00			1			1	1						5,02	5,02
	05:00	18,73	17,46	1,27	0,00			1			1	1						5,56	5,52
	06:00	19,94	18,20	1,74	0,00			1			1	1						4,99	4,97
	07:00	22,54	20,97	1,56	0,00			1			1	1						7,62	7,64
	08:00	24,87	23,27	1,60	0,00				1		1	1						9,03	9,15
	09:00	25,26	23,94	1,33	0,00				1		1	1						10,20	10,17
	10:00	24,30	20,86	3,44	0,00				1		1	1						9,39	9,36
	11:00	24,63	19,76	4,87	0,00				1		1	1						9,60	9,56
	12:00	25,10	20,41	4,69	0,00				1		1	1						9,73	9,74
	13:00	25,26	22,45	2,80	0,00				1		1	1						9,82	9,82
	14:00	23,59	21,08	2,51	0,00				1		1	1						8,35	8,30
	15:00	22,14	19,32	2,82	0,00				1		1	1						6,85	6,82
	16:00	21,60	18,98	2,62	0,00				1		1	1						6,42	6,38
	17:00	22,69	21,13	1,56	0,00				1		1	1						7,48	7,48
	18:00	25,81	23,85	1,96	0,00			1	1		1	1						8,07	8,08
	19:00	28,30	26,88	1,43	0,00			1	1		1	1						7,85	7,86
	20:00	31,22	29,39	1,83	0,00			1	1		1	1						10,66	10,66
	21:00	31,66	29,37	2,28	0,00			1	1		1	1						11,25	11,20
	22:00	27,98	26,66	1,32	0,00			1	1		1	1						7,61	7,56
	23:00	24,28	23,27	1,01	0,00			1	1		1	1						4,37	4,35

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026	00:00	21,42	19,80	1,62	0,00			1			1	1						5,31	5,32
	01:00	19,64	17,09	2,55	0,00			1			1	1						4,70	4,65
	02:00	18,67	16,35	2,32	0,00			1			1	1						3,68	3,67
	03:00	18,22	16,20	2,02	0,00			1			1	1						3,23	3,21
	04:00	18,23	16,34	1,88	0,00			1			1	1						3,22	3,21
	05:00	18,74	17,57	1,17	0,00			1			1	1						3,72	3,72
	06:00	19,88	18,26	1,62	0,00			1			1	1						4,79	4,80
	07:00	22,59	20,67	1,93	0,00			1			1	1						7,55	7,51
	08:00	24,77	22,01	2,76	0,00				1		1	1						8,60	8,59
	09:00	25,53	22,91	2,62	0,00				1		1	1	1					3,82	7,12
	10:00	25,80	18,21	7,59	0,00				1		1	1						10,34	10,32
	11:00	25,02	17,75	7,27	0,00				1		1	1						9,69	9,72
	12:00	24,85	17,09	7,76	0,00				1		1	1						9,60	9,59
	13:00	23,99	15,87	8,12	0,00				1		1	1						8,78	8,74
	14:00	22,78	15,70	7,08	0,00				1		1	1						7,59	7,55
	15:00	20,95	14,61	6,34	0,00						1	1						7,53	7,54
	16:00	20,18	14,48	5,71	0,00						1	1						7,27	8,08
	17:00	20,17	13,78	6,38	0,00						1	1						8,06	8,06
	18:00	23,36	16,80	6,56	0,00						1	1						9,29	9,30
	19:00	27,57	19,54	8,03	0,00			1			1	1						10,72	10,74
	20:00	31,51	22,63	8,87	0,00			1			1	1				1		12,49	12,50
	21:00	31,58	23,57	8,01	0,00			1			1	1				2		12,58	12,56
	22:00	27,78	23,42	4,35	0,00			1			1	1				2		11,05	11,04
	23:00	24,08	21,36	2,71	0,00			1			1	1						9,07	8,99

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Δοκιμαστική λειτουργία του Α/Σ 12

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 23 Μαΐου 2026						
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 23 Μαΐου 2026	00:00	21,49	19,04	2,45	0,00			1			1	1						6,56	6,56
	01:00	19,94	17,83	2,11	0,00			1			1	1						4,99	4,96
	02:00	19,06	17,12	1,94	0,00			1			1	1						4,08	4,08
	03:00	18,61	16,96	1,66	0,00			1			1	1						3,63	3,62
	04:00	18,48	17,94	0,54	0,00			1			1	1						3,46	3,44
	05:00	18,70	18,66	0,04	0,00			1			1	1						3,70	3,70
	06:00	19,12	18,57	0,55	0,00			1			1	1						4,08	4,08
	07:00	21,47	20,64	0,84	0,00			1			1	1				2		6,82	6,84
	08:00	24,35	22,63	1,72	0,00			1			1	1						8,50	8,50
	09:00	25,43	22,75	2,68	0,00				1		1	1						10,13	10,13
	10:00	26,18	23,46	2,72	0,00				1		1	1						10,45	10,45
	11:00	26,58	23,09	3,50	0,00				1		1	1						10,58	10,58
	12:00	28,21	24,68	3,53	0,00				1		1	1				1		11,18	11,19
	13:00	28,26	24,74	3,51	0,00				1		1	1				2		11,27	11,25
	14:00	25,56	21,40	4,16	0,00				1		1	1						10,13	10,12
	15:00	23,97	19,14	4,84	0,00				1		1	1						8,81	8,78
	16:00	22,93	19,22	3,70	0,00				1		1	1						7,48	7,45
	17:00	24,49	20,92	3,57	0,00				1		1	1						9,12	9,15
	18:00	27,20	24,67	2,53	0,00			1	1		1	1						7,72	7,68
	19:00	29,18	24,63	4,56	0,00			1	1		1	1						8,50	8,50
	20:00	31,45	25,49	5,97	0,00			1	1		1	1						10,79	10,79
	21:00	31,71	28,96	2,75	0,00			1	1		1	1						11,29	11,27
	22:00	28,16	25,18	2,98	0,00			1	1		1	1						7,81	7,69
	23:00	24,54	18,76	5,79	0,00			1			1	1						8,15	8,20

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 24 Μαΐου 2026						
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 24 Μαΐου 2026	00:00	22,01	16,54	5,47	0,00			1			1	1						7,10	7,07
	01:00	20,26	16,59	3,67	0,00			1			1	1						5,31	5,29
	02:00	19,27	14,57	4,70	0,00			1			1	1						5,49	5,52
	03:00	18,44	12,73	5,70	0,00						1	1						7,38	7,38
	04:00	18,26	12,32	5,94	0,00						1	1						7,31	7,30
	05:00	18,08	12,98	5,10	0,00						1	1						7,16	7,19
	06:00	8,44	8,36	0,08	0,00						1	1						0,18	0,53
	07:00	7,78	7,78	0,00	0,00						1	1						0,00	0,00
	08:00	8,01	8,01	0,00	0,00						1	1						0,00	0,00
	09:00	17,16	16,83	0,32	0,00				1		1	1				2		0,88	3,24
	10:00	27,03	26,98	0,05	0,00			1	1		1	1						0,00	6,56
	11:00	26,39	24,99	1,41	0,00			1	1		1	1				1		1,80	5,76
	12:00	25,77	18,71	7,06	0,00			1			1	1						10,37	10,39
	13:00	24,92	20,35	4,56	0,00			1			1	1						9,97	9,98
	14:00	21,58	16,72	4,86	0,00			1			1	1						6,79	6,76
	15:00	19,32	15,55	3,77	0,00			1			1	1						4,38	4,37
	16:00	20,31	16,07	4,24	0,00			1			1	1						5,26	5,28
	17:00	23,37	19,46	3,90	0,00			1			1	1						7,61	7,61
	18:00	24,47	19,43	5,03	0,00			1			1	1						9,30	9,34
	19:00	27,09	21,33	5,75	0,00			1			1	1						10,03	9,96
	20:00	29,91	25,76	4,15	0,00			1	1		1	1						9,21	9,23
	21:00	30,70	25,75	4,95	0,00			1	1		1	1						10,22	10,18
	22:00	27,30	19,29	8,01	0,00			1			1	1						9,93	9,93
	23:00	24,01	16,88	7,12	0,00			1			1	1						9,07	9,03

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 06:00 με 11:40 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026	00:00	21,39	16,52	4,88	0,00			1			1	1						6,45	6,42
	01:00	19,85	15,36	4,49	0,00			1			1	1						5,53	5,55
	02:00	18,64	12,37	6,28	0,00						1	1						7,47	7,47
	03:00	18,19	12,51	5,68	0,00						1	1						7,28	7,27
	04:00	18,17	13,62	4,55	0,00						1	1						7,26	7,26
	05:00	18,51	13,07	5,44	0,00						1	1						7,39	7,39
	06:00	19,72	14,02	5,70	0,00						1	1						7,87	7,87
	07:00	22,64	16,75	5,89	0,00			1			1	1				1		8,89	8,89
	08:00	25,17	17,81	7,36	0,00			1			1	1						9,92	9,92
	09:00	25,86	19,76	6,10	0,00			1			1	1						10,35	10,34
	10:00	25,03	21,49	3,54	0,00			1			1	1						9,96	9,97
	11:00	25,97	23,61	2,37	0,00				1		1	1				1		9,90	9,94
	12:00	25,96	23,67	2,29	0,00				1		1	1				1		10,21	10,17
	13:00	26,00	22,96	3,03	0,00				1		1	1				1		10,11	10,08
	14:00	23,06	18,71	4,36	0,00				1		1	1				1		8,18	8,09
	15:00	22,53	16,74	5,79	0,00				1		1	1						6,78	6,56
	16:00	22,01	16,50	5,51	0,00				1		1	1						6,73	6,72
	17:00	23,80	15,73	8,06	0,00				1		1	1						8,46	8,45
	18:00	26,46	18,70	7,76	0,00				1		1	1						10,48	10,49
	19:00	29,36	24,69	4,67	0,00			1	1		1	1				1		10,58	10,55
	20:00	31,68	26,54	5,15	0,00			1	1		1	1						11,09	11,11
	21:00	32,15	28,04	4,11	0,00			1	1		1	1						11,71	11,66
	22:00	28,24	25,76	2,48	0,00			1	1		1	1						8,18	8,18
	23:00	24,53	23,14	1,39	0,00			1	1		1	1						4,81	4,70

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 08:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Μερική διακοπή από 14:48 ως 14:53 λόγω βλάβης στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 26 Μαΐου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 26 Μαΐου 2026	00:00	21,49	19,02	2,47	0,00			1			1	1						4,59	4,66
	01:00	19,65	14,91	4,75	0,00			1			1	1						6,46	6,48
	02:00	18,73	12,24	6,50	0,00						1	1						7,51	7,51
	03:00	18,56	11,59	6,98	0,00						1	1						7,44	7,44
	04:00	18,37	11,50	6,87	0,00						1	1						7,36	7,35
	05:00	18,87	11,85	7,03	0,00						1	1						7,55	7,55
	06:00	19,88	12,78	7,10	0,00						1	1						7,93	7,93
	07:00	23,42	15,33	8,09	0,00						1	1						9,30	9,30
	08:00	25,04	18,18	6,86	0,00				1		1	1				1		8,42	9,61
	09:00	25,63	19,26	6,36	0,00				1		1	1						9,81	10,17
	10:00	25,30	20,25	5,05	0,00				1		1	1						10,06	10,06
	11:00	25,93	21,48	4,45	0,00				1		1	1						10,36	10,38
	12:00	26,41	23,70	2,72	0,00				1		1	1				1		10,57	10,57
	13:00	26,33	22,48	3,86	0,00				1		1	1				1		10,54	10,52
	14:00	24,44	20,48	3,95	0,00				1		1	1						9,28	9,27
	15:00	22,83	18,68	4,15	0,00				1		1	1						7,73	7,72
	16:00	22,85	19,68	3,17	0,00				1		1	1						7,70	7,70
	17:00	24,93	21,77	3,16	0,00				1		1	1						9,41	9,39
	18:00	28,24	25,24	3,01	0,00			1	1		1	1						8,08	8,07
	19:00	30,71	27,93	2,78	0,00			1	1		1	1						10,16	10,18
	20:00	32,38	30,37	2,01	0,00			1	1		1	1				1		11,32	11,31
	21:00	33,22	31,77	1,44	0,00			1	1		1	1				2		11,76	11,74
	22:00	29,37	26,23	3,14	0,00			1	1		1	1						9,03	8,95
	23:00	25,40	21,94	3,46	0,00			1	1		1	1						5,63	5,71

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Τις πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Στο διάστημα 12:14 – 14:26 πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης στην Α/Γ 1 του ΑΠ ΣΙΓΡΙ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.HZ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026	00:00	22,12	17,09	5,03	0,00			1	1		1							7,79	7,74
	01:00	20,19	15,84	4,35	0,00			1	1		1							6,42	6,38
	02:00	19,28	15,29	3,99	0,00			1	1		1							6,14	6,15
	03:00	18,84	13,64	5,20	0,00				1		1							7,54	7,53
	04:00	18,87	14,73	4,13	0,00				1		1							7,04	7,22
	05:00	18,97	17,15	1,82	0,00			1	1		1							2,36	5,35
	06:00	20,27	16,28	3,99	0,00			1	1		1							5,89	6,89
	07:00	22,92	19,97	2,95	0,00			1	1		1							8,12	8,12
	08:00	24,46	23,65	0,80	0,00			1	1		1					2		8,53	8,53
	09:00	25,35	23,71	1,64	0,00			1	1		1					3		8,83	8,83
	10:00	25,34	23,38	1,97	0,00			1	1		1					2		9,24	9,24
	11:00	25,53	24,09	1,45	0,00			1	1		1					2		9,43	9,42
	12:00	26,04	25,00	1,04	0,00			1	1		1					3		9,65	9,64
	13:00	26,08	25,16	0,92	0,00			1	1		1					3		9,44	9,47
	14:00	25,13	24,23	0,89	0,00			1	1		1					2		9,03	9,02
	15:00	23,25	22,11	1,13	0,00			1	1		1							8,10	8,09
	16:00	23,51	22,76	0,76	0,00			1	1		1					1		8,17	8,18
	17:00	25,45	24,93	0,52	0,00			1	1		1					3		8,93	8,95
	18:00	28,35	27,39	0,96	0,00			1	1		1					4		11,05	11,06
	19:00	30,64	29,62	1,02	0,00			1	1		1					6		12,19	12,19
	20:00	32,24	31,66	0,58	0,00			1	1		1					8	1	12,58	12,56
	21:00	33,38	33,24	0,14	0,00			1	1		1					8	2	13,21	13,20
	22:00	29,61	29,60	0,00	0,00			1	1		1					7		11,25	11,18
	23:00	25,66	25,66	0,00	0,00			1	1		1					3		8,98	8,96

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Τις πρώτες πρωινές ώρες τήρηση αυξημένης εφεδρείας, λόγω αυξημένων άεργων στο δίκτυο. Στο διάστημα 08:45 – 19:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης στην Α/Γ 1 του ΑΠ ΣΙΓΡΙ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026						
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026	00:00	22,87	22,87	0,00	0,00			1	1		1					1		7,69	7,65
	01:00	20,89	20,87	0,02	0,00			1	1		1							5,91	5,88
	02:00	19,98	19,95	0,03	0,00			1	1		1							5,00	4,99
	03:00	19,48	19,48	0,00	0,00			1	1		1							4,45	4,44
	04:00	19,39	19,36	0,03	0,00			1	1		1							4,40	4,39
	05:00	19,70	19,70	0,01	0,00			1	1		1							4,69	4,68
	06:00	20,85	20,85	0,00	0,00			1	1		1							5,79	5,79
	07:00	24,04	24,00	0,03	0,00			1	1		1					2		8,12	8,14
	08:00	25,90	25,90	0,00	0,00			1	1		1					4		8,97	8,97
	09:00	26,71	26,71	0,00	0,00			1	1		1					4		9,52	9,52
	10:00	26,53	26,47	0,05	0,00			1	1		1					4		9,44	9,42
	11:00	27,05	26,83	0,23	0,00			1	1		1					4		9,89	9,89
	12:00	27,81	27,19	0,62	0,00			1	1		1					5		10,23	10,24
	13:00	27,56	26,41	1,15	0,00			1	1		1					5		10,20	10,23
	14:00	26,16	25,22	0,94	0,00			1	1		1					3		9,63	9,64
	15:00	24,35	23,46	0,88	0,00			1	1		1					2		8,77	8,72
	16:00	24,34	24,10	0,23	0,00			1	1		1					2		8,48	8,46
	17:00	26,24	25,95	0,29	0,00			1	1		1					4		9,41	9,42
	18:00	28,81	28,69	0,12	0,00			1	1		1					6		11,34	11,01
	19:00	30,35	30,07	0,28	0,00			1			1		1			9	2	10,37	10,10
	20:00	33,55	32,86	0,69	0,00		1	1			1		1			9		11,79	11,83
	21:00	33,91	32,19	1,72	0,00		1	1			1		1			9		12,42	12,42
	22:00	29,83	28,06	1,77	0,00		1	1			1		1			6		9,83	9,80
	23:00	26,00	25,67	0,33	0,00		1	1			1		1			4		7,30	7,26

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα 09:10 – 18:15 πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης στην Α/Γ 1 του ΑΠ ΣΙΓΡΙ. Στο διάστημα 18:56 – 19:15 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης της μονάδας G8.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026	00:00	22,94	22,88	0,06	0,00		1	1			1		1			2		5,28	5,24
	01:00	21,32	21,32	0,00	0,00		1	1			1		1			1		4,29	4,27
	02:00	20,17	20,17	0,00	0,00		1	1			1		1					3,34	3,33
	03:00	19,75	18,79	0,95	0,00		1	1			1		1					2,93	2,91
	04:00	19,53	17,50	2,03	0,00		1	1			1							2,68	2,68
	05:00	19,92	17,09	2,83	0,00			1			1							4,39	4,39
	06:00	20,89	16,51	4,38	0,00			1			1		1					6,33	6,34
	07:00	24,43	18,91	5,52	0,00			1			1		1			1		9,55	9,56
	08:00	26,93	20,50	6,43	0,00			1			1		1			2		10,76	10,76
	09:00	27,29	19,23	8,05	0,00			1			1		1			2		10,93	10,91
	10:00	26,44	18,82	7,62	0,00			1			1		1			1		10,56	10,57
	11:00	26,81	20,03	6,79	0,00			1			1		1			2		10,75	10,73
	12:00	26,98	21,12	5,86	0,00			1			1		1			2		9,52	9,53
	13:00	26,98	21,00	5,98	0,00			1	1		1	1				1		7,99	8,00
	14:00	25,37	18,24	7,13	0,00			1	1		1	1						8,26	8,20
	15:00	23,55	15,30	8,26	0,00			1			1	1						8,88	8,80
	16:00	23,28	16,41	6,87	0,00			1			1	1						8,29	8,25
	17:00	24,69	19,44	5,25	0,00			1			1	1						9,52	9,52
	18:00	27,40	22,94	4,46	0,00			1			1	1				2		10,92	10,93
	19:00	29,95	25,26	4,69	0,00			1	1		1	1						9,60	9,58
	20:00	31,63	27,12	4,51	0,00			1	1		1	1						11,07	11,06
	21:00	32,36	30,10	2,27	0,00			1	1		1	1				1		11,70	11,68
	22:00	23,44	22,23	1,21	0,00			1	1		1	1				1		5,36	4,65
	23:00	25,13	22,65	2,48	0,00			1	1		1	1				1		5,68	5,77

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 8:30-14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το διάστημα 8:55-14:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης στην Α/Γ 1 του ΑΠ ΣΙΓΡΙ. Μερική διακοπή στις 22:25-23:05 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Δοκιμαστική λειτουργία G8 στο διάστημα 13:20-15:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 30 Μαΐου 2026						
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 30 Μαΐου 2026	00:00	22,62	18,53	4,10	0,00			1			1	1						7,74	7,68
	01:00	20,64	16,82	3,82	0,00			1			1	1						5,67	5,64
	02:00	19,55	16,06	3,49	0,00			1			1	1						4,58	4,54
	03:00	19,09	16,61	2,47	0,00			1			1	1						4,11	4,10
	04:00	18,82	17,50	1,32	0,00			1			1	1						3,81	3,82
	05:00	19,00	17,53	1,46	0,00			1			1	1						4,00	4,01
	06:00	19,77	19,06	0,71	0,00			1			1	1						4,70	4,72
	07:00	22,27	21,42	0,85	0,00			1			1	1						6,56	6,52
	08:00	23,96	23,44	0,52	0,00			1	1		1	1						5,47	5,44
	09:00	24,84	24,13	0,71	0,00			1	1		1	1						5,64	5,64
	10:00	24,55	23,74	0,81	0,00			1	1		1	1						5,53	5,53
	11:00	25,11	24,39	0,72	0,00			1	1		1	1						6,36	6,36
	12:00	25,91	25,21	0,71	0,00			1	1		1	1						7,09	7,06
	13:00	25,75	25,29	0,47	0,00			1	1		1	1						6,50	6,50
	14:00	23,91	23,14	0,76	0,00				1		1	1						6,93	7,03
	15:00	21,99	21,31	0,69	0,00				1		1	1						6,89	6,86
	16:00	21,94	21,65	0,28	0,00				1		1	1						6,79	6,80
	17:00	24,36	24,22	0,14	0,00				1		1	1						8,20	8,09
	18:00	27,31	27,31	0,00	0,00			1	1		1	1						6,80	6,81
	19:00	30,08	30,08	0,00	0,00			1	1		1	1						9,49	9,48
	20:00	31,26	31,26	0,00	0,00			1	1		1	1				2		10,10	10,11
	21:00	32,01	32,01	0,00	0,00			1	1		1	1				2		10,77	10,77
	22:00	29,09	29,09	0,00	0,00			1	1		1	1						8,66	8,63
	23:00	25,42	25,41	0,01	0,00			1	1		1	1						5,02	4,97

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 8:30-14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 31 Μαΐου 2026						
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 31 Μαΐου 2026	00:00	22,93	22,93	0,00	0,00			1	1		1	1						3,33	3,42
	01:00	21,01	21,00	0,01	0,00				1		1	1						5,87	5,88
	02:00	19,73	19,69	0,04	0,00				1		1	1						4,59	4,57
	03:00	19,10	19,10	0,00	0,00				1		1	1						3,95	3,92
	04:00	18,90	18,90	0,00	0,00				1		1	1						3,75	3,76
	05:00	18,70	18,70	0,00	0,00				1		1	1						3,55	3,54
	06:00	18,90	18,90	0,00	0,00				1		1	1						3,71	3,70
	07:00	20,37	20,37	0,00	0,00				1		1	1						5,16	5,16
	08:00	21,44	21,44	0,00	0,00				1		1	1						6,26	6,25
	09:00	22,30	22,29	0,02	0,00				1		1	1						7,11	7,12
	10:00	22,41	22,29	0,12	0,00				1		1	1						7,23	7,22
	11:00	23,24	22,76	0,48	0,00				1		1	1						8,09	8,12
	12:00	23,82	22,96	0,86	0,00				1		1	1						8,67	8,66
	13:00	23,73	22,40	1,33	0,00				1		1	1						8,63	8,61
	14:00	21,06	19,24	1,83	0,00				1		1	1						6,01	5,96
	15:00	19,49	17,23	2,26	0,00				1		1	1						4,38	4,38
	16:00	19,88	17,02	2,86	0,00				1		1	1						4,70	4,70
	17:00	22,29	20,23	2,05	0,00				1		1	1						7,08	7,08
	18:00	25,23	24,33	0,90	0,00				1		1	1						8,96	8,93
	19:00	28,07	27,88	0,19	0,00			1	1		1	1						7,61	7,60
	20:00	29,43	29,17	0,26	0,00			1	1		1	1						8,86	8,87
	21:00	30,41	30,14	0,26	0,00			1	1		1	1						9,97	9,94
	22:00	28,02	27,55	0,47	0,00			1	1		1	1						7,63	7,59
	23:00	24,93	23,54	1,39	0,00			1	1		1	1						4,54	4,48

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης