ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	31,58	28,19	3,39	0,00			1	1	1	1	1						7,77	7,89
	01:00	29,07	23,53	5,55	0,00			1	1	1	1							9,31	9,29
	02:00	27,38	21,97	5,41	0,00			1	1	1	1							8,94	8,99
	03:00	26,44	21,07	5,37	0,00				1	1	1							10,59	10,60
	04:00	25,75	22,45	3,30	0,00			1	1	1	1							9,58	9,51
	05:00	25,74	23,42	2,32	0,00			1	1	1	1							6,92	6,91
	06:00	26,65	24,62	2,04	0,00			1	1	1	1							6,13	6,15
	07:00	29,55	26,48	3,07	0,00			1	1	1	1							8,58	8,59
	08:00	32,57	29,78	2,79	0,00			1	1	1	1			1				8,99	9,01
	09:00	35,11	32,49	2,62	0,00			1	1	1	1			1	1			11,59	11,58
	10:00	35,95	34,23	1,72	0,00			1	1		1			1	1			12,90	12,91
	11:00	37,60	35,75	1,85	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	12:00	39,53	36,92	2,61	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	13:00	41,19	39,19	2,00	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	14:00	40,69	38,59	2,10	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	15:00	39,40	35,88	3,52	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	16:00	39,09	35,41	3,69	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	17:00	40,43	36,99	3,44	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	18:00	43,28	39,67	3,61	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	19:00	43,78	39,37	4,41	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	20:00	44,77	39,69	5,07	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	21:00	42,18	36,26	5,92	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	22:00	38,68	32,69	5,99	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	23:00	35,52	29,94	5,58	0,00			1	1		1			1	1			13,28	13,30

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	32,33	26,54	5,80	0,00			1	1		1			1	1			11,84	11,85
	01:00	29,90	24,00	5,90	0,00			1	1		1			1				11,39	11,38
	02:00	28,26	21,76	6,50	0,00			1	1		1							11,23	11,22
	03:00	27,30	21,64	5,66	0,00			1	1		1							10,84	10,83
	04:00	26,54	21,05	5,48	0,00			1	1		1							10,54	10,54
	05:00	26,51	22,08	4,43	0,00			1	1		1					1		10,53	10,53
	06:00	27,14	23,85	3,29	0,00			1	1		1			1		1		9,83	9,82
	07:00	29,72	25,11	4,61	0,00			1	1		1			1				11,49	11,48
	08:00	33,31	31,40	1,91	0,00			1	1		1			1				13,23	13,24
	09:00	35,58	34,46	1,12	0,00			1	1		1			1	1			12,96	12,95
	10:00	36,60	35,76	0,83	0,00			1	1		1			1	1			13,50	13,50
	11:00	37,80	36,26	1,54	0,00			1	1		1			1	1			13,72	13,72
	12:00	38,78	37,01	1,77	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	13:00	40,49	38,92	1,57	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	14:00	40,32	38,76	1,56	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	15:00	40,08	38,35	1,73	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	16:00	40,02	37,24	2,78	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	17:00	41,54	35,79	5,75	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	18:00	42,98	34,45	8,54	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	19:00	43,00	33,91	9,09	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	20:00	44,13	35,02	9,12	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	21:00	42,42	36,11	6,31	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	22:00	39,00	31,22	7,78	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	23:00	35,56	28,83	6,73	0,00			1	1		1			1	1			13,32	13,30

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	32,36	25,98	6,38	0,00			1	1		1				1			12,70	12,70
	01:00	30,07	25,71	4,36	0,00			1	1		1				1			11,03	10,99
	02:00	28,21	24,19	4,02	0,00			1	1		1				1	1		9,77	9,76
	03:00	27,44	23,83	3,61	0,00			1	1		1					3		10,90	10,89
	04:00	26,83	24,22	2,61	0,00			1	1		1					4		9,99	9,98
	05:00	26,79	22,69	4,10	0,00			1	1		1					2		10,55	10,55
	06:00	27,44	21,01	6,43	0,00			1	1		1				1			10,81	10,79
	07:00	30,13	20,61	9,52	0,00			1	1		1				1			12,01	12,01
	08:00	32,81	23,08	9,73	0,00			1	1		1				1			13,11	13,11
	09:00	34,99	26,88	8,11	0,00			1	1		1				1			13,72	13,72
	10:00	35,81	26,72	9,09	0,00			1	1		1				1			13,73	13,73
	11:00	37,63	27,36	10,26	0,00			1	1		1				1			13,73	13,73
	12:00	39,35	28,66	10,69	0,00			1	1		1				1			13,73	13,73
	13:00	40,47	30,71	9,75	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	14:00	40,26	29,56	10,71	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	15:00	39,39	28,53	10,86	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	16:00	38,76	28,31	10,45	0,00			1	1		1			1	1			12,88	12,62
	17:00	40,08	30,72	9,36	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	18:00	42,22	32,64	9,59	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	19:00	42,17	30,96	11,22	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	20:00	44,07	32,09	11,98	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	21:00	40,92	29,66	11,25	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	22:00	37,51	26,69	10,82	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	23:00	34,39	23,00	11,39	0,00			1	1		1			1				13,58	13,57

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 08:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ και ΑΠ ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ βρισκόταν σε απώλεια επικοινωνίας από 14:05 έως 16:43.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας												Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	31,25	21,41	9,83	0,00			1	1		1			1				12,49	12,46
	01:00	28,88	19,52	9,36	0,00			1	1		1							11,49	11,48
	02:00	27,16	18,38	8,78	0,00			1	1		1							10,81	10,80
	03:00	25,96	17,58	8,38	0,00			1	1		1							10,34	10,34
	04:00	25,37	17,97	7,40	0,00			1	1		1							10,10	10,09
	05:00	25,37	18,13	7,24	0,00			1	1		1							10,13	10,13
	06:00	26,42	18,65	7,77	0,00			1	1		1							10,55	10,55
	07:00	29,33	20,44	8,89	0,00			1	1		1							11,69	11,70
	08:00	32,55	22,79	9,76	0,00			1	1		1			1				12,99	13,00
	09:00	34,93	23,66	11,27	0,00			1	1		1			1				13,72	13,72
	10:00	35,61	26,19	9,42	0,00			1	1		1			1			1	13,73	13,73
	11:00	36,55	25,28	11,27	0,00			1	1		1			1			1	13,73	13,73
	12:00	37,79	25,56	12,23	0,00			1	1		1			1			1	13,73	13,73
	13:00	39,42	26,92	12,50	0,00			1	1		1			1			2	13,73	13,73
	14:00	38,17	25,10	13,07	0,00			1	1		1			1				13,73	13,73
	15:00	36,91	24,10	12,81	0,00			1	1		1			1				13,73	13,73
	16:00	36,60	23,85	12,75	0,00			1	1		1			1				13,73	13,73
	17:00	37,05	24,39	12,66	0,00			1	1		1			1				13,73	13,73
	18:00	39,50	27,11	12,38	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	19:00	40,18	29,86	10,32	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	20:00	41,76	31,46	10,30	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	21:00	38,92	27,96	10,96	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	22:00	35,95	24,40	11,56	0,00			1	1		1			1	1			13,72	13,72
	23:00	33,10	22,04	11,06	0,00			1	1		1				1			13,21	13,20

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	30,23	20,93	9,30	0,00			1	1		1				1			12,09	12,07
	01:00	28,09	22,62	5,47	0,00			1	1		1					2		11,18	11,17
	02:00	26,38	20,78	5,60	0,00			1	1		1					1		10,49	10,48
	03:00	25,59	20,60	4,99	0,00			1	1		1							10,20	10,19
	04:00	25,09	20,75	4,34	0,00			1	1		1							9,97	9,97
	05:00	24,87	18,74	6,13	0,00			1	1		1							9,82	9,81
	06:00	25,73	17,59	8,14	0,00			1	1		1							10,28	10,28
	07:00	27,30	20,22	7,08	0,00			1	1		1							10,89	10,90
	08:00	29,49	21,70	7,79	0,00			1	1		1					1		11,79	11,80
	09:00	31,50	22,54	8,95	0,00			1	1		1					1		12,57	12,57
	10:00	32,29	25,40	6,89	0,00			1	1		1					3		12,91	12,90
	11:00	33,87	31,14	2,73	0,00			1	1		1					8		13,50	13,50
	12:00	35,32	32,41	2,91	0,00			1	1		1					9		13,73	13,73
	13:00	36,61	32,27	4,35	0,00			1	1		1					10		13,73	13,73
	14:00	35,99	28,72	7,27	0,00			1	1		1			1		5		13,72	13,72
	15:00	35,23	28,16	7,06	0,00			1	1		1			1				13,72	13,72
	16:00	35,63	30,21	5,42	0,00			1	1		1			1	1	1		13,73	13,73
	17:00	37,37	32,21	5,16	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	18:00	39,32	33,12	6,20	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	19:00	39,91	34,84	5,06	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	20:00	41,10	37,36	3,74	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	21:00	38,64	34,54	4,10	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	22:00	35,47	31,66	3,80	0,00			1	1		1			1	1			12,56	12,51
	23:00	32,93	28,33	4,60	0,00			1	1		1			1	1			11,70	11,70

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα 08:00 με 12:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2026

					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	30,13	25,94	4,19	0,00			1	1		1				1			10,71	10,69	
	01:00	28,26	25,72	2,54	0,00			1	1		1				1			9,22	9,18	
	02:00	26,51	24,47	2,03	0,00			1	1		1				1	1		7,84	7,84	
	03:00	25,66	22,65	3,01	0,00			1	1		1					3		9,25	9,25	
	04:00	24,93	21,40	3,52	0,00			1	1		1					2		9,13	9,12	
	05:00	24,42	20,36	4,06	0,00			1	1		1							9,29	9,28	
	06:00	24,56	21,28	3,28	0,00			1	1		1					1		9,33	9,32	
	07:00	25,39	21,50	3,88	0,00			1	1		1					1		10,06	10,07	
	08:00	26,94	23,23	3,71	0,00			1	1		1					3		10,51	10,51	
	09:00	27,91	23,96	3,96	0,00			1	1		1					4		11,12	11,13	
	10:00	29,22	24,16	5,06	0,00			1	1		1					4		11,66	11,66	
	11:00	30,73	26,59	4,13	0,00			1	1		1					5		12,27	12,27	
	12:00	32,88	28,24	4,64	0,00			1	1		1	1				4		12,42	12,41	
	13:00	34,49	30,66	3,83	0,00			1	1		1	1				2		13,30	13,29	
	14:00	34,01	30,95	3,06	0,00			1	1		1	1			1	2		11,52	11,46	
	15:00	34,39	31,80	2,59	0,00			1	1		1	1			1			9,93	9,94	
	16:00	35,78	32,88	2,90	0,00			1	1		1	1			1			11,20	11,22	
	17:00	37,59	34,63	2,96	0,00			1	1		1	1		1	1			9,67	9,67	
	18:00	39,29	35,26	4,02	0,00			1	1		1	1		1	1			10,73	10,72	
	19:00	40,04	36,65	3,39	0,00			1	1		1	1		1	1			11,50	11,50	
	20:00	41,72	38,83	2,89	0,00			1	1		1	1		1	1			13,16	13,18	
	21:00	40,96	38,58	2,38	0,00			1	1		1	1		1	1			12,49	12,48	
	22:00	39,01	37,06	1,95	0,00			1	1		1	1		1	1			10,79	10,76	
	23:00	36,20	34,59	1,61	0,00			1	1		1	1		1	1			10,51	10,49	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα 08:00 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	33,02	30,73	2,30	0,00			1	1		1	1			1			8,53	8,47
	01:00	30,62	26,89	3,74	0,00			1	1		1	1			1			8,40	8,42
	02:00	28,77	24,09	4,68	0,00			1	1		1	1						8,30	8,30
	03:00	27,85	20,89	6,96	0,00			1	1		1	1						10,24	10,29
	04:00	26,91	21,00	5,91	0,00			1			1	1				1		10,64	10,63
	05:00	26,74	19,95	6,79	0,00			1			1	1						10,66	10,66
	06:00	27,37	19,92	7,45	0,00			1			1	1						10,95	10,95
	07:00	29,73	22,96	6,77	0,00			1			1	1				2		11,85	11,85
	08:00	33,05	27,00	6,05	0,00			1			1	1				5		13,19	13,20
	09:00	35,03	29,85	5,18	0,00			1			1	1				7		13,72	13,72
	10:00	35,75	33,16	2,60	0,00			1	1		1	1	1			5		12,16	12,13
	11:00	37,35	33,97	3,38	0,00			1	1		1	1	1			7	1	13,45	13,45
	12:00	38,45	35,49	2,96	0,00			1	1		1		1			7		13,70	13,70
	13:00	39,79	36,45	3,34	0,00			1	1		1		1			8		13,55	13,52
	14:00	39,18	33,50	5,68	0,00			1	1		1		1		1	5		12,80	12,78
	15:00	38,00	29,70	8,30	0,00			1	1		1		1		1			13,33	13,38
	16:00	37,51	27,30	10,21	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	17:00	38,05	27,94	10,11	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	18:00	39,49	30,24	9,24	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	19:00	40,08	32,42	7,67	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	20:00	41,25	32,24	9,01	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	21:00	39,02	30,11	8,91	0,00			1	1		1			1	1			13,73	13,73
	22:00	35,28	28,16	7,12	0,00			1	1		1			1	1			12,61	12,54
	23:00	31,81	24,75	7,06	0,00			1	1		1			1	1			11,64	11,63

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα 08:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	28,94	20,61	8,33	0,00			1	1		1							11,55	11,53
	01:00	26,97	18,57	8,40	0,00			1	1		1							10,71	10,70
	02:00	25,65	18,05	7,61	0,00			1	1		1							10,16	10,16
	03:00	24,66	16,95	7,72	0,00			1	1		1							9,77	9,76
	04:00	24,01	17,05	6,96	0,00			1	1		1							9,59	9,59
	05:00	24,04	17,62	6,42	0,00			1	1		1							9,60	9,59
	06:00	25,26	17,91	7,35	0,00			1	1		1							10,05	10,06
	07:00	27,67	18,98	8,69	0,00			1	1		1							11,03	11,04
	08:00	29,83	21,23	8,59	0,00			1	1		1					2		11,92	11,93
	09:00	30,82	22,16	8,66	0,00			1	1		1					3		12,32	12,32
	10:00	31,15	22,46	8,69	0,00			1	1		1	1				2		12,15	12,06
	11:00	32,09	23,45	8,65	0,00			1	1		1	1				1		11,68	11,69
	12:00	33,30	26,33	6,97	0,00			1	1		1	1				1		12,80	12,78
	13:00	33,98	26,16	7,82	0,00			1	1		1	1						13,42	13,37
	14:00	32,58	23,30	9,28	0,00			1	1		1	1						12,08	12,09
	15:00	31,34	22,77	8,57	0,00			1	1		1	1						10,84	10,86
	16:00	31,20	23,04	8,16	0,00			1	1		1	1						10,67	10,68
	17:00	33,06	23,69	9,37	0,00			1	1		1	1						12,46	12,47
	18:00	36,29	24,88	11,41	0,00			1	1		1	1						13,73	13,73
	19:00	38,05	26,06	12,00	0,00			1	1		1	1						13,73	13,73
	20:00	39,53	27,82	11,71	0,00			1	1		1	1		1				13,73	13,73
	21:00	36,98	26,48	10,50	0,00			1	1		1	1						13,73	13,73
	22:00	33,38	26,89	6,50	0,00			1	1		1	1						12,74	12,67
	23:00	29,99	24,79	5,20	0,00			1	1		1	1						9,48	9,44

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα 08:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Δοκιμαστική λειτουργία G11 στο διάστημα από 10:20 ως 12:00. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2026

					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	26,96	20,87	6,09	0,00			1	1		1	1						9,17	9,22
	01:00	25,00	19,91	5,09	0,00			1			1	1						9,90	9,89
	02:00	23,69	20,26	3,43	0,00			1			1	1						8,72	8,67
	03:00	23,08	18,93	4,15	0,00			1			1	1						8,13	8,14
	04:00	22,93	19,12	3,82	0,00			1			1	1						7,92	7,93
	05:00	23,32	20,85	2,47	0,00			1	1		1	1						6,68	6,58
	06:00	24,74	22,02	2,72	0,00			1	1		1	1						4,60	4,62
	07:00	27,35	24,32	3,03	0,00			1	1		1	1				2		7,49	7,52
	08:00	29,57	26,15	3,41	0,00			1	1		1	1						9,02	9,01
	09:00	31,29	29,66	1,64	0,00			1	1		1	1			1			9,86	9,84
	10:00	31,75	30,33	1,42	0,00			1	1		1	1			1			9,36	9,38
	11:00	32,29	31,10	1,20	0,00			1	1		1	1			1			9,51	9,54
	12:00	32,91	29,63	3,28	0,00			1	1		1	1			1			10,17	10,20
	13:00	33,82	29,18	4,64	0,00			1	1		1	1			1			11,39	11,40
	14:00	32,84	28,90	3,95	0,00			1	1		1	1			1			10,42	10,45
	15:00	31,75	27,38	4,38	0,00			1	1		1	1			1			9,41	9,40
	16:00	31,50	27,24	4,27	0,00			1	1		1	1			1			9,08	9,07
	17:00	33,43	29,71	3,72	0,00			1	1		1	1			1			10,98	11,01
	18:00	36,31	33,04	3,27	0,00			1	1		1	1			1			12,48	12,46
	19:00	38,19	35,69	2,50	0,00			1	1		1	1			1			13,36	13,37
	20:00	39,89	37,16	2,73	0,00			1	1		1	1			1			13,73	13,73
	21:00	37,45	35,64	1,81	0,00			1	1		1	1			1			13,00	12,96
	22:00	34,19	32,40	1,79	0,00			1	1		1	1			1			10,54	10,46
	23:00	30,93	29,99	0,94	0,00			1	1		1	1			1			9,55	9,59

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 7:20-14:45 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	28,01	26,81	1,20	0,00			1	1		1	1						7,48	7,43
	01:00	25,87	24,48	1,38	0,00			1	1		1	1						5,29	5,25
	02:00	24,45	23,14	1,31	0,00			1	1		1	1						5,09	5,09
	03:00	23,71	22,31	1,40	0,00			1	1		1	1						4,48	4,48
	04:00	23,38	22,59	0,79	0,00			1	1		1	1						4,22	4,21
	05:00	23,61	21,76	1,85	0,00			1	1		1	1						4,48	4,49
	06:00	24,88	22,02	2,87	0,00			1	1		1	1						4,92	4,92
	07:00	27,10	23,49	3,61	0,00			1	1		1	1						6,52	6,54
	08:00	29,84	25,68	4,16	0,00			1	1		1	1						9,27	9,28
	09:00	31,63	28,49	3,14	0,00			1	1		1	1				1		10,96	10,94
	10:00	31,80	30,14	1,65	0,00			1	1		1	1				2		10,72	10,73
	11:00	32,98	32,41	0,57	0,00			1	1		1	1				3		11,11	11,14
	12:00	33,96	33,01	0,95	0,00			1	1		1	1				4		11,81	11,78
	13:00	34,71	33,71	1,00	0,00			1	1		1	1				4		12,57	12,56
	14:00	33,89	31,81	2,07	0,00			1	1		1	1				2		12,68	12,68
	15:00	32,81	30,15	2,65	0,00			1	1		1	1						12,34	12,31
	16:00	32,84	30,52	2,32	0,00			1	1		1	1						12,29	12,30
	17:00	34,77	31,92	2,85	0,00			1	1		1	1		1				12,22	12,23
	18:00	37,73	34,32	3,41	0,00			1	1		1	1		1				13,33	13,33
	19:00	39,39	36,25	3,13	0,00			1	1		1	1		1				13,73	13,73
	20:00	40,88	37,72	3,16	0,00			1	1		1	1		1				13,73	13,73
	21:00	38,04	34,09	3,96	0,00			1	1		1	1		1				13,69	13,68
	22:00	34,50	31,80	2,70	0,00			1	1		1	1		1				11,80	11,80
	23:00	31,43	29,37	2,06	0,00			1	1		1	1						10,93	10,89

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	28,20	26,80	1,40	0,00			1	1		1	1						7,64	7,63
	01:00	26,07	25,83	0,25	0,00			1	1		1	1						5,47	5,46
	02:00	24,49	24,47	0,02	0,00			1	1		1	1						3,93	3,90
	03:00	23,76	23,75	0,01	0,00			1	1		1	1						3,25	3,25
	04:00	23,17	23,14	0,03	0,00			1	1		1	1						2,69	2,66
	05:00	23,36	22,76	0,60	0,00			1	1		1	1						2,84	2,84
	06:00	24,70	22,70	2,00	0,00			1	1		1	1						4,15	4,14
	07:00	27,00	25,32	1,68	0,00			1	1		1	1						6,42	6,43
	08:00	29,55	28,54	1,01	0,00			1	1		1	1						8,40	8,39
	09:00	30,69	29,49	1,20	0,00			1	1		1	1			1			8,26	8,28
	10:00	31,32	30,77	0,55	0,00			1	1		1	1			1			8,39	8,40
	11:00	32,62	32,27	0,35	0,00			1	1		1	1			1			9,00	8,97
	12:00	34,22	34,12	0,09	0,00			1	1		1	1			1			9,66	9,66
	13:00	35,08	34,35	0,73	0,00			1	1		1	1			1			10,55	10,57
	14:00	34,09	32,56	1,54	0,00			1	1		1	1			1			11,33	11,34
	15:00	33,29	31,08	2,21	0,00			1	1		1	1			1			9,41	9,39
	16:00	33,81	32,01	1,80	0,00			1	1		1	1			1			10,18	10,16
	17:00	35,61	34,37	1,24	0,00			1	1		1	1			1			11,14	11,15
	18:00	38,67	37,26	1,41	0,00			1	1		1	1			1			13,54	13,54
	19:00	40,15	38,12	2,03	0,00			1	1		1	1			1			13,73	13,73
	20:00	40,78	38,32	2,46	0,00			1	1		1	1		1	1			13,73	13,73
	21:00	37,99	36,09	1,90	0,00			1	1		1	1			1			13,26	13,22
	22:00	34,68	33,55	1,14	0,00			1	1		1	1			1			10,78	10,73
	23:00	31,49	31,31	0,18	0,00			1	1		1	1			1			9,63	9,61

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Κατά το διάστημα 8:00-14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	28,62	28,50	0,12	0,00			1	1		1	1						8,01	7,96
	01:00	26,64	26,64	0,00	0,00			1	1		1	1						6,02	5,99
	02:00	24,78	24,64	0,13	0,00			1	1		1	1						4,18	4,16
	03:00	24,16	24,16	0,00	0,00			1	1		1	1						3,57	3,56
	04:00	23,53	23,53	0,00	0,00			1	1		1	1						3,17	3,19
	05:00	23,46	23,45	0,01	0,00				1		1	1						8,28	8,25
	06:00	24,11	24,02	0,08	0,00			1	1		1	1						8,44	8,33
	07:00	25,86	25,63	0,23	0,00			1	1		1	1						5,66	5,67
	08:00	28,11	26,24	1,87	0,00			1	1		1	1						7,54	7,57
	09:00	29,96	27,50	2,46	0,00			1	1		1	1						9,46	9,48
	10:00	31,01	30,76	0,26	0,00			1	1		1	1				2		9,87	9,87
	11:00	32,50	31,72	0,78	0,00			1	1		1	1				3		10,87	10,87
	12:00	33,65	32,84	0,81	0,00			1	1		1	1				4		11,50	11,46
	13:00	34,28	33,51	0,78	0,00			1	1		1	1				5		11,65	11,64
	14:00	33,29	32,21	1,08	0,00			1	1		1	1				2		12,16	12,17
	15:00	32,22	30,84	1,39	0,00			1	1		1	1						11,72	11,72
	16:00	32,45	30,47	1,97	0,00			1	1		1	1						11,91	11,91
	17:00	34,26	32,86	1,40	0,00			1	1		1	1		1				11,69	11,70
	18:00	36,26	34,76	1,50	0,00			1	1		1	1		1				11,83	11,80
	19:00	37,50	35,28	2,22	0,00			1	1		1	1		1				12,83	12,84
	20:00	38,21	36,45	1,75	0,00			1	1		1	1		1				13,47	13,45
	21:00	35,82	33,78	2,04	0,00			1	1		1	1		1				12,34	12,37
	22:00	32,81	31,49	1,32	0,00			1	1		1	1						12,30	12,24
	23:00	30,26	29,01	1,25	0,00			1	1		1	1						9,70	9,68

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	27,87	26,71	1,16	0,00			1	1		1	1						7,33	7,29
	01:00	26,13	25,85	0,28	0,00			1	1		1	1						5,63	5,57
	02:00	24,64	24,51	0,13	0,00			1	1		1	1						4,14	4,12
	03:00	23,80	23,43	0,37	0,00			1	1		1	1						3,34	3,33
	04:00	23,14	23,12	0,02	0,00			1	1		1	1						3,06	3,09
	05:00	23,11	22,71	0,40	0,00				1		1	1						7,95	7,97
	06:00	23,52	22,96	0,56	0,00				1		1	1						8,37	8,36
	07:00	24,33	24,18	0,15	0,00			1	1		1	1						6,70	6,66
	08:00	25,32	24,97	0,35	0,00			1	1		1	1						4,80	4,80
	09:00	26,98	26,93	0,04	0,00			1	1		1	1						6,44	6,45
	10:00	27,80	27,80	0,00	0,00			1	1		1	1						7,24	7,22
	11:00	29,06	29,04	0,01	0,00			1	1		1	1						8,52	8,53
	12:00	30,15	29,87	0,28	0,00			1	1		1	1				1		9,27	9,30
	13:00	29,30	28,61	0,69	0,00			1	1		1	1				3		9,07	9,01
	14:00	30,62	28,97	1,65	0,00			1	1			1		1		2		9,68	9,63
	15:00	27,62	26,30	1,32	0,00			1	1			1		1				7,34	7,24
	16:00	27,76	26,33	1,43	0,00			1	1			1		1				7,15	7,09
	17:00	28,52	26,02	2,50	0,00			1	1			1		1		2		8,80	8,74
	18:00	32,61	28,92	3,70	0,00			1	1			1		1				12,24	12,25
	19:00	34,22	29,97	4,25	0,00			1	1			1		1		1		13,30	13,23
	20:00	36,01	32,09	3,91	0,00			1	1			1		1		1		13,73	13,73
	21:00	34,31	29,92	4,39	0,00			1	1			1		1				13,54	13,53
	22:00	31,40	27,42	3,98	0,00			1	1			1		1				11,14	11,07
	23:00	28,60	25,44	3,16	0,00			1	1			1		1				8,70	8,70

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Μερική διακοπή στο ΗΣ τα διαστήματα 13:37-13:54 λόγω βλάβης στην μονάδα G10 και 17:06-17:18 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	25,84	22,67	3,16	0,00			1	1			1		1				8,70	8,70
	01:00	24,11	21,23	2,88	0,00			1	1			1						7,74	7,69
	02:00	22,82	19,77	3,04	0,00			1	1			1						6,39	6,39
	03:00	22,35	19,68	2,67	0,00			1	1			1						5,92	5,90
	04:00	21,96	18,79	3,17	0,00			1	1			1						5,60	5,56
	05:00	22,51	19,49	3,02	0,00			1	1			1						6,10	6,12
	06:00	24,15	21,88	2,27	0,00			1	1			1				1		7,63	7,63
	07:00	26,93	25,30	1,63	0,00			1	1			1				4		7,17	7,09
	08:00	28,45	27,54	0,91	0,00			1	1			1	1			4		5,11	5,11
	09:00	28,87	27,47	1,40	0,00			1	1			1	1			3		6,28	6,27
	10:00	28,61	27,61	1,00	0,00			1	1		1	1	1			1		4,23	4,19
	11:00	29,97	29,28	0,69	0,00			1	1		1	1	1					4,43	4,43
	12:00	31,44	30,54	0,90	0,00			1	1		1	1	1					5,95	5,96
	13:00	31,73	30,87	0,86	0,00			1	1		1	1	1					6,24	6,23
	14:00	30,25	29,37	0,88	0,00			1	1		1	1	1					6,92	7,07
	15:00	28,51	27,64	0,87	0,00			1	1		1	1						8,04	8,02
	16:00	28,10	26,94	1,16	0,00			1	1		1	1						7,57	7,57
	17:00	29,58	27,38	2,20	0,00			1	1		1	1						9,00	9,02
	18:00	32,45	30,03	2,43	0,00			1	1		1	1						11,88	11,88
	19:00	34,84	31,77	3,07	0,00			1	1		1	1			1			13,14	13,13
	20:00	36,88	32,54	4,34	0,00			1	1		1	1			1			13,71	13,71
	21:00	34,28	30,67	3,61	0,00			1	1		1	1						13,08	13,04
	22:00	30,79	27,22	3,58	0,00			1	1		1	1						10,33	10,27
	23:00	27,58	24,70	2,88	0,00			1	1		1	1						7,03	6,97

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	24,61	22,04	2,57	0,00			1	1		1	1						4,94	4,91
	01:00	22,93	20,33	2,60	0,00			1	1		1	1						5,87	5,93
	02:00	22,00	18,52	3,48	0,00			1			1	1						7,03	7,02
	03:00	21,43	19,10	2,32	0,00			1			1	1						6,44	6,45
	04:00	21,54	19,53	2,01	0,00			1			1	1						6,56	6,56
	05:00	22,00	17,74	4,26	0,00			1			1	1						6,96	6,97
	06:00	23,75	21,11	2,64	0,00			1	1		1	1						7,16	7,08
	07:00	26,61	25,47	1,14	0,00			1	1		1	1						6,04	6,06
	08:00	29,43	28,10	1,32	0,00			1	1		1	1						8,88	8,88
	09:00	29,99	26,03	3,96	0,00			1	1		1	1						9,51	9,49
	10:00	28,83	25,85	2,98	0,00			1	1		1	1						8,31	8,29
	11:00	29,90	22,85	7,05	0,00			1	1		1	1						10,00	10,07
	12:00	30,50	25,56	4,94	0,00			1	1		1	1						10,66	10,66
	13:00	30,66	25,40	5,27	0,00			1	1		1	1						10,16	10,16
	14:00	29,20	24,39	4,81	0,00			1	1		1	1						8,80	8,77
	15:00	27,03	23,58	3,45	0,00			1	1		1	1						6,58	6,53
	16:00	27,38	24,57	2,81	0,00			1	1		1	1						6,85	6,84
	17:00	29,39	26,51	2,89	0,00			1	1		1	1						8,84	8,82
	18:00	33,14	30,64	2,50	0,00			1	1		1	1				1		12,05	12,09
	19:00	35,95	29,56	6,39	0,00			1	1		1	1		1				13,41	13,42
	20:00	37,13	28,97	8,16	0,00			1	1		1	1						13,73	13,73
	21:00	34,16	27,71	6,45	0,00			1	1		1	1						13,21	13,19
	22:00	30,59	24,98	5,61	0,00			1	1		1	1						10,06	10,01
	23:00	27,20	22,83	4,36	0,00			1	1		1	1						6,72	6,67

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	24,42	20,65	3,76	0,00			1	1		1	1						7,50	7,63
	01:00	23,02	19,51	3,52	0,00			1			1	1						8,05	8,02
	02:00	22,06	19,41	2,65	0,00			1			1	1						7,08	7,05
	03:00	21,68	19,47	2,20	0,00			1			1	1						6,69	6,71
	04:00	21,44	18,16	3,29	0,00			1			1	1						6,43	6,44
	05:00	22,19	17,88	4,31	0,00			1			1	1						7,16	7,16
	06:00	24,03	18,45	5,58	0,00			1	1		1	1						8,71	8,80
	07:00	27,05	23,09	3,96	0,00			1	1		1	1						8,82	8,80
	08:00	30,42	27,27	3,15	0,00			1	1		1	1						9,81	9,79
	09:00	32,33	29,16	3,17	0,00			1	1		1	1						11,77	11,78
	10:00	32,72	28,69	4,02	0,00			1	1		1	1				5		12,65	12,64
	11:00	33,74	30,38	3,36	0,00			1	1		1	1				5		12,82	12,84
	12:00	33,45	30,55	2,89	0,00			1	1		1	1				2		12,02	12,00
	13:00	33,74	30,82	2,92	0,00			1	1		1	1				2		12,57	12,56
	14:00	31,55	27,92	3,63	0,00			1	1		1	1				1		10,76	10,72
	15:00	29,73	25,53	4,20	0,00			1	1		1	1						9,18	9,16
	16:00	28,41	23,67	4,74	0,00			1	1		1	1						7,93	7,89
	17:00	29,20	23,93	5,27	0,00			1	1		1	1						8,63	8,65
	18:00	31,68	27,25	4,42	0,00			1	1		1	1						11,11	11,11
	19:00	34,28	31,93	2,36	0,00			1	1		1	1		1				10,57	10,51
	20:00	36,16	33,39	2,77	0,00			1	1		1	1		1				11,72	11,71
	21:00	33,48	30,79	2,69	0,00			1	1		1	1		1				10,83	10,83
	22:00	28,33	25,39	2,94	0,00			1	1		1	1						7,91	7,82
	23:00	25,31	24,01	1,30	0,00			1	1		1	1						4,77	4,73

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Το ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 20:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2026

					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	23,26	22,77	0,49	0,00			1	1		1	1						3,76	2,62	
	01:00	21,74	20,05	1,70	0,00			1	1		1	1						5,64	5,14	
	02:00	20,72	18,71	2,02	0,00			1			1	1						5,75	5,74	
	03:00	19,86	18,37	1,49	0,00			1			1	1						4,88	4,85	
	04:00	20,02	18,37	1,65	0,00			1			1	1						5,04	5,04	
	05:00	20,16	18,33	1,83	0,00			1			1	1						5,18	5,15	
	06:00	20,13	18,33	1,80	0,00			1			1	1						5,14	5,15	
	07:00	22,73	19,07	3,66	0,00			1	1		1	1				1		7,37	7,40	
	08:00	24,64	19,96	4,68	0,00			1	1			1				1		8,53	8,49	
	09:00	25,39	20,42	4,97	0,00			1	1			1						9,02	9,00	
	10:00	26,36	20,42	5,94	0,00			1	1			1						9,77	9,80	
	11:00	28,18	20,99	7,19	0,00			1	1			1						11,09	11,05	
	12:00	28,80	20,96	7,85	0,00				1		1	1						11,47	11,49	
	13:00	28,71	19,50	9,22	0,00				1		1	1						11,49	11,49	
	14:00	27,24	17,44	9,81	0,00				1		1	1						10,93	10,92	
	15:00	25,77	16,41	9,36	0,00				1		1	1						10,31	10,31	
	16:00	25,71	16,51	9,19	0,00				1		1	1						10,27	10,26	
	17:00	28,06	20,21	7,85	0,00				1		1	1						11,18	11,17	
	18:00	31,67	24,46	7,20	0,00			1	1		1	1						12,43	12,44	
	19:00	34,80	29,67	5,14	0,00			1	1		1	1				1		13,31	13,32	
	20:00	36,27	31,79	4,48	0,00			1	1		1	1				3		13,72	13,72	
	21:00	33,42	27,23	6,19	0,00			1	1		1	1				1		12,75	12,71	
	22:00	29,88	25,76	4,12	0,00			1	1		1	1						9,51	9,48	
	23:00	26,32	24,70	1,62	0,00			1	1		1	1						7,18	7,13	

Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	23,64	21,58	2,06	0,00			1	1		1	1						6,15	6,28
	01:00	22,13	18,64	3,48	0,00			1			1	1						7,18	7,17
	02:00	21,03	17,90	3,13	0,00			1			1	1						6,05	6,04
	03:00	20,66	16,52	4,14	0,00			1			1	1						6,43	6,43
	04:00	20,51	15,13	5,37	0,00			1			1	1						6,83	6,84
	05:00	21,23	16,17	5,07	0,00			1			1	1						7,54	7,54
	06:00	23,06	18,18	4,88	0,00			1			1	1						8,72	8,73
	07:00	25,66	21,55	4,11	0,00			1	1		1	1						8,83	8,81
	08:00	27,83	23,59	4,24	0,00			1	1		1	1						8,38	8,40
	09:00	28,75	23,20	5,55	0,00			1	1		1	1						8,26	8,26
	10:00	28,08	23,83	4,25	0,00			1	1		1	1						7,63	7,59
	11:00	28,47	25,28	3,19	0,00			1	1		1	1						7,90	7,91
	12:00	29,45	26,91	2,55	0,00			1	1		1	1						8,97	9,00
	13:00	29,24	26,65	2,59	0,00			1	1		1	1						8,74	8,74
	14:00	27,49	24,61	2,89	0,00			1	1		1	1						7,13	7,05
	15:00	25,75	22,49	3,25	0,00			1	1		1	1						5,27	5,22
	16:00	26,06	22,65	3,41	0,00			1	1		1	1						5,56	5,58
	17:00	28,28	24,70	3,58	0,00			1	1		1	1						7,66	7,66
	18:00	32,03	30,79	1,24	0,00			1	1		1	1				2		10,56	10,56
	19:00	35,16	34,12	1,04	0,00			1	1		1	1				5		12,28	12,26
	20:00	36,09	35,25	0,84	0,00			1	1		1	1				6		12,61	12,63
	21:00	33,20	31,05	2,15	0,00			1	1		1	1				3		11,60	11,62
	22:00	29,75	28,73	1,02	0,00			1	1		1	1						9,38	9,34
	23:00	26,66	26,15	0,51	0,00			1	1		1	1						6,28	6,21

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα μεταξύ 8:00 – 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	24,04	22,93	1,11	0,00			1	1		1	1						7,68	7,73
	01:00	22,57	21,51	1,06	0,00				1		1	1						7,44	7,44
	02:00	21,40	20,65	0,75	0,00				1		1	1						6,27	6,25
	03:00	21,14	20,03	1,11	0,00				1		1	1						6,00	5,98
	04:00	20,84	18,58	2,25	0,00				1		1	1						5,74	5,74
	05:00	21,20	18,20	3,00	0,00				1		1	1						6,02	6,02
	06:00	22,22	19,29	2,92	0,00				1		1	1						7,07	7,08
	07:00	23,70	20,81	2,90	0,00				1		1	1						8,51	8,52
	08:00	25,83	23,23	2,60	0,00			1	1		1	1						9,28	9,26
	09:00	27,39	22,83	4,56	0,00			1	1		1	1						8,61	8,62
	10:00	27,62	22,78	4,84	0,00			1	1		1	1						7,16	7,14
	11:00	28,74	23,93	4,80	0,00			1	1		1	1				1		8,31	8,30
	12:00	29,73	26,84	2,89	0,00			1	1		1	1				2		8,96	8,96
	13:00	30,07	27,09	2,98	0,00			1	1		1	1						9,62	9,62
	14:00	28,43	23,03	5,40	0,00			1	1		1	1						7,98	7,96
	15:00	28,52	22,60	5,92	0,00			1	1		1	1						7,98	7,97
	16:00	29,18	24,77	4,40	0,00			1	1		1	1						8,69	8,66
	17:00	30,05	25,96	4,09	0,00			1	1		1	1						9,48	9,51
	18:00	31,62	28,82	2,80	0,00			1	1		1	1						11,07	11,08
	19:00	33,71	31,49	2,23	0,00			1	1		1	1				2		12,15	12,12
	20:00	34,64	31,14	3,50	0,00			1	1		1	1		1				11,71	11,69
	21:00	32,15	26,23	5,92	0,00			1	1		1	1						11,65	11,59
	22:00	29,39	21,44	7,95	0,00			1	1		1	1						11,14	11,17
	23:00	26,31	18,17	8,14	0,00			1	1		1							10,51	10,49

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας												Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	24,05	16,21	7,83	0,00			1	1		1							9,61	9,61
	01:00	22,19	15,00	7,19	0,00				1		1							8,90	8,89
	02:00	21,02	14,27	6,75	0,00				1		1							8,42	8,42
	03:00	20,32	13,98	6,34	0,00				1		1							8,13	8,14
	04:00	20,05	14,03	6,02	0,00				1		1							8,03	8,03
	05:00	20,38	14,17	6,21	0,00				1		1							8,15	8,15
	06:00	21,01	14,47	6,55	0,00				1		1							8,40	8,40
	07:00	22,29	15,75	6,54	0,00			1	1		1							8,89	8,89
	08:00	23,83	17,57	6,25	0,00			1	1		1							8,98	8,97
	09:00	25,11	17,77	7,34	0,00			1	1		1							9,89	9,91
	10:00	25,76	19,42	6,34	0,00			1	1		1							10,30	10,31
	11:00	26,55	19,56	6,99	0,00			1	1		1							10,62	10,62
	12:00	27,83	20,75	7,09	0,00			1	1		1							11,11	11,11
	13:00	28,87	22,74	6,13	0,00			1	1		1	1				1		9,81	9,80
	14:00	25,62	19,57	6,05	0,00				1		1	1						9,87	9,88
	15:00	24,14	19,64	4,51	0,00				1		1	1						9,03	8,99
	16:00	24,92	21,40	3,52	0,00				1		1	1						9,67	9,68
	17:00	27,42	22,06	5,36	0,00			1	1		1	1						10,06	10,02
	18:00	29,67	19,85	9,83	0,00			1	1		1	1						11,28	11,30
	19:00	32,74	21,66	11,08	0,00			1	1		1	1						13,04	13,05
	20:00	33,88	22,98	10,90	0,00			1	1		1	1						13,34	13,31
	21:00	31,63	22,49	9,14	0,00			1	1		1	1						11,31	11,28
	22:00	28,64	21,05	7,59	0,00			1	1		1	1						9,64	9,57
	23:00	25,35	17,61	7,74	0,00			1			1	1						10,02	10,06

Τις απογευματινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	22,79	15,79	7,01	0,00			1			1	1						9,15	9,14
	01:00	21,48	15,39	6,09	0,00						1	1						8,61	8,59
	02:00	20,47	14,60	5,87	0,00						1	1						8,21	8,21
	03:00	20,11	14,61	5,50	0,00						1	1						8,05	8,05
	04:00	19,91	14,91	4,99	0,00						1	1						7,97	7,97
	05:00	20,62	15,62	5,00	0,00						1	1						8,23	8,23
	06:00	22,70	18,11	4,59	0,00				1		1	1				1		8,09	8,01
	07:00	25,51	21,26	4,25	0,00				1		1	1						9,94	9,94
	08:00	27,99	25,28	2,72	0,00			1	1		1	1						8,64	8,59
	09:00	28,71	25,66	3,05	0,00			1	1		1	1						8,24	8,23
	10:00	28,27	23,91	4,36	0,00			1	1		1	1						7,98	7,99
	11:00	29,23	23,01	6,22	0,00			1	1		1	1						10,37	10,37
	12:00	29,70	26,41	3,29	0,00			1	1		1	1						9,88	9,82
	13:00	29,55	28,00	1,55	0,00			1	1		1	1						9,10	9,06
	14:00	28,08	26,00	2,09	0,00			1	1		1	1						7,71	7,64
	15:00	26,02	23,74	2,29	0,00			1	1		1	1						5,53	5,51
	16:00	25,92	24,00	1,92	0,00			1	1		1	1						5,39	5,40
	17:00	27,98	25,84	2,13	0,00			1	1		1	1						7,39	7,40
	18:00	31,19	29,66	1,53	0,00			1	1		1	1			1			9,47	9,47
	19:00	34,58	32,58	2,00	0,00			1	1		1	1			1			10,49	10,52
	20:00	35,86	32,95	2,91	0,00			1	1		1	1			1			11,50	11,49
	21:00	33,27	30,24	3,03	0,00			1	1		1	1			1			11,49	11,46
	22:00	29,84	26,85	3,00	0,00			1	1		1	1						10,09	10,01
	23:00	26,22	22,73	3,49	0,00			1	1		1	1						8,42	8,46

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	23,55	20,58	2,97	0,00			1			1	1						8,47	8,45
	01:00	21,96	20,75	1,21	0,00			1			1	1						6,90	6,89
	02:00	20,88	19,60	1,28	0,00			1			1	1						5,90	5,91
	03:00	20,72	19,14	1,59	0,00			1			1	1						5,74	5,72
	04:00	20,51	14,76	5,75	0,00			1			1	1						7,46	7,48
	05:00	21,20	13,22	7,98	0,00						1	1						8,48	8,48
	06:00	23,21	14,49	8,73	0,00						1	1						9,26	9,27
	07:00	25,27	16,36	8,91	0,00			1	1		1	1						10,07	10,06
	08:00	26,59	19,43	7,16	0,00			1	1		1					1		10,58	10,10
	09:00	30,23	27,35	2,89	0,00			1	1		1					7		5,29	11,33
	10:00	31,15	28,74	2,41	0,00			1	1		1					7		4,30	11,93
	11:00	31,02	28,47	2,55	0,00			1	1		1	1				2		3,88	9,84
	12:00	30,12	29,31	0,81	0,00			1	1		1	1				1		7,93	9,08
	13:00	31,21	30,93	0,29	0,00			1	1		1	1				2		9,95	9,96
	14:00	30,65	30,33	0,32	0,00			1	1		1	1				2		9,31	9,22
	15:00	28,27	28,07	0,19	0,00			1	1		1	1						7,79	7,76
	16:00	27,80	27,29	0,51	0,00			1	1		1	1						7,28	7,30
	17:00	28,55	27,58	0,97	0,00			1	1		1	1						8,01	7,99
	18:00	30,59	26,40	4,19	0,00			1	1		1	1						10,01	10,04
	19:00	33,17	31,25	1,91	0,00			1	1		1	1		1		1		10,78	10,72
	20:00	34,07	33,49	0,58	0,00			1	1		1	1				7		10,26	10,28
	21:00	31,07	30,37	0,70	0,00			1	1		1	1				2		9,58	9,55
	22:00	27,45	27,23	0,22	0,00			1	1		1	1				2		5,98	5,93
	23:00	24,07	23,47	0,60	0,00			1	1		1	1				2		6,15	6,21

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Στο διάστημα μεταξύ 08:50 – 08:58 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	21,38	20,04	1,35	0,00			1	1		1							6,45	6,41
	01:00	20,12	19,15	0,97	0,00			1	1		1							5,94	5,92
	02:00	19,38	17,51	1,87	0,00			1	1		1							5,76	5,75
	03:00	19,04	13,47	5,57	0,00			1	1		1							7,09	7,08
	04:00	18,88	12,79	6,09	0,00				1		1							7,54	7,55
	05:00	19,86	13,27	6,60	0,00				1		1							7,93	7,93
	06:00	22,10	14,84	7,26	0,00			1	1		1							8,81	8,81
	07:00	24,95	16,26	8,70	0,00			1	1		1							9,94	9,95
	08:00	27,43	21,49	5,94	0,00			1	1		1	1				1		8,63	10,35
	09:00	28,79	23,74	5,06	0,00			1	1		1			1		1		5,50	11,12
	10:00	27,68	22,62	5,06	0,00			1	1		1			1				5,50	9,66
	11:00	26,21	20,83	5,38	0,00			1	1		1							6,02	10,43
	12:00	26,35	21,56	4,79	0,00			1	1		1	1						5,81	8,07
	13:00	26,63	20,27	6,36	0,00			1	1		1							9,47	10,48
	14:00	23,52	16,57	6,95	0,00			1	1		1							8,52	8,44
	15:00	21,30	15,89	5,41	0,00			1	1		1							6,31	6,28
	16:00	21,49	15,72	5,78	0,00			1	1		1							6,46	6,48
	17:00	23,67	17,29	6,38	0,00			1	1		1							8,57	8,57
	18:00	26,98	20,87	6,12	0,00			1	1		1							10,75	10,75
	19:00	31,63	24,46	7,17	0,00			1	1		1			1		2		12,60	12,61
	20:00	33,19	28,07	5,12	0,00			1	1		1			1				13,29	13,28
	21:00	30,55	27,25	3,30	0,00			1	1		1			1				11,64	11,59
	22:00	26,58	23,44	3,14	0,00			1	1		1			1				10,26	10,26
	23:00	23,65	21,77	1,88	0,00			1	1		1							8,61	8,57

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Στο διάστημα μεταξύ 08:30 – 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	21,16	19,13	2,03	0,00			1	1		1							6,48	6,46
	01:00	19,85	17,10	2,75	0,00			1	1		1							6,08	6,07
	02:00	18,92	16,84	2,09	0,00			1	1		1							5,22	5,20
	03:00	18,60	17,54	1,06	0,00			1	1		1							4,97	4,95
	04:00	18,69	17,51	1,17	0,00			1	1		1							5,02	5,01
	05:00	19,20	17,79	1,41	0,00			1	1		1							5,51	5,51
	06:00	21,24	19,34	1,90	0,00			1	1		1							6,52	6,52
	07:00	23,43	21,24	2,19	0,00			1	1		1							8,12	8,09
	08:00	25,08	23,89	1,18	0,00			1	1		1			1				6,97	6,96
	09:00	26,14	25,13	1,01	0,00			1	1		1			1				7,20	7,19
	10:00	25,04	24,23	0,82	0,00			1	1		1			1				6,06	6,05
	11:00	24,88	23,94	0,94	0,00			1	1		1			1				6,16	6,17
	12:00	25,32	24,43	0,88	0,00			1	1		1			1				6,63	6,62
	13:00	25,11	24,18	0,92	0,00			1	1		1			1				6,45	6,43
	14:00	23,04	21,82	1,22	0,00			1	1		1			1				5,07	5,09
	15:00	21,11	19,59	1,52	0,00			1	1		1			1				4,43	4,44
	16:00	21,35	19,90	1,45	0,00			1	1		1			1				4,59	4,59
	17:00	23,57	22,48	1,09	0,00			1	1		1			1				6,23	6,23
	18:00	27,55	26,77	0,78	0,00			1	1		1			1				8,45	8,47
	19:00	31,73	30,72	1,01	0,00			1	1		1			1	1	1		11,58	11,54
	20:00	33,08	31,84	1,23	0,00			1	1		1			1	1			10,23	10,23
	21:00	30,53	28,95	1,58	0,00			1	1		1			1	1			8,25	8,19
	22:00	26,88	24,44	2,44	0,00			1	1		1			1				7,95	7,97
	23:00	23,92	21,09	2,83	0,00			1	1		1							8,33	8,30

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Το διάστημα 08:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	21,46	19,59	1,86	0,00			1	1		1							6,26	6,23
	01:00	19,94	18,06	1,88	0,00			1	1		1							4,77	4,74
	02:00	18,96	17,10	1,86	0,00			1	1		1							3,84	3,82
	03:00	18,60	16,70	1,90	0,00			1	1		1							3,55	3,55
	04:00	18,45	17,28	1,16	0,00			1	1		1							3,44	3,45
	05:00	19,49	19,09	0,40	0,00			1	1		1							4,44	4,45
	06:00	21,26	20,64	0,62	0,00			1	1		1							6,19	6,19
	07:00	24,07	23,35	0,71	0,00			1	1		1			1				6,53	6,53
	08:00	24,75	24,23	0,52	0,00			1	1		1			1				6,02	6,03
	09:00	25,16	24,57	0,59	0,00			1	1		1			1				6,22	6,21
	10:00	23,96	23,60	0,37	0,00			1	1		1			1				5,44	5,45
	11:00	23,95	23,23	0,71	0,00			1	1		1			1				6,47	6,48
	12:00	24,01	22,82	1,19	0,00			1	1		1			1				6,37	6,38
	13:00	24,58	23,08	1,50	0,00			1	1		1			1				7,17	7,17
	14:00	23,90	22,73	1,17	0,00			1	1		1			1				5,34	5,28
	15:00	23,22	21,78	1,44	0,00			1	1		1			1				5,02	5,00
	16:00	22,92	20,17	2,75	0,00			1	1		1			1				4,87	4,87
	17:00	24,93	21,46	3,48	0,00			1	1		1			1				6,82	6,84
	18:00	27,95	25,00	2,95	0,00			1	1		1			1				9,49	9,48
	19:00	31,60	30,27	1,33	0,00			1	1		1			1	1	1		11,19	11,17
	20:00	32,72	32,23	0,49	0,00			1	1		1			1	1			9,77	9,75
	21:00	30,04	29,89	0,15	0,00			1	1		1			1	1			7,36	7,32
	22:00	26,73	26,45	0,28	0,00			1	1		1			1	1			6,41	6,39
	23:00	23,93	22,14	1,79	0,00			1	1		1				1			7,72	7,71

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	21,68	19,44	2,24	0,00			1	1		1							6,50	6,47
	01:00	20,28	19,35	0,93	0,00			1	1		1							5,07	5,04
	02:00	19,63	19,37	0,26	0,00			1	1		1							4,43	4,42
	03:00	19,16	19,09	0,07	0,00			1	1		1							4,09	4,08
	04:00	18,90	18,90	0,00	0,00			1	1		1							3,87	3,86
	05:00	19,36	19,22	0,13	0,00			1	1		1							4,33	4,32
	06:00	20,80	20,39	0,41	0,00			1	1		1							5,78	5,78
	07:00	22,40	21,94	0,47	0,00			1	1		1				1			6,54	6,55
	08:00	25,02	23,97	1,05	0,00			1	1		1				1			6,71	6,71
	09:00	26,23	25,98	0,25	0,00			1	1		1				1			7,25	7,21
	10:00	24,61	24,38	0,23	0,00			1	1		1				1			5,66	5,66
	11:00	24,75	24,27	0,48	0,00			1	1		1				1			6,17	6,18
	12:00	25,31	24,08	1,23	0,00			1	1		1				1			6,86	6,87
	13:00	25,85	24,17	1,67	0,00			1	1		1				1			7,40	7,38
	14:00	24,99	23,70	1,29	0,00			1	1		1				1			6,16	6,15
	15:00	22,81	20,99	1,82	0,00			1	1		1							6,94	6,92
	16:00	23,64	21,35	2,28	0,00			1	1		1							8,42	8,43
	17:00	26,21	24,19	2,02	0,00			1	1		1				1			8,46	8,47
	18:00	28,45	25,61	2,84	0,00			1	1		1				1			9,44	9,43
	19:00	31,68	25,00	6,69	0,00			1	1		1				1			12,44	12,44
	20:00	31,69	25,90	5,79	0,00			1	1		1				1			12,62	12,60
	21:00	29,53	24,44	5,09	0,00			1	1		1				1	1		11,35	11,35
	22:00	27,02	21,40	5,62	0,00			1	1		1					1		10,79	10,78
	23:00	24,43	18,07	6,36	0,00			1	1		1							9,32	9,29

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	22,23	17,00	5,22	0,00			1	1		1							7,21	7,18
	01:00	20,72	14,74	5,98	0,00			1	1		1							7,56	7,56
	02:00	19,48	13,57	5,91	0,00				1		1							7,81	7,80
	03:00	19,17	12,66	6,52	0,00				1		1							7,68	7,68
	04:00	18,83	12,47	6,36	0,00				1		1							7,54	7,54
	05:00	18,87	12,64	6,24	0,00				1		1							7,54	7,54
	06:00	19,96	12,54	7,43	0,00				1		1							7,98	7,97
	07:00	20,88	12,77	8,11	0,00				1		1							8,33	8,34
	08:00	22,80	16,25	6,55	0,00			1	1		1					1		6,85	8,22
	09:00	25,17	18,57	6,60	0,00			1	1		1					1		6,69	9,52
	10:00	27,56	20,20	7,37	0,00			1	1		1							7,50	11,00
	11:00	29,57	22,28	7,29	0,00			1	1		1				1			7,50	11,76
	12:00	31,00	23,78	7,22	0,00			1	1		1				1			7,50	12,33
	13:00	29,94	23,57	6,37	0,00			1	1		1				1			6,83	11,39
	14:00	26,56	21,53	5,03	0,00			1	1		1				1			5,49	8,13
	15:00	23,94	15,67	8,28	0,00			1	1		1							8,85	8,81
	16:00	24,31	15,45	8,86	0,00			1	1		1							9,14	9,13
	17:00	26,06	15,94	10,11	0,00			1	1		1							10,36	10,36
	18:00	28,75	17,69	11,06	0,00			1	1		1							11,43	11,44
	19:00	31,87	20,03	11,85	0,00			1	1		1							12,72	12,72
	20:00	32,21	20,03	12,19	0,00			1	1		1							12,91	12,90
	21:00	29,90	18,76	11,14	0,00			1	1		1							12,01	11,99
	22:00	26,74	16,36	10,38	0,00			1	1		1							10,73	10,72
	23:00	23,60	14,47	9,13	0,00			1	1		1							9,34	9,32

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Εργασίες στο δίκτυο το διάστημα 08:25 – 14:35. Τις πρωινές και τις μεσημβρινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	21,29	12,93	8,36	0,00				1		1							8,54	8,53
	01:00	19,72	11,97	7,75	0,00				1		1							7,91	7,90
	02:00	18,95	11,51	7,44	0,00				1		1							7,59	7,58
	03:00	18,50	11,22	7,28	0,00				1		1							7,40	7,41
	04:00	18,40	11,16	7,24	0,00				1		1							7,37	7,37
	05:00	19,12	11,59	7,53	0,00				1		1							7,63	7,63
	06:00	21,49	13,13	8,36	0,00			1	1		1							8,53	8,55
	07:00	24,18	14,74	9,44	0,00			1	1		1							9,64	9,65
	08:00	26,17	15,89	10,28	0,00			1	1		1							10,46	10,46
	09:00	25,41	15,45	9,97	0,00			1	1		1							10,17	10,17
	10:00	24,23	16,34	7,89	0,00			1	1		1					1		8,03	8,80
	11:00	24,09	15,15	8,94	0,00			1	1		1							9,07	9,09
	12:00	24,51	14,99	9,52	0,00			1	1		1							9,67	9,67
	13:00	24,34	15,47	8,88	0,00			1	1		1					1		8,98	9,56
	14:00	23,50	15,10	8,39	0,00			1	1		1							8,61	8,59
	15:00	21,54	15,12	6,42	0,00			1	1		1							6,57	6,54
	16:00	21,54	15,14	6,40	0,00			1	1		1							6,49	6,49
	17:00	23,96	15,24	8,72	0,00			1	1		1							8,83	8,83
	18:00	27,61	17,38	10,23	0,00			1	1		1							11,01	11,02
	19:00	31,93	22,20	9,73	0,00			1	1		1				1	1		12,73	12,73
	20:00	32,78	23,00	9,78	0,00			1	1		1				1			13,14	13,12
	21:00	29,98	20,17	9,82	0,00			1	1		1				1			11,85	11,86
	22:00	26,71	17,02	9,69	0,00			1	1		1							10,69	10,67
	23:00	23,28	15,16	8,12	0,00			1	1		1							8,79	8,78

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 10:40 ως 13:50 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Μερική διακοπή στο διάστημα 13:33 ως 13:48 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	20,96	13,83	7,13	0,00				1		1							8,37	8,36
	01:00	19,55	12,28	7,27	0,00				1		1							7,81	7,80
	02:00	18,95	11,73	7,22	0,00				1		1							7,59	7,59
	03:00	18,59	11,42	7,17	0,00				1		1							7,44	7,43
	04:00	18,55	11,47	7,08	0,00				1		1							7,42	7,42
	05:00	19,36	12,15	7,21	0,00				1		1							7,73	7,73
	06:00	21,29	13,71	7,58	0,00				1		1							8,49	8,50
	07:00	23,79	15,24	8,55	0,00				1		1					1		9,50	9,50
	08:00	26,40	17,62	8,78	0,00			1	1		1					1		10,54	10,55
	09:00	27,86	18,45	9,41	0,00			1	1		1							11,13	11,12
	10:00	28,29	20,04	8,24	0,00			1	1		1					1		11,30	11,30
	11:00	28,72	19,51	9,21	0,00			1	1		1							11,49	11,50
	12:00	28,43	18,41	10,02	0,00			1	1		1							11,38	11,38
	13:00	28,24	17,30	10,94	0,00			1	1		1							11,32	11,30
	14:00	26,82	16,40	10,42	0,00			1	1		1							10,77	10,76
	15:00	24,43	15,49	8,94	0,00			1	1		1							9,42	9,40
	16:00	24,95	15,83	9,12	0,00			1	1		1							9,79	9,81
	17:00	26,19	17,20	8,99	0,00			1	1		1					1		9,58	10,35
	18:00	28,57	17,67	10,90	0,00			1	1		1							11,40	11,41
	19:00	32,45	20,99	11,46	0,00			1	1		1				1	1		12,92	12,92
	20:00	33,53	22,79	10,74	0,00			1	1		1				1			12,60	13,36
	21:00	30,75	18,96	11,79	0,00			1	1		1				1			12,31	12,29
	22:00	27,10	17,19	9,91	0,00			1	1		1							10,81	10,78
	23:00	23,45	15,58	7,87	0,00			1	1		1							8,87	8,94

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Τα διαστήματα 08:30 – 14:30, 17:30 – 17:50, 20:40 – 20:50 και από τις 23:50 και μετά πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Μερική διακοπή το διάστημα 23:51 – 23:56 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026						
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	19,82	17,33	2,49	0,00			1	1		1							2,75	5,28
	01:00	19,35	12,88	6,48	0,00			1	1		1							6,76	7,13
	02:00	18,61	11,74	6,87	0,00				1		1							7,45	7,44
	03:00	18,16	11,23	6,93	0,00				1		1							7,26	7,26
	04:00	18,42	11,64	6,77	0,00				1		1							7,36	7,36
	05:00	19,06	12,16	6,90	0,00				1		1							7,61	7,62
	06:00	21,30	13,21	8,09	0,00				1		1							8,49	8,50
	07:00	24,13	15,91	8,22	0,00				1		1					1		9,62	9,64
	08:00	27,02	17,86	9,16	0,00			1	1		1					1		10,79	10,80
	09:00	29,04	19,17	9,87	0,00			1	1		1							11,58	11,58
	10:00	30,68	19,31	11,37	0,00			1	1		1							12,28	12,28
	11:00	31,32	20,51	10,81	0,00			1	1		1					1		12,53	12,53
	12:00	30,94	18,96	11,97	0,00			1	1		1					1		12,38	12,38
	13:00	31,27	19,10	12,18	0,00			1	1		1							12,51	12,51
	14:00	30,49	18,59	11,90	0,00			1	1		1							12,24	12,21
	15:00	27,77	17,92	9,85	0,00			1	1		1							10,15	11,13
	16:00	24,12	20,17	3,95	0,00			1	1		1			1		1		4,15	7,23
	17:00	24,81	21,96	2,85	0,00			1	1		1			1				3,00	7,31
	18:00	29,04	26,21	2,83	0,00			1	1		1			1				3,00	10,05
	19:00	32,41	29,62	2,79	0,00			1	1		1			1				3,00	12,87
	20:00	33,00	30,28	2,71	0,00			1	1		1			1		1		3,00	13,11
	21:00	31,62	21,25	10,37	0,00			1	1		1			1	1			10,59	11,83
	22:00	27,72	17,10	10,62	0,00			1	1		1							11,06	11,03
	23:00	23,90	14,85	9,05	0,00			1	1		1							9,30	9,31

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Έως τις 01:10 και τα διαστήματα 08:50 με 09:45 και 15:40 με 21:05 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Μερική διακοπή στις 00:10 λόγω βλάβης της G6.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης