ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 1 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ENOIK. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 1 Αυγούστου 2026	00:00	8,57	5,62	2,95	1		1		1							2,98	2,98
	01:00	7,82	5,42	2,40	1		1		1							2,43	2,42
	02:00	7,28	5,07	2,21	1		1		1							2,21	2,21
	03:00	7,00	4,57	2,44	1				1							2,45	2,45
	04:00	6,93	4,52	2,41	1				1							2,43	2,42
	05:00	6,98	4,55	2,43	1				1							2,44	2,44
	06:00	7,22	4,71	2,52	1				1							2,53	2,52
	07:00	7,91	5,16	2,75	1				1							2,76	2,76
	08:00	8,80	5,80	3,00	1		1		1							3,02	3,02
	09:00	9,47	6,47	3,00	1		1		1							3,03	3,03
	10:00	9,87	7,07	2,81				1	1							2,83	2,85
	11:00	9,90	6,93	2,97				1	1							3,04	3,04
	12:00	10,15	7,13	3,01				1	1							3,04	3,04
	13:00	10,50	7,50	3,00				1	1							3,04	3,04
	14:00	10,21	7,35	2,86				1	1							3,04	3,04
	15:00	9,76	7,34	2,42				1	1							3,03	3,03
	16:00	9,59	7,23	2,36				1	1							3,01	3,01
	17:00	10,02	7,45	2,57				1	1							3,04	3,04
	18:00	11,02	8,20	2,83				1	1							3,04	3,04
	19:00	11,70	8,75	2,95			1	1	1							3,04	3,04
	20:00	11,96	8,95	3,01			1	1	1							3,04	3,04
	21:00	11,76	8,75	3,01			1	1	1							3,04	3,04
	22:00	10,68	7,78	2,89			1	1	1							2,93	2,92
	23:00	9,58	7,59	1,99			1	1	1							2,03	2,06

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 2 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ENOIK. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 2 Αυγούστου 2026	00:00	8,66	5,80	2,86	1		1		1							2,99	2,99
	01:00	7,94	5,50	2,44	1		1		1							2,58	2,57
	02:00	7,34	4,79	2,56	1				1							2,58	2,57
	03:00	6,99	4,55	2,43	1				1							2,45	2,45
	04:00	6,79	4,44	2,35	1				1							2,38	2,37
	05:00	6,80	4,43	2,37	1				1							2,38	2,38
	06:00	6,92	4,60	2,32	1				1							2,42	2,42
	07:00	7,49	4,97	2,52	1				1							2,62	2,62
	08:00	8,17	5,45	2,72	1				1							2,85	2,86
	09:00	8,72	6,15	2,57	1	1			1							3,02	3,03
	10:00	9,10	6,53	2,57	1	1			1							3,04	3,04
	11:00	9,46	6,83	2,63	1	1			1							3,04	3,04
	12:00	9,79	7,93	1,86				1	1							2,15	2,18
	13:00	9,86	7,54	2,32				1	1							3,04	3,04
	14:00	9,49	6,96	2,53				1	1							2,93	2,92
	15:00	9,19	6,59	2,60				1	1							2,68	2,68
	16:00	9,41	7,05	2,36				1	1							2,87	2,87
	17:00	10,02	8,10	1,91				1	1							3,04	3,04
	18:00	11,08	9,44	1,64			1	1	1							3,04	3,04
	19:00	11,75	9,92	1,83			1	1	1							3,04	3,04
	20:00	11,76	9,47	2,29			1	1	1							3,04	3,04
	21:00	11,74	8,87	2,87			1	1	1							3,04	3,04
	22:00	10,97	7,97	3,00			1	1	1							3,04	3,03
	23:00	9,98	7,75	2,23			1	1	1							2,30	2,30

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ΕΝΟΙΚ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026	00:00	9,14	6,41	2,74	1		1	1								3,04	3,04
	01:00	8,32	5,95	2,37	1		1	1								2,85	2,85
	02:00	7,64	5,53	2,11	1		1	1								2,31	2,30
	03:00	7,24	5,30	1,94	1			1								2,54	2,53
	04:00	7,09	5,48	1,61	1			1								2,48	2,48
	05:00	7,10	5,99	1,11	1			1								2,41	2,40
	06:00	7,45	5,99	1,46	1	1		1								2,02	2,03
	07:00	8,32	7,05	1,27	1	1		1								2,78	2,80
	08:00	9,54	7,65	1,90	1	1		1							2	3,04	3,04
	09:00	10,42	8,32	2,10	1	1		1							2	3,04	3,03
	10:00	10,96	8,50	2,46				1	1							3,04	3,04
	11:00	11,23	9,06	2,17				1	1							3,04	3,04
	12:00	11,59	9,45	2,14	1			1	1							3,04	3,04
	13:00	11,84	9,75	2,10	1			1	1							3,04	3,04
	14:00	11,55	9,85	1,70	1			1	1							3,04	3,04
	15:00	10,98	9,43	1,56	1			1	1							3,04	3,04
	16:00	10,71	9,59	1,12	1			1	1							3,01	3,01
	17:00	11,04	10,21	0,83	1			1	1							3,04	3,04
	18:00	11,91	11,03	0,88	1			1	1						1	3,04	3,04
	19:00	12,43	11,68	0,75	1			1	1						2	3,04	3,04
	20:00	12,68	11,93	0,76	1			1	1						3	3,04	3,04
	21:00	12,78	11,71	1,07	1			1	1						3	3,04	3,04
	22:00	11,63	10,39	1,24	1			1	1						2	3,04	3,04
	23:00	10,50	9,38	1,12	1			1	1							2,85	2,85

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ΕΝΟΙΚ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026	00:00	9,63	8,65	0,98	1			1	1							2,05	2,05
	01:00	8,84	7,76	1,09	1			1	1							1,28	1,26
	02:00	8,17	7,36	0,82	1		1	1	1							1,59	1,65
	03:00	7,68	6,99	0,69	1		1		1							2,26	2,26
	04:00	7,52	6,79	0,73	1		1		1							2,11	2,10
	05:00	7,47	6,54	0,93	1		1		1							2,06	2,06
	06:00	7,71	7,07	0,63	1		1		1							2,28	2,29
	07:00	8,65	8,04	0,61	1	1	1		1							2,70	2,70
	08:00	10,06	9,43	0,63	1	1	1		1					1		3,03	3,03
	09:00	11,19	10,32	0,87			1	1	1					1		2,50	2,51
	10:00	11,83	10,56	1,27			1	1	1							3,04	3,04
	11:00	11,90	10,28	1,62			1	1	1							3,04	3,04
	12:00	12,09	10,27	1,82			1	1	1							3,04	3,04
	13:00	12,34	10,70	1,63			1	1	1							3,04	3,04
	14:00	12,11	11,17	0,94			1	1	1					1		3,04	3,04
	15:00	11,61	10,62	0,99			1	1	1					1		3,04	3,04
	16:00	11,20	10,32	0,89			1	1	1					1		3,04	3,04
	17:00	11,69	11,07	0,62			1	1	1					2		3,04	3,04
	18:00	12,60	12,08	0,52			1	1	1					3		3,04	3,04
	19:00	12,95	12,48	0,48			1	1	1					4		3,04	3,04
	20:00	12,97	12,15	0,82			1	1	1					4		3,04	3,04
	21:00	12,96	11,76	1,21			1	1	1					3		3,04	3,04
	22:00	11,83	10,34	1,49			1	1	1					2		3,04	3,04
	23:00	10,80	9,02	1,78			1	1	1							3,00	3,00

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ΕΝΟΙΚ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026	00:00	10,08	8,27	1,81			1	1	1							2,51	2,50
	01:00	9,23	7,88	1,36			1	1	1							1,66	1,65
	02:00	8,62	7,63	0,99			1	1	1							1,42	1,49
	03:00	8,25	6,24	2,01	1		1		1							2,83	2,83
	04:00	8,06	6,12	1,94	1		1		1							2,64	2,64
	05:00	8,02	6,28	1,74	1		1		1							2,60	2,61
	06:00	8,23	6,19	2,05	1		1		1							2,79	2,80
	07:00	9,01	6,79	2,22	1		1		1							3,03	3,03
	08:00	10,39	8,23	2,16				1	1							2,42	2,43
	09:00	11,36	8,80	2,56				1	1						1	3,04	3,04
	10:00	11,70	8,77	2,93				1	1							3,04	3,04
	11:00	11,93	9,16	2,77		1		1	1							3,04	3,04
	12:00	12,23	9,50	2,73		1		1	1							3,04	3,04
	13:00	12,73	9,79	2,95		1		1	1							3,04	3,04
	14:00	12,70	9,97	2,73			1	1	1							3,04	3,04
	15:00	12,43	9,91	2,52			1	1	1							3,04	3,04
	16:00	12,21	10,28	1,93			1	1	1							3,04	3,04
	17:00	12,46	10,96	1,50			1	1	1						2	3,04	3,04
	18:00	13,21	11,92	1,29			1	1	1						2	3,04	3,04
	19:00	13,56	12,15	1,41			1	1	1						3	3,04	3,04
	20:00	13,39	12,05	1,34			1	1	1						4	3,04	3,04
	21:00	13,29	11,13	2,15			1	1	1						3	3,04	3,04
	22:00	12,58	9,96	2,62			1	1	1							3,04	3,04
	23:00	11,68	9,06	2,61			1	1	1							3,04	3,04

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ΕΝΟΙΚ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2026	00:00	10,81	8,40	2,41			1	1	1							3,04	3,04
	01:00	9,87	7,16	2,71				1	1							3,03	3,03
	02:00	9,09	6,66	2,42				1	1							2,60	2,59
	03:00	8,54	6,56	1,97				1	1							2,01	2,00
	04:00	8,38	6,39	1,99	1		1		1							1,99	2,06
	05:00	8,37	5,49	2,88	1		1		1							2,92	2,92
	06:00	8,55	5,60	2,95	1		1		1							2,98	2,99
	07:00	9,18	6,18	3,00	1		1		1							3,04	3,04
	08:00	10,31	7,42	2,90	1		1		1							2,95	2,91
	09:00	11,25	8,26	2,99		1		1	1							3,04	3,04
	10:00	11,70	8,82	2,88		1		1	1							3,04	3,04
	11:00	11,92	9,15	2,77		1		1	1							3,04	3,04
	12:00	12,36	9,45	2,91		1		1	1							3,04	3,04
	13:00	12,89	10,02	2,86		1		1	1						1	3,04	3,04
	14:00	12,65	10,17	2,48		1		1	1						2	3,04	3,04
	15:00	12,13	10,31	1,82		1		1	1						1	3,04	3,04
	16:00	11,98	10,80	1,18			1	1	1						1	3,00	2,99
	17:00	12,37	11,68	0,69			1	1	1						2	3,04	3,04
	18:00	13,12	12,64	0,48			1	1	1						3	3,04	3,04
	19:00	13,53	13,03	0,50			1	1	1						4	3,04	3,04
	20:00	13,51	12,86	0,65			1	1	1						4	3,04	3,04
	21:00	13,42	12,30	1,12			1	1	1						4	3,04	3,04
	22:00	12,26	11,14	1,12			1	1	1						2	3,04	3,04
	23:00	11,33	10,50	0,83			1	1	1						1	3,04	3,04

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ΕΝΟΙΚ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2026	00:00	10,61	9,71	0,89			1	1	1							2,94	2,93
	01:00	9,91	8,57	1,34			1	1	1							2,22	2,19
	02:00	9,21	8,31	0,90	1	1	1	1								2,37	2,43
	03:00	8,71	8,07	0,64	1	1	1	1								2,23	2,22
	04:00	8,58	6,80	1,78	1	1	1	1								2,09	2,09
	05:00	8,44	6,81	1,63	1	1	1	1								1,99	2,00
	06:00	8,59	7,40	1,19	1	1	1	1								2,12	2,11
	07:00	9,36	7,58	1,78	1	1	1	1								2,77	2,78
	08:00	10,64	8,76	1,88			1	1	1							2,53	2,50
	09:00	11,40	9,45	1,95			1	1	1							3,02	3,04
	10:00	11,03	9,72	1,31			1	1	1							3,04	3,04
	11:00	10,62	9,53	1,09			1	1	1							3,04	3,04
	12:00	10,91	9,35	1,56			1	1	1							3,04	3,04
	13:00	11,35	9,52	1,83			1	1	1							3,04	3,04
	14:00	11,16	9,76	1,41			1	1	1							3,04	3,04
	15:00	10,74	9,67	1,07			1	1	1							3,04	3,04
	16:00	10,64	9,99	0,65			1	1	1							3,04	3,04
	17:00	10,22	9,74	0,49			1	1	1							3,04	3,04
	18:00	10,38	10,05	0,33			1	1	1							3,04	3,04
	19:00	10,55	10,23	0,32			1	1	1							3,04	3,04
	20:00	10,41	10,03	0,38			1	1	1							3,04	3,04
	21:00	10,04	9,93	0,12			1	1	1							3,04	3,04
	22:00	9,89	9,81	0,07			1	1	1							3,04	3,04
	23:00	10,08	9,97	0,11			1	1	1							2,91	2,91

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ΕΝΟΙΚ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026	00:00	10,86	10,52	0,34	1		1	1	1							2,21	2,19
	01:00	10,19	9,65	0,54	1		1	1	1							1,99	2,01
	02:00	9,51	9,21	0,29	1			1	1							1,98	1,97
	03:00	9,05	8,70	0,35				1	1							2,47	2,48
	04:00	8,82	8,37	0,45				1	1							2,30	2,30
	05:00	8,74	8,15	0,59				1	1							2,22	2,23
	06:00	8,73	8,27	0,46				1	1							2,21	2,21
	07:00	9,41	9,02	0,39				1	1							2,83	2,83
	08:00	10,38	9,87	0,51			1	1	1							2,92	2,92
	09:00	11,45	9,93	1,52			1	1	1							3,04	3,04
	10:00	11,92	10,42	1,50			1	1	1							3,04	3,04
	11:00	11,72	10,26	1,46			1	1	1							3,04	3,04
	12:00	11,78	10,45	1,32			1	1	1							3,04	3,04
	13:00	11,77	10,31	1,46			1	1	1							3,04	3,04
	14:00	10,68	9,89	0,79			1	1	1							3,04	3,04
	15:00	10,37	9,79	0,58			1	1	1							3,04	3,04
	16:00	10,40	9,83	0,57			1	1	1							3,04	3,04
	17:00	10,61	10,05	0,56			1	1	1							3,04	3,04
	18:00	10,92	10,32	0,60			1	1	1							3,04	3,04
	19:00	10,65	10,08	0,57			1	1	1							3,04	3,04
	20:00	10,68	10,07	0,61			1	1	1							3,04	3,04
	21:00	10,54	9,84	0,70			1	1	1							3,04	3,04
	22:00	10,21	9,60	0,61			1	1	1							3,04	3,04
	23:00	10,32	9,92	0,40			1	1	1							2,90	2,88

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 9 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ΕΝΟΙΚ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 9 Αυγούστου 2026	00:00	11,72	10,81	0,91	1	1	1	1	1							2,11	2,13
	01:00	10,99	9,41	1,57	1		1	1	1							2,80	2,79
	02:00	10,26	9,71	0,55			1	1	1							2,73	2,71
	03:00	9,81	9,04	0,78				1	1							3,03	3,04
	04:00	9,41	7,20	2,20				1	1							2,89	2,89
	05:00	9,12	6,98	2,14				1	1							2,61	2,61
	06:00	9,04	7,06	1,98				1	1							2,52	2,51
	07:00	9,46	7,22	2,24				1	1							2,88	2,89
	08:00	10,10	7,41	2,69				1	1							3,04	3,04
	09:00	10,77	7,97	2,80				1	1							3,04	3,04
	10:00	11,19	8,33	2,86				1	1							3,04	3,04
	11:00	11,59	9,05	2,54			1	1	1							3,04	3,04
	12:00	11,80	9,30	2,50			1	1	1							3,04	3,04
	13:00	12,25	9,93	2,32			1	1	1							3,04	3,04
	14:00	12,00	9,67	2,33			1	1	1							3,04	3,04
	15:00	11,46	9,83	1,63			1	1	1							3,04	3,04
	16:00	10,85	9,61	1,24			1	1	1							3,04	3,04
	17:00	10,97	9,66	1,30			1	1	1							3,04	3,04
	18:00	11,32	10,06	1,26			1	1	1							3,04	3,04
	19:00	11,17	9,04	2,13			1	1	1							3,04	3,04
	20:00	11,23	8,58	2,64			1	1	1							3,04	3,04
	21:00	11,56	8,82	2,74			1	1	1							3,04	3,04
	22:00	10,90	8,19	2,71			1	1	1							3,04	3,04
	23:00	11,49	8,75	2,74			1	1	1							3,04	3,04

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ΕΝΟΙΚ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026	00:00	10,76	8,15	2,61			1	1	1							3,00	2,99
	01:00	9,91	7,42	2,48			1	1	1							2,62	2,65
	02:00	9,18	6,37	2,81	1		1		1							3,04	3,04
	03:00	8,83	5,92	2,90	1		1		1							3,04	3,04
	04:00	8,59	5,68	2,90	1		1		1							3,00	3,00
	05:00	8,47	5,62	2,85	1		1		1							2,96	2,96
	06:00	8,61	5,74	2,88	1		1		1							3,01	3,01
	07:00	9,42	6,44	2,98	1		1		1							3,04	3,04
	08:00	10,41	7,50	2,91	1		1		1							2,97	2,94
	09:00	11,12	8,11	3,00				1	1							3,04	3,04
	10:00	11,74	8,74	3,00				1	1							3,04	3,04
	11:00	12,01	9,28	2,73			1	1	1							3,04	3,04
	12:00	12,38	9,49	2,89			1	1	1							3,04	3,04
	13:00	12,79	9,94	2,85			1	1	1							3,04	3,04
	14:00	12,85	9,85	3,00			1	1	1							3,04	3,04
	15:00	12,49	9,48	3,01			1	1	1							3,04	3,04
	16:00	12,49	9,78	2,71			1	1	1							3,04	3,04
	17:00	12,52	10,25	2,27			1	1	1							3,04	3,04
	18:00	12,48	10,39	2,08			1	1	1							3,04	3,04
	19:00	11,69	10,01	1,68			1	1	1							3,04	3,04
	20:00	11,59	9,42	2,17			1	1	1							3,04	3,04
	21:00	11,46	8,78	2,68			1	1	1							3,04	3,04
	22:00	11,18	8,28	2,89			1	1	1							3,04	3,04
	23:00	11,19	8,23	2,95			1	1	1							3,04	3,04

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ΕΝΟΙΚ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026	00:00	10,42	7,64	2,78				1	1							2,95	2,94
	01:00	9,66	7,11	2,55				1	1							2,98	2,98
	02:00	8,95	6,61	2,34	1		1		1							2,73	2,76
	03:00	8,50	6,11	2,39	1		1		1							2,98	2,97
	04:00	8,23	5,92	2,31	1		1		1							2,82	2,82
	05:00	8,17	5,59	2,58	1		1		1							2,74	2,74
	06:00	8,33	5,75	2,58	1		1		1							2,89	2,89
	07:00	9,03	6,53	2,50	1		1		1							3,03	3,03
	08:00	10,11	8,07	2,05	1	1	1		1							3,04	3,04
	09:00	10,09	8,52	1,57	1	1	1		1							3,04	3,04
	10:00	10,80	9,21	1,59	1	1	1		1						1	3,04	3,04
	11:00	10,82	8,93	1,88	1	1	1		1						1	3,04	3,04
	12:00	11,42	9,08	2,34			1	1	1							3,04	3,04
	13:00	11,91	9,39	2,53			1	1	1							3,04	3,04
	14:00	11,83	9,58	2,25			1	1	1							3,04	3,04
	15:00	11,56	9,68	1,88			1	1	1							3,04	3,04
	16:00	11,43	9,46	1,97			1	1	1							3,04	3,04
	17:00	12,02	10,37	1,64			1	1	1							3,04	3,04
	18:00	11,72	10,51	1,21			1	1	1							3,04	3,04
	19:00	11,24	10,16	1,08			1	1	1							3,04	3,04
	20:00	11,38	10,07	1,31			1	1	1							3,04	3,04
	21:00	11,04	9,62	1,43			1	1	1							3,04	3,04
	22:00	10,65	8,02	2,63			1	1	1							3,04	3,04
	23:00	11,27	8,79	2,48			1	1	1							3,04	3,04

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ENOIK. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026	00:00	10,53	8,45	2,09			1	1	1							3,01	3,00
	01:00	9,57	8,19	1,37				1	1							2,94	2,93
	02:00	8,83	7,53	1,30	1			1	1							2,09	2,13
	03:00	8,30	6,64	1,66	1		1	1								2,87	2,86
	04:00	8,12	6,57	1,55	1		1	1								2,70	2,70
	05:00	8,11	6,28	1,82	1		1	1								2,68	2,69
	06:00	8,24	6,15	2,09	1		1	1								2,81	2,81
	07:00	8,90	6,59	2,32	1		1	1						1		2,85	2,86
	08:00	10,20	7,52	2,68	1	1	1	1						1		3,04	3,04
	09:00	11,09	8,43	2,67	1	1	1	1								2,74	2,71
	10:00	11,57	8,76	2,81	1			1	1							3,04	3,04
	11:00	11,75	9,23	2,52	1			1	1							3,04	3,04
	12:00	11,92	9,40	2,52	1			1	1							3,04	3,04
	13:00	12,50	9,98	2,52	1			1	1							3,04	3,04
	14:00	12,56	10,19	2,36	1			1	1							3,04	3,04
	15:00	12,29	9,94	2,36	1			1	1							3,04	3,04
	16:00	12,11	9,76	2,34	1			1	1							3,04	3,04
	17:00	12,68	10,34	2,34	1			1	1							3,04	3,04
	18:00	13,66	11,38	2,27	1			1	1						1	3,04	3,04
	19:00	14,05	11,50	2,55	1			1	1						2	3,04	3,04
	20:00	13,97	11,52	2,45	1			1	1						2	3,04	3,04
	21:00	13,89	11,00	2,89	1			1	1						2	3,04	3,04
	22:00	12,69	9,92	2,77	1			1	1						1	3,04	3,04
	23:00	11,58	9,03	2,54	1			1	1							3,04	3,04

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ΕΝΟΙΚ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2026	00:00	10,48	7,58	2,90				1	1							3,02	3,02
	01:00	9,53	6,67	2,87				1	1							2,94	2,94
	02:00	8,81	6,15	2,66	1		1		1							2,69	2,71
	03:00	8,40	5,53	2,87	1		1		1							2,93	2,92
	04:00	8,25	5,44	2,80	1		1		1							2,83	2,82
	05:00	8,17	5,44	2,72	1		1		1							2,74	2,74
	06:00	8,42	5,51	2,91	1		1		1							2,93	2,92
	07:00	9,24	6,23	3,01	1		1		1							3,03	3,03
	08:00	10,34	7,39	2,96				1	1							2,99	2,99
	09:00	11,25	8,24	3,01				1	1							3,04	3,04
	10:00	11,81	8,80	3,01	1			1	1							3,04	3,04
	11:00	12,04	9,03	3,01	1			1	1							3,04	3,04
	12:00	12,52	9,51	3,01	1			1	1							3,04	3,04
	13:00	13,05	10,07	2,98	1			1	1						1	3,04	3,04
	14:00	13,10	10,13	2,97	1			1	1						1	3,04	3,04
	15:00	12,71	9,83	2,88	1			1	1						1	3,04	3,04
	16:00	12,75	9,75	3,00	1			1	1						1	3,04	3,04
	17:00	13,06	10,08	2,97	1			1	1						1	3,04	3,04
	18:00	13,84	10,87	2,97	1			1	1						2	3,04	3,04
	19:00	13,93	10,94	2,99	1			1	1						2	3,04	3,04
	20:00	13,70	10,69	3,01	1			1	1						2	3,04	3,04
	21:00	13,12	10,11	3,01	1			1	1						2	3,04	3,04
	22:00	11,80	8,81	3,00	1			1	1						1	3,04	3,04
	23:00	10,56	7,70	2,86	1			1	1							2,92	2,92

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ENOIK. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2026	00:00	9,56	6,68	2,88				1	1							2,93	2,92
	01:00	8,68	6,30	2,38	1		1		1							2,40	2,41
	02:00	8,10	5,44	2,66	1		1		1							2,70	2,69
	03:00	7,68	5,43	2,25	1		1		1							2,27	2,26
	04:00	7,45	5,43	2,02	1		1		1							2,03	2,03
	05:00	7,40	5,43	1,97	1		1		1							1,97	1,98
	06:00	7,76	5,43	2,32	1		1		1							2,32	2,32
	07:00	8,47	5,58	2,89	1		1		1							2,90	2,91
	08:00	9,51	7,08	2,44	1		1		1							2,45	2,41
	09:00	10,11	7,10	3,01				1	1							3,04	3,04
	10:00	10,34	7,33	3,01				1	1							3,04	3,04
	11:00	10,41	7,40	3,01				1	1							3,04	3,04
	12:00	10,67	7,66	3,01				1	1							3,04	3,04
	13:00	11,11	8,09	3,01				1	1							3,04	3,04
	14:00	10,93	7,92	3,01				1	1							3,04	3,04
	15:00	10,00	8,50	1,50	1		1	1	1							2,15	2,04
	16:00	10,21	9,09	1,12	1			1	1							1,61	2,44
	17:00	10,93	9,78	1,15	1			1	1							1,57	2,91
	18:00	11,90	10,67	1,23	1		1	1	1							1,56	2,99
	19:00	12,27	11,06	1,21	1		1	1	1							1,56	3,04
	20:00	12,43	11,14	1,29	1		1	1	1							1,64	3,04
	21:00	11,84	10,54	1,30	1		1	1	1							1,66	2,97
	22:00	10,72	9,42	1,30	1		1	1	1							1,66	2,19
	23:00	9,63	8,34	1,30	1			1	1							1,66	2,04

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Μερική διακοπή στις 15:10.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ENOIK. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026	00:00	8,78	7,91	0,88	1			1	1							1,24	1,11
	01:00	8,06	6,79	1,27	1		1		1							1,63	2,57
	02:00	7,41	6,12	1,30	1		1		1							1,66	2,00
	03:00	7,01	5,80	1,22	1		1		1							1,58	1,59
	04:00	6,83	5,78	1,05	1		1		1							1,41	1,41
	05:00	6,88	5,91	0,97	1		1		1							1,36	1,45
	06:00	7,19	6,23	0,96	1		1		1							1,35	1,75
	07:00	7,83	6,87	0,96	1		1		1							1,35	1,26
	08:00	8,42	7,46	0,96				1	1							1,35	1,89
	09:00	8,79	7,84	0,96				1	1							1,35	2,27
	10:00	9,42	8,46	0,96				1	1							1,35	2,51
	11:00	9,72	8,77	0,96	1			1	1							1,35	2,13
	12:00	9,81	8,85	0,96	1			1	1							1,35	2,21
	13:00	9,45	8,50	0,96	1			1	1							1,35	1,86
	14:00	8,64	7,68	0,96	1			1	1							1,35	1,05
	15:00	8,33	7,38	0,96	1			1	1							1,35	0,76
	16:00	8,51	7,55	0,95				1	1							1,35	1,44
	17:00	9,03	8,07	0,95				1	1							1,35	2,37
	18:00	10,04	9,09	0,95	1			1	1							1,35	2,49
	19:00	10,71	9,75	0,95	1			1	1							1,35	3,01
	20:00	11,18	10,22	0,95	1			1	1							1,35	3,03
	21:00	10,83	9,87	0,96	1			1	1							1,35	2,20
	22:00	9,79	8,83	0,96	1			1	1							1,35	1,73
	23:00	8,85	7,90	0,95	1			1	1							1,35	1,27

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 16 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ΕΝΟΙΚ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 16 Αυγούστου 2026	00:00	8,07	7,11	0,95	1		1		1							1,35	1,64
	01:00	7,38	6,42	0,96	1		1		1							1,35	1,98
	02:00	6,84	5,88	0,96	1		1		1							1,35	1,42
	03:00	6,58	5,62	0,96	1		1		1							1,35	1,57
	04:00	6,37	5,41	0,96	1				1							1,35	2,03
	05:00	6,35	5,39	0,96	1				1							1,35	2,01
	06:00	6,51	5,56	0,96	1		1		1							1,35	1,61
	07:00	7,13	6,17	0,96	1		1		1							1,35	1,70
	08:00	7,78	6,82	0,96	1		1		1							1,35	2,35
	09:00	8,46	7,31	1,15	1		1		1							1,61	1,74
	10:00	8,70	7,15	1,56				1	1							2,19	2,18
	11:00	8,89	7,21	1,68				1	1							2,37	2,37
	12:00	9,25	7,33	1,92				1	1							2,73	2,73
	13:00	9,48	7,65	1,83				1	1							2,68	2,67
	14:00	9,03	8,01	1,02	1			1	1							1,45	1,45
	15:00	8,48	7,55	0,93	1			1	1							1,36	1,36
	16:00	8,61	7,32	1,29				1	1							2,09	2,08
	17:00	9,14	8,33	0,81				1	1							2,59	2,60
	18:00	10,16	9,52	0,64	1			1	1							2,78	2,78
	19:00	10,74	10,23	0,51	1			1	1							2,99	3,00
	20:00	11,60	11,06	0,54	1			1	1						2	3,04	3,04
	21:00	11,19	10,52	0,67	1			1	1						2	2,98	2,98
	22:00	10,10	9,52	0,58	1			1	1							2,53	2,51
	23:00	9,12	8,39	0,73	1			1	1							1,55	1,53

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ΕΝΟΙΚ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026	00:00	8,48	7,79	0,69	1			1	1							1,24	1,28
	01:00	7,65	6,96	0,69	1		1		1							2,25	2,24
	02:00	7,08	6,50	0,59	1		1		1							1,67	1,67
	03:00	6,76	5,82	0,94	1		1		1							1,36	1,37
	04:00	6,61	5,29	1,32	1				1							2,26	2,26
	05:00	6,65	5,83	0,82	1				1							2,20	2,19
	06:00	6,81	6,05	0,77	1		1		1							1,56	1,48
	07:00	7,79	7,45	0,34	1		1	1	1							0,77	0,66
	08:00	8,86	8,30	0,56				1	1							2,33	2,33
	09:00	9,70	9,28	0,42				1	1							2,54	2,53
	10:00	10,21	9,87	0,35			1	1	1							2,62	2,61
	11:00	10,24	10,05	0,19			1	1	1							2,65	2,65
	12:00	10,52	10,35	0,17			1	1	1							2,85	2,85
	13:00	10,65	10,38	0,28			1	1	1							3,00	3,01
	14:00	10,23	9,83	0,40			1	1	1							2,64	2,65
	15:00	9,51	9,13	0,39			1	1	1							1,94	1,91
	16:00	9,33	9,10	0,22			1	1	1							1,73	1,74
	17:00	9,82	9,76	0,06			1	1	1							2,21	2,21
	18:00	10,85	10,81	0,04			1	1	1						1	2,81	2,81
	19:00	11,52	11,49	0,03			1	1	1						2	3,04	3,04
	20:00	12,40	12,39	0,01			1	1	1						3	3,04	3,04
	21:00	12,05	12,05	0,00			1	1	1						3	3,04	3,04
	22:00	10,45	10,45	0,00			1	1	1						2	2,48	2,47
	23:00	9,29	9,23	0,06			1	1	1							1,67	1,66

Μερική διακοπή στις 06:56 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ENOIK. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026	00:00	8,36	8,26	0,11			1	1	1							1,17	1,17
	01:00	7,59	7,44	0,15				1	1							1,10	1,08
	02:00	7,07	6,93	0,13	1			1	1							0,95	0,97
	03:00	6,73	6,62	0,10	1		1		1							1,32	1,31
	04:00	6,69	6,62	0,07	1		1		1							1,28	1,27
	05:00	6,74	6,71	0,03	1		1		1							1,32	1,32
	06:00	7,16	7,15	0,01	1		1		1							1,56	1,53
	07:00	8,04	8,02	0,02	1	1	1		1							1,52	1,53
	08:00	9,29	9,29	0,00	1	1	1		1						1	2,38	2,38
	09:00	10,24	10,24	0,00	1	1	1		1							2,04	1,98
	10:00	10,71	10,70	0,00	1			1	1						1	2,91	2,90
	11:00	10,92	10,90	0,02	1			1	1						1	2,90	2,90
	12:00	11,13	11,07	0,05	1			1	1						1	3,03	3,04
	13:00	11,27	11,22	0,05	1			1	1						1	3,04	3,04
	14:00	10,77	10,73	0,05	1			1	1						1	2,79	2,79
	15:00	10,35	10,27	0,08	1			1	1						1	2,39	2,37
	16:00	10,04	9,96	0,09	1			1	1						1	2,07	2,04
	17:00	10,35	10,28	0,07	1			1	1						1	2,34	2,34
	18:00	11,36	11,33	0,02	1			1	1						2	3,01	3,01
	19:00	12,17	12,17	0,00	1			1	1						2	3,04	3,04
	20:00	12,61	12,61	0,00	1			1	1						3	3,04	3,04
	21:00	11,87	11,84	0,04	1			1	1						3	3,04	3,04
	22:00	10,49	10,45	0,03	1			1	1						2	2,52	2,51
	23:00	9,34	9,34	0,00	1			1	1							1,69	1,68

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ΕΝΟΙΚ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026	00:00	8,44	8,44	0,00	1			1	1							0,99	1,00
	01:00	7,74	7,74	0,00				1	1							1,24	1,23
	02:00	7,25	7,25	0,00				1	1							0,83	0,89
	03:00	6,94	6,94	0,00	1		1		1							1,52	1,52
	04:00	6,83	6,83	0,00	1		1		1							1,41	1,40
	05:00	6,89	6,89	0,00	1		1		1							1,46	1,46
	06:00	7,21	7,21	0,00	1	1	1		1							1,24	1,22
	07:00	7,89	7,89	0,00	1	1	1		1							1,11	1,10
	08:00	8,94	8,94	0,00	1	1	1		1					1		1,97	1,98
	09:00	10,10	10,10	0,00	1	1	1		1							1,74	1,69
	10:00	10,54	10,52	0,01			1	1	1							2,89	2,89
	11:00	10,80	10,79	0,01			1	1	1						1	2,74	2,72
	12:00	11,15	11,13	0,01			1	1	1						1	3,01	3,01
	13:00	11,64	11,64	0,01			1	1	1						1	3,04	3,04
	14:00	11,26	11,23	0,03			1	1	1						1	3,03	3,04
	15:00	10,73	10,68	0,05			1	1	1						1	2,76	2,73
	16:00	10,46	10,45	0,01			1	1	1						1	2,46	2,46
	17:00	10,83	10,83	0,00			1	1	1						1	2,80	2,80
	18:00	11,71	11,71	0,00			1	1	1						2	3,04	3,04
	19:00	12,26	12,26	0,00			1	1	1						3	3,04	3,04
	20:00	12,76	12,76	0,00			1	1	1						3	3,04	3,04
	21:00	12,43	12,43	0,00			1	1	1						3	3,04	3,04
	22:00	11,09	11,09	0,00			1	1	1						3	2,94	2,93
	23:00	9,90	9,90	0,01			1	1	1						1	2,14	2,12

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ΕΝΟΙΚ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026	00:00	9,09	8,89	0,20				1	1							1,54	1,51
	01:00	8,43	8,35	0,08				1	1							1,47	1,48
	02:00	7,77	7,65	0,13				1	1							1,26	1,26
	03:00	7,45	7,30	0,15				1	1							1,12	1,18
	04:00	7,30	7,12	0,18	1		1		1							1,89	1,89
	05:00	7,31	7,11	0,20	1		1		1							1,88	1,89
	06:00	7,75	7,58	0,17	1		1		1							2,32	2,33
	07:00	8,56	8,39	0,16	1	1	1		1							2,38	2,37
	08:00	9,93	9,84	0,09	1	1	1		1						1	2,87	2,88
	09:00	11,09	10,99	0,10	1	1	1		1						3	3,04	3,04
	10:00	11,75	11,60	0,16	1	1	1		1						3	2,97	2,92
	11:00	12,04	11,84	0,20	1			1	1						2	3,04	3,04
	12:00	12,49	12,29	0,21	1			1	1						2	3,04	3,04
	13:00	12,86	12,50	0,35	1			1	1						2	3,04	3,04
	14:00	12,69	12,38	0,31	1			1	1						2	3,04	3,04
	15:00	12,08	11,72	0,35	1			1	1						2	3,04	3,04
	16:00	11,74	11,42	0,32	1			1	1						2	3,04	3,04
	17:00	12,02	11,70	0,32	1			1	1						2	3,04	3,04
	18:00	12,70	12,28	0,42	1			1	1						3	3,04	3,04
	19:00	13,07	12,59	0,48	1			1	1						3	3,04	3,04
	20:00	13,32	12,61	0,71	1			1	1						3	3,04	3,04
	21:00	12,84	11,89	0,95	1			1	1						3	3,04	3,04
	22:00	11,54	10,70	0,84	1			1	1						2	3,04	3,04
	23:00	10,57	9,93	0,64	1			1	1						1	2,85	2,85

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ΕΝΟΙΚ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2026	00:00	9,67	9,11	0,56	1			1	1							2,09	2,08
	01:00	8,94	8,39	0,55	1			1	1							1,38	1,36
	02:00	8,26	7,62	0,64	1		1	1								2,03	2,16
	03:00	7,88	7,24	0,64	1		1	1								2,46	2,46
	04:00	7,72	7,36	0,36	1		1	1								2,31	2,31
	05:00	7,72	7,51	0,21	1	1	1	1								1,59	1,57
	06:00	7,90	7,47	0,43	1	1	1	1								1,40	1,40
	07:00	8,69	8,47	0,22	1	1	1	1								2,15	2,16
	08:00	9,81	9,65	0,15	1			1	1							1,88	1,84
	09:00	10,71	10,50	0,21	1			1	1							2,98	2,99
	10:00	11,20	10,87	0,33	1			1	1						1	3,04	3,04
	11:00	11,48	11,08	0,40	1			1	1						1	3,04	3,04
	12:00	11,59	11,04	0,55	1			1	1						1	3,04	3,04
	13:00	11,99	11,48	0,51	1			1	1						1	3,04	3,04
	14:00	11,75	11,20	0,55	1			1	1						1	3,04	3,04
	15:00	11,18	10,42	0,77	1			1	1						1	3,03	3,03
	16:00	9,57	9,09	0,48	1		1	1	1							1,12	1,05
	17:00	11,56	10,78	0,78	1		1	1	1							2,69	2,82
	18:00	12,17	11,36	0,80	1		1	1	1							3,03	3,03
	19:00	12,61	11,95	0,66	1	1	1	1	1							2,90	2,90
	20:00	13,11	12,37	0,74	1	1	1	1	1							3,03	3,03
	21:00	12,53	11,44	1,08	1	1	1	1	1							2,75	2,74
	22:00	11,49	10,65	0,83	1	1	1	1	1							1,93	1,92
	23:00	10,41	9,54	0,87			1	1	1							2,25	2,32

Το διάστημα 16:16 με 17:03 πραγματοποιήθηκε μερική διακοπή λόγω πυρκαγιάς.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 22 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ΕΝΟΙΚ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 22 Αυγούστου 2026	00:00	9,67	8,80	0,87			1	1	1							2,09	2,09
	01:00	9,08	8,56	0,52			1	1	1							1,50	1,49
	02:00	8,49	8,14	0,35	1		1	1	1							1,15	1,27
	03:00	8,08	7,78	0,30	1		1		1							2,68	2,67
	04:00	7,88	7,59	0,29	1		1		1							2,47	2,46
	05:00	7,90	7,31	0,59	1		1		1							2,48	2,47
	06:00	8,02	7,66	0,36	1		1	1	1							1,42	1,37
	07:00	8,59	8,33	0,27			1	1	1							0,98	0,99
	08:00	9,49	9,11	0,38			1	1	1							1,85	1,87
	09:00	10,36	10,05	0,31			1	1	1						1	2,41	2,41
	10:00	11,13	11,02	0,11			1	1	1						2	3,00	2,99
	11:00	11,42	11,39	0,03			1	1	1						3	3,04	3,04
	12:00	11,99	11,93	0,06			1	1	1						3	3,04	3,04
	13:00	12,36	12,32	0,04			1	1	1						3	3,04	3,04
	14:00	8,90	8,84	0,05			1	1	1						2	2,73	1,98
	15:00	3,73	3,72	0,01				1							1	0,97	0,00
	16:00	8,86	8,84	0,01	1		1	1	1						2	1,47	1,69
	17:00	12,04	12,02	0,03	1		1	1	1						2	2,96	2,98
	18:00	12,39	12,38	0,01	1	1	1	1	1							2,66	2,65
	19:00	12,52	12,48	0,04	1	1	1	1	1							2,75	2,75
	20:00	12,95	12,91	0,04	1	1	1	1	1							2,95	2,96
	21:00	12,76	12,70	0,07	1	1	1	1	1							2,89	2,88
	22:00	11,70	11,65	0,05	1	1	1	1	1							1,97	1,95
	23:00	10,67	10,53	0,14	1	1	1	1	1							1,20	1,20

Γενική διακοπή στις 14:38 λόγω βλάβης στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 23 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ΕΝΟΙΚ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 23 Αυγούστου 2026	00:00	9,80	9,71	0,09	1		1	1	1							1,33	1,34
	01:00	9,04	8,92	0,12	1			1	1							1,51	1,51
	02:00	8,46	8,30	0,16				1	1							1,75	1,75
	03:00	7,96	7,90	0,06				1	1							1,44	1,44
	04:00	7,68	7,61	0,07				1	1							1,17	1,17
	05:00	7,52	7,44	0,08				1	1							1,00	1,00
	06:00	7,81	7,76	0,05				1	1							1,30	1,30
	07:00	8,25	8,21	0,04				1	1							1,71	1,72
	08:00	9,16	9,13	0,03				1	1							2,61	2,63
	09:00	10,05	10,00	0,06	1			1	1							2,70	2,69
	10:00	10,92	10,88	0,04	1			1	1						1	2,93	2,92
	11:00	11,69	11,64	0,05	1		1	1	1							2,92	2,92
	12:00	12,64	12,49	0,15	1		1	1	1							3,04	3,04
	13:00	12,96	12,82	0,14	1		1	1	1				1			3,04	3,04
	14:00	12,67	12,46	0,22	1		1	1	1				1			3,04	3,04
	15:00	12,19	11,91	0,27	1		1	1	1							3,04	3,04
	16:00	12,18	12,04	0,14	1		1	1	1							3,04	3,04
	17:00	12,58	12,46	0,12	1	1	1	1	1							3,04	3,04
	18:00	13,26	13,12	0,14	1	1	1	1	1							3,04	3,04
	19:00	13,33	13,16	0,17	1	1	1	1	1							3,04	3,04
	20:00	13,74	13,44	0,30	1	1	1	1	1							3,04	3,04
	21:00	13,32	12,69	0,63	1	1	1	1	1							3,04	3,04
	22:00	12,45	11,36	1,09	1	1	1	1	1							2,82	2,82
	23:00	11,45	10,23	1,22	1		1	1	1							2,83	2,84

Το ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ 2 βρίσκεται σε βλάβη από τις 15:20.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ΕΝΟΙΚ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026	00:00	10,67	9,45	1,21			1	1	1							2,97	2,96
	01:00	9,78	8,83	0,94			1	1	1							2,25	2,25
	02:00	9,11	8,08	1,03				1	1							2,61	2,60
	03:00	8,66	7,73	0,93				1	1							2,15	2,15
	04:00	8,38	7,49	0,89				1	1							1,87	1,87
	05:00	8,30	7,45	0,85				1	1							1,78	1,78
	06:00	8,49	7,58	0,91				1	1							1,97	1,97
	07:00	9,17	7,93	1,24				1	1							2,62	2,63
	08:00	10,10	8,91	1,18	1			1	1							2,85	2,85
	09:00	10,87	9,82	1,04	1			1	1							3,02	3,02
	10:00	11,39	9,59	1,80	1			1	1							3,04	3,04
	11:00	11,54	9,62	1,92	1			1	1							3,04	3,04
	12:00	12,09	10,21	1,88	1			1	1							3,04	3,04
	13:00	12,93	11,14	1,79	1			1	1						1	3,04	3,04
	14:00	12,96	11,30	1,66	1			1	1						2	3,04	3,04
	15:00	12,68	10,99	1,69	1			1	1						2	3,04	3,04
	16:00	12,45	10,74	1,71	1			1	1						2	3,04	3,04
	17:00	12,73	11,43	1,30	1			1	1						2	3,04	3,04
	18:00	13,18	11,94	1,24	1			1	1						2	3,04	3,04
	19:00	13,19	12,03	1,16	1			1	1						2	3,04	3,04
	20:00	13,85	12,87	0,98	1			1	1						3	2,87	3,04
	21:00	13,37	12,32	1,05	1			1	1						3	2,58	3,04
	22:00	12,29	11,30	0,99	1			1	1						3	2,29	3,04
	23:00	11,17	10,04	1,13	1			1	1						2	2,29	3,02

Τις νυχτερινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ ΑΓ. ΣΩΖΩΝ 2 βρισκόταν σε βλάβη έως τις 10:10.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 25 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ΕΝΟΙΚ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 25 Αυγούστου 2026	00:00	10,22	8,75	1,47	1			1	1							2,29	2,69
	01:00	9,33	8,20	1,13				1	1							2,29	2,79
	02:00	8,70	7,80	0,90				1	1							2,17	2,20
	03:00	8,33	7,17	1,16				1	1							1,82	1,81
	04:00	8,09	7,06	1,02				1	1							1,57	1,57
	05:00	8,03	7,36	0,68				1	1							1,51	1,51
	06:00	8,34	7,71	0,63				1	1							1,82	1,83
	07:00	9,00	8,04	0,96				1	1							2,42	2,47
	08:00	10,00	9,13	0,88				1	1							3,01	3,01
	09:00	11,19	10,56	0,63			1	1	1							3,04	3,04
	10:00	11,61	10,98	0,63			1	1	1						1	3,04	3,04
	11:00	11,82	10,78	1,03			1	1	1						2	3,04	3,04
	12:00	12,31	11,26	1,05			1	1	1						2	3,04	3,04
	13:00	12,83	11,85	0,97			1	1	1						2	3,04	3,04
	14:00	12,82	11,44	1,38			1	1	1						3	3,04	3,04
	15:00	12,40	10,72	1,68			1	1	1						2	3,04	3,04
	16:00	12,08	10,84	1,23			1	1	1						2	3,04	3,04
	17:00	12,14	11,57	0,57			1	1	1						2	3,04	3,04
	18:00	12,95	12,57	0,38			1	1	1						3	3,04	3,04
	19:00	13,08	12,85	0,23			1	1	1						3	3,04	3,04
	20:00	13,74	13,46	0,28			1	1	1						4	3,04	3,04
	21:00	13,25	12,99	0,26			1	1	1						4	3,04	3,04
	22:00	12,08	11,65	0,43			1	1	1						3	3,04	3,04
	23:00	10,98	10,55	0,43			1	1	1						2	2,93	2,92

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ENOIK. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026	00:00	10,09	9,65	0,44			1	1	1							2,52	2,51
	01:00	9,29	9,03	0,26			1	1	1							1,91	1,91
	02:00	8,63	8,40	0,23				1	1							2,12	2,11
	03:00	8,25	7,89	0,36				1	1							1,74	1,74
	04:00	8,07	7,80	0,27				1	1							1,56	1,56
	05:00	8,04	7,94	0,10				1	1							1,52	1,51
	06:00	8,37	8,21	0,16				1	1							1,85	1,85
	07:00	9,07	8,89	0,18				1	1							2,26	2,24
	08:00	10,24	10,06	0,18	1			1	1					1		2,64	2,62
	09:00	11,36	11,24	0,12	1			1	1						1	3,01	3,01
	10:00	11,92	11,86	0,06	1			1	1						2	3,04	3,04
	11:00	12,03	11,98	0,05	1			1	1						3	3,04	3,04
	12:00	12,53	12,37	0,16	1			1	1						3	3,04	3,04
	13:00	13,01	12,52	0,49	1			1	1						3	3,04	3,04
	14:00	13,06	12,24	0,82	1			1	1						3	3,04	3,04
	15:00	12,62	11,87	0,75	1			1	1						3	3,04	3,04
	16:00	12,44	11,75	0,69	1			1	1						2	3,04	3,04
	17:00	12,56	12,26	0,30	1			1	1						2	3,04	3,04
	18:00	12,87	12,75	0,12	1			1	1						3	3,04	3,04
	19:00	12,79	12,64	0,15	1			1	1						4	3,04	3,04
	20:00	13,27	12,89	0,37	1			1	1						4	3,04	3,04
	21:00	13,05	12,40	0,65	1			1	1						3	3,04	3,04
	22:00	11,93	10,98	0,95	1			1	1						2	3,04	3,04
	23:00	11,10	9,62	1,48	1			1	1						1	3,04	3,04

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ENOIK. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026	00:00	10,32	8,75	1,57	1			1	1							2,75	2,73
	01:00	9,52	7,61	1,91				1	1							2,67	2,67
	02:00	8,79	7,12	1,67	1		1	1	1							2,21	2,24
	03:00	8,32	7,11	1,21	1		1	1	1							2,10	2,02
	04:00	8,14	6,54	1,60	1		1	1	1							2,07	2,13
	05:00	8,04	6,87	1,17	1		1		1							2,61	2,61
	06:00	8,35	7,38	0,97				1	1							1,85	1,80
	07:00	8,90	7,64	1,26				1	1							2,35	2,36
	08:00	9,88	8,42	1,46				1	1							3,01	3,02
	09:00	10,63	9,32	1,32	1			1	1							3,01	3,01
	10:00	11,02	10,20	0,82	1			1	1							3,04	3,04
	11:00	11,49	11,02	0,47	1			1	1						1	3,04	3,04
	12:00	12,11	11,99	0,13	1			1	1						2	3,04	3,04
	13:00	12,80	12,75	0,05	1			1	1						2	3,04	3,04
	14:00	12,66	12,58	0,08	1			1	1						3	3,04	3,04
	15:00	12,26	12,12	0,14	1			1	1						3	3,04	3,04
	16:00	11,88	11,64	0,24	1			1	1						3	3,04	3,04
	17:00	12,15	11,98	0,18	1			1	1						3	3,04	3,04
	18:00	12,66	12,53	0,13	1			1	1						3	3,04	3,04
	19:00	12,75	12,69	0,06	1			1	1						3	3,04	3,04
	20:00	13,28	13,21	0,07	1			1	1						3	3,04	3,04
	21:00	12,88	12,82	0,06	1			1	1						3	3,04	3,04
	22:00	11,79	11,75	0,04	1			1	1						2	3,04	3,04
	23:00	11,10	10,93	0,17				1	1						4	2,86	2,85

Το διάστημα 03:30 με 04:20 η μονάδα G4 ήταν σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ENOIK. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026	00:00	9,98	9,79	0,20	1			1	1							2,40	2,40
	01:00	9,17	9,01	0,16	1			1	1							1,63	1,64
	02:00	8,50	8,34	0,15				1	1							2,00	1,99
	03:00	8,08	7,95	0,13				1	1							1,56	1,56
	04:00	7,96	7,87	0,08				1	1							1,44	1,44
	05:00	7,98	7,90	0,08				1	1							1,46	1,46
	06:00	8,29	8,13	0,16				1	1							1,76	1,77
	07:00	8,98	8,32	0,66				1	1							2,43	2,44
	08:00	10,08	9,28	0,80			1	1	1							2,91	2,90
	09:00	10,88	9,68	1,20			1	1	1							3,01	3,02
	10:00	11,20	10,30	0,89			1	1	1							3,04	3,04
	11:00	11,26	10,00	1,26			1	1	1							3,04	3,04
	12:00	11,51	10,33	1,18			1	1	1							3,04	3,04
	13:00	12,10	11,22	0,88			1	1	1						1	3,04	3,04
	14:00	12,11	11,64	0,46			1	1	1						2	3,04	3,04
	15:00	11,81	11,12	0,68			1	1	1						2	3,04	3,04
	16:00	11,47	10,45	1,02			1	1	1						1	3,04	3,04
	17:00	11,55	10,18	1,37			1	1	1						1	3,04	3,04
	18:00	11,99	10,35	1,65			1	1	1							3,04	3,04
	19:00	12,08	10,61	1,47			1	1	1						1	3,04	3,04
	20:00	12,42	10,71	1,71			1	1	1						1	3,04	3,04
	21:00	11,77	9,26	2,51			1	1	1							3,04	3,04
	22:00	10,67	8,04	2,63			1	1	1							2,92	2,91
	23:00	9,59	7,62	1,96			1	1	1							2,01	1,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ΕΝΟΙΚ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026	00:00	8,80	6,92	1,87	1		1		1							2,17	2,22
	01:00	8,14	6,08	2,06	1		1		1							2,73	2,72
	02:00	7,59	5,90	1,69	1		1		1							2,18	2,17
	03:00	7,20	5,97	1,23	1		1		1							1,78	1,77
	04:00	7,13	5,45	1,68	1		1		1							1,71	1,71
	05:00	7,17	5,49	1,67	1		1		1							1,74	1,74
	06:00	7,39	5,58	1,82	1		1		1							1,96	1,96
	07:00	7,97	6,00	1,97	1		1		1							2,53	2,53
	08:00	8,56	6,82	1,73	1		1		1							2,42	2,37
	09:00	9,11	7,23	1,88				1	1							2,59	2,60
	10:00	9,37	7,89	1,48				1	1							2,85	2,85
	11:00	9,46	8,24	1,22				1	1							2,94	2,94
	12:00	9,74	8,70	1,04				1	1							3,02	3,02
	13:00	9,86	9,29	0,58				1	1						1	2,94	2,95
	14:00	9,73	9,32	0,41				1	1						1	2,83	2,82
	15:00	9,27	8,93	0,34				1	1						1	2,38	2,37
	16:00	9,07	8,75	0,32				1	1						1	2,16	2,16
	17:00	9,34	9,15	0,19				1	1						1	2,41	2,41
	18:00	10,07	9,88	0,18				1	1						2	2,98	3,00
	19:00	10,56	10,40	0,16				1	1						2	3,04	3,04
	20:00	11,13	10,97	0,16				1	1						3	3,04	3,04
	21:00	10,68	10,40	0,28				1	1						3	3,04	3,04
	22:00	9,68	9,37	0,30				1	1						2	2,76	2,75
	23:00	8,78	8,51	0,27				1	1							2,19	2,19

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 30 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ENOIK. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 30 Αυγούστου 2026	00:00	8,13	8,00	0,13				1	1							1,64	1,63
	01:00	7,50	6,85	0,65				1	1							1,00	0,99
	02:00	7,11	6,67	0,44				1	1							0,60	0,60
	03:00	6,86	6,66	0,20				1	1							0,35	0,35
	04:00	6,64	6,62	0,02				1	1							0,13	0,12
	05:00	6,68	6,68	0,00				1	1							0,15	0,14
	06:00	6,95	6,95	0,00				1	1							0,41	0,42
	07:00	7,43	7,42	0,01				1	1							0,90	0,91
	08:00	8,18	8,11	0,07				1	1							1,65	1,67
	09:00	8,91	8,56	0,35				1	1							2,38	2,39
	10:00	9,46	9,13	0,32				1	1						1	2,75	2,75
	11:00	9,15	9,04	0,11				1	1						1	2,24	2,23
	12:00	9,54	9,43	0,11				1	1						1	2,61	2,62
	13:00	9,72	9,41	0,31				1	1						1	2,81	2,80
	14:00	9,53	8,99	0,53				1	1						1	2,63	2,62
	15:00	9,23	8,93	0,31				1	1						1	2,32	2,32
	16:00	9,11	8,86	0,24				1	1						1	2,20	2,20
	17:00	9,41	9,25	0,16				1	1						1	2,49	2,50
	18:00	9,97	9,78	0,19				1	1					1	1	2,98	2,98
	19:00	10,25	10,01	0,24				1	1					2		3,04	3,04
	20:00	10,91	10,61	0,30				1	1			1	1	2		3,00	3,00
	21:00	10,32	10,02	0,30				1	1			1	1	2		2,89	2,89
	22:00	9,68	9,19	0,49				1	1					1		2,76	2,76
	23:00	8,87	8,47	0,40				1	1							2,27	2,26

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ΕΝΟΙΚ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026	00:00	8,13	7,66	0,47				1	1							1,64	1,62
	01:00	7,58	7,17	0,41	1		1		1							1,28	1,35
	02:00	7,16	6,58	0,58	1		1		1							1,75	1,74
	03:00	6,93	6,50	0,42	1		1		1							1,51	1,51
	04:00	6,70	6,35	0,35	1		1		1							1,28	1,28
	05:00	6,83	6,47	0,37	1		1		1							1,40	1,41
	06:00	7,30	7,19	0,11	1		1		1							1,87	1,87
	07:00	8,01	7,54	0,47	1		1		1					1		2,39	2,40
	08:00	8,88	8,40	0,48	1		1		1					2		2,95	2,96
	09:00	9,53	8,81	0,73	1		1		1				1	2		3,04	3,04
	10:00	9,78	8,94	0,84	1	1	1		1					1		2,94	2,93
	11:00	9,92	9,17	0,75	1	1	1		1					1		2,97	2,97
	12:00	10,26	9,79	0,48	1	1	1		1					2		2,93	2,92
	13:00	10,50	10,09	0,41			1	1	1							2,12	2,15
	14:00	10,45	10,23	0,22			1	1	1							2,85	2,85
	15:00	9,91	9,67	0,24			1	1	1							2,34	2,32
	16:00	9,55	9,04	0,51			1	1	1							1,95	1,96
	17:00	9,81	9,10	0,71			1	1	1							2,20	2,20
	18:00	10,41	9,86	0,55			1	1	1							2,78	2,78
	19:00	10,89	10,41	0,47			1	1	1			1	1			2,46	2,44
	20:00	11,63	10,92	0,70			1	1	1			1	1			2,95	2,95
	21:00	10,92	10,15	0,77			1	1	1			1	1			2,34	2,32
	22:00	9,87	9,23	0,64			1	1	1			1	1			1,30	1,29
	23:00	9,02	8,42	0,60			1	1	1							1,64	1,66

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης