ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ΕΝΟΙΚ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026	00:00	8,03	6,44	1,59				1	1							1,68	1,74
	01:00	7,36	5,33	2,03	1				1							2,58	2,58
	02:00	6,81	5,63	1,18	1				1							2,38	2,38
	03:00	6,58	5,23	1,34	1				1							2,24	2,24
	04:00	6,46	4,96	1,50	1				1							2,13	2,13
	05:00	6,41	5,06	1,35	1				1							2,08	2,08
	06:00	6,74	5,50	1,24	1				1							2,10	2,10
	07:00	7,62	6,12	1,50				1	1							1,90	1,86
	08:00	8,46	6,66	1,80				1	1							1,82	1,82
	09:00	9,09	7,09	2,00				1	1					1		2,19	2,21
	10:00	9,43	7,80	1,63				1	1							2,82	2,80
	11:00	9,56	8,64	0,92			1	1	1							2,08	2,06
	12:00	9,92	9,18	0,75			1	1	1							2,12	2,12
	13:00	10,20	9,55	0,65			1	1	1							2,55	2,56
	14:00	10,14	9,45	0,69			1	1	1							2,54	2,54
	15:00	9,80	9,26	0,54			1	1	1							2,23	2,22
	16:00	9,43	9,17	0,26			1	1	1							1,84	1,84
	17:00	9,71	9,62	0,09			1	1	1							2,10	2,12
	18:00	10,39	10,39	0,01	1		1	1	1							2,15	2,14
	19:00	10,71	10,70	0,01	1		1	1	1					2		2,17	2,17
	20:00	10,60	10,57	0,03	1		1	1	1					2		2,05	2,03
	21:00	10,92	10,66	0,26	1		1	1	1							2,26	2,26
	22:00	10,20	9,74	0,46	1			1	1							2,33	2,34
	23:00	9,14	8,60	0,55				1	1							2,31	2,33

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ΕΝΟΙΚ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026	00:00	8,12	7,93	0,19				1	1							1,64	1,62
	01:00	7,46	7,32	0,14	1		1		1							0,95	0,99
	02:00	7,02	6,96	0,05	1		1		1							1,61	1,60
	03:00	6,74	6,56	0,18	1		1		1							1,33	1,33
	04:00	6,62	6,56	0,06	1		1		1							1,21	1,21
	05:00	6,59	6,46	0,13	1		1		1							1,18	1,18
	06:00	7,05	6,93	0,12	1		1		1							1,62	1,63
	07:00	7,79	7,70	0,09	1		1		1							0,90	0,82
	08:00	8,65	8,50	0,15				1	1							2,07	2,11
	09:00	9,59	9,56	0,03				1	1							2,98	2,99
	10:00	10,01	9,98	0,03				1	1					1		3,04	3,04
	11:00	10,09	9,93	0,16				1	1					1		3,04	3,04
	12:00	10,22	9,70	0,52				1	1							3,04	3,04
	13:00	10,37	10,12	0,25				1	1							3,04	3,04
	14:00	10,18	10,11	0,06				1	1					1		3,04	3,04
	15:00	9,88	9,81	0,06			1	1	1							2,64	2,61
	16:00	9,51	9,47	0,05			1	1	1							1,92	1,91
	17:00	9,85	9,83	0,03			1	1	1							2,25	2,25
	18:00	10,53	10,51	0,02			1	1	1							2,84	2,84
	19:00	10,98	10,86	0,12	1		1	1	1							2,53	2,52
	20:00	10,81	10,56	0,25	1		1	1	1							2,15	2,14
	21:00	10,86	10,09	0,77	1		1	1	1							2,25	2,25
	22:00	10,18	9,17	1,01	1			1	1							2,25	2,26
	23:00	9,22	8,53	0,69				1	1							2,71	2,70

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ENOIK. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026	00:00	8,35	7,58	0,77				1	1							1,86	1,85
	01:00	7,82	6,86	0,96	1		1		1							1,95	2,00
	02:00	7,26	6,10	1,17	1		1		1							1,96	1,97
	03:00	6,91	5,99	0,92			1		1							2,42	2,42
	04:00	6,71	6,05	0,65			1		1							2,34	2,34
	05:00	6,64	6,25	0,39	1		1		1							1,35	1,33
	06:00	7,02	6,70	0,32	1		1		1							1,59	1,60
	07:00	7,92	7,68	0,24	1		1		1							1,98	1,91
	08:00	8,93	8,65	0,28				1	1							2,07	2,05
	09:00	9,80	9,50	0,30				1	1							3,02	3,02
	10:00	9,95	9,77	0,18				1	1							2,93	2,91
	11:00	10,21	10,05	0,16	1			1	1							2,61	2,60
	12:00	10,58	10,40	0,18	1			1	1							2,94	2,95
	13:00	11,03	10,78	0,26	1			1	1							3,04	3,04
	14:00	10,92	10,71	0,21	1			1	1							3,03	3,03
	15:00	10,28	10,15	0,13	1			1	1							2,77	2,71
	16:00	9,98	9,93	0,05	1			1	1							2,38	2,38
	17:00	10,23	10,20	0,03	1			1	1							2,62	2,63
	18:00	10,75	10,75	0,01	1			1	1							2,78	2,78
	19:00	11,11	11,10	0,01	1		1	1	1							2,42	2,43
	20:00	10,98	10,97	0,01	1		1	1	1							2,32	2,30
	21:00	10,95	10,92	0,03	1		1	1	1							2,28	2,28
	22:00	10,52	10,46	0,06	1		1	1	1							2,25	2,25
	23:00	9,47	9,31	0,16			1	1	1							2,11	2,11

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 14:00 με 15:20.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ΕΝΟΙΚ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026	00:00	8,59	8,22	0,37				1	1							2,11	2,09
	01:00	7,96	7,73	0,23	1			1	1							1,56	1,63
	02:00	7,43	7,08	0,35	1		1		1							2,02	2,02
	03:00	7,20	6,92	0,28	1		1		1							1,80	1,79
	04:00	7,00	6,66	0,33	1		1		1							1,59	1,59
	05:00	6,88	5,99	0,89	1		1		1							1,46	1,46
	06:00	7,14	6,22	0,92	1		1		1							1,70	1,71
	07:00	7,78	6,30	1,48	1		1		1							2,35	2,36
	08:00	8,58	7,27	1,31	1		1		1							2,97	2,97
	09:00	9,57	8,94	0,63	1			1	1							1,91	1,92
	10:00	10,09	9,40	0,69				1	1							3,04	3,04
	11:00	10,41	9,94	0,47			1	1	1							2,99	2,99
	12:00	10,56	10,01	0,55			1	1	1							2,95	2,95
	13:00	10,46	9,49	0,97			1	1	1					2		2,59	2,58
	14:00	10,29	9,10	1,19			1	1	1							2,70	2,69
	15:00	9,82	8,56	1,26			1	1	1							2,24	2,24
	16:00	9,73	8,67	1,06			1	1	1							2,14	2,12
	17:00	9,96	8,83	1,14			1	1	1							2,35	2,36
	18:00	10,67	9,35	1,32			1	1	1							2,99	2,99
	19:00	10,81	9,56	1,25			1	1	1							3,04	3,04
	20:00	10,76	9,77	0,99			1	1	1							3,04	3,04
	21:00	10,80	9,43	1,37			1	1	1							3,03	3,03
	22:00	10,10	8,40	1,69			1	1	1							2,60	2,60
	23:00	9,25	7,01	2,23				1	1							2,53	2,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 5 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ΕΝΟΙΚ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 5 Ιουλίου 2026	00:00	8,31	6,51	1,80			1	1	1							1,88	1,93
	01:00	7,64	5,50	2,15			1		1							2,68	2,68
	02:00	7,23	5,28	1,95			1		1							2,53	2,53
	03:00	6,92	4,80	2,12			1		1							2,43	2,43
	04:00	6,65	4,59	2,07			1		1							2,31	2,31
	05:00	6,45	4,56	1,88			1		1							2,12	2,11
	06:00	6,54	4,36	2,18			1		1							2,20	2,19
	07:00	7,05	4,88	2,17			1		1							2,46	2,46
	08:00	7,45	5,20	2,25			1		1							2,54	2,53
	09:00	7,95	5,82	2,14	1		1		1							2,52	2,52
	10:00	8,32	5,94	2,37	1		1		1							2,87	2,87
	11:00	8,62	6,20	2,42	1		1		1							3,01	3,01
	12:00	8,81	6,37	2,44	1		1		1							3,04	3,04
	13:00	8,85	6,69	2,16	1		1		1							3,04	3,04
	14:00	8,42	6,56	1,86	1		1		1							2,93	2,93
	15:00	8,05	7,06	1,00	1		1		1							2,64	2,63
	16:00	8,00	7,19	0,81	1		1		1							2,58	2,59
	17:00	8,38	7,87	0,51	1		1		1							1,87	1,78
	18:00	9,25	8,79	0,46	1			1	1							1,63	1,64
	19:00	9,67	8,84	0,83	1			1	1							2,07	2,07
	20:00	9,76	9,04	0,72	1			1	1							2,16	2,16
	21:00	10,05	9,46	0,58	1			1	1							2,45	2,45
	22:00	9,52	8,93	0,59	1			1	1							1,95	1,93
	23:00	8,71	8,02	0,69	1			1	1							1,14	1,13

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ENOIK. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026	00:00	7,88	7,43	0,45	1			1	1							0,46	0,46
	01:00	7,12	6,18	0,94				1	1							1,24	1,34
	02:00	6,59	5,47	1,13			1		1							2,25	2,25
	03:00	6,33	5,33	1,00			1		1							2,00	1,99
	04:00	6,22	5,33	0,89			1		1							1,88	1,88
	05:00	6,21	5,38	0,83			1		1							1,88	1,87
	06:00	6,57	5,94	0,64			1		1							2,18	2,18
	07:00	7,58	7,14	0,44	1		1		1							2,21	2,21
	08:00	8,52	8,26	0,27	1			1	1							1,49	1,44
	09:00	9,13	8,81	0,32				1	1							2,61	2,61
	10:00	9,35	8,77	0,57				1	1							2,59	2,61
	11:00	9,66	9,07	0,59				1	1							3,02	3,02
	12:00	9,76	8,91	0,85				1	1							3,04	3,04
	13:00	9,92	9,19	0,73				1	1							3,04	3,04
	14:00	9,71	9,21	0,50				1	1							3,00	3,00
	15:00	9,10	8,70	0,40				1	1							2,60	2,58
	16:00	8,73	8,38	0,36				1	1							2,22	2,21
	17:00	9,27	8,94	0,33				1	1							2,73	2,74
	18:00	9,92	9,60	0,32	1			1	1							2,66	2,66
	19:00	10,37	9,98	0,39	1			1	1							2,78	2,78
	20:00	10,44	10,11	0,33	1			1	1							2,83	2,82
	21:00	10,69	10,25	0,44	1			1	1							3,00	3,00
	22:00	9,99	9,76	0,23	1			1	1							2,44	2,42
	23:00	8,93	8,86	0,07	1			1	1							1,37	1,36

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ENOIK. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026	00:00	7,97	7,77	0,19	1			1	1							0,60	0,59
	01:00	7,31	7,17	0,14				1	1							0,81	0,80
	02:00	6,69	6,60	0,09				1	1							0,19	0,18
	03:00	6,42	6,35	0,07				1	1							0,01	0,01
	04:00	6,30	6,21	0,10	1				1							0,81	0,85
	05:00	6,26	6,14	0,11	1				1							1,92	1,92
	06:00	6,62	6,44	0,18	1		1		1							1,50	1,49
	07:00	7,50	7,29	0,21	1		1		1							2,04	2,01
	08:00	8,69	8,56	0,13			1	1	1							1,43	1,38
	09:00	9,42	9,28	0,14		1		1	1							2,26	2,25
	10:00	9,78	9,60	0,17		1		1	1							2,18	2,17
	11:00	9,97	9,54	0,43		1		1	1							2,38	2,37
	12:00	10,11	9,51	0,60		1		1	1							2,52	2,53
	13:00	10,29	9,78	0,51		1		1	1							2,70	2,69
	14:00	10,14	9,66	0,48		1		1	1							2,57	2,58
	15:00	9,47	9,14	0,33		1		1	1							2,14	2,15
	16:00	9,04	8,80	0,24				1	1							2,54	2,53
	17:00	9,38	9,21	0,17				1	1							2,82	2,82
	18:00	10,31	10,20	0,11	1			1	1							2,89	2,89
	19:00	10,76	10,61	0,14	1			1	1							3,03	3,04
	20:00	10,70	10,57	0,13	1			1	1							3,03	3,04
	21:00	10,70	10,57	0,13	1			1	1					1		2,84	2,83
	22:00	9,92	9,87	0,05	1			1	1							2,36	2,34
	23:00	8,92	8,89	0,03	1			1	1							1,36	1,34

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ΕΝΟΙΚ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026	00:00	8,07	8,05	0,02	1			1	1							0,51	0,49
	01:00	7,44	7,42	0,01	1			1	1							0,60	0,62
	02:00	6,89	6,82	0,07	1		1		1							1,49	1,48
	03:00	6,59	6,59	0,01	1		1		1							1,18	1,18
	04:00	6,37	6,37	0,00	1		1		1							0,96	0,96
	05:00	6,36	6,36	0,00	1		1		1							0,95	0,94
	06:00	6,76	6,76	0,00	1		1		1							1,31	1,32
	07:00	7,71	7,71	0,00	1		1		1							2,20	2,21
	08:00	8,86	8,86	0,00	1			1	1							1,01	0,95
	09:00	9,82	9,82	0,00				1	1					1		2,70	2,70
	10:00	10,06	10,05	0,01			1	1	1							2,46	2,46
	11:00	10,36	10,35	0,01			1	1	1							2,75	2,75
	12:00	10,64	10,62	0,01			1	1	1							2,99	2,99
	13:00	10,99	10,95	0,04			1	1	1					1		2,98	2,98
	14:00	10,69	10,57	0,12			1	1	1					1		2,72	2,73
	15:00	9,87	9,66	0,21			1	1	1							2,30	2,28
	16:00	9,63	9,42	0,21			1	1	1							2,04	2,04
	17:00	9,97	9,79	0,18			1	1	1							2,36	2,36
	18:00	10,66	10,56	0,10			1	1	1							2,94	2,94
	19:00	11,01	10,98	0,03			1	1	1							3,04	3,04
	20:00	11,13	11,09	0,03			1	1	1					1		3,04	3,04
	21:00	11,47	11,47	0,00			1	1	1					1		3,04	3,04
	22:00	10,62	10,57	0,05			1	1	1					1		2,73	2,71
	23:00	9,48	9,03	0,45			1	1	1							1,92	1,90

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ENOIK. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026	00:00	8,38	8,08	0,30			1	1	1							0,82	0,80
	01:00	7,71	7,57	0,14			1	1	1							1,23	1,30
	02:00	7,12	6,99	0,13	1		1		1							1,72	1,71
	03:00	6,85	6,75	0,11	1		1		1							1,45	1,44
	04:00	6,71	6,41	0,31	1		1		1							1,30	1,30
	05:00	6,70	6,34	0,36	1		1		1							1,29	1,29
	06:00	7,09	5,60	1,49	1		1		1							1,67	1,67
	07:00	7,78	6,01	1,77	1		1		1							2,21	2,21
	08:00	8,63	7,32	1,31				1	1							2,04	1,99
	09:00	9,37	8,30	1,06				1	1							2,76	2,77
	10:00	9,98	9,37	0,61				1	1							2,88	2,87
	11:00	10,07	9,34	0,72			1	1	1							2,48	2,47
	12:00	9,80	9,19	0,61			1	1	1							2,24	2,22
	13:00	9,23	8,68	0,55				1	1							2,29	2,29
	14:00	8,98	8,35	0,63				1	1							2,48	2,48
	15:00	8,55	7,99	0,56				1	1							2,05	2,04
	16:00	8,16	7,93	0,23				1	1							1,64	1,65
	17:00	8,61	8,54	0,07				1	1							2,08	2,09
	18:00	9,66	9,63	0,03	1			1	1							2,63	2,64
	19:00	10,18	10,18	0,00	1			1	1							2,58	2,58
	20:00	10,29	10,24	0,06	1			1	1							2,69	2,69
	21:00	10,58	10,46	0,12	1			1	1							2,96	2,96
	22:00	9,64	9,61	0,03	1			1	1							2,08	2,06
	23:00	8,53	8,43	0,10	1			1	1							0,96	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ENOIK. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026	00:00	7,65	7,43	0,22	1		1	1								1,34	1,39
	01:00	6,98	6,74	0,24	1		1	1								1,58	1,57
	02:00	6,47	5,93	0,54	1		1	1								1,31	1,33
	03:00	6,30	5,89	0,41	1			1								1,97	1,97
	04:00	6,18	6,00	0,18	1			1								1,85	1,86
	05:00	6,16	5,85	0,31	1			1								1,82	1,83
	06:00	6,56	6,11	0,46	1		1	1								1,47	1,46
	07:00	7,63	7,22	0,41	1		1	1								2,18	2,18
	08:00	8,61	8,46	0,15	1	1	1	1								2,26	2,24
	09:00	9,27	9,19	0,08		1	1	1	1							1,62	1,50
	10:00	9,59	9,50	0,09			1	1	1							1,96	1,97
	11:00	9,57	9,48	0,09			1	1	1							1,97	1,98
	12:00	9,67	9,56	0,10			1	1	1							2,07	2,06
	13:00	10,09	10,01	0,08			1	1	1							2,50	2,50
	14:00	9,74	9,68	0,05			1	1	1							2,16	2,15
	15:00	9,13	9,09	0,04			1	1	1							1,56	1,55
	16:00	8,75	8,74	0,01			1	1	1							1,16	1,15
	17:00	9,04	9,02	0,02			1	1	1							1,43	1,43
	18:00	9,76	9,70	0,06			1	1	1							2,14	2,14
	19:00	10,37	10,33	0,04			1	1	1							2,77	2,76
	20:00	10,43	10,43	0,00			1	1	1							2,84	2,84
	21:00	10,55	10,46	0,09			1	1	1							2,93	2,93
	22:00	9,63	9,47	0,16			1	1	1							2,08	2,07
	23:00	8,54	8,37	0,16			1	1	1							0,96	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ENOIK. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026	00:00	7,69	7,60	0,09			1	1	1							0,25	0,29
	01:00	6,95	6,90	0,06	1		1	1								1,55	1,55
	02:00	6,39	6,33	0,05	1		1	1								1,37	1,38
	03:00	6,16	6,09	0,08	1			1								1,83	1,83
	04:00	6,03	5,96	0,07	1			1								1,70	1,70
	05:00	6,04	6,01	0,04	1			1								1,71	1,70
	06:00	6,37	6,31	0,06	1			1								1,76	1,76
	07:00	7,03	6,92	0,11	1		1	1								1,32	1,18
	08:00	8,29	8,15	0,14	1		1	1	1							1,09	1,11
	09:00	9,09	9,02	0,07				1	1							2,49	2,52
	10:00	9,58	9,49	0,08				1	1							2,06	2,04
	11:00	9,85	9,75	0,10	1			1	1							2,25	2,24
	12:00	9,97	9,91	0,06	1			1	1							2,38	2,37
	13:00	10,00	9,90	0,10	1			1	1							2,41	2,40
	14:00	9,61	9,52	0,08	1			1	1							2,03	2,01
	15:00	9,09	9,03	0,07	1			1	1							1,86	1,86
	16:00	8,98	8,95	0,04				1	1							2,46	2,45
	17:00	9,27	9,25	0,01				1	1							2,74	2,74
	18:00	9,94	9,91	0,03	1			1	1							2,51	2,51
	19:00	10,42	10,34	0,08	1			1	1							2,82	2,82
	20:00	10,65	10,56	0,09	1			1	1							2,99	2,98
	21:00	10,80	10,63	0,17	1			1	1							3,02	3,01
	22:00	9,73	9,44	0,29	1			1	1							2,17	2,14
	23:00	8,67	8,49	0,18	1			1	1							1,10	1,09

Μερική διακοπή στις 07:20 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ENOIK. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026	00:00	7,94	7,80	0,13	1		1	1	1							1,20	1,29
	01:00	7,24	7,07	0,17	1		1	1								1,84	1,83
	02:00	6,71	6,51	0,20	1		1	1								1,34	1,33
	03:00	6,42	6,19	0,22	1		1	1								1,59	1,60
	04:00	6,28	6,15	0,13			1	1								1,95	1,95
	05:00	6,16	6,09	0,07			1	1								1,83	1,83
	06:00	6,38	6,36	0,02		1	1	1								1,49	1,48
	07:00	7,03	7,00	0,03		1	1	1								1,60	1,60
	08:00	7,72	7,70	0,02		1	1	1	1							1,17	1,10
	09:00	8,36	8,30	0,06				1	1							1,52	1,59
	10:00	8,72	8,60	0,12				1	1							2,19	2,19
	11:00	8,94	8,76	0,18				1	1							2,16	2,15
	12:00	9,56	9,42	0,14			1	1	1							1,97	1,97
	13:00	9,66	9,46	0,20			1	1	1							2,07	2,07
	14:00	9,21	8,89	0,32			1	1	1							2,09	2,10
	15:00	8,90	8,69	0,20				1	1							2,39	2,38
	16:00	8,90	8,63	0,27				1	1							2,37	2,37
	17:00	9,40	9,29	0,11				1	1							2,83	2,84
	18:00	10,23	10,16	0,07			1	1	1							2,75	2,75
	19:00	10,77	10,74	0,02			1	1	1							3,02	3,02
	20:00	10,73	10,71	0,02			1	1	1					1		2,75	2,75
	21:00	10,97	10,78	0,19			1	1	1					1		2,99	2,99
	22:00	10,49	9,97	0,52			1	1	1							2,89	2,88
	23:00	9,52	8,09	1,43			1	1	1							1,96	1,94

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ΕΝΟΙΚ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026	00:00	8,61	8,10	0,50			1	1	1							1,04	1,02
	01:00	7,83	7,65	0,18	1		1	1								1,79	1,88
	02:00	7,21	7,16	0,04	1		1	1								1,80	1,80
	03:00	6,91	6,61	0,30	1		1	1								1,50	1,50
	04:00	6,90	6,36	0,55	1		1	1								1,48	1,47
	05:00	6,91	6,47	0,44	1		1	1								1,49	1,49
	06:00	7,16	6,12	1,04	1		1	1								1,73	1,74
	07:00	8,01	7,37	0,64	1		1	1								2,44	2,45
	08:00	9,07	7,97	1,10	1		1	1	1							1,70	1,66
	09:00	9,98	9,10	0,88				1	1							2,94	2,96
	10:00	10,35	8,94	1,42				1	1							3,04	3,04
	11:00	10,40	8,31	2,10				1	1							3,04	3,04
	12:00	10,45	8,36	2,09				1	1							3,04	3,04
	13:00	10,77	9,38	1,39				1	1							3,04	3,04
	14:00	10,65	9,64	1,01			1	1	1							3,02	3,02
	15:00	10,00	9,23	0,77			1	1	1							2,44	2,42
	16:00	9,54	8,95	0,59			1	1	1							1,95	1,95
	17:00	9,96	9,48	0,47			1	1	1							2,35	2,35
	18:00	10,68	10,39	0,29			1	1	1							2,90	2,90
	19:00	11,44	11,14	0,29			1	1	1					2		3,04	3,04
	20:00	11,48	11,17	0,30			1	1	1					2		2,95	2,95
	21:00	11,65	10,36	1,30	1			1	1					2		3,04	3,04
	22:00	10,65	9,16	1,49	1			1	1							2,92	2,90
	23:00	9,56	8,10	1,46	1			1	1							2,43	2,43

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ENOIK. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026	00:00	8,65	6,96	1,69				1	1							2,04	2,11
	01:00	7,85	5,68	2,17	1		1	1								2,45	2,44
	02:00	7,22	6,22	1,00	1		1	1								1,86	1,88
	03:00	6,92	6,40	0,51	1			1								2,42	2,42
	04:00	6,78	5,42	1,36	1			1								2,37	2,37
	05:00	6,76	5,56	1,20	1	1		1								1,85	1,83
	06:00	7,12	5,81	1,31	1	1		1								1,68	1,69
	07:00	8,02	6,69	1,32	1	1		1								2,53	2,53
	08:00	8,95	7,66	1,28	1	1	1	1								2,71	2,70
	09:00	10,02	8,80	1,22	1	1	1	1								2,50	2,50
	10:00	10,08	9,04	1,04	1	1	1	1								2,00	1,96
	11:00	9,80	8,84	0,96			1	1	1							2,00	2,57
	12:00	10,11	9,32	0,79				1	1							2,00	3,04
	13:00	10,41	9,68	0,73				1	1						1	1,99	3,04
	14:00	10,06	9,08	0,98				1	1						1	2,71	3,04
	15:00	9,40	8,70	0,69				1	1							2,86	2,86
	16:00	9,10	8,72	0,37				1	1							2,59	2,59
	17:00	9,30	9,19	0,11	1			1	1							1,94	1,93
	18:00	10,24	10,16	0,08	1			1	1							2,51	2,51
	19:00	10,87	10,75	0,12	1			1	1						1	2,88	2,88
	20:00	10,99	10,85	0,13	1			1	1						1	2,96	2,96
	21:00	11,19	10,81	0,38	1			1	1						1	3,03	3,03
	22:00	10,47	10,07	0,40	1			1	1							2,84	2,83
	23:00	9,42	9,02	0,39	1			1	1							2,33	2,34

Το διάστημα 09:45 με 14:10 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ΕΝΟΙΚ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026	00:00	7,72	7,34	0,38				1	1							1,77	1,76
	01:00	7,61	7,37	0,25	1	1		1	1							1,39	1,41
	02:00	7,04	6,97	0,07	1	1		1								1,63	1,62
	03:00	6,73	6,72	0,01	1	1		1								1,33	1,32
	04:00	6,60	6,57	0,03	1	1		1								1,18	1,18
	05:00	6,61	6,57	0,03	1	1		1								1,19	1,20
	06:00	6,98	6,96	0,02	1	1		1						1		1,53	1,54
	07:00	8,01	8,01	0,00	1	1		1						2		2,08	2,08
	08:00	9,07	9,05	0,02	1	1			1			1	1	1		1,94	1,94
	09:00	10,04	9,95	0,09	1	1			1				1	3		3,04	3,04
	10:00	10,52	10,24	0,28	1	1			1					4		3,04	3,04
	11:00	10,62	10,25	0,37	1	1		1	1					3		2,60	2,59
	12:00	10,83	10,57	0,25	1	1		1	1							2,43	2,44
	13:00	11,19	10,97	0,22	1			1	1					1		3,04	3,04
	14:00	10,86	10,59	0,27	1			1	1					1		2,89	2,89
	15:00	10,31	10,05	0,26	1			1	1							2,72	2,71
	16:00	10,02	9,58	0,45	1			1	1							2,42	2,42
	17:00	10,30	9,86	0,44	1			1	1							2,69	2,69
	18:00	11,02	10,64	0,38	1			1	1					1		2,96	2,96
	19:00	11,50	11,05	0,45	1			1	1					2		3,04	3,04
	20:00	11,53	11,15	0,38	1			1	1					2		3,04	3,04
	21:00	11,88	11,49	0,38	1			1	1					2		3,04	3,04
	22:00	11,11	10,87	0,23	1			1	1					1		3,04	3,04
	23:00	10,07	9,71	0,36	1			1	1							2,52	2,50

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ΕΝΟΙΚ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026	00:00	9,18	8,66	0,51	1			1	1							1,73	1,74
	01:00	8,18	7,72	0,46				1	1							1,69	1,68
	02:00	7,58	7,13	0,44	1		1		1							1,66	1,76
	03:00	7,25	6,91	0,34	1		1		1							1,84	1,84
	04:00	7,13	6,65	0,49	1		1		1							1,72	1,72
	05:00	7,07	6,41	0,66	1		1		1							1,66	1,65
	06:00	7,36	6,67	0,69	1		1		1							1,93	1,94
	07:00	8,25	7,95	0,30	1		1		1				1			2,20	2,22
	08:00	9,44	9,25	0,19	1	1	1		1				1			2,32	2,33
	09:00	10,55	10,30	0,25	1	1		1	1					1		1,55	1,55
	10:00	11,01	10,52	0,49		1		1	1							2,89	2,92
	11:00	11,07	10,62	0,45		1		1	1					1		3,02	3,02
	12:00	11,37	10,58	0,79		1		1	1					1		3,04	3,04
	13:00	11,58	10,44	1,14		1		1	1					1		3,04	3,04
	14:00	11,61	10,49	1,12		1		1	1					1		3,04	3,04
	15:00	11,21	10,41	0,81		1		1	1							3,04	3,04
	16:00	11,00	10,35	0,65		1		1	1							3,04	3,04
	17:00	11,26	10,84	0,43		1	1	1	1							2,78	2,78
	18:00	12,15	11,65	0,50		1	1	1	1							3,03	3,03
	19:00	12,56	12,19	0,37		1	1	1	1							3,04	3,04
	20:00	12,10	11,35	0,75		1	1	1	1					1		2,99	2,98
	21:00	11,86	11,25	0,61		1	1	1	1					1		3,01	3,01
	22:00	10,95	9,96	1,00		1		1	1					1		2,93	2,93
	23:00	10,19	9,14	1,05		1		1	1							2,62	2,60

Στο διάστημα 14:30 με 17:35 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ 2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ENOIK. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026	00:00	9,46	8,33	1,14		1		1	1							1,75	1,78
	01:00	8,92	7,06	1,86	1	1		1								2,99	3,04
	02:00	8,29	6,27	2,02	1	1		1								2,85	2,84
	03:00	7,86	6,28	1,58	1	1		1								2,46	2,45
	04:00	7,58	6,20	1,38	1	1		1								2,17	2,17
	05:00	7,59	6,37	1,21	1	1		1								2,17	2,16
	06:00	7,83	6,73	1,10	1	1		1								2,20	2,19
	07:00	8,72	7,34	1,37	1	1	1	1								2,26	2,25
	08:00	9,97	9,00	0,96	1	1	1	1	1					1		1,87	1,81
	09:00	10,76	9,83	0,93			1	1	1					1		2,55	2,59
	10:00	11,01	9,77	1,23			1	1	1					1		2,98	2,98
	11:00	11,01	9,36	1,65			1	1	1					1		2,97	2,97
	12:00	11,40	9,41	1,99			1	1	1					1		3,04	3,04
	13:00	11,73	9,36	2,37			1	1	1					1		3,04	3,04
	14:00	11,82	9,63	2,19			1	1	1							3,04	3,04
	15:00	11,37	9,80	1,56			1	1	1							3,04	3,04
	16:00	11,08	10,30	0,78			1	1	1							3,04	3,04
	17:00	11,42	10,83	0,59			1	1	1							3,04	3,04
	18:00	12,01	11,52	0,49			1	1	1					1		3,04	3,04
	19:00	12,39	11,84	0,55			1	1	1					1		3,04	3,04
	20:00	12,34	11,50	0,84			1	1	1					2		3,04	3,04
	21:00	12,31	11,06	1,24			1	1	1					2		3,04	3,04
	22:00	11,50	10,42	1,08			1	1	1					1		3,04	3,04
	23:00	10,63	9,84	0,79			1	1	1					1		2,90	2,89

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ΕΝΟΙΚ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026	00:00	9,96	9,30	0,66			1	1	1							2,40	2,38
	01:00	9,19	8,31	0,88	1		1	1	1							1,94	2,04
	02:00	8,54	7,84	0,70	1		1	1								2,98	2,98
	03:00	8,03	7,74	0,29	1		1	1								2,62	2,62
	04:00	7,92	7,63	0,29	1		1	1								2,50	2,50
	05:00	7,76	7,49	0,27	1		1	1								2,35	2,35
	06:00	7,82	7,45	0,37	1		1	1								2,38	2,39
	07:00	8,62	7,76	0,86	1		1	1								2,94	2,95
	08:00	9,56	8,59	0,97	1		1	1	1							2,15	2,14
	09:00	10,43	9,72	0,71				1	1							3,04	3,04
	10:00	10,90	10,39	0,51		1		1	1							3,03	3,03
	11:00	11,17	10,64	0,54		1		1	1					1		3,04	3,03
	12:00	11,55	11,06	0,49		1		1	1					2		3,04	3,04
	13:00	12,06	11,32	0,74		1		1	1					2		3,04	3,04
	14:00	11,87	11,48	0,39		1		1	1					2		3,04	3,04
	15:00	11,67	11,46	0,21		1		1	1					3		3,04	3,04
	16:00	11,61	11,36	0,25		1		1	1					3		3,04	3,04
	17:00	11,84	11,31	0,54		1		1	1					3		3,04	3,04
	18:00	12,38	12,08	0,30		1		1	1					3		3,04	3,04
	19:00	12,58	12,38	0,20		1	1	1	1					3		3,04	3,04
	20:00	12,40	12,13	0,27			1	1	1					2		3,04	3,04
	21:00	12,62	12,21	0,41			1	1	1					2		3,04	3,04
	22:00	11,80	11,21	0,59			1	1	1					2		3,04	3,04
	23:00	10,89	9,57	1,31			1	1	1							3,03	3,03

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ΕΝΟΙΚ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026	00:00	10,17	8,63	1,54			1	1	1							2,64	2,62
	01:00	9,42	8,20	1,22				1	1							2,67	2,68
	02:00	8,68	7,48	1,20				1	1							1,82	1,79
	03:00	8,17	7,09	1,09	1		1	1								2,68	2,72
	04:00	7,90	7,10	0,79	1		1	1								2,48	2,48
	05:00	7,77	7,17	0,60	1		1	1								2,37	2,36
	06:00	7,80	7,28	0,52	1		1	1								2,37	2,38
	07:00	8,33	7,59	0,74	1		1	1								2,86	2,86
	08:00	8,90	8,23	0,68	1		1	1	1							1,99	1,95
	09:00	9,74	9,19	0,55				1	1							2,99	2,99
	10:00	10,36	9,94	0,42	1			1	1							2,90	2,90
	11:00	10,59	10,06	0,53	1			1	1							2,95	2,95
	12:00	11,18	10,20	0,98	1			1	1							3,04	3,04
	13:00	11,51	10,72	0,79	1			1	1							3,04	3,04
	14:00	11,27	10,73	0,54	1			1	1							3,04	3,04
	15:00	11,07	10,66	0,40	1			1	1							3,04	3,04
	16:00	11,10	10,92	0,17	1			1	1							3,04	3,04
	17:00	11,48	11,31	0,17	1			1	1					1		3,04	3,04
	18:00	12,22	12,01	0,21	1			1	1					2		3,04	3,04
	19:00	12,53	12,43	0,11	1			1	1					3		3,04	3,04
	20:00	12,42	12,33	0,08	1			1	1					3		3,04	3,04
	21:00	12,75	12,49	0,26	1			1	1					3		3,04	3,04
	22:00	12,39	12,02	0,37	1			1	1					2		3,04	3,04
	23:00	11,48	11,28	0,20	1			1	1					1		3,04	3,04

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ENOIK. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026	00:00	10,67	10,48	0,19	1			1	1							2,96	2,96
	01:00	9,84	9,53	0,31	1			1	1							2,27	2,26
	02:00	8,95	8,80	0,15	1			1	1							1,76	1,78
	03:00	8,34	8,29	0,05				1	1							1,84	1,83
	04:00	8,14	8,05	0,09				1	1							1,63	1,62
	05:00	7,98	7,91	0,07				1	1							1,47	1,46
	06:00	8,14	8,00	0,14				1	1							1,62	1,63
	07:00	9,04	8,98	0,06				1	1							2,47	2,49
	08:00	10,39	10,36	0,03			1	1	1							2,86	2,86
	09:00	11,46	11,42	0,04			1	1	1					1		3,04	3,04
	10:00	12,10	12,08	0,02			1	1	1					2		3,04	3,04
	11:00	12,65	12,61	0,04			1	1	1					3		3,04	3,04
	12:00	13,20	13,11	0,09			1	1	1					4		3,04	3,04
	13:00	13,51	13,18	0,34			1	1	1					4		3,04	3,04
	14:00	13,44	13,14	0,30			1	1	1					4		3,04	3,04
	15:00	13,15	13,01	0,14			1	1	1					4		3,04	3,04
	16:00	12,77	12,75	0,02			1	1	1					4		3,04	3,04
	17:00	12,87	12,84	0,03			1	1	1					4		3,04	3,04
	18:00	13,24	13,16	0,07			1	1	1					4		3,04	3,04
	19:00	13,53	13,45	0,08			1	1	1					4		3,04	3,04
	20:00	13,47	13,44	0,03			1	1	1					4		3,04	3,04
	21:00	13,71	13,62	0,09			1	1	1					4		3,04	3,04
	22:00	12,74	12,38	0,36			1	1	1					4		3,04	3,04
	23:00	11,80	11,47	0,32			1	1	1					3		3,04	3,04

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ENOIK. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026	00:00	11,02	10,35	0,67			1	1	1					1		3,03	3,03
	01:00	10,30	7,92	2,38			1	1	1							2,73	2,72
	02:00	9,47	7,86	1,61			1	1	1							1,79	1,74
	03:00	8,98	7,27	1,71	1		1		1							2,86	2,93
	04:00	8,77	7,41	1,36	1		1		1							3,04	3,04
	05:00	8,59	7,99	0,60	1		1		1					1		2,86	2,85
	06:00	8,73	8,41	0,31	1		1		1					1		2,14	2,06
	07:00	9,43	9,08	0,35	1			1	1							1,75	1,74
	08:00	10,70	10,39	0,31	1			1	1					1		2,77	2,79
	09:00	11,93	11,32	0,61	1			1	1					2		3,04	3,04
	10:00	12,50	11,55	0,95	1			1	1					3		3,04	3,04
	11:00	12,62	12,10	0,52	1			1	1					3		3,04	3,04
	12:00	13,03	12,70	0,33	1			1	1					4		3,04	3,04
	13:00	13,69	13,37	0,32	1			1	1					4		3,04	3,04
	14:00	13,71	13,29	0,42	1			1	1					4		3,04	3,04
	15:00	13,22	13,12	0,10	1			1	1					4		3,04	3,04
	16:00	12,91	12,91	0,01	1			1	1					4		3,04	3,04
	17:00	12,95	12,95	0,00	1			1	1					4		3,04	3,04
	18:00	13,44	13,44	0,00	1			1	1					4		3,04	3,04
	19:00	13,66	13,66	0,00	1			1	1					4		3,04	3,04
	20:00	13,42	13,42	0,00	1			1	1					4		3,04	3,04
	21:00	12,30	12,29	0,01	1			1	1					3		2,81	2,77
	22:00	11,73	11,57	0,16	1	1	1	1	1							2,23	2,24
	23:00	11,90	11,60	0,31	1		1	1	1							2,89	2,89

Μερική διακοπή το διάστημα 21:34 – 21:57 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ENOIK. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026	00:00	11,01	10,70	0,31	1		1	1	1							2,65	2,65
	01:00	10,09	9,76	0,33			1	1	1							2,52	2,51
	02:00	9,25	8,92	0,33			1	1	1							2,02	2,01
	03:00	8,64	8,48	0,16				1	1							2,15	2,14
	04:00	8,38	8,27	0,11				1	1							1,88	1,88
	05:00	8,22	8,11	0,11				1	1							1,71	1,71
	06:00	8,32	8,21	0,11				1	1							1,79	1,80
	07:00	9,36	9,28	0,08				1	1							2,24	2,25
	08:00	10,86	10,85	0,01			1	1	1						2	2,82	2,82
	09:00	12,09	12,07	0,01			1	1	1						3	3,04	3,04
	10:00	12,67	12,63	0,04			1	1	1						4	3,04	3,04
	11:00	13,10	13,04	0,06			1	1	1						4	3,04	3,04
	12:00	13,51	13,46	0,04			1	1	1						4	3,04	3,04
	13:00	14,01	13,96	0,05			1	1	1						4	3,04	3,04
	14:00	13,98	13,84	0,14			1	1	1						4	3,04	3,04
	15:00	13,53	13,32	0,21			1	1	1						4	3,04	3,04
	16:00	12,98	12,88	0,10			1	1	1						4	3,04	3,04
	17:00	13,06	13,04	0,01			1	1	1						4	3,04	3,04
	18:00	13,46	13,46	0,00			1	1	1						4	3,04	3,04
	19:00	13,63	13,60	0,03			1	1	1						4	3,04	3,04
	20:00	13,45	13,37	0,08			1	1	1						4	3,04	3,04
	21:00	13,60	12,48	1,11			1	1	1						4	3,04	3,04
	22:00	12,73	10,19	2,53	1		1	1	1						1	3,04	3,04
	23:00	11,15	8,68	2,48	1		1	1	1							2,55	2,51

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ΕΝΟΙΚ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2026	00:00	9,79	7,72	2,07			1	1	1							2,08	2,08
	01:00	8,83	6,62	2,21			1	1	1							2,21	2,23
	02:00	8,17	5,33	2,84			1		1							2,87	2,86
	03:00	7,72	5,07	2,65			1		1							2,70	2,70
	04:00	7,51	4,97	2,55			1		1							2,63	2,63
	05:00	7,42	4,84	2,57			1		1							2,60	2,59
	06:00	7,64	4,99	2,65			1		1							2,67	2,67
	07:00	8,48	5,73	2,75			1		1							2,94	2,94
	08:00	9,43	6,62	2,80	1		1		1							3,04	3,04
	09:00	10,17	7,69	2,48	1			1	1							2,92	2,91
	10:00	10,46	8,95	1,51				1	1							3,04	3,04
	11:00	10,54	9,63	0,91		1		1	1							2,94	2,93
	12:00	10,78	9,85	0,93		1		1	1							3,03	3,03
	13:00	11,02	10,30	0,72		1		1	1							3,04	3,04
	14:00	10,74	9,92	0,83		1		1	1							3,01	3,00
	15:00	10,19	9,32	0,87		1		1	1							2,60	2,60
	16:00	9,86	9,44	0,42		1		1	1							2,27	2,27
	17:00	10,01	9,64	0,37		1		1	1							2,41	2,41
	18:00	10,89	10,54	0,35		1		1	1						1	2,88	2,88
	19:00	11,38	11,11	0,27		1		1	1						2	3,04	3,04
	20:00	11,45	11,03	0,42		1		1	1						2	3,04	3,04
	21:00	11,31	10,73	0,57		1		1	1						2	3,02	3,02
	22:00	10,43	9,73	0,69		1		1	1						1	2,70	2,69
	23:00	9,42	8,73	0,69		1		1	1							1,85	1,84

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ENOIK. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2026	00:00	8,78	7,78	1,00	1	1		1	1							1,61	1,69
	01:00	8,13	6,61	1,52	1	1		1								2,72	2,70
	02:00	7,48	6,55	0,93	1	1		1								2,08	2,07
	03:00	7,17	6,52	0,66	1	1		1								1,77	1,75
	04:00	7,04	6,45	0,59	1	1		1								1,62	1,61
	05:00	7,00	6,58	0,43	1	1		1								1,59	1,60
	06:00	7,25	6,87	0,38	1	1		1								1,82	1,83
	07:00	8,19	7,65	0,54	1	1		1								2,42	2,42
	08:00	9,43	8,98	0,45	1	1	1	1							1	2,65	2,62
	09:00	10,32	10,11	0,21	1	1	1	1	1							2,15	2,16
	10:00	10,79	10,56	0,23			1	1	1							3,03	3,03
	11:00	11,12	10,99	0,13			1	1	1						1	3,01	3,00
	12:00	10,76	10,58	0,18			1	1	1						2	2,71	2,71
	13:00	11,61	11,51	0,10			1	1	1						2	3,04	3,04
	14:00	10,91	10,75	0,15			1	1	1						1	2,96	2,96
	15:00	10,05	9,76	0,29			1	1	1							2,49	2,47
	16:00	9,39	8,75	0,64			1	1	1							1,79	1,79
	17:00	9,60	8,81	0,78			1	1	1							1,99	1,99
	18:00	10,05	8,18	1,87			1	1	1							2,43	2,43
	19:00	10,39	7,71	2,68			1	1	1							2,80	2,79
	20:00	10,52	8,39	2,13			1	1	1							2,91	2,91
	21:00	10,43	8,59	1,84			1	1	1							2,84	2,83
	22:00	9,49	7,67	1,82			1	1	1							1,92	1,92
	23:00	8,45	7,60	0,85			1	1	1							0,89	0,87

Τήρηση υψηλότερης εφεδρείας μετά τις μεσημεριανές ώρες λόγω κακοκαιρίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 25 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ΕΝΟΙΚ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 25 Ιουλίου 2026	00:00	7,61	6,65	0,97	1		1	1	1							0,95	0,99
	01:00	7,00	5,41	1,59	1		1		1							1,60	1,59
	02:00	6,51	5,40	1,10	1		1		1							1,11	1,11
	03:00	6,27	4,75	1,52			1		1							1,52	1,55
	04:00	6,23	4,34	1,89			1		1							1,90	1,89
	05:00	6,24	4,37	1,87			1		1							1,90	1,90
	06:00	6,57	4,44	2,13			1		1							2,21	2,20
	07:00	7,40	5,02	2,38			1		1							2,58	2,58
	08:00	8,22	5,79	2,43			1		1							2,69	2,70
	09:00	8,93	6,85	2,08				1	1							2,40	2,36
	10:00	9,31	7,00	2,32				1	1							2,80	2,80
	11:00	9,34	7,06	2,28				1	1							2,82	2,82
	12:00	9,54	7,36	2,18				1	1							2,99	2,99
	13:00	9,60	7,80	1,81				1	1							3,02	3,02
	14:00	9,09	7,77	1,32				1	1							2,60	2,58
	15:00	8,46	7,81	0,65				1	1							1,94	1,94
	16:00	8,26	7,77	0,49				1	1							1,74	1,75
	17:00	8,65	8,32	0,33				1	1							2,12	2,12
	18:00	9,68	9,45	0,24			1	1	1							2,56	2,56
	19:00	10,34	9,90	0,43			1	1	1							2,73	2,72
	20:00	10,53	10,15	0,38			1	1	1						1	2,61	2,60
	21:00	10,54	10,13	0,41			1	1	1						1	2,57	2,56
	22:00	9,63	9,26	0,37			1	1	1							2,00	1,99
	23:00	8,63	8,23	0,40			1	1	1							1,61	1,64

Τήρηση υψηλότερης εφεδρείας τις πρώτες πρωινές ώρες λόγω κακοκαιρίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 26 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ΕΝΟΙΚ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 26 Ιουλίου 2026	00:00	7,92	7,74	0,19	1		1	1	1							1,39	1,48
	01:00	7,24	7,13	0,11	1		1		1							1,84	1,83
	02:00	6,72	6,64	0,08	1		1		1							1,32	1,30
	03:00	6,44	6,44	0,00	1		1		1							1,03	1,03
	04:00	6,29	6,29	0,00	1		1		1							0,87	0,87
	05:00	6,23	6,23	0,00	1		1		1							0,81	0,81
	06:00	6,40	6,40	0,00	1		1		1							0,97	0,98
	07:00	7,09	7,09	0,00	1		1		1							1,65	1,65
	08:00	7,89	7,89	0,00	1		1		1						2	2,05	2,05
	09:00	8,62	8,59	0,03	1		1		1						2	1,96	1,94
	10:00	9,00	8,94	0,06				1	1						2	1,84	1,84
	11:00	9,12	8,99	0,13				1	1							2,61	2,58
	12:00	9,62	9,40	0,22	1			1	1							2,66	2,63
	13:00	9,50	9,15	0,35	1			1	1							1,92	1,91
	14:00	9,12	8,57	0,55	1			1	1							1,54	1,54
	15:00	8,38	7,92	0,46	1			1	1							0,81	0,80
	16:00	8,39	7,97	0,42	1			1	1							0,79	0,78
	17:00	8,87	8,64	0,23	1			1	1							1,26	1,25
	18:00	9,82	9,60	0,23	1			1	1							2,20	2,22
	19:00	10,39	10,23	0,16	1			1	1							2,80	2,80
	20:00	10,67	10,47	0,20	1			1	1							3,00	3,00
	21:00	10,59	10,44	0,15	1			1	1							2,94	2,93
	22:00	9,70	9,54	0,16	1			1	1							2,14	2,12
	23:00	8,77	8,67	0,10	1			1	1							1,55	1,57

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ENOIK. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026	00:00	8,02	7,92	0,10				1	1							1,42	1,48
	01:00	7,41	7,21	0,19	1		1		1							2,02	2,00
	02:00	6,88	6,77	0,11	1		1		1							1,48	1,46
	03:00	6,54	6,53	0,01	1		1		1							1,12	1,13
	04:00	6,41	6,40	0,02	1		1		1							1,00	0,99
	05:00	6,45	6,41	0,03	1		1		1							1,03	1,03
	06:00	6,83	6,73	0,09	1		1		1							1,39	1,40
	07:00	7,80	7,67	0,13	1		1		1							2,35	2,36
	08:00	8,97	8,76	0,21				1	1							1,35	1,38
	09:00	10,05	9,92	0,13				1	1							3,00	3,00
	10:00	10,42	10,19	0,23			1	1	1							2,84	2,82
	11:00	10,50	10,12	0,38			1	1	1							2,88	2,89
	12:00	10,85	10,40	0,45			1	1	1							3,04	3,04
	13:00	11,08	10,65	0,43			1	1	1							3,04	3,04
	14:00	11,08	10,84	0,24			1	1	1						1	2,99	2,97
	15:00	10,39	10,02	0,37			1	1	1						1	2,46	2,45
	16:00	10,06	9,77	0,29			1	1	1							2,47	2,47
	17:00	10,44	10,12	0,31			1	1	1							2,81	2,80
	18:00	11,21	11,02	0,20			1	1	1						2	3,02	3,02
	19:00	11,78	11,54	0,24			1	1	1						3	3,04	3,04
	20:00	12,12	11,66	0,46			1	1	1						3	3,04	3,04
	21:00	12,04	11,74	0,30			1	1	1						3	3,04	3,04
	22:00	10,92	10,52	0,40			1	1	1						2	2,87	2,86
	23:00	9,80	9,43	0,37			1	1	1							2,12	2,12

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ENOIK. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026	00:00	8,87	8,47	0,40				1	1							1,55	1,55
	01:00	8,10	7,83	0,27				1	1							1,60	1,60
	02:00	7,52	7,42	0,10	1		1		1							1,29	1,37
	03:00	7,26	7,24	0,03	1		1		1							1,85	1,85
	04:00	7,14	7,12	0,02	1		1		1							1,72	1,73
	05:00	7,22	7,06	0,16	1		1		1							1,80	1,80
	06:00	7,52	7,37	0,14	1		1		1							2,09	2,09
	07:00	8,35	8,29	0,06	1			1	1							1,12	1,05
	08:00	9,84	9,81	0,03	1			1	1							2,21	2,22
	09:00	11,09	11,05	0,04	1			1	1							3,02	3,02
	10:00	11,67	11,53	0,14	1			1	1						1	3,04	3,04
	11:00	11,89	11,63	0,26	1			1	1						1	3,04	3,04
	12:00	12,40	12,06	0,34	1			1	1						2	3,04	3,04
	13:00	12,87	12,57	0,30	1			1	1						2	3,04	3,04
	14:00	12,57	12,16	0,41	1			1	1						3	3,04	3,04
	15:00	12,15	11,91	0,24	1			1	1						3	3,04	3,04
	16:00	11,79	11,68	0,12	1			1	1						3	3,04	3,04
	17:00	11,95	11,81	0,14	1			1	1						3	3,04	3,04
	18:00	12,71	12,58	0,13	1			1	1						3	3,04	3,04
	19:00	13,06	12,70	0,36	1			1	1						4	3,04	3,04
	20:00	12,95	12,28	0,67	1			1	1						4	3,04	3,04
	21:00	12,94	12,07	0,87	1			1	1						4	3,04	3,04
	22:00	12,05	11,32	0,73	1			1	1						3	3,04	3,04
	23:00	10,96	10,33	0,62	1			1	1						1	2,94	2,94

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ENOIK. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026	00:00	10,14	9,02	1,12	1			1	1							2,57	2,55
	01:00	9,39	7,18	2,21	1		1		1							2,50	2,54
	02:00	8,70	6,51	2,19	1		1		1							3,01	3,01
	03:00	8,13	6,06	2,07	1		1		1							2,73	2,72
	04:00	7,86	6,53	1,32	1		1		1							2,45	2,44
	05:00	7,79	6,29	1,50	1		1		1							2,38	2,38
	06:00	7,89	6,39	1,50	1		1		1							2,47	2,47
	07:00	8,76	7,15	1,62	1		1		1							2,99	3,00
	08:00	10,02	8,13	1,89	1		1		1			1				2,91	2,88
	09:00	10,80	8,97	1,83	1			1	1					1		2,65	2,67
	10:00	11,05	9,57	1,48	1			1	1							3,03	3,02
	11:00	11,02	9,38	1,64	1			1	1							3,04	3,04
	12:00	11,74	9,69	2,05	1			1	1							3,04	3,04
	13:00	11,92	9,94	1,98	1			1	1							3,04	3,04
	14:00	11,37	9,00	2,37	1			1	1							3,04	3,04
	15:00	10,82	8,58	2,24	1			1	1							3,02	3,02
	16:00	10,60	8,49	2,11	1			1	1							3,01	2,99
	17:00	10,99	9,08	1,92	1			1	1							3,04	3,04
	18:00	11,72	9,30	2,42	1			1	1							3,04	3,04
	19:00	12,21	9,33	2,87	1			1	1							3,04	3,04
	20:00	12,24	9,23	3,01	1			1	1							3,04	3,04
	21:00	12,29	9,27	3,01	1			1	1							3,04	3,04
	22:00	11,05	8,04	3,00	1			1	1							3,03	3,03
	23:00	9,94	7,61	2,33	1			1	1							2,38	2,37

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ENOIK. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026	00:00	8,99	7,50	1,48	1			1	1							1,48	1,57
	01:00	8,31	5,50	2,80	1		1		1							2,85	2,84
	02:00	7,64	5,42	2,22	1		1		1							2,24	2,23
	03:00	7,28	5,42	1,87	1		1		1							1,89	1,88
	04:00	7,13	5,42	1,71	1		1		1							1,72	1,71
	05:00	7,12	5,42	1,71	1		1		1							1,71	1,70
	06:00	7,44	5,43	2,02	1		1		1							2,01	2,01
	07:00	8,22	5,51	2,70	1		1		1							2,71	2,72
	08:00	9,24	6,22	3,01	1		1		1							3,04	3,04
	09:00	10,07	7,27	2,80				1	1							2,83	2,82
	10:00	10,23	7,28	2,95				1	1							2,97	2,97
	11:00	10,30	7,29	3,01				1	1							3,04	3,04
	12:00	10,56	7,55	3,00				1	1							3,04	3,04
	13:00	10,78	7,78	3,00				1	1							3,04	3,04
	14:00	10,62	7,62	3,00				1	1							3,04	3,04
	15:00	10,19	7,49	2,70				1	1							3,04	3,04
	16:00	10,00	7,40	2,60				1	1							3,04	3,04
	17:00	10,35	8,20	2,16				1	1							3,04	3,04
	18:00	11,35	8,67	2,68				1	1							3,04	3,04
	19:00	12,11	9,11	3,00				1	1							3,04	3,04
	20:00	12,12	9,12	3,00	1			1	1							3,04	3,04
	21:00	12,08	9,10	2,98	1			1	1							3,04	3,04
	22:00	10,94	8,05	2,89	1			1	1							3,00	2,99
	23:00	9,74	7,22	2,53	1			1	1							2,58	2,59

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ENOIK. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026	00:00	8,77	6,51	2,26				1	1							2,29	2,34
	01:00	8,03	5,44	2,59	1		1		1							2,63	2,62
	02:00	7,37	5,24	2,13	1		1		1							2,14	2,14
	03:00	7,06	4,59	2,46	1				1							2,48	2,47
	04:00	6,93	4,52	2,41	1				1							2,43	2,42
	05:00	6,97	4,54	2,43	1				1							2,44	2,44
	06:00	7,23	4,71	2,52	1				1							2,53	2,53
	07:00	8,15	5,33	2,83	1				1							2,84	2,85
	08:00	9,17	6,16	3,01	1		1		1							3,04	3,04
	09:00	9,92	6,90	3,01	1		1		1							3,04	3,04
	10:00	10,21	7,20	3,01	1		1		1							3,04	3,04
	11:00	10,20	7,51	2,70	1	1	1	1								2,72	2,74
	12:00	10,38	7,37	3,01	1	1	1	1								3,04	3,04
	13:00	10,61	7,60	3,00	1	1	1	1								3,04	3,04
	14:00	10,35	7,56	2,80	1	1	1	1								2,82	2,77
	15:00	9,93	6,91	3,01				1	1							3,04	3,04
	16:00	9,77	7,07	2,70				1	1							3,04	3,04
	17:00	10,36	7,82	2,54				1	1							3,04	3,04
	18:00	11,26	8,44	2,82				1	1							3,04	3,04
	19:00	11,84	8,89	2,95				1	1							3,04	3,04
	20:00	11,99	9,00	2,99				1	1							3,04	3,04
	21:00	11,75	8,74	3,01	1			1	1							3,04	3,04
	22:00	10,57	7,76	2,81	1			1	1							2,86	2,84
	23:00	9,47	7,11	2,36	1			1	1							2,40	2,42

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης