ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2026	00:00	5,31	5,30	0,00	1			1							1,04	1,03
	01:00	4,90	4,88	0,02				1							1,02	1,16
	02:00	4,67	4,62	0,05				1							1,30	1,41
	03:00	4,54	4,47	0,07				1							1,27	1,29
	04:00	4,45	4,41	0,04				1							1,20	1,19
	05:00	4,60	4,54	0,06				1							1,03	1,02
	06:00	4,89	4,81	0,08		1		1							0,52	0,55
	07:00	5,40	5,27	0,13		1		1							1,04	1,05
	08:00	6,01	5,88	0,14		1		1							1,30	1,67
	09:00	6,39	6,31	0,08		1	1	1							1,16	1,33
	10:00	6,44	6,33	0,11		1	1	1							1,04	1,04
	11:00	6,51	6,33	0,18		1	1	1							1,09	1,09
	12:00	6,77	6,61	0,16		1	1	1							1,26	1,35
	13:00	6,72	6,55	0,17		1	1	1							1,26	1,31
	14:00	6,30	6,10	0,20		1	1	1							0,93	0,92
	15:00	5,88	5,75	0,13			1	1							1,07	1,27
	16:00	5,65	5,58	0,07			1	1							1,26	1,31
	17:00	5,99	5,82	0,17			1	1							1,30	1,64
	18:00	6,81	6,60	0,21		1	1	1							1,30	1,69
	19:00	7,32	7,11	0,21		1	1	1							1,30	1,89
	20:00	7,68	7,31	0,37		1	1	1							1,30	2,24
	21:00	7,72	7,38	0,34		1	1	1							1,30	2,31
	22:00	7,17	6,81	0,36		1	1	1							1,30	1,77
	23:00	6,20	6,07	0,13		1	1	1							0,86	0,85

Το ΑΠ ΑΓ. ΣΩΖΩΝ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026	00:00	5,46	5,32	0,15		1		1							0,90	0,91
	01:00	5,04	4,88	0,16		1		1							1,00	1,08
	02:00	4,83	4,67	0,15				1					1		1,09	1,11
	03:00	4,66	4,39	0,26				1					1		1,04	1,08
	04:00	4,65	4,41	0,24		1		1							0,70	0,70
	05:00	4,77	4,50	0,27		1		1							0,43	0,43
	06:00	5,26	4,66	0,59		1		1							0,91	0,91
	07:00	5,93	5,45	0,48		1		1							1,29	1,59
	08:00	6,47	5,78	0,70		1		1							1,30	2,00
	09:00	6,94	6,15	0,78	1	1		1							1,30	1,73
	10:00	6,90	6,46	0,44	1	1		1							1,29	1,51
	11:00	6,78	6,14	0,65	1	1		1							1,29	1,36
	12:00	6,95	6,32	0,63	1	1		1							1,30	1,55
	13:00	6,88	6,30	0,58	1	1		1							1,40	1,43
	14:00	6,65	6,07	0,58	1	1		1							1,36	1,37
	15:00	6,04	5,36	0,69	1			1							1,70	1,68
	16:00	5,93	5,28	0,65	1			1							1,57	1,57
	17:00	6,35	5,81	0,54	1			1							1,94	1,94
	18:00	6,93	6,55	0,38	1	1		1							1,96	1,95
	19:00	7,46	7,09	0,37	1	1		1							2,01	2,02
	20:00	7,88	7,52	0,36	1	1		1							2,37	2,37
	21:00	8,24	7,74	0,50	1	1		1						1	2,40	2,41
	22:00	7,22	6,98	0,24	1	1		1							1,85	1,83
	23:00	6,17	5,67	0,50	1	1		1							1,19	1,19

Το ΑΠ ΑΓ. ΣΩΖΩΝ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 13:10.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026	00:00	5,43	4,82	0,61	1			1							1,12	1,11
	01:00	5,06	4,40	0,66	1			1							0,73	0,74
	02:00	4,79	4,39	0,40	1			1							0,46	0,45
	03:00	4,68	4,35	0,33	1			1							0,34	0,35
	04:00	4,65	4,35	0,29	1			1							0,31	0,31
	05:00	4,79	4,36	0,44	1			1							0,44	0,44
	06:00	5,32	4,35	0,97	1			1							0,96	0,97
	07:00	6,09	4,63	1,46	1			1							1,46	1,46
	08:00	6,86	5,00	1,86	1			1							2,06	2,07
	09:00	6,46	4,72	1,74	1			1						1	2,09	2,01
	10:00	7,16	5,43	1,73	1			1						1	2,18	2,08
	11:00	7,15	5,37	1,78	1			1						1	2,21	2,21
	12:00	7,17	5,08	2,09	1			1						1	2,23	2,23
	13:00	7,24	5,24	2,00	1			1						1	2,24	2,24
	14:00	6,77	5,10	1,67	1			1						1	1,98	1,97
	15:00	6,26	5,68	0,58	1	1		1							0,97	0,89
	16:00	5,73	4,86	0,87	1	1			1						0,84	0,89
	17:00	6,08	4,74	1,33	1				1						1,72	1,73
	18:00	6,79	5,81	0,97	1				1						2,10	2,10
	19:00	7,32	6,48	0,84	1	1			1						2,11	2,09
	20:00	7,80	6,66	1,13	1	1			1						2,29	2,29
	21:00	8,44	7,11	1,33	1	1			1						2,62	2,62
	22:00	7,39	6,11	1,28	1	1			1						2,03	2,01
	23:00	6,38	4,99	1,39	1				1						1,54	1,56

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026	00:00	5,52	4,22	1,31	1				1						1,31	1,31
	01:00	5,08	3,51	1,57					1						1,58	1,58
	02:00	4,83	3,34	1,50					1						1,50	1,50
	03:00	4,69	3,27	1,42					1						1,43	1,43
	04:00	4,74	3,29	1,45					1						1,46	1,46
	05:00	4,84	3,35	1,49					1						1,50	1,50
	06:00	5,33	3,68	1,65					1						1,65	1,65
	07:00	5,99	4,25	1,75	1				1						1,75	1,74
	08:00	6,59	4,64	1,95	1				1						2,02	2,04
	09:00	7,08	5,18	1,90	1				1						2,20	2,20
	10:00	7,19	4,99	2,19	1				1						2,23	2,23
	11:00	7,64	5,36	2,28	1				1						2,34	2,34
	12:00	8,15	5,85	2,30	1	1			1						2,52	2,52
	13:00	8,18	6,84	1,34	1	1			1						2,54	2,54
	14:00	7,33	6,04	1,28	1	1			1						1,94	1,93
	15:00	6,28	5,21	1,07	1	1			1						1,23	1,24
	16:00	6,00	4,95	1,06		1			1						1,67	1,66
	17:00	6,33	5,10	1,23		1			1						1,88	1,89
	18:00	7,11	6,11	1,00	1	1			1						2,08	2,08
	19:00	7,58	6,55	1,02	1	1			1						2,14	2,14
	20:00	8,12	6,47	1,65	1	1			1						2,53	2,55
	21:00	8,33	7,61	0,73	1	1			1						2,59	2,58
	22:00	7,33	7,16	0,17	1	1			1						1,95	1,94
	23:00	6,29	5,80	0,49	1	1			1						1,17	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026	00:00	5,46	5,13	0,33	1				1						1,15	1,14
	01:00	5,03	4,88	0,15	1				1						0,70	0,70
	02:00	4,85	4,82	0,03	1				1						0,51	0,51
	03:00	4,76	4,74	0,02	1				1						0,43	0,42
	04:00	4,69	4,52	0,16	1				1						0,34	0,35
	05:00	4,84	4,57	0,28	1				1						0,49	0,50
	06:00	5,38	4,99	0,39	1				1						1,03	1,03
	07:00	6,08	5,74	0,34	1				1						1,31	1,32
	08:00	6,58	6,21	0,37		1	1		1						1,22	1,22
	09:00	6,97	6,65	0,32		1	1		1						1,54	1,55
	10:00	6,97	6,84	0,13		1	1		1						1,55	1,56
	11:00	6,93	6,87	0,05		1	1		1						1,52	1,52
	12:00	7,14	7,11	0,03		1	1		1						1,70	1,72
	13:00	7,02	6,99	0,03		1	1		1						1,61	1,61
	14:00	6,70	6,69	0,01		1	1		1						1,31	1,30
	15:00	6,15	6,12	0,03		1	1		1						0,84	0,88
	16:00	6,01	5,99	0,02		1			1						1,69	1,68
	17:00	6,34	6,32	0,02		1			1						1,65	1,62
	18:00	7,23	7,22	0,01		1	1		1						1,77	1,79
	19:00	7,56	7,56	0,00		1	1		1						2,15	2,13
	20:00	8,00	8,00	0,00	1	1	1		1						1,78	1,78
	21:00	8,37	8,37	0,00	1	1	1		1						1,88	1,88
	22:00	7,59	7,52	0,08	1	1	1		1						1,34	1,36
	23:00	6,62	6,37	0,25		1	1		1						1,24	1,22

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 6 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 6 Ιουνίου 2026	00:00	5,74	5,53	0,21		1	1		1						0,92	0,91
	01:00	5,29	5,07	0,22			1		1						0,95	0,96
	02:00	5,02	4,63	0,39			1		1						0,99	1,01
	03:00	4,85	4,46	0,39					1						1,59	1,59
	04:00	4,81	4,61	0,21					1						1,55	1,56
	05:00	4,85	4,50	0,35					1						1,59	1,59
	06:00	5,22	4,82	0,40	1				1						1,39	1,39
	07:00	5,85	5,60	0,25	1				1						1,49	1,51
	08:00	6,52	6,18	0,34	1				1						1,96	1,96
	09:00	6,95	6,90	0,05	1		1		1						1,51	1,52
	10:00	7,31	7,25	0,06	1		1		1						1,87	1,87
	11:00	7,34	7,23	0,11	1		1		1						1,93	1,92
	12:00	7,45	7,23	0,22	1		1		1						2,02	2,03
	13:00	7,52	7,17	0,35	1		1		1						2,08	2,09
	14:00	6,97	6,37	0,59	1		1		1						1,58	1,58
	15:00	6,34	5,89	0,45	1		1		1						1,24	1,27
	16:00	6,26	5,88	0,38			1		1						1,92	1,92
	17:00	6,73	6,35	0,38	1		1		1						1,90	1,90
	18:00	7,44	7,27	0,17	1		1		1						1,86	1,87
	19:00	7,78	7,65	0,13	1	1	1		1						1,29	1,29
	20:00	7,99	7,78	0,21	1	1	1		1						1,48	1,49
	21:00	8,40	8,06	0,33	1	1	1		1						1,91	1,90
	22:00	7,54	7,13	0,41	1	1	1		1						1,45	1,46
	23:00	6,57	6,24	0,33	1	1			1						1,57	1,57

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 7 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 7 Ιουνίου 2026	00:00	5,78	5,36	0,42	1				1						1,47	1,46
	01:00	5,38	4,81	0,56	1				1						1,05	1,04
	02:00	5,19	4,59	0,61	1				1						0,86	0,86
	03:00	5,00	4,46	0,53	1				1						0,66	0,67
	04:00	4,93	4,45	0,48	1				1						0,60	0,59
	05:00	4,88	4,48	0,40	1				1						0,55	0,55
	06:00	5,12	4,79	0,33	1				1						0,77	0,77
	07:00	5,58	5,40	0,17	1				1						1,22	1,24
	08:00	5,97	5,91	0,06	1				1						1,61	1,62
	09:00	6,47	6,36	0,10	1	1			1						1,32	1,32
	10:00	6,89	6,70	0,18	1	1			1						1,45	1,46
	11:00	7,04	6,63	0,42	1	1			1						1,63	1,63
	12:00	7,29	7,15	0,15	1	1			1						1,87	1,87
	13:00	7,10	6,80	0,30	1	1			1						1,70	1,71
	14:00	6,42	5,83	0,59	1	1			1						1,10	1,11
	15:00	6,05	5,35	0,69	1				1						1,72	1,72
	16:00	6,07	5,33	0,73	1				1						1,71	1,72
	17:00	6,58	5,93	0,64	1				1						2,17	2,18
	18:00	7,30	6,63	0,68	1	1			1						2,09	2,10
	19:00	7,56	6,81	0,76	1	1			1						2,14	2,13
	20:00	7,86	7,04	0,82	1	1			1						2,43	2,43
	21:00	8,30	7,16	1,14	1	1			1						2,86	2,86
	22:00	7,71	7,07	0,64	1	1			1						2,32	2,30
	23:00	6,86	5,88	0,98	1	1			1						1,73	1,72

Στο διάστημα 13:45 – 14:40 πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης στο ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ 2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026	00:00	6,03	5,33	0,70		1			1						1,73	1,71
	01:00	5,49	4,68	0,81		1			1						1,17	1,16
	02:00	5,22	4,41	0,81		1			1						1,33	1,35
	03:00	5,07	4,34	0,73					1						1,78	1,77
	04:00	5,06	4,00	1,06					1						1,77	1,77
	05:00	5,12	3,96	1,17					1						1,79	1,79
	06:00	5,61	4,80	0,81	1				1						1,68	1,66
	07:00	6,28	5,61	0,67	1				1						1,92	1,93
	08:00	6,97	6,06	0,90	1	1			1						1,96	1,95
	09:00	7,35	6,24	1,11	1	1			1						1,93	1,93
	10:00	7,33	5,96	1,37	1	1			1						1,90	1,90
	11:00	7,33	5,74	1,58	1	1			1						1,91	1,91
	12:00	7,61	6,05	1,56	1	1			1						2,20	2,17
	13:00	7,68	5,84	1,84	1	1			1						2,27	2,27
	14:00	7,53	5,99	1,54	1	1			1						2,13	2,12
	15:00	6,85	5,57	1,28	1	1			1						1,54	1,51
	16:00	6,58	5,42	1,16	1				1						1,95	1,99
	17:00	7,03	6,31	0,71	1	1			1						2,20	2,19
	18:00	7,73	7,07	0,66	1	1			1						2,28	2,29
	19:00	8,20	7,57	0,63	1	1	1		1						2,29	2,26
	20:00	8,64	7,62	1,02	1	1	1		1						2,12	2,12
	21:00	8,83	7,44	1,39	1	1	1		1						2,41	2,40
	22:00	7,96	6,34	1,62	1	1			1						2,20	2,21
	23:00	7,07	5,60	1,47	1	1			1						1,78	1,76

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026	00:00	6,15	5,06	1,09	1	1			1						1,29	1,29
	01:00	5,64	4,63	1,01		1			1						1,32	1,31
	02:00	5,34	4,75	0,59		1			1						1,02	1,01
	03:00	5,13	4,52	0,61		1			1						0,80	0,79
	04:00	5,11	4,74	0,37		1			1						0,77	0,77
	05:00	5,17	4,73	0,43		1			1						0,82	0,82
	06:00	5,68	4,55	1,13		1			1						1,33	1,33
	07:00	6,39	5,04	1,35		1			1						2,03	2,03
	08:00	7,07	6,07	1,00		1			1						2,40	2,38
	09:00	7,47	6,49	0,98	1	1			1						2,16	2,16
	10:00	6,22	4,74	1,48		1			1						2,68	2,66
	11:00	6,22	4,45	1,77		1			1						2,83	2,83
	12:00	6,75	4,63	2,12		1			1						3,01	3,01
	13:00	6,12	4,75	1,37		1			1						2,56	2,56
	14:00	5,87	4,54	1,33		1			1						2,52	2,52
	15:00	5,46	4,21	1,26		1			1						2,45	2,46
	16:00	5,09	4,07	1,02					1						2,22	2,23
	17:00	5,25	4,61	0,64					1						1,83	1,83
	18:00	6,05	5,54	0,50		1			1						1,69	1,69
	19:00	6,72	6,22	0,50		1	1		1						1,68	1,68
	20:00	7,17	6,59	0,59		1	1		1						1,78	1,78
	21:00	7,41	6,72	0,69		1	1		1						1,86	1,86
	22:00	6,81	5,64	1,17		1	1		1						2,36	2,36
	23:00	5,75	4,45	1,30		1			1						2,48	2,48

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026	00:00	6,77	5,40	1,37	1	1			1						2,57	2,57
	01:00	5,72	4,80	0,92	1				1						1,36	2,12
	02:00	5,41	4,50	0,91	1			1							1,10	2,10
	03:00	5,23	4,30	0,93	1			1							1,10	2,12
	04:00	5,07	4,30	0,77	1			1							1,10	1,96
	05:00	5,06	4,40	0,66	1			1							1,12	1,84
	06:00	5,29	4,40	0,89	1			1							1,22	2,08
	07:00	5,69	5,00	0,69	1			1						1	1,22	2,03
	08:00	6,72	5,80	0,92	1	1		1							1,22	2,16
	09:00	7,05	6,60	0,45	1	1		1							1,47	1,80
	10:00	7,35	6,81	0,54	1	1		1							1,95	1,95
	11:00	7,33	6,38	0,95	1	1		1							1,92	1,92
	12:00	7,43	6,41	1,02	1	1		1							2,02	2,02
	13:00	7,36	6,29	1,07	1	1		1							1,94	1,95
	14:00	7,11	5,88	1,23	1	1		1							1,76	1,76
	15:00	6,73	5,41	1,32	1	1		1							1,89	1,90
	16:00	6,51	5,27	1,24		1		1							2,17	2,17
	17:00	6,94	5,94	1,00		1		1	1						1,47	1,38
	18:00	7,56	6,75	0,82				1	1						1,04	1,04
	19:00	7,94	7,13	0,81				1	1						1,42	1,42
	20:00	8,27	7,53	0,74				1	1						1,76	1,76
	21:00	8,67	7,47	1,20				1	1						2,16	2,16
	22:00	7,80	6,64	1,16				1	1						1,32	1,31
	23:00	6,78	6,48	0,30				1	1						0,31	0,37

Το ΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας με το σύστημα εποπτείας έως τις 09:35.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026	00:00	6,04	5,00	1,04		1			1						1,69	1,71
	01:00	5,57	4,62	0,95		1			1						1,25	1,25
	02:00	5,25	4,50	0,76		1			1						0,92	0,91
	03:00	5,05	4,67	0,38		1			1						0,73	0,72
	04:00	5,11	4,98	0,13		1			1						0,77	0,77
	05:00	5,12	4,90	0,22		1			1						0,78	0,79
	06:00	5,59	5,43	0,16		1			1						1,23	1,23
	07:00	6,50	6,43	0,07		1	1		1						1,72	1,74
	08:00	7,19	7,05	0,14		1	1		1						1,77	1,77
	09:00	7,50	7,35	0,15		1	1		1						2,08	2,09
	10:00	7,73	7,57	0,16		1	1		1						2,30	2,30
	11:00	7,73	7,67	0,07		1	1		1						0,80	0,78
	12:00	7,80	7,70	0,10				1	1						1,29	1,28
	13:00	7,68	7,60	0,08				1	1						1,17	1,17
	14:00	7,25	7,13	0,13				1	1						0,76	0,74
	15:00	6,68	6,55	0,13				1	1						0,20	0,20
	16:00	6,49	6,47	0,02				1	1						0,02	0,03
	17:00	7,01	6,83	0,18				1	1						0,46	0,48
	18:00	7,77	7,68	0,09				1	1						1,23	1,24
	19:00	8,24	8,15	0,09				1	1						1,72	1,72
	20:00	8,34	8,17	0,17				1	1						1,81	1,83
	21:00	8,69	8,42	0,26				1	1						2,17	2,17
	22:00	7,96	7,71	0,26				1	1						1,48	1,47
	23:00	6,93	6,74	0,19				1	1						0,52	0,63

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026	00:00	6,06	5,90	0,17	1				1						1,75	1,73
	01:00	5,57	5,48	0,09	1				1						1,25	1,24
	02:00	5,33	5,20	0,13	1				1						1,00	1,00
	03:00	5,16	4,93	0,23	1				1						0,82	0,82
	04:00	5,15	4,86	0,29	1				1						0,81	0,80
	05:00	5,19	5,07	0,13	1				1						0,85	0,86
	06:00	5,70	5,65	0,05	1				1						1,34	1,34
	07:00	6,49	6,43	0,06	1	1			1						1,45	1,42
	08:00	7,13	7,09	0,04	1	1			1						1,70	1,71
	09:00	7,62	7,61	0,01	1	1			1						2,19	2,20
	10:00	7,77	7,76	0,01	1	1			1						0,52	0,44
	11:00	7,86	7,82	0,04				1	1						1,34	1,34
	12:00	7,96	7,39	0,57				1	1						1,44	1,43
	13:00	7,86	7,11	0,75				1	1						1,35	1,35
	14:00	7,38	7,01	0,37				1	1						0,91	0,88
	15:00	6,95	6,62	0,33				1	1						0,45	0,44
	16:00	6,93	6,56	0,37				1	1						0,40	0,40
	17:00	7,63	6,98	0,64				1	1						1,09	1,10
	18:00	8,00	7,38	0,62				1	1						1,43	1,30
	19:00	8,27	7,84	0,43	1			1	1						0,67	0,68
	20:00	8,42	8,41	0,01	1			1	1						0,00	0,81
	21:00	8,16	8,15	0,01	1			1	1						0,00	0,57
	22:00	7,34	7,32	0,02	1			1	1						0,00	0,04
	23:00	6,47	6,42	0,05				1	1						0,00	0,23

Από τις απογευματινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026	00:00	5,77	5,76	0,01	1				1						0,00	1,44
	01:00	5,33	5,31	0,02	1				1						0,00	0,99
	02:00	5,06	5,05	0,02	1				1						0,00	0,72
	03:00	4,94	4,93	0,02	1				1						0,00	0,60
	04:00	4,99	4,97	0,02	1				1						0,00	0,65
	05:00	4,98	4,97	0,02	1				1						0,00	0,65
	06:00	5,30	4,96	0,34	1				1						0,36	0,95
	07:00	5,87	4,34	1,53	1				1						1,52	1,53
	08:00	6,72	4,61	2,11	1				1						2,28	2,28
	09:00	7,35	5,46	1,89	1				1						2,51	2,49
	10:00	7,53	5,48	2,05	1		1		1						2,11	2,11
	11:00	7,50	5,52	1,98	1		1		1						2,08	2,08
	12:00	7,53	5,42	2,11	1		1		1						2,13	2,13
	13:00	7,06	5,42	1,64	1		1		1						1,67	1,66
	14:00	6,60	5,04	1,56	1		1		1						1,55	1,58
	15:00	5,92	4,34	1,58	1				1						1,61	1,59
	16:00	5,72	4,34	1,38	1				1						1,38	1,38
	17:00	6,13	4,70	1,43	1				1						1,78	1,78
	18:00	6,70	5,52	1,19	1				1						2,30	2,30
	19:00	7,08	5,70	1,38	1				1						2,48	2,48
	20:00	7,40	6,23	1,17	1				1						2,54	2,54
	21:00	7,83	7,09	0,73	1		1		1						2,42	2,42
	22:00	7,07	6,57	0,50	1		1		1						1,69	1,67
	23:00	6,29	5,87	0,42	1		1		1						1,25	1,25

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 14 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 14 Ιουνίου 2026	00:00	5,60	5,25	0,35			1		1						1,28	1,28
	01:00	5,13	4,80	0,34			1		1						0,81	0,80
	02:00	4,86	4,54	0,32			1		1						0,53	0,53
	03:00	4,70	4,51	0,19			1		1						0,37	0,36
	04:00	4,66	4,61	0,05			1		1						0,33	0,33
	05:00	4,61	4,59	0,02			1		1						0,28	0,27
	06:00	4,84	4,82	0,02			1		1						0,50	0,49
	07:00	5,35	5,34	0,01			1		1						1,00	1,01
	08:00	5,67	5,63	0,04			1		1						1,33	1,33
	09:00	6,28	6,17	0,11		1	1		1						1,14	1,13
	10:00	6,53	6,37	0,16		1	1		1						1,12	1,12
	11:00	6,64	6,47	0,17		1	1		1						1,22	1,22
	12:00	6,79	6,61	0,18		1	1		1						1,37	1,36
	13:00	6,63	6,50	0,13		1	1		1						1,23	1,21
	14:00	6,13	6,10	0,03		1	1		1						0,74	0,72
	15:00	5,62	5,61	0,01			1		1						1,09	1,11
	16:00	5,40	5,37	0,03			1		1						1,06	1,07
	17:00	6,04	5,98	0,06			1		1						1,71	1,71
	18:00	6,73	6,66	0,07				1	1						0,40	0,32
	19:00	7,23	7,13	0,10				1	1						0,71	0,71
	20:00	7,46	7,46	0,00				1	1						0,93	0,94
	21:00	7,86	7,74	0,12				1	1						1,35	1,35
	22:00	7,25	7,12	0,14				1	1						0,77	0,75
	23:00	6,35	6,34	0,00				1	1						0,37	0,43

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026	00:00	5,61	5,61	0,00	1			1							1,29	1,27
	01:00	5,18	5,18	0,00	1			1							0,85	0,85
	02:00	4,86	4,86	0,00	1			1							0,53	0,52
	03:00	4,77	4,76	0,00	1			1							0,44	0,43
	04:00	4,75	4,73	0,02	1			1							0,41	0,42
	05:00	4,83	4,83	0,00	1			1							0,49	0,50
	06:00	5,26	5,26	0,00	1			1							0,91	0,90
	07:00	6,02	6,02	0,00	1			1							1,26	1,26
	08:00	6,74	6,74	0,00	1		1	1							1,29	1,29
	09:00	7,12	7,12	0,01	1		1	1							1,70	1,70
	10:00	7,32	7,29	0,03	1		1	1							1,90	1,90
	11:00	7,28	7,18	0,11	1		1	1							1,86	1,86
	12:00	7,48	7,34	0,14	1		1	1							2,07	2,07
	13:00	7,63	7,47	0,16	1		1	1							2,22	2,22
	14:00	7,21	7,04	0,17	1		1	1							1,81	1,80
	15:00	6,57	6,37	0,20	1		1	1							1,38	1,39
	16:00	6,23	6,02	0,21	1		1	1							1,37	1,37
	17:00	6,64	6,45	0,19	1		1	1							1,22	1,22
	18:00	7,35	7,23	0,12	1		1	1							1,32	1,28
	19:00	7,92	7,83	0,09	1			1	1						0,80	0,83
	20:00	8,29	8,15	0,13				1	1						1,77	1,77
	21:00	8,56	8,50	0,06				1	1						2,05	2,05
	22:00	7,62	7,62	0,01				1	1						1,14	1,12
	23:00	6,61	6,54	0,07				1	1						0,20	0,19

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026	00:00	5,84	5,83	0,01	1			1	1						0,73	0,78
	01:00	5,30	5,26	0,03	1			1							0,98	0,97
	02:00	5,03	4,95	0,08	1			1							0,69	0,70
	03:00	4,88	4,86	0,02	1			1							0,55	0,55
	04:00	4,89	4,89	0,00	1			1							0,55	0,55
	05:00	4,97	4,97	0,00	1			1							0,62	0,62
	06:00	5,45	5,44	0,00	1			1							1,09	1,08
	07:00	6,22	6,21	0,01	1			1							1,75	1,76
	08:00	7,04	7,04	0,00	1	1		1							1,63	1,64
	09:00	7,59	7,58	0,01	1	1		1							2,06	2,06
	10:00	7,77	7,74	0,03	1	1	1	1							1,35	1,34
	11:00	7,87	7,83	0,04	1	1	1	1					1		1,62	1,63
	12:00	8,13	8,10	0,03	1	1	1	1							1,48	1,47
	13:00	8,36	8,33	0,03	1	1	1	1							1,85	1,87
	14:00	7,76	7,74	0,02	1	1	1	1							1,28	1,27
	15:00	7,18	7,17	0,01	1	1	1	1							0,78	0,79
	16:00	6,75	6,75	0,01	1		1	1							1,37	1,36
	17:00	7,14	7,14	0,01	1		1	1							0,75	0,73
	18:00	8,11	7,93	0,17				1	1						1,58	1,59
	19:00	8,40	8,04	0,36				1	1						1,89	1,88
	20:00	8,59	7,99	0,60				1	1						2,07	2,06
	21:00	8,89	8,29	0,60				1	1						2,38	2,37
	22:00	7,93	7,28	0,65				1	1						1,45	1,44
	23:00	7,03	6,68	0,35				1	1						0,49	0,48

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026	00:00	6,18	5,21	0,97	1			1							1,71	1,76
	01:00	5,70	4,68	1,01	1			1							1,38	1,37
	02:00	5,36	4,53	0,83	1			1							1,04	1,03
	03:00	5,24	4,39	0,85	1			1							0,91	0,91
	04:00	5,18	4,50	0,68	1			1							0,84	0,85
	05:00	5,28	4,54	0,74	1			1							0,94	0,94
	06:00	5,68	4,40	1,28	1			1							1,33	1,32
	07:00	6,40	5,07	1,33	1		1	1							1,43	1,42
	08:00	7,31	5,67	1,64	1		1	1							1,88	1,88
	09:00	7,55	6,07	1,48	1		1	1							1,83	1,81
	10:00	7,70	5,88	1,82	1		1	1							2,01	2,00
	11:00	7,95	5,91	2,04	1		1	1						1	2,26	2,26
	12:00	7,83	6,28	1,55	1		1	1						1	2,03	2,02
	13:00	7,74	6,09	1,65	1		1	1						1	1,94	1,93
	14:00	7,32	5,68	1,64	1		1	1						1	1,66	1,65
	15:00	7,00	5,46	1,55	1		1	1							1,59	1,60
	16:00	6,77	5,47	1,30	1		1	1							1,35	1,35
	17:00	7,09	5,59	1,50	1		1	1							1,66	1,65
	18:00	7,73	6,61	1,12	1		1	1							2,31	2,31
	19:00	8,27	6,90	1,37	1	1	1	1							2,27	2,26
	20:00	8,61	6,70	1,91	1	1	1	1							2,12	2,13
	21:00	8,71	6,76	1,95	1	1	1	1							2,21	2,20
	22:00	7,94	6,42	1,51	1	1	1	1							1,73	1,75
	23:00	7,08	5,96	1,12	1	1		1							1,69	1,68

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026	00:00	6,33	5,70	0,63	1			1							2,00	2,00
	01:00	5,79	4,83	0,96	1			1							1,47	1,46
	02:00	5,37	4,89	0,48	1			1							1,04	1,04
	03:00	5,22	4,34	0,88	1			1							0,88	0,88
	04:00	5,18	4,34	0,84	1			1							0,85	0,84
	05:00	5,29	4,34	0,95	1			1							0,95	0,96
	06:00	5,75	4,39	1,36	1			1							1,39	1,41
	07:00	6,53	4,58	1,95	1			1							2,16	2,16
	08:00	7,20	5,41	1,79	1	1		1							2,15	2,13
	09:00	7,71	5,67	2,04	1	1		1							2,26	2,26
	10:00	7,98	6,11	1,87	1	1		1							2,55	2,55
	11:00	8,00	6,55	1,45	1	1		1							2,59	2,58
	12:00	8,04	7,09	0,95	1	1	1	1							2,11	2,10
	13:00	8,00	6,96	1,03	1	1	1	1							1,57	1,60
	14:00	7,60	6,67	0,93	1		1	1							2,18	2,19
	15:00	7,04	6,21	0,83	1		1	1							1,64	1,63
	16:00	6,84	6,15	0,68	1		1	1							1,42	1,42
	17:00	7,23	6,72	0,50	1		1	1							1,79	1,80
	18:00	8,02	7,86	0,15	1		1	1	1						0,37	0,28
	19:00	8,64	8,11	0,53	1		1	1	1						1,22	1,33
	20:00	8,35	7,44	0,91	1	1	1	1							2,24	2,24
	21:00	8,94	7,71	1,23	1	1	1	1							2,27	2,26
	22:00	8,03	6,50	1,53	1	1	1	1							1,71	1,72
	23:00	7,12	5,46	1,66		1	1	1							1,87	1,88

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026	00:00	6,23	4,49	1,75			1	1							1,93	1,92
	01:00	5,71	4,34	1,37			1	1							1,39	1,38
	02:00	5,38	4,33	1,05			1	1							1,06	1,06
	03:00	5,23	3,83	1,39				1							1,39	1,40
	04:00	5,15	3,57	1,57				1						1	1,59	1,59
	05:00	5,18	3,68	1,50				1						1	1,52	1,52
	06:00	5,67	3,75	1,92				1						1	1,95	1,95
	07:00	6,35	4,21	2,14				1						1	2,21	2,22
	08:00	7,16	4,91	2,26			1	1							2,49	2,50
	09:00	7,52	5,54	1,98			1	1							2,59	2,59
	10:00	7,48	5,49	1,99		1	1	1							2,09	2,03
	11:00	7,37	5,58	1,79		1	1		1						1,86	1,94
	12:00	7,48	5,78	1,69	1	1			1						2,33	2,29
	13:00	7,35	5,44	1,91	1	1			1						2,02	2,00
	14:00	7,00	5,64	1,36	1	1			1						1,66	1,67
	15:00	6,72	5,80	0,92	1	1			1						1,15	1,14
	16:00	6,55	5,78	0,77	1	1		1							1,13	1,14
	17:00	6,91	6,39	0,52	1	1		1							1,46	1,47
	18:00	7,77	7,24	0,52	1	1		1							2,34	2,33
	19:00	8,25	7,70	0,54	1	1	1	1							1,97	1,96
	20:00	8,47	7,71	0,76	1	1	1	1							1,95	1,97
	21:00	8,83	7,01	1,82	1	1	1	1							2,34	2,34
	22:00	7,97	6,27	1,69	1	1	1	1							1,75	1,73
	23:00	6,94	6,51	0,43	1		1	1	1						0,39	0,42

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 20 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 20 Ιουνίου 2026	00:00	6,21	4,47	1,74	1				1						1,89	1,88
	01:00	5,75	4,24	1,50	1				1						1,60	1,62
	02:00	5,40	3,73	1,67					1						1,89	1,89
	03:00	5,23	3,70	1,53					1						1,83	1,83
	04:00	5,14	3,51	1,63					1						1,80	1,80
	05:00	5,14	3,38	1,76					1						1,80	1,80
	06:00	5,60	3,77	1,83					1						1,95	1,95
	07:00	6,28	4,37	1,90	1				1						1,99	1,99
	08:00	6,88	4,70	2,18	1				1						2,39	2,40
	09:00	7,29	4,84	2,45	1				1						2,55	2,54
	10:00	7,53	5,11	2,41	1				1						2,63	2,63
	11:00	7,40	4,95	2,45	1				1						2,59	2,59
	12:00	7,62	5,16	2,46	1				1						2,67	2,67
	13:00	7,64	5,33	2,31	1				1						2,68	2,67
	14:00	7,23	4,91	2,32	1				1						2,54	2,53
	15:00	6,77	4,90	1,86	1				1						2,37	2,37
	16:00	6,62	5,67	0,95	1				1						2,25	2,24
	17:00	7,09	6,23	0,86	1	1			1						1,79	1,79
	18:00	7,68	6,69	0,99	1	1			1						2,25	2,25
	19:00	8,24	7,58	0,66	1	1	1		1						2,10	2,10
	20:00	8,50	7,82	0,69	1	1	1		1						2,00	2,01
	21:00	8,79	7,72	1,07	1	1	1		1						2,29	2,30
	22:00	7,96	6,69	1,27	1	1	1		1						1,56	1,55
	23:00	7,00	5,33	1,67	1	1			1						1,74	1,74

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026	00:00	6,27	4,45	1,82	1				1						1,95	1,94
	01:00	5,74	4,55	1,19	1				1						1,42	1,41
	02:00	5,41	4,22	1,19	1				1						1,21	1,21
	03:00	5,31	3,58	1,72					1						1,86	1,86
	04:00	5,14	3,78	1,36					1						1,80	1,80
	05:00	5,14	3,42	1,72					1						1,80	1,80
	06:00	5,36	3,69	1,68					1						1,87	1,88
	07:00	5,87	4,48	1,38		1			1						1,78	1,77
	08:00	6,15	4,96	1,20		1			1						1,81	1,82
	09:00	6,58	5,71	0,86		1			1						2,01	2,01
	10:00	6,93	5,83	1,10	1	1			1						1,50	1,51
	11:00	7,17	5,52	1,65	1	1			1						1,77	1,78
	12:00	7,32	5,26	2,06	1				1						2,33	2,34
	13:00	7,33	5,51	1,82	1				1						2,57	2,57
	14:00	6,68	4,82	1,86	1				1						2,30	2,29
	15:00	6,27	4,78	1,49	1				1						1,95	1,94
	16:00	6,40	5,36	1,04	1				1						2,04	2,04
	17:00	6,96	6,33	0,63	1	1			1						1,77	1,78
	18:00	7,67	7,28	0,39	1	1			1						1,65	1,59
	19:00	8,18	7,71	0,46				1	1						1,49	1,50
	20:00	8,35	7,63	0,72				1	1						1,82	1,82
	21:00	8,57	7,65	0,92				1	1						2,06	2,06
	22:00	7,90	6,93	0,97				1	1						1,41	1,40
	23:00	7,14	6,52	0,62				1	1						0,65	0,64

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026	00:00	6,42	5,82	0,60		1			1						0,67	0,74
	01:00	5,90	4,60	1,30		1			1						1,58	1,58
	02:00	5,49	4,52	0,97		1			1						1,16	1,16
	03:00	5,34	4,11	1,23		1			1						1,30	1,30
	04:00	5,29	3,54	1,74					1						1,85	1,85
	05:00	5,36	3,58	1,78					1						1,88	1,88
	06:00	5,82	4,05	1,77					1						2,03	2,03
	07:00	6,68	4,97	1,71			1		1						2,31	2,32
	08:00	7,34	5,01	2,33			1		1						2,57	2,57
	09:00	7,84	5,43	2,42			1		1						2,74	2,75
	10:00	8,01	5,49	2,52			1		1						2,80	2,80
	11:00	8,11	6,15	1,96			1		1						2,83	2,82
	12:00	8,14	5,83	2,31	1		1		1						2,73	2,72
	13:00	8,23	5,78	2,45	1		1		1						2,81	2,80
	14:00	8,01	5,91	2,10	1		1		1						2,61	2,61
	15:00	7,37	5,71	1,67	1		1		1						1,97	1,98
	16:00	7,13	5,60	1,53	1		1		1						1,87	1,86
	17:00	7,57	6,68	0,89	1		1		1						2,22	2,21
	18:00	8,34	7,77	0,56				1	1						1,03	1,01
	19:00	9,05	8,55	0,50				1	1						2,52	2,52
	20:00	9,15	8,63	0,52				1	1						2,62	2,63
	21:00	9,53	8,78	0,76				1	1						2,98	2,98
	22:00	8,62	7,58	1,04				1	1						2,14	2,12
	23:00	7,59	6,68	0,91				1	1						1,02	1,00

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026	00:00	6,74	4,86	1,88		1			1						1,88	2,04
	01:00	6,22	4,35	1,87		1			1						1,95	1,94
	02:00	5,78	4,10	1,68					1						1,91	1,90
	03:00	5,54	3,72	1,81					1						1,94	1,94
	04:00	5,45	3,71	1,74					1						1,91	1,91
	05:00	5,48	3,94	1,54					1						1,92	1,92
	06:00	5,92	4,09	1,82					1						2,06	2,07
	07:00	6,77	4,87	1,90	1				1						2,36	2,36
	08:00	7,65	5,77	1,88	1				1						2,67	2,67
	09:00	8,01	6,41	1,60	1	1			1						2,75	2,74
	10:00	8,25	6,70	1,55	1	1			1						2,83	2,83
	11:00	8,47	6,94	1,52	1	1			1						2,94	2,95
	12:00	8,59	6,94	1,65	1	1			1						3,00	3,00
	13:00	8,58	7,30	1,28	1	1			1						3,00	3,00
	14:00	8,16	7,37	0,79	1	1			1						2,64	2,57
	15:00	7,68	7,38	0,30				1	1						0,51	0,52
	16:00	7,42	7,03	0,39				1	1						0,91	0,91
	17:00	7,84	7,58	0,26				1	1						1,30	1,32
	18:00	8,64	8,54	0,10				1	1						2,10	2,11
	19:00	9,18	8,96	0,22				1	1						2,66	2,66
	20:00	9,10	8,29	0,81				1	1						2,59	2,58
	21:00	9,03	8,13	0,90				1	1						2,53	2,52
	22:00	8,15	7,49	0,66				1	1						1,68	1,66
	23:00	7,42	6,63	0,79				1	1						0,93	0,92

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026	00:00	6,61	6,29	0,32	1				1						1,33	1,40
	01:00	6,13	5,81	0,32	1				1						1,81	1,80
	02:00	5,77	5,47	0,30	1				1						1,44	1,43
	03:00	5,57	5,15	0,42	1				1						1,25	1,24
	04:00	5,51	5,08	0,43	1				1						1,17	1,18
	05:00	5,56	4,83	0,73	1				1						1,22	1,22
	06:00	6,01	4,74	1,27	1				1						1,65	1,66
	07:00	6,78	5,35	1,44	1				1						2,33	2,33
	08:00	7,49	5,91	1,58	1				1						2,61	2,62
	09:00	7,99	6,87	1,12	1	1			1						2,64	2,62
	10:00	8,18	7,22	0,96	1	1			1					1	2,52	2,51
	11:00	8,30	6,21	2,08	1	1			1						2,76	2,77
	12:00	8,40	5,88	2,52	1	1			1						2,93	2,93
	13:00	8,44	6,07	2,37	1	1			1						2,95	2,95
	14:00	8,11	6,11	2,01	1	1			1						2,72	2,69
	15:00	7,61	5,94	1,68	1	1			1						2,24	2,24
	16:00	7,33	6,46	0,87	1	1			1						2,06	2,60
	17:00	7,74	7,54	0,20				1	1						0,27	0,82
	18:00	8,51	8,00	0,51				1	1						1,84	1,85
	19:00	8,90	8,38	0,52				1	1						2,38	2,38
	20:00	9,11	8,30	0,81				1	1						2,58	2,59
	21:00	9,37	8,39	0,98				1	1						2,86	2,86
	22:00	8,59	7,40	1,19				1	1						2,11	2,10
	23:00	7,66	6,84	0,83				1	1						1,18	1,16

Όλα τα ΑΠ παρουσίαζαν πρόβλημα επικοινωνίας το διάστημα 15:45-17:45.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026	00:00	6,85	6,45	0,40	1			1	1						1,03	1,13
	01:00	6,27	5,56	0,71	1				1						1,95	1,93
	02:00	5,82	5,18	0,64	1				1						1,49	1,49
	03:00	5,67	4,92	0,75	1				1						1,34	1,34
	04:00	5,65	4,69	0,96	1				1						1,31	1,31
	05:00	5,68	4,46	1,22	1				1						1,34	1,35
	06:00	6,13	4,88	1,26	1				1						1,78	1,79
	07:00	6,99	5,40	1,59	1				1						2,43	2,43
	08:00	7,75	6,35	1,41	1	1			1						2,48	2,48
	09:00	8,42	6,39	2,03	1	1			1						2,87	2,88
	10:00	8,79	6,38	2,41	1				1					2	3,03	3,03
	11:00	8,90	6,41	2,49	1				1					2	3,04	3,04
	12:00	8,84	6,57	2,27	1				1					2	3,04	3,04
	13:00	8,89	6,97	1,92	1	1			1						3,04	3,04
	14:00	8,62	7,17	1,45	1	1			1						3,01	3,01
	15:00	8,23	7,15	1,08	1	1			1						2,82	2,81
	16:00	7,95	7,01	0,94	1	1			1						2,54	2,54
	17:00	8,40	7,43	0,97	1	1			1						2,67	2,64
	18:00	9,24	8,28	0,96				1	1						2,25	2,28
	19:00	9,77	8,77	1,00				1	1						3,04	3,04
	20:00	9,83	9,05	0,78				1	1						3,04	3,04
	21:00	10,00	9,11	0,89				1	1						3,04	3,04
	22:00	9,18	8,19	0,99				1	1						2,68	2,68
	23:00	8,20	6,94	1,26				1	1						1,72	1,70

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026	00:00	7,40	6,02	1,38	1			1	1						1,45	1,46
	01:00	6,83	4,94	1,89	1				1						2,39	2,39
	02:00	6,38	5,26	1,12	1				1						2,06	2,05
	03:00	6,15	4,39	1,75	1				1						1,82	1,81
	04:00	6,04	4,34	1,70	1				1						1,71	1,70
	05:00	6,04	4,35	1,70	1				1						1,70	1,70
	06:00	6,37	4,35	2,02	1				1						2,02	2,02
	07:00	7,24	4,77	2,47	1				1						2,52	2,53
	08:00	8,15	5,40	2,74	1				1						2,84	2,84
	09:00	8,78	6,12	2,66	1	1			1						3,03	3,03
	10:00	8,97	6,38	2,59	1	1			1						3,04	3,04
	11:00	9,03	6,56	2,46	1		1		1						2,91	2,91
	12:00	9,39	6,93	2,46	1		1		1						3,00	3,01
	13:00	9,51	7,23	2,28	1	1			1						3,04	3,04
	14:00	9,29	7,22	2,07	1	1			1						2,92	2,87
	15:00	8,76	7,26	1,49	1			1	1						1,71	1,73
	16:00	8,69	7,25	1,44				1	1						2,17	2,17
	17:00	8,94	7,70	1,25				1	1						2,43	2,44
	18:00	9,70	8,36	1,34				1	1						3,00	3,00
	19:00	10,16	8,30	1,86				1	1						3,04	3,04
	20:00	10,33	8,35	1,98				1	1						3,04	3,04
	21:00	10,31	8,26	2,05				1	1						3,04	3,04
	22:00	9,51	7,28	2,23				1	1						2,88	2,88
	23:00	8,54	6,66	1,88				1	1						2,05	2,04

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026	00:00	7,78	5,98	1,80	1				1						1,96	1,96
	01:00	7,23	5,14	2,09	1				1						2,54	2,53
	02:00	6,69	5,30	1,38	1				1						2,32	2,32
	03:00	6,46	4,39	2,08	1				1						2,13	2,14
	04:00	6,33	4,34	1,99	1				1						1,99	1,99
	05:00	6,23	4,34	1,89	1				1						1,89	1,89
	06:00	6,49	4,39	2,10	1				1						2,13	2,13
	07:00	7,22	4,74	2,49	1				1						2,52	2,53
	08:00	7,87	5,28	2,60	1		1		1						2,65	2,65
	09:00	8,37	5,73	2,64	1		1		1						2,80	2,79
	10:00	8,81	6,23	2,58	1	1			1						2,63	2,64
	11:00	8,93	6,20	2,74	1	1			1						3,04	3,04
	12:00	9,19	6,54	2,65	1	1	1		1						2,84	2,84
	13:00	9,41	6,54	2,87	1	1	1		1						2,91	2,90
	14:00	9,30	6,59	2,71	1	1	1		1						2,84	2,84
	15:00	9,12	6,49	2,63	1	1			1						3,04	3,04
	16:00	8,96	7,05	1,91	1	1			1						2,93	2,91
	17:00	9,38	8,20	1,18	1	1		1	1						2,34	2,39
	18:00	9,93	8,87	1,06				1	1						3,04	3,04
	19:00	10,30	8,55	1,74				1	1						3,04	3,04
	20:00	10,34	7,71	2,62				1	1						3,04	3,04
	21:00	10,24	7,45	2,79				1	1						3,04	3,04
	22:00	9,28	6,72	2,56				1	1						2,76	2,76
	23:00	8,40	6,53	1,87				1	1						1,91	1,90

Το διάστημα 8:00-12:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026	00:00	7,63	5,69	1,94	1				1						1,94	2,01
	01:00	6,98	4,60	2,38	1				1						2,45	2,44
	02:00	6,62	4,40	2,22	1				1						2,28	2,28
	03:00	6,33	4,34	1,99	1				1						2,01	2,00
	04:00	6,17	4,34	1,83	1				1						1,84	1,84
	05:00	6,04	4,34	1,70	1				1						1,71	1,71
	06:00	6,15	4,34	1,81	1				1						1,82	1,81
	07:00	6,67	4,54	2,13	1				1						2,15	2,15
	08:00	6,91	4,63	2,28	1				1						2,26	2,27
	09:00	7,25	5,26	1,99	1	1			1						2,02	2,02
	10:00	7,65	5,43	2,23	1	1			1						2,23	2,23
	11:00	7,78	5,43	2,35	1	1			1						2,36	2,36
	12:00	8,08	5,44	2,64	1	1			1						2,66	2,66
	13:00	8,22	5,44	2,78	1	1			1						2,81	2,80
	14:00	7,83	5,42	2,41	1	1			1						2,43	2,43
	15:00	7,47	5,19	2,28	1	1			1						2,30	2,31
	16:00	7,65	5,18	2,46	1				1						2,67	2,68
	17:00	8,22	6,31	1,92				1	1						2,03	2,01
	18:00	8,92	6,86	2,06				1	1						2,39	2,39
	19:00	9,27	7,00	2,27				1	1						2,75	2,75
	20:00	9,27	6,86	2,41				1	1						2,76	2,76
	21:00	9,58	6,65	2,94				1	1						3,01	3,00
	22:00	8,88	6,53	2,34				1	1						2,39	2,38
	23:00	8,03	6,53	1,50				1	1						1,55	1,54

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026	00:00	7,23	5,38	1,85	1				1						1,86	1,90
	01:00	6,62	4,38	2,25	1				1						2,27	2,26
	02:00	6,19	4,34	1,86	1				1						1,87	1,87
	03:00	5,94	4,34	1,60	1				1						1,60	1,60
	04:00	5,86	4,34	1,51	1				1						1,51	1,51
	05:00	5,89	4,34	1,55	1				1						1,55	1,56
	06:00	6,27	4,35	1,91	1				1						1,91	1,91
	07:00	7,05	4,76	2,29	1				1						2,45	2,45
	08:00	7,85	5,93	1,92	1	1			1						2,64	2,64
	09:00	8,58	6,12	2,46	1	1			1						3,00	2,99
	10:00	8,69	6,23	2,46	1	1			1						3,03	3,03
	11:00	8,82	5,99	2,84	1	1			1						3,03	3,03
	12:00	9,17	6,33	2,84	1	1			1			1			3,04	3,04
	13:00	9,40	6,56	2,84	1	1			1						3,04	3,04
	14:00	9,20	6,53	2,67	1	1			1						3,04	3,04
	15:00	8,84	6,23	2,61	1	1			1						3,04	3,04
	16:00	8,85	6,78	2,07	1	1			1						2,17	2,11
	17:00	9,34	7,34	2,00				1	1						2,61	2,63
	18:00	10,02	8,04	1,98				1	1						3,04	3,04
	19:00	10,48	9,29	1,19				1	1						3,04	3,04
	20:00	10,47	9,18	1,30	1			1	1						2,97	2,96
	21:00	10,68	8,93	1,74	1			1	1						3,00	2,99
	22:00	9,89	7,99	1,90				1	1						2,94	2,93
	23:00	8,86	6,91	1,95				1	1						2,37	2,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας																Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ENOIK. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026	00:00	7,93	6,52	1,41				1	1							1,44	1,43
	01:00	7,31	6,02	1,28	1			1	1							1,66	1,75
	02:00	6,87	5,00	1,86	1				1							2,41	2,41
	03:00	6,66	4,37	2,29	1				1							2,31	2,31
	04:00	6,47	4,35	2,13	1				1							2,14	2,14
	05:00	6,39	4,34	2,05	1				1							2,05	2,05
	06:00	6,77	4,44	2,33	1				1							2,33	2,34
	07:00	7,60	5,04	2,56	1				1							2,65	2,65
	08:00	8,40	6,09	2,31	1	1			1							2,68	2,69
	09:00	9,18	6,70	2,48	1	1			1							2,93	2,93
	10:00	9,53	6,90	2,63	1	1			1							3,04	3,04
	11:00	9,68	7,23	2,45	1	1			1			1				3,01	3,01
	12:00	10,03	7,73	2,30	1	1			1			1		1		3,04	3,04
	13:00	10,32	8,02	2,30	1	1			1			1		1		3,04	3,04
	14:00	10,22	8,88	1,34	1	1		1	1			1		1		1,91	1,91
	15:00	9,61	7,94	1,67				1	1			1				2,68	2,68
	16:00	9,52	7,92	1,60				1	1							2,97	2,98
	17:00	9,87	7,88	1,99				1	1							3,04	3,04
	18:00	10,66	9,04	1,62				1	1							3,04	3,04
	19:00	11,09	9,31	1,78	1			1	1							3,04	3,04
	20:00	10,95	8,25	2,70	1			1	1							3,04	3,04
	21:00	10,94	8,27	2,67	1			1	1							3,04	3,04
	22:00	10,17	7,37	2,80				1	1							3,01	3,01
	23:00	9,03	6,71	2,32				1	1							2,55	2,54

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης