ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 1 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 1 Μαΐου 2026	00:00	5,16	4,32	0,84			1		1						0,86	0,83
	01:00	4,66	4,28	0,38			1		1						0,40	0,39
	02:00	4,43	3,46	0,97					1						0,96	1,01
	03:00	4,33	3,27	1,06					1						1,07	1,07
	04:00	4,34	3,26	1,08					1						1,08	1,08
	05:00	4,39	3,26	1,13					1						1,13	1,12
	06:00	4,61	3,27	1,34					1						1,34	1,36
	07:00	5,11	3,36	1,75					1						1,75	1,75
	08:00	5,96	4,14	1,82			1		1						1,82	1,82
	09:00	6,56	4,38	2,18			1		1						2,17	2,18
	10:00	7,11	4,63	2,48			1		1						2,49	2,49
	11:00	6,86	4,46	2,39			1		1						2,40	2,40
	12:00	6,54	4,34	2,19			1		1						2,21	2,19
	13:00	5,93	4,37	1,56			1		1						1,57	1,59
	14:00	5,37	4,32	1,06			1		1						1,07	1,08
	15:00	4,79	3,98	0,81			1		1						0,80	0,87
	16:00	4,76	3,26	1,50					1						1,51	1,50
	17:00	5,29	3,46	1,83					1						1,82	1,84
	18:00	5,85	3,81	2,04					1						2,04	2,05
	19:00	6,70	4,39	2,31			1		1						2,31	2,32
	20:00	7,84	5,16	2,68	1		1		1						2,68	2,69
	21:00	8,09	5,42	2,67	1		1		1						2,68	2,68
	22:00	7,23	5,32	1,92	1		1		1						1,94	1,92
	23:00	6,26	4,35	1,91			1		1						1,92	1,93

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 2 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 2 Μαΐου 2026	00:00	5,38	4,00	1,37			1		1						1,40	1,41
	01:00	4,88	3,26	1,62					1						1,63	1,61
	02:00	4,57	3,26	1,31					1						1,31	1,32
	03:00	4,48	3,26	1,22					1						1,22	1,23
	04:00	4,46	3,25	1,21					1						1,21	1,21
	05:00	4,60	3,27	1,33					1						1,33	1,34
	06:00	4,89	3,27	1,62					1						1,62	1,62
	07:00	5,53	3,60	1,93					1						1,93	1,93
	08:00	6,17	4,01	2,15					1						2,15	2,16
	09:00	6,71	4,38	2,33					1						2,34	2,34
	10:00	6,54	4,35	2,20			1		1						2,20	2,20
	11:00	6,46	4,34	2,12			1		1						2,12	2,11
	12:00	6,58	4,37	2,22			1		1						2,22	2,21
	13:00	6,55	4,33	2,22			1		1						2,22	2,21
	14:00	6,15	4,31	1,84			1		1						1,86	1,84
	15:00	5,59	4,21	1,38			1		1						1,38	1,37
	16:00	5,30	3,45	1,85					1						1,85	1,86
	17:00	5,62	3,66	1,96					1						1,96	1,96
	18:00	6,20	4,17	2,03			1		1						2,03	2,03
	19:00	6,96	4,57	2,38			1		1						2,40	2,41
	20:00	8,28	5,46	2,82	1		1		1						2,85	2,85
	21:00	8,64	5,68	2,96	1		1		1						3,00	2,99
	22:00	7,56	5,14	2,42	1		1		1						2,44	2,45
	23:00	6,53	4,40	2,13			1		1						2,18	2,15

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 3 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 3 Μαΐου 2026	00:00	5,64	4,24	1,40			1		1						1,42	1,43
	01:00	5,05	3,31	1,74					1						1,74	1,74
	02:00	4,70	3,26	1,44					1						1,45	1,44
	03:00	4,52	3,26	1,27					1						1,27	1,27
	04:00	4,53	3,25	1,28					1						1,28	1,28
	05:00	4,57	3,26	1,31					1						1,31	1,32
	06:00	4,81	3,28	1,53					1						1,52	1,53
	07:00	5,47	3,56	1,91					1						1,91	1,92
	08:00	6,27	4,08	2,19					1						2,18	2,19
	09:00	7,17	4,67	2,50			1		1						2,50	2,50
	10:00	7,66	4,99	2,68			1		1						2,68	2,68
	11:00	8,13	5,30	2,84			1		1						2,84	2,85
	12:00	8,46	5,52	2,94			1		1						2,95	2,96
	13:00	8,27	5,38	2,89			1		1						2,91	2,90
	14:00	7,60	4,94	2,66			1		1						2,68	2,67
	15:00	6,97	4,58	2,39			1		1						2,44	2,44
	16:00	6,85	4,48	2,38			1		1						2,39	2,38
	17:00	6,50	4,34	2,15			1		1						2,15	2,15
	18:00	7,18	4,68	2,50			1		1						2,51	2,51
	19:00	8,05	5,26	2,79			1		1						2,79	2,80
	20:00	9,46	6,46	3,00	1		1		1					1	3,04	3,04
	21:00	9,45	6,46	2,99	1		1		1					1	3,04	3,04
	22:00	8,26	5,57	2,69			1		1				1	1	2,73	2,70
	23:00	6,90	4,74	2,16			1		1				1		2,26	2,26

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026	00:00	5,65	4,24	1,41			1		1						1,43	1,40
	01:00	5,07	3,37	1,70					1						1,73	1,76
	02:00	4,78	3,27	1,51					1						1,53	1,52
	03:00	4,65	3,26	1,39					1						1,39	1,38
	04:00	4,65	3,26	1,39					1						1,39	1,39
	05:00	4,94	3,30	1,64					1						1,67	1,67
	06:00	5,52	3,96	1,56					1						1,91	1,91
	07:00	6,38	5,09	1,29			1		1						2,04	2,05
	08:00	6,71	5,42	1,29			1		1						2,32	2,33
	09:00	6,68	5,40	1,29			1		1						1,95	1,80
	10:00	6,47	5,54	0,92			1	1							1,47	1,68
	11:00	6,06	5,17	0,89			1	1							1,74	1,72
	12:00	5,87	5,34	0,53			1	1							1,54	1,54
	13:00	5,71	5,45	0,26			1	1							1,38	1,37
	14:00	5,54	5,30	0,24			1	1							1,24	1,21
	15:00	5,05	4,91	0,14			1	1							0,73	0,73
	16:00	5,02	4,38	0,64			1	1							0,68	0,69
	17:00	5,29	4,38	0,92			1	1							0,91	0,94
	18:00	6,10	4,80	1,30			1	1							1,74	1,75
	19:00	6,86	5,70	1,16			1	1							2,35	2,37
	20:00	8,33	7,24	1,09				1	1						2,20	2,16
	21:00	8,58	7,73	0,85				1	1						2,10	2,08
	22:00	7,42	6,67	0,75				1	1						0,95	0,93
	23:00	6,29	6,10	0,19				1	1						0,25	0,37

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 5 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 5 Μαΐου 2026	00:00	5,34	4,75	0,59			1	1							1,03	1,02
	01:00	4,75	4,38	0,37			1	1							0,44	0,43
	02:00	4,58	4,58	0,01			1	1							0,26	0,25
	03:00	4,44	4,44	0,00			1	1							0,10	0,10
	04:00	4,47	4,47	0,00			1	1							0,13	0,13
	05:00	4,74	4,74	0,00			1	1							0,39	0,39
	06:00	5,28	5,25	0,03			1	1							0,92	0,93
	07:00	6,15	6,12	0,03			1	1				1			1,39	1,39
	08:00	6,44	6,44	0,00			1	1				1			1,58	1,58
	09:00	6,25	6,24	0,01			1	1				1			1,41	1,40
	10:00	6,01	5,99	0,02			1	1				1			1,12	1,10
	11:00	5,75	5,68	0,06			1	1				1			0,96	0,92
	12:00	5,66	5,59	0,07		1	1	1							0,61	0,59
	13:00	5,60	5,52	0,08		1	1	1							0,23	0,22
	14:00	5,21	5,12	0,08			1	1							0,55	0,58
	15:00	4,84	4,74	0,09			1	1							0,51	0,51
	16:00	4,58	4,52	0,06			1	1							0,24	0,25
	17:00	5,06	5,03	0,03			1	1							0,71	0,72
	18:00	5,71	5,69	0,02			1	1							1,34	1,36
	19:00	6,36	6,30	0,06			1	1					1		1,63	1,63
	20:00	7,63	7,54	0,09			1	1					1	1	1,95	1,86
	21:00	8,13	8,05	0,08				1	1						1,44	1,43
	22:00	7,01	7,00	0,02				1	1						0,56	0,52
	23:00	6,01	6,00	0,01				1	1						0,03	0,10

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026	00:00	5,08	4,98	0,11			1		1						0,75	0,77
	01:00	4,57	4,56	0,01			1		1						0,67	0,70
	02:00	4,35	4,35	0,00					1						1,09	1,09
	03:00	4,22	4,22	0,00					1						0,96	0,96
	04:00	4,26	4,26	0,00					1						0,99	0,99
	05:00	4,51	4,51	0,00			1		1						0,66	0,62
	06:00	4,97	4,92	0,05			1		1						0,60	0,63
	07:00	5,72	5,63	0,10			1		1						0,74	0,68
	08:00	5,95	5,87	0,07		1		1							1,17	1,25
	09:00	5,91	5,81	0,10		1		1						1	1,07	1,06
	10:00	5,76	5,63	0,13		1		1							1,19	1,20
	11:00	5,63	5,49	0,14		1		1							1,23	1,25
	12:00	5,59	5,46	0,13		1		1							1,26	1,25
	13:00	5,48	5,23	0,25		1		1							1,14	1,13
	14:00	5,08	4,74	0,34		1		1							0,84	0,83
	15:00	4,66	4,37	0,30				1							1,05	1,12
	16:00	4,59	4,27	0,33				1							1,34	1,34
	17:00	4,86	4,55	0,31				1							1,35	1,33
	18:00	5,64	5,34	0,30		1		1							1,27	1,29
	19:00	6,43	6,28	0,16		1	1	1							1,66	1,65
	20:00	7,61	7,44	0,17		1	1	1							2,07	2,11
	21:00	7,92	7,75	0,17		1	1	1							2,42	2,41
	22:00	6,92	6,72	0,20		1	1	1							1,59	1,56
	23:00	5,87	5,80	0,07		1	1	1							0,93	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026	00:00	4,93	4,86	0,08		1		1							0,69	0,68
	01:00	4,52	4,47	0,05		1		1							0,68	0,70
	02:00	4,35	4,24	0,11				1							1,10	1,10
	03:00	4,24	4,05	0,19				1							0,99	0,99
	04:00	4,21	3,84	0,38				1							0,95	0,96
	05:00	4,46	4,07	0,39				1							1,20	1,21
	06:00	4,88	4,68	0,19				1							1,34	1,32
	07:00	5,50	5,39	0,11		1		1							1,15	1,16
	08:00	5,94	5,78	0,16		1		1							1,60	1,59
	09:00	5,98	5,72	0,25		1		1							1,65	1,64
	10:00	5,62	5,17	0,45		1		1							1,30	1,29
	11:00	5,60	4,71	0,89		1		1							1,26	1,27
	12:00	5,74	4,86	0,88		1		1							1,42	1,41
	13:00	5,85	5,05	0,80		1		1							1,49	1,51
	14:00	5,58	4,78	0,80		1		1							1,28	1,24
	15:00	5,52	4,77	0,74		1		1							1,17	1,17
	16:00	5,39	4,92	0,47		1		1							1,05	1,04
	17:00	5,94	5,59	0,34		1		1							1,57	1,59
	18:00	6,37	5,85	0,52		1		1							1,96	1,97
	19:00	6,75	6,41	0,34		1	1	1							1,64	1,62
	20:00	7,65	7,32	0,33		1	1	1							2,08	2,09
	21:00	7,72	7,57	0,15		1	1	1					1		1,91	1,88
	22:00	6,66	6,55	0,11		1	1	1							1,35	1,33
	23:00	5,78	5,54	0,24		1		1							1,11	1,15

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026	00:00	4,88	4,51	0,37		1		1							0,62	0,62
	01:00	4,46	4,05	0,42				1							0,96	1,01
	02:00	4,33	3,89	0,43				1							1,07	1,07
	03:00	4,19	3,93	0,26				1							0,93	0,94
	04:00	4,16	4,04	0,12				1							0,90	0,90
	05:00	4,38	4,21	0,17				1							1,11	1,12
	06:00	4,87	4,48	0,38				1							1,47	1,48
	07:00	5,74	4,92	0,82		1		1							1,58	1,57
	08:00	6,28	5,39	0,89		1		1							1,87	1,89
	09:00	6,61	5,68	0,93		1		1							2,05	2,05
	10:00	6,84	5,25	1,59		1		1							2,12	2,12
	11:00	6,79	4,80	1,99		1		1							2,11	2,11
	12:00	6,65	4,89	1,76		1		1							2,06	2,06
	13:00	6,84	5,75	1,08		1		1							2,11	2,12
	14:00	6,73	5,67	1,06		1		1							2,09	2,09
	15:00	6,24	5,42	0,82		1		1							1,88	1,87
	16:00	5,75	5,08	0,67		1		1							1,42	1,40
	17:00	6,10	5,38	0,72		1		1							1,73	1,74
	18:00	6,70	6,00	0,71		1		1							2,07	2,08
	19:00	7,02	6,43	0,59		1	1	1							1,72	1,69
	20:00	7,46	7,09	0,38		1	1	1							2,01	2,03
	21:00	7,51	7,33	0,18		1	1	1							2,12	2,11
	22:00	6,56	6,30	0,26		1	1	1							1,29	1,28
	23:00	5,82	5,35	0,47		1	1	1							0,95	1,01

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 9 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 9 Μαΐου 2026	00:00	5,09	4,69	0,40		1		1							0,84	0,83
	01:00	4,66	4,24	0,42		1		1							0,80	0,86
	02:00	4,50	3,33	1,16				1							1,25	1,24
	03:00	4,38	3,42	0,96				1							1,13	1,13
	04:00	4,33	3,88	0,45				1							1,07	1,07
	05:00	4,44	4,28	0,17				1							1,19	1,19
	06:00	4,73	4,67	0,06				1							1,41	1,42
	07:00	5,22	5,18	0,04		1		1							1,14	1,13
	08:00	5,69	5,64	0,05		1		1							1,36	1,37
	09:00	6,04	5,61	0,43		1		1							1,69	1,69
	10:00	6,01	5,10	0,91		1		1							1,67	1,69
	11:00	6,10	5,24	0,86		1		1							1,76	1,76
	12:00	6,06	5,45	0,61		1		1							1,73	1,70
	13:00	6,09	5,34	0,76		1		1							1,76	1,76
	14:00	5,71	5,18	0,53		1		1							1,39	1,38
	15:00	5,07	4,59	0,48		1		1							0,76	0,74
	16:00	4,92	4,44	0,49		1		1							0,59	0,58
	17:00	5,12	4,69	0,43		1		1							0,76	0,78
	18:00	5,71	5,13	0,59		1		1							1,35	1,36
	19:00	6,36	5,92	0,43		1		1							1,90	1,92
	20:00	7,24	7,11	0,13		1	1	1							2,01	2,00
	21:00	7,48	7,45	0,02		1	1	1							2,08	2,07
	22:00	6,69	6,69	0,00		1	1	1							1,32	1,29
	23:00	5,83	5,83	0,00		1	1	1							0,82	0,85

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 10 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.HZ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 10 Μαΐου 2026	00:00	5,10	5,08	0,02		1		1							0,84	0,82
	01:00	4,62	4,62	0,00		1		1							0,43	0,47
	02:00	4,37	4,37	0,00				1							1,12	1,11
	03:00	4,25	4,24	0,00				1							0,98	0,98
	04:00	4,19	4,16	0,02				1							0,93	0,93
	05:00	4,23	4,22	0,02				1							0,98	0,98
	06:00	4,35	4,34	0,01				1							1,07	1,08
	07:00	4,79	4,78	0,01				1							1,52	1,53
	08:00	5,23	5,21	0,02		1		1							1,26	1,24
	09:00	5,33	5,33	0,00		1		1							0,98	0,99
	10:00	5,46	5,45	0,01		1		1							1,10	1,12
	11:00	5,70	5,70	0,00		1		1							1,36	1,35
	12:00	5,67	5,64	0,03		1		1							1,32	1,34
	13:00	5,69	5,59	0,10		1		1							1,35	1,35
	14:00	5,24	5,14	0,10		1		1							0,94	0,91
	15:00	4,65	4,59	0,07		1		1							0,35	0,33
	16:00	4,48	4,44	0,04		1		1							0,14	0,15
	17:00	4,95	4,85	0,10		1		1							0,59	0,60
	18:00	5,75	5,72	0,03		1		1							1,38	1,40
	19:00	6,27	6,22	0,04		1		1							1,91	1,92
	20:00	7,06	6,94	0,12		1	1	1							1,79	1,76
	21:00	7,29	7,23	0,06		1	1	1							1,90	1,88
	22:00	6,53	6,51	0,01		1	1	1							1,15	1,12
	23:00	5,56	5,54	0,02		1	1	1							0,52	0,53

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.HZ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026	00:00	4,87	4,87	0,00		1		1							0,61	0,59
	01:00	4,46	4,46	0,00				1							0,71	0,75
	02:00	4,29	4,29	0,00				1							1,03	1,03
	03:00	4,17	4,13	0,04				1							0,92	0,92
	04:00	4,12	4,12	0,00				1							0,86	0,86
	05:00	4,34	4,31	0,03				1							1,07	1,08
	06:00	4,71	4,66	0,05				1							1,21	1,20
	07:00	5,43	5,40	0,03		1		1							0,98	1,01
	08:00	5,76	5,76	0,00		1		1							1,36	1,37
	09:00	6,03	6,02	0,01		1		1							1,67	1,68
	10:00	5,91	5,90	0,01		1		1							1,57	1,58
	11:00	5,96	5,82	0,15		1		1							1,48	1,47
	12:00	5,80	5,65	0,15		1		1							1,46	1,46
	13:00	5,88	5,72	0,16		1		1							1,53	1,54
	14:00	5,61	5,49	0,11		1		1							1,29	1,27
	15:00	5,17	4,96	0,20		1		1							0,84	0,84
	16:00	4,83	4,59	0,24		1		1							0,48	0,48
	17:00	5,22	5,05	0,16		1		1							0,85	0,87
	18:00	5,85	5,72	0,13		1		1							1,49	1,51
	19:00	6,37	6,26	0,11		1	1	1							1,33	1,31
	20:00	7,27	7,13	0,14		1	1	1							1,79	1,82
	21:00	7,56	7,46	0,11		1	1	1							2,17	2,15
	22:00	6,46	6,38	0,08		1	1	1							1,20	1,15
	23:00	5,55	5,51	0,04		1		1							0,93	0,94

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 12 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 12 Μαΐου 2026	00:00	4,82	4,82	0,01		1		1							0,56	0,55
	01:00	4,45	4,36	0,09				1							0,68	0,74
	02:00	4,28	4,16	0,12				1							1,02	1,02
	03:00	4,20	3,94	0,26				1							0,94	0,94
	04:00	4,18	3,90	0,28				1							0,93	0,93
	05:00	4,34	4,04	0,30				1							1,06	1,08
	06:00	4,78	4,33	0,45			1	1							0,99	1,00
	07:00	5,39	5,06	0,33			1	1							1,00	1,04
	08:00	6,03	5,72	0,31			1	1							1,68	1,70
	09:00	6,04	5,98	0,06			1	1							1,72	1,71
	10:00	5,85	5,58	0,27			1	1							1,50	1,51
	11:00	5,74	5,10	0,63			1	1							1,39	1,41
	12:00	5,73	4,92	0,81			1	1							1,41	1,40
	13:00	5,68	5,04	0,64			1	1							1,35	1,35
	14:00	5,25	4,82	0,43			1	1							0,97	0,96
	15:00	4,89	4,25	0,64			1	1							1,03	1,06
	16:00	4,70	4,43	0,27			1	1							0,53	0,40
	17:00	5,04	4,58	0,46			1		1						0,46	0,49
	18:00	5,88	4,82	1,06			1		1						1,30	1,32
	19:00	6,45	5,07	1,38			1		1						1,80	1,79
	20:00	7,31	5,59	1,72		1	1		1						1,67	1,71
	21:00	7,63	5,52	2,11		1	1		1						2,03	2,03
	22:00	6,57	5,40	1,17		1	1		1						1,16	1,19
	23:00	5,65	4,58	1,07		1			1						1,16	1,14

Μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο το διάστημα 15:59 με 16:28. Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 16:45.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026	00:00	4,83	3,83	0,99					1						0,88	0,94
	01:00	4,39	3,35	1,04					1						0,95	0,94
	02:00	4,28	3,48	0,80					1						0,84	0,85
	03:00	4,19	3,72	0,47					1						0,85	0,85
	04:00	4,16	3,60	0,56					1						0,79	0,79
	05:00	4,35	3,86	0,50					1						0,98	0,99
	06:00	4,72	4,27	0,45					1						1,23	1,22
	07:00	4,93	4,66	0,28					1						1,29	1,29
	08:00	5,77	5,77	0,00			1		1						1,41	1,43
	09:00	5,92	5,87	0,05			1	1							0,97	0,94
	10:00	5,91	5,63	0,28			1	1							1,59	1,57
	11:00	5,74	5,53	0,22			1	1							0,69	0,71
	12:00	5,78	5,50	0,27			1	1							1,25	1,24
	13:00	5,66	5,47	0,19			1	1							1,32	1,31
	14:00	5,35	5,17	0,18			1	1							1,02	1,01
	15:00	4,99	4,80	0,19			1	1							0,67	0,66
	16:00	5,02	4,69	0,33			1	1							0,68	0,68
	17:00	5,09	4,80	0,29			1	1							0,73	0,74
	18:00	5,79	5,61	0,17			1	1							1,42	1,44
	19:00	6,41	6,25	0,16		1	1	1							1,27	1,27
	20:00	7,22	7,13	0,09		1	1	1							1,77	1,78
	21:00	7,05	6,89	0,16		1	1	1							1,65	1,63
	22:00	6,29	5,45	0,84		1	1	1							0,97	0,93
	23:00	5,42	4,84	0,57		1		1							0,67	0,75

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα														Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026				
	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900					
	ΤΕ (MW)				1,080	1,080	1,080	3,257	3,257	0,480	0,510	0,510	0,510	0,510					
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026	00:00	4,85	4,43	0,42		1		1							3,07	0,37	0,35	59%	638
	01:00	4,40	4,21	0,19		1		1							3,29	0,10	0,00	56%	610
	02:00	4,28	3,90	0,38		1		1							3,60	0,28	0,23	52%	571
	03:00	4,21	3,36	0,86				1							2,44	0,85	0,86	58%	659
	04:00	4,19	3,35	0,85				1							2,45	0,76	0,75	58%	473
	05:00	4,34	3,49	0,85				1							2,31	0,86	0,87	60%	490
	06:00	4,92	4,16	0,75		1		1							3,34	0,72	0,69	56%	789
	07:00	5,48	4,49	0,99		1		1							3,01	0,95	0,96	60%	646
	08:00	5,87	4,52	1,35		1		1							2,98	1,36	1,36	60%	649
	09:00	5,89	4,44	1,45		1		1							3,06	1,35	1,35	59%	640
	10:00	6,05	4,77	1,29		1		1							2,73	1,55	1,56	64%	680
	11:00	6,03	4,93	1,10		1		1							2,57	1,31	1,37	66%	699
	12:00	6,25	6,01	0,25		1		1							1,49	1,72	1,72	80%	829
	13:00	6,27	6,16	0,11		1		1						1	2,24	1,40	1,36	73%	996
	14:00	5,42	4,98	0,44		1		1							2,52	0,88	0,87	66%	706
	15:00	5,06	4,68	0,38		1		1							2,82	0,53	0,60	62%	669
	16:00	4,69	4,58	0,10		1		1							2,92	0,32	0,30	61%	657
	17:00	4,95	4,88	0,06		1		1							2,62	0,55	0,56	65%	694
	18:00	5,58	5,56	0,02		1		1							1,94	1,19	1,22	74%	776
	19:00	6,33	6,32	0,00		1	1	1							2,88	1,30	1,28	69%	1.090
	20:00	7,24	7,23	0,01		1	1	1							1,97	1,78	1,81	79%	1.017
	21:00	7,44	7,44	0,00		1	1	1							1,76	2,05	2,02	81%	1.042
	22:00	6,43	6,35	0,08		1	1	1							2,85	1,14	1,19	69%	909
	23:00	5,53	5,35	0,18		1		1							2,15	1,19	1,17	71%	935
		131,70 MWh														**ΑΩΛ: 8,06**			**17.864 €**

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026	00:00	4,84	4,75	0,09		1		1							0,53	0,54
	01:00	4,43	4,43	0,00				1							1,16	1,18
	02:00	4,25	4,15	0,10				1							0,99	0,98
	03:00	4,14	3,89	0,25				1							0,83	0,83
	04:00	4,15	3,99	0,16				1							0,85	0,85
	05:00	4,31	4,20	0,10				1							1,02	1,01
	06:00	4,78	4,75	0,03			1	1							1,06	1,03
	07:00	5,31	5,31	0,00			1	1							0,95	0,96
	08:00	6,02	5,98	0,05			1	1							1,63	1,66
	09:00	6,19	6,16	0,03			1	1					1		1,43	1,36
	10:00	6,42	6,42	0,00		1	1	1							0,99	1,00
	11:00	5,89	5,89	0,00		1	1	1							0,51	0,47
	12:00	5,65	5,64	0,01		1	1	1							0,25	0,26
	13:00	5,58	5,46	0,13		1	1	1							0,58	0,64
	14:00	5,18	4,99	0,19		1		1							0,83	0,82
	15:00	4,86	4,66	0,20		1		1							0,51	0,50
	16:00	4,59	4,45	0,14		1		1							0,21	0,21
	17:00	5,00	4,88	0,13		1		1							0,61	0,62
	18:00	5,73	5,65	0,09		1		1							1,37	1,39
	19:00	6,28	6,17	0,11		1	1	1							1,28	1,27
	20:00	7,10	6,88	0,22		1	1	1							1,59	1,60
	21:00	7,35	6,96	0,39		1	1	1							1,89	1,87
	22:00	6,38	5,78	0,59		1	1	1							1,05	1,06
	23:00	5,47	5,24	0,22		1		1							1,13	1,11

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 16 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 16 Μαΐου 2026	00:00	4,83	4,78	0,05		1		1							0,60	0,66
	01:00	4,53	4,46	0,07				1							1,28	1,28
	02:00	4,28	4,20	0,08				1							1,02	1,02
	03:00	4,18	3,86	0,32				1							0,83	0,83
	04:00	4,21	3,51	0,69				1							0,77	0,77
	05:00	4,30	3,42	0,88				1							0,91	0,91
	06:00	4,60	3,80	0,81				1							0,76	0,74
	07:00	5,06	4,45	0,61		1		1							0,51	0,52
	08:00	5,63	4,55	1,07		1		1							1,07	1,08
	09:00	6,38	4,84	1,54		1		1							1,78	1,79
	10:00	6,18	5,06	1,12		1		1					1		1,11	0,92
	11:00	5,86	4,61	1,25		1			1						1,13	1,27
	12:00	5,85	4,45	1,40		1			1						1,30	1,31
	13:00	6,03	4,78	1,25		1			1						1,51	1,49
	14:00	5,78	4,58	1,19		1			1						1,25	1,24
	15:00	5,70	4,44	1,26		1			1						1,16	1,16
	16:00	5,73	4,24	1,50		1			1						1,38	1,44
	17:00	6,22	4,27	1,94					1						1,84	1,84
	18:00	6,56	4,49	2,07		1			1						1,96	1,96
	19:00	6,65	4,56	2,10		1			1						2,00	2,00
	20:00	7,17	4,92	2,25		1			1						2,16	2,16
	21:00	7,38	5,12	2,26		1			1				1		2,23	2,22
	22:00	6,46	4,49	1,97		1			1						1,89	1,87
	23:00	5,62	4,42	1,20		1			1						1,11	1,09

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 17 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 17 Μαΐου 2026	00:00	5,04	4,40	0,64		1			1						0,55	0,56
	01:00	4,70	3,98	0,72		1			1						0,62	0,67
	02:00	4,42	3,35	1,07					1						0,97	0,97
	03:00	4,27	3,35	0,92					1						0,82	0,82
	04:00	4,23	3,35	0,89					1						0,79	0,78
	05:00	4,21	3,36	0,85					1						0,79	0,78
	06:00	4,36	3,78	0,57					1						1,00	0,99
	07:00	4,69	4,29	0,40		1			1						0,47	0,42
	08:00	4,95	4,50	0,46		1			1						0,51	0,52
	09:00	5,28	4,92	0,36		1			1						0,82	0,82
	10:00	5,44	4,67	0,78		1			1						0,98	0,99
	11:00	5,51	4,64	0,87		1			1						1,01	1,00
	12:00	5,74	4,74	1,00		1			1						1,21	1,22
	13:00	5,42	4,49	0,94		1			1						0,93	0,92
	14:00	4,94	4,42	0,52		1			1						0,45	0,43
	15:00	4,34	3,89	0,45		1			1						0,36	0,35
	16:00	4,41	3,44	0,97					1						0,97	0,97
	17:00	4,94	3,87	1,07					1						1,49	1,50
	18:00	5,60	5,26	0,33		1			1						1,36	1,33
	19:00	5,98	5,83	0,16		1			1						1,60	1,60
	20:00	6,72	6,66	0,06		1	1		1						1,76	1,76
	21:00	7,18	7,01	0,18		1	1		1						1,72	1,70
	22:00	6,40	5,98	0,42		1	1		1						0,98	0,97
	23:00	5,48	4,91	0,57		1			1						1,04	1,05

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις πρώτες πρωινές και μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026	00:00	4,84	4,39	0,45		1			1						0,46	0,43
	01:00	4,43	4,01	0,41					1						0,56	0,56
	02:00	4,28	4,19	0,09					1						1,01	1,01
	03:00	4,17	4,14	0,03					1						0,91	0,91
	04:00	4,26	3,40	0,86					1						0,79	0,79
	05:00	4,38	3,36	1,02					1						0,91	0,93
	06:00	4,80	3,39	1,41					1						1,31	1,32
	07:00	5,38	3,85	1,53					1						1,61	1,57
	08:00	5,55	4,45	1,11		1			1						1,02	1,02
	09:00	5,80	4,67	1,13		1			1						1,25	1,29
	10:00	5,63	4,63	1,00		1			1						1,16	1,17
	11:00	5,45	4,91	0,55		1			1						0,71	0,70
	12:00	5,41	5,18	0,23		1			1						0,90	0,92
	13:00	5,54	5,43	0,11		1			1						1,16	1,16
	14:00	5,33	5,26	0,07		1			1						0,96	0,94
	15:00	4,89	4,80	0,10		1			1						0,51	0,51
	16:00	4,65	4,57	0,08		1			1						0,23	0,23
	17:00	4,96	4,77	0,19		1			1						0,51	0,53
	18:00	5,74	5,67	0,07		1			1						1,34	1,35
	19:00	6,29	6,27	0,02		1	1		1						1,02	1,02
	20:00	7,10	7,10	0,00		1	1		1						1,64	1,65
	21:00	7,57	7,56	0,01		1	1		1						2,18	2,16
	22:00	6,53	6,52	0,01		1	1		1						1,16	1,14
	23:00	5,52	5,47	0,04		1	1		1						0,67	0,68

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μερική διακοπή στις 09:43-09:48.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 19 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 19 Μαΐου 2026	00:00	4,83	4,75	0,08			1		1						0,53	0,52
	01:00	4,42	4,34	0,08			1		1						0,47	0,47
	02:00	4,24	4,12	0,12					1						0,97	0,97
	03:00	4,12	3,97	0,15					1						0,84	0,84
	04:00	4,14	3,97	0,18					1						0,87	0,87
	05:00	4,26	4,07	0,19					1						0,98	0,99
	06:00	4,78	4,58	0,20					1						1,48	1,49
	07:00	5,50	5,43	0,07					1						1,58	1,56
	08:00	5,92	5,89	0,03	1				1						1,57	1,58
	09:00	5,94	5,90	0,04	1			1							1,04	1,02
	10:00	6,05	6,02	0,03	1			1							1,69	1,70
	11:00	5,87	5,79	0,07	1			1							1,49	1,47
	12:00	5,91	5,75	0,16	1			1							1,47	1,48
	13:00	5,72	5,60	0,12	1			1							1,33	1,33
	14:00	5,37	5,24	0,13	1			1							0,96	0,96
	15:00	5,02	5,00	0,02	1			1							0,68	0,68
	16:00	4,87	4,86	0,01	1			1							0,51	0,51
	17:00	5,43	5,42	0,01	1			1							1,06	1,06
	18:00	6,08	6,02	0,06	1			1							1,47	1,46
	19:00	6,81	6,80	0,00	1	1		1							1,36	1,37
	20:00	7,56	7,40	0,15	1	1		1							2,07	2,08
	21:00	7,65	7,00	0,65	1	1		1							1,92	1,91
	22:00	6,58	6,01	0,58	1	1		1							1,24	1,22
	23:00	5,57	5,35	0,22		1		1							0,84	0,87

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026	00:00	4,86	4,66	0,20		1		1							0,43	0,43
	01:00	4,48	4,04	0,44				1							0,87	0,90
	02:00	4,38	3,56	0,82				1							0,93	0,92
	03:00	4,21	3,40	0,81				1							0,75	0,75
	04:00	4,24	3,36	0,88				1							0,78	0,78
	05:00	4,37	3,35	1,02				1							0,91	0,91
	06:00	4,88	3,53	1,34				1							1,27	1,26
	07:00	5,50	4,44	1,06		1		1							0,97	0,96
	08:00	5,88	4,79	1,10		1		1							1,21	1,21
	09:00	6,16	5,08	1,08		1		1						1	1,23	1,23
	10:00	6,35	5,78	0,58		1		1	1						0,90	0,88
	11:00	6,23	5,27	0,96		1		1						1	1,36	1,37
	12:00	6,85	5,88	0,96		1		1	1						1,28	1,31
	13:00	7,04	6,28	0,76		1			1				1		2,32	2,31
	14:00	6,04	5,82	0,23		1			1				1		1,43	1,40
	15:00	5,09	4,83	0,27		1			1						0,77	0,76
	16:00	4,87	4,51	0,36		1			1						0,53	0,53
	17:00	5,33	4,75	0,58		1			1						0,98	0,97
	18:00	6,05	5,85	0,20	1	1			1						1,17	1,15
	19:00	6,68	6,35	0,33	1	1			1						1,24	1,25
	20:00	7,42	6,89	0,53	1	1			1						1,96	1,99
	21:00	7,77	7,49	0,27	1	1			1				1		2,07	2,06
	22:00	6,68	6,48	0,20	1	1			1						1,29	1,27
	23:00	5,65	5,64	0,00	1	1			1						0,66	0,67

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Μερική διακοπή στις 09:55 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026	00:00	4,94	4,91	0,04	1				1						0,73	0,73
	01:00	4,54	4,54	0,00					1						0,87	0,90
	02:00	4,39	4,37	0,02					1						1,15	1,15
	03:00	4,22	4,22	0,00					1						0,96	0,96
	04:00	4,27	4,27	0,00					1						1,01	1,02
	05:00	4,44	4,44	0,00					1						1,18	1,18
	06:00	5,01	4,99	0,02	1				1						1,14	1,13
	07:00	5,51	5,50	0,01		1			1						1,01	1,03
	08:00	5,95	5,95	0,00		1			1						1,59	1,59
	09:00	6,59	6,59	0,00		1			1					1	1,79	1,79
	10:00	6,80	6,71	0,09		1			1				1		1,95	1,95
	11:00	6,79	6,75	0,03	1	1			1						1,37	1,37
	12:00	6,84	6,84	0,00	1	1			1						1,42	1,42
	13:00	6,38	6,38	0,00		1	1		1						0,61	0,61
	14:00	5,86	5,86	0,00		1	1		1						0,56	0,59
	15:00	5,19	5,19	0,00		1			1						0,86	0,85
	16:00	5,07	5,07	0,00		1			1						0,71	0,71
	17:00	5,47	5,47	0,00		1			1						1,11	1,11
	18:00	6,27	6,27	0,00		1			1						1,64	1,63
	19:00	6,54	6,51	0,04	1	1			1						1,12	1,11
	20:00	7,37	7,28	0,09	1	1			1						1,93	1,94
	21:00	7,67	7,53	0,15	1	1			1						2,27	2,27
	22:00	6,73	6,72	0,01	1	1			1						1,35	1,34
	23:00	5,71	5,66	0,05	1	1			1						0,67	0,67

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 09:40.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026	00:00	5,08	4,90	0,19	1				1						0,83	0,82
	01:00	4,60	4,53	0,07					1						1,34	1,35
	02:00	4,41	4,39	0,02					1						1,16	1,15
	03:00	4,29	4,29	0,00					1						1,04	1,04
	04:00	4,31	4,31	0,00					1						1,05	1,05
	05:00	4,43	4,39	0,03					1						1,17	1,17
	06:00	4,99	4,86	0,13	1				1						1,12	1,11
	07:00	5,63	5,56	0,07	1				1						1,27	1,27
	08:00	6,41	6,40	0,01	1	1			1						1,51	1,50
	09:00	6,60	6,60	0,00	1	1			1						1,19	1,18
	10:00	6,39	6,39	0,00	1	1			1						0,96	0,96
	11:00	6,93	6,92	0,01	1	1			1						1,51	1,53
	12:00	6,96	6,88	0,08	1	1			1						1,54	1,54
	13:00	7,27	6,82	0,45	1	1			1						1,85	1,84
	14:00	6,79	6,67	0,12	1	1			1						1,41	1,39
	15:00	6,01	5,69	0,32	1	1			1						0,60	0,60
	16:00	5,96	5,43	0,53	1	1			1						0,54	0,54
	17:00	6,04	5,53	0,51	1	1			1						0,63	0,62
	18:00	6,36	5,84	0,52	1	1			1						0,93	0,94
	19:00	6,57	5,91	0,66	1	1			1						1,15	1,15
	20:00	7,44	6,75	0,69	1	1			1						2,00	2,01
	21:00	7,70	7,16	0,54	1	1			1						2,30	2,30
	22:00	6,71	5,84	0,87	1	1			1						1,36	1,35
	23:00	5,83	5,11	0,72	1				1						1,51	1,50

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 23 Μαΐου 2026				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.HZ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 23 Μαΐου 2026	00:00	5,01	4,36	0,64					1						1,32	1,32
	01:00	4,64	3,96	0,68					1						1,39	1,39
	02:00	4,51	3,67	0,84					1						1,26	1,26
	03:00	4,33	3,56	0,76					1						1,07	1,07
	04:00	4,34	3,47	0,88					1						1,09	1,09
	05:00	4,37	3,59	0,79					1						1,12	1,12
	06:00	4,73	3,52	1,21					1						1,45	1,46
	07:00	5,24	3,60	1,64					1						1,79	1,79
	08:00	5,88	4,40	1,48	1				1						1,58	1,57
	09:00	6,32	4,60	1,73	1				1						1,99	1,99
	10:00	6,43	4,72	1,70	1				1						2,09	2,08
	11:00	6,19	4,57	1,62	1				1						1,85	1,86
	12:00	6,32	4,57	1,75	1				1						1,99	1,98
	13:00	6,33	5,04	1,29	1				1						2,01	2,01
	14:00	5,84	4,68	1,16	1				1						1,53	1,51
	15:00	5,29	4,35	0,95	1				1						0,97	0,97
	16:00	5,12	4,34	0,77	1				1						0,78	0,78
	17:00	5,47	4,80	0,67	1				1						1,12	1,13
	18:00	6,29	5,94	0,35	1				1						1,93	1,94
	19:00	6,66	6,41	0,26	1		1		1						1,40	1,37
	20:00	7,19	6,92	0,27	1		1		1						1,74	1,75
	21:00	7,49	7,09	0,40	1		1		1						2,10	2,09
	22:00	6,65	6,11	0,54	1		1		1						1,28	1,25
	23:00	5,73	5,18	0,55	1				1						1,02	1,01

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 24 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 24 Μαΐου 2026	00:00	5,16	4,39	0,77	1				1						0,86	0,85
	01:00	4,71	4,35	0,36					1						1,34	1,35
	02:00	4,45	3,51	0,95					1						1,20	1,20
	03:00	4,37	3,30	1,06					1						1,11	1,11
	04:00	4,34	3,35	0,99					1						1,08	1,08
	05:00	4,29	3,35	0,94					1						1,04	1,03
	06:00	4,51	3,60	0,92					1						1,24	1,24
	07:00	4,80	4,20	0,60					1						1,35	1,34
	08:00	5,26	4,99	0,27		1			1						0,91	0,91
	09:00	5,54	5,10	0,44		1			1						1,20	1,21
	10:00	5,73	5,35	0,38		1			1						1,39	1,39
	11:00	5,93	5,38	0,55		1			1						1,62	1,58
	12:00	6,19	5,22	0,97		1			1						1,85	1,85
	13:00	5,93	5,45	0,49		1			1						1,64	1,63
	14:00	5,31	5,00	0,31		1			1						0,98	0,97
	15:00	4,91	4,69	0,22		1			1						0,58	0,58
	16:00	4,94	4,40	0,54		1			1						0,60	0,60
	17:00	5,46	4,71	0,76		1			1						1,11	1,11
	18:00	6,20	5,63	0,57		1			1						1,86	1,86
	19:00	6,40	5,85	0,55		1			1						2,05	2,05
	20:00	7,25	6,09	1,16		1	1		1						1,98	1,99
	21:00	7,49	6,12	1,37		1	1		1						2,10	2,08
	22:00	6,51	5,63	0,87		1	1		1						1,15	1,13
	23:00	5,61	4,91	0,70		1			1						1,02	1,02

Το διάστημα 08:00 με 12:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026	00:00	4,94	4,43	0,50		1			1						0,73	0,74
	01:00	4,61	3,47	1,14					1						1,36	1,36
	02:00	4,39	3,63	0,76					1						1,14	1,14
	03:00	4,25	3,45	0,80					1						0,99	0,99
	04:00	4,26	3,28	0,98					1						1,01	1,00
	05:00	4,45	3,32	1,12					1						1,19	1,18
	06:00	4,96	3,95	1,02					1						1,53	1,53
	07:00	5,58	4,89	0,68		1			1						1,23	1,23
	08:00	5,95	5,40	0,55		1			1						1,62	1,61
	09:00	6,03	5,44	0,58		1			1						1,69	1,68
	10:00	6,01	5,49	0,52		1			1						1,68	1,67
	11:00	5,88	5,34	0,54		1			1						1,55	1,54
	12:00	5,91	5,23	0,68		1			1						1,59	1,58
	13:00	5,84	5,33	0,51		1			1						1,52	1,51
	14:00	5,53	5,17	0,37		1			1						1,21	1,20
	15:00	5,10	4,94	0,17		1			1						0,78	0,78
	16:00	5,02	4,72	0,29		1			1						0,67	0,67
	17:00	5,43	5,06	0,37		1			1						1,07	1,07
	18:00	6,14	5,78	0,37		1			1						1,80	1,81
	19:00	6,52	6,16	0,36		1	1		1						1,39	1,40
	20:00	7,25	6,89	0,36		1	1		1						1,81	1,81
	21:00	7,72	7,33	0,39		1	1		1						2,33	2,33
	22:00	6,84	6,69	0,16		1	1		1						1,47	1,45
	23:00	5,73	5,68	0,05			1		1						1,38	1,39

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 26 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 26 Μαΐου 2026	00:00	5,01	4,92	0,09			1		1						0,70	0,70
	01:00	4,63	4,49	0,14					1						1,36	1,38
	02:00	4,37	4,21	0,16					1						1,12	1,11
	03:00	4,24	4,10	0,14					1						0,99	0,99
	04:00	4,27	4,13	0,13					1						1,01	1,01
	05:00	4,42	4,35	0,07					1						1,16	1,16
	06:00	4,98	4,92	0,05					1						1,40	1,40
	07:00	5,64	5,61	0,03			1		1						1,29	1,29
	08:00	6,20	6,19	0,00			1		1						1,84	1,84
	09:00	6,50	6,47	0,03	1		1	1	1						1,10	1,04
	10:00	6,91	6,75	0,16	1		1	1							1,48	1,48
	11:00	6,81	6,41	0,40	1		1	1							1,42	1,40
	12:00	6,29	5,74	0,55	1		1	1							0,88	0,90
	13:00	6,32	5,91	0,41	1		1	1							0,91	0,91
	14:00	6,10	5,55	0,55	1		1	1							0,71	0,71
	15:00	5,52	5,30	0,23	1		1	1							0,66	0,68
	16:00	5,30	5,12	0,19	1			1							0,97	0,97
	17:00	5,80	5,58	0,21	1			1							1,44	1,45
	18:00	6,62	6,40	0,22	1		1	1							1,49	1,47
	19:00	6,88	6,61	0,28	1		1	1							1,46	1,46
	20:00	7,52	7,27	0,25	1		1	1							2,07	2,07
	21:00	7,89	7,76	0,13	1		1	1					1		2,12	2,10
	22:00	6,90	6,75	0,14	1		1	1							1,42	1,41
	23:00	5,90	5,62	0,28	1		1	1							0,66	0,67

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026	00:00	5,17	4,63	0,54			1	1							0,91	0,91
	01:00	4,73	4,10	0,63				1							1,48	1,47
	02:00	4,45	3,75	0,70				1							1,20	1,20
	03:00	4,38	3,33	1,05				1							1,13	1,13
	04:00	4,40	3,32	1,08				1							1,14	1,14
	05:00	4,53	3,30	1,23				1							1,27	1,27
	06:00	4,95	3,89	1,06			1	1							1,10	1,09
	07:00	5,59	4,39	1,20			1	1							1,24	1,25
	08:00	6,13	4,78	1,34			1	1							1,78	1,80
	09:00	6,52	5,43	1,09			1	1							1,61	1,57
	10:00	6,33	4,63	1,70			1		1						2,00	1,99
	11:00	6,36	4,63	1,74			1		1						1,80	1,81
	12:00	6,36	4,59	1,77			1		1					1	1,78	1,77
	13:00	6,18	4,42	1,77			1		1						1,80	1,78
	14:00	5,92	4,34	1,57			1		1						1,59	1,58
	15:00	5,45	4,35	1,09			1		1						1,13	1,12
	16:00	5,31	4,41	0,90			1		1						0,97	0,97
	17:00	5,90	5,11	0,78			1		1						1,54	1,54
	18:00	6,61	6,17	0,44			1		1						1,73	1,71
	19:00	7,04	6,74	0,30	1		1		1						1,62	1,62
	20:00	7,55	7,36	0,20	1		1		1						1,97	1,97
	21:00	8,01	7,61	0,40	1		1		1					1	2,31	2,31
	22:00	7,14	6,76	0,38	1		1		1						1,77	1,75
	23:00	5,96	5,43	0,53	1		1		1						1,09	1,09

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.HZ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026	00:00	5,19	4,79	0,40	1				1						0,94	0,95
	01:00	4,82	4,50	0,32					1						1,57	1,56
	02:00	4,61	4,32	0,29					1						1,36	1,36
	03:00	4,43	4,25	0,19					1						1,19	1,18
	04:00	4,44	4,36	0,08					1						1,18	1,18
	05:00	4,54	4,54	0,01					1						1,29	1,28
	06:00	5,10	5,10	0,00	1				1						0,95	0,95
	07:00	5,83	5,83	0,00	1	1			1						1,02	1,03
	08:00	6,39	6,39	0,00		1			1						1,69	1,68
	09:00	6,62	6,62	0,00	1	1			1						1,19	1,19
	10:00	6,76	6,76	0,00	1	1			1						1,33	1,33
	11:00	6,75	6,74	0,00	1	1			1						1,32	1,31
	12:00	7,04	7,04	0,01	1	1			1						1,62	1,62
	13:00	6,62	6,62	0,00	1	1			1						1,19	1,19
	14:00	6,26	5,96	0,30	1	1			1						0,91	0,89
	15:00	5,83	5,10	0,73	1				1						1,09	1,10
	16:00	5,71	4,95	0,76	1				1						1,37	1,37
	17:00	6,48	6,00	0,49	1				1						1,82	1,81
	18:00	7,14	6,98	0,16	1	1			1						1,71	1,71
	19:00	7,28	7,27	0,01	1	1			1						1,86	1,86
	20:00	7,78	7,46	0,32	1	1			1						2,34	2,35
	21:00	8,15	7,73	0,41	1	1	1		1						2,01	1,98
	22:00	7,08	6,25	0,83		1	1		1						1,22	1,22
	23:00	6,10	5,34	0,77		1	1		1						0,80	0,80

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026	00:00	5,33	4,73	0,60			1	1	1						0,66	0,66
	01:00	4,96	4,50	0,46			1	1							0,62	0,63
	02:00	4,71	4,34	0,36			1	1							0,38	0,38
	03:00	4,58	4,35	0,23			1	1							0,24	0,25
	04:00	4,57	4,35	0,23			1	1							0,24	0,24
	05:00	4,69	4,35	0,34			1	1							0,34	0,34
	06:00	5,18	4,44	0,75			1	1							0,82	0,83
	07:00	5,91	4,95	0,96			1	1							1,55	1,57
	08:00	6,45	5,37	1,08		1	1	1							1,54	1,53
	09:00	6,76	5,65	1,11		1	1	1							1,34	1,33
	10:00	6,58	5,56	1,02		1	1	1							1,17	1,18
	11:00	6,28	5,55	0,73		1	1	1							0,87	0,88
	12:00	6,30	5,66	0,64		1	1	1							0,88	0,89
	13:00	6,30	5,58	0,72		1	1	1							0,88	0,88
	14:00	6,04	5,07	0,97		1	1	1							1,06	1,07
	15:00	5,52	4,41	1,11		1		1							1,21	1,20
	16:00	5,37	4,74	0,63		1		1							1,03	1,02
	17:00	5,77	4,70	1,08		1		1							1,43	1,43
	18:00	6,39	5,73	0,66		1		1							1,93	1,92
	19:00	6,83	6,45	0,38		1	1	1							1,47	1,48
	20:00	7,30	7,04	0,25		1	1	1							1,85	1,86
	21:00	7,79	7,51	0,28		1	1	1							2,38	2,38
	22:00	6,96	6,74	0,22		1	1	1							1,59	1,57
	23:00	6,03	5,84	0,20		1	1	1							0,70	0,70

Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 30 Μαΐου 2026				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 30 Μαΐου 2026	00:00	5,26	5,19	0,07		1		1	1						0,65	0,63
	01:00	4,80	4,56	0,24		1			1						0,48	0,48
	02:00	4,61	4,36	0,25					1						1,33	1,36
	03:00	4,49	4,32	0,17					1						1,24	1,24
	04:00	4,45	4,43	0,02					1						1,19	1,19
	05:00	4,62	4,62	0,00					1						1,08	1,08
	06:00	4,92	4,92	0,00		1			1						0,62	0,61
	07:00	5,45	5,45	0,00		1			1						1,10	1,10
	08:00	5,97	5,97	0,00		1			1						1,61	1,62
	09:00	6,25	6,25	0,00		1			1						1,89	1,90
	10:00	6,48	6,46	0,01	1	1			1						1,45	1,41
	11:00	6,34	6,14	0,20	1	1			1						0,94	0,94
	12:00	6,32	5,95	0,37	1	1			1						0,89	0,91
	13:00	6,45	5,82	0,63	1	1			1						1,05	1,04
	14:00	5,98	5,43	0,55	1	1			1						0,67	0,69
	15:00	5,39	4,72	0,67	1				1						1,07	1,06
	16:00	5,38	4,73	0,65	1				1						1,04	1,03
	17:00	5,69	5,16	0,54	1				1						1,32	1,33
	18:00	6,46	6,13	0,33	1				1						1,97	1,98
	19:00	6,90	6,67	0,23	1	1			1						1,75	1,73
	20:00	7,33	7,13	0,20	1	1			1						1,88	1,90
	21:00	7,72	7,49	0,23	1	1			1						2,30	2,29
	22:00	6,88	6,73	0,15	1	1			1						1,50	1,48
	23:00	6,10	5,85	0,25	1	1			1						1,01	1,05

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 31 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 31 Μαΐου 2026	00:00	3,55	3,42	0,13	1				1						0,83	0,73
	01:00	3,99	3,97	0,02		1	1	1							0,10	0,00
	02:00	4,09	4,08	0,00			1	1							0,00	0,00
	03:00	4,41	4,40	0,00			1	1							0,28	0,38
	04:00	4,50	4,50	0,00				1							1,23	1,24
	05:00	4,40	4,40	0,00				1							1,14	1,15
	06:00	4,63	4,61	0,01				1							1,28	1,36
	07:00	5,11	5,06	0,04		1		1							1,04	1,06
	08:00	5,56	5,52	0,04		1		1							1,18	1,21
	09:00	5,98	5,95	0,03		1		1							1,30	1,62
	10:00	6,10	6,04	0,06		1		1							1,30	1,76
	11:00	6,29	6,15	0,14		1		1							1,30	1,92
	12:00	6,32	6,18	0,14		1		1							1,30	1,95
	13:00	6,14	5,98	0,16		1		1							1,30	1,79
	14:00	5,68	5,40	0,29		1		1							1,26	1,37
	15:00	5,10	4,85	0,25		1		1							0,77	0,77
	16:00	5,15	4,95	0,21		1		1							0,80	0,81
	17:00	5,61	5,52	0,09		1		1							1,19	1,26
	18:00	6,40	6,34	0,06		1		1							1,28	1,69
	19:00	6,83	6,76	0,07	1	1		1							1,28	1,41
	20:00	7,30	7,25	0,05	1	1		1							1,30	1,88
	21:00	7,60	7,53	0,08	1	1		1							1,30	2,19
	22:00	6,96	6,89	0,06	1	1		1							1,28	1,56
	23:00	6,04	6,03	0,02	1	1		1							1,03	1,12

Γενική διακοπή στις 00:38 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το ΑΠ ΑΓ. ΣΩΖΩΝ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 00:40.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης