ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	8,20	7,21	0,99				1	1						1,70	1,68
	01:00	7,55	6,40	1,15				1	1						1,66	1,76
	02:00	7,15	6,33	0,81			1		1						2,50	2,50
	03:00	6,90	5,89	1,01			1		1						2,38	2,38
	04:00	6,71	5,86	0,85			1		1						2,29	2,29
	05:00	6,80	6,15	0,65		1	1		1						1,86	1,84
	06:00	7,28	6,59	0,69		1	1		1						1,87	1,86
	07:00	7,82	7,23	0,59		1	1		1						2,44	2,45
	08:00	8,77	8,23	0,54				1	1						1,65	1,63
	09:00	9,43	8,94	0,49				1	1						2,89	2,92
	10:00	9,80	9,51	0,29				1	1						2,88	2,87
	11:00	9,93	9,66	0,26			1	1	1						2,18	2,17
	12:00	10,25	10,03	0,22			1	1	1						2,24	2,24
	13:00	10,55	10,41	0,14			1	1	1						2,91	2,89
	14:00	10,27	10,10	0,17			1	1	1						2,69	2,68
	15:00	9,99	9,57	0,42			1	1	1						2,41	2,40
	16:00	9,70	8,92	0,78			1	1	1						2,12	2,11
	17:00	9,95	9,43	0,52			1	1	1						2,35	2,36
	18:00	10,49	10,11	0,38			1	1	1						2,86	2,87
	19:00	10,92	10,52	0,40			1	1	1						3,04	3,04
	20:00	11,68	11,09	0,58		1	1	1	1						3,01	3,01
	21:00	10,95	10,26	0,69		1	1	1	1						2,55	2,55
	22:00	9,94	9,14	0,80			1	1	1						2,44	2,43
	23:00	9,13	8,55	0,58				1	1						2,63	2,63

Το ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ 2 βρισκόταν σε απώλεια επικοινωνίας από 02:45 με 09:40.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	8,24	7,82	0,42				1	1						1,75	1,74
	01:00	7,67	7,29	0,38				1	1						1,17	1,16
	02:00	7,29	6,85	0,44				1	1						1,20	1,29
	03:00	7,13	6,01	1,12			1		1						2,50	2,50
	04:00	6,96	6,07	0,89			1		1						2,39	2,38
	05:00	7,02	6,28	0,74		1	1		1						1,65	1,64
	06:00	7,37	6,64	0,73		1	1		1						1,96	1,95
	07:00	7,91	6,92	0,99		1	1		1						2,46	2,48
	08:00	9,00	8,34	0,66				1	1						1,93	1,85
	09:00	9,57	8,91	0,66				1	1						2,98	2,99
	10:00	9,77	8,93	0,84				1	1						3,04	3,04
	11:00	9,95	8,70	1,24				1	1						3,04	3,04
	12:00	10,19	9,19	1,00	1	1	1		1			1		1	2,90	2,86
	13:00	10,42	9,58	0,84	1	1	1		1			1		1	2,97	2,92
	14:00	10,41	9,85	0,56	1	1	1		1			1		2	2,97	2,98
	15:00	10,25	9,24	1,01	1	1	1		1			1		2	2,85	2,84
	16:00	10,08	8,82	1,26	1	1	1		1			1			1,83	1,79
	17:00	10,20	9,31	0,88	1			1	1						2,58	2,59
	18:00	10,65	9,87	0,78	1			1	1						3,00	3,00
	19:00	11,02	10,44	0,58	1	1		1	1						2,72	2,72
	20:00	11,65	10,63	1,02	1	1		1	1						2,95	2,97
	21:00	10,99	9,86	1,14	1	1		1	1						2,36	2,34
	22:00	10,11	8,97	1,14	1			1	1						2,24	2,28
	23:00	9,35	7,89	1,46				1	1						2,69	2,70

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	8,48	7,01	1,47				1	1						1,99	1,98
	01:00	7,73	7,25	0,48				1	1						1,24	1,23
	02:00	7,30	6,92	0,38				1	1						0,98	1,10
	03:00	6,99	6,33	0,65	1				1						2,45	2,44
	04:00	6,84	5,35	1,49	1				1						2,40	2,40
	05:00	6,98	5,20	1,78	1				1						2,44	2,44
	06:00	7,49	5,52	1,97	1				1						2,48	2,47
	07:00	8,13	6,04	2,09	1		1		1						2,68	2,69
	08:00	8,91	7,14	1,77	1		1		1						3,04	3,04
	09:00	9,38	8,31	1,07				1	1						2,06	2,05
	10:00	9,74	8,39	1,35				1	1						3,04	3,04
	11:00	9,75	7,61	2,14				1	1						3,04	3,04
	12:00	9,90	8,25	1,65				1	1						3,04	3,04
	13:00	10,41	8,17	2,24				1	1						3,04	3,04
	14:00	10,16	7,75	2,41				1	1						2,91	2,92
	15:00	9,75	8,14	1,61				1	1						1,62	2,82
	16:00	9,72	7,69	2,03				1	1						2,56	3,02
	17:00	10,01	7,57	2,44				1	1						3,04	3,04
	18:00	10,57	8,28	2,29				1	1						3,04	3,04
	19:00	10,92	9,18	1,74				1	1						3,04	3,04
	20:00	11,48	10,76	0,72			1	1	1						3,04	3,04
	21:00	10,92	10,17	0,74			1	1	1						3,03	3,03
	22:00	9,89	9,31	0,58			1	1	1						2,32	2,31
	23:00	9,02	8,41	0,61			1	1	1						1,59	1,60

Το διάστημα 14:35 με 16:09 υπήρξε μερική διακοπή λόγω βλάβης στην ΑΓ1 του ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ 1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	8,25	7,58	0,67				1	1						1,76	1,75
	01:00	7,64	6,92	0,72	1		1		1						1,09	1,13
	02:00	7,20	6,56	0,64	1		1		1						1,79	1,78
	03:00	6,99	5,91	1,08	1		1		1						1,58	1,58
	04:00	6,76	5,56	1,20	1		1		1						1,35	1,36
	05:00	6,85	5,43	1,41	1		1		1						1,42	1,42
	06:00	7,20	5,68	1,52	1		1		1						1,77	1,78
	07:00	7,72	6,00	1,72	1		1		1						2,28	2,29
	08:00	8,65	7,27	1,38	1		1		1						2,22	2,18
	09:00	9,18	7,54	1,64				1	1						2,62	2,63
	10:00	9,44	8,05	1,39				1	1						2,91	2,91
	11:00	9,38	8,00	1,38				1	1						2,54	2,50
	12:00	9,80	7,64	2,15				1	1						2,83	2,86
	13:00	9,78	7,43	2,35				1	1						2,94	2,95
	14:00	9,53	8,05	1,48				1	1						2,92	2,91
	15:00	9,29	7,44	1,85				1	1						2,77	2,76
	16:00	9,01	7,91	1,09				1	1						2,50	2,49
	17:00	9,38	8,84	0,54				1	1						2,85	2,86
	18:00	9,97	9,34	0,62				1	1						3,04	3,04
	19:00	10,48	9,92	0,56			1	1	1						2,96	2,97
	20:00	11,10	10,12	0,98			1	1	1						3,04	3,04
	21:00	10,31	9,44	0,86			1	1	1						2,73	2,71
	22:00	9,43	8,84	0,59			1	1	1						1,87	1,86
	23:00	8,68	7,66	1,02			1	1	1						1,46	1,46

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	7,81	7,02	0,79				1	1						1,15	1,13
	01:00	7,25	6,28	0,97	1		1		1						1,56	1,59
	02:00	6,88	5,99	0,89	1		1		1						1,48	1,47
	03:00	6,68	5,64	1,04	1		1		1						1,58	1,58
	04:00	6,63	5,86	0,77	1				1						2,29	2,28
	05:00	6,56	5,62	0,94	1				1						2,22	2,23
	06:00	6,90	5,87	1,03	1		1		1						1,91	1,89
	07:00	7,33	6,03	1,30	1		1		1						1,90	1,91
	08:00	8,28	6,87	1,41	1		1		1						2,81	2,82
	09:00	8,88	8,02	0,86				1	1						2,13	2,08
	10:00	9,19	8,67	0,52				1	1						2,68	2,68
	11:00	9,24	8,75	0,49				1	1						2,72	2,72
	12:00	9,51	7,92	1,59				1	1						2,95	2,95
	13:00	9,83	8,24	1,59				1	1						3,04	3,04
	14:00	9,67	8,34	1,33				1	1						3,03	3,03
	15:00	9,19	8,13	1,06				1	1						2,69	2,69
	16:00	9,18	8,42	0,75				1	1						2,65	2,65
	17:00	9,41	8,72	0,69				1	1						2,88	2,89
	18:00	9,98	9,41	0,58				1	1						3,04	3,03
	19:00	10,31	9,87	0,44			1	1	1						2,70	2,71
	20:00	10,86	10,31	0,55			1	1	1						3,04	3,04
	21:00	10,17	9,45	0,72			1	1	1						2,61	2,59
	22:00	9,20	8,88	0,32				1	1						2,38	2,39
	23:00	8,40	8,31	0,09				1	1						1,91	1,89

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	7,76	7,72	0,04				1	1						1,27	1,25
	01:00	7,17	7,14	0,03				1	1						0,69	0,73
	02:00	6,82	6,75	0,07	1		1		1						1,41	1,40
	03:00	6,65	6,62	0,03	1		1		1						1,23	1,23
	04:00	6,44	6,44	0,00	1		1		1						1,03	1,02
	05:00	6,36	6,36	0,00	1		1		1						0,94	0,94
	06:00	6,68	6,67	0,01	1		1		1						1,26	1,26
	07:00	7,05	7,05	0,00	1		1		1						1,62	1,63
	08:00	7,72	7,72	0,00	1		1	1	1						1,12	1,10
	09:00	8,33	8,32	0,00				1	1						1,79	1,80
	10:00	8,69	8,66	0,03				1	1						2,18	2,18
	11:00	8,91	8,85	0,06				1	1						2,39	2,40
	12:00	9,36	9,22	0,14				1	1						2,83	2,83
	13:00	9,60	9,58	0,03				1	1						3,01	3,00
	14:00	9,47	9,44	0,03				1	1						2,96	2,95
	15:00	9,32	9,29	0,03				1	1						2,81	2,82
	16:00	9,39	9,37	0,02				1	1						2,87	2,87
	17:00	9,84	9,82	0,01				1	1						3,03	3,03
	18:00	10,35	10,33	0,02			1	1	1						2,83	2,83
	19:00	10,29	10,20	0,08			1	1	1						2,69	2,70
	20:00	10,52	10,35	0,17			1	1	1						2,91	2,91
	21:00	10,07	9,74	0,33			1	1	1						2,49	2,48
	22:00	9,60	8,84	0,76			1	1	1						2,02	2,01
	23:00	8,97	8,43	0,54			1	1	1						1,39	1,39

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	8,24	7,08	1,16	1		1	1	1						1,58	1,71
	01:00	7,66	5,75	1,91	1		1		1						2,37	2,37
	02:00	7,14	5,19	1,95			1		1						2,51	2,50
	03:00	6,93	5,10	1,83			1		1						2,43	2,43
	04:00	6,77	5,21	1,56			1		1						2,37	2,36
	05:00	6,78	5,32	1,45			1		1						2,37	2,37
	06:00	7,16	5,27	1,89			1		1						2,45	2,45
	07:00	7,67	6,41	1,26	1		1		1						2,25	2,25
	08:00	8,53	7,36	1,17	1	1	1		1						2,23	2,23
	09:00	9,16	7,17	2,00	1	1	1		1						2,66	2,66
	10:00	9,27	7,99	1,28	1	1	1		1						1,36	1,34
	11:00	9,09	7,01	2,08				1	1						2,59	2,58
	12:00	9,28	7,44	1,84				1	1						2,75	2,76
	13:00	9,61	8,30	1,31				1	1						3,00	2,99
	14:00	9,49	8,16	1,33				1	1						2,96	2,95
	15:00	9,07	7,78	1,30				1	1						2,58	2,57
	16:00	8,98	7,78	1,20				1	1						2,45	2,45
	17:00	9,08	7,87	1,20				1	1						2,57	2,57
	18:00	9,70	8,48	1,22				1	1						2,99	3,00
	19:00	10,09	9,05	1,05				1	1						3,04	3,04
	20:00	10,73	9,53	1,20			1	1	1						3,03	3,03
	21:00	10,13	8,30	1,83			1	1	1						2,58	2,55
	22:00	9,20	7,59	1,61			1	1	1						1,63	1,62
	23:00	8,40	7,19	1,21	1		1	1	1						1,24	1,32

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	7,55	5,41	2,14	1		1	1							2,16	2,15
	01:00	6,94	5,13	1,80	1		1	1							1,80	1,81
	02:00	6,60	4,36	2,24			1	1							2,26	2,25
	03:00	6,41	4,34	2,07			1	1							2,08	2,07
	04:00	6,28	4,34	1,94			1	1							1,95	1,95
	05:00	6,37	4,35	2,02			1	1							2,02	2,03
	06:00	6,85	4,59	2,25			1	1							2,40	2,40
	07:00	7,35	4,95	2,40			1	1							2,56	2,57
	08:00	8,10	5,54	2,55	1		1	1							2,76	2,76
	09:00	8,45	5,83	2,62	1		1	1							2,92	2,93
	10:00	8,53	6,04	2,50	1		1	1							2,98	2,99
	11:00	8,65	6,01	2,64	1		1	1							3,02	3,02
	12:00	8,63	6,07	2,56	1		1	1							3,02	3,01
	13:00	8,71	6,27	2,44	1		1	1							3,03	3,03
	14:00	8,48	5,99	2,49	1		1	1							2,95	2,95
	15:00	8,03	5,88	2,15	1		1	1							2,62	2,62
	16:00	7,77	5,79	1,97	1		1	1							2,37	2,37
	17:00	8,04	6,36	1,68	1		1	1							2,59	2,62
	18:00	8,87	7,52	1,35	1			1	1						2,05	2,07
	19:00	9,46	8,26	1,20	1			1	1						1,85	1,85
	20:00	10,12	8,32	1,80	1			1	1						2,55	2,57
	21:00	9,44	7,03	2,41				1	1						2,55	2,63
	22:00	8,49	6,52	1,97				1	1						2,00	1,98
	23:00	7,62	6,11	1,51	1		1	1							1,52	1,54

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	6,81	5,39	1,42	1		1	1							1,43	1,43
	01:00	6,43	4,75	1,69			1	1							1,69	1,70
	02:00	6,09	4,34	1,76			1	1							1,77	1,76
	03:00	5,94	4,34	1,60			1	1							1,60	1,60
	04:00	5,82	4,34	1,48			1	1							1,48	1,48
	05:00	6,02	4,38	1,64			1	1							1,68	1,68
	06:00	6,39	4,34	2,05			1	1							2,05	2,05
	07:00	7,04	4,71	2,34			1	1							2,44	2,45
	08:00	7,84	5,48	2,36	1		1	1							2,62	2,62
	09:00	8,30	5,67	2,63	1		1	1							2,87	2,87
	10:00	8,37	5,80	2,57	1		1	1							2,92	2,92
	11:00	8,37	5,79	2,58	1		1	1							2,91	2,91
	12:00	8,41	6,07	2,35	1		1	1							2,93	2,93
	13:00	8,56	6,09	2,47	1		1	1							2,99	2,99
	14:00	8,19	5,89	2,30	1		1	1							2,76	2,75
	15:00	7,79	5,50	2,30	1		1	1							2,39	2,38
	16:00	7,53	5,68	1,86	1		1	1							2,12	2,12
	17:00	7,96	6,27	1,69	1		1	1							2,54	2,54
	18:00	8,75	7,19	1,56	1		1	1							3,00	3,00
	19:00	9,39	8,06	1,33	1	1	1	1							3,04	3,04
	20:00	10,16	9,04	1,12	1	1	1	1							3,04	3,04
	21:00	9,43	8,19	1,24	1	1	1	1							2,84	2,84
	22:00	8,47	6,50	1,96	1	1	1	1							2,41	2,41
	23:00	7,67	5,78	1,89	1		1	1							2,28	2,26

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	6,90	5,45	1,45	1		1	1							1,51	1,50
	01:00	6,42	5,01	1,41	1			1							1,59	1,60
	02:00	6,12	4,74	1,38	1			1							1,58	1,79
	03:00	5,88	4,76	1,12	1			1							1,47	1,54
	04:00	5,86	5,17	0,69	1			1							1,22	1,52
	05:00	6,05	5,39	0,66	1			1							1,22	1,70
	06:00	6,55	5,53	1,02	1			1							1,22	2,20
	07:00	7,00	5,85	1,15	1			1							1,22	2,32
	08:00	7,68	6,89	0,79	1			1						2	1,22	2,57
	09:00	8,32	7,85	0,47	1	1	1	1						1	1,97	2,27
	10:00	8,40	8,08	0,32	1	1	1	1							1,90	1,90
	11:00	8,47	8,10	0,37	1	1	1	1							1,97	1,96
	12:00	8,63	8,33	0,29	1	1	1	1							2,14	2,15
	13:00	8,71	8,30	0,41	1	1	1	1	1						1,07	0,96
	14:00	8,17	6,93	1,25				1	1						1,68	1,68
	15:00	7,67	6,61	1,06				1	1						1,17	1,17
	16:00	7,52	6,66	0,86				1	1						1,01	1,01
	17:00	8,03	7,39	0,64				1	1						1,49	1,50
	18:00	8,73	7,90	0,84				1	1						2,21	2,21
	19:00	9,33	8,43	0,90				1	1						2,77	2,78
	20:00	10,10	8,95	1,15				1	1						3,04	3,04
	21:00	9,38	8,19	1,19				1	1						2,82	2,81
	22:00	8,44	7,22	1,22				1	1						1,64	1,65
	23:00	7,59	6,69	0,90	1		1	1							2,18	2,19

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	6,79	6,12	0,68	1		1	1							1,40	1,39
	01:00	6,39	5,57	0,82	1		1	1							1,02	1,02
	02:00	6,05	5,27	0,79	1		1	1							1,20	1,21
	03:00	5,96	5,33	0,63			1	1							1,62	1,62
	04:00	5,89	5,05	0,84			1	1							1,56	1,55
	05:00	6,04	4,96	1,09			1	1							1,70	1,70
	06:00	6,61	4,99	1,62			1	1							2,25	2,26
	07:00	7,20	6,42	0,77			1	1							2,38	2,38
	08:00	8,00	7,33	0,67	1		1	1							2,57	2,58
	09:00	8,15	7,44	0,71	1		1	1							2,72	2,72
	10:00	8,35	7,58	0,77	1		1	1							2,89	2,89
	11:00	8,29	7,76	0,53	1		1	1							2,85	2,84
	12:00	8,59	8,29	0,30	1		1	1					1		2,76	2,75
	13:00	8,73	8,27	0,46	1		1	1					1		2,79	2,79
	14:00	8,32	6,71	1,61	1		1	1							2,78	2,78
	15:00	8,03	6,52	1,51	1		1	1							2,64	2,63
	16:00	7,78	6,78	1,00	1		1	1							2,37	2,37
	17:00	8,10	7,11	0,98	1		1	1							2,64	2,65
	18:00	8,86	8,18	0,68				1	1						1,88	1,81
	19:00	9,54	8,90	0,64				1	1						2,79	2,82
	20:00	10,00	9,04	0,96				1	1						3,04	3,04
	21:00	9,27	8,39	0,88				1	1						2,76	2,74
	22:00	8,29	7,63	0,67				1	1						1,81	1,79
	23:00	7,47	6,80	0,67				1	1						0,97	0,96

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	6,91	6,46	0,45		1	1	1							1,11	1,14
	01:00	6,44	6,16	0,28		1	1	1							1,05	1,02
	02:00	6,26	5,91	0,35		1	1	1							0,85	0,85
	03:00	5,98	5,83	0,15		1	1	1							0,57	0,56
	04:00	5,99	5,86	0,13		1	1	1							0,57	0,57
	05:00	6,03	5,59	0,44		1	1	1							0,61	0,60
	06:00	6,35	6,19	0,16		1	1	1							0,93	0,93
	07:00	6,85	6,66	0,19		1	1	1							1,42	1,43
	08:00	7,55	7,20	0,35		1	1	1							2,11	2,12
	09:00	8,19	8,05	0,14	1	1	1	1							2,46	2,47
	10:00	8,55	8,46	0,09	1	1	1	1							2,13	2,12
	11:00	8,64	8,54	0,10	1	1	1	1							2,14	2,15
	12:00	8,93	8,85	0,08	1	1	1	1							2,42	2,42
	13:00	9,04	8,79	0,25	1	1	1	1							2,54	2,55
	14:00	8,83	8,36	0,47	1	1	1	1							2,36	2,34
	15:00	8,38	8,08	0,30	1	1	1	1							1,91	1,90
	16:00	8,27	7,97	0,30	1		1	1							2,45	2,59
	17:00	8,53	8,22	0,31				1	1						1,66	1,66
	18:00	9,01	8,89	0,12				1	1						2,49	2,48
	19:00	9,60	9,50	0,10				1	1						2,70	2,70
	20:00	9,82	9,63	0,19	1			1	1						2,24	2,23
	21:00	9,10	8,85	0,25	1			1	1						1,53	1,51
	22:00	8,26	7,74	0,52	1			1	1						0,80	0,82
	23:00	7,64	7,09	0,54				1	1						1,13	1,12

Το διάστημα 14:50-20:30 το ΗΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	7,06	6,78	0,28				1	1						0,57	0,56
	01:00	6,64	6,52	0,11	1			1							1,43	1,54
	02:00	6,42	6,13	0,29	1			1							2,09	2,09
	03:00	6,27	5,75	0,52	1			1							1,95	1,94
	04:00	6,13	5,63	0,50	1			1							1,54	1,54
	05:00	6,05	5,51	0,54			1	1							1,71	1,71
	06:00	6,29	6,08	0,21			1	1							1,95	1,95
	07:00	6,68	6,42	0,25		1	1	1							1,85	1,83
	08:00	7,08	6,25	0,83		1	1	1							1,65	1,65
	09:00	7,57	6,23	1,34		1	1	1							2,16	2,16
	10:00	7,64	6,34	1,30		1	1	1							2,22	2,22
	11:00	7,75	6,75	1,00		1	1	1							2,34	2,35
	12:00	8,18	7,47	0,71		1	1	1							2,18	2,13
	13:00	8,14	7,07	1,06				1	1						1,34	1,36
	14:00	7,30	6,64	0,66				1	1						0,80	0,79
	15:00	7,05	6,70	0,35				1	1						0,55	0,54
	16:00	6,89	6,60	0,29				1	1						0,36	0,37
	17:00	7,23	6,73	0,51				1	1						0,72	0,71
	18:00	7,83	7,38	0,46				1	1						1,30	1,31
	19:00	8,37	7,87	0,50				1	1						1,84	1,85
	20:00	9,11	8,45	0,65				1	1						2,59	2,59
	21:00	8,56	7,26	1,30				1	1						2,07	2,05
	22:00	7,77	6,67	1,10				1	1						1,27	1,26
	23:00	7,01	6,19	0,82				1	1						1,21	1,32

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	6,25	4,87	1,39			1	1							1,93	1,92
	01:00	5,80	4,71	1,09			1	1							1,48	1,47
	02:00	5,44	4,96	0,48			1	1							1,11	1,11
	03:00	5,39	5,00	0,40			1	1							1,06	1,06
	04:00	5,39	4,83	0,55			1	1							1,05	1,06
	05:00	5,56	4,63	0,93			1	1							1,21	1,22
	06:00	6,01	5,07	0,94			1	1							1,66	1,66
	07:00	6,68	5,67	1,00		1	1	1							1,71	1,71
	08:00	7,30	6,50	0,81		1	1	1							1,87	1,88
	09:00	7,55	6,60	0,95		1	1	1							2,12	2,13
	10:00	7,65	6,57	1,08		1	1	1							2,24	2,24
	11:00	7,51	6,52	0,99		1	1	1							1,68	1,67
	12:00	7,68	6,85	0,83	1		1	1							1,91	1,91
	13:00	7,77	7,36	0,41	1		1	1							2,37	2,37
	14:00	7,42	7,29	0,13	1		1	1							2,02	2,02
	15:00	6,96	6,87	0,09	1		1	1							1,56	1,55
	16:00	6,72	6,66	0,07	1		1	1							1,30	1,31
	17:00	7,10	7,07	0,03	1		1	1							1,67	1,67
	18:00	7,87	7,86	0,00				1	1						1,10	1,02
	19:00	8,60	8,60	0,00				1	1						2,01	2,06
	20:00	9,16	9,12	0,03				1	1						2,65	2,64
	21:00	8,40	8,18	0,22				1	1						1,92	1,90
	22:00	7,43	7,06	0,36				1	1						0,95	0,93
	23:00	6,52	6,26	0,26	1		1		1						0,60	0,63

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	5,88	5,05	0,84	1		1		1						0,98	0,98
	01:00	5,56	4,47	1,09	1				1						1,23	1,23
	02:00	5,32	4,65	0,67	1				1						0,98	0,98
	03:00	5,31	4,57	0,74	1				1						0,98	0,97
	04:00	5,32	4,42	0,91	1				1						0,98	0,98
	05:00	5,58	4,42	1,17	1				1						1,23	1,24
	06:00	6,19	4,53	1,66	1				1						1,84	1,84
	07:00	6,67	4,79	1,89	1				1						2,26	2,27
	08:00	7,35	5,45	1,90	1				1						2,56	2,55
	09:00	7,84	6,03	1,81	1		1		1						2,45	2,42
	10:00	7,88	5,88	2,01	1		1		1						2,47	2,47
	11:00	7,87	5,61	2,26	1		1		1						2,46	2,46
	12:00	7,84	5,57	2,27	1		1		1						2,43	2,44
	13:00	7,65	5,63	2,01	1		1		1						2,25	2,24
	14:00	7,12	5,45	1,67	1		1		1						1,71	1,71
	15:00	6,62	5,09	1,54	1		1		1						1,55	1,56
	16:00	6,49	4,39	2,10	1				1						2,15	2,15
	17:00	6,80	4,62	2,18	1				1						2,36	2,36
	18:00	7,84	5,87	1,98	1				1						2,74	2,75
	19:00	8,55	6,74	1,82	1		1		1						2,96	2,96
	20:00	8,95	6,71	2,24	1		1		1						3,04	3,04
	21:00	8,31	5,76	2,55	1		1		1						2,84	2,82
	22:00	7,30	5,10	2,20	1		1		1						2,21	2,21
	23:00	6,48	4,38	2,10	1				1						2,13	2,12

Μερική διακοπή το διάστημα 09:46 – 09:50 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Τις απογευματινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	5,85	4,31	1,54	1				1						1,55	1,54
	01:00	5,42	3,80	1,62					1						1,62	1,62
	02:00	5,16	3,37	1,79					1						1,81	1,80
	03:00	5,09	3,31	1,78					1						1,78	1,78
	04:00	5,09	3,32	1,78					1						1,78	1,78
	05:00	5,38	3,50	1,88					1						1,88	1,88
	06:00	5,99	3,90	2,09					1						2,09	2,09
	07:00	6,69	4,36	2,33	1				1						2,33	2,33
	08:00	7,33	4,78	2,55	1				1						2,56	2,56
	09:00	7,82	5,12	2,70	1				1						2,72	2,72
	10:00	8,09	5,48	2,61	1		1		1					1	2,63	2,62
	11:00	7,39	4,83	2,56			1		1					1	2,59	2,58
	12:00	7,22	4,74	2,49			1		1						2,52	2,51
	13:00	7,43	4,97	2,46			1		1					1	2,60	2,60
	14:00	6,98	4,69	2,29			1		1						2,44	2,43
	15:00	6,43	4,37	2,07			1		1						2,11	2,10
	16:00	6,24	4,35	1,89			1		1						1,91	1,92
	17:00	6,82	4,57	2,25			1		1						2,34	2,34
	18:00	7,48	4,97	2,50			1		1						2,61	2,61
	19:00	8,30	6,04	2,26			1		1						2,88	2,89
	20:00	8,80	6,97	1,83		1	1		1						3,04	3,04
	21:00	8,11	6,17	1,94		1	1		1						2,70	2,68
	22:00	7,14	5,26	1,88		1	1		1						2,20	2,20
	23:00	6,34	4,56	1,79			1		1						2,02	2,02

Τις πρώτες πρωινές ώρες και τις απογευματινές επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	5,68	4,32	1,36			1		1						1,43	1,42
	01:00	5,27	3,66	1,61					1						1,79	1,80
	02:00	5,06	3,75	1,31					1						1,76	1,76
	03:00	5,02	3,93	1,09					1						1,74	1,74
	04:00	5,05	3,55	1,50					1						1,76	1,76
	05:00	5,22	3,52	1,70					1						1,82	1,82
	06:00	5,85	4,19	1,65			1		1						1,82	1,81
	07:00	6,36	4,64	1,72			1		1						2,01	2,01
	08:00	6,94	5,30	1,64			1		1						2,42	2,42
	09:00	7,29	5,62	1,67			1		1						2,55	2,55
	10:00	7,42	5,76	1,66		1	1		1						2,21	2,19
	11:00	7,26	5,63	1,63		1	1		1						2,16	2,15
	12:00	7,17	5,60	1,57			1		1						2,51	2,51
	13:00	7,10	5,46	1,64			1		1						2,49	2,49
	14:00	6,76	5,55	1,21			1		1						2,33	2,32
	15:00	6,19	5,03	1,16			1		1						1,86	1,85
	16:00	6,09	5,23	0,86			1		1						1,76	1,75
	17:00	6,55	6,11	0,44			1		1						2,04	2,03
	18:00	7,36	7,06	0,30	1		1		1						1,94	1,94
	19:00	8,25	7,98	0,26	1	1	1		1						2,11	2,10
	20:00	8,75	8,45	0,30	1	1	1		1						2,26	2,24
	21:00	8,08	7,84	0,23	1	1	1		1						1,79	1,79
	22:00	7,13	6,75	0,39	1		1		1						1,74	1,73
	23:00	6,33	5,96	0,37	1		1		1						1,32	1,33

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	5,67	5,23	0,44	1				1						1,35	1,34
	01:00	5,31	4,72	0,58	1				1						1,14	1,16
	02:00	5,09	4,71	0,39					1						1,78	1,78
	03:00	5,00	4,66	0,34					1						1,73	1,73
	04:00	5,04	4,77	0,27					1						1,76	1,76
	05:00	5,24	4,93	0,32	1				1						1,33	1,31
	06:00	5,88	5,47	0,41	1				1						1,53	1,53
	07:00	6,41	5,95	0,46	1				1						1,80	1,79
	08:00	6,97	6,48	0,49	1	1			1						1,54	1,55
	09:00	7,29	6,87	0,41	1	1			1						1,87	1,87
	10:00	7,20	6,68	0,53	1	1			1						1,79	1,78
	11:00	7,23	6,87	0,36	1	1			1						1,82	1,82
	12:00	7,22	7,06	0,16	1	1			1						1,67	1,67
	13:00	7,14	7,08	0,06	1		1		1						1,72	1,71
	14:00	6,91	6,80	0,12	1		1		1						1,51	1,50
	15:00	6,49	6,35	0,15	1		1		1						1,08	1,08
	16:00	6,31	6,11	0,20	1		1		1						0,89	0,90
	17:00	6,70	6,44	0,26	1		1		1						1,27	1,28
	18:00	7,39	7,02	0,37	1		1		1						1,96	1,96
	19:00	8,28	8,05	0,23	1	1	1		1						2,09	2,09
	20:00	8,69	8,43	0,27	1	1	1		1						2,20	2,20
	21:00	7,98	7,55	0,43	1	1	1		1						1,74	1,75
	22:00	7,07	6,60	0,47	1		1		1						1,68	1,67
	23:00	6,28	5,53	0,75	1		1		1						1,17	1,17

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	5,80	5,19	0,61	1				1						1,50	1,49
	01:00	5,41	5,04	0,37	1				1						1,09	1,08
	02:00	5,19	4,81	0,38	1				1						0,86	0,85
	03:00	5,13	4,78	0,35	1				1						0,80	0,79
	04:00	5,09	4,74	0,34	1				1						0,75	0,75
	05:00	5,23	4,69	0,54	1				1						0,89	0,90
	06:00	5,62	5,33	0,29	1				1						1,27	1,27
	07:00	6,07	5,69	0,37	1				1						1,34	1,34
	08:00	6,70	6,18	0,52	1		1		1						1,27	1,26
	09:00	7,25	6,79	0,46	1		1		1						1,82	1,83
	10:00	7,40	6,97	0,43	1		1		1						1,99	1,99
	11:00	7,52	7,27	0,25	1		1		1						1,98	1,98
	12:00	7,57	7,44	0,13	1	1	1		1						1,15	1,15
	13:00	7,64	7,48	0,17	1	1	1		1						1,22	1,21
	14:00	7,16	6,71	0,45	1		1		1						1,34	1,36
	15:00	6,53	5,70	0,83	1		1		1						1,14	1,13
	16:00	6,61	5,82	0,79	1		1		1						1,19	1,19
	17:00	6,99	6,57	0,42	1		1		1						1,58	1,59
	18:00	7,55	7,00	0,55	1		1		1						2,11	2,12
	19:00	8,29	7,80	0,49	1	1	1		1						1,95	1,93
	20:00	8,64	8,01	0,63	1	1	1		1						2,15	2,14
	21:00	7,83	7,24	0,59	1	1	1		1						1,56	1,56
	22:00	6,99	5,91	1,08	1		1		1						1,63	1,63
	23:00	6,42	5,19	1,23			1		1						1,59	1,60

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	5,89	4,43	1,46			1		1						1,56	1,55
	01:00	5,38	4,31	1,07			1		1						1,08	1,07
	02:00	5,23	3,86	1,37					1						1,43	1,44
	03:00	5,13	3,62	1,52					1						1,80	1,79
	04:00	5,04	3,52	1,52					1						1,76	1,77
	05:00	5,12	3,66	1,47					1						1,79	1,79
	06:00	5,48	3,97	1,51					1						1,92	1,92
	07:00	5,74	3,99	1,75					1						2,01	2,01
	08:00	6,31	4,33	1,98					1						2,20	2,20
	09:00	6,79	4,85	1,94			1		1						2,37	2,37
	10:00	6,80	4,95	1,85			1		1						2,37	2,37
	11:00	6,93	5,18	1,75			1		1						2,42	2,42
	12:00	7,33	5,98	1,35			1		1						2,57	2,56
	13:00	7,02	5,34	1,68			1		1						2,46	2,46
	14:00	6,46	4,78	1,67			1		1						2,14	2,12
	15:00	5,94	4,88	1,05			1		1						1,60	1,60
	16:00	6,11	5,29	0,82			1		1						1,77	1,77
	17:00	6,51	5,81	0,70			1		1						2,16	2,16
	18:00	6,78	6,21	0,57	1		1		1						1,58	1,55
	19:00	7,51	6,97	0,54	1		1		1						2,07	2,07
	20:00	8,14	7,38	0,76	1		1		1						2,74	2,72
	21:00	7,55	6,62	0,93	1		1		1						2,16	2,14
	22:00	6,76	5,96	0,79	1		1		1						1,38	1,36
	23:00	6,07	5,38	0,69	1				1						1,28	1,29

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Στο διάστημα μεταξύ 04:30 – 21:44 παρουσιάστηκε πρόβλημα επικοινωνίας με το Σύστημα Εποπτείας του ΗΣ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	5,40	4,66	0,74	1				1						1,08	1,07
	01:00	5,07	4,45	0,62	1				1						0,73	0,73
	02:00	4,89	4,37	0,52	1				1						0,93	0,93
	03:00	4,88	4,38	0,50					1						1,62	1,62
	04:00	4,85	4,26	0,59					1						1,60	1,60
	05:00	5,02	4,48	0,54					1						1,71	1,71
	06:00	5,60	5,10	0,50	1				1						1,37	1,38
	07:00	6,02	5,45	0,57	1				1						1,68	1,69
	08:00	6,50	6,01	0,50	1				1						2,15	2,15
	09:00	6,83	6,56	0,27	1		1		1						1,59	1,57
	10:00	6,99	6,84	0,16	1		1		1						1,57	1,57
	11:00	6,86	6,83	0,03	1		1		1						1,44	1,44
	12:00	7,00	6,96	0,04	1		1		1						1,58	1,58
	13:00	7,10	7,04	0,06	1		1		1						1,69	1,69
	14:00	6,61	6,60	0,01	1		1		1						1,22	1,20
	15:00	6,15	6,13	0,02	1		1		1						0,72	0,72
	16:00	6,14	6,14	0,01	1		1		1						0,71	0,72
	17:00	6,54	6,53	0,01	1		1		1						1,09	1,11
	18:00	7,21	7,17	0,04	1		1		1						1,77	1,78
	19:00	8,17	8,14	0,02	1	1	1		1						2,03	2,03
	20:00	8,61	8,41	0,20	1	1	1		1						2,13	2,11
	21:00	7,92	7,33	0,58	1	1	1		1						1,44	1,43
	22:00	6,98	6,80	0,18	1	1	1		1						0,95	0,96
	23:00	6,19	6,12	0,07	1				1						1,41	1,41

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	5,58	5,46	0,12	1				1						1,26	1,25
	01:00	5,33	5,26	0,07	1				1						1,00	0,99
	02:00	5,04	4,71	0,33	1				1						0,71	0,71
	03:00	5,00	4,35	0,66	1				1						0,66	0,67
	04:00	4,98	4,35	0,63	1				1						0,65	0,64
	05:00	5,11	4,54	0,57	1				1						0,77	0,77
	06:00	5,60	4,47	1,13	1				1						1,25	1,26
	07:00	6,02	4,67	1,34	1				1						1,36	1,32
	08:00	6,57	5,25	1,32	1			1							1,30	1,85
	09:00	7,03	5,51	1,52	1			1							1,52	2,46
	10:00	6,83	5,31	1,52	1			1							1,52	2,39
	11:00	6,99	5,47	1,52	1			1							1,52	2,40
	12:00	7,27	5,77	1,51	1			1					1		1,52	2,45
	13:00	7,09	6,48	0,61	1		1	1					1		1,94	1,83
	14:00	7,14	6,68	0,47	1	1	1	1							1,85	0,91
	15:00	6,51	6,03	0,48	1		1	1							1,85	0,93
	16:00	6,20	5,81	0,39	1		1	1							1,85	0,67
	17:00	6,58	6,29	0,28	1		1		1						1,85	1,12
	18:00	7,01	6,52	0,49	1		1		1						1,85	1,57
	19:00	7,69	7,17	0,52	1		1		1						1,85	2,26
	20:00	8,06	7,55	0,51	1		1		1						1,85	2,65
	21:00	7,42	6,84	0,58	1		1		1						1,89	2,01
	22:00	6,47	6,35	0,13	1		1		1						1,36	1,27
	23:00	5,66	5,52	0,14			1		1						1,39	1,34

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου και κακοκαιρία. Στο διάστημα μεταξύ 13:12 – 13:22 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	5,01	5,01	0,00			1		1						1,20	0,68
	01:00	4,67	4,56	0,12					1						1,32	1,04
	02:00	4,47	4,44	0,03					1						1,24	1,22
	03:00	4,47	4,43	0,03					1						1,23	1,14
	04:00	4,49	4,47	0,02			1		1						1,23	0,18
	05:00	4,70	4,67	0,03			1		1						1,23	0,36
	06:00	5,32	5,28	0,04			1		1						1,23	0,97
	07:00	5,96	5,81	0,15			1		1						1,41	1,28
	08:00	6,81	6,73	0,08			1	1	1				1	1	1,52	1,09
	09:00	7,22	7,10	0,12			1	1				1	1		1,68	1,76
	10:00	7,19	7,17	0,03	1		1	1				1	1		1,53	1,51
	11:00	6,48	6,48	0,00	1		1	1	1						1,24	0,76
	12:00	6,56	6,48	0,08	1		1		1						0,62	1,08
	13:00	6,55	6,28	0,27	1		1		1						1,11	1,10
	14:00	6,02	5,95	0,07	1		1		1						0,65	0,67
	15:00	5,18	5,13	0,05	1				1						0,84	0,85
	16:00	5,18	5,15	0,03	1				1						0,84	0,84
	17:00	5,50	5,48	0,02	1				1						1,10	1,10
	18:00	6,41	6,41	0,00	1				1						1,26	1,26
	19:00	7,49	7,49	0,00	1	1			1				1		1,29	1,28
	20:00	8,02	8,02	0,00	1	1			1				1		1,30	1,30
	21:00	7,29	7,29	0,00	1	1			1				1		1,23	1,22
	22:00	6,32	6,32	0,00	1	1			1						1,02	1,04
	23:00	5,54	5,54	0,00	1				1						1,16	1,16

Το ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ βρισκόταν εκτός λειτουργίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας λόγω βλάβης. Το ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ 03:00 – 09:00. Στο διάστημα μεταξύ 08:50 – 12:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον ΑΣΠ. Έως τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	4,94	4,94	0,00	1				1						0,63	0,63
	01:00	4,64	4,64	0,00	1				1						0,83	0,86
	02:00	4,42	4,42	0,00					1						1,16	1,16
	03:00	4,35	4,35	0,00					1						1,09	1,09
	04:00	4,33	4,33	0,00					1						1,07	1,08
	05:00	4,57	4,48	0,09					1						1,24	1,24
	06:00	5,36	5,09	0,26	1				1						1,15	1,15
	07:00	5,89	5,66	0,23	1				1						1,29	1,29
	08:00	6,31	6,23	0,08	1				1						1,30	1,30
	09:00	6,68	6,59	0,09	1		1		1						1,23	1,22
	10:00	6,69	6,58	0,11	1		1		1						1,23	1,24
	11:00	7,42	7,24	0,19	1		1		1						1,30	1,30
	12:00	7,64	7,55	0,09	1		1		1						1,30	1,30
	13:00	7,70	7,66	0,04	1		1		1						1,30	1,30
	14:00	7,20	7,19	0,01	1		1		1				1		1,25	1,26
	15:00	6,57	6,57	0,00	1		1		1						1,17	1,16
	16:00	5,79	5,79	0,00	1		1		1						0,39	0,38
	17:00	5,65	5,65	0,00	1		1		1						0,23	0,23
	18:00	6,43	6,43	0,00	1		1		1						0,95	0,99
	19:00	7,59	7,59	0,00	1		1		1				1		1,30	1,30
	20:00	8,09	8,09	0,00	1		1		1				1		1,30	1,30
	21:00	7,45	7,45	0,01	1		1		1				1		1,29	1,29
	22:00	6,55	6,53	0,02	1		1		1						1,05	1,05
	23:00	5,69	5,65	0,04	1				1						1,12	1,14

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	5,02	4,98	0,03	1				1						0,69	0,69
	01:00	4,69	4,63	0,06	1				1						0,41	0,40
	02:00	4,46	4,38	0,08					1						1,04	1,10
	03:00	4,42	4,32	0,10					1						1,17	1,16
	04:00	4,43	4,25	0,18					1						1,17	1,17
	05:00	4,67	4,45	0,22					1						1,30	1,30
	06:00	5,31	5,03	0,28			1		1						1,17	1,17
	07:00	5,90	5,54	0,36			1		1						1,29	1,29
	08:00	6,20	5,80	0,40			1		1						1,30	1,30
	09:00	6,44	6,04	0,40			1		1						1,30	1,30
	10:00	6,23	5,77	0,46			1		1						1,30	1,30
	11:00	5,88	5,27	0,61			1		1						1,30	1,30
	12:00	6,11	5,50	0,61			1		1						1,30	1,30
	13:00	6,05	5,59	0,45			1		1						1,29	1,29
	14:00	6,14	5,78	0,35			1		1						1,30	1,30
	15:00	6,11	5,72	0,39			1		1						1,30	1,30
	16:00	5,46	5,08	0,38			1		1						1,10	1,10
	17:00	5,60	5,21	0,39			1		1						1,23	1,23
	18:00	6,36	6,06	0,30			1		1				1		1,30	1,30
	19:00	7,46	7,16	0,29	1		1		1				1		1,30	1,30
	20:00	7,74	7,26	0,48	1		1		1						1,30	1,30
	21:00	7,15	6,56	0,60	1		1		1						1,30	1,30
	22:00	6,39	5,71	0,68	1		1		1						1,25	1,25
	23:00	5,57	4,58	0,99					1						1,30	1,30

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	4,91	3,95	0,96					1						1,30	1,30
	01:00	4,65	3,68	0,97					1						1,30	1,30
	02:00	4,49	3,57	0,92					1						1,23	1,23
	03:00	4,37	3,51	0,86					1						1,11	1,11
	04:00	4,38	3,56	0,82					1						1,12	1,12
	05:00	4,61	3,60	1,01					1						1,27	1,28
	06:00	5,03	4,06	0,97					1						1,17	1,16
	07:00	5,53	4,49	1,04			1		1						1,14	1,15
	08:00	5,94	4,69	1,25			1		1						1,30	1,30
	09:00	6,25	4,99	1,25			1		1						1,30	1,30
	10:00	6,85	5,60	1,25			1		1						1,30	1,30
	11:00	6,92	5,70	1,22	1		1		1						1,30	1,30
	12:00	7,08	5,87	1,21	1		1		1						1,29	1,29
	13:00	7,33	6,19	1,14	1		1		1						1,30	1,30
	14:00	6,67	5,54	1,13	1		1		1						1,24	1,24
	15:00	6,04	5,05	0,99			1		1						1,06	1,06
	16:00	5,69	4,57	1,13			1		1						1,27	1,27
	17:00	5,92	4,84	1,08			1		1						1,30	1,30
	18:00	6,49	5,21	1,28			1		1						1,30	1,30
	19:00	7,51	6,22	1,29	1		1		1						1,30	1,30
	20:00	7,75	6,46	1,29	1		1		1						1,30	1,30
	21:00	6,97	5,68	1,29	1		1		1						1,30	1,30
	22:00	6,28	4,99	1,29			1		1						1,30	1,30
	23:00	5,58	4,30	1,27			1		1						1,28	1,28

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	4,98	3,69	1,29					1						1,30	1,30
	01:00	4,60	3,33	1,27					1						1,28	1,28
	02:00	4,41	3,26	1,15					1						1,16	1,16
	03:00	4,32	3,26	1,06					1						1,07	1,07
	04:00	4,28	3,26	1,02					1						1,02	1,02
	05:00	4,40	3,26	1,14					1						1,14	1,14
	06:00	4,79	3,50	1,29					1						1,30	1,30
	07:00	5,09	3,80	1,29					1						1,30	1,30
	08:00	5,59	4,32	1,27			1		1						1,28	1,28
	09:00	6,19	4,90	1,29			1		1						1,30	1,30
	10:00	6,69	5,40	1,29			1		1						1,30	1,30
	11:00	6,92	5,63	1,29			1		1						1,30	1,30
	12:00	6,92	5,63	1,29			1		1						1,30	1,30
	13:00	6,68	5,39	1,29			1		1						1,30	1,30
	14:00	6,00	4,72	1,28			1		1						1,29	1,29
	15:00	5,37	4,34	1,03			1		1						1,04	1,04
	16:00	5,24	4,35	0,89			1		1						0,89	0,90
	17:00	5,70	4,43	1,27			1		1						1,28	1,28
	18:00	6,13	4,84	1,29			1		1						1,30	1,30
	19:00	7,34	6,05	1,29			1		1						1,30	1,30
	20:00	7,76	6,47	1,29			1		1				1		1,30	1,30
	21:00	7,05	5,77	1,29			1		1						1,30	1,30
	22:00	6,25	4,97	1,28			1		1						1,30	1,30
	23:00	5,47	4,19	1,28					1						1,30	1,30

Καθ’όλη την διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	4,83	3,55	1,28					1						1,30	1,30
	01:00	4,48	3,29	1,19					1						1,21	1,21
	02:00	4,29	3,27	1,02					1						1,03	1,03
	03:00	4,27	3,31	0,96					1						1,01	1,01
	04:00	4,21	3,38	0,83					1						0,95	0,94
	05:00	4,43	3,53	0,90					1						1,14	1,15
	06:00	5,15	4,27	0,88			1		1						1,13	1,12
	07:00	5,74	4,71	1,03			1		1						1,26	1,26
	08:00	6,09	4,83	1,26			1		1						1,30	1,30
	09:00	6,25	5,03	1,22			1		1						1,30	1,30
	10:00	6,15	4,96	1,20			1		1						1,30	1,30
	11:00	6,08	4,99	1,09			1		1						1,30	1,30
	12:00	5,85	4,84	1,01			1		1						1,30	1,30
	13:00	5,81	4,98	0,83			1		1						1,30	1,30
	14:00	5,63	4,99	0,65			1		1						1,26	1,25
	15:00	5,17	4,60	0,57			1		1						0,84	0,84
	16:00	5,09	4,76	0,34			1		1						0,75	0,75
	17:00	5,24	5,13	0,12			1		1						0,89	0,89
	18:00	6,08	5,94	0,13			1		1						1,28	1,29
	19:00	7,36	7,15	0,21	1		1		1						1,30	1,30
	20:00	7,75	7,41	0,34	1		1		1						1,30	1,30
	21:00	7,09	6,92	0,17	1		1		1						1,30	1,29
	22:00	6,23	6,10	0,13	1		1		1						0,93	0,91
	23:00	5,38	4,97	0,41			1		1						1,04	1,06

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	4,84	4,20	0,64	1				1						0,65	0,96
	01:00	4,48	3,79	0,69					1						0,70	1,22
	02:00	4,17	3,83	0,34				1	1						0,37	0,56
	03:00	4,39	3,64	0,75				1	1						0,95	0,99
	04:00	4,32	3,26	1,06				1							1,07	1,07
	05:00	4,54	3,49	1,05				1	1						1,06	1,07
	06:00	5,10	3,83	1,28					1						1,30	1,30
	07:00	5,76	4,47	1,29					1					1	1,30	1,30
	08:00	6,25	4,96	1,29			1		1						1,30	1,30
	09:00	6,66	5,36	1,29			1		1						1,30	1,30
	10:00	6,84	5,54	1,29			1		1						1,30	1,30
	11:00	6,92	5,76	1,16			1		1						1,17	1,16
	12:00	6,50	5,21	1,29			1		1						1,30	1,30
	13:00	6,46	5,32	1,14			1		1						1,14	1,13
	14:00	5,90	4,61	1,29			1		1						1,30	1,30
	15:00	5,19	4,47	0,72			1		1						0,74	0,74
	16:00	5,36	4,63	0,74			1	1							0,73	0,73
	17:00	5,49	4,35	1,14			1	1							1,15	1,14
	18:00	6,22	4,93	1,29			1	1							1,30	1,30
	19:00	7,53	6,24	1,29	1		1	1							1,30	1,30
	20:00	7,78	6,49	1,29	1		1	1							1,30	1,30
	21:00	7,12	5,83	1,29	1		1	1							1,30	1,30
	22:00	6,17	5,01	1,16	1			1							1,17	1,18
	23:00	5,34	4,31	1,03	1			1							1,04	1,04

Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G4 τις πρώτες πρωινές ώρες. Μερική διακοπή στις 02:47 λόγω βλάβης της G4.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης