ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 1 Αυγούστου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 1 Αυγούστου 2026	00:00	8,92	7,74	1,18		1					4	2,65
	01:00	8,19	7,01	1,18		1	1					2,65
	02:00	7,51	6,33	1,18		1	1					2,65
	03:00	7,21	6,03	1,18		1	1					2,65
	04:00	7,08	5,90	1,18		1	1					2,65
	05:00	6,67	5,49	1,18		1	1					2,65
	06:00	6,39	5,21	1,18		1	1					2,65
	07:00	7,00	5,82	1,18		1	1					2,65
	08:00	7,59	6,42	1,18		1	1				1	2,65
	09:00	8,04	6,86	1,18		1					4	2,65
	10:00	8,52	7,11	1,42		1					4	2,60
	11:00	8,67	6,06	2,61		1					4	2,65
	12:00	8,67	6,07	2,60		1					4	2,65
	13:00	9,00	6,40	2,60		1					4	2,65
	14:00	9,13	6,53	2,60		1					4	2,65
	15:00	9,03	6,42	2,61		1					4	2,65
	16:00	8,79	6,19	2,61		1					4	2,65
	17:00	8,84	6,28	2,57		1					4	2,65
	18:00	9,48	7,09	2,39		1					4	2,65
	19:00	9,86	7,47	2,38		1					5	2,65
	20:00	9,96	7,81	2,15		1					5	2,65
	21:00	10,33	8,23	2,10		1					5	2,65
	22:00	9,80	7,74	2,05		1					5	2,65
	23:00	9,10	7,33	1,77		1					5	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 2 Αυγούστου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή, 2 Αυγούστου 2026	00:00	8,65	6,92	1,72		1					4	2,65
	01:00	8,22	6,29	1,94		1	1					2,65
	02:00	7,91	5,89	2,02		1	1					2,65
	03:00	7,25	5,25	2,00		1	1					2,65
	04:00	7,03	5,01	2,02		1	1					2,65
	05:00	6,55	4,48	2,08			1			1		2,65
	06:00	6,73	4,71	2,01			1			1		2,65
	07:00	7,50	5,31	2,19			1			2		2,65
	08:00	7,99	5,61	2,38			1			2		2,65
	09:00	8,65	6,30	2,35			1				3	2,65
	10:00	9,12	6,83	2,29			1				4	2,65
	11:00	9,49	7,45	2,04			1				5	2,65
	12:00	9,62	7,44	2,17			1				5	2,65
	13:00	9,92	8,08	1,85			1				5	2,65
	14:00	9,46	7,80	1,66			1				6	2,65
	15:00	9,51	8,19	1,32			1				6	2,65
	16:00	9,07	7,97	1,10			1				6	2,65
	17:00	9,27	7,94	1,33			1				6	2,65
	18:00	9,99	8,75	1,24			1				6	2,65
	19:00	10,45	9,03	1,42			1				6	2,65
	20:00	10,59	9,46	1,14			1				6	2,65
	21:00	10,50	9,79	0,71			1				6	2,65
	22:00	10,78	10,40	0,38			1				7	2,65
	23:00	10,78	10,55	0,23			1				7	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026	00:00	10,04	9,85	0,18			1				6	2,65
	01:00	9,50	9,00	0,50		1	1			1		2,65
	02:00	8,97	7,97	1,00		1	1					2,65
	03:00	8,66	6,86	1,80		1	1					2,65
	04:00	8,34	6,78	1,56		1	1					2,65
	05:00	7,91	6,56	1,34		1	1					2,65
	06:00	8,40	6,52	1,88		1	1					2,65
	07:00	9,38	7,81	1,56		1	1					2,65
	08:00	9,99	8,69	1,30		1	1			1		2,65
	09:00	10,43	8,73	1,71			1				5	2,65
	10:00	10,76	9,13	1,63			1				6	2,48
	11:00	11,17	10,22	0,94			1				7	1,20
	12:00	11,57	10,70	0,87			1				7	1,20
	13:00	11,73	10,84	0,89			1				7	1,20
	14:00	11,55	10,58	0,97			1				7	1,46
	15:00	11,66	10,26	1,40			1				7	1,80
	16:00	11,70	10,21	1,49			1				7	1,80
	17:00	11,69	10,27	1,43			1				7	1,80
	18:00	11,94	10,46	1,48			1				7	1,98
	19:00	12,29	10,76	1,53			1				7	2,65
	20:00	12,52	11,26	1,26			1			1	7	2,65
	21:00	12,60	11,72	0,88			1			1	7	2,65
	22:00	11,89	11,07	0,81			1			1	7	2,65
	23:00	11,33	10,70	0,63			1				7	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026			
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026	00:00	10,44	9,87	0,57			1				6	2,65
	01:00	9,82	8,99	0,83		1	1			1		2,65
	02:00	9,31	7,77	1,53		1	1			1		2,65
	03:00	9,01	7,19	1,82		1	1					2,65
	04:00	8,80	7,03	1,77		1	1					2,65
	05:00	8,48	6,98	1,50		1	1					2,65
	06:00	8,74	7,46	1,28		1	1					2,65
	07:00	9,53	7,55	1,98		1	1					2,65
	08:00	10,00	7,76	2,24		1	1				1	2,65
	09:00	10,32	8,33	1,99			1				5	2,65
	10:00	11,31	9,20	2,12			1				6	2,65
	11:00	11,77	9,70	2,07			1			1	7	2,65
	12:00	12,20	9,96	2,24			1			1	7	2,65
	13:00	12,35	9,98	2,37		1					7	2,65
	14:00	12,31	10,13	2,19		1					7	2,65
	15:00	12,49	10,22	2,28		1					7	2,65
	16:00	12,37	10,15	2,22		1					7	2,65
	17:00	12,23	9,81	2,42		1					7	2,65
	18:00	12,76	10,39	2,37		1					7	2,65
	19:00	13,17	10,90	2,27		1					7	2,65
	20:00	13,57	11,55	2,02		1				1	7	2,65
	21:00	13,30	11,78	1,52		1				1	7	2,65
	22:00	12,73	11,36	1,37		1				2	7	2,65
	23:00	12,19	11,07	1,12		1				1	7	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026			
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026	00:00	11,32	10,05	1,27		1				1	6	2,65
	01:00	10,45	9,33	1,13		1	1			2		2,65
	02:00	9,73	8,36	1,37		1	1			2		2,65
	03:00	9,49	8,22	1,28		1	1			1		2,65
	04:00	9,29	7,74	1,55		1	1			1		2,65
	05:00	9,02	7,19	1,83		1	1					2,65
	06:00	9,20	7,43	1,78		1	1					2,65
	07:00	9,89	8,02	1,87		1	1					2,65
	08:00	10,51	8,79	1,72		1	1			1	1	2,65
	09:00	11,00	9,25	1,75		1					7	2,65
	10:00	11,27	8,99	2,28		1					7	2,65
	11:00	12,05	9,72	2,34		1					7	2,65
	12:00	12,53	10,03	2,50		1					7	2,65
	13:00	12,95	10,74	2,21		1					7	2,65
	14:00	12,93	10,78	2,15		1					7	2,65
	15:00	12,82	10,49	2,33		1					7	2,65
	16:00	12,95	10,63	2,32		1					7	2,65
	17:00	12,84	10,65	2,19		1					7	2,65
	18:00	13,36	11,12	2,24		1					7	2,65
	19:00	13,53	11,30	2,23		1					7	2,65
	20:00	13,41	11,42	1,99		1					7	2,65
	21:00	13,10	11,40	1,70		1				1	7	2,65
	22:00	12,31	11,08	1,23		1					7	2,65
	23:00	11,87	10,34	1,53		1					7	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2026	00:00	10,95	9,00	1,95		1	1				5	2,65
	01:00	10,19	8,17	2,02		1	1			1		2,65
	02:00	9,64	7,55	2,08		1	1					2,65
	03:00	9,44	7,48	1,96		1	1					2,65
	04:00	9,16	7,58	1,57		1	1					2,65
	05:00	9,00	7,97	1,03		1	1					2,65
	06:00	8,82	7,59	1,23		1	1					2,65
	07:00	9,67	7,95	1,72		1	1					2,65
	08:00	10,27	8,41	1,85		1	1					2,65
	09:00	11,04	9,43	1,61		1					6	2,65
	10:00	11,19	9,75	1,44		1				1	7	1,94
	11:00	11,61	10,21	1,40		1				1	7	1,80
	12:00	12,14	10,71	1,42		1				1	7	1,80
	13:00	12,26	10,93	1,34		1				1	7	2,30
	14:00	12,29	10,61	1,68		1					7	2,65
	15:00	12,17	10,10	2,06		1					7	2,65
	16:00	12,08	10,04	2,03		1					7	2,65
	17:00	12,34	10,45	1,90		1					7	2,65
	18:00	12,65	10,61	2,05		1					7	2,65
	19:00	12,91	11,56	1,35		1				1	7	2,65
	20:00	13,12	11,57	1,55		1				1	7	2,65
	21:00	13,22	11,68	1,54		1				1	7	2,65
	22:00	12,50	11,13	1,37		1				1	7	2,65
	23:00	11,54	10,64	0,90		1					7	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2026	00:00	10,77	9,91	0,86		1	1				6	2,65
	01:00	10,28	8,62	1,66		1	1			2		2,65
	02:00	9,64	7,69	1,96		1	1			1		2,65
	03:00	8,81	6,83	1,98		1	1					2,65
	04:00	7,92	6,32	1,60		1	1					2,65
	05:00	8,40	6,70	1,70		1	1					2,65
	06:00	8,72	6,73	1,99		1	1					2,65
	07:00	8,68	6,84	1,84		1	1					2,65
	08:00	10,10	8,65	1,45		1	1				1	2,65
	09:00	10,77	9,50	1,26		1					7	2,65
	10:00	11,18	9,67	1,52		1				1	7	2,65
	11:00	11,53	9,77	1,76		1				1	7	2,58
	12:00	11,87	10,69	1,18		1					7	2,47
	13:00	12,03	11,26	0,77		1				1	7	2,65
	14:00	12,12	11,35	0,77		1				1	7	2,65
	15:00	12,21	11,09	1,12		1				1	7	2,65
	16:00	11,97	11,18	0,79		1				1	7	2,65
	17:00	12,08	11,01	1,07		1				1	7	2,65
	18:00	12,47	11,45	1,02		1				1	7	2,65
	19:00	12,29	11,59	0,71		1				2	7	2,65
	20:00	12,17	11,86	0,31		1				1	7	2,65
	21:00	12,10	11,99	0,12		1				1	7	2,65
	22:00	11,41	11,40	0,01		1				1	7	2,65
	23:00	10,85	10,77	0,07		1				1	7	2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026	00:00	10,02	9,63	0,39		1					6	2,65
	01:00	9,51	8,97	0,53		1	1			2		2,65
	02:00	8,75	8,11	0,64		1	1			1		2,65
	03:00	8,53	7,68	0,85		1	1					2,65
	04:00	7,65	6,31	1,34		1	1					2,65
	05:00	7,69	6,36	1,34		1	1					2,65
	06:00	7,99	6,84	1,15		1	1					2,65
	07:00	8,88	7,83	1,06		1	1					2,65
	08:00	9,58	8,61	0,96		1	1			1		2,65
	09:00	10,19	8,39	1,80		1					5	2,65
	10:00	10,72	8,77	1,95		1					6	2,49
	11:00	11,09	9,31	1,77		1					7	2,00
	12:00	11,60	9,74	1,86		1					7	2,00
	13:00	11,84	10,00	1,84		1					7	2,00
	14:00	12,05	10,36	1,68		1					7	2,00
	15:00	12,29	10,71	1,58		1					7	2,00
	16:00	11,92	10,34	1,58		1					7	2,00
	17:00	11,65	9,98	1,67		1					7	2,00
	18:00	12,11	10,53	1,58		1					7	2,00
	19:00	12,39	10,80	1,60		1					7	2,00
	20:00	12,57	10,86	1,72		1					7	2,00
	21:00	12,67	10,98	1,69		1					7	2,00
	22:00	12,12	10,52	1,59		1					7	2,00
	23:00	11,59	9,94	1,65		1					7	2,05

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 9 Αυγούστου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή, 9 Αυγούστου 2026	00:00	10,73	8,72	2,01		1	1				5	2,65
	01:00	10,01	8,18	1,83		1	1					2,65
	02:00	9,37	7,61	1,76		1	1					2,65
	03:00	8,88	6,92	1,95		1	1					2,65
	04:00	8,01	5,90	2,10		1	1					2,65
	05:00	8,30	6,73	1,57		1	1					1,98
	06:00	8,56	7,14	1,42		1	1					1,80
	07:00	8,77	7,35	1,42		1	1					1,80
	08:00	9,57	7,68	1,90		1	1					2,31
	09:00	10,24	7,66	2,59			1				4	2,65
	10:00	10,64	8,04	2,60			1				5	2,65
	11:00	10,98	8,37	2,61			1				5	2,65
	12:00	11,24	8,63	2,61			1				5	2,65
	13:00	11,55	8,94	2,61			1				6	2,65
	14:00	11,95	9,35	2,61			1				7	2,65
	15:00	11,86	9,25	2,61			1				7	2,65
	16:00	11,82	9,21	2,61			1				7	2,65
	17:00	11,64	9,04	2,59			1				6	2,65
	18:00	5,65	4,48	1,17			1				3	2,65
	19:00	6,28	6,28	0,00		1	1			1	2	2,65
	20:00	11,88	11,88	0,00		1	1				6	1,02
	21:00	12,81	11,21	1,60		1	1				5	2,01
	22:00	12,77	10,33	2,44		1	1				4	2,65
	23:00	12,79	10,34	2,44		1	1				4	2,65

Γενική διακοπή στις 18:30 λόγω βλάβης στο ΥΒ καλώδιο διασύνδεσης Μήλου-Κιμώλου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026	00:00	12,03	9,65	2,39		1	1				4	2,65
	01:00	11,26	8,83	2,43		1	1			2		2,65
	02:00	10,49	8,19	2,30		1	1			1		2,65
	03:00	10,08	7,82	2,25		1	1					2,65
	04:00	9,81	7,21	2,60		1	1					2,65
	05:00	9,40	6,79	2,61		1	1					2,65
	06:00	9,62	7,02	2,60		1	1					2,65
	07:00	10,38	7,79	2,59		1	1					2,65
	08:00	10,92	8,31	2,61		1	1					2,65
	09:00	11,66	9,07	2,59			1				6	2,65
	10:00	12,04	9,44	2,60			1				7	2,65
	11:00	12,13	9,53	2,59			1				7	2,65
	12:00	12,48	9,93	2,55			1				7	2,65
	13:00	12,59	10,10	2,49			1				7	2,65
	14:00	12,21	9,63	2,58			1				7	2,65
	15:00	12,24	9,65	2,59			1				7	2,65
	16:00	12,46	9,90	2,56			1				7	2,65
	17:00	12,56	9,97	2,59			1				7	2,65
	18:00	13,00	10,50	2,50			1				7	2,65
	19:00	13,33	10,97	2,36			1				7	2,65
	20:00	13,43	11,37	2,06			1				7	2,65
	21:00	13,18	11,24	1,94			1				7	2,65
	22:00	12,41	11,07	1,34			1				7	2,65
	23:00	12,03	10,58	1,46			1				7	2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026	00:00	11,43	10,48	0,95			1				7	2,65
	01:00	10,45	9,09	1,37		1	1			3		2,65
	02:00	9,76	7,97	1,79		1	1			2		2,65
	03:00	9,05	7,05	2,00		1	1			1		2,65
	04:00	8,44	6,24	2,20		1	1					2,65
	05:00	8,77	6,63	2,14		1	1					2,65
	06:00	8,30	6,14	2,16		1	1					2,65
	07:00	9,19	7,47	1,72		1	1					2,65
	08:00	10,43	8,34	2,09		1	1					2,65
	09:00	11,33	9,20	2,13			1				6	2,65
	10:00	11,58	9,45	2,13			1				7	2,65
	11:00	11,99	10,00	1,99			1				7	2,65
	12:00	12,46	10,55	1,90			1				7	2,65
	13:00	12,69	11,13	1,56			1				7	2,65
	14:00	12,76	11,18	1,57			1			1	7	2,65
	15:00	12,81	11,23	1,58			1			1	7	2,65
	16:00	12,84	10,98	1,86			1			1	7	2,65
	17:00	12,78	10,84	1,95			1			1	7	2,65
	18:00	13,04	10,86	2,18			1			1	7	2,65
	19:00	13,46	11,19	2,27			1			1	7	2,65
	20:00	13,98	12,01	1,97			1			2	7	2,65
	21:00	13,95	11,77	2,18			1			2	7	2,65
	22:00	13,01	11,05	1,96			1			1	7	2,65
	23:00	12,42	11,04	1,39			1			1	7	2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026	00:00	11,62	10,24	1,38			1				7	2,65
	01:00	10,84	9,18	1,66		1	1			3		2,65
	02:00	10,12	8,12	2,01		1	1			2		2,65
	03:00	9,77	7,94	1,83		1	1			1		2,65
	04:00	9,63	7,93	1,70		1	1					2,65
	05:00	9,44	7,48	1,96		1	1					2,65
	06:00	9,68	7,69	1,99		1	1					2,65
	07:00	9,68	7,57	2,11		1	1					2,65
	08:00	10,83	8,87	1,96		1	1			1		2,65
	09:00	11,93	10,31	1,62			1				7	2,29
	10:00	12,33	10,63	1,70			1				7	2,20
	11:00	12,55	10,51	2,04			1			1	7	2,65
	12:00	12,75	10,92	1,83			1				7	2,65
	13:00	12,89	10,56	2,33			1				7	2,65
	14:00	13,08	10,62	2,46			1				7	2,65
	15:00	13,05	10,47	2,58			1				7	2,65
	16:00	12,95	10,43	2,52			1				7	2,65
	17:00	12,74	10,35	2,39			1				7	2,65
	18:00	13,09	10,92	2,17			1				7	2,65
	19:00	13,49	11,29	2,20			1				7	2,65
	20:00	13,56	11,38	2,18			1			1	7	2,65
	21:00	13,46	11,33	2,13			1			1	7	2,65
	22:00	12,80	10,56	2,25			1			1	7	2,65
	23:00	12,63	10,29	2,34			1				7	2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2026	00:00	11,85	9,79	2,06			1			1	6	2,65
	01:00	11,09	8,80	2,29		1	1			2		2,65
	02:00	9,88	7,63	2,24		1	1			2		2,65
	03:00	9,11	7,44	1,67		1	1					2,65
	04:00	9,69	7,60	2,09		1	1					2,65
	05:00	9,07	6,73	2,34		1	1					2,65
	06:00	9,18	6,76	2,42		1	1					2,65
	07:00	10,47	8,10	2,37		1	1					2,65
	08:00	11,31	8,91	2,40		1	1					2,65
	09:00	11,81	9,40	2,41			1				6	2,65
	10:00	12,12	10,32	1,80			1				7	2,32
	11:00	12,51	9,96	2,54			1				7	2,65
	12:00	12,59	10,03	2,55			1				7	2,65
	13:00	12,94	10,45	2,48			1				7	2,65
	14:00	12,84	10,46	2,38			1				7	2,65
	15:00	12,90	10,41	2,49			1				7	2,65
	16:00	12,81	10,25	2,56			1				7	2,65
	17:00	13,14	10,57	2,57			1				7	2,65
	18:00	13,58	11,08	2,50			1				7	2,65
	19:00	14,02	11,49	2,53			1			1	7	2,65
	20:00	14,05	11,51	2,53			1			1	7	2,65
	21:00	13,81	11,22	2,59			1			1	7	2,65
	22:00	13,15	10,55	2,60			1				7	2,65
	23:00	12,34	9,73	2,61			1				7	2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2026	00:00	11,60	9,01	2,60			1				6	2,65
	01:00	10,61	8,04	2,57		1	1			2		2,65
	02:00	10,06	7,47	2,59		1	1			1		2,65
	03:00	9,78	7,19	2,59		1	1					2,65
	04:00	9,50	6,89	2,61		1	1					2,65
	05:00	8,65	6,05	2,60		1	1					2,65
	06:00	8,61	6,00	2,61		1	1					2,65
	07:00	9,78	7,17	2,61		1	1					2,65
	08:00	10,21	7,60	2,61		1	1					2,65
	09:00	10,49	7,89	2,61			1				5	2,65
	10:00	11,57	8,97	2,61			1				6	2,65
	11:00	11,88	9,27	2,61			1				7	2,65
	12:00	12,25	9,64	2,61			1				7	2,65
	13:00	12,27	9,66	2,61			1				7	2,65
	14:00	12,39	9,79	2,60			1				7	2,65
	15:00	12,25	9,82	2,43			1				7	2,52
	16:00	12,09	9,91	2,18			1				7	2,37
	17:00	11,62	9,01	2,61			1				7	2,65
	18:00	12,05	9,48	2,57			1				7	2,65
	19:00	11,27	8,74	2,53			1				6	2,65
	20:00	10,81	8,20	2,61			1				6	2,65
	21:00	10,62	8,01	2,61			1				6	2,65
	22:00	9,88	7,28	2,61			1				5	2,65
	23:00	9,18	6,57	2,61			1				4	2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026	00:00	8,49	5,88	2,61			1			1	3	2,65
	01:00	7,60	4,99	2,61			1			2		2,65
	02:00	7,24	4,63	2,61			1			1		2,65
	03:00	6,84	4,23	2,61			1			1		2,65
	04:00	5,77	3,16	2,61			1					2,65
	05:00	5,83	3,22	2,61			1					2,65
	06:00	6,60	4,00	2,61			1					2,65
	07:00	6,60	3,99	2,61			1					2,65
	08:00	7,12	4,51	2,61			1			1		2,65
	09:00	8,18	5,57	2,61			1				2	2,65
	10:00	8,45	5,84	2,61			1				3	2,65
	11:00	8,83	6,23	2,60			1				4	2,65
	12:00	9,25	6,65	2,60			1				4	2,65
	13:00	9,54	6,95	2,59			1				5	2,65
	14:00	9,31	6,71	2,59			1				5	2,65
	15:00	8,89	6,28	2,60			1				4	2,65
	16:00	8,74	6,14	2,59			1				4	2,65
	17:00	8,82	6,21	2,60			1				4	2,65
	18:00	9,64	7,04	2,60			1				4	2,65
	19:00	9,83	7,23	2,60			1				5	2,65
	20:00	10,10	7,49	2,61			1				5	2,65
	21:00	9,94	7,34	2,61			1				5	2,65
	22:00	9,43	6,83	2,60			1				4	2,65
	23:00	9,09	6,48	2,61			1				4	2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 16 Αυγούστου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή, 16 Αυγούστου 2026	00:00	8,40	5,80	2,61			1			1	2	2,65
	01:00	7,70	5,10	2,60			1			2		2,65
	02:00	7,42	4,81	2,61			1			2		2,65
	03:00	7,19	4,61	2,58			1			2		2,65
	04:00	7,04	4,55	2,49			1			2		2,65
	05:00	6,80	4,23	2,58			1			2		2,65
	06:00	6,91	4,36	2,56			1			1		2,65
	07:00	6,82	4,24	2,58			1			1		2,65
	08:00	7,59	5,05	2,54			1			2		2,65
	09:00	8,66	6,27	2,38			1				3	2,65
	10:00	9,07	6,61	2,46			1				4	2,65
	11:00	9,46	6,88	2,58			1				4	2,65
	12:00	9,72	7,19	2,53			1				5	2,65
	13:00	9,99	7,43	2,57			1				5	2,65
	14:00	9,70	7,34	2,36			1				5	2,65
	15:00	9,37	7,09	2,28			1				5	2,65
	16:00	9,21	7,04	2,18			1				5	2,65
	17:00	9,41	7,24	2,17			1				5	2,65
	18:00	10,06	8,21	1,85			1				5	2,65
	19:00	10,57	8,70	1,87			1				6	2,65
	20:00	10,99	8,82	2,17			1				6	2,65
	21:00	10,91	8,87	2,04			1				7	2,65
	22:00	11,16	9,92	1,24			1				7	2,65
	23:00	11,06	10,34	0,71			1				7	2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026	00:00	10,35	9,61	0,73		1	1			1	5	2,65
	01:00	9,69	8,51	1,19		1	1			1		2,65
	02:00	9,26	7,70	1,56		1	1					2,65
	03:00	8,92	7,15	1,77		1	1					2,65
	04:00	8,71	6,81	1,90		1	1					2,65
	05:00	8,04	6,40	1,64		1	1					2,65
	06:00	6,48	4,76	1,72		1	1					2,65
	07:00	8,13	6,63	1,50		1	1			1		2,65
	08:00	7,87	6,18	1,69		1	1					2,65
	09:00	8,58	7,63	0,95		1					4	1,52
	10:00	9,58	9,10	0,48		1					6	0,89
	11:00	11,50	9,93	1,57		1					7	2,65
	12:00	11,88	10,58	1,31		1					7	2,65
	13:00	11,16	11,06	0,10		1	1				7	0,93
	14:00	11,80	11,80	0,00		1				2	7	1,94
	15:00	11,66	11,43	0,23		1				1	7	1,67
	16:00	11,52	11,32	0,20		1					7	2,65
	17:00	11,48	11,43	0,05		1					7	2,65
	18:00	11,87	11,87	0,00		1				1	7	2,65
	19:00	12,37	12,37	0,00		1				2	7	2,65
	20:00	12,77	12,66	0,11		1				2	7	2,65
	21:00	12,91	12,62	0,28		1				3	7	2,65
	22:00	11,99	11,91	0,08		1				3	7	2,65
	23:00	11,19	11,16	0,03		1				2	7	2,65

Το διάστημα 05:50 με 10:45 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026	00:00	10,19	10,19	0,00		1				2	6	2,65
	01:00	8,96	8,96	0,00		1				7	1	2,65
	02:00	8,49	8,49	0,00		1				6	1	2,65
	03:00	7,94	7,94	0,00		1				6		2,65
	04:00	6,63	6,63	0,00		1				5		2,65
	05:00	6,67	6,67	0,00		1				5		2,65
	06:00	5,95	5,95	0,00		1				5		2,65
	07:00	8,48	8,48	0,00		1				7		2,65
	08:00	10,05	10,05	0,00		1				1	7	2,65
	09:00	10,92	10,92	0,00		1					7	2,65
	10:00	11,50	11,50	0,00		1				1	7	2,65
	11:00	11,81	11,81	0,00		1				2	7	2,65
	12:00	12,23	12,23	0,00		1				3	7	2,65
	13:00	12,39	12,39	0,00		1				3	7	2,65
	14:00	12,49	12,49	0,00		1				3	7	2,65
	15:00	12,40	12,40	0,00		1				2	7	2,65
	16:00	12,28	12,28	0,00		1				2	7	2,65
	17:00	12,15	12,15	0,01		1				2	7	2,65
	18:00	12,69	12,67	0,02		1				2	7	2,65
	19:00	12,99	12,99	0,00		1				3	7	2,65
	20:00	13,41	13,41	0,00		1				3	7	2,65
	21:00	13,28	13,28	0,00		1				3	7	2,65
	22:00	12,46	12,46	0,00		1				3	7	2,65
	23:00	11,73	11,71	0,01		1				2	7	2,65

Το διάστημα 06:00 με 07:20 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026	00:00	10,71	10,71	0,00		1					7	2,65
	01:00	9,88	9,88	0,00		1					7	2,65
	02:00	9,09	9,09	0,00		1				3	4	2,65
	03:00	8,68	8,68	0,00		1				6		2,65
	04:00	8,61	8,61	0,00		1				6		2,65
	05:00	8,25	8,25	0,00		1				6		2,65
	06:00	8,45	8,45	0,00		1				6		2,65
	07:00	9,40	9,40	0,00		1				5	2	2,65
	08:00	9,54	9,54	0,00		1					7	2,65
	09:00	9,78	9,78	0,00		1					7	2,65
	10:00	10,72	10,72	0,00		1					7	2,65
	11:00	11,10	11,10	0,00		1					7	2,65
	12:00	11,96	11,96	0,00		1				2	7	2,65
	13:00	12,02	12,02	0,00		1				2	7	2,65
	14:00	11,99	11,99	0,00		1				2	7	2,65
	15:00	12,04	12,04	0,00		1				2	7	2,65
	16:00	12,29	12,29	0,00		1				2	7	2,65
	17:00	12,20	12,20	0,00		1				2	7	2,65
	18:00	12,63	12,63	0,00		1				2	7	2,65
	19:00	12,87	12,87	0,00		1				3	7	2,65
	20:00	13,37	13,37	0,00		1				3	7	2,65
	21:00	13,32	13,32	0,00		1				4	7	2,65
	22:00	12,54	12,54	0,00		1				3	7	2,65
	23:00	11,77	11,77	0,00		1				2	7	2,65

Το διάστημα 09:00 με 09:25 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026	00:00	10,77	10,77	0,00		1					7	2,65
	01:00	9,79	9,79	0,00		1					7	2,65
	02:00	8,11	8,11	0,00		1				3	3	2,65
	03:00	7,88	7,88	0,00		1				5	1	2,65
	04:00	7,79	7,79	0,00		1				5	1	2,65
	05:00	7,46	7,44	0,02		1				5		2,65
	06:00	8,14	8,13	0,01		1				5	1	2,65
	07:00	9,35	9,23	0,11		1					6	2,65
	08:00	10,15	10,00	0,15		1					7	2,65
	09:00	10,93	10,69	0,25		1					7	2,65
	10:00	11,23	10,79	0,44		1					7	2,65
	11:00	11,66	11,12	0,54		1					7	2,65
	12:00	12,31	11,66	0,66		1				1	7	2,65
	13:00	12,57	12,08	0,50		1				2	7	2,65
	14:00	12,68	12,11	0,57		1				2	7	2,65
	15:00	12,07	11,46	0,61		1				1	7	2,65
	16:00	12,12	11,71	0,41		1				1	7	2,65
	17:00	12,36	12,05	0,31		1				2	7	2,65
	18:00	12,58	12,16	0,42		1				2	7	2,65
	19:00	12,81	12,49	0,32		1				3	7	2,65
	20:00	13,22	12,89	0,32		1				3	7	2,65
	21:00	13,21	12,86	0,35		1				3	7	2,65
	22:00	12,55	12,24	0,31		1				2	7	2,65
	23:00	11,82	11,56	0,25		1				1	7	2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2026	00:00	10,77	10,24	0,53		1					7	2,65
	01:00	9,83	9,51	0,33		1					6	2,65
	02:00	9,13	9,07	0,06		1				3	3	2,65
	03:00	8,28	8,21	0,07		1				6		2,65
	04:00	7,87	7,76	0,10		1				6		2,65
	05:00	8,08	7,76	0,32		1				6		2,65
	06:00	8,53	8,28	0,25		1				6		2,65
	07:00	9,65	9,36	0,30		1				1	6	2,65
	08:00	10,60	10,35	0,26		1					7	2,65
	09:00	10,93	10,30	0,63		1					7	2,29
	10:00	10,85	9,97	0,88		1					7	2,65
	11:00	11,49	10,64	0,85		1					7	2,65
	12:00	12,34	11,51	0,83		1				1	7	2,65
	13:00	12,47	11,78	0,68		1				2	7	2,65
	14:00	12,53	11,67	0,86		1				2	7	2,65
	15:00	12,14	11,33	0,81		1				2	7	2,65
	16:00	12,15	11,65	0,50		1				2	7	2,65
	17:00	12,55	12,17	0,39		1	1				7	2,65
	18:00	12,48	12,11	0,38		1	1				6	2,65
	19:00	13,03	12,89	0,14		1	1				6	2,65
	20:00	13,16	13,12	0,04		1	1				7	2,65
	21:00	12,26	12,26	0,00		1	1				6	2,65
	22:00	11,26	11,26	0,00		1	1				6	2,65
	23:00	10,56	10,51	0,05		1	1				6	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Η μονάδα G5 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 22 Αυγούστου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 22 Αυγούστου 2026	00:00	9,89	9,75	0,14		1	1				4	2,65
	01:00	9,00	8,95	0,05		1	1			1		2,65
	02:00	8,40	8,40	0,00		1	1			1		2,65
	03:00	8,20	8,19	0,01		1	1					2,65
	04:00	7,54	7,49	0,06		1	1					2,65
	05:00	6,82	6,81	0,01		1	1					2,65
	06:00	7,13	7,13	0,00		1	1					2,65
	07:00	8,17	8,17	0,00		1	1					2,65
	08:00	9,06	9,06	0,00			1				6	2,65
	09:00	9,28	9,25	0,03			1				7	2,65
	10:00	10,15	9,82	0,32			1				7	2,65
	11:00	9,72	9,24	0,48			1				7	2,65
	12:00	10,79	10,48	0,31		1	1				7	2,65
	13:00	11,57	11,50	0,07			1			1	7	2,65
	14:00	11,62	11,62	0,00			1			1	7	2,65
	15:00	11,88	11,88	0,00			1			2	7	2,65
	16:00	11,48	11,48	0,00			1			2	7	2,65
	17:00	10,97	10,97	0,00			1			1	7	2,65
	18:00	11,81	11,81	0,00			1			1	7	2,65
	19:00	12,26	12,26	0,00			1			2	7	2,65
	20:00	12,56	12,56	0,00			1			2	7	2,65
	21:00	12,28	12,28	0,00			1			3	7	2,65
	22:00	11,61	11,61	0,00			1			2	7	2,65
	23:00	11,18	10,98	0,20			1				7	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Η μονάδα G5 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Το διάστημα 11:27 με 12:15 πραγματοποιήθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης δικτύου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 23 Αυγούστου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή, 23 Αυγούστου 2026	00:00	10,20	10,20	0,00		1	1				6	2,65
	01:00	9,19	9,19	0,00		1	1			1		2,65
	02:00	8,03	8,03	0,00		1	1					2,65
	03:00	7,69	7,68	0,00		1	1					2,65
	04:00	8,03	7,82	0,22		1	1					2,65
	05:00	7,59	6,95	0,64		1	1					2,65
	06:00	6,39	6,02	0,36		1	1					2,65
	07:00	7,30	6,98	0,32		1	1					2,65
	08:00	9,25	8,84	0,41		1	1			2		2,65
	09:00	10,02	9,45	0,57			1				6	2,65
	10:00	10,34	9,58	0,76			1				7	2,65
	11:00	10,51	9,57	0,95			1				7	2,65
	12:00	10,70	9,41	1,29			1				6	2,65
	13:00	11,15	10,16	0,99			1				7	2,65
	14:00	11,83	11,15	0,68			1				7	2,65
	15:00	11,85	10,88	0,97			1				7	2,65
	16:00	11,66	10,68	0,99			1				7	2,65
	17:00	11,79	10,82	0,97			1				7	2,65
	18:00	12,00	11,43	0,57			1			1	7	2,65
	19:00	12,11	11,75	0,36			1			1	7	2,65
	20:00	12,47	11,62	0,85			1			1	7	2,65
	21:00	12,54	11,52	1,02			1			2	7	2,65
	22:00	12,65	11,81	0,84			1			2	7	2,65
	23:00	12,70	12,03	0,67			1			2	7	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Η μονάδα G5 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026			
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026	00:00	11,90	10,99	0,91		1	1			2	5	2,65
	01:00	11,27	10,16	1,10		1	1			3		2,65
	02:00	10,53	9,33	1,20		1	1			3		2,65
	03:00	9,39	7,99	1,40		1	1			3		2,65
	04:00	9,37	7,41	1,96		1	1			2		2,65
	05:00	9,44	7,40	2,04		1	1			1		2,65
	06:00	9,09	7,19	1,90		1	1					2,65
	07:00	9,70	7,58	2,11		1	1					2,65
	08:00	11,27	9,22	2,05		1	1			2		2,65
	09:00	11,66	9,31	2,36		1	1			1	5	2,65
	10:00	11,86	9,48	2,38			1				6	2,65
	11:00	12,44	10,25	2,19			1				7	2,65
	12:00	12,75	10,70	2,05			1				7	2,65
	13:00	12,98	10,80	2,18			1				7	2,65
	14:00	12,93	10,81	2,12			1				7	2,65
	15:00	13,04	10,89	2,15			1				7	2,65
	16:00	13,16	11,10	2,06			1				7	2,65
	17:00	13,07	11,18	1,89			1				7	2,65
	18:00	13,50	11,89	1,61			1			1	7	2,65
	19:00	13,80	12,37	1,42			1			3	7	2,65
	20:00	14,12	12,11	2,01			1			3	7	2,65
	21:00	14,00	12,05	1,95			1			2	7	2,65
	22:00	13,30	12,34	0,97			1			2	7	2,65
	23:00	12,78	11,87	0,91			1			2	7	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 25 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη, 25 Αυγούστου 2026	00:00	11,83	10,60	1,24			1			1	6	2,65
	01:00	10,74	9,15	1,58		1	1			2		2,65
	02:00	9,76	8,46	1,30		1	1			1		2,65
	03:00	9,93	8,66	1,26		1	1					2,65
	04:00	10,04	8,93	1,12		1	1			1		2,65
	05:00	9,14	8,42	0,72		1	1			1		2,65
	06:00	9,85	9,12	0,73		1	1			2		2,65
	07:00	10,64	10,03	0,62		1	1			3		2,65
	08:00	11,26	10,70	0,56		1	1			4		2,65
	09:00	12,07	11,03	1,04			1			2	6	2,65
	10:00	12,41	11,38	1,03			1			1	7	2,65
	11:00	12,96	11,90	1,06			1			2	7	2,65
	12:00	13,50	12,43	1,07			1			2	7	2,65
	13:00	13,48	12,39	1,09			1			3	7	2,65
	14:00	13,42	12,62	0,80			1			3	7	2,65
	15:00	13,63	12,27	1,35			1			3	7	2,65
	16:00	13,77	12,90	0,87			1			3	7	2,65
	17:00	13,25	12,82	0,43			1			3	7	2,65
	18:00	13,44	13,36	0,08			1			3	7	2,65
	19:00	14,26	14,18	0,08		1	1			1	7	2,65
	20:00	14,57	14,55	0,02		1	1				7	2,65
	21:00	14,38	14,14	0,24		1	1				7	2,65
	22:00	13,57	13,51	0,06		1	1				7	2,65
	23:00	13,23	13,17	0,07		1	1				7	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026	00:00	12,27	12,19	0,08		1	1			1	6	2,65
	01:00	10,49	10,48	0,01		1	1			3		2,65
	02:00	10,30	10,27	0,03		1	1			3		2,65
	03:00	9,96	9,96	0,00		1	1			3		2,65
	04:00	8,81	8,81	0,00		1	1			1		2,65
	05:00	9,29	9,29	0,00		1	1			1		2,65
	06:00	9,61	9,61	0,00		1	1			2		2,65
	07:00	10,42	10,42	0,00		1	1			3		2,65
	08:00	11,21	11,21	0,00		1	1			4		2,65
	09:00	11,81	11,81	0,00			1			2	7	2,65
	10:00	12,45	12,45	0,00			1			2	7	2,65
	11:00	12,98	12,98	0,00			1			3	7	2,65
	12:00	13,00	13,00	0,00			1			4	7	2,65
	13:00	13,58	13,58	0,00			1			4	7	2,65
	14:00	13,50	13,50	0,00			1			4	7	2,65
	15:00	13,57	13,57	0,00			1			4	7	2,65
	16:00	13,53	13,53	0,00			1			4	7	2,65
	17:00	13,91	13,91	0,00		1	1			2	7	2,65
	18:00	14,41	14,39	0,02		1	1				7	2,65
	19:00	14,57	14,51	0,06		1	1				7	2,65
	20:00	14,64	14,61	0,03		1	1				7	2,65
	21:00	14,39	14,39	0,00		1	1				7	2,65
	22:00	13,93	13,92	0,00		1	1				7	2,65
	23:00	13,32	13,31	0,02		1	1				7	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026			
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026	00:00	12,08	12,00	0,08		1	1			2	5	2,65
	01:00	11,13	10,91	0,22		1	1			4		2,65
	02:00	10,14	9,56	0,58		1	1			2	1	2,65
	03:00	10,13	9,16	0,97		1	1			1	1	2,65
	04:00	9,03	8,04	0,99		1	1					2,65
	05:00	9,08	7,84	1,24		1	1			1		2,65
	06:00	9,58	7,93	1,66		1	1					2,65
	07:00	10,78	8,93	1,85		1	1			2		2,65
	08:00	10,80	8,96	1,84		1	1			2		2,65
	09:00	11,92	10,41	1,51			1			1	6	2,65
	10:00	12,58	11,03	1,55			1			1	7	2,65
	11:00	13,15	11,20	1,95			1			2	7	2,65
	12:00	13,38	11,88	1,50			1			2	7	2,65
	13:00	13,62	11,67	1,95			1			2	7	2,65
	14:00	13,70	11,64	2,06			1			2	7	2,65
	15:00	13,60	12,28	1,32			1			2	7	2,65
	16:00	12,89	11,74	1,15			1			3	7	2,19
	17:00	13,05	12,08	0,98			1			3	7	1,20
	18:00	14,03	12,64	1,38			1			3	7	2,29
	19:00	14,18	12,23	1,95			1			3	7	2,65
	20:00	14,51	12,27	2,24			1			3	7	2,65
	21:00	14,08	11,74	2,34			1			2	7	2,65
	22:00	13,53	11,49	2,04			1			2	7	2,65
	23:00	13,02	11,19	1,84			1				7	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις απογευματινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026	00:00	12,41	10,83	1,59		1	1			2	5	2,65
	01:00	11,62	9,90	1,73		1	1			3		2,65
	02:00	10,92	9,55	1,37		1	1			2		2,65
	03:00	10,80	9,37	1,43		1	1			2		2,65
	04:00	10,10	9,18	0,93		1	1			2		2,65
	05:00	9,33	8,36	0,98		1	1			2		2,65
	06:00	9,90	9,43	0,47		1	1			2		2,65
	07:00	10,36	9,91	0,45		1	1			2		2,65
	08:00	11,22	10,85	0,37		1	1			4		2,65
	09:00	11,27	10,82	0,45			1			2	6	2,65
	10:00	12,23	11,93	0,30			1			2	7	2,65
	11:00	12,72	12,41	0,31			1			3	7	2,65
	12:00	13,12	12,75	0,38			1			3	7	2,65
	13:00	13,38	13,10	0,27			1			4	7	2,65
	14:00	13,49	13,32	0,16			1			4	7	2,65
	15:00	13,39	13,15	0,24			1			4	7	2,65
	16:00	13,33	12,99	0,34			1			4	7	2,65
	17:00	13,35	12,97	0,39			1			4	7	2,65
	18:00	13,36	12,98	0,39			1			3	7	2,65
	19:00	13,19	13,01	0,18			1			4	7	2,65
	20:00	12,93	12,78	0,15			1			3	7	2,65
	21:00	12,43	12,16	0,27			1			2	7	2,65
	22:00	11,72	11,20	0,52			1			2	7	2,65
	23:00	11,16	10,48	0,68			1				7	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026	00:00	10,41	9,81	0,60		1	1				6	2,65
	01:00	9,51	8,79	0,73		1	1			2		2,65
	02:00	9,01	8,33	0,68		1	1			2		2,65
	03:00	8,67	8,39	0,28		1	1			2		2,65
	04:00	7,76	6,78	0,98		1	1			1		2,58
	05:00	7,36	5,81	1,56		1	1					1,81
	06:00	8,10	6,84	1,26		1	1					1,45
	07:00	8,63	7,37	1,26		1	1					1,45
	08:00	9,01	7,68	1,33		1	1					1,45
	09:00	8,75	6,72	2,03			1				4	2,34
	10:00	9,45	6,84	2,61			1				4	2,65
	11:00	9,89	7,30	2,58			1				5	2,65
	12:00	10,33	8,05	2,28			1				5	2,65
	13:00	10,52	8,20	2,32			1				5	2,65
	14:00	10,47	8,22	2,26			1				6	2,65
	15:00	10,33	8,22	2,11			1				5	2,65
	16:00	10,26	8,67	1,59			1				5	2,65
	17:00	10,27	8,16	2,11			1				5	2,65
	18:00	10,51	8,58	1,94			1				6	2,65
	19:00	10,85	8,52	2,32			1				6	2,65
	20:00	11,23	8,90	2,33			1				6	2,65
	21:00	10,89	9,40	1,49			1				6	2,65
	22:00	10,27	9,35	0,91			1				6	2,65
	23:00	9,62	8,56	1,06			1				6	2,65

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 30 Αυγούστου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή, 30 Αυγούστου 2026	00:00	8,93	8,09	0,83		1	1				4	2,65
	01:00	8,25	7,61	0,64		1	1					2,65
	02:00	7,82	7,48	0,34		1	1					2,65
	03:00	6,76	6,43	0,34		1	1					2,65
	04:00	6,97	6,07	0,90		1	1					2,65
	05:00	7,13	6,25	0,88		1	1					2,65
	06:00	7,47	6,91	0,56		1	1					2,65
	07:00	8,09	7,78	0,31		1	1					2,65
	08:00	8,69	8,04	0,66		1	1					2,65
	09:00	8,99	8,08	0,90			1				4	2,65
	10:00	9,31	8,36	0,96			1				6	2,65
	11:00	9,75	8,13	1,62			1				6	2,65
	12:00	10,22	8,54	1,68			1				6	2,65
	13:00	10,51	8,72	1,80			1				6	2,65
	14:00	10,44	9,03	1,42			1				6	2,65
	15:00	10,32	9,21	1,11			1				6	2,65
	16:00	10,27	9,22	1,05			1				6	2,65
	17:00	9,64	8,40	1,24			1				6	2,65
	18:00	10,31	9,45	0,86			1				6	2,65
	19:00	10,71	10,09	0,62			1				7	2,65
	20:00	11,23	10,63	0,60			1				7	2,65
	21:00	11,18	10,50	0,68			1				7	2,65
	22:00	11,31	10,53	0,79			1				7	2,65
	23:00	11,16	10,04	1,12			1				7	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026	00:00	10,48	9,09	1,40		1	1			2		2,65
	01:00	9,79	7,90	1,89		1	1					2,65
	02:00	9,21	7,99	1,22		1	1					2,65
	03:00	9,03	7,47	1,56		1	1					2,65
	04:00	9,00	7,26	1,74		1	1					2,65
	05:00	8,71	7,29	1,42		1	1					2,65
	06:00	8,94	7,73	1,21		1	1					2,65
	07:00	8,58	7,53	1,05		1	1					2,65
	08:00	9,68	8,78	0,90		1	1			1		2,65
	09:00	10,24	9,51	0,73			1				6	2,65
	10:00	10,64	9,38	1,25			1				7	2,65
	11:00	10,62	8,99	1,63			1				7	2,65
	12:00	11,36	9,74	1,62			1				7	2,65
	13:00	6,36	5,95	0,41		1				1	4	2,65
	14:00	10,05	8,38	1,67		1					6	2,65
	15:00	11,37	10,00	1,36		1					6	2,65
	16:00	11,93	10,60	1,33		1					7	2,65
	17:00	12,31	10,96	1,35		1					7	2,65
	18:00	12,60	11,06	1,54			1				7	2,65
	19:00	12,59	11,54	1,05			1			1	7	2,65
	20:00	12,90	12,18	0,72			1			2	7	2,65
	21:00	12,39	11,41	0,98			1			2	7	2,65
	22:00	11,75	11,24	0,50			1			1	7	2,65
	23:00	11,22	10,38	0,84			1				7	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το διάστημα 13:04 με 13:38 υπήρξε γενική διακοπή λόγω βλάβης στην μονάδα G5.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση