ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026			
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,500	5,500	5,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026	00:00	10,58	10,39	0,18		1	1			3		2,65
	01:00	9,83	9,19	0,64		1	1			2		2,65
	02:00	9,16	8,57	0,59		1	1			1		2,65
	03:00	7,93	7,61	0,32		1	1					2,65
	04:00	8,34	8,18	0,16		1	1					2,65
	05:00	8,69	8,45	0,24		1	1					2,65
	06:00	8,25	7,65	0,60		1	1					2,65
	07:00	8,57	7,99	0,58		1	1				1	2,65
	08:00	9,87	9,49	0,38		1					7	1,09
	09:00	9,99	9,66	0,33		1					7	0,60
	10:00	10,19	9,81	0,38		1					7	0,60
	11:00	10,46	10,07	0,39		1					7	0,60
	12:00	10,89	10,55	0,34		1					7	0,60
	13:00	11,20	10,80	0,39		1					7	0,60
	14:00	11,34	11,16	0,18		1				1	7	0,60
	15:00	11,74	11,73	0,02		1				1	7	0,60
	16:00	11,71	11,71	0,00		1				2	7	0,60
	17:00	11,61	11,61	0,00		1				2	7	0,60
	18:00	12,08	12,06	0,02		1				2	7	0,60
	19:00	12,62	12,51	0,11		1				2	7	0,60
	20:00	12,57	12,48	0,10		1				2	7	0,60
	21:00	12,60	12,60	0,00		1				2	7	0,60
	22:00	12,12	12,12	0,00		1				2	7	0,60
	23:00	11,42	11,30	0,12		1	1				7	0,60

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.HZ (x11)	HZ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026	00:00	10,88	10,88	0,00		1	1			4		0,60
	01:00	10,15	10,15	0,00		1	1			3		0,60
	02:00	9,55	9,55	0,00		1	1			3		0,60
	03:00	8,24	8,24	0,00		1	1					0,60
	04:00	7,96	7,96	0,00		1	1					0,60
	05:00	8,54	8,48	0,05		1	1					0,60
	06:00	8,47	8,40	0,07		1	1					0,60
	07:00	8,58	8,57	0,01		1	1					0,60
	08:00	9,32	9,32	0,00		1	1			2		0,60
	09:00	9,92	9,92	0,00		1					7	0,60
	10:00	10,42	10,42	0,00		1					7	0,60
	11:00	10,79	10,79	0,00		1				1	7	0,60
	12:00	11,26	11,26	0,00		1				1	7	0,60
	13:00	11,94	11,92	0,02		1				2	7	0,60
	14:00	12,06	12,05	0,01		1				2	7	0,60
	15:00	12,19	12,18	0,01		1				2	7	0,60
	16:00	11,93	11,93	0,00		1				2	7	0,60
	17:00	11,63	11,63	0,00		1				2	7	0,60
	18:00	12,26	12,26	0,00		1				2	7	0,60
	19:00	12,80	12,80	0,00		1				3	7	0,60
	20:00	12,68	12,68	0,00		1				3	7	0,60
	21:00	12,87	12,87	0,00		1				4	7	0,60
	22:00	12,69	12,69	0,00		1				3	7	0,60
	23:00	12,10	12,10	0,00		1				3	7	0,60

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026	00:00	11,42	11,42	0,00		1	1			2	5	0,60
	01:00	10,83	10,83	0,00		1	1			4		0,60
	02:00	10,06	10,06	0,00		1	1			3		0,60
	03:00	8,93	8,91	0,02		1	1			2		0,60
	04:00	8,86	8,83	0,03		1	1			1		0,60
	05:00	8,97	8,83	0,14		1	1			1		0,60
	06:00	9,39	9,23	0,16		1	1			2		0,60
	07:00	9,03	8,65	0,38		1	1			2		0,89
	08:00	10,44	9,94	0,50		1	1			3		1,99
	09:00	10,93	10,76	0,17		1					7	2,65
	10:00	11,31	11,25	0,06		1				1	7	2,65
	11:00	11,69	11,59	0,10		1				2	7	2,65
	12:00	12,08	12,04	0,04		1				2	7	2,65
	13:00	12,23	12,09	0,14		1				3	7	2,65
	14:00	12,17	11,98	0,19		1				3	7	2,65
	15:00	12,25	12,18	0,07		1				3	7	2,65
	16:00	11,51	11,51	0,00		1				3	7	2,65
	17:00	12,03	12,03	0,00		1				3	7	2,65
	18:00	12,60	12,60	0,00		1				3	7	2,65
	19:00	12,73	12,73	0,00		1				4	7	2,65
	20:00	12,00	12,00	0,00		1				3	7	2,65
	21:00	11,38	11,36	0,01		1				2	7	2,65
	22:00	10,82	10,81	0,02		1				1	7	2,65
	23:00	10,07	9,99	0,07		1					7	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026	00:00	9,34	9,34	0,00		1					6	2,65
	01:00	8,81	8,81	0,00		1	1			1		2,65
	02:00	8,24	8,24	0,00		1	1					2,65
	03:00	7,88	7,88	0,00		1	1					2,65
	04:00	6,63	6,63	0,00		1	1					2,65
	05:00	6,69	6,69	0,00		1	1					2,65
	06:00	7,00	6,99	0,01		1	1					2,65
	07:00	7,24	7,11	0,12		1	1					2,65
	08:00	7,98	7,85	0,13		1	1					2,65
	09:00	8,45	8,14	0,31		1					5	2,65
	10:00	8,71	7,95	0,76		1					5	2,65
	11:00	9,25	8,24	1,00		1					5	2,65
	12:00	10,34	8,61	1,73		1					6	2,65
	13:00	10,56	8,87	1,69		1					6	2,65
	14:00	10,52	9,03	1,49		1					6	1,90
	15:00	10,57	9,51	1,05		1					6	1,63
	16:00	10,41	9,08	1,33		1					6	2,52
	17:00	10,28	8,74	1,54		1					6	1,96
	18:00	10,68	9,64	1,04		1					6	2,44
	19:00	11,01	9,99	1,02		1					7	2,65
	20:00	10,78	9,70	1,08		1					7	2,65
	21:00	10,93	10,30	0,63		1					7	2,65
	22:00	10,64	10,10	0,54		1					7	2,65
	23:00	9,94	9,32	0,63		1					7	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 5 Ιουλίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή, 5 Ιουλίου 2026	00:00	8,92	7,82	1,10		1					4	2,65
	01:00	8,72	7,13	1,60		1	1					2,65
	02:00	8,28	6,32	1,96		1	1					2,65
	03:00	7,95	6,19	1,76		1	1					2,65
	04:00	7,69	5,87	1,82		1	1					2,65
	05:00	7,45	5,60	1,85		1	1					2,28
	06:00	7,57	5,67	1,90		1	1					2,00
	07:00	7,91	5,69	2,22		1	1			2		2,27
	08:00	8,26	5,79	2,47		1				3		2,65
	09:00	8,05	5,64	2,41		1				1	2	2,65
	10:00	8,85	6,39	2,46		1					3	2,65
	11:00	9,10	6,53	2,57		1				1	3	2,65
	12:00	9,45	6,84	2,61		1					3	2,65
	13:00	9,58	6,97	2,61		1					3	2,65
	14:00	9,59	6,98	2,61		1					4	2,65
	15:00	9,38	6,77	2,61		1					4	2,65
	16:00	8,60	6,00	2,60		1					4	2,65
	17:00	8,93	6,36	2,57		1					3	2,65
	18:00	9,45	6,98	2,47		1					4	2,65
	19:00	9,73	7,48	2,25		1					4	2,65
	20:00	9,56	7,56	2,00		1					5	2,65
	21:00	9,77	8,38	1,39		1					5	2,65
	22:00	10,67	9,57	1,10		1					7	2,65
	23:00	10,56	9,49	1,07		1					7	1,46

Μερική διακοπή στις 8:30 λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026	00:00	9,75	8,74	1,00		1					5	1,93
	01:00	9,56	7,46	2,10		1	1					2,65
	02:00	8,95	7,00	1,95		1	1					2,65
	03:00	7,79	5,84	1,95		1	1					2,65
	04:00	7,82	5,44	2,38		1	1					2,65
	05:00	8,19	5,85	2,34		1	1					2,65
	06:00	8,14	5,77	2,38		1	1					2,65
	07:00	8,20	5,82	2,38		1	1					2,65
	08:00	9,37	6,96	2,40		1	1					2,65
	09:00	9,76	7,38	2,38		1					4	2,65
	10:00	10,25	7,85	2,40		1					5	2,65
	11:00	10,32	7,85	2,48		1					5	2,65
	12:00	10,53	7,98	2,55		1					5	2,65
	13:00	10,64	8,27	2,36		1					5	2,65
	14:00	10,62	8,16	2,46		1					5	2,65
	15:00	10,58	7,99	2,59		1					5	2,65
	16:00	9,97	7,44	2,53		1					5	2,65
	17:00	10,47	8,12	2,35		1					5	2,65
	18:00	11,11	9,00	2,11		1					6	2,65
	19:00	11,26	9,13	2,13		1					6	2,65
	20:00	11,07	9,50	1,57		1					7	2,65
	21:00	11,40	10,52	0,89		1				1	7	2,65
	22:00	11,06	10,17	0,89		1				1	7	1,88
	23:00	10,40	9,44	0,95		1					7	1,20

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026	00:00	9,62	8,79	0,83		1					5	1,20
	01:00	9,19	8,35	0,84		1	1					1,20
	02:00	8,26	7,32	0,94		1	1					1,20
	03:00	7,44	6,53	0,92		1	1					1,20
	04:00	7,96	6,97	0,99		1	1					1,20
	05:00	8,10	7,12	0,98		1				4		1,44
	06:00	7,64	6,57	1,07		1				5		1,50
	07:00	9,06	7,53	1,53		1				5		2,04
	08:00	9,98	7,92	2,06		1				6		2,65
	09:00	9,75	7,71	2,04		1				1	5	2,65
	10:00	10,14	7,80	2,33		1					5	2,65
	11:00	10,52	8,03	2,49		1					5	2,65
	12:00	10,75	8,21	2,54		1					5	2,65
	13:00	10,73	8,23	2,50		1					6	2,65
	14:00	10,37	7,95	2,41		1					5	2,65
	15:00	9,86	7,84	2,02		1					5	2,65
	16:00	10,86	8,92	1,94		1					6	2,65
	17:00	10,80	9,11	1,69		1					6	2,65
	18:00	11,33	10,03	1,30		1					7	2,65
	19:00	11,60	10,61	0,99		1					7	2,65
	20:00	11,50	10,95	0,54		1				1	7	2,65
	21:00	11,72	11,21	0,51		1				1	7	2,65
	22:00	11,55	10,95	0,60		1				1	7	2,65
	23:00	11,10	10,60	0,50		1				1	7	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026	00:00	10,25	10,02	0,23		1	1			1	6	2,65
	01:00	9,80	9,55	0,26		1	1			2		2,65
	02:00	9,12	8,68	0,44		1	1			1		2,65
	03:00	7,89	7,32	0,57		1	1					2,65
	04:00	7,85	7,20	0,65		1	1					2,65
	05:00	8,35	8,01	0,35		1	1					2,65
	06:00	8,62	8,28	0,34		1	1					2,65
	07:00	9,81	9,63	0,18		1	1			2		2,65
	08:00	10,39	10,24	0,15		1	1			2		2,65
	09:00	9,94	9,38	0,55		1					6	2,65
	10:00	10,34	10,13	0,21		1					7	2,65
	11:00	10,64	10,44	0,20		1					7	2,65
	12:00	10,94	10,83	0,11		1					7	2,65
	13:00	11,34	11,25	0,09		1				1	7	2,65
	14:00	11,43	11,29	0,13		1				1	7	2,65
	15:00	11,65	11,63	0,02		1				2	7	2,65
	16:00	11,74	11,74	0,00		1				2	7	2,65
	17:00	11,84	11,84	0,00		1				2	7	2,65
	18:00	11,78	11,78	0,00		1				2	7	2,65
	19:00	12,59	12,59	0,00		1				3	7	2,65
	20:00	12,53	12,51	0,02		1				4	7	2,65
	21:00	12,64	12,59	0,04		1				4	7	2,65
	22:00	12,28	12,28	0,00		1				4	7	2,65
	23:00	11,71	11,71	0,00		1				3	7	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026	00:00	10,72	10,72	0,00		1	1			2	6	2,65
	01:00	10,34	10,34	0,00		1	1			3		2,65
	02:00	9,58	9,58	0,00		1	1			3		2,65
	03:00	8,75	8,75	0,00		1	1			2		2,65
	04:00	8,26	8,26	0,00		1	1			1		2,65
	05:00	8,64	8,64	0,00		1	1			1		2,65
	06:00	8,85	8,85	0,00		1	1			1		2,65
	07:00	8,87	8,87	0,00		1	1			1		2,65
	08:00	10,13	10,00	0,13		1	1			2		2,65
	09:00	10,36	9,97	0,38		1					6	2,65
	10:00	10,86	10,76	0,10		1					7	2,65
	11:00	11,37	11,20	0,17		1				1	7	2,65
	12:00	12,37	11,63	0,74		1				2	7	2,65
	13:00	12,00	11,83	0,16		1				2	7	2,65
	14:00	11,82	11,46	0,36		1				2	7	2,65
	15:00	12,25	12,05	0,20		1				2	7	2,65
	16:00	11,37	11,34	0,03		1				2	7	2,65
	17:00	11,82	11,82	0,00		1				2	7	2,65
	18:00	12,30	12,30	0,00		1				3	7	2,65
	19:00	12,46	12,46	0,00		1				3	7	2,65
	20:00	12,58	12,58	0,00		1				3	7	2,65
	21:00	12,74	12,74	0,00		1				3	7	2,65
	22:00	12,45	12,45	0,00		1				3	7	2,65
	23:00	11,83	11,83	0,00		1				2	7	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026	00:00	11,10	11,10	0,00		1				1	6	2,65
	01:00	10,45	10,45	0,00		1	1			3		2,65
	02:00	9,85	9,85	0,00		1	1			3		2,65
	03:00	9,55	9,53	0,02		1	1			3		2,65
	04:00	9,42	9,34	0,07		1	1			2		2,65
	05:00	8,57	8,36	0,21		1	1			2		2,65
	06:00	8,74	8,54	0,19		1	1			1		2,65
	07:00	10,04	9,95	0,09		1	1			2		2,65
	08:00	10,49	10,36	0,13		1	1			3	1	2,65
	09:00	10,25	10,06	0,19		1					7	2,65
	10:00	10,88	10,53	0,35		1					7	2,65
	11:00	11,16	10,82	0,34		1					7	2,65
	12:00	11,86	11,67	0,19		1				1	7	2,65
	13:00	11,75	11,71	0,04		1				2	7	2,65
	14:00	11,77	11,76	0,01		1				2	7	2,65
	15:00	11,65	11,64	0,00		1				2	7	2,65
	16:00	11,29	11,29	0,00		1				2	7	2,65
	17:00	10,96	10,96	0,00		1					7	2,65
	18:00	11,93	11,93	0,00		1				2	7	2,65
	19:00	12,11	12,11	0,00		1				2	7	2,65
	20:00	11,67	11,67	0,00		1				3	7	2,65
	21:00	11,14	11,14	0,00		1				2	7	2,65
	22:00	10,50	10,50	0,00		1				1	7	2,65
	23:00	9,85	9,85	0,00		1					7	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026	00:00	9,15	9,15	0,00		1					6	2,65
	01:00	8,52	8,52	0,00		1	1			2		2,65
	02:00	7,94	7,93	0,01		1	1			1		2,65
	03:00	7,30	7,22	0,08		1	1					2,65
	04:00	6,50	6,26	0,24		1	1					2,65
	05:00	6,90	6,53	0,37		1	1					2,65
	06:00	7,43	6,88	0,55		1	1					2,65
	07:00	7,68	7,12	0,56		1	1					2,65
	08:00	8,07	7,24	0,82		1	1					2,65
	09:00	9,04	8,20	0,83		1					5	2,65
	10:00	9,41	8,35	1,05		1					6	2,65
	11:00	9,63	8,52	1,11		1					6	2,65
	12:00	10,09	8,91	1,18		1					6	2,65
	13:00	10,20	8,83	1,36		1					7	2,65
	14:00	10,39	9,19	1,20		1					7	2,65
	15:00	10,33	9,27	1,06		1					7	2,65
	16:00	10,32	9,51	0,81		1					7	2,65
	17:00	9,93	9,46	0,47		1					6	2,65
	18:00	10,85	10,66	0,19		1					7	2,65
	19:00	11,02	10,93	0,09		1					7	2,65
	20:00	10,85	10,84	0,02		1					7	2,65
	21:00	10,82	10,81	0,01		1					7	2,65
	22:00	10,29	10,15	0,14		1					7	2,65
	23:00	9,64	9,21	0,43		1					7	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026	00:00	8,67	7,97	0,70		1					5	2,65
	01:00	8,34	7,20	1,14		1	1					2,65
	02:00	7,72	7,06	0,66		1	1					2,65
	03:00	6,68	6,15	0,53		1	1					2,65
	04:00	6,33	5,57	0,76		1	1			2		2,65
	05:00	6,81	5,84	0,97		1				3		2,65
	06:00	6,55	5,54	1,02		1				3		2,65
	07:00	6,90	6,08	0,82		1				3		2,65
	08:00	8,11	6,95	1,16		1				4		2,65
	09:00	8,24	6,97	1,27		1					4	2,65
	10:00	8,76	7,60	1,16		1					5	2,65
	11:00	9,02	7,68	1,34		1					5	2,61
	12:00	9,48	7,79	1,69		1					5	2,65
	13:00	9,68	7,86	1,82		1					5	2,65
	14:00	9,76	7,61	2,16		1					5	2,65
	15:00	9,23	7,36	1,87		1					5	2,65
	16:00	8,77	7,56	1,21		1					5	2,65
	17:00	9,68	8,69	0,99		1					6	2,65
	18:00	10,40	9,70	0,70		1					6	2,65
	19:00	10,67	10,40	0,27		1					7	2,65
	20:00	10,34	10,29	0,05		1					7	2,65
	21:00	10,58	10,41	0,16		1					7	2,65
	22:00	11,42	11,18	0,24		1				2	7	2,65
	23:00	11,56	11,11	0,45		1				2	7	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026	00:00	10,83	10,21	0,62		1				1	6	2,65
	01:00	10,43	9,81	0,62		1	1			3		2,65
	02:00	9,65	9,14	0,51		1	1			3		2,65
	03:00	8,68	7,76	0,92		1	1			2		2,65
	04:00	8,26	7,13	1,13		1	1					2,65
	05:00	8,94	8,14	0,79		1	1					2,65
	06:00	8,95	8,62	0,34		1	1					2,65
	07:00	9,16	8,62	0,54		1	1					2,65
	08:00	10,64	10,13	0,52		1	1			2		2,65
	09:00	10,94	9,87	1,08		1					7	1,98
	10:00	11,21	10,33	0,88		1					7	1,20
	11:00	11,41	10,49	0,92		1					7	1,20
	12:00	11,72	10,88	0,84		1					7	1,20
	13:00	11,96	11,11	0,86		1				1	7	1,20
	14:00	11,75	10,89	0,86		1				1	7	1,20
	15:00	11,86	11,02	0,84		1				1	7	1,20
	16:00	11,81	11,49	0,32		1				2	7	1,20
	17:00	11,68	11,45	0,23		1				2	7	1,20
	18:00	12,55	12,54	0,01		1				3	7	1,44
	19:00	12,77	12,77	0,00		1				3	7	2,65
	20:00	12,60	12,60	0,00		1				3	7	2,65
	21:00	12,66	12,64	0,02		1				3	7	2,65
	22:00	12,30	12,27	0,03		1				3	7	2,65
	23:00	11,61	11,54	0,06		1				2	7	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Κατά τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026	00:00	10,63	10,57	0,06		1				2	6	2,65
	01:00	10,22	9,61	0,61		1	1			3		2,65
	02:00	9,59	9,09	0,50		1	1			2		2,65
	03:00	9,33	8,78	0,55		1	1			2		2,65
	04:00	9,09	8,16	0,93		1	1			2		2,65
	05:00	9,12	7,34	1,78		1	1					2,65
	06:00	9,26	7,38	1,88		1	1					2,65
	07:00	10,52	8,94	1,58		1	1					2,65
	08:00	11,01	9,81	1,20		1	1			2		2,65
	09:00	10,36	8,88	1,48		1					6	2,65
	10:00	11,38	9,67	1,71		1					7	2,65
	11:00	11,73	9,67	2,06		1					7	2,65
	12:00	12,04	9,64	2,40		1					7	2,65
	13:00	11,83	9,58	2,25		1					7	2,65
	14:00	11,78	9,83	1,95		1					7	2,65
	15:00	11,86	10,11	1,76		1					7	2,65
	16:00	11,72	9,90	1,81		1					7	2,65
	17:00	11,11	8,87	2,24		1					6	2,65
	18:00	11,68	9,55	2,13		1					6	2,65
	19:00	12,01	10,22	1,79		1					7	2,65
	20:00	12,31	10,37	1,94		1					7	2,65
	21:00	12,38	11,10	1,28		1				2	7	2,65
	22:00	11,91	11,06	0,85		1				2	7	1,51
	23:00	11,65	10,98	0,68		1				2	7	0,90

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026	00:00	10,88	10,23	0,64		1				2	6	0,93
	01:00	10,47	9,27	1,20		1	1			3		1,79
	02:00	9,86	8,38	1,48		1	1			2		1,80
	03:00	9,31	7,55	1,76		1	1			1		2,49
	04:00	9,08	7,21	1,87		1	1					2,65
	05:00	8,93	7,16	1,78		1	1					2,65
	06:00	9,02	7,04	1,98		1	1					2,65
	07:00	9,45	7,10	2,34		1	1					2,65
	08:00	9,66	7,29	2,37		1	1					2,65
	09:00	9,67	7,32	2,35		1					4	2,65
	10:00	9,83	7,31	2,52		1					4	2,65
	11:00	10,40	7,87	2,53		1					5	2,65
	12:00	11,34	8,81	2,52		1					6	2,65
	13:00	11,64	9,15	2,48		1					6	2,65
	14:00	12,02	9,48	2,53		1					7	2,65
	15:00	12,04	9,71	2,33		1					7	2,65
	16:00	12,09	9,85	2,24		1					7	2,65
	17:00	12,09	9,62	2,47		1					7	2,65
	18:00	12,40	10,16	2,24		1					7	2,65
	19:00	12,59	10,74	1,85		1					7	2,65
	20:00	12,65	11,49	1,17		1				2	7	2,65
	21:00	12,71	11,07	1,64		1				2	7	2,65
	22:00	12,33	11,31	1,02		1				1	7	2,65
	23:00	11,87	11,14	0,73		1				1	7	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στο διάστημα 8:00 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026			
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026	00:00	11,07	9,93	1,14		1				1	6	2,65
	01:00	10,64	9,16	1,48		1	1			2		2,65
	02:00	9,95	8,13	1,83		1	1			2		2,65
	03:00	9,75	7,67	2,08		1	1					2,65
	04:00	9,58	7,50	2,08		1	1					2,65
	05:00	9,30	6,96	2,34		1	1					2,65
	06:00	9,43	7,20	2,23		1	1					2,65
	07:00	10,04	7,80	2,24		1	1					2,65
	08:00	10,73	8,27	2,46		1	1					2,65
	09:00	11,15	9,05	2,10		1					6	2,65
	10:00	11,65	9,48	2,16		1					7	2,65
	11:00	12,01	9,74	2,27		1					7	2,65
	12:00	12,34	9,92	2,41		1					7	2,65
	13:00	12,26	9,75	2,51		1					7	2,65
	14:00	12,07	9,48	2,59		1					7	2,65
	15:00	12,47	9,95	2,52		1					7	2,65
	16:00	12,29	9,74	2,55		1					7	2,65
	17:00	12,47	9,90	2,56		1					7	2,65
	18:00	13,02	10,46	2,56		1					7	2,65
	19:00	13,33	10,83	2,49		1				1	7	2,65
	20:00	13,19	10,98	2,22		1				1	7	2,65
	21:00	13,08	11,61	1,48		1				2	7	2,65
	22:00	12,38	10,29	2,09		1				2	7	2,65
	23:00	12,15	10,47	1,68		1				1	7	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026	00:00	11,53	10,20	1,34		1				2	6	2,65
	01:00	10,80	8,92	1,88		1	1			3		2,65
	02:00	10,16	8,01	2,15		1	1			2		2,65
	03:00	9,93	7,63	2,30		1	1			1		2,65
	04:00	9,66	7,16	2,50		1	1			1		2,65
	05:00	9,12	6,55	2,57		1	1					2,65
	06:00	9,31	6,88	2,42		1	1					2,65
	07:00	9,78	7,24	2,54		1	1					2,65
	08:00	10,52	7,95	2,57		1	1					2,65
	09:00	10,83	8,23	2,60		1					5	2,65
	10:00	11,56	8,95	2,61		1					6	2,65
	11:00	11,81	9,21	2,61		1					6	2,65
	12:00	12,02	9,43	2,59		1					7	2,65
	13:00	12,21	9,62	2,59		1					7	2,65
	14:00	12,05	9,45	2,59		1					7	2,65
	15:00	12,11	9,53	2,58		1					7	2,65
	16:00	12,11	9,54	2,57		1					7	2,65
	17:00	12,11	9,52	2,58		1					7	2,65
	18:00	12,66	10,09	2,57		1					7	2,65
	19:00	12,88	10,67	2,21		1					7	2,65
	20:00	12,26	10,22	2,03		1					7	2,65
	21:00	11,76	9,36	2,40		1					7	2,65
	22:00	10,95	8,83	2,12		1					7	2,65
	23:00	10,12	8,19	1,94		1					6	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026	00:00	9,44	7,31	2,13		1	1				3	2,65
	01:00	9,05	6,86	2,19		1	1					2,65
	02:00	8,57	6,21	2,36		1	1					2,65
	03:00	8,18	5,91	2,26		1	1					2,65
	04:00	7,83	5,81	2,01		1	1					2,65
	05:00	6,93	4,67	2,25		1				1		2,65
	06:00	7,08	4,80	2,28		1				2		2,65
	07:00	8,25	5,91	2,34		1				3		2,65
	08:00	8,86	6,83	2,03		1				4		2,65
	09:00	9,21	6,76	2,46		1				1	4	2,65
	10:00	9,99	7,54	2,45		1					4	2,65
	11:00	10,45	8,09	2,36		1					5	2,65
	12:00	10,63	8,44	2,19		1					5	2,65
	13:00	10,71	8,84	1,87		1					5	2,65
	14:00	10,78	8,98	1,80		1					6	2,65
	15:00	11,01	8,88	2,13		1					6	2,65
	16:00	10,92	8,62	2,31		1					6	2,65
	17:00	10,63	8,32	2,31		1					6	2,65
	18:00	11,21	9,68	1,53		1					7	2,65
	19:00	11,37	10,39	0,98		1					7	2,65
	20:00	11,20	10,03	1,18		1					7	2,65
	21:00	11,18	9,81	1,37		1					7	2,65
	22:00	10,95	10,41	0,54		1					7	2,65
	23:00	10,16	9,31	0,85		1					7	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026	00:00	9,40	8,72	0,68		1	1				5	2,65
	01:00	9,01	8,23	0,78		1	1					2,65
	02:00	8,34	7,34	1,00		1	1					2,65
	03:00	7,28	6,38	0,89		1	1					2,65
	04:00	6,85	6,01	0,84		1	1			2		2,65
	05:00	6,95	6,12	0,83		1				3		2,65
	06:00	6,97	6,16	0,81		1				3	1	2,65
	07:00	7,66	6,61	1,06		1				3	1	2,65
	08:00	8,43	7,62	0,82		1				4	1	2,65
	09:00	8,82	7,77	1,05		1					5	2,65
	10:00	8,90	7,57	1,33		1					5	2,65
	11:00	9,54	7,75	1,80		1					5	2,65
	12:00	10,08	8,68	1,41		1					6	2,65
	13:00	10,49	9,35	1,14		1					7	2,65
	14:00	10,61	9,58	1,03		1					7	2,65
	15:00	10,61	9,63	0,98		1					7	2,65
	16:00	10,62	9,83	0,79		1					7	2,65
	17:00	10,67	9,93	0,74		1					7	2,65
	18:00	11,19	10,38	0,81		1					7	2,65
	19:00	11,38	11,31	0,06		1				1	7	2,65
	20:00	11,25	11,23	0,02		1				1	7	2,65
	21:00	11,39	11,39	0,00		1				1	7	2,65
	22:00	12,09	12,09	0,00		1				2	7	2,65
	23:00	11,97	11,97	0,00		1				2	7	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026	00:00	11,35	11,35	0,00		1	1			2	4	2,65
	01:00	10,85	10,71	0,14		1	1			3	1	2,65
	02:00	10,01	9,77	0,24		1	1			3	1	2,65
	03:00	9,58	9,44	0,14		1	1			2	1	2,65
	04:00	8,75	8,72	0,03		1	1			2	1	2,65
	05:00	8,48	8,23	0,24		1	1			1	1	2,65
	06:00	9,37	9,03	0,34		1	1			1		2,65
	07:00	10,23	9,57	0,66		1	1			2		2,65
	08:00	11,22	10,70	0,52		1	1			3		2,65
	09:00	11,77	11,27	0,50		1	1			1	6	2,65
	10:00	12,03	11,69	0,35		1				2	7	2,65
	11:00	12,44	12,01	0,42		1				2	7	2,65
	12:00	12,67	12,15	0,52		1				2	7	2,65
	13:00	12,87	12,55	0,32		1				3	7	2,65
	14:00	12,93	12,73	0,20		1				3	7	2,65
	15:00	13,23	13,03	0,20		1				4	7	2,65
	16:00	13,01	12,74	0,28		1				4	7	2,65
	17:00	13,39	13,25	0,15		1				4	7	2,65
	18:00	13,87	13,79	0,08		1	1			1	7	2,65
	19:00	14,10	14,10	0,00		1	1				7	2,65
	20:00	13,87	13,87	0,00		1	1				7	2,65
	21:00	13,97	13,97	0,00		1	1				7	2,65
	22:00	13,58	13,56	0,02		1	1				7	2,65
	23:00	12,94	12,86	0,08		1	1				7	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026	00:00	12,17	11,95	0,22		1	1			2	4	2,65
	01:00	11,83	11,66	0,17		1	1			5		2,65
	02:00	10,85	10,68	0,17		1	1			4		2,65
	03:00	10,49	10,41	0,08		1	1			4		2,65
	04:00	9,78	9,71	0,07		1	1			4		2,65
	05:00	9,69	9,50	0,20		1	1			3		2,65
	06:00	10,10	9,82	0,28		1	1			2		2,65
	07:00	10,65	10,46	0,19		1	1			3		2,65
	08:00	11,22	11,06	0,16		1	1			4		2,65
	09:00	11,56	11,36	0,20		1				2	7	2,65
	10:00	11,85	11,74	0,11		1				2	7	2,65
	11:00	12,56	12,46	0,10		1				3	7	2,65
	12:00	12,96	12,93	0,02		1				4	7	2,65
	13:00	13,44	13,41	0,04		1				4	7	2,65
	14:00	13,46	13,46	0,00		1				4	7	2,65
	15:00	13,48	13,43	0,05		1				4	7	2,65
	16:00	13,58	13,51	0,07		1				4	7	2,65
	17:00	13,56	13,51	0,05		1				4	7	2,65
	18:00	14,03	14,03	0,00		1	1				7	2,65
	19:00	14,32	14,32	0,00		1	1				7	2,65
	20:00	13,93	13,93	0,00		1	1				7	2,65
	21:00	13,67	13,67	0,00		1	1				7	2,65
	22:00	12,93	12,93	0,00		1	1				7	2,65
	23:00	12,38	12,38	0,00		1	1				7	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026	00:00	11,69	11,69	0,00		1	1			2	4	2,65
	01:00	11,39	11,39	0,00		1	1			4		2,65
	02:00	10,40	10,40	0,00		1	1			4		2,65
	03:00	9,97	9,97	0,00		1	1			3		2,65
	04:00	9,83	9,83	0,00		1	1			3		2,65
	05:00	9,10	9,07	0,03		1	1			3		2,65
	06:00	8,91	8,91	0,00		1	1			2		2,65
	07:00	9,73	9,73	0,00		1	1			3		2,65
	08:00	10,63	10,63	0,00		1	1			4		2,65
	09:00	11,35	11,35	0,00		1				2	6	2,65
	10:00	12,22	12,22	0,00		1				3	7	2,65
	11:00	12,71	12,70	0,02		1				3	7	2,65
	12:00	12,91	12,91	0,00		1				3	7	2,65
	13:00	13,14	13,13	0,01		1				3	7	2,65
	14:00	13,44	12,99	0,45		1	1			2	7	2,65
	15:00	13,63	12,93	0,70		1	1				7	2,65
	16:00	13,70	12,27	1,42		1	1				7	2,65
	17:00	13,57	11,35	2,22		1	1				6	2,65
	18:00	13,87	11,50	2,38		1	1				6	2,65
	19:00	13,95	11,61	2,35		1	1				6	2,65
	20:00	14,01	11,66	2,34		1	1				6	2,65
	21:00	14,14	11,82	2,32		1	1				6	2,65
	22:00	13,76	11,27	2,49		1	1				6	2,65
	23:00	13,46	12,02	1,44		1	1				6	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2026	00:00	12,50	11,14	1,36		1	1			2	4	2,65
	01:00	12,00	10,17	1,84		1	1			3		2,65
	02:00	10,85	8,89	1,96		1	1			2		2,65
	03:00	10,30	9,03	1,28		1	1			2		2,65
	04:00	10,06	8,35	1,71		1	1			2		2,65
	05:00	9,69	7,59	2,10		1	1			1		2,65
	06:00	9,76	8,00	1,76		1	1			1		2,65
	07:00	10,79	9,07	1,72		1	1			2		2,65
	08:00	11,49	9,15	2,34		1	1			3		2,65
	09:00	11,80	9,36	2,44		1					6	2,65
	10:00	12,11	9,93	2,17		1					7	2,65
	11:00	12,53	10,40	2,13		1					7	2,65
	12:00	12,78	10,59	2,19		1				1	7	2,65
	13:00	12,89	10,78	2,10		1				1	7	2,65
	14:00	13,02	11,54	1,48		1				2	7	2,65
	15:00	12,17	11,13	1,04		1				2	7	2,65
	16:00	12,89	11,98	0,90		1				2	7	2,65
	17:00	12,69	12,29	0,40		1				3	7	2,65
	18:00	13,14	13,04	0,10		1				3	7	2,65
	19:00	13,53	13,53	0,00		1	1				7	2,65
	20:00	13,32	13,32	0,00		1	1				7	2,65
	21:00	13,47	13,47	0,00		1	1				7	2,65
	22:00	13,06	13,06	0,00		1	1				7	2,65
	23:00	12,46	12,46	0,01		1	1				7	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2026	00:00	11,19	11,16	0,03		1	1			2	3	2,65
	01:00	10,46	10,37	0,09		1	1			3	1	2,65
	02:00	9,69	9,57	0,11		1	1			3		2,65
	03:00	9,64	9,24	0,40		1	1			2		2,65
	04:00	9,42	8,93	0,48		1	1			2		2,65
	05:00	9,10	8,29	0,81		1	1			1		2,65
	06:00	9,25	8,66	0,60		1	1			2		2,65
	07:00	9,75	9,30	0,45		1	1			2		2,65
	08:00	10,30	9,80	0,50		1	1			3		2,65
	09:00	11,04	10,77	0,26		1					7	2,65
	10:00	11,55	11,21	0,35		1				1	7	2,65
	11:00	11,93	11,57	0,37		1				1	7	2,65
	12:00	12,28	12,16	0,13		1				2	7	2,65
	13:00	12,45	12,15	0,30		1				2	7	2,58
	14:00	11,82	11,07	0,75		1				2	7	1,20
	15:00	12,19	11,43	0,75		1				1	7	1,20
	16:00	12,48	11,92	0,56		1				2	7	1,20
	17:00	12,57	11,68	0,89		1				2	7	1,20
	18:00	12,95	12,33	0,62		1				3	7	1,20
	19:00	13,19	12,35	0,84		1				3	7	1,20
	20:00	12,50	11,76	0,73		1				2	7	1,20
	21:00	11,66	10,82	0,84		1				1	7	1,20
	22:00	10,46	10,00	0,46		1					7	1,20
	23:00	9,64	9,35	0,29		1					7	1,04

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 25 Ιουλίου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 25 Ιουλίου 2026	00:00	8,82	8,42	0,39		1					6	0,63
	01:00	8,25	7,49	0,76		1	1					1,20
	02:00	7,81	6,77	1,04		1	1					1,20
	03:00	7,42	6,33	1,09		1	1					1,20
	04:00	6,98	5,83	1,15		1	1					1,20
	05:00	6,82	5,64	1,17		1	1					1,20
	06:00	6,51	5,34	1,18		1	1			1		1,41
	07:00	6,82	5,20	1,63		1				2		2,24
	08:00	7,69	5,15	2,54		1				2		2,65
	09:00	8,53	6,02	2,50		1					3	2,65
	10:00	9,10	6,62	2,48		1					4	2,65
	11:00	9,31	6,82	2,49		1					4	2,65
	12:00	9,60	7,04	2,57		1					4	2,65
	13:00	9,70	7,12	2,59		1					4	2,65
	14:00	9,66	7,06	2,61		1					5	2,65
	15:00	9,58	7,07	2,51		1					5	2,65
	16:00	9,31	6,91	2,40		1					5	2,65
	17:00	9,37	7,13	2,24		1					5	2,65
	18:00	9,64	7,28	2,36		1					5	2,65
	19:00	10,36	8,02	2,34		1					5	2,65
	20:00	10,33	8,32	2,01		1					5	2,65
	21:00	10,18	8,06	2,12		1					5	2,65
	22:00	9,53	7,58	1,94		1					5	2,65
	23:00	8,83	7,78	1,05		1					5	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Στο διάστημα 8:00 – 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 26 Ιουλίου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή, 26 Ιουλίου 2026	00:00	8,18	7,48	0,70		1	1				4	2,65
	01:00	7,60	7,19	0,41		1	1					2,65
	02:00	7,20	6,72	0,48		1	1					2,65
	03:00	7,06	6,65	0,42		1	1					2,65
	04:00	6,95	6,33	0,62		1	1					2,65
	05:00	6,85	6,24	0,61		1	1					2,65
	06:00	6,80	6,44	0,35		1	1					2,65
	07:00	7,53	7,15	0,38		1	1					2,65
	08:00	8,18	7,69	0,49		1	1					2,65
	09:00	8,34	7,85	0,49		1					5	2,65
	10:00	8,56	8,10	0,46		1					5	2,65
	11:00	9,19	8,86	0,33		1					6	2,65
	12:00	9,68	9,18	0,50		1					6	2,65
	13:00	9,95	9,52	0,43		1					6	2,65
	14:00	9,88	9,60	0,28		1					7	2,65
	15:00	9,67	9,23	0,44		1					7	2,65
	16:00	9,60	9,38	0,22		1					7	2,65
	17:00	9,64	9,64	0,00		1					7	2,65
	18:00	10,27	10,27	0,00		1					7	2,65
	19:00	10,57	10,57	0,00		1					7	2,65
	20:00	10,49	10,49	0,00		1					7	2,65
	21:00	10,80	10,80	0,00		1					7	2,65
	22:00	11,42	11,42	0,00		1				2	7	2,65
	23:00	11,13	11,13	0,00		1				1	7	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026	00:00	10,44	10,44	0,00		1				1	7	2,65
	01:00	9,75	9,75	0,00		1	1			2		2,65
	02:00	9,22	9,22	0,00		1	1			2		2,65
	03:00	8,88	8,88	0,00		1	1			2		2,65
	04:00	8,79	8,79	0,00		1	1			2		2,65
	05:00	8,05	8,05	0,00		1	1			1		2,65
	06:00	7,72	7,72	0,00		1	1					2,65
	07:00	8,92	8,92	0,00		1	1			1		2,65
	08:00	7,91	7,91	0,00		1	1			2	1	2,65
	09:00	10,81	10,81	0,00		1	1			1	6	2,65
	10:00	11,22	11,22	0,00		1				1	7	2,65
	11:00	11,51	11,51	0,00		1				1	7	2,65
	12:00	12,06	12,06	0,00		1				2	7	2,65
	13:00	12,42	12,42	0,00		1				3	7	2,65
	14:00	12,54	12,53	0,00		1				3	7	2,65
	15:00	12,62	12,62	0,00		1				3	7	2,65
	16:00	12,76	12,76	0,00		1				3	7	2,65
	17:00	12,86	12,85	0,01		1				3	7	2,65
	18:00	13,05	13,00	0,05		1				3	7	2,65
	19:00	13,58	13,58	0,00		1	1			2	7	2,65
	20:00	13,62	13,59	0,04		1	1				7	2,65
	21:00	13,69	13,68	0,01		1	1				7	2,65
	22:00	13,16	12,92	0,24		1	1				7	2,65
	23:00	12,60	12,31	0,28		1	1				7	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Στο διάστημα 8:07 – 8:54 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω εργασιών στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026	00:00	11,53	11,28	0,25		1	1			1	6	2,65
	01:00	10,38	10,22	0,16		1	1			3	1	2,65
	02:00	9,52	9,49	0,03		1	1			3	1	2,65
	03:00	9,09	9,09	0,01		1	1			3		2,65
	04:00	9,16	9,10	0,05		1	1			2		2,65
	05:00	8,88	8,81	0,07		1	1			2		2,65
	06:00	8,92	8,73	0,19		1	1			2		2,65
	07:00	9,61	9,29	0,32		1	1			2		2,65
	08:00	10,32	10,09	0,23		1	1			2		2,65
	09:00	11,14	10,76	0,38		1					7	2,65
	10:00	11,38	11,11	0,27		1					7	2,65
	11:00	11,64	11,23	0,41		1				1	7	2,65
	12:00	12,24	11,46	0,78		1				1	7	2,65
	13:00	12,17	11,54	0,63		1				1	7	2,65
	14:00	12,43	11,95	0,48		1				1	7	2,65
	15:00	12,72	11,89	0,84		1				2	7	2,65
	16:00	12,63	12,08	0,55		1				2	7	2,65
	17:00	12,94	12,60	0,35		1				2	7	2,65
	18:00	13,02	12,84	0,18		1				2	7	2,65
	19:00	12,74	12,55	0,19		1				2	7	2,65
	20:00	13,06	12,55	0,52		1				3	7	2,65
	21:00	13,52	12,71	0,81		1				3	7	2,65
	22:00	13,02	11,78	1,25		1				2	7	2,65
	23:00	12,84	11,67	1,17		1				2	7	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026	00:00	12,03	11,03	0,99		1				2	7	2,65
	01:00	11,28	10,07	1,21		1	1			3		2,65
	02:00	10,48	9,24	1,24		1	1			3		2,65
	03:00	10,19	8,79	1,40		1	1			3		2,65
	04:00	9,57	8,03	1,55		1	1			3		2,65
	05:00	8,81	7,57	1,25		1	1			4		2,65
	06:00	8,93	7,18	1,75		1				5	1	2,65
	07:00	9,96	7,79	2,17		1				6	1	2,65
	08:00	10,62	8,19	2,43		1				6	1	2,65
	09:00	11,86	9,43	2,44		1				2	6	2,65
	10:00	12,34	9,85	2,49		1					7	2,65
	11:00	12,48	10,08	2,40		1					7	2,65
	12:00	13,06	10,52	2,54		1					7	2,65
	13:00	13,31	10,81	2,51		1				1	7	2,65
	14:00	13,20	10,80	2,40		1				1	7	2,65
	15:00	13,26	10,69	2,57		1					7	2,65
	16:00	13,10	10,49	2,61		1					7	2,65
	17:00	13,13	10,53	2,61		1					7	2,65
	18:00	13,32	10,71	2,61		1					7	2,65
	19:00	13,65	11,05	2,61		1				1	7	2,65
	20:00	13,59	11,08	2,51		1				1	7	2,65
	21:00	13,56	10,95	2,61		1				1	7	2,65
	22:00	13,02	10,41	2,61		1					7	2,65
	23:00	12,29	9,69	2,61		1					7	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Στο διάστημα 8:00 – 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026	00:00	11,48	8,87	2,61		1	1				5	2,65
	01:00	10,63	8,02	2,61		1	1					2,65
	02:00	10,04	7,43	2,61		1	1					2,65
	03:00	9,31	6,70	2,61		1	1					2,65
	04:00	8,55	5,94	2,61		1	1					2,65
	05:00	8,86	6,25	2,61		1	1					2,65
	06:00	8,99	6,39	2,61		1	1					2,65
	07:00	9,90	7,29	2,61		1	1					2,65
	08:00	10,60	8,00	2,61		1	1					2,65
	09:00	10,79	9,35	1,44		1					6	2,65
	10:00	11,08	9,91	1,18		1					7	2,65
	11:00	11,38	10,21	1,18		1					7	2,65
	12:00	11,89	10,71	1,18		1				1	7	2,65
	13:00	12,05	10,88	1,18		1				1	7	2,65
	14:00	12,02	10,84	1,18		1				1	7	2,65
	15:00	11,99	10,82	1,18		1				1	7	2,65
	16:00	11,91	10,73	1,18		1				1	7	2,65
	17:00	11,90	10,72	1,18		1					7	2,65
	18:00	12,42	11,24	1,18		1				1	7	2,65
	19:00	12,67	11,49	1,18		1				1	7	2,65
	20:00	12,68	11,50	1,18		1				1	7	2,65
	21:00	12,23	11,05	1,18		1				2	7	2,65
	22:00	11,46	10,28	1,18		1					7	2,65
	23:00	10,87	9,69	1,18		1					7	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026	00:00	10,04	8,86	1,18		1	1				5	2,65
	01:00	9,38	8,20	1,18		1	1					2,65
	02:00	8,77	7,60	1,18		1	1					2,65
	03:00	8,57	7,39	1,18		1	1					2,65
	04:00	8,51	7,34	1,17		1	1					2,65
	05:00	8,30	7,17	1,13		1	1					2,65
	06:00	8,32	7,19	1,13		1	1					2,65
	07:00	9,50	8,32	1,18		1	1					2,65
	08:00	10,14	8,96	1,18		1	1			2		2,65
	09:00	9,99	8,81	1,18		1					6	2,65
	10:00	11,08	9,91	1,18		1					7	2,65
	11:00	11,58	10,40	1,18		1					7	2,65
	12:00	11,79	10,62	1,18		1					7	2,65
	13:00	11,83	10,65	1,18		1				1	7	2,65
	14:00	11,77	10,59	1,18		1				1	7	2,65
	15:00	11,58	10,40	1,18		1				1	7	2,65
	16:00	11,62	10,44	1,18		1				1	7	2,65
	17:00	11,66	10,48	1,18		1				1	7	2,65
	18:00	11,96	10,78	1,18		1					7	2,65
	19:00	12,51	11,33	1,18		1				1	7	2,65
	20:00	12,06	10,88	1,18		1				1	7	2,65
	21:00	10,82	9,64	1,18		1					7	2,65
	22:00	10,17	8,99	1,18		1					6	2,65
	23:00	9,52	8,34	1,18		1					6	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση