ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2026	00:00	7,53	7,25	0,28		1	1				2,65
	01:00	7,10	6,67	0,43		1	1				2,65
	02:00	6,68	6,32	0,35		1	1				2,65
	03:00	6,59	6,39	0,20		1	1				2,65
	04:00	6,26	6,21	0,04		1	1				2,65
	05:00	5,90	5,90	0,00		1	1				2,65
	06:00	6,32	6,32	0,00		1	1				2,65
	07:00	6,95	6,95	0,00		1	1				2,65
	08:00	6,49	6,49	0,00		1	1			1	2,65
	09:00	6,69	6,69	0,00		1				4	2,65
	10:00	7,13	7,13	0,00		1				4	2,65
	11:00	7,57	7,49	0,07		1				4	2,65
	12:00	8,07	7,79	0,28		1				5	2,65
	13:00	8,24	7,88	0,36		1				5	2,65
	14:00	7,98	7,72	0,25		1				5	2,65
	15:00	8,31	7,97	0,34		1				6	2,65
	16:00	8,52	8,19	0,33		1				6	2,65
	17:00	8,67	8,37	0,30		1				6	2,65
	18:00	8,85	8,61	0,24		1	1			5	2,65
	19:00	9,42	9,27	0,15		1	1			2	2,65
	20:00	9,45	9,38	0,07		1	1			2	2,65
	21:00	9,72	9,10	0,62		1	1			3	2,65
	22:00	9,03	8,31	0,72		1	1			3	2,65
	23:00	8,48	7,21	1,26		1	1			2	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 2MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026	00:00	7,94	6,50	1,44		1	1				2,09
	01:00	7,70	7,09	0,62		1	1				0,85
	02:00	7,04	6,38	0,65		1	1				0,85
	03:00	6,83	6,19	0,64		1	1				0,85
	04:00	6,83	6,10	0,73		1	1				0,92
	05:00	6,41	4,80	1,60			1			1	2,51
	06:00	6,25	4,24	2,01			1				2,65
	07:00	6,29	5,32	0,96			1			2	2,65
	08:00	7,03	5,74	1,30			1			3	2,65
	09:00	7,60	6,49	1,11			1			4	2,65
	10:00	7,40	6,23	1,17			1			4	2,65
	11:00	7,66	6,15	1,51			1			4	2,65
	12:00	8,28	6,50	1,78			1			4	2,65
	13:00	8,39	6,44	1,95			1			4	2,65
	14:00	8,22	6,26	1,96			1			4	2,65
	15:00	8,21	5,87	2,35			1			4	2,65
	16:00	7,92	5,49	2,42			1			3	2,65
	17:00	8,12	5,52	2,60			1			3	2,65
	18:00	8,88	6,29	2,59			1			3	2,65
	19:00	9,12	7,46	1,66			1			4	2,65
	20:00	9,38	7,31	2,07		1	1			2	2,65
	21:00	9,69	7,74	1,94		1	1			2	2,65
	22:00	10,49	8,83	1,66		1	1			3	2,65
	23:00	8,41	8,33	0,08		1	1			2	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Μισθωμένη ισχύς 2MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026	00:00	7,91	7,04	0,87		1	1				1,88
	01:00	7,20	6,72	0,48		1	1				0,76
	02:00	6,73	6,36	0,38		1	1				0,60
	03:00	7,14	6,36	0,78		1	1				0,60
	04:00	6,23	6,23	0,00		1	1			1	0,60
	05:00	5,43	5,43	0,00			1			3	0,60
	06:00	6,28	6,28	0,00			1			3	0,60
	07:00	7,55	7,55	0,00			1			4	0,60
	08:00	8,07	8,07	0,00			1			6	0,60
	09:00	8,13	8,13	0,00			1			6	0,70
	10:00	8,20	8,20	0,00			1			6	2,65
	11:00	8,51	8,49	0,01			1			6	2,65
	12:00	8,87	8,79	0,09			1			6	2,65
	13:00	8,83	8,06	0,77			1			6	2,65
	14:00	8,62	7,92	0,70			1			6	2,65
	15:00	8,49	7,80	0,69			1			6	2,65
	16:00	8,52	7,98	0,55			1			6	2,65
	17:00	9,71	8,29	1,42			1			6	2,65
	18:00	8,58	8,47	0,11		1	1			4	2,65
	19:00	9,40	8,35	1,06		1	1			2	2,65
	20:00	9,82	8,80	1,02		1	1			2	2,65
	21:00	9,95	9,71	0,25		1	1			2	2,65
	22:00	10,50	9,12	1,38		1	1			2	2,65
	23:00	8,67	8,67	0,00		1	1			2	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 2MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026	00:00	8,43	8,43	0,00		1	1				2,65
	01:00	7,92	7,91	0,01		1	1				2,65
	02:00	7,21	7,09	0,12		1	1				2,65
	03:00	6,65	5,97	0,68		1	1				2,65
	04:00	7,14	6,47	0,67		1	1			1	2,65
	05:00	7,07	6,89	0,17		1				3	2,65
	06:00	7,29	6,96	0,33		1				4	2,65
	07:00	7,98	7,57	0,42		1				5	2,65
	08:00	7,75	7,64	0,11		1				5	2,65
	09:00	7,22	6,55	0,68		1				5	2,65
	10:00	7,67	6,86	0,81		1				5	2,65
	11:00	8,14	6,14	2,00		1				4	2,65
	12:00	8,83	6,50	2,33		1				4	2,65
	13:00	9,05	7,09	1,96		1				5	2,65
	14:00	8,83	6,98	1,86		1				5	2,65
	15:00	8,97	6,98	1,99		1				4	2,65
	16:00	8,83	6,95	1,88		1				5	2,65
	17:00	8,98	7,01	1,97		1				5	2,65
	18:00	9,25	7,26	2,00		1				5	2,65
	19:00	9,60	7,64	1,96		1				5	2,65
	20:00	9,20	7,27	1,93		1				5	2,65
	21:00	9,92	7,93	1,99		1				5	2,65
	22:00	9,43	7,45	1,98		1				5	2,65
	23:00	8,82	6,94	1,88		1				5	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 2MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026	00:00	8,32	6,46	1,86		1	1			1	2,65
	01:00	7,95	6,42	1,54		1	1				2,65
	02:00	7,62	6,79	0,83		1	1				2,65
	03:00	7,57	6,62	0,94		1	1				2,65
	04:00	6,97	6,68	0,30		1	1				2,65
	05:00	6,55	6,44	0,11		1	1				2,65
	06:00	7,24	7,07	0,17		1	1				2,65
	07:00	8,14	7,93	0,21		1	1				2,65
	08:00	8,03	7,75	0,27		1	1			3	2,65
	09:00	8,15	7,92	0,22		1	1			3	2,65
	10:00	8,88	8,65	0,23		1	1			3	2,65
	11:00	8,70	8,59	0,11		1	1			3	2,65
	12:00	9,02	8,74	0,29		1	1			3	2,65
	13:00	9,15	8,79	0,36		1	1			3	2,65
	14:00	9,00	8,76	0,24		1	1			3	2,65
	15:00	8,96	8,86	0,11		1	1			3	2,65
	16:00	8,94	8,93	0,01		1	1			3	2,65
	17:00	9,27	9,27	0,00		1	1			3	2,65
	18:00	9,51	9,51	0,00		1	1			3	2,65
	19:00	9,59	9,59	0,00		1	1			3	2,65
	20:00	9,39	9,39	0,00		1	1			3	2,65
	21:00	9,22	9,22	0,00		1	1			3	2,65
	22:00	8,50	8,50	0,00		1	1			3	2,65
	23:00	7,62	7,62	0,00		1	1			3	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 2MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 6 Ιουνίου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 6 Ιουνίου 2026	00:00	6,89	6,89	0,00		1	1				2,65
	01:00	6,35	6,35	0,00		1	1				2,65
	02:00	5,93	5,93	0,00		1	1				2,65
	03:00	5,92	5,91	0,01		1	1				2,65
	04:00	5,73	5,58	0,16		1	1			1	2,65
	05:00	5,55	5,30	0,25		1				2	2,65
	06:00	5,35	5,04	0,31		1				2	2,65
	07:00	5,67	5,33	0,35		1				2	2,65
	08:00	6,98	6,68	0,29		1				4	2,65
	09:00	7,09	6,89	0,20		1				4	2,65
	10:00	7,49	7,24	0,25		1				4	2,65
	11:00	7,61	7,32	0,29		1				4	2,65
	12:00	7,64	7,54	0,11		1				4	2,65
	13:00	7,84	7,72	0,12		1				4	2,65
	14:00	7,73	7,73	0,00		1				5	2,65
	15:00	7,57	7,57	0,00		1				5	2,65
	16:00	7,47	7,47	0,00		1				5	2,65
	17:00	7,68	7,68	0,00		1				5	2,65
	18:00	8,16	8,16	0,00		1				5	2,65
	19:00	8,65	8,65	0,00		1				6	2,65
	20:00	8,59	8,59	0,00		1				6	2,65
	21:00	8,83	8,83	0,00		1				6	2,65
	22:00	8,39	8,39	0,00		1				6	2,65
	23:00	7,62	7,58	0,04		1				6	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 2MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 7 Ιουνίου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή, 7 Ιουνίου 2026	00:00	6,56	6,56	0,00		1				4	2,65
	01:00	5,92	5,92	0,00		1				3	2,65
	02:00	5,60	5,59	0,01		1				3	2,65
	03:00	5,49	5,48	0,01		1				2	2,65
	04:00	5,35	5,34	0,01		1				2	2,65
	05:00	4,75	4,73	0,02		1				2	2,65
	06:00	4,72	4,71	0,01		1				1	2,65
	07:00	5,84	5,84	0,00		1				3	2,65
	08:00	6,42	6,41	0,01		1				4	2,65
	09:00	6,63	6,63	0,00		1				4	2,65
	10:00	7,04	6,98	0,06		1	1			4	2,65
	11:00	7,27	7,12	0,14			1			4	2,65
	12:00	7,67	7,55	0,11			1			5	2,65
	13:00	7,69	7,61	0,08			1			5	2,65
	14:00	7,49	7,44	0,05			1			5	2,65
	15:00	7,41	7,37	0,04			1			4	2,65
	16:00	7,40	7,39	0,01			1			4	2,65
	17:00	7,59	7,59	0,01			1			5	2,65
	18:00	8,13	8,13	0,00			1			5	2,65
	19:00	8,41	8,41	0,00			1			6	2,65
	20:00	8,36	8,36	0,00		1	1			4	2,65
	21:00	8,60	8,60	0,00		1	1			3	2,65
	22:00	8,00	7,94	0,06		1	1			2	2,65
	23:00	8,63	8,50	0,13		1	1			2	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 2MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026			
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x2)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026	00:00	8,13	7,81	0,32		1	1			1		2,65
	01:00	7,78	7,16	0,62		1	1					2,65
	02:00	7,10	6,44	0,66		1	1					2,65
	03:00	6,99	6,19	0,80		1	1					2,65
	04:00	7,07	5,81	1,27		1	1					2,65
	05:00	6,84	5,40	1,45			1			2		2,65
	06:00	7,06	5,63	1,42			1			2		2,65
	07:00	6,92	5,49	1,43			1			2		2,65
	08:00	7,64	5,76	1,88			1			3		2,65
	09:00	8,33	6,18	2,15			1			3		2,65
	10:00	8,22	6,42	1,79			1			4		2,65
	11:00	8,24	6,44	1,81			1			4		2,65
	12:00	8,72	6,62	2,10			1			4		2,65
	13:00	8,99	7,27	1,73			1			5		2,65
	14:00	8,88	6,71	2,17			1			5		2,65
	15:00	8,87	6,57	2,30			1			5		2,65
	16:00	8,73	7,02	1,71			1			4		2,65
	17:00	9,11	7,17	1,94			1			5		2,65
	18:00	9,28	7,60	1,68			1			5		2,65
	19:00	9,55	8,31	1,24			1			5		2,65
	20:00	9,57	8,41	1,16		1	1			2		2,65
	21:00	9,69	8,78	0,91		1	1			3		2,65
	22:00	9,12	7,69	1,43		1	1			2		2,65
	23:00	8,41	7,47	0,95		1	1			2		2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026			
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x2)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026	00:00	8,01	7,31	0,71		1	1					2,65
	01:00	7,54	6,61	0,93		1	1					2,65
	02:00	7,11	5,97	1,14		1	1					2,65
	03:00	7,25	6,09	1,16		1	1					2,65
	04:00	7,28	6,21	1,07		1	1					2,65
	05:00	7,06	5,74	1,31		1	1					2,65
	06:00	7,35	5,91	1,44		1	1					2,65
	07:00	7,82	6,19	1,63		1	1					2,65
	08:00	8,04	6,39	1,65			1			1	2	2,65
	09:00	8,06	6,41	1,65			1			1	2	2,65
	10:00	8,52	7,08	1,44			1			2	2	2,65
	11:00	8,58	6,86	1,72			1			2	2	2,65
	12:00	8,70	7,12	1,58			1			2	2	2,65
	13:00	8,95	6,86	2,09			1			2	2	2,65
	14:00	9,18	7,06	2,12			1			2	2	2,65
	15:00	9,19	7,23	1,96			1			2	2	2,65
	16:00	9,15	7,62	1,53			1			2	2	2,65
	17:00	9,33	7,70	1,63			1			2	2	2,65
	18:00	9,75	9,04	0,72		1	1			2	2	2,65
	19:00	10,15	9,60	0,55		1	1				2	2,65
	20:00	9,83	9,57	0,26		1	1				2	2,65
	21:00	10,02	9,57	0,45		1	1				2	2,65
	22:00	9,81	9,29	0,52		1	1				2	2,65
	23:00	8,95	8,17	0,78		1	1				2	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026			
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x2)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026	00:00	8,48	7,56	0,92		1	1					2,65
	01:00	8,15	7,06	1,09		1	1					2,65
	02:00	7,68	6,83	0,85		1	1					2,65
	03:00	7,62	6,79	0,83		1	1					2,65
	04:00	7,69	6,45	1,23		1	1					2,65
	05:00	7,57	6,04	1,53		1	1					2,65
	06:00	7,95	5,84	2,12		1	1					2,65
	07:00	8,72	6,59	2,13		1	1					2,65
	08:00	8,72	6,41	2,31		1				1	2	2,65
	09:00	9,01	6,78	2,23		1				2	2	2,65
	10:00	9,16	7,20	1,96		1				3	2	2,65
	11:00	9,40	7,35	2,04		1				3	2	2,65
	12:00	9,61	7,54	2,06		1				3	2	2,65
	13:00	9,65	7,73	1,92		1				3	2	2,65
	14:00	9,51	7,72	1,79		1				4	2	2,65
	15:00	9,52	8,13	1,39		1				4	2	2,65
	16:00	9,31	8,39	0,92		1				4	2	2,65
	17:00	9,06	7,82	1,23		1				4	2	2,65
	18:00	9,97	8,88	1,09		1				4	2	2,65
	19:00	10,25	9,69	0,56		1	1			1	2	2,65
	20:00	10,40	9,93	0,46		1	1			1	2	2,65
	21:00	10,51	10,18	0,33		1	1			1	2	2,65
	22:00	10,11	9,67	0,43		1	1			1	2	2,65
	23:00	9,29	8,74	0,55		1	1			1	2	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026			
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,500	5,500	5,500	0,000	0,000	0,800	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x2)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026	00:00	8,84	8,07	0,77		1	1				2	2,65
	01:00	8,31	7,48	0,84		1	1				1	2,65
	02:00	7,76	7,22	0,53		1	1					2,65
	03:00	7,77	7,16	0,61		1	1					2,65
	04:00	7,73	6,56	1,17		1	1					2,65
	05:00	7,01	5,87	1,14		1	1					2,65
	06:00	7,11	6,16	0,95		1	1					2,65
	07:00	8,64	7,88	0,76		1	1				1	2,65
	08:00	8,85	7,90	0,95		1	1			1	2	1,22
	09:00	9,12	8,28	0,84		1	1			1	2	1,20
	10:00	9,08	8,30	0,78		1	1			1	2	1,20
	11:00	9,22	8,35	0,87		1	1			1	2	1,20
	12:00	9,52	8,65	0,86		1	1			1	2	1,20
	13:00	9,72	9,11	0,61		1	1			1	2	1,20
	14:00	9,63	9,30	0,33		1	1				2	1,20
	15:00	9,66	9,54	0,12		1	1				2	1,20
	16:00	9,70	9,65	0,05		1	1				2	1,20
	17:00	9,73	9,71	0,02		1	1				2	1,20
	18:00	10,04	10,04	0,00		1	1			1	2	1,20
	19:00	10,47	10,47	0,00		1	1			2	2	1,20
	20:00	10,46	10,46	0,00		1	1			2	2	1,20
	21:00	10,69	10,69	0,00		1	1			2	2	1,20
	22:00	10,16	10,16	0,00		1	1			2	2	1,20
	23:00	9,52	9,52	0,00		1	1			2	2	1,20

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026			
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,500	5,500	5,500	0,000	0,000	0,800	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x2)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026	00:00	8,94	8,94	0,00		1	1				2	1,20
	01:00	8,22	8,22	0,00		1	1				2	1,20
	02:00	7,83	7,83	0,00		1	1				1	1,20
	03:00	7,73	7,73	0,00		1	1					1,20
	04:00	7,51	7,49	0,01		1	1					1,20
	05:00	7,47	7,39	0,08		1	1					1,20
	06:00	8,00	8,00	0,00		1	1				1	1,20
	07:00	8,81	8,81	0,00		1	1				2	1,20
	08:00	9,32	9,32	0,00		1	1				2	1,20
	09:00	9,39	9,39	0,00		1	1				2	1,20
	10:00	10,08	10,08	0,00		1	1			1	2	1,20
	11:00	10,20	10,19	0,01		1	1			1	2	1,20
	12:00	10,33	10,32	0,01		1	1			1	2	1,20
	13:00	10,20	10,20	0,00		1	1			1	2	1,20
	14:00	10,30	10,30	0,00		1	1			1	2	1,20
	15:00	10,32	10,29	0,03		1	1			1	2	1,20
	16:00	10,42	10,39	0,03		1	1			1	2	1,20
	17:00	10,50	10,50	0,00		1	1			1	2	1,20
	18:00	10,42	10,42	0,00		1	1			1	2	1,20
	19:00	10,90	10,90	0,00		1	1			1	2	1,20
	20:00	10,34	10,33	0,01		1	1			1	2	1,20
	21:00	9,74	9,38	0,36		1	1			1	2	1,20
	22:00	8,89	8,08	0,81		1	1				2	1,20
	23:00	8,11	7,47	0,64		1	1				2	1,20

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,500	5,500	5,500	0,000	0,000	0,800	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x2)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026	00:00	7,38	7,34	0,04		1	1					1,20
	01:00	6,70	6,54	0,16		1	1					1,20
	02:00	6,39	6,28	0,11		1	1					1,20
	03:00	6,20	5,43	0,77		1	1					1,20
	04:00	6,07	5,38	0,69		1	1					1,20
	05:00	5,96	4,42	1,53		1	1				1	2,19
	06:00	6,13	4,14	1,99		1					1	2,65
	07:00	6,58	4,38	2,21		1					1	2,65
	08:00	7,21	4,83	2,38		1					2	2,65
	09:00	7,54	5,15	2,39		1					2	2,65
	10:00	7,85	5,37	2,48		1					2	2,65
	11:00	7,83	5,52	2,31		1					2	2,65
	12:00	8,21	6,52	1,68		1				1	2	2,65
	13:00	8,45	6,59	1,87		1				1	2	2,65
	14:00	8,10	5,85	2,25		1				1	2	2,65
	15:00	7,88	5,57	2,31		1				1	2	2,65
	16:00	7,67	5,49	2,18		1				1	2	2,65
	17:00	7,82	5,64	2,18		1				1	2	2,65
	18:00	8,15	6,19	1,96		1				1	2	2,65
	19:00	8,48	6,76	1,72		1				1	2	2,65
	20:00	8,63	7,12	1,51		1				1	2	2,65
	21:00	8,64	7,08	1,56		1				2	2	2,65
	22:00	8,03	5,99	2,04		1				1	2	2,65
	23:00	7,26	5,13	2,12		1					2	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 14 Ιουνίου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,500	5,500	5,500	0,000	0,000	0,800	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x2)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή, 14 Ιουνίου 2026	00:00	6,71	4,67	2,04		1	1				2	2,65
	01:00	6,14	4,09	2,06			1				2	2,65
	02:00	5,84	3,70	2,14			1				1	2,65
	03:00	5,73	3,50	2,23			1				1	2,65
	04:00	5,64	3,23	2,41			1				1	2,65
	05:00	5,57	3,09	2,47			1					2,65
	06:00	5,75	3,23	2,51			1					2,65
	07:00	5,99	3,79	2,21			1				1	2,48
	08:00	6,56	5,15	1,41			1				2	1,80
	09:00	6,65	4,94	1,71			1				2	2,11
	10:00	6,61	4,62	1,99			1				2	2,20
	11:00	6,94	4,97	1,97			1				2	2,20
	12:00	7,47	5,40	2,07			1				2	2,53
	13:00	7,47	5,25	2,22			1			1	2	2,65
	14:00	7,37	5,65	1,72			1			1	2	2,65
	15:00	7,08	5,69	1,39			1			1	2	2,65
	16:00	6,98	6,00	0,98			1			1	2	2,65
	17:00	7,25	6,45	0,81			1			1	2	2,65
	18:00	7,74	7,23	0,52			1			2	2	2,65
	19:00	8,06	7,92	0,15			1			3	2	2,65
	20:00	8,21	8,13	0,07			1			3	2	2,65
	21:00	8,52	8,38	0,14			1			3	2	2,65
	22:00	9,12	9,01	0,12		1	1				2	2,65
	23:00	8,90	8,83	0,08		1	1				2	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,500	5,500	5,500	0,000	0,000	0,800	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x2)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026	00:00	8,43	8,34	0,09		1	1			2		2,65
	01:00	8,03	8,00	0,04		1	1			1		2,65
	02:00	7,60	7,56	0,03		1	1					2,65
	03:00	7,34	7,32	0,02		1	1					2,65
	04:00	7,00	6,99	0,02		1	1					2,65
	05:00	7,00	7,00	0,00		1	1					2,65
	06:00	7,26	7,26	0,00		1	1					2,65
	07:00	7,95	7,95	0,00		1	1					2,65
	08:00	7,97	7,97	0,00		1	1			2		2,65
	09:00	8,63	8,59	0,04		1	1			2		2,65
	10:00	9,10	9,10	0,00		1	1			2		2,65
	11:00	9,17	9,17	0,00		1	1			2		2,65
	12:00	9,56	9,56	0,00		1	1			3		2,65
	13:00	9,88	9,88	0,00		1	1			3		2,65
	14:00	9,61	9,61	0,00		1	1			3		2,65
	15:00	9,50	9,50	0,00		1	1			3		2,65
	16:00	9,29	9,29	0,00		1	1			3		2,65
	17:00	9,58	9,58	0,00		1	1			3		2,65
	18:00	10,04	10,04	0,00		1	1			3		2,65
	19:00	10,52	10,52	0,00		1	1			4		2,65
	20:00	10,26	10,26	0,00		1	1			5		2,65
	21:00	10,41	10,41	0,00		1	1			5		2,65
	22:00	9,88	9,88	0,00		1	1			4		2,65
	23:00	9,22	9,22	0,00		1	1			4		2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,500	5,500	5,500	0,000	0,000	0,800	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x2)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026	00:00	8,68	8,67	0,00		1	1			3		2,65
	01:00	8,01	8,01	0,00		1	1			2		2,65
	02:00	7,68	7,68	0,00		1	1			2		2,65
	03:00	7,71	7,71	0,00		1	1			1		2,65
	04:00	7,67	7,67	0,00		1	1			1		2,65
	05:00	7,34	7,34	0,00		1	1			1		2,65
	06:00	7,54	7,54	0,00		1	1					2,65
	07:00	8,40	8,40	0,00		1	1			1		2,65
	08:00	8,66	8,66	0,00		1	1			3		2,65
	09:00	8,83	8,83	0,00		1	1			3		2,65
	10:00	9,00	9,00	0,00		1	1			3		2,65
	11:00	9,20	9,20	0,00		1	1			3		2,65
	12:00	9,60	9,60	0,00		1	1			3		2,65
	13:00	10,00	10,00	0,00		1	1			4		2,65
	14:00	9,89	9,89	0,00		1	1			4		2,65
	15:00	9,92	9,92	0,00		1	1			4		2,65
	16:00	10,04	10,04	0,00		1	1			4		2,65
	17:00	10,34	10,34	0,00		1	1			4		2,65
	18:00	10,54	10,54	0,00		1	1			4		2,65
	19:00	10,90	10,90	0,00		1	1			5		2,65
	20:00	10,71	10,71	0,00		1	1			5		2,65
	21:00	11,11	11,11	0,00		1	1			5		2,65
	22:00	10,56	10,56	0,00		1	1			5		2,65
	23:00	9,91	9,91	0,00		1	1			4		2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	0,000	0,000	0,800	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x2)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026	00:00	9,33	9,33	0,00		1	1			3		2,65
	01:00	8,51	8,51	0,00		1	1			2		2,65
	02:00	8,09	8,09	0,00		1	1			2		2,65
	03:00	7,93	7,93	0,00		1	1			2		2,65
	04:00	7,83	7,83	0,00		1	1			2		2,65
	05:00	7,94	7,94	0,00		1	1			2		2,65
	06:00	7,95	7,95	0,00		1	1			1		2,65
	07:00	8,56	8,56	0,01		1	1			2		2,65
	08:00	8,98	8,97	0,01		1	1			2	2	2,65
	09:00	9,26	9,17	0,09		1	1			2	2	2,65
	10:00	9,41	9,17	0,23		1	1			2	2	2,65
	11:00	9,92	9,81	0,11		1	1			2	2	2,65
	12:00	9,93	9,83	0,10		1	1			2	2	2,65
	13:00	10,01	9,83	0,18		1	1			3	2	2,65
	14:00	9,93	9,45	0,48		1	1			2	2	2,65
	15:00	10,14	9,68	0,45		1	1			1	2	2,65
	16:00	10,18	9,91	0,27		1	1			2	2	2,65
	17:00	10,38	10,09	0,28		1	1			3	2	2,65
	18:00	10,51	10,43	0,07		1	1			3	2	2,65
	19:00	10,93	10,70	0,23		1	1			3	2	2,65
	20:00	10,78	10,50	0,28		1	1			3	2	2,65
	21:00	10,76	10,25	0,52		1	1			3	2	2,65
	22:00	10,41	9,55	0,86		1	1			3	2	2,65
	23:00	9,79	7,96	1,83		1	1			1	2	2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026			
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,500	5,500	5,500	0,000	0,000	0,800	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x2)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026	00:00	9,37	7,34	2,03		1	1					2,65
	01:00	8,82	7,47	1,34		1	1			1		2,65
	02:00	8,12	6,33	1,79		1	1					2,65
	03:00	8,17	6,68	1,49		1	1					2,65
	04:00	7,71	5,86	1,85		1				2		2,65
	05:00	7,63	5,58	2,04		1				3		2,65
	06:00	7,80	5,43	2,37		1				3		2,65
	07:00	8,36	5,92	2,44		1				3		2,65
	08:00	8,90	7,00	1,90		1				2	2	2,65
	09:00	9,19	7,25	1,95		1				2	2	2,65
	10:00	9,31	7,31	2,00		1				3	2	2,65
	11:00	9,61	7,62	1,99		1				3	2	2,65
	12:00	10,20	7,99	2,21		1				3	2	2,65
	13:00	10,08	7,48	2,60		1				3	2	2,65
	14:00	9,83	7,23	2,60		1				3	2	2,65
	15:00	9,63	7,04	2,59		1				2	2	2,65
	16:00	9,63	7,05	2,58		1				2	2	2,65
	17:00	10,03	7,44	2,59		1				2	2	2,65
	18:00	10,55	8,03	2,51		1				3	2	2,65
	19:00	11,16	8,64	2,52		1	1			2	2	2,65
	20:00	11,17	8,77	2,41		1	1				2	2,65
	21:00	11,09	8,51	2,58		1	1				2	2,65
	22:00	10,56	7,96	2,60		1	1				2	2,65
	23:00	9,84	7,30	2,54		1	1				2	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,500	5,500	5,500	0,000	0,000	0,800	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x2)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026	00:00	9,53	7,04	2,49		1	1					2,65
	01:00	8,95	6,48	2,47		1				3		2,65
	02:00	8,35	5,77	2,57		1				3		2,65
	03:00	8,34	5,75	2,59		1				3		2,65
	04:00	8,16	5,55	2,60		1				3		2,65
	05:00	8,08	5,47	2,61		1				3		2,65
	06:00	8,21	5,60	2,61		1				2		2,65
	07:00	8,37	5,76	2,60		1				3		2,65
	08:00	8,39	5,78	2,61		1					2	2,65
	09:00	8,49	5,88	2,61		1					2	2,65
	10:00	8,56	5,95	2,61		1					2	2,65
	11:00	9,08	6,47	2,61		1				1	2	2,65
	12:00	9,00	6,40	2,61		1				1	2	2,65
	13:00	9,07	6,47	2,61		1				1	2	2,65
	14:00	9,17	6,56	2,61		1				1	2	2,65
	15:00	9,19	6,58	2,61		1				1	2	2,65
	16:00	9,10	6,49	2,61		1				1	2	2,65
	17:00	9,15	6,55	2,61		1				1	2	2,65
	18:00	9,66	7,05	2,61		1				2	2	2,65
	19:00	9,79	7,18	2,61		1				2	2	2,65
	20:00	9,42	6,81	2,61		1				2	2	2,65
	21:00	8,92	6,32	2,60		1				1	2	2,65
	22:00	8,48	6,10	2,38		1				1	2	2,65
	23:00	7,80	5,46	2,34		1				1	2	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 20 Ιουνίου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,500	5,500	5,500	0,000	0,000	0,800	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x2)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 20 Ιουνίου 2026	00:00	7,31	4,82	2,49		1				1		2,65
	01:00	6,81	4,26	2,54		1				1		2,65
	02:00	6,36	3,78	2,58		1						2,65
	03:00	6,24	3,64	2,60		1						2,65
	04:00	5,97	3,40	2,57		1						2,65
	05:00	5,96	3,40	2,56		1						2,65
	06:00	6,25	3,65	2,61		1						2,65
	07:00	6,55	4,00	2,54		1						2,59
	08:00	6,96	5,53	1,43		1					2	1,84
	09:00	7,25	5,56	1,68		1					2	2,30
	10:00	7,37	4,76	2,61		1					2	2,65
	11:00	7,27	4,66	2,61		1					2	2,65
	12:00	7,57	4,96	2,61		1					2	2,65
	13:00	7,83	5,22	2,61		1					2	2,65
	14:00	7,82	5,23	2,59		1					2	2,65
	15:00	7,85	5,45	2,39		1					2	2,65
	16:00	7,71	5,17	2,54		1					2	2,65
	17:00	7,96	5,36	2,60		1					2	2,65
	18:00	8,51	6,09	2,42		1					2	2,65
	19:00	8,73	6,29	2,44		1				1	2	2,65
	20:00	8,82	6,54	2,28		1				1	2	2,65
	21:00	8,80	6,61	2,19		1				1	2	2,65
	22:00	8,39	6,18	2,21		1				1	2	2,65
	23:00	7,67	5,88	1,79		1				1	2	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	0,000	0,000	0,800	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x2)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026	00:00	7,18	5,19	1,98		1				2		2,65
	01:00	6,54	4,50	2,04		1				1		2,65
	02:00	6,15	3,88	2,27		1						2,65
	03:00	5,80	3,35	2,46		1						2,65
	04:00	5,79	3,23	2,56		1						2,65
	05:00	5,64	3,04	2,60		1						2,65
	06:00	5,99	3,40	2,59		1						2,65
	07:00	6,41	3,85	2,56		1						2,63
	08:00	6,57	5,16	1,41		1					2	1,46
	09:00	6,85	5,42	1,42		1					2	1,65
	10:00	6,77	5,35	1,42		1					2	2,08
	11:00	7,60	5,28	2,32		1					2	2,63
	12:00	7,87	5,42	2,45		1					2	2,65
	13:00	7,99	5,38	2,61		1					2	2,65
	14:00	7,81	5,24	2,56		1					2	2,65
	15:00	7,64	5,27	2,38		1					2	2,65
	16:00	7,63	5,19	2,44		1					2	2,65
	17:00	7,71	5,32	2,40		1					2	2,65
	18:00	8,16	5,85	2,30		1					2	2,65
	19:00	8,49	6,05	2,44		1				1	2	2,65
	20:00	8,54	6,30	2,24		1				1	2	2,65
	21:00	8,78	6,84	1,94		1				1	2	2,65
	22:00	9,61	8,31	1,30		1				3	2	2,65
	23:00	9,25	7,99	1,25		1	1			1	2	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026			
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,500	5,500	5,500	0,000	0,000	0,800	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x2)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026	00:00	9,18	7,29	1,90		1	1					2,65
	01:00	8,77	6,35	2,42		1	1					2,65
	02:00	8,39	5,87	2,52		1	1					2,65
	03:00	8,19	6,01	2,18		1	1					2,65
	04:00	8,18	5,65	2,53		1	1					2,65
	05:00	8,06	5,47	2,59		1				2		2,65
	06:00	8,15	5,57	2,58		1				2		2,65
	07:00	8,42	6,35	2,06		1				3		2,65
	08:00	8,95	6,73	2,22		1				2	2	2,65
	09:00	9,33	7,15	2,18		1				2	2	2,65
	10:00	9,65	7,58	2,07		1				3	2	2,65
	11:00	9,88	7,75	2,13		1				3	2	2,65
	12:00	9,96	7,50	2,46		1				3	2	2,65
	13:00	10,08	7,60	2,48		1				3	2	2,65
	14:00	10,08	7,66	2,42		1				3	2	2,65
	15:00	10,05	7,46	2,59		1				3	2	2,65
	16:00	10,01	7,41	2,60		1				3	2	2,65
	17:00	10,34	7,88	2,46		1				3	2	2,65
	18:00	10,69	8,40	2,29		1				3	2	2,65
	19:00	10,86	9,20	1,66		1	1				2	2,65
	20:00	11,09	9,57	1,52		1	1				2	2,65
	21:00	11,24	9,98	1,26		1	1				2	2,65
	22:00	10,76	8,79	1,97		1	1				2	2,65
	23:00	9,99	8,03	1,97		1	1				2	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,500	5,500	5,500	0,000	0,000	0,800	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x2)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026	00:00	9,71	7,96	1,75		1	1					2,65
	01:00	9,01	6,94	2,07		1	1					2,65
	02:00	8,54	6,18	2,36		1	1					2,65
	03:00	8,44	6,09	2,34		1	1					2,65
	04:00	8,39	5,91	2,48		1	1					2,65
	05:00	8,34	5,78	2,56		1	1					2,65
	06:00	8,40	6,24	2,16		1				3		2,65
	07:00	8,59	6,56	2,03		1				4		2,65
	08:00	9,05	6,76	2,29		1				2	2	2,65
	09:00	9,28	6,88	2,40		1				2	2	2,65
	10:00	9,31	6,85	2,46		1				2	2	2,65
	11:00	9,45	6,98	2,47		1				2	2	2,65
	12:00	9,94	7,44	2,49		1				2	2	2,65
	13:00	10,21	7,76	2,45		1				3	2	2,65
	14:00	10,18	7,88	2,30		1				3	2	2,65
	15:00	10,34	8,01	2,33		1				3	2	2,65
	16:00	10,26	7,86	2,40		1				3	2	2,65
	17:00	10,45	8,14	2,31		1				3	2	2,65
	18:00	10,86	9,04	1,82		1	1				2	2,65
	19:00	11,19	9,79	1,39		1	1				2	2,65
	20:00	11,13	10,26	0,87		1	1				2	2,65
	21:00	11,15	10,16	0,99		1	1				2	2,65
	22:00	10,51	9,87	0,63		1	1				2	2,65
	23:00	10,19	9,10	1,09		1	1				2	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026			
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,500	5,500	5,500	0,000	0,000	0,800	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x2)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026	00:00	9,67	9,03	0,64		1	1					2,65
	01:00	8,88	8,31	0,58		1	1					2,65
	02:00	8,50	7,84	0,66		1	1					2,65
	03:00	8,32	7,43	0,89		1	1					2,65
	04:00	8,20	7,35	0,85		1	1					2,65
	05:00	8,18	7,09	1,09		1	1					2,65
	06:00	8,49	7,40	1,08		1	1					2,65
	07:00	8,90	7,44	1,46		1	1					2,65
	08:00	9,44	7,82	1,62		1				3	2	2,65
	09:00	9,84	8,49	1,35		1				3	2	2,65
	10:00	10,02	8,72	1,30		1	1				2	2,65
	11:00	10,34	8,52	1,82		1	1				2	2,65
	12:00	10,32	8,59	1,73		1	1				2	2,65
	13:00	10,29	9,09	1,20		1	1				2	2,65
	14:00	10,26	9,46	0,80		1	1				2	2,65
	15:00	10,21	9,84	0,37		1	1				2	2,65
	16:00	10,27	10,12	0,16		1	1				2	2,65
	17:00	10,01	9,93	0,07		1	1				2	2,65
	18:00	10,49	10,49	0,00		1	1			1	2	2,65
	19:00	11,01	10,99	0,01		1	1			1	2	2,65
	20:00	11,09	11,09	0,00		1	1			1	2	2,65
	21:00	11,32	11,17	0,15		1	1			2	2	2,65
	22:00	10,70	10,29	0,41		1	1			1	2	2,65
	23:00	10,30	9,98	0,31		1	1			1	2	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,500	5,500	5,500	0,000	0,000	0,800	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x2)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026	00:00	9,78	9,53	0,25		1	1			2		2,65
	01:00	9,21	8,90	0,31		1	1			1		2,65
	02:00	8,60	8,14	0,46		1	1					2,65
	03:00	8,48	7,88	0,60		1	1					2,65
	04:00	8,32	7,26	1,06		1	1					2,65
	05:00	8,35	7,12	1,23		1	1					2,65
	06:00	8,54	7,10	1,43		1	1					2,65
	07:00	8,89	7,04	1,85		1	1					2,65
	08:00	9,14	6,99	2,15		1				2	2	2,65
	09:00	9,46	7,11	2,35		1				2	2	2,65
	10:00	9,78	7,27	2,51		1				2	2	2,65
	11:00	10,31	7,95	2,36		1				3	2	2,65
	12:00	10,76	8,36	2,41		1				3	2	2,65
	13:00	10,72	8,37	2,36		1				3	2	2,65
	14:00	10,50	8,37	2,13		1				4	2	2,65
	15:00	10,71	9,27	1,43		1	1			3	2	2,65
	16:00	10,65	10,03	0,63		1	1				2	2,65
	17:00	10,46	9,95	0,51		1	1				2	2,65
	18:00	11,05	10,84	0,20		1	1			1	2	2,65
	19:00	11,38	11,31	0,07		1	1			2	2	2,65
	20:00	11,64	11,64	0,00		1	1			2	2	2,65
	21:00	11,44	11,18	0,26		1	1			2	2	2,65
	22:00	10,43	9,54	0,89		1	1			1	2	2,65
	23:00	10,30	9,34	0,96		1	1				2	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,500	5,500	5,500	0,000	0,000	0,800	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x2)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026	00:00	9,93	9,07	0,86		1	1			1		2,65
	01:00	9,23	7,83	1,39		1	1					2,65
	02:00	8,66	7,19	1,47		1	1					2,65
	03:00	8,61	7,02	1,58		1	1					2,65
	04:00	8,42	6,98	1,44		1	1					2,65
	05:00	8,18	6,72	1,45		1	1					2,65
	06:00	8,43	6,60	1,83		1	1					2,65
	07:00	8,83	6,83	2,00		1	1					2,65
	08:00	9,07	6,57	2,49		1				2		2,65
	09:00	9,34	6,92	2,41		1				2		2,65
	10:00	9,78	7,64	2,15		1				3		2,65
	11:00	10,08	7,83	2,25		1				3		2,65
	12:00	10,48	8,23	2,24		1				3		2,65
	13:00	10,48	8,15	2,33		1				4		2,65
	14:00	10,38	8,10	2,28		1				4		2,65
	15:00	10,48	8,13	2,35		1				4		2,65
	16:00	10,59	8,06	2,53		1				4		2,65
	17:00	10,60	8,00	2,59		1				4		2,65
	18:00	10,88	8,34	2,54		1				4		2,65
	19:00	11,24	9,28	1,96		1	1			2		2,65
	20:00	10,94	9,30	1,64		1	1					2,65
	21:00	10,62	8,41	2,21		1	1					2,65
	22:00	9,62	7,45	2,17		1	1					2,65
	23:00	9,13	7,06	2,07		1	1					2,27

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,500	5,500	5,500	0,000	0,000	0,800	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x2)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026	00:00	8,78	6,91	1,86		1	1					2,05
	01:00	7,95	6,09	1,85		1	1					2,05
	02:00	7,63	5,78	1,85		1	1					2,05
	03:00	7,40	5,50	1,89		1	1					2,05
	04:00	7,21	5,39	1,82		1	1					2,05
	05:00	6,95	5,19	1,76		1	1					2,05
	06:00	7,20	5,35	1,86		1	1					2,05
	07:00	7,54	5,59	1,95		1	1					2,05
	08:00	7,75	5,74	2,01		1						2,05
	09:00	8,03	5,88	2,15		1						2,29
	10:00	8,52	5,94	2,57		1						2,65
	11:00	8,60	6,13	2,47		1						2,65
	12:00	8,09	5,71	2,38		1						2,65
	13:00	8,21	5,99	2,22		1						2,65
	14:00	8,34	6,12	2,23		1						2,65
	15:00	8,38	6,10	2,28		1						2,65
	16:00	7,94	5,58	2,37		1						2,65
	17:00	8,00	5,91	2,09		1						2,65
	18:00	7,82	5,53	2,30		1						2,65
	19:00	7,89	5,99	1,90		1						2,65
	20:00	6,86	5,56	1,30		1						2,65
	21:00	6,87	5,26	1,61		1						2,65
	22:00	6,98	5,58	1,40		1						2,65
	23:00	8,93	7,15	1,78		1	1					2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026			
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,500	5,500	5,500	0,000	0,000	0,800	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x2)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026	00:00	8,53	7,05	1,48		1	1					2,65
	01:00	7,96	6,26	1,70		1	1					2,49
	02:00	7,26	6,27	0,99		1	1					1,45
	03:00	7,09	6,00	1,09		1	1					1,45
	04:00	6,76	5,71	1,05		1	1					1,45
	05:00	6,05	4,60	1,44		1	1					2,29
	06:00	6,72	4,55	2,18			1			1		2,65
	07:00	6,93	4,50	2,43			1			1		2,65
	08:00	6,72	4,97	1,75			1				2	2,13
	09:00	7,67	6,13	1,54			1				2	2,20
	10:00	8,05	5,45	2,60			1				2	2,65
	11:00	8,26	5,68	2,58			1				2	2,65
	12:00	8,46	5,86	2,60			1				2	2,65
	13:00	8,40	5,82	2,58			1				2	2,65
	14:00	8,35	5,76	2,59			1			1	2	2,65
	15:00	8,41	6,03	2,38			1			1	2	2,65
	16:00	8,27	6,03	2,24			1			1	2	2,65
	17:00	8,22	6,12	2,10			1			1	2	2,65
	18:00	8,85	7,05	1,80			1			3	2	2,65
	19:00	9,12	7,59	1,53			1			3	2	2,65
	20:00	9,16	8,40	0,76		1	1			2	2	2,65
	21:00	9,46	8,55	0,92		1	1				2	2,65
	22:00	10,26	8,99	1,27		1	1				2	2,65
	23:00	10,37	9,17	1,20		1	1				2	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το διάστημα 08:00-14:50 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,500	5,500	5,500	0,000	0,000	0,800	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x2)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026	00:00	10,05	8,90	1,15		1	1					2,65
	01:00	9,41	8,40	1,01		1	1					2,65
	02:00	8,90	7,95	0,94		1	1					2,65
	03:00	8,68	7,67	1,01		1	1					2,65
	04:00	8,53	7,22	1,31		1	1					2,65
	05:00	8,35	7,18	1,17		1	1					2,65
	06:00	8,47	7,55	0,92		1	1					2,65
	07:00	8,49	7,55	0,94		1	1					2,65
	08:00	9,37	8,60	0,78		1	1				2	2,65
	09:00	10,03	9,09	0,94		1	1				2	2,65
	10:00	10,34	9,61	0,73		1	1				2	2,65
	11:00	10,46	9,78	0,68		1	1				2	2,65
	12:00	10,78	9,81	0,97		1	1			1	2	2,65
	13:00	10,97	10,03	0,94		1	1			1	2	2,65
	14:00	11,03	10,18	0,85		1	1			1	2	2,65
	15:00	11,11	10,49	0,61		1	1				2	2,65
	16:00	10,93	10,22	0,71		1	1				2	2,65
	17:00	11,05	10,21	0,84		1	1				2	2,65
	18:00	11,32	10,54	0,78		1	1				2	2,65
	19:00	11,92	11,62	0,30		1	1			2	2	2,65
	20:00	11,78	11,35	0,43		1	1			3	2	2,65
	21:00	11,79	11,30	0,50		1	1			3	2	2,65
	22:00	11,25	11,22	0,03		1	1			2	2	2,65
	23:00	10,76	10,69	0,07		1	1			2	2	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026	00:00	10,11	9,94	0,17		1	1			3		2,65
	01:00	9,49	8,94	0,55		1	1			2		2,65
	02:00	8,96	8,38	0,59		1	1			1		2,65
	03:00	8,50	7,52	0,98		1	1					2,65
	04:00	7,99	6,74	1,25		1	1					2,65
	05:00	8,08	7,11	0,98		1	1					2,65
	06:00	8,70	7,97	0,73		1	1					2,65
	07:00	8,50	7,67	0,83		1	1					2,65
	08:00	9,60	8,52	1,08		1	1				2	2,10
	09:00	10,37	10,03	0,33		1	1				2	2,65
	10:00	10,79	10,62	0,17		1	1			1	2	2,65
	11:00	10,86	10,81	0,05		1	1			1	2	2,65
	12:00	10,24	10,24	0,00		1	1			1	3	2,65
	13:00	11,52	11,47	0,05		1	1				4	2,65
	14:00	11,60	11,37	0,24		1	1				4	2,65
	15:00	11,78	11,53	0,24		1	1				4	2,65
	16:00	11,80	11,66	0,14		1	1				4	2,65
	17:00	11,85	11,77	0,08		1	1				4	2,65
	18:00	12,11	12,03	0,08		1	1				4	2,65
	19:00	12,36	12,26	0,11		1	1				5	2,65
	20:00	12,28	12,20	0,07		1	1				5	2,65
	21:00	12,34	12,07	0,26		1	1				5	2,65
	22:00	11,96	11,68	0,28		1	1				4	2,65
	23:00	11,35	11,31	0,04		1	1				4	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση