ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 1 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή, 1 Μαΐου 2026	00:00	4,84	4,15	0,69		1					1,80
	01:00	4,31	4,20	0,10		1					1,80
	02:00	4,16	3,37	0,79		1					1,80
	03:00	4,19	3,40	0,79		1				1	1,53
	04:00	3,61	2,97	0,64		1				1	0,80
	05:00	3,68	3,68	0,00		1				1	0,00
	06:00	3,61	3,61	0,00		1				1	0,00
	07:00	3,71	3,71	0,00		1					0,00
	08:00	4,38	3,90	0,48		1					0,89
	09:00	4,91	3,93	0,98		1					1,52
	10:00	5,33	3,43	1,90		1					2,32
	11:00	5,74	3,15	2,60		1					2,65
	12:00	5,78	3,19	2,59		1					2,65
	13:00	5,73	3,14	2,58		1					2,65
	14:00	5,46	2,88	2,58		1					2,65
	15:00	5,08	2,90	2,18		1					2,21
	16:00	5,08	3,06	2,02		1					2,05
	17:00	4,58	2,58	2,01		1					2,05
	18:00	5,55	3,32	2,23		1					2,34
	19:00	5,92	3,34	2,59		1					2,65
	20:00	6,32	3,73	2,59		1					2,65
	21:00	6,32	3,73	2,59		1					2,65
	22:00	6,12	3,54	2,58		1					2,65
	23:00	5,79	3,19	2,61		1					2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 2 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 2 Μαΐου 2026	00:00	4,95	3,49	1,46		1					1,81
	01:00	4,55	3,12	1,43		1					1,80
	02:00	4,33	2,90	1,43		1					1,80
	03:00	4,31	2,89	1,42		1					1,80
	04:00	4,73	3,31	1,42		1					1,80
	05:00	4,80	3,37	1,43		1					1,80
	06:00	4,87	3,44	1,43		1					2,05
	07:00	4,84	3,42	1,43		1					2,05
	08:00	5,51	3,18	2,33		1					2,64
	09:00	5,83	3,22	2,61		1					2,65
	10:00	5,85	3,24	2,61		1					2,65
	11:00	6,01	4,11	1,89		1				1	2,65
	12:00	6,03	5,44	0,59		1				2	2,65
	13:00	5,74	5,16	0,59		1				2	2,65
	14:00	5,71	5,12	0,59		1				2	2,65
	15:00	5,43	4,84	0,59		1				2	2,65
	16:00	5,58	4,99	0,59		1				2	2,65
	17:00	5,95	5,37	0,59		1				2	1,97
	18:00	6,61	6,03	0,59		1				3	0,60
	19:00	7,15	6,52	0,62		1				3	0,69
	20:00	7,77	5,34	2,42		1				2	2,55
	21:00	7,76	5,15	2,61		1				2	2,65
	22:00	7,31	4,70	2,61		1				2	2,65
	23:00	6,79	4,18	2,61		1				1	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 3 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή, 3 Μαΐου 2026	00:00	5,64	3,03	2,61		1					2,65
	01:00	5,14	3,21	1,93		1					2,20
	02:00	4,82	3,39	1,43		1					2,05
	03:00	4,65	3,22	1,43		1					2,05
	04:00	5,07	3,64	1,43		1					2,05
	05:00	5,19	3,75	1,43		1					2,09
	06:00	5,19	3,17	2,02		1					2,65
	07:00	5,24	3,22	2,02		1					2,65
	08:00	5,53	3,50	2,02		1					2,65
	09:00	5,98	3,95	2,02		1					2,65
	10:00	6,34	4,02	2,32		1					2,65
	11:00	6,35	3,74	2,61		1					2,65
	12:00	6,47	3,87	2,61		1					2,65
	13:00	6,25	3,65	2,61		1					2,65
	14:00	6,04	3,43	2,61		1					2,65
	15:00	5,98	3,37	2,61		1					2,65
	16:00	6,06	3,45	2,61		1					2,65
	17:00	6,31	3,70	2,61		1					2,65
	18:00	7,06	4,45	2,61		1				1	2,65
	19:00	7,29	4,68	2,61		1				1	2,65
	20:00	7,67	5,06	2,61		1				1	2,65
	21:00	7,73	5,12	2,61		1				2	2,65
	22:00	8,10	5,49	2,61		1				3	2,65
	23:00	7,85	5,24	2,61		1				3	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026	00:00	7,45	4,84	2,61		1				2	2,65
	01:00	6,91	4,31	2,60		1				1	2,65
	02:00	7,05	4,44	2,60		1				1	2,65
	03:00	6,49	3,95	2,54		1				1	2,65
	04:00	5,92	3,49	2,43		1				1	2,65
	05:00	6,03	3,67	2,36		1					2,65
	06:00	6,25	3,78	2,47		1					2,65
	07:00	6,45	4,23	2,22		1				1	2,65
	08:00	7,10	4,76	2,34		1				2	2,65
	09:00	7,51	5,41	2,10			1			2	2,65
	10:00	7,32	5,42	1,90			1			2	2,65
	11:00	7,47	5,67	1,81			1			3	2,65
	12:00	7,53	6,23	1,30			1			3	2,65
	13:00	7,29	5,78	1,51			1			3	2,65
	14:00	7,12	5,80	1,31			1			3	2,65
	15:00	7,11	6,48	0,63			1			4	2,65
	16:00	7,32	6,98	0,34			1			4	2,65
	17:00	7,43	7,30	0,13		1	1				2,65
	18:00	7,92	7,58	0,34		1	1				2,65
	19:00	8,25	8,13	0,12		1	1				2,65
	20:00	8,78	8,69	0,09		1	1				2,65
	21:00	9,41	9,38	0,03		1	1			1	2,65
	22:00	8,70	8,69	0,00		1	1				2,65
	23:00	8,24	8,24	0,00		1	1				2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 5 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη, 5 Μαΐου 2026	00:00	7,64	7,64	0,00		1	1				2,65
	01:00	7,29	7,18	0,12		1	1				2,65
	02:00	7,03	6,71	0,32		1	1				2,65
	03:00	6,86	6,63	0,23		1	1				2,65
	04:00	6,99	6,72	0,27		1	1				2,65
	05:00	7,04	6,50	0,53		1				2	2,65
	06:00	7,04	6,24	0,80		1				3	2,65
	07:00	6,99	6,02	0,97		1				4	2,65
	08:00	7,06	6,30	0,76		1				4	2,65
	09:00	6,56	5,97	0,60		1				4	2,65
	10:00	6,54	5,88	0,66		1				4	2,65
	11:00	6,77	6,30	0,47		1				4	2,65
	12:00	7,03	6,72	0,31		1				4	2,65
	13:00	7,16	6,92	0,24		1				4	2,65
	14:00	7,07	6,97	0,10		1				4	2,65
	15:00	6,88	6,82	0,06		1				4	2,65
	16:00	6,98	6,97	0,01		1				4	2,65
	17:00	7,62	7,62	0,00		1	1				2,65
	18:00	7,75	7,75	0,00		1	1				2,65
	19:00	8,09	8,04	0,06		1	1				2,65
	20:00	8,70	8,06	0,64		1	1				2,65
	21:00	8,82	7,98	0,84		1	1				2,65
	22:00	8,18	7,43	0,75		1	1			1	2,65
	23:00	7,73	6,77	0,96		1	1				2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026	00:00	7,19	6,55	0,64		1	1				2,65
	01:00	6,81	6,29	0,52		1	1				2,65
	02:00	6,64	5,72	0,93		1	1				2,65
	03:00	6,49	6,04	0,45		1	1				2,65
	04:00	6,38	6,37	0,02		1	1				2,65
	05:00	6,40	6,40	0,00		1				3	2,65
	06:00	6,54	6,54	0,00		1				3	2,65
	07:00	6,85	6,85	0,00		1				4	2,65
	08:00	6,89	6,89	0,00		1				4	2,65
	09:00	7,29	7,29	0,00		1	1			2	2,65
	10:00	7,33	7,32	0,00		1	1				2,65
	11:00	7,19	7,13	0,06		1	1				2,65
	12:00	7,55	7,43	0,12		1	1				2,65
	13:00	7,64	7,51	0,13		1	1				2,65
	14:00	7,52	7,36	0,16		1	1				2,65
	15:00	7,29	7,06	0,23		1	1				2,65
	16:00	7,25	6,90	0,36		1	1				2,65
	17:00	7,70	7,23	0,47		1	1				2,65
	18:00	7,92	7,72	0,20		1	1				2,65
	19:00	8,35	8,18	0,18		1	1				2,65
	20:00	8,87	8,27	0,60		1	1				2,65
	21:00	8,80	8,09	0,71		1	1				2,65
	22:00	8,31	7,28	1,04		1	1				2,65
	23:00	7,54	6,67	0,87		1	1				2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026	00:00	7,21	6,63	0,58		1	1				2,65
	01:00	5,94	5,67	0,27		1	1				2,65
	02:00	5,75	4,91	0,84		1				2	2,65
	03:00	5,77	4,59	1,18		1				2	2,65
	04:00	5,95	5,11	0,84		1				2	2,65
	05:00	6,53	5,55	0,98		1				2	2,65
	06:00	6,60	6,18	0,42		1				3	2,65
	07:00	7,11	7,11	0,00		1	1			2	2,65
	08:00	7,62	7,47	0,15		1	1				2,65
	09:00	7,81	7,61	0,20		1	1				2,65
	10:00	7,51	7,44	0,07		1	1				2,65
	11:00	7,70	7,59	0,11		1	1				2,65
	12:00	7,76	7,46	0,30		1	1				2,65
	13:00	7,65	7,43	0,22		1	1				2,65
	14:00	7,59	7,28	0,30		1	1				2,65
	15:00	7,22	6,97	0,25		1	1				2,65
	16:00	7,43	7,22	0,21		1	1				2,65
	17:00	8,02	7,76	0,26		1	1				2,65
	18:00	8,28	8,18	0,10		1	1				2,65
	19:00	8,39	8,35	0,04		1	1				2,65
	20:00	8,75	8,67	0,08		1	1				2,65
	21:00	8,69	8,60	0,09		1	1				2,65
	22:00	8,10	8,00	0,10		1	1				2,65
	23:00	7,37	7,13	0,24		1	1				2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026	00:00	6,85	6,48	0,37		1	1				2,65
	01:00	6,20	5,86	0,33		1	1				2,65
	02:00	5,85	5,65	0,20		1				2	2,65
	03:00	5,83	5,55	0,27		1				3	2,65
	04:00	5,82	5,49	0,33		1				3	2,65
	05:00	6,23	5,87	0,36		1				3	2,65
	06:00	6,41	5,85	0,57		1				3	2,65
	07:00	6,71	5,75	0,96		1				3	2,65
	08:00	7,34	6,78	0,56		1				4	2,65
	09:00	7,71	7,19	0,52		1				4	2,65
	10:00	8,06	7,90	0,16		1	1			3	2,65
	11:00	8,35	8,35	0,00		1	1				2,65
	12:00	8,48	8,48	0,00		1	1				2,65
	13:00	8,46	8,42	0,04		1	1				2,65
	14:00	8,13	7,91	0,22		1	1				2,65
	15:00	8,21	6,79	1,41		1	1				2,65
	16:00	8,20	6,69	1,51		1	1				2,65
	17:00	8,35	6,29	2,06		1	1				2,65
	18:00	7,85	5,38	2,47		1	1				2,65
	19:00	8,44	5,96	2,48		1	1				2,65
	20:00	8,87	6,64	2,23		1	1				2,65
	21:00	7,90	6,38	1,52		1	1				2,65
	22:00	7,11	6,61	0,50		1	1				2,41
	23:00	6,63	6,52	0,10		1	1				0,60

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 9 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 9 Μαΐου 2026	00:00	5,80	5,51	0,30		1	1				0,60
	01:00	5,18	4,86	0,32		1				1	0,60
	02:00	5,58	5,11	0,48		1				1	0,60
	03:00	5,28	4,87	0,42		1				1	0,60
	04:00	4,91	4,75	0,16		1				1	0,60
	05:00	4,41	4,34	0,07		1				1	0,60
	06:00	4,63	4,61	0,02		1				1	0,60
	07:00	5,29	5,15	0,15		1				2	0,60
	08:00	5,68	5,45	0,22		1				2	0,60
	09:00	6,04	5,46	0,58		1				2	0,85
	10:00	6,31	5,33	0,98		1				3	1,55
	11:00	6,22	4,94	1,28		1				2	2,30
	12:00	6,04	4,87	1,17		1				2	2,65
	13:00	5,86	5,08	0,78		1				2	2,65
	14:00	5,70	5,02	0,68		1				2	2,65
	15:00	5,70	4,91	0,79		1				2	2,65
	16:00	5,88	5,21	0,66		1				2	1,78
	17:00	5,91	5,49	0,41		1				2	1,20
	18:00	6,26	5,19	1,07		1				3	1,20
	19:00	6,54	5,65	0,89		1	1			2	1,20
	20:00	6,88	5,87	1,01		1	1				1,20
	21:00	7,60	6,47	1,13		1	1				1,20
	22:00	6,69	6,25	0,43		1	1				1,20
	23:00	7,28	6,19	1,09		1	1				1,20

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 10 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή, 10 Μαΐου 2026	00:00	5,63	5,63	0,00		1	1				1,20
	01:00	5,31	5,31	0,00		1	1				1,20
	02:00	5,09	5,09	0,00		1	1				1,20
	03:00	4,92	4,83	0,09			1			1	1,20
	04:00	4,77	4,46	0,31			1			1	1,20
	05:00	4,82	4,64	0,19			1			1	1,20
	06:00	4,88	4,63	0,24			1			1	1,20
	07:00	5,20	5,15	0,05			1			1	1,66
	08:00	5,63	5,63	0,00			1			2	2,65
	09:00	5,64	5,64	0,00			1			2	2,65
	10:00	5,67	5,67	0,00			1			2	2,65
	11:00	5,85	5,85	0,00			1			3	2,65
	12:00	6,07	6,07	0,00			1			3	2,65
	13:00	6,12	6,12	0,00			1			3	2,65
	14:00	5,79	5,79	0,00			1			3	2,65
	15:00	5,83	5,83	0,00			1			3	2,65
	16:00	5,56	5,56	0,00			1			3	2,65
	17:00	6,16	5,86	0,29			1			3	2,65
	18:00	6,05	6,04	0,02			1			3	2,65
	19:00	6,30	6,29	0,01			1			3	2,65
	20:00	6,78	6,72	0,06		1	1			1	2,65
	21:00	6,78	6,70	0,08		1	1				2,65
	22:00	7,01	6,98	0,03		1	1				2,65
	23:00	7,00	6,94	0,06		1	1				2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026	00:00	6,56	6,48	0,08		1	1				2,65
	01:00	5,98	5,98	0,00		1	1				2,65
	02:00	6,00	6,00	0,00		1	1				2,65
	03:00	5,86	5,86	0,00		1	1				2,65
	04:00	5,84	5,84	0,00		1	1				2,65
	05:00	5,93	5,93	0,00		1	1				2,65
	06:00	6,13	6,13	0,00		1	1				2,65
	07:00	6,38	6,38	0,00		1	1				2,65
	08:00	6,78	6,72	0,06		1	1				2,65
	09:00	7,48	7,30	0,18		1	1				2,65
	10:00	7,47	7,25	0,23		1	1				2,65
	11:00	7,54	7,26	0,28		1	1				2,65
	12:00	7,76	7,34	0,41		1	1				2,65
	13:00	7,87	7,43	0,44		1	1				2,65
	14:00	7,69	7,32	0,37		1	1				2,65
	15:00	7,73	7,70	0,02		1	1				2,65
	16:00	7,56	7,56	0,00		1	1				2,65
	17:00	7,74	7,74	0,00		1	1				2,65
	18:00	7,85	7,85	0,00		1	1				2,65
	19:00	8,43	8,43	0,00		1	1				2,65
	20:00	8,77	8,77	0,00		1	1			1	2,65
	21:00	8,72	8,72	0,00		1	1			1	2,65
	22:00	7,94	7,94	0,00		1	1				2,65
	23:00	7,40	7,25	0,15		1	1				2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 12 Μαΐου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη, 12 Μαΐου 2026	00:00	6,93	6,16	0,77		1	1				2,65
	01:00	6,64	6,29	0,34		1	1				2,65
	02:00	6,23	6,18	0,05		1	1				2,65
	03:00	5,66	5,45	0,21		1	1				2,65
	04:00	5,54	5,20	0,34		1	1				2,65
	05:00	5,57	5,06	0,51		1				2	2,65
	06:00	6,51	5,89	0,62		1				3	2,65
	07:00	7,17	6,67	0,51		1	1				2,65
	08:00	7,27	6,76	0,51		1	1				2,65
	09:00	7,22	6,84	0,37		1	1				2,65
	10:00	7,08	6,82	0,25		1	1				2,65
	11:00	7,30	7,30	0,01		1	1				2,65
	12:00	7,56	7,56	0,00		1	1				2,65
	13:00	7,67	7,48	0,19		1	1				2,65
	14:00	7,49	6,37	1,11		1	1				2,65
	15:00	7,60	5,70	1,90		1	1				2,64
	16:00	7,64	5,63	2,01		1	1				2,05
	17:00	7,75	5,89	1,87		1	1				2,05
	18:00	7,97	5,97	2,00		1	1				2,05
	19:00	8,17	6,24	1,94		1	1				2,05
	20:00	8,53	6,37	2,16		1	1				2,57
	21:00	8,65	6,15	2,51		1	1				2,65
	22:00	7,80	5,37	2,43		1	1				2,65
	23:00	7,34	5,50	1,84		1	1				2,11

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Από τις απογευματινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026	00:00	6,88	5,46	1,42		1	1				1,80
	01:00	6,58	4,86	1,72		1	1				2,24
	02:00	6,21	3,80	2,40		1					2,65
	03:00	6,08	4,56	1,52		1				1	2,65
	04:00	5,92	5,25	0,67		1				2	2,65
	05:00	5,53	4,84	0,69		1				2	2,65
	06:00	5,49	5,40	0,09		1				2	2,65
	07:00	5,69	5,69	0,00		1				3	2,65
	08:00	6,59	6,59	0,00		1				3	2,65
	09:00	7,23	7,23	0,00		1	1				2,65
	10:00	7,35	7,35	0,00		1	1				2,65
	11:00	7,46	7,46	0,00		1	1				2,65
	12:00	7,55	7,55	0,00		1	1				2,65
	13:00	7,98	7,47	0,51		1	1				2,65
	14:00	7,48	7,39	0,09		1	1				2,65
	15:00	7,51	5,44	2,07		1	1				2,15
	16:00	7,62	5,61	2,01		1	1				2,05
	17:00	7,94	5,93	2,02		1	1				2,05
	18:00	8,21	6,20	2,01		1	1				2,05
	19:00	8,23	6,24	1,99		1	1				2,05
	20:00	8,54	6,54	2,01		1	1				2,05
	21:00	8,61	6,59	2,02		1	1				2,05
	22:00	7,89	5,91	1,98		1	1				2,05
	23:00	7,36	5,59	1,77		1	1				1,80

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Από τις απογευματινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα								Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800					
		ΤΕ (MW)			2,200	2,200	2,200	1,040	1,040	0,510					
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026	00:00	7,08	5,66	1,42		1	1				5,34	1,40	2,63	51%	721
	01:00	6,89	5,61	1,27		1	1				5,39	1,34	2,49	51%	716
	02:00	6,70	6,22	0,48		1	1				4,78	0,90	2,30	57%	783
	03:00	6,48	5,81	0,67		1	1				5,19	0,90	2,10	53%	737
	04:00	6,51	5,78	0,73		1	1				5,22	0,90	2,11	53%	734
	05:00	6,61	5,94	0,68		1	1				5,06	0,90	2,21	54%	752
	06:00	6,73	6,25	0,48		1	1				4,75	0,90	2,32	57%	787
	07:00	7,23	6,85	0,38		1	1				4,15	0,90	2,63	62%	853
	08:00	7,26	6,70	0,56		1	1				4,30	0,90	2,65	61%	836
	09:00	7,16	7,01	0,15		1	1				3,99	0,90	2,63	64%	870
	10:00	6,97	6,68	0,29		1	1				4,32	0,90	2,54	61%	834
	11:00	6,85	6,67	0,18		1	1				4,33	0,90	2,45	61%	833
	12:00	6,10	6,06	0,04		1	1				4,94	0,75	1,73	55%	765
	13:00	5,52	5,52	0,00		1	1				5,48	0,00	1,12	50%	705
	14:00	7,26	6,58	0,69		1	1				4,42	0,45	2,23	60%	823
	15:00	7,12	6,66	0,46		1	1				4,34	0,77	2,48	61%	832
	16:00	7,49	6,60	0,89		1	1				4,40	1,20	2,65	60%	825
	17:00	7,56	6,66	0,90		1	1				4,34	1,20	2,65	61%	832
	18:00	8,12	7,31	0,80		1	1				3,69	1,20	2,65	66%	905
	19:00	8,43	7,50	0,93		1	1				3,50	1,20	2,65	68%	926
	20:00	8,89	7,53	1,37		1	1				3,47	2,12	2,65	68%	929
	21:00	9,00	7,81	1,19		1	1				3,19	2,65	2,65	71%	961
	22:00	8,20	7,96	0,23		1	1				3,04	2,65	2,65	72%	979
	23:00	7,51	7,51	0,00		1	1				3,49	2,65	2,65	68%	928
		173,66 MWh										**ΑΩΛ: 10,78**			**19.864 €**

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026	00:00	7,07	7,07	0,00		1	1				2,65
	01:00	6,39	6,37	0,02		1	1				2,65
	02:00	6,30	6,18	0,12		1	1				2,65
	03:00	6,31	6,15	0,16		1	1				2,65
	04:00	6,09	5,80	0,29		1	1				2,65
	05:00	5,82	5,35	0,48		1	1			1	2,65
	06:00	6,02	5,62	0,39			1			2	2,65
	07:00	6,13	5,66	0,47			1			3	2,65
	08:00	6,41	5,92	0,49			1			3	2,65
	09:00	6,30	6,21	0,09			1			3	2,65
	10:00	6,57	6,57	0,00			1			3	2,65
	11:00	6,97	6,97	0,00		1	1				2,65
	12:00	6,90	6,90	0,00		1	1				2,65
	13:00	7,11	7,10	0,01		1	1				2,65
	14:00	7,19	7,07	0,12		1	1				2,65
	15:00	7,24	7,03	0,20		1	1				2,65
	16:00	7,27	6,85	0,42		1	1				2,65
	17:00	7,42	6,90	0,52		1	1				2,65
	18:00	7,72	7,46	0,26		1	1				2,65
	19:00	9,18	8,28	0,90		1	1				2,65
	20:00	8,34	8,34	0,00		1	1				2,65
	21:00	8,60	7,88	0,72		1	1				2,65
	22:00	7,06	7,06	0,00		1	1				2,65
	23:00	6,52	6,52	0,00		1	1				2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 16 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 16 Μαΐου 2026	00:00	6,15	6,15	0,00		1	1				2,65
	01:00	5,79	5,78	0,01		1	1				2,65
	02:00	5,43	5,35	0,09		1	1				2,65
	03:00	5,06	4,90	0,15			1			2	2,65
	04:00	4,93	4,30	0,63			1			2	2,65
	05:00	4,91	3,68	1,23			1			1	2,65
	06:00	5,06	3,15	1,92			1				2,65
	07:00	5,40	3,20	2,21			1				2,65
	08:00	5,38	3,64	1,75			1				2,65
	09:00	5,56	4,62	0,94			1			2	1,81
	10:00	5,73	3,99	1,74			1			1	2,06
	11:00	5,77	4,92	0,85			1			2	1,27
	12:00	6,06	5,47	0,59			1			2	1,00
	13:00	6,36	5,10	1,26			1			2	1,87
	14:00	6,80	5,08	1,72			1			2	2,22
	15:00	6,66	5,48	1,18			1			3	2,65
	16:00	6,74	5,32	1,41			1			3	2,65
	17:00	6,79	5,56	1,23			1			3	2,65
	18:00	7,01	6,68	0,34			1			4	2,65
	19:00	6,89	6,62	0,27			1			4	2,65
	20:00	7,36	6,98	0,38			1			4	2,65
	21:00	7,47	6,65	0,82			1			4	2,65
	22:00	7,02	6,27	0,75			1			4	2,65
	23:00	6,44	5,37	1,07			1			3	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 17 Μαΐου 2026		
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή, 17 Μαΐου 2026	00:00	5,91	5,03	0,88			1			2	2,65
	01:00	5,29	4,65	0,64			1			1	2,65
	02:00	5,02	4,67	0,35			1			1	2,65
	03:00	4,92	4,75	0,17			1			1	2,65
	04:00	4,84	4,84	0,00			1			1	2,65
	05:00	4,86	4,71	0,16			1			1	2,65
	06:00	5,33	4,84	0,49			1			1	2,65
	07:00	5,41	4,74	0,68			1			1	2,65
	08:00	5,77	4,54	1,23			1			1	2,65
	09:00	6,00	4,88	1,12			1			1	2,65
	10:00	6,25	4,63	1,61			1			1	2,41
	11:00	6,29	4,95	1,34			1			2	1,45
	12:00	6,44	5,23	1,21			1			2	1,45
	13:00	6,62	6,26	0,36			1			3	1,45
	14:00	6,63	6,48	0,16			1			4	1,45
	15:00	6,21	6,21	0,00			1			4	1,45
	16:00	6,04	6,04	0,00			1			4	1,45
	17:00	6,09	6,09	0,00			1			4	1,45
	18:00	6,51	6,51	0,00			1			4	1,45
	19:00	6,76	6,72	0,04			1			4	1,45
	20:00	6,91	6,87	0,04			1			4	1,45
	21:00	7,11	7,11	0,00			1			4	1,45
	22:00	7,09	7,09	0,00			1			4	1,95
	23:00	7,12	7,12	0,00			1			4	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026	00:00	6,51	6,51	0,00			1			4	2,65
	01:00	6,35	6,35	0,01			1			4	2,65
	02:00	5,94	5,81	0,13			1			3	2,65
	03:00	5,84	5,65	0,19			1			3	2,65
	04:00	5,64	5,59	0,06			1			3	2,65
	05:00	5,86	5,54	0,32			1			3	2,65
	06:00	6,16	5,50	0,66			1			3	2,65
	07:00	6,86	6,28	0,59			1			3	2,65
	08:00	7,36	6,84	0,52			1			4	2,65
	09:00	7,62	7,16	0,46			1			4	2,65
	10:00	7,49	7,27	0,22			1			4	2,65
	11:00	7,54	7,47	0,07			1			4	2,65
	12:00	7,63	7,36	0,27			1			5	2,65
	13:00	7,31	7,23	0,08			1			4	2,65
	14:00	7,23	7,14	0,09		1	1			3	2,65
	15:00	7,19	7,18	0,01		1	1				2,65
	16:00	7,34	7,30	0,04		1	1				2,65
	17:00	7,81	7,81	0,00		1	1				2,65
	18:00	8,27	8,27	0,00		1	1				2,65
	19:00	8,85	8,85	0,00		1	1			1	2,65
	20:00	8,96	8,96	0,00		1	1			1	2,65
	21:00	9,07	9,07	0,00		1	1			1	2,65
	22:00	8,25	8,25	0,00		1	1			1	2,65
	23:00	7,66	7,66	0,00		1	1			1	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 19 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη, 19 Μαΐου 2026	00:00	7,12	7,12	0,00		1	1				2,65
	01:00	6,70	6,70	0,00		1	1				2,65
	02:00	6,29	6,29	0,00		1	1				2,65
	03:00	6,18	6,18	0,00		1	1				2,65
	04:00	6,02	6,02	0,00		1	1				2,65
	05:00	6,15	6,15	0,00		1	1				2,65
	06:00	6,50	6,50	0,00		1	1				2,65
	07:00	7,04	7,04	0,00		1	1				2,65
	08:00	7,18	7,18	0,00		1	1				2,65
	09:00	7,26	7,26	0,00		1	1				2,65
	10:00	7,55	7,55	0,00		1	1				2,65
	11:00	7,73	7,71	0,02		1	1				2,65
	12:00	8,15	8,09	0,06		1	1				2,65
	13:00	8,35	8,21	0,15		1	1				2,65
	14:00	8,18	7,74	0,44		1	1				2,65
	15:00	8,02	6,77	1,26		1	1				2,65
	16:00	8,02	6,90	1,12		1	1				2,65
	17:00	8,16	7,74	0,42		1	1				2,65
	18:00	8,65	8,37	0,28		1	1				2,65
	19:00	8,86	8,42	0,44		1	1				2,65
	20:00	8,76	8,39	0,37		1	1				2,65
	21:00	8,76	7,82	0,94		1	1				2,65
	22:00	7,88	7,18	0,70		1	1				2,65
	23:00	7,16	5,98	1,18		1	1				2,26

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026	00:00	6,51	4,77	1,74		1	1			1	2,25
	01:00	5,84	3,76	2,07			1			1	2,65
	02:00	5,50	3,86	1,64			1			1	2,65
	03:00	5,48	3,93	1,55			1			1	1,86
	04:00	5,44	4,17	1,27			1			1	1,80
	05:00	5,55	3,99	1,55			1			1	1,80
	06:00	5,89	4,21	1,68			1			1	1,96
	07:00	6,42	4,23	2,19			1			1	2,65
	08:00	6,93	4,49	2,44			1			1	2,65
	09:00	7,23	4,73	2,50			1			1	2,65
	10:00	7,93	5,43	2,50			1			2	2,65
	11:00	7,89	5,50	2,39			1			3	2,65
	12:00	8,23	5,89	2,33			1			3	2,65
	13:00	7,93	5,58	2,36			1			3	2,65
	14:00	7,64	5,33	2,30			1			3	2,65
	15:00	7,56	5,45	2,11			1			3	2,65
	16:00	7,54	5,49	2,05			1			3	2,65
	17:00	7,92	6,46	1,45			1			3	2,65
	18:00	8,36	7,59	0,77		1	1			2	2,65
	19:00	8,79	8,30	0,49		1	1				2,65
	20:00	9,01	8,51	0,50		1	1				2,65
	21:00	9,22	8,29	0,93		1	1				2,65
	22:00	8,78	7,68	1,10		1	1				2,65
	23:00	8,22	7,05	1,17		1	1				2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026	00:00	7,47	6,57	0,90		1	1				2,65
	01:00	7,05	6,40	0,65		1	1				2,65
	02:00	6,82	6,26	0,56		1	1				2,65
	03:00	6,70	6,35	0,34		1	1				2,65
	04:00	6,61	6,36	0,25		1	1				2,65
	05:00	6,54	6,30	0,24		1	1				2,65
	06:00	7,16	6,95	0,21		1	1				2,65
	07:00	7,38	7,03	0,34		1	1				2,65
	08:00	7,78	7,60	0,18		1	1				2,65
	09:00	7,75	7,34	0,41		1	1				2,65
	10:00	8,00	7,75	0,25		1	1				2,65
	11:00	8,10	8,05	0,06		1	1				2,65
	12:00	8,39	8,31	0,08		1	1				2,65
	13:00	8,13	8,09	0,04		1	1				2,65
	14:00	8,11	8,11	0,00		1	1				2,65
	15:00	3,57	3,57	0,00			1			2	2,65
	16:00	7,47	7,47	0,00		1	1			2	2,65
	17:00	8,28	8,28	0,00		1	1				2,65
	18:00	8,55	8,55	0,00		1	1				2,65
	19:00	8,86	8,86	0,00		1	1			1	2,65
	20:00	8,99	8,99	0,00		1	1			1	2,65
	21:00	9,08	9,07	0,01		1	1			1	2,65
	22:00	8,51	8,41	0,10		1	1			1	2,65
	23:00	8,07	7,88	0,19		1	1				2,65

Γενική διακοπή στις 15:09 λόγω βλάβης στην μονάδα G4. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026	00:00	7,33	7,29	0,04		1	1				2,65
	01:00	6,63	6,63	0,00		1	1				2,65
	02:00	6,41	6,41	0,00		1	1				2,65
	03:00	6,39	6,25	0,14		1	1				2,65
	04:00	6,59	6,29	0,29		1	1				2,65
	05:00	6,62	6,41	0,21		1	1				2,65
	06:00	6,81	6,68	0,13		1	1				2,65
	07:00	7,42	7,30	0,11		1	1				2,65
	08:00	7,28	7,22	0,06		1	1				2,65
	09:00	6,46	6,27	0,20		1	1				2,65
	10:00	6,93	6,58	0,35		1	1				2,65
	11:00	7,60	7,08	0,52		1	1				2,65
	12:00	7,89	7,11	0,78		1	1				2,65
	13:00	8,06	7,26	0,80		1	1				2,65
	14:00	8,41	7,51	0,90		1	1				2,65
	15:00	8,56	7,92	0,64		1	1				2,65
	16:00	8,65	7,85	0,80		1	1				2,65
	17:00	8,74	8,28	0,46		1	1				2,65
	18:00	8,92	8,66	0,26		1	1				2,65
	19:00	9,14	9,14	0,00		1	1			2	2,65
	20:00	9,00	8,98	0,02		1	1			2	2,65
	21:00	8,36	8,21	0,15		1	1			1	2,65
	22:00	7,68	7,49	0,19		1	1				2,65
	23:00	6,94	6,85	0,09		1	1				2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης/Προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 23 Μαΐου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 23 Μαΐου 2026	00:00	6,20	5,82	0,39		1	1				2,65
	01:00	5,84	5,17	0,67		1	1				0,94
	02:00	5,54	4,55	0,98		1	1			1	2,20
	03:00	5,25	3,91	1,34			1			1	2,17
	04:00	5,24	4,31	0,93			1			1	1,45
	05:00	5,27	4,51	0,76			1			1	1,45
	06:00	5,50	4,63	0,87			1			2	1,45
	07:00	5,89	5,07	0,82			1			2	1,45
	08:00	6,45	5,53	0,92			1			2	1,45
	09:00	7,00	6,00	1,00			1			3	1,26
	10:00	7,43	6,42	1,01			1			3	1,47
	11:00	7,49	5,90	1,59			1			4	2,43
	12:00	7,70	5,88	1,82			1			3	2,65
	13:00	7,49	5,44	2,05			1			3	2,65
	14:00	7,29	5,66	1,63			1			3	2,65
	15:00	6,97	5,73	1,24			1			3	2,65
	16:00	6,83	5,44	1,40			1			3	2,65
	17:00	6,87	5,43	1,45			1			3	2,65
	18:00	7,33	5,78	1,55			1			3	2,65
	19:00	7,75	6,53	1,22			1			3	2,65
	20:00	7,81	7,08	0,73			1			4	2,65
	21:00	7,90	7,27	0,63			1			5	2,65
	22:00	7,39	6,79	0,59			1			4	2,65
	23:00	6,80	6,10	0,71			1			3	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης/Προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 24 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή, 24 Μαΐου 2026	00:00	6,27	5,40	0,86			1			3	2,65
	01:00	5,85	4,82	1,03			1			2	2,65
	02:00	5,49	3,99	1,49			1			1	2,65
	03:00	5,37	3,57	1,80			1			1	2,65
	04:00	5,35	3,59	1,75			1			1	2,65
	05:00	5,38	3,65	1,73			1				2,65
	06:00	5,62	4,08	1,53			1				2,65
	07:00	5,94	4,13	1,81			1				2,65
	08:00	6,44	4,95	1,49			1			2	2,65
	09:00	6,63	4,89	1,73			1			2	2,65
	10:00	6,95	4,53	2,42			1			2	2,65
	11:00	6,96	4,51	2,45			1			2	2,65
	12:00	6,86	4,34	2,52			1			1	2,65
	13:00	7,09	4,49	2,60			1			1	2,65
	14:00	7,06	4,71	2,35			1			1	2,65
	15:00	7,05	4,50	2,55			1			1	2,65
	16:00	6,85	4,35	2,51			1			1	2,65
	17:00	6,92	4,37	2,56			1			1	2,65
	18:00	7,35	5,13	2,22			1			2	2,65
	19:00	7,59	5,81	1,78			1			3	2,65
	20:00	7,81	5,65	2,16			1			3	2,65
	21:00	8,22	6,43	1,79			1			3	2,65
	22:00	8,36	6,36	2,00			1			4	2,65
	23:00	7,83	5,97	1,86			1			3	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης/Προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026	00:00	7,33	5,51	1,83			1			3	2,65
	01:00	6,82	4,78	2,04			1			2	2,65
	02:00	6,78	4,78	2,00			1			2	2,65
	03:00	6,64	4,49	2,14			1			2	2,65
	04:00	6,59	4,26	2,34			1			2	2,65
	05:00	6,61	4,35	2,26			1			1	2,65
	06:00	6,54	4,18	2,36			1			1	2,65
	07:00	6,76	4,20	2,56			1			1	2,65
	08:00	7,31	4,73	2,58			1			1	2,65
	09:00	7,96	5,43	2,53			1			2	2,65
	10:00	8,17	5,57	2,60			1			3	2,65
	11:00	8,25	5,70	2,55			1			3	2,65
	12:00	8,42	5,89	2,53			1			3	2,65
	13:00	8,30	5,75	2,56			1			3	2,65
	14:00	8,07	5,56	2,52			1			3	2,65
	15:00	8,02	5,83	2,19			1			3	2,65
	16:00	8,00	5,46	2,55			1			3	2,65
	17:00	7,64	5,04	2,60			1			2	2,65
	18:00	8,59	6,02	2,57			1			2	2,65
	19:00	9,35	6,98	2,37		1	1			2	2,65
	20:00	9,92	7,66	2,26		1	1				2,65
	21:00	10,14	8,08	2,06		1	1				2,65
	22:00	9,13	7,26	1,86		1	1				2,65
	23:00	8,27	6,59	1,68		1	1				2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης/Προς από

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 26 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη, 26 Μαΐου 2026	00:00	7,51	5,81	1,70		1	1				2,65
	01:00	6,91	4,87	2,04		1	1				2,65
	02:00	5,65	3,99	1,66		1				1	2,65
	03:00	5,67	3,76	1,91		1				1	2,65
	04:00	6,19	4,86	1,33		1				2	2,65
	05:00	5,61	3,85	1,76		1				2	2,65
	06:00	5,90	3,74	2,16		1				1	2,65
	07:00	7,21	4,85	2,37		1				1	2,65
	08:00	7,52	4,94	2,58		1				1	2,65
	09:00	7,68	5,23	2,46		1				1	2,65
	10:00	7,92	5,39	2,53		1				2	2,65
	11:00	7,95	5,48	2,47		1				2	2,65
	12:00	8,68	6,27	2,42		1	1			2	2,65
	13:00	7,99	6,62	1,36		1	1			2	2,04
	14:00	7,54	7,13	0,41		1	1			3	0,80
	15:00	8,11	7,77	0,34		1	1			3	0,80
	16:00	8,42	7,68	0,75		1	1			2	1,94
	17:00	8,71	7,00	1,72		1	1				2,65
	18:00	8,93	7,75	1,18		1	1				2,65
	19:00	9,39	8,83	0,56		1	1				2,65
	20:00	9,85	9,29	0,56		1	1			1	2,65
	21:00	9,92	9,01	0,90		1	1			1	2,65
	22:00	9,09	7,94	1,15		1	1			1	2,65
	23:00	8,41	7,16	1,25		1	1			1	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις μεσημβρινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026	00:00	7,68	6,69	0,99		1	1				2,65
	01:00	7,27	6,53	0,74		1	1				2,65
	02:00	6,40	5,62	0,78		1	1				2,65
	03:00	6,30	5,85	0,45		1	1				2,65
	04:00	6,90	6,46	0,44		1	1				2,65
	05:00	6,52	5,95	0,56			1			2	2,65
	06:00	5,99	5,50	0,49			1			2	2,65
	07:00	7,59	7,00	0,58		1	1			3	2,65
	08:00	8,46	7,33	1,13		1	1				2,65
	09:00	8,28	7,39	0,88		1	1				2,65
	10:00	8,63	8,03	0,60		1	1				2,65
	11:00	8,93	8,45	0,48		1	1				2,65
	12:00	8,65	8,41	0,24		1	1				2,65
	13:00	8,60	8,45	0,15		1	1				2,65
	14:00	8,06	7,95	0,11		1	1				2,65
	15:00	8,58	8,57	0,01		1	1				2,65
	16:00	8,41	8,40	0,01		1	1				2,65
	17:00	8,59	8,59	0,00		1	1				2,65
	18:00	9,07	9,07	0,00		1	1			1	2,65
	19:00	9,45	9,45	0,00		1	1			2	2,65
	20:00	9,59	9,59	0,00		1	1			2	2,65
	21:00	9,97	9,97	0,00		1	1			3	2,65
	22:00	9,37	9,37	0,00		1	1			3	2,65
	23:00	8,49	8,49	0,00		1	1			1	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026	00:00	7,77	7,77	0,00		1	1				2,65
	01:00	6,97	6,97	0,00		1	1				2,65
	02:00	6,79	6,79	0,00		1	1				2,65
	03:00	6,11	6,11	0,00		1	1				2,65
	04:00	6,37	6,37	0,00		1	1				2,65
	05:00	6,79	6,79	0,00		1	1			2	2,65
	06:00	7,12	7,12	0,00		1	1			3	2,65
	07:00	7,24	7,24	0,00		1	1				2,65
	08:00	8,28	8,28	0,00		1	1				2,65
	09:00	8,00	8,00	0,00		1	1			1	2,65
	10:00	7,90	7,90	0,00		1	1			2	2,65
	11:00	8,08	8,08	0,00		1	1			3	2,65
	12:00	8,39	8,38	0,01		1	1			2	2,65
	13:00	8,25	8,24	0,01		1	1			1	2,65
	14:00	8,76	8,67	0,10		1	1			1	2,65
	15:00	9,02	8,98	0,03		1	1			1	2,65
	16:00	8,91	8,83	0,08		1	1			1	2,65
	17:00	9,17	9,17	0,00		1	1			1	2,65
	18:00	9,36	9,36	0,00		1	1			2	2,65
	19:00	10,48	9,50	0,98		1	1			2	2,65
	20:00	9,89	9,89	0,00		1	1			2	2,65
	21:00	10,05	10,03	0,02		1	1			3	2,65
	22:00	9,25	9,20	0,06		1	1			3	2,65
	23:00	8,63	8,55	0,07		1	1			1	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026	00:00	8,11	7,81	0,30		1	1				2,65
	01:00	7,51	7,44	0,07		1	1				2,65
	02:00	7,27	6,76	0,52		1	1				2,65
	03:00	6,84	6,70	0,15		1	1				2,65
	04:00	6,41	6,09	0,33		1	1				2,65
	05:00	6,95	6,34	0,61			1			3	2,65
	06:00	7,03	6,48	0,55			1			4	2,65
	07:00	7,49	7,03	0,46			1			4	2,65
	08:00	8,45	7,83	0,62			1			5	2,65
	09:00	8,56	8,00	0,56			1			5	2,65
	10:00	8,69	7,98	0,71			1			5	2,65
	11:00	8,92	7,70	1,23		1	1				2,65
	12:00	9,00	8,23	0,77		1	1				2,65
	13:00	8,51	6,94	1,57		1	1				2,65
	14:00	8,56	6,85	1,71		1	1				2,65
	15:00	8,59	7,03	1,56		1	1				2,65
	16:00	8,70	7,47	1,24		1	1				2,65
	17:00	9,05	7,66	1,39		1	1				2,65
	18:00	9,27	7,97	1,31		1	1				2,65
	19:00	9,57	8,71	0,86		1	1			1	2,65
	20:00	9,33	8,30	1,03		1	1			1	2,65
	21:00	9,36	8,58	0,78		1	1			1	2,65
	22:00	8,86	8,69	0,17		1	1			1	2,65
	23:00	8,05	7,96	0,09		1	1				2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 30 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 30 Μαΐου 2026	00:00	7,27	7,15	0,11		1	1				2,65
	01:00	6,92	6,76	0,16		1	1				2,65
	02:00	6,98	6,79	0,19		1	1				2,65
	03:00	6,87	6,62	0,25		1	1				2,65
	04:00	6,75	6,50	0,25		1	1				2,65
	05:00	6,78	6,49	0,29		1	1				2,65
	06:00	6,32	6,01	0,31		1	1				2,65
	07:00	6,85	6,80	0,05		1	1				2,65
	08:00	7,99	7,92	0,08		1	1				2,65
	09:00	8,29	8,11	0,18		1	1				2,65
	10:00	8,40	8,06	0,35		1	1				2,65
	11:00	8,77	8,12	0,64		1	1				2,65
	12:00	8,93	8,62	0,31		1	1				2,65
	13:00	8,85	8,73	0,12		1	1				2,65
	14:00	8,77	8,76	0,01		1	1				2,65
	15:00	8,61	8,61	0,00		1	1				2,65
	16:00	8,42	8,42	0,00		1	1				2,65
	17:00	8,76	8,76	0,00		1	1				2,65
	18:00	9,14	9,14	0,00		1	1			1	2,65
	19:00	8,96	8,96	0,00		1	1			1	2,65
	20:00	9,28	9,28	0,00		1	1			2	2,65
	21:00	8,79	8,79	0,00		1	1			2	2,65
	22:00	8,20	8,20	0,00		1	1			1	2,65
	23:00	7,38	7,38	0,00		1	1				2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 31 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή, 31 Μαΐου 2026	00:00	6,53	6,50	0,03		1	1				2,65
	01:00	5,91	5,75	0,15		1	1				2,65
	02:00	5,59	5,05	0,54		1				2	2,65
	03:00	5,32	4,55	0,77		1				2	2,65
	04:00	4,56	4,03	0,53		1				1	2,65
	05:00	5,07	4,64	0,43		1				1	2,65
	06:00	5,57	5,46	0,11		1				2	2,65
	07:00	5,86	5,86	0,00		1				3	2,65
	08:00	6,57	6,57	0,00		1				3	2,65
	09:00	6,70	6,70	0,00		1				3	2,65
	10:00	6,91	6,91	0,00		1				4	2,65
	11:00	7,13	7,13	0,00		1				4	2,65
	12:00	7,13	7,13	0,00		1				4	2,65
	13:00	7,14	7,14	0,00		1				5	2,65
	14:00	6,94	6,93	0,00		1				4	2,65
	15:00	7,00	7,00	0,00		1	1				2,65
	16:00	6,92	6,92	0,00		1	1				2,65
	17:00	7,21	7,21	0,00		1	1				2,65
	18:00	7,48	7,48	0,00		1	1				2,65
	19:00	7,91	7,91	0,00		1	1				2,65
	20:00	7,96	7,96	0,00		1	1				2,65
	21:00	8,16	7,93	0,23		1	1				2,65
	22:00	8,58	8,30	0,28		1	1				2,65
	23:00	8,38	8,07	0,31		1	1				2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση