ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 1 Αυγούστου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Η/Ζ (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 1 Αυγούστου 2026	00:00	3,49	2,61	0,89	1	1	1	1	1				0,94	0,97
	01:00	3,24	2,28	0,96	1	1	1	1					1,01	1,00
	02:00	3,11	2,26	0,86	1	1	1	1					0,88	0,87
	03:00	2,98	2,36	0,62	1	1	1	1					0,74	0,74
	04:00	2,80	2,30	0,50	1	1	1	1					0,57	0,56
	05:00	2,80	2,37	0,43	1	1	1	1					0,56	0,56
	06:00	2,79	2,30	0,49	1	1	1	1					0,54	0,55
	07:00	3,15	2,54	0,61	1	1	1	1					0,84	0,83
	08:00	3,36	2,44	0,92	1	1	1				1		1,10	1,10
	09:00	3,54	2,52	1,03	1	1	1				1		1,19	1,19
	10:00	3,87	3,01	0,85	1	1	1				1		1,19	1,18
	11:00	3,97	3,21	0,75	1	1	1	1			1		1,14	1,14
	12:00	3,99	3,39	0,60	1	1	1	1			1		1,17	1,17
	13:00	4,02	3,61	0,41	1		1	1	1		1		1,19	1,18
	14:00	3,80	3,22	0,58	1		1	1	1		1		1,01	1,00
	15:00	3,92	2,91	1,01	1		1	1	1		1		1,10	1,10
	16:00	3,87	2,82	1,05	1		1	1	1		1		1,08	1,08
	17:00	3,98	3,17	0,81	1		1	1	1		1		1,16	1,16
	18:00	4,14	3,71	0,43	1		1	1	1		1		1,20	1,20
	19:00	4,33	3,87	0,46	1		1	1	1		1		1,20	1,20
	20:00	4,45	3,97	0,48	1		1	1	1		1		1,20	1,20
	21:00	4,47	4,12	0,35	1		1	1	1		1		1,20	1,20
	22:00	4,22	3,98	0,24	1		1	1	1		1		1,20	1,20
	23:00	3,97	3,74	0,23	1		1	1	1		1		1,15	1,14

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 2 Αυγούστου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Η/Ζ (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 2 Αυγούστου 2026	00:00	3,51	3,19	0,33	1		1	1	1				1,04	1,06
	01:00	3,27	2,89	0,38	1		1	1	1				1,04	1,04
	02:00	3,07	2,84	0,23	1		1	1	1				0,84	0,84
	03:00	2,93	2,55	0,38	1		1	1	1				0,70	0,70
	04:00	2,84	2,43	0,40	1		1	1	1				0,59	0,59
	05:00	2,76	2,36	0,40	1		1	1	1				0,53	0,53
	06:00	2,76	2,57	0,19	1		1	1	1				0,28	0,32
	07:00	3,07	2,90	0,17	1		1	1	1			1	0,28	0,34
	08:00	3,29	3,29	0,00	1	1	1	1	1			1	0,00	0,36
	09:00	3,48	3,47	0,01	1	1	1	1	1			1	0,25	0,48
	10:00	3,78	3,76	0,02	1	1	1	1				1	1,03	0,99
	11:00	3,96	3,63	0,32	1	1	1	1			1	1	0,76	0,76
	12:00	3,96	3,69	0,26	1	1	1	1			1	1	0,76	0,76
	13:00	4,03	4,01	0,02	1	1	1	1			1	1	0,84	0,83
	14:00	3,92	3,88	0,04	1	1	1	1			1	1	0,72	0,73
	15:00	3,83	3,74	0,09	1	1	1	1			1	1	0,63	0,63
	16:00	3,78	3,77	0,02	1	1	1	1			1	1	0,59	0,59
	17:00	3,75	3,74	0,01	1	1	1	1			1	1	0,54	0,54
	18:00	3,85	3,85	0,00	1	1	1	1			1	1	0,64	0,64
	19:00	4,08	4,08	0,00	1	1	1	1			1	1	0,88	0,88
	20:00	4,14	4,14	0,00	1	1	1	1			1	1	0,93	0,93
	21:00	4,20	4,20	0,00	1	1	1	1			1	1	1,00	1,00
	22:00	3,99	3,99	0,00	1	1	1	1		1	1	1	0,96	0,96
	23:00	3,65	3,65	0,00	1	1	1	1		1			0,87	0,86

Το Η/Ζ βρισκόταν σε δοκιμαστική λειτουργία στο διάστημα από 06:30 έως 09:35.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Η/Ζ (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026	00:00	3,31	3,31	0,00	1	1	1	1		1			0,52	0,52
	01:00	3,09	3,09	0,00	1	1	1	1		1			0,55	0,60
	02:00	2,96	2,96	0,00	1	1	1			1			0,73	0,73
	03:00	2,83	2,83	0,00	1	1	1			1			0,60	0,60
	04:00	2,71	2,71	0,00	1	1	1			1			0,48	0,47
	05:00	2,69	2,69	0,00	1	1	1			1			0,45	0,45
	06:00	2,71	2,69	0,02	1	1	1			1			0,47	0,47
	07:00	3,10	3,05	0,04	1	1	1			1			0,84	0,84
	08:00	3,47	3,34	0,14	1	1	1			1		1	0,85	0,84
	09:00	3,78	3,55	0,23	1	1	1			1		1	1,10	1,10
	10:00	4,11	4,01	0,10	1	1	1			1		1	1,20	1,20
	11:00	4,25	4,14	0,11	1	1	1			1	1	1	1,07	1,07
	12:00	4,24	4,08	0,16	1	1	1			1	1	1	1,04	1,04
	13:00	4,31	4,22	0,09	1	1	1			1	1	1	1,10	1,10
	14:00	4,34	4,22	0,12	1	1	1			1	1	1	1,13	1,13
	15:00	4,26	4,19	0,07	1	1	1			1	1	1	1,06	1,06
	16:00	4,26	4,19	0,07	1	1	1			1	1	1	1,05	1,05
	17:00	4,32	4,25	0,08	1	1	1			1	1	1	1,12	1,11
	18:00	4,54	4,45	0,09	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	19:00	4,66	4,34	0,32	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	20:00	4,67	4,35	0,32	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	21:00	4,72	4,40	0,32	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	22:00	4,50	4,08	0,42	1	1	1			1	1	1	1,16	1,16
	23:00	4,23	4,05	0,18	1	1	1	1		1	1		1,05	1,06

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Η/Ζ (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026	00:00	3,79	3,40	0,39	1	1	1	1		1			1,01	1,00
	01:00	3,34	2,83	0,52	1	1	1	1		1			0,56	0,55
	02:00	3,38	2,92	0,46	1	1	1	1		1			0,58	0,58
	03:00	3,26	2,95	0,31	1	1	1	1		1			0,74	0,77
	04:00	3,03	2,66	0,36		1	1	1		1			0,80	0,79
	05:00	3,04	2,56	0,48		1	1	1		1			0,80	0,80
	06:00	3,05	2,49	0,55		1	1	1		1			0,81	0,81
	07:00	3,41	2,52	0,89		1	1	1		1			1,01	1,01
	08:00	3,63	3,01	0,62		1	1	1				1	1,11	1,12
	09:00	3,88	3,14	0,73	1	1	1	1				1	1,20	1,19
	10:00	4,18	3,34	0,84	1	1	1	1			1	1	1,17	1,17
	11:00	4,26	3,58	0,68	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	12:00	4,35	3,86	0,50	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	13:00	4,31	3,52	0,78	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	14:00	4,28	3,20	1,08	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	15:00	4,29	3,17	1,12	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	16:00	4,30	3,18	1,12	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	17:00	4,41	3,29	1,12	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	18:00	4,64	3,58	1,06	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	19:00	4,73	3,69	1,05	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	20:00	4,86	3,77	1,09	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	21:00	4,76	4,00	0,75	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	22:00	4,50	3,66	0,85	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	23:00	4,22	3,52	0,70	1	1	1	1	1		1		1,00	1,11

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026		
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Η/Ζ (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026	00:00	3,81	3,38	0,43	1	1	1	1	1				0,95	1,01
	01:00	3,72	3,32	0,39	1	1	1	1	1				0,92	0,92
	02:00	3,48	3,24	0,25	1	1	1	1	1				0,69	0,69
	03:00	3,30	3,07	0,23	1	1	1	1	1				0,52	0,51
	04:00	3,18	2,79	0,38	1	1	1	1					0,78	0,83
	05:00	3,13	2,98	0,15	1	1	1	1					0,89	0,89
	06:00	3,16	3,08	0,08	1	1	1	1					0,92	0,92
	07:00	3,39	3,21	0,18	1		1	1			1	1	0,93	0,93
	08:00	3,75	3,46	0,29	1		1	1			1	1	1,09	1,09
	09:00	3,89	3,80	0,09	1	1	1				1	1	1,17	1,15
	10:00	4,31	4,12	0,19	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	11:00	4,52	4,29	0,23	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	12:00	4,50	4,29	0,21	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	13:00	4,51	4,41	0,11	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	14:00	4,48	4,30	0,18	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	15:00	4,44	4,32	0,12	1	1	1		1		1		1,20	1,20
	16:00	4,48	4,42	0,05	1	1	1		1		1		1,20	1,20
	17:00	4,59	4,58	0,02	1	1	1		1		1		1,20	1,20
	18:00	4,71	4,69	0,02	1	1	1	1	1		1		1,20	1,20
	19:00	4,62	4,61	0,02	1	1	1	1	1		1		1,19	1,19
	20:00	4,92	4,92	0,00	1	1	1	1	1		1		1,20	1,20
	21:00	4,90	4,90	0,00	1	1	1	1	1		1		1,20	1,20
	22:00	4,65	4,65	0,00	1	1	1	1	1		1		1,20	1,20
	23:00	4,36	4,36	0,00	1	1	1	1	1		1		1,02	1,05

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Η/Ζ (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2026	00:00	3,94	3,94	0,00	1	1	1	1	1				1,12	1,12
	01:00	3,69	3,69	0,00	1	1	1	1	1				0,90	0,90
	02:00	3,49	3,49	0,00	1	1	1	1	1				0,70	0,70
	03:00	3,41	3,40	0,01	1	1	1	1	1				0,62	0,62
	04:00	3,26	3,17	0,09	1	1	1	1	1				0,50	0,55
	05:00	3,18	3,09	0,09	1	1	1		1				0,94	0,94
	06:00	3,24	3,07	0,17	1	1	1		1				0,89	0,87
	07:00	3,50	3,35	0,15	1	1	1		1				1,13	1,12
	08:00	3,78	3,59	0,19	1	1	1		1			1	0,90	0,87
	09:00	3,93	3,61	0,32	1	1	1		1		1	1	0,73	0,73
	10:00	4,29	4,03	0,26	1	1	1		1		1	1	1,08	1,08
	11:00	4,55	4,21	0,34	1	1	1		1		1	1	1,19	1,19
	12:00	4,66	4,30	0,36	1	1	1		1		1	1	1,20	1,20
	13:00	4,55	3,96	0,60	1	1	1		1		1	1	1,19	1,18
	14:00	4,43	4,11	0,33	1	1	1		1		1	1	1,16	1,17
	15:00	4,51	4,17	0,34	1	1	1		1		1	1	1,20	1,20
	16:00	4,30	3,37	0,93		1	1		1		1	1	1,18	1,18
	17:00	4,42	4,15	0,27		1	1		1		1	1	1,20	1,20
	18:00	4,65	4,50	0,15		1	1		1		1	1	1,20	1,20
	19:00	4,81	4,49	0,32		1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	20:00	4,90	4,45	0,45		1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	21:00	5,00	4,19	0,81		1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	22:00	4,74	4,30	0,45		1	1	1	1	1	1	1	1,19	1,18
	23:00	4,51	4,25	0,26		1	1	1	1	1	1		1,15	1,14

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Η/Ζ (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2026	00:00	4,19	3,86	0,33		1	1	1	1	1			1,15	1,16
	01:00	3,91	3,33	0,58		1	1	1	1	1			1,11	1,11
	02:00	3,69	3,06	0,62		1	1	1	1	1			0,89	0,89
	03:00	3,37	3,00	0,37		1	1	1	1	1			0,58	0,58
	04:00	3,26	3,05	0,21		1	1	1	1				0,94	0,98
	05:00	3,20	3,03	0,17		1	1	1	1				0,96	0,96
	06:00	3,15	2,54	0,61		1	1	1	1				0,91	0,92
	07:00	3,46	2,69	0,77		1	1	1	1				1,11	1,12
	08:00	3,75	2,74	1,01		1	1	1	1			1	1,13	1,11
	09:00	4,06	3,23	0,83	1	1	1	1			1		1,18	1,17
	10:00	4,37	3,53	0,84	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	11:00	4,48	3,97	0,51	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	12:00	4,59	4,39	0,19	1	1	1	1			1		1,20	1,20
	13:00	4,52	4,33	0,20	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	14:00	4,61	3,77	0,83	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	15:00	4,37	3,97	0,40	1	1	1	1			1	1	1,14	1,14
	16:00	4,36	4,22	0,13	1	1	1	1			1	1	1,11	1,11
	17:00	4,52	4,39	0,13	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	18:00	4,76	4,52	0,24	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	19:00	4,78	4,49	0,29	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	20:00	4,99	4,42	0,57	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	21:00	4,89	4,67	0,22	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	22:00	4,70	4,45	0,25	1	1	1	1			1	1	1,17	1,17
	23:00	4,42	4,14	0,28	1	1	1	1	1		1		1,15	1,15

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Η/Ζ (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026	00:00	4,10	3,78	0,32	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	01:00	3,86	3,53	0,33	1	1	1	1	1				1,07	1,06
	02:00	3,65	2,76	0,89	1	1	1		1				1,11	1,12
	03:00	3,28	2,39	0,89	1	1	1		1				1,06	1,04
	04:00	3,33	2,31	1,02	1	1	1		1				1,09	1,09
	05:00	3,26	2,29	0,97	1	1	1		1				1,03	1,02
	06:00	3,24	2,26	0,98	1	1	1		1				1,02	1,01
	07:00	3,31	2,59	0,72	1	1	1		1				0,99	0,99
	08:00	3,87	3,02	0,85	1	1	1					1	1,18	1,16
	09:00	3,99	3,21	0,78	1	1	1				1	1	1,19	1,20
	10:00	4,29	3,30	0,98	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	11:00	4,51	3,55	0,96	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	12:00	4,53	3,45	1,08	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	13:00	4,58	3,82	0,76	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	14:00	4,55	3,55	1,00	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	15:00	4,36	3,36	1,00	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	16:00	4,56	3,44	1,12	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	17:00	4,67	3,55	1,12	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	18:00	4,88	3,75	1,12	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	19:00	5,03	3,91	1,12	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	20:00	5,12	4,00	1,12	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	21:00	5,03	3,91	1,12	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	22:00	4,82	3,70	1,12	1	1	1			1	1	1	1,19	1,19
	23:00	4,54	3,42	1,12	1	1	1	1	1	1			1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 9 Αυγούστου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Η/Ζ (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 9 Αυγούστου 2026	00:00	3,99	2,93	1,06	1	1		1	1	1			1,14	1,13
	01:00	3,82	2,90	0,92	1	1			1	1			1,15	1,16
	02:00	3,61	2,64	0,97	1	1			1	1			1,20	1,20
	03:00	3,48	2,37	1,11	1	1			1	1			1,20	1,20
	04:00	3,26	2,29	0,97	1	1			1	1			1,03	1,02
	05:00	3,25	2,29	0,96	1	1			1	1			1,01	1,01
	06:00	3,26	2,30	0,96	1	1			1	1			1,02	1,02
	07:00	3,49	2,48	1,01	1	1			1	1			1,19	1,18
	08:00	3,66	2,62	1,04	1	1			1			1	1,16	1,17
	09:00	3,85	2,87	0,98	1	1	1		1			1	1,17	1,16
	10:00	4,32	3,28	1,04	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	11:00	4,41	3,36	1,05	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	12:00	4,63	3,51	1,12	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	13:00	4,63	3,51	1,12	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	14:00	4,62	3,49	1,12	1	1	1			1	1	1	1,20	1,19
	15:00	4,46	3,34	1,12	1		1			1	1	1	1,19	1,19
	16:00	4,53	3,41	1,12	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	17:00	4,61	3,49	1,12	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	18:00	4,63	3,51	1,12	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	19:00	4,94	3,85	1,09	1		1	1		1	1	1	1,20	1,20
	20:00	5,13	4,18	0,95	1		1	1		1	1	1	1,20	1,20
	21:00	5,19	4,17	1,02	1		1	1		1	1	1	1,20	1,20
	22:00	4,99	3,89	1,11	1		1	1		1	1	1	1,20	1,20
	23:00	4,62	3,55	1,07	1		1	1	1	1	1		1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026		
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Η/Ζ (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026	00:00	4,26	3,39	0,87	1		1	1	1	1			1,20	1,20
	01:00	4,02	3,11	0,90	1		1	1	1	1			1,18	1,18
	02:00	3,79	2,87	0,93	1		1	1	1	1			1,13	1,13
	03:00	3,60	2,65	0,95	1		1		1	1			1,20	1,20
	04:00	3,29	2,52	0,78	1		1		1	1			1,06	1,06
	05:00	3,21	2,51	0,70	1		1		1	1			0,98	0,97
	06:00	3,12	2,39	0,73	1		1		1	1			0,88	0,88
	07:00	3,41	2,70	0,71	1		1		1	1			1,10	1,09
	08:00	3,79	3,12	0,66	1	1	1				1	1	1,18	1,18
	09:00	4,15	3,41	0,74	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	10:00	4,40	3,55	0,85	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	11:00	4,49	3,64	0,85	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	12:00	4,83	3,79	1,04	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	13:00	4,82	3,97	0,85	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	14:00	4,82	4,19	0,63	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	15:00	4,79	4,22	0,57	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	16:00	4,76	3,79	0,98	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	17:00	4,80	3,68	1,12	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	18:00	5,02	4,05	0,97	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	19:00	5,28	4,23	1,04	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	20:00	5,40	4,71	0,69	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	21:00	5,37	4,96	0,41	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	22:00	5,15	4,80	0,35	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	23:00	4,80	4,05	0,75	1	1	1	1		1	1		1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Η/Ζ (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026	00:00	4,41	3,59	0,82	1	1	1	1		1			1,20	1,20
	01:00	4,10	3,50	0,60	1	1	1	1		1			1,19	1,19
	02:00	3,91	3,33	0,58	1	1	1	1		1			1,12	1,11
	03:00	3,80	3,17	0,63	1	1	1	1		1			1,06	1,07
	04:00	3,58	2,71	0,88	1	1	1			1			1,20	1,20
	05:00	3,41	2,60	0,81	1	1	1			1			1,16	1,15
	06:00	3,43	2,71	0,73	1	1	1			1			1,17	1,18
	07:00	3,72	3,02	0,70	1	1	1			1		1	1,19	1,19
	08:00	4,08	3,40	0,69	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	09:00	4,36	3,62	0,74	1	1	1	1			1	1	1,19	1,20
	10:00	4,75	4,02	0,73	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	11:00	4,91	4,37	0,54	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	12:00	4,94	4,68	0,27	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	13:00	5,08	4,80	0,28	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	14:00	4,98	4,20	0,78	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	15:00	4,82	4,27	0,55	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	16:00	4,72	4,14	0,58	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	17:00	4,86	4,19	0,66	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	18:00	5,01	4,57	0,44	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	19:00	5,18	4,53	0,65	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	20:00	5,30	5,02	0,28	1	1	1	1	1		1	1	1,20	1,20
	21:00	5,46	4,99	0,47	1	1	1	1	1		1	1	1,20	1,20
	22:00	5,20	4,77	0,42	1	1	1	1	1		1	1	1,20	1,20
	23:00	4,87	4,38	0,49	1	1	1	1	1		1		1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026		
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Η/Ζ (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026	00:00	4,52	3,59	0,93	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	01:00	4,35	3,72	0,63	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	02:00	4,05	3,61	0,45	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	03:00	3,85	3,40	0,45	1	1	1	1	1				1,06	1,06
	04:00	3,67	3,25	0,42	1	1	1	1					1,13	1,14
	05:00	3,50	3,11	0,39	1	1	1	1					1,20	1,20
	06:00	3,49	3,18	0,31	1	1	1	1		1			0,81	0,77
	07:00	3,76	3,34	0,41	1	1	1	1		1		1	0,94	0,98
	08:00	4,06	3,71	0,35	1	1	1			1		1	1,20	1,20
	09:00	4,26	3,71	0,55	1	1	1			1		1	1,20	1,20
	10:00	4,57	3,86	0,71	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	11:00	4,80	4,44	0,36	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	12:00	4,86	4,71	0,15	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	13:00	4,80	4,70	0,10	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	14:00	4,85	4,57	0,28	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	15:00	4,89	4,66	0,23	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	16:00	4,89	4,58	0,31	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	17:00	4,96	4,30	0,65	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	18:00	5,08	4,13	0,95	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	19:00	5,40	4,62	0,79	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	20:00	5,69	4,78	0,92	1	1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	21:00	5,78	4,85	0,93	1	1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	22:00	5,56	4,48	1,08	1	1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	23:00	5,21	4,25	0,95	1	1	1	1	1		1		1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Η/Ζ (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2026	00:00	4,73	4,11	0,62	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	01:00	4,36	3,44	0,92	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	02:00	4,04	3,09	0,95	1	1	1	1	1				1,18	1,18
	03:00	3,87	3,01	0,86	1	1	1	1	1				1,08	1,07
	04:00	3,74	2,80	0,95	1	1	1	1					1,12	1,13
	05:00	3,68	2,58	1,10	1	1	1	1					1,20	1,20
	06:00	3,62	2,66	0,96	1	1	1	1					1,20	1,20
	07:00	3,87	2,87	1,00	1	1	1	1				1	1,20	1,20
	08:00	4,19	3,10	1,08	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	09:00	4,36	3,44	0,92	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	10:00	4,73	3,75	0,98	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	11:00	4,63	3,72	0,91	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	12:00	4,68	3,59	1,09	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	13:00	4,99	3,95	1,04	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	14:00	4,92	4,13	0,79	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	15:00	4,87	3,75	1,11	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	16:00	4,87	3,75	1,12	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	17:00	4,99	3,86	1,12	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	18:00	5,10	3,97	1,12	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	19:00	5,35	4,23	1,12	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	20:00	5,68	4,56	1,12	1	1	1	1	1		1	1	1,20	1,20
	21:00	5,57	4,49	1,09	1	1	1	1	1		1	1	1,20	1,20
	22:00	5,36	4,24	1,12	1	1	1	1	1		1	1	1,20	1,20
	23:00	5,03	4,01	1,02	1	1	1	1	1		1		1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Η/Ζ (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2026	00:00	4,49	3,69	0,80	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	01:00	4,24	3,21	1,03	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	02:00	4,02	2,94	1,08	1	1	1	1	1				1,19	1,19
	03:00	3,83	2,76	1,07	1	1	1		1				1,19	1,19
	04:00	3,53	2,46	1,07	1	1	1		1				1,19	1,19
	05:00	3,58	2,91	0,67	1	1	1		1				1,20	1,20
	06:00	3,57	2,64	0,93	1	1	1		1				1,20	1,20
	07:00	3,80	2,78	1,02	1	1	1		1				1,20	1,20
	08:00	4,05	3,26	0,80	1	1	1		1			1	1,20	1,20
	09:00	4,21	3,33	0,88	1	1	1		1			1	1,20	1,20
	10:00	4,52	3,53	0,99	1	1	1		1			1	1,20	1,20
	11:00	4,69	3,57	1,11	1	1	1		1			1	1,20	1,20
	12:00	4,72	3,61	1,12	1	1	1		1			1	1,20	1,20
	13:00	4,85	3,72	1,12	1	1	1		1		1	1	1,20	1,20
	14:00	4,64	3,52	1,12	1	1	1		1		1	1	1,20	1,20
	15:00	4,78	3,65	1,12	1	1	1		1		1	1	1,20	1,20
	16:00	4,73	3,60	1,12	1	1	1		1		1	1	1,20	1,20
	17:00	4,74	3,61	1,12	1	1	1		1		1	1	1,20	1,20
	18:00	5,05	3,93	1,12	1	1	1		1		1	1	1,20	1,20
	19:00	5,24	4,12	1,12	1	1	1		1		1	1	1,20	1,20
	20:00	5,55	4,43	1,12	1	1	1	1	1		1	1	1,20	1,20
	21:00	5,27	4,15	1,12	1	1	1	1	1		1	1	1,20	1,20
	22:00	4,93	3,81	1,12	1	1	1	1	1		1	1	1,19	1,18
	23:00	4,38	3,31	1,07	1	1	1	1	1				1,12	1,13

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Η/Ζ (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026	00:00	4,13	3,01	1,12	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	01:00	3,83	2,83	1,00	1	1	1	1	1				1,05	1,04
	02:00	3,57	2,66	0,91	1	1	1	1	1				0,94	0,95
	03:00	3,31	2,28	1,03	1	1	1	1					1,09	1,07
	04:00	3,09	2,24	0,84	1	1	1	1					0,85	0,85
	05:00	3,19	2,26	0,93	1	1	1	1					0,95	0,93
	06:00	3,05	2,25	0,80	1	1	1	1					0,81	0,80
	07:00	3,26	2,36	0,90	1	1	1	1					1,00	1,00
	08:00	3,55	2,54	1,01	1	1	1					1	1,17	1,17
	09:00	3,60	2,52	1,08	1	1	1					1	1,20	1,20
	10:00	3,70	2,61	1,10	1	1	1					1	1,20	1,20
	11:00	3,83	2,73	1,09	1	1	1					1	1,20	1,20
	12:00	3,87	2,76	1,12	1	1	1					1	1,20	1,20
	13:00	3,95	2,83	1,12	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	14:00	3,93	2,81	1,12	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	15:00	3,88	2,77	1,11	1	1	1				1	1	1,20	1,19
	16:00	3,89	2,77	1,12	1	1	1				1	1	1,19	1,19
	17:00	3,98	3,00	0,99	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	18:00	4,28	3,27	1,01	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	19:00	4,44	3,32	1,12	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	20:00	4,58	3,45	1,12	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20
	21:00	4,47	3,36	1,11	1	1	1			1	1	1	1,19	1,18
	22:00	4,10	3,10	1,00	1	1	1			1	1		1,13	1,13
	23:00	3,79	2,87	0,92	1	1	1			1	1		1,00	0,97

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 16 Αυγούστου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Η/Ζ (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 16 Αυγούστου 2026	00:00	3,42	2,74	0,68	1	1	1		1	1			0,89	0,92
	01:00	3,22	2,40	0,82	1	1	1		1				1,00	0,99
	02:00	3,06	2,28	0,78	1	1	1		1				0,82	0,82
	03:00	2,94	2,24	0,70	1	1	1		1				0,71	0,70
	04:00	2,83	2,25	0,58	1	1	1		1				0,59	0,58
	05:00	2,81	2,24	0,57	1	1	1		1				0,57	0,57
	06:00	2,82	2,13	0,69	1	1	1						0,81	0,83
	07:00	3,01	2,31	0,70	1	1	1					1	1,03	1,02
	08:00	3,21	2,44	0,76	1	1	1					1	1,09	1,09
	09:00	3,34	2,55	0,79	1	1	1					1	1,18	1,17
	10:00	3,58	2,63	0,95	1	1	1					1	1,20	1,20
	11:00	3,74	2,76	0,97	1	1	1					1	1,20	1,20
	12:00	3,82	3,22	0,60	1	1	1					1	1,20	1,20
	13:00	3,73	2,67	1,06	1	1	1					1	1,20	1,20
	14:00	3,68	2,57	1,12	1	1	1					1	1,20	1,20
	15:00	3,58	2,46	1,12	1	1	1					1	1,20	1,20
	16:00	3,54	2,45	1,09	1	1	1					1	1,20	1,20
	17:00	3,61	2,50	1,12	1	1	1					1	1,20	1,20
	18:00	3,84	2,76	1,08	1	1	1	1				1	1,20	1,20
	19:00	4,23	3,16	1,08	1	1	1	1				1	1,20	1,20
	20:00	4,38	3,39	0,99	1	1	1	1				1	1,20	1,20
	21:00	4,24	3,45	0,79	1	1	1	1				1	1,20	1,20
	22:00	3,93	3,01	0,92	1	1	1	1				1	1,12	1,09
	23:00	3,56	3,02	0,54	1	1	1	1	1				0,77	0,77

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026		
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Η/Ζ (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026	00:00	3,22	2,71	0,51		1	1	1	1				0,83	0,87
	01:00	2,98	2,33	0,66		1	1	1	1				0,76	0,75
	02:00	2,84	2,34	0,50		1	1	1	1				0,60	0,60
	03:00	2,71	2,24	0,47		1	1	1	1				0,47	0,47
	04:00	2,58	2,30	0,28		1	1	1	1				0,35	0,34
	05:00	2,52	2,39	0,13		1	1	1	1				0,28	0,28
	06:00	2,54	2,23	0,32		1	1	1					0,76	0,79
	07:00	2,83	2,22	0,60		1	1	1					0,99	0,99
	08:00	3,07	2,54	0,53	1		1	1				1	1,01	1,02
	09:00	3,37	3,02	0,36	1		1	1				1	1,17	1,17
	10:00	3,58	3,43	0,15	1	1	1				1	1	1,06	1,05
	11:00	3,67	3,39	0,28	1	1	1				1	1	1,03	1,03
	12:00	3,69	3,04	0,65	1	1	1				1	1	1,04	1,04
	13:00	3,87	3,00	0,87	1	1	1				1	1	1,19	1,19
	14:00	3,91	3,09	0,82	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	15:00	3,90	3,33	0,57	1	1	1				1	1	1,18	1,18
	16:00	3,85	3,34	0,51	1	1	1				1	1	1,18	1,18
	17:00	3,95	3,85	0,10	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	18:00	4,01	3,91	0,09	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	19:00	4,45	4,42	0,03	1	1	1	1			1	1	1,19	1,18
	20:00	4,75	4,58	0,17	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	21:00	4,72	4,53	0,18	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	22:00	4,24	4,06	0,18	1	1	1	1			1	1	1,17	1,17
	23:00	3,94	3,69	0,25	1	1	1	1		1			1,08	1,08

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Η/Ζ (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026	00:00	3,59	3,54	0,05	1	1	1	1		1			0,81	0,80
	01:00	3,34	3,34	0,00	1	1	1	1		1			0,55	0,55
	02:00	3,03	3,03	0,00	1	1	1	1		1			0,42	0,44
	03:00	2,88	2,88	0,00	1	1		1		1			0,63	0,63
	04:00	2,88	2,88	0,01	1	1		1		1			0,66	0,64
	05:00	2,87	2,86	0,01	1	1		1		1			0,63	0,63
	06:00	2,85	2,83	0,02	1	1		1		1			0,61	0,61
	07:00	3,08	3,05	0,03	1	1		1		1		1	0,72	0,74
	08:00	3,40	3,40	0,00	1	1				1		1	1,17	1,18
	09:00	3,67	3,65	0,02	1	1	1			1		1	1,07	1,07
	10:00	3,95	3,95	0,00	1	1	1			1		1	1,20	1,20
	11:00	4,17	4,17	0,00	1	1	1			1		1	1,17	1,17
	12:00	4,06	4,06	0,00	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	13:00	4,29	4,28	0,00	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	14:00	4,24	4,24	0,00	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	15:00	4,18	4,18	0,00	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	16:00	4,10	4,09	0,01	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	17:00	4,19	4,17	0,01	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	18:00	4,45	4,45	0,01	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	19:00	4,60	4,55	0,04	1	1	1		1		1	1	1,20	1,20
	20:00	4,81	4,71	0,09	1	1	1		1		1	1	1,20	1,20
	21:00	4,58	4,54	0,04	1	1	1		1		1	1	1,20	1,20
	22:00	4,28	4,28	0,00	1	1	1		1		1	1	0,99	0,92
	23:00	3,90	3,90	0,00	1	1	1		1	1	1		0,68	0,71

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Η/Ζ (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026	00:00	3,52	3,52	0,00	1	1	1		1	1			0,74	0,73
	01:00	3,24	3,24	0,00	1	1	1		1	1			0,56	0,59
	02:00	3,03	3,03	0,00	1		1		1	1			0,79	0,79
	03:00	2,92	2,92	0,00	1		1		1	1			0,68	0,68
	04:00	2,79	2,79	0,00	1		1		1	1			0,55	0,55
	05:00	2,77	2,77	0,00	1		1		1	1			0,54	0,53
	06:00	2,73	2,73	0,00	1		1		1	1			0,48	0,49
	07:00	3,16	3,16	0,00	1		1		1	1			0,82	0,85
	08:00	3,42	3,42	0,00	1		1		1			1	1,11	1,10
	09:00	3,58	3,58	0,00	1		1		1		1	1	0,94	0,94
	10:00	3,97	3,97	0,00	1		1		1		1	1	1,18	1,18
	11:00	3,92	3,92	0,00	1		1		1		1	1	1,20	1,20
	12:00	4,09	4,09	0,00	1		1		1		1	1	1,19	1,19
	13:00	4,18	4,17	0,01	1		1		1		1	1	1,20	1,20
	14:00	3,99	3,95	0,04	1		1		1		1	1	1,19	1,18
	15:00	4,07	4,00	0,07	1		1		1		1	1	1,20	1,20
	16:00	4,00	3,95	0,05	1		1		1		1	1	1,20	1,20
	17:00	4,06	4,00	0,06	1		1		1		1	1	1,20	1,20
	18:00	4,35	4,27	0,08	1	1	1		1		1	1	1,19	1,19
	19:00	4,52	4,48	0,04	1	1	1		1		1	1	1,20	1,20
	20:00	4,76	4,75	0,01	1	1	1		1		1	1	1,20	1,20
	21:00	4,60	4,57	0,03	1	1	1		1		1	1	1,20	1,20
	22:00	4,22	4,17	0,05	1	1	1		1		1	1	1,06	1,07
	23:00	3,93	3,84	0,09	1	1	1	1	1		1		1,07	1,05

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Η/Ζ (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026	00:00	3,60	3,45	0,15	1	1	1	1	1				0,82	0,81
	01:00	3,26	3,15	0,11	1	1	1	1	1				0,52	0,55
	02:00	3,01	2,89	0,12	1	1	1	1					0,76	0,77
	03:00	2,98	2,82	0,16	1	1	1	1					0,75	0,74
	04:00	2,86	2,60	0,26	1	1	1	1					0,64	0,62
	05:00	2,60	2,27	0,33	1	1	1	1					0,36	0,36
	06:00	2,89	2,55	0,34	1	1	1	1					0,64	0,65
	07:00	3,21	2,90	0,31	1	1	1	1					0,89	0,88
	08:00	3,56	3,26	0,30	1	1	1	1				1	0,91	0,92
	09:00	3,83	3,58	0,25	1	1	1	1				1	1,12	1,12
	10:00	4,25	4,01	0,24	1	1	1	1				1	1,20	1,20
	11:00	4,39	4,08	0,31	1	1	1	1			1	1	1,19	1,19
	12:00	4,47	4,14	0,33	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	13:00	4,46	4,14	0,32	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	14:00	4,45	4,20	0,24	1	1	1	1			1	1	1,19	1,19
	15:00	4,21	3,77	0,43	1	1	1	1			1	1	1,01	1,01
	16:00	4,40	4,06	0,34	1	1	1	1			1	1	1,15	1,16
	17:00	4,50	4,26	0,24	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	18:00	4,71	4,51	0,21	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	19:00	5,00	4,81	0,18	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	20:00	5,15	4,81	0,34	1	1	1	1	1		1	1	1,20	1,20
	21:00	4,95	4,62	0,33	1	1	1	1	1		1	1	1,14	1,14
	22:00	4,67	4,50	0,17	1	1	1	1	1		1		1,14	1,14
	23:00	4,39	4,27	0,12	1	1	1	1	1		1		1,08	1,09

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Η/Ζ (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2026	00:00	3,99	3,74	0,25	1	1	1	1	1				1,16	1,15
	01:00	3,75	3,56	0,20	1	1	1	1	1				0,97	0,96
	02:00	3,47	3,34	0,13	1	1	1	1	1				0,68	0,68
	03:00	3,32	3,19	0,13	1	1	1	1	1				0,52	0,52
	04:00	3,21	3,13	0,08	1	1	1	1	1				0,59	0,64
	05:00	3,11	2,97	0,14	1	1	1		1				0,87	0,87
	06:00	3,03	2,94	0,10	1	1	1		1				0,80	0,79
	07:00	3,22	3,12	0,10	1	1	1		1				0,85	0,85
	08:00	3,70	3,67	0,03	1	1	1		1			1	1,05	1,05
	09:00	3,99	3,96	0,03	1	1	1		1			1	1,11	1,09
	10:00	4,39	4,33	0,05	1	1	1		1		1	1	1,16	1,16
	11:00	4,38	4,37	0,02	1	1	1		1		1	1	1,16	1,15
	12:00	4,41	4,31	0,09	1	1	1		1		1	1	1,15	1,15
	13:00	4,58	4,49	0,09	1	1	1		1		1	1	1,20	1,20
	14:00	4,50	4,46	0,03	1	1	1		1		1	1	1,20	1,20
	15:00	4,38	4,37	0,00	1	1	1		1		1	1	1,14	1,13
	16:00	4,36	4,32	0,04	1	1	1		1		1	1	1,11	1,12
	17:00	4,50	4,48	0,02	1	1	1		1		1	1	1,20	1,20
	18:00	4,75	4,75	0,00	1	1	1		1		1	1	1,20	1,20
	19:00	4,96	4,96	0,00	1	1	1	1	1		1	1	1,17	1,18
	20:00	5,06	5,06	0,00	1	1	1	1	1		1	1	1,18	1,18
	21:00	5,00	5,00	0,00	1	1	1	1	1		1	1	1,18	1,18
	22:00	4,69	4,69	0,00	1	1	1	1	1		1	1	1,11	1,12
	23:00	4,32	4,32	0,00	1	1	1	1	1		1		1,07	1,08

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 22 Αυγούστου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Η/Ζ (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 22 Αυγούστου 2026	00:00	3,96	3,96	0,00	1	1	1	1	1				1,13	1,13
	01:00	3,70	3,70	0,00	1	1	1	1	1				0,91	0,91
	02:00	3,41	3,40	0,00	1	1	1	1	1				0,82	0,87
	03:00	3,33	3,32	0,00	1	1	1	1					1,09	1,09
	04:00	3,07	3,07	0,00	1	1	1	1					0,84	0,84
	05:00	3,01	3,00	0,01	1	1	1	1					0,76	0,76
	06:00	2,94	2,91	0,04	1	1	1	1					0,71	0,71
	07:00	3,29	3,28	0,00	1	1	1	1			1		0,81	0,77
	08:00	3,54	3,54	0,00	1	1	1	1			1		0,72	0,73
	09:00	3,93	3,93	0,00	1	1	1	1			1		1,03	1,03
	10:00	4,32	4,31	0,01	1	1	1	1			1	1	1,11	1,11
	11:00	4,47	4,47	0,00	1	1	1	1	1		1	1	1,17	1,16
	12:00	4,39	4,39	0,00	1		1	1	1		1	1	1,17	1,17
	13:00	4,52	4,52	0,00	1		1	1	1		1	1	1,20	1,20
	14:00	4,57	4,57	0,00	1		1	1	1		1	1	1,20	1,20
	15:00	4,41	4,41	0,00	1		1	1	1		1	1	1,18	1,18
	16:00	4,45	4,45	0,00	1		1	1	1		1	1	1,19	1,19
	17:00	4,41	4,41	0,00	1		1	1	1		1	1	1,17	1,17
	18:00	4,57	4,57	0,00	1		1	1	1		1	1	1,20	1,20
	19:00	4,73	4,72	0,01	1		1	1	1		1	1	1,20	1,20
	20:00	4,96	4,95	0,02	1		1	1	1	1	1	1	1,19	1,18
	21:00	4,81	4,80	0,02	1		1	1	1	1	1	1	1,05	1,05
	22:00	4,44	4,42	0,01	1		1	1	1	1	1	1	0,90	0,91
	23:00	3,95	3,93	0,01	1		1	1	1	1	1		0,90	0,92

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 23 Αυγούστου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Η/Ζ (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 23 Αυγούστου 2026	00:00	3,61	3,61	0,00	1		1	1	1	1			0,82	0,82
	01:00	3,44	3,44	0,00	1		1	1	1	1			0,65	0,65
	02:00	3,12	3,12	0,00	1		1	1		1			0,70	0,74
	03:00	2,93	2,93	0,00	1		1	1		1			0,69	0,69
	04:00	2,91	2,84	0,06	1		1	1		1			0,67	0,67
	05:00	2,81	2,74	0,08	1		1	1		1			0,57	0,57
	06:00	2,88	2,71	0,17	1		1	1		1			0,64	0,64
	07:00	3,10	3,02	0,08	1		1	1		1			0,80	0,79
	08:00	3,32	3,17	0,15	1		1	1		1	1	1	0,61	0,61
	09:00	3,51	3,37	0,14	1			1		1	1	1	0,87	0,87
	10:00	3,84	3,73	0,10	1	1		1		1	1	1	0,86	0,82
	11:00	4,04	3,93	0,11	1	1		1		1	1	1	0,83	0,83
	12:00	4,15	3,94	0,21	1	1		1		1	1	1	0,94	0,95
	13:00	4,12	3,95	0,17	1	1		1		1	1	1	0,92	0,91
	14:00	4,05	3,78	0,26	1	1		1		1	1	1	0,95	0,96
	15:00	4,11	3,84	0,26	1	1	1	1			1	1	1,08	1,07
	16:00	4,12	3,86	0,26	1	1	1	1			1	1	0,91	0,92
	17:00	4,21	3,98	0,23	1	1	1	1			1	1	1,00	1,00
	18:00	4,46	4,24	0,22	1	1	1	1			1	1	1,15	1,14
	19:00	4,77	4,40	0,37	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	20:00	4,97	4,47	0,51	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	21:00	4,93	4,41	0,52	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	22:00	4,75	4,25	0,51	1	1	1	1	1		1	1	1,18	1,18
	23:00	4,39	4,05	0,34	1	1	1	1	1				1,18	1,18

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Η/Ζ (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026	00:00	3,99	3,71	0,28	1	1	1	1	1				1,13	1,12
	01:00	3,67	3,34	0,34	1	1	1	1	1				0,89	0,89
	02:00	3,40	3,08	0,31	1	1	1	1	1				0,81	0,86
	03:00	3,16	2,87	0,29	1	1	1		1				0,92	0,92
	04:00	3,02	2,71	0,31	1	1	1		1				0,79	0,79
	05:00	2,94	2,59	0,34	1	1	1		1				0,70	0,70
	06:00	2,96	2,60	0,35	1	1	1		1				0,71	0,71
	07:00	3,30	2,91	0,39	1	1	1		1				0,91	0,90
	08:00	3,61	3,35	0,26		1	1		1		1	1	0,97	0,95
	09:00	3,91	3,66	0,25		1	1		1		1	1	1,18	1,18
	10:00	4,24	3,91	0,33	1	1	1		1		1	1	1,15	1,15
	11:00	4,57	4,26	0,31	1	1	1		1		1	1	1,19	1,19
	12:00	4,56	4,40	0,17	1	1	1		1		1	1	1,20	1,20
	13:00	4,57	4,19	0,38	1	1	1		1		1	1	1,20	1,20
	14:00	4,58	4,18	0,40	1	1	1		1		1	1	1,20	1,20
	15:00	4,54	4,29	0,25	1	1	1		1		1	1	1,20	1,20
	16:00	4,47	4,37	0,09	1	1	1		1		1	1	1,17	1,17
	17:00	4,45	4,33	0,12	1	1	1		1		1	1	1,14	1,14
	18:00	4,76	4,45	0,31	1	1	1		1		1	1	1,20	1,20
	19:00	4,72	4,37	0,35	1	1	1		1		1	1	1,20	1,20
	20:00	5,06	4,76	0,30	1	1	1	1	1		1	1	1,20	1,20
	21:00	4,93	4,78	0,14	1	1	1	1	1		1	1	1,16	1,15
	22:00	4,60	4,40	0,20	1	1	1	1	1		1	1	1,05	1,05
	23:00	4,41	4,07	0,34	1	1	1	1	1				1,14	1,14

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 25 Αυγούστου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Η/Ζ (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 25 Αυγούστου 2026	00:00	4,14	3,63	0,51	1	1	1	1	1				1,20	1,19
	01:00	3,58	3,10	0,48	1	1	1	1					1,11	1,12
	02:00	3,36	2,85	0,51	1	1	1	1					1,13	1,12
	03:00	3,28	2,85	0,42	1	1	1	1					1,04	1,04
	04:00	3,33	3,06	0,27	1	1	1	1					1,08	1,08
	05:00	3,25	3,01	0,24	1	1	1	1					1,01	1,01
	06:00	3,14	2,82	0,32	1	1	1	1					0,91	0,90
	07:00	3,49	3,33	0,16	1	1	1	1			1		0,91	0,88
	08:00	3,82	3,60	0,21	1	1	1	1			1		1,00	1,01
	09:00	4,02	3,78	0,25	1	1	1	1			1		1,17	1,17
	10:00	4,23	3,95	0,28	1	1	1	1			1	1	1,14	1,14
	11:00	4,59	4,36	0,23	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	12:00	4,57	4,34	0,24	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	13:00	4,56	4,07	0,50	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	14:00	4,62	4,19	0,42	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	15:00	4,59	4,13	0,46	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	16:00	4,42	3,93	0,49	1	1	1	1			1	1	1,17	1,17
	17:00	4,57	4,05	0,52	1	1	1	1			1	1	1,19	1,19
	18:00	4,91	4,46	0,45	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	19:00	4,94	4,37	0,57	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	20:00	5,10	4,31	0,79	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	21:00	5,04	4,46	0,58	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	22:00	4,79	3,89	0,90	1	1	1	1			1	1	1,20	1,20
	23:00	4,55	3,43	1,12	1	1	1	1	1		1		1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Η/Ζ (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026	00:00	4,16	3,52	0,65	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	01:00	4,01	3,93	0,09	1	1	1	1	1				1,16	1,17
	02:00	3,79	3,66	0,13	1	1	1	1	1				0,94	0,93
	03:00	3,44	3,22	0,22		1	1	1	1	1			0,78	0,82
	04:00	3,36	3,01	0,35		1	1		1	1			1,12	1,12
	05:00	3,23	3,11	0,12		1	1		1	1			1,00	0,99
	06:00	3,15	2,98	0,17		1	1		1	1			0,90	0,91
	07:00	3,60	3,57	0,03		1	1		1	1		1	1,08	1,08
	08:00	3,95	3,93	0,02		1	1		1	1		1	1,19	1,19
	09:00	4,16	4,13	0,02		1	1		1	1	1	1	1,00	0,99
	10:00	4,35	4,33	0,03		1	1		1	1	1	1	1,11	1,11
	11:00	4,61	4,61	0,00		1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	12:00	4,51	4,50	0,01		1	1		1	1	1	1	1,19	1,19
	13:00	4,59	4,57	0,02		1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	14:00	4,74	4,72	0,02		1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	15:00	4,73	4,69	0,04		1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	16:00	4,69	4,67	0,02		1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	17:00	4,71	4,61	0,09		1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	18:00	4,90	4,59	0,31		1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	19:00	4,92	4,46	0,47	1	1	1		1	1	1	1	1,16	1,16
	20:00	5,05	4,66	0,38	1	1	1		1	1	1	1	1,17	1,17
	21:00	5,02	4,79	0,23	1	1	1		1	1	1	1	1,19	1,19
	22:00	4,90	4,45	0,46	1	1	1		1	1	1		1,20	1,20
	23:00	4,60	3,68	0,92	1	1	1		1	1			1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Η/Ζ (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026	00:00	4,19	3,59	0,60	1	1	1		1	1			1,20	1,20
	01:00	3,78	3,40	0,38	1	1	1		1	1			1,07	1,09
	02:00	3,58	3,18	0,40	1	1			1	1			1,20	1,20
	03:00	3,46	3,10	0,36	1	1			1	1			1,19	1,19
	04:00	3,26	2,78	0,48	1	1			1	1			1,02	1,02
	05:00	3,18	2,41	0,76	1				1	1			1,04	1,05
	06:00	3,19	2,28	0,91	1	1			1	1			0,99	0,99
	07:00	3,42	3,14	0,28	1	1			1	1			1,08	1,08
	08:00	3,71	3,10	0,61	1	1			1	1		1	1,04	1,01
	09:00	3,86	2,94	0,92	1		1		1	1	1	1	1,00	1,03
	10:00	4,17	3,06	1,11	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	11:00	4,24	3,38	0,86	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	12:00	4,44	3,38	1,06	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	13:00	4,44	3,32	1,12	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	14:00	4,39	3,51	0,88	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	15:00	4,42	3,31	1,11	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	16:00	4,45	3,32	1,12	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	17:00	4,51	3,48	1,03	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	18:00	4,76	3,63	1,12	1		1	1		1	1	1	1,20	1,20
	19:00	4,74	3,62	1,12	1		1	1		1	1	1	1,20	1,20
	20:00	4,97	3,85	1,12	1		1	1		1	1	1	1,20	1,20
	21:00	4,59	3,47	1,12	1		1	1		1	1	1	1,20	1,20
	22:00	4,45	3,33	1,12	1	1	1	1		1	1		1,19	1,18
	23:00	4,29	3,16	1,12	1	1	1	1		1			1,20	1,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Η/Ζ (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026	00:00	3,92	2,84	1,09	1	1	1	1		1			1,14	1,14
	01:00	3,57	2,49	1,08	1	1	1			1			1,18	1,18
	02:00	3,43	2,36	1,07	1	1	1			1			1,14	1,14
	03:00	3,39	2,29	1,09	1	1	1			1			1,14	1,14
	04:00	3,19	2,24	0,95	1	1	1			1			0,96	0,96
	05:00	3,09	2,25	0,84	1	1	1			1			0,85	0,85
	06:00	3,18	2,24	0,94	1	1	1			1			0,94	0,94
	07:00	3,31	2,27	1,04	1	1	1			1			1,07	1,06
	08:00	3,52	2,74	0,78	1	1	1			1		1	0,88	0,88
	09:00	3,85	3,25	0,60	1	1	1			1	1	1	1,09	1,06
	10:00	4,17	4,07	0,10	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	11:00	4,19	4,05	0,14	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	12:00	4,21	3,23	0,98	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	13:00	4,38	3,27	1,11	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	14:00	4,42	3,30	1,12	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	15:00	4,41	3,29	1,12	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	16:00	4,42	3,30	1,12	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	17:00	4,35	3,23	1,12	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	18:00	4,63	3,51	1,12	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	19:00	4,73	3,62	1,12	1		1			1	1	1	1,20	1,20
	20:00	4,89	3,77	1,12	1		1		1	1	1	1	1,20	1,20
	21:00	4,45	3,41	1,04	1		1		1	1	1	1	1,18	1,18
	22:00	4,43	3,77	0,66	1		1		1	1	1		1,20	1,20
	23:00	4,19	3,40	0,79	1		1	1	1	1	1		1,14	1,15

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Η/Ζ (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026	00:00	3,79	2,89	0,91	1		1	1	1	1			1,00	1,00
	01:00	3,53	2,56	0,97	1		1		1	1			1,02	1,05
	02:00	3,03	2,25	0,78	1		1		1	1			0,82	0,80
	03:00	2,99	2,24	0,75	1		1		1	1			0,75	0,75
	04:00	2,87	2,24	0,63	1		1		1	1			0,63	0,63
	05:00	2,80	2,25	0,56	1		1		1	1			0,58	0,57
	06:00	2,66	2,26	0,40	1	1	1		1	1			0,40	0,39
	07:00	3,01	2,32	0,69	1	1	1			1			0,77	0,77
	08:00	3,24	2,58	0,66	1	1	1			1	1	1	0,71	0,67
	09:00	3,31	2,75	0,56		1	1			1	1	1	0,67	0,67
	10:00	3,60	2,92	0,68		1	1			1	1	1	0,95	0,95
	11:00	3,64	2,73	0,90		1	1			1	1	1	1,01	1,00
	12:00	3,71	2,67	1,03		1	1			1	1	1	1,06	1,06
	13:00	3,84	2,73	1,11		1	1			1	1	1	1,18	1,18
	14:00	3,73	2,68	1,06		1	1			1	1	1	1,08	1,09
	15:00	3,66	2,62	1,05		1	1			1	1	1	1,08	1,08
	16:00	3,73	2,61	1,12		1	1			1		1	1,20	1,20
	17:00	3,85	2,73	1,11		1	1			1	1	1	1,18	1,18
	18:00	3,93	2,81	1,12		1	1			1	1	1	1,20	1,20
	19:00	4,09	2,97	1,12		1	1			1	1	1	1,20	1,20
	20:00	4,20	3,08	1,12		1	1			1	1	1	1,20	1,20
	21:00	3,76	2,69	1,06		1	1			1	1	1	1,11	1,10
	22:00	3,75	2,75	1,01	1	1	1	1		1	1		1,05	1,05
	23:00	3,46	2,67	0,79	1		1	1	1		1		0,83	0,86

Καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 30 Αυγούστου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Η/Ζ (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 30 Αυγούστου 2026	00:00	3,19	2,68	0,50	1		1	1	1				0,95	0,95
	01:00	3,03	2,32	0,71	1		1	1	1				0,80	0,80
	02:00	2,79	2,25	0,54	1		1	1	1				0,55	0,55
	03:00	2,81	2,25	0,56	1		1	1	1				0,56	0,56
	04:00	2,61	2,24	0,37	1		1	1	1				0,38	0,37
	05:00	2,65	2,25	0,40	1		1	1	1				0,40	0,40
	06:00	2,68	2,39	0,29	1		1	1	1				0,44	0,44
	07:00	2,83	2,59	0,23	1		1	1	1				0,55	0,59
	08:00	21,93	21,27	0,66	1	1	1	1				1	0,76	0,75
	09:00	22,12	21,24	0,89		1	1	1		1		1	0,96	0,97
	10:00	3,38	2,64	0,74		1	1			1		1	1,18	1,17
	11:00	3,39	2,55	0,83		1	1			1		1	1,15	1,15
	12:00	3,37	2,38	0,99		1	1			1		1	1,18	1,18
	13:00	3,36	2,34	1,02		1	1			1		1	1,18	1,18
	14:00	3,24	2,27	0,98		1	1			1		1	1,13	1,13
	15:00	3,18	2,11	1,06		1	1			1		1	1,08	1,08
	16:00	3,22	2,15	1,08		1	1			1		1	1,12	1,12
	17:00	3,36	2,25	1,11		1	1			1		1	1,17	1,17
	18:00	3,50	2,39	1,11		1	1			1		1	1,20	1,20
	19:00	3,61	2,49	1,12		1	1			1		1	1,20	1,20
	20:00	3,76	2,73	1,03		1	1	1		1		1	1,13	1,13
	21:00	3,64	2,64	1,00		1	1	1		1		1	1,01	1,00
	22:00	3,37	2,76	0,61	1	1	1	1		1			0,62	0,59
	23:00	3,21	2,80	0,41	1	1	1	1		1			0,41	0,41

Τις πρώτες πρωινές και βραδινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026		
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Η/Ζ (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026	00:00	2,89	2,29	0,60		1	1	1		1			0,60	0,62
	01:00	2,65	2,25	0,40		1	1	1		1			0,42	0,41
	02:00	2,53	2,27	0,26		1	1	1		1			0,30	0,29
	03:00	2,43	2,31	0,12		1	1	1		1			0,19	0,19
	04:00	2,30	1,96	0,34		1	1	1					0,46	0,50
	05:00	2,27	1,78	0,49		1	1	1					0,60	0,60
	06:00	2,29	1,77	0,52		1	1	1					0,60	0,60
	07:00	2,64	2,21	0,43		1	1	1					0,78	0,75
	08:00	2,97	2,29	0,68		1	1	1				1	0,88	0,88
	09:00	3,29	2,99	0,29		1	1	1				1	1,15	1,15
	10:00	3,46	2,86	0,60		1	1	1				1	1,20	1,20
	11:00	3,53	2,74	0,79		1	1	1				1	1,20	1,20
	12:00	3,45	2,36	1,09		1	1	1				1	1,19	1,19
	13:00	3,55	2,44	1,10		1	1	1				1	1,20	1,20
	14:00	3,40	2,28	1,12		1	1	1				1	1,19	1,19
	15:00	3,34	2,24	1,11		1	1	1				1	1,17	1,17
	16:00	3,42	2,30	1,12		1	1	1				1	1,19	1,19
	17:00	3,58	2,45	1,12		1	1	1				1	1,20	1,20
	18:00	3,89	2,77	1,12	1	1	1	1				1	1,20	1,20
	19:00	4,00	2,88	1,12	1	1	1	1				1	1,20	1,20
	20:00	4,15	3,03	1,12	1	1	1	1				1	1,20	1,20
	21:00	3,79	2,77	1,03	1	1	1	1	1			1	1,06	1,04
	22:00	3,66	2,80	0,86	1	1	1	1	1				0,87	0,86
	23:00	3,40	2,81	0,59	1	1	1	1	1				0,61	0,60

Τις πρώτες πρωινές και βραδινές ώρες, επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης