ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 1 Αυγούστου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Η/Ζ (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 1 Αυγούστου 2026	00:00	19,13	14,25	4,88	1			1		1		5,70	5,72
	01:00	17,62	12,98	4,64	1			1		1		5,43	5,43
	02:00	16,39	11,43	4,95	1					1		5,74	5,74
	03:00	15,77	11,04	4,73	1					1		5,48	5,51
	04:00	15,25	10,80	4,45	1					1		4,98	4,98
	05:00	15,11	10,89	4,22	1					1		4,85	4,85
	06:00	15,36	10,78	4,58	1					1		5,06	5,09
	07:00	16,63	11,85	4,78	1					1		5,81	5,82
	08:00	17,98	13,08	4,90	1					1		6,28	6,29
	09:00	19,09	14,42	4,67	1					1		6,68	6,68
	10:00	19,52	14,55	4,97	1					1		6,83	6,83
	11:00	19,81	15,42	4,38	1					1	2	7,03	7,03
	12:00	20,66	16,39	4,27	1					1	2	7,46	7,46
	13:00	21,72	17,57	4,15	1					1	3	8,08	8,08
	14:00	22,12	17,59	4,53	1					1	4	8,18	8,18
	15:00	21,90	17,39	4,51	1					1	4	8,12	8,12
	16:00	22,47	18,52	3,96	1			1		1	4	8,14	8,14
	17:00	23,65	20,02	3,63	1			1		1	4	8,48	8,48
	18:00	25,08	21,00	4,07	1			1		1	4	8,73	8,75
	19:00	25,44	21,13	4,31	1			1		1	4	8,75	8,75
	20:00	24,96	21,24	3,71	1			1		1	4	8,72	8,73
	21:00	24,15	20,29	3,86	1			1		1	4	8,58	8,58
	22:00	22,43	18,82	3,60	1			1		1	4	8,07	8,07
	23:00	21,16	17,87	3,29	1			1		1	3	7,77	7,77

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 2 Αυγούστου 2026					
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Η/Ζ (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 2 Αυγούστου 2026	00:00	19,66	16,09	3,57	1			1		1		6,46	6,46
	01:00	18,29	14,96	3,32	1			1		1		5,66	5,66
	02:00	17,14	14,36	2,78	1					1		6,21	6,21
	03:00	16,33	13,25	3,08	1					1		5,80	5,80
	04:00	15,79	11,49	4,30	1					1		5,48	5,52
	05:00	15,37	11,42	3,96	1					1		5,13	5,13
	06:00	15,36	10,95	4,42	1					1		5,10	5,10
	07:00	16,23	11,64	4,59	1					1		5,68	5,68
	08:00	17,36	12,85	4,51	1					1		6,06	6,07
	09:00	18,14	14,55	3,58	1					1	1	6,56	6,56
	10:00	18,51	16,13	2,37	1					1	2	7,10	7,10
	11:00	19,26	17,23	2,03	1					1	4	7,64	7,64
	12:00	19,84	16,85	2,99	1					1	4	7,63	7,63
	13:00	20,43	17,68	2,75	1					1	4	7,87	7,87
	14:00	20,24	17,75	2,48	1					1	4	7,84	7,84
	15:00	19,80	17,54	2,26	1					1	4	7,77	7,77
	16:00	20,02	17,89	2,13	1					1	4	7,80	7,80
	17:00	21,17	18,81	2,35	1			1		1	4	7,88	7,88
	18:00	22,74	20,62	2,13	1			1		1	4	8,18	8,18
	19:00	22,88	21,05	1,82	1			1		1	4	8,28	8,28
	20:00	22,96	20,76	2,19	1			1		1	4	8,29	8,29
	21:00	22,58	20,70	1,88	1			1		1	4	8,12	8,12
	22:00	21,28	20,05	1,22	1			1		1	5	7,19	7,19
	23:00	19,78	18,45	1,33	1			1		1	4	6,04	6,04

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Η/Ζ (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026	00:00	18,43	17,34	1,10	1			1		1		5,64	5,64
	01:00	16,86	15,48	1,38	1			1		1		3,48	3,48
	02:00	16,02	14,75	1,26	1			1		1		2,62	2,62
	03:00	15,32	14,25	1,08	1			1		1		1,93	1,93
	04:00	15,01	13,76	1,24	1					1		4,34	4,74
	05:00	14,79	13,00	1,79	1					1		4,55	4,55
	06:00	15,27	13,10	2,17	1					1		5,09	5,09
	07:00	16,76	14,03	2,73	1					1		6,23	6,23
	08:00	18,90	15,49	3,40	1			1		1		6,09	6,09
	09:00	20,23	16,56	3,66	1			1		1		7,04	7,04
	10:00	20,64	17,26	3,38	1			1		1		7,75	7,75
	11:00	21,14	18,15	2,99	1			1		1		7,97	7,97
	12:00	22,04	18,86	3,18	1	1		1		1	2	8,00	8,00
	13:00	22,85	19,14	3,71		1		1		1	2	8,34	8,34
	14:00	23,01	19,40	3,62		1		1		1	2	8,37	8,37
	15:00	22,44	19,10	3,34		1		1		1	2	8,26	8,26
	16:00	22,40	18,96	3,43		1		1		1	2	8,26	8,26
	17:00	23,23	19,49	3,74		1		1		1	2	8,41	8,41
	18:00	24,80	20,20	4,60		1		1		1	2	8,69	8,69
	19:00	25,04	20,03	5,01		1		1		1	3	8,70	8,75
	20:00	24,95	20,35	4,60		1	1			1		8,69	8,73
	21:00	24,74	19,99	4,74		1	1			1		8,66	8,66
	22:00	23,38	18,44	4,94	1		1			1		8,33	8,33
	23:00	21,91	17,39	4,53	1		1		1	1		7,95	7,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026	00:00	20,16	15,99	4,17	1				1	1		7,00	7,00
	01:00	18,60	14,36	4,24	1				1	1		5,20	5,20
	02:00	17,44	13,49	3,95	1				1	1		4,94	4,94
	03:00	16,50	12,15	4,35	1					1		5,77	5,77
	04:00	16,04	11,74	4,30	1					1		5,62	5,62
	05:00	15,82	11,47	4,34	1					1		5,49	5,54
	06:00	16,19	11,64	4,55	1					1		5,65	5,67
	07:00	17,84	12,54	5,30	1					1		6,21	6,24
	08:00	19,83	14,17	5,66	1					1		6,93	6,94
	09:00	21,25	15,36	5,89	1					1	2	7,46	7,46
	10:00	21,63	16,06	5,57	1					1	3	7,65	7,65
	11:00	22,15	16,43	5,73	1					1	4	7,84	7,84
	12:00	23,01	17,51	5,50	1					1	4	8,35	8,35
	13:00	24,05	18,97	5,08	1	1				1	3	8,57	8,57
	14:00	24,31	18,49	5,82	1	1				1	1	8,62	8,62
	15:00	21,68	18,35	3,33	1	1	1			1	1	5,03	5,03
	16:00	23,87	18,13	5,74	1	1				1		8,04	8,35
	17:00	25,48	19,08	6,39	1	1				1		8,30	8,75
	18:00	26,92	19,91	7,01	1	1				1	1	8,75	8,75
	19:00	27,00	20,07	6,93	1	1				1	2	8,73	8,75
	20:00	26,78	20,00	6,78	1		1			1	2	8,75	8,75
	21:00	25,92	19,88	6,04	1		1			1	2	8,75	8,75
	22:00	24,65	19,04	5,61	1		1			1	2	8,65	8,65
	23:00	23,05	18,27	4,78	1		1			1		8,38	8,38

Μερική διακοπή στο διάστημα από 15:11 έως 15:34 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Στο διάστημα 15:40 με 16:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Η/Ζ (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026	00:00	21,35	16,91	4,44	1		1			1		7,20	7,20
	01:00	19,48	15,38	4,10	1		1			1		5,88	5,88
	02:00	18,21	13,65	4,56	1					1		6,38	6,38
	03:00	17,45	13,06	4,39	1					1		6,10	6,11
	04:00	16,79	13,03	3,76	1					1		5,88	5,88
	05:00	16,46	12,11	4,35	1					1		5,77	5,77
	06:00	16,43	12,25	4,18	1					1		5,74	5,75
	07:00	18,27	14,13	4,14	1					1		6,41	6,41
	08:00	20,09	16,39	3,70	1					1	3	7,46	7,46
	09:00	21,42	17,42	3,99	1					1	4	7,95	7,95
	10:00	21,98	18,38	3,59	1					1	4	8,16	8,16
	11:00	22,39	20,34	2,05	1	1				1	3	8,09	8,09
	12:00	23,55	22,32	1,23	1	1				1	1	8,47	8,47
	13:00	24,67	23,30	1,37	1	1				1	2	8,68	8,68
	14:00	25,00	23,95	1,05	1	1				1	4	8,73	8,73
	15:00	24,61	23,31	1,30	1	1				1	4	8,58	8,58
	16:00	24,87	23,71	1,16	1	1				1	4	8,63	8,63
	17:00	26,15	25,19	0,95	1	1				1	5	8,75	8,75
	18:00	27,06	25,95	1,11	1	1				1	6	8,75	8,75
	19:00	26,61	25,34	1,27	1	1				1	6	8,74	8,75
	20:00	25,89	24,35	1,54	1	1				1	6	8,63	8,63
	21:00	24,97	23,40	1,57	1	1				1	6	8,42	8,42
	22:00	23,26	21,04	2,22	1		1		1	1	4	7,65	7,65
	23:00	22,00	19,58	2,41	1		1		1	1	3	7,04	7,04

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2026	00:00	20,90	18,84	2,05	1		1		1	1		3,63	3,63
	01:00	19,16	16,18	2,98	1				1	1		5,92	5,92
	02:00	18,10	15,60	2,50	1				1	1		4,71	4,71
	03:00	17,34	14,75	2,59	1				1	1		3,96	3,96
	04:00	16,81	13,25	3,56	1				1	1		4,91	4,91
	05:00	16,58	12,15	4,43	1					1		5,80	5,80
	06:00	16,72	12,00	4,72	1					1		5,85	5,85
	07:00	17,88	12,60	5,28	1					1		6,25	6,26
	08:00	19,44	14,48	4,96	1					1	1	6,79	6,80
	09:00	20,54	15,69	4,85	1					1	2	7,23	7,23
	10:00	21,14	16,51	4,64	1					1	3	7,64	7,64
	11:00	21,65	16,59	5,06	1					1	3	7,93	7,93
	12:00	23,01	17,56	5,45	1					1	4	8,29	8,29
	13:00	24,12	18,89	5,23	1					1	5	8,58	8,58
	14:00	24,42	19,04	5,39	1					1	5	8,64	8,64
	15:00	24,25	18,54	5,71	1					1	5	8,61	8,61
	16:00	24,51	18,81	5,69	1					1	5	8,65	8,65
	17:00	25,40	20,27	5,14	1	1	1			1	4	8,34	8,34
	18:00	27,36	21,79	5,58	1		1			1	3	8,75	8,75
	19:00	27,09	22,14	4,95	1		1			1	3	8,75	8,75
	20:00	27,09	21,79	5,30	1		1			1	3	8,75	8,75
	21:00	26,74	21,67	5,07	1		1			1	3	8,75	8,75
	22:00	25,41	20,29	5,12	1		1			1	3	8,75	8,75
	23:00	24,18	19,03	5,15	1		1			1	1	8,60	8,60

Μερική διακοπή στις 17:00 λόγω βλάβης της μονάδας G3.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2026	00:00	22,25	16,93	5,32	1		1			1		7,95	7,95
	01:00	20,39	15,98	4,40	1		1			1		6,04	6,04
	02:00	19,09	14,84	4,25	1		1			1		5,83	5,83
	03:00	18,18	13,52	4,66			1			1		6,37	6,37
	04:00	17,45	12,79	4,66			1			1		6,14	6,14
	05:00	17,00	12,45	4,54			1			1		5,95	5,95
	06:00	17,31	12,86	4,44			1			1		6,05	6,06
	07:00	18,67	13,13	5,54		1				1		6,44	6,53
	08:00	20,49	14,03	6,46		1				1		7,16	7,17
	09:00	21,88	16,02	5,86		1				1	2	7,66	7,66
	10:00	22,14	16,79	5,35		1				1	3	8,01	8,01
	11:00	22,35	17,30	5,04		1				1	4	8,14	8,14
	12:00	23,28	18,13	5,15		1				1	5	8,39	8,39
	13:00	24,51	19,54	4,96		1				1	6	8,65	8,65
	14:00	24,70	19,39	5,31		1				1	6	8,69	8,69
	15:00	24,20	19,20	5,00		1				1	6	8,60	8,60
	16:00	24,41	19,92	4,49		1				1	6	8,61	8,61
	17:00	25,21	20,71	4,50	1	1				1	3	8,72	8,75
	18:00	26,92	22,21	4,71	1	1				1	3	8,75	8,75
	19:00	27,17	22,19	4,98	1	1				1	3	8,75	8,75
	20:00	26,86	21,91	4,95	1	1				1	2	8,75	8,75
	21:00	25,77	21,41	4,36	1	1				1	2	8,75	8,75
	22:00	24,44	22,12	2,32	1		1			1	2	8,54	8,55
	23:00	23,20	19,64	3,56	1		1			1	1	8,39	8,39

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026	00:00	21,39	17,90	3,49	1		1			1		7,53	7,53
	01:00	20,04	15,33	4,71	1		1			1		6,34	6,34
	02:00	18,69	13,45	5,24	1					1		6,54	6,54
	03:00	18,05	12,77	5,29	1					1		6,32	6,32
	04:00	17,35	11,65	5,70	1					1		6,06	6,07
	05:00	17,06	11,57	5,49	1					1		5,96	5,97
	06:00	16,45	11,73	4,72	1					1		5,09	5,76
	07:00	18,48	13,06	5,42	1					1		6,45	6,47
	08:00	20,01	14,10	5,91	1				1	1		6,90	6,90
	09:00	21,49	15,14	6,35	1				1	1		7,51	7,52
	10:00	22,24	15,50	6,74	1				1	1		7,77	7,78
	11:00	22,98	16,36	6,62	1				1	1		8,10	8,10
	12:00	23,81	17,51	6,30	1				1	1		8,49	8,49
	13:00	24,81	18,28	6,53	1				1	1		8,69	8,69
	14:00	25,43	17,94	7,49	1				1	1	1	8,75	8,75
	15:00	25,57	18,01	7,56	1				1	1	1	8,75	8,75
	16:00	25,89	18,10	7,79	1				1	1	2	8,75	8,75
	17:00	27,11	19,34	7,77	1				1	1	2	8,75	8,75
	18:00	28,40	20,46	7,94	1				1	1	3	8,73	8,75
	19:00	28,13	20,02	8,10	1				1	1	3	8,75	8,75
	20:00	28,01	19,93	8,08	1				1	1	3	8,75	8,75
	21:00	27,15	19,57	7,58	1				1	1	3	8,75	8,75
	22:00	25,59	17,53	8,06	1				1	1	3	8,75	8,75
	23:00	24,15	16,26	7,88	1				1	1	3	8,54	8,54

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 9 Αυγούστου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 9 Αυγούστου 2026	00:00	22,66	15,45	7,22	1				1	1		7,95	7,95
	01:00	21,20	14,70	6,50	1				1	1		7,42	7,42
	02:00	19,90	13,52	6,38	1				1	1		6,97	6,97
	03:00	18,84	12,64	6,20	1					1		6,82	6,82
	04:00	17,99	11,86	6,13	1					1		6,35	6,35
	05:00	17,58	11,99	5,59	1					1		6,15	6,15
	06:00	17,46	12,35	5,12	1					1		6,10	6,11
	07:00	18,16	12,99	5,18	1					1		6,34	6,36
	08:00	19,45	13,78	5,67	1					1	1	6,79	6,81
	09:00	20,62	14,53	6,09	1					1	3	7,22	7,22
	10:00	21,20	14,93	6,27	1					1	3	7,42	7,42
	11:00	21,81	15,46	6,35	1					1	3	7,63	7,63
	12:00	22,86	16,38	6,48	1					1	3	7,99	8,00
	13:00	23,77	16,98	6,78	1					1	3	8,40	8,40
	14:00	24,42	17,52	6,91	1					1	4	8,64	8,64
	15:00	24,47	17,16	7,32	1					1	4	8,64	8,64
	16:00	25,02	17,52	7,50	1					1	4	8,72	8,75
	17:00	26,69	19,14	7,55	1					1	5	8,75	8,75
	18:00	28,14	20,60	7,54	1				1	1	5	8,75	8,75
	19:00	27,83	20,36	7,48	1				1	1	4	8,75	8,75
	20:00	27,52	20,29	7,23	1				1	1	3	8,75	8,75
	21:00	26,87	20,27	6,60	1				1	1	3	8,75	8,75
	22:00	25,69	19,31	6,38	1				1	1	3	8,75	8,75
	23:00	24,38	18,41	5,97	1				1	1	2	8,63	8,63

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Η/Ζ (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026	00:00	22,63	16,67	5,95	1				1	1		8,02	8,02
	01:00	20,94	15,02	5,93	1				1	1		7,31	7,33
	02:00	19,79	14,21	5,58	1				1	1		6,76	6,76
	03:00	18,64	13,36	5,29	1					1		6,53	6,53
	04:00	18,22	12,66	5,55	1					1		6,38	6,38
	05:00	18,21	12,84	5,38	1					1		6,39	6,39
	06:00	18,34	13,09	5,25	1					1		6,40	6,42
	07:00	20,04	14,55	5,49	1				1	1		6,93	6,93
	08:00	21,74	15,68	6,06	1				1	1		7,60	7,61
	09:00	23,12	16,61	6,51	1				1	1		8,21	8,21
	10:00	23,73	17,26	6,47	1				1	1		8,49	8,49
	11:00	24,20	18,23	5,97	1				1	1		8,60	8,60
	12:00	25,38	19,78	5,61	1	1				1	1	8,71	8,75
	13:00	26,59	21,48	5,11	1	1				1	2	8,75	8,75
	14:00	27,44	22,11	5,33	1	1				1	2	8,65	8,75
	15:00	27,23	21,98	5,25	1	1				1	2	8,75	8,75
	16:00	27,63	22,44	5,19	1	1				1	2	8,75	8,75
	17:00	28,64	23,84	4,79	1	1			1	1	2	8,75	8,75
	18:00	29,64	25,13	4,52	1	1			1	1	2	8,75	8,75
	19:00	29,70	24,45	5,24	1	1			1	1	2	8,75	8,75
	20:00	29,45	24,52	4,92	1	1			1	1	2	8,75	8,75
	21:00	28,95	24,17	4,78	1	1			1	1	2	8,75	8,75
	22:00	27,74	23,42	4,32	1	1			1	1	3	8,72	8,72
	23:00	26,29	22,89	3,40	1	1			1	1	4	8,19	8,19

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026	00:00	24,11	20,11	4,00	1	1			1	1		6,84	6,84
	01:00	22,21	17,52	4,69	1				1	1		7,22	7,77
	02:00	20,65	15,66	4,99	1				1	1		7,21	7,23
	03:00	19,47	14,28	5,19	1				1	1		6,51	6,51
	04:00	18,59	13,70	4,90	1					1		6,51	6,51
	05:00	18,29	13,74	4,55	1					1		6,40	6,40
	06:00	18,71	13,87	4,84	1					1		6,54	6,55
	07:00	20,30	15,30	5,00	1				1	1		7,01	7,01
	08:00	22,30	17,55	4,75	1				1	1		8,20	8,20
	09:00	23,65	19,15	4,50	1	1				1		8,41	8,41
	10:00	24,17	20,40	3,77	1	1				1	1	8,59	8,59
	11:00	25,16	21,86	3,30	1	1				1	3	8,73	8,75
	12:00	26,04	22,14	3,90	1	1				1	4	8,75	8,75
	13:00	27,56	23,75	3,80	1	1				1	4	8,75	8,75
	14:00	28,29	24,23	4,06	1	1				1	4	8,75	8,75
	15:00	28,34	24,34	4,00	1	1				1	4	8,75	8,75
	16:00	28,70	23,74	4,97	1	1				1	4	8,75	8,75
	17:00	29,37	24,16	5,22	1	1				1	4	8,75	8,75
	18:00	31,07	25,85	5,21	1	1			1	1	4	8,75	8,75
	19:00	30,64	25,48	5,16	1	1			1	1	4	8,75	8,75
	20:00	30,73	25,19	5,55	1	1			1	1	4	8,75	8,75
	21:00	29,41	23,84	5,57	1	1			1	1	3	8,75	8,75
	22:00	27,92	22,82	5,10	1	1			1	1	4	8,74	8,74
	23:00	26,72	21,83	4,89	1	1			1	1	2	8,72	8,72

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026	00:00	24,45	19,65	4,80	1	1			1	1		7,61	7,61
	01:00	22,49	17,68	4,81	1				1	1		8,20	8,20
	02:00	21,28	16,08	5,20	1				1	1		7,49	7,49
	03:00	20,29	15,33	4,97	1				1	1		6,89	6,89
	04:00	19,32	14,44	4,88	1				1	1		6,25	6,25
	05:00	18,94	13,70	5,24	1					1		6,63	6,63
	06:00	19,09	13,52	5,58	1					1		6,68	6,68
	07:00	20,42	14,81	5,61	1					1		7,00	7,15
	08:00	22,24	16,73	5,51	1		1			1		7,80	7,80
	09:00	23,77	18,26	5,51	1		1			1		8,48	8,48
	10:00	24,61	19,91	4,70	1		1			1		8,68	8,68
	11:00	25,31	21,42	3,89	1		1			1	2	8,75	8,75
	12:00	26,15	21,83	4,32	1		1			1	3	8,75	8,75
	13:00	27,71	23,04	4,67	1		1			1	3	8,75	8,75
	14:00	28,14	23,20	4,94	1		1			1	5	8,75	8,75
	15:00	28,00	23,12	4,88	1		1			1	5	8,75	8,75
	16:00	28,40	23,14	5,26	1		1			1	5	8,75	8,75
	17:00	29,30	23,77	5,53	1		1			1	5	8,75	8,75
	18:00	30,02	24,17	5,85	1		1			1	5	8,75	8,75
	19:00	29,82	23,70	6,12	1		1			1	6	8,75	8,75
	20:00	29,87	24,09	5,78	1		1			1	6	8,75	8,75
	21:00	28,91	22,82	6,09	1		1			1	5	8,75	8,75
	22:00	27,48	20,82	6,66	1		1			1	5	8,75	8,75
	23:00	26,24	19,79	6,45	1		1			1	3	8,75	8,75

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Η/Ζ (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2026	00:00	24,47	18,34	6,13	1		1			1		8,64	8,64
	01:00	22,58	16,59	6,00	1		1			1		7,93	7,93
	02:00	21,24	14,95	6,29	1		1			1		6,89	6,89
	03:00	20,12	15,44	4,69	1		1			1		5,94	5,94
	04:00	19,33	14,07	5,26	1					1		6,77	6,77
	05:00	19,04	13,15	5,89	1					1		6,68	6,68
	06:00	19,05	13,36	5,68	1					1		6,66	6,67
	07:00	20,40	14,12	6,28	1				1	1	2	7,10	7,10
	08:00	22,04	15,74	6,30					1	1	4	7,76	7,76
	09:00	23,53	17,23	6,30					1	1	6	8,32	8,32
	10:00	24,25	18,30	5,95					1	1	6	8,60	8,60
	11:00	25,03	19,53	5,50	1				1	1	4	8,72	8,75
	12:00	25,96	20,30	5,66	1				1	1	3	8,75	8,75
	13:00	27,37	21,26	6,12	1				1	1	4	8,75	8,75
	14:00	28,17	21,56	6,61	1				1	1	4	8,75	8,75
	15:00	28,38	22,06	6,32	1				1	1	4	8,75	8,75
	16:00	29,06	23,85	5,22	1				1	1	5	8,75	8,75
	17:00	30,09	24,46	5,63	1	1			1	1	1	8,75	8,75
	18:00	31,74	25,92	5,82	1	1			1	1	2	8,75	8,75
	19:00	31,06	24,85	6,20	1	1			1	1	2	8,75	8,75
	20:00	31,04	25,07	5,97	1	1			1	1	1	8,75	8,75
	21:00	29,91	22,93	6,98	1	1			1	1		8,75	8,75
	22:00	28,10	20,96	7,15	1	1			1	1	1	8,75	8,75
	23:00	26,64	20,04	6,59	1	1			1	1	3	8,70	8,70

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2026	00:00	24,32	17,18	7,14	1	1	1		1			8,24	8,51
	01:00	22,44	15,57	6,87	1	1			1			7,83	7,85
	02:00	20,99	13,99	7,01	1	1			1			7,37	7,37
	03:00	19,97	13,38	6,58	1	1			1			6,99	6,99
	04:00	19,24	13,10	6,14	1	1			1			6,74	6,74
	05:00	18,89	12,41	6,48	1	1			1			6,58	6,61
	06:00	18,98	12,38	6,60	1		1		1			6,63	6,64
	07:00	20,07	13,16	6,91	1		1		1			7,01	7,02
	08:00	21,75	14,51	7,24	1		1		1			7,60	7,61
	09:00	23,00	15,53	7,47	1		1		1			8,02	8,05
	10:00	23,53	15,88	7,65	1		1		1			8,23	8,23
	11:00	23,91	16,07	7,84	1		1		1			8,35	8,37
	12:00	24,87	16,46	8,41	1		1		1			8,71	8,71
	13:00	26,04	17,67	8,38	1		1			1		8,75	8,75
	14:00	26,44	18,13	8,31	1		1			1		8,75	8,75
	15:00	26,37	18,05	8,32	1		1			1		8,75	8,75
	16:00	26,70	19,30	7,40	1		1			1		8,75	8,75
	17:00	27,62	19,34	8,28	1		1			1		8,75	8,75
	18:00	28,69	20,36	8,33	1		1			1	1	8,75	8,75
	19:00	28,46	20,13	8,33	1		1			1	2	8,75	8,75
	20:00	27,89	19,59	8,30	1		1			1	2	8,75	8,75
	21:00	26,04	18,03	8,01	1		1			1	1	8,75	8,75
	22:00	24,35	16,51	7,84	1		1			1		8,60	8,60
	23:00	22,65	15,40	7,25	1		1			1		7,92	7,93

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Η/Ζ (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026	00:00	20,84	13,92	6,92	1					1		7,22	7,29
	01:00	19,26	12,75	6,52	1					1		6,75	6,75
	02:00	18,09	12,16	5,92	1					1		6,34	6,34
	03:00	17,30	11,63	5,68	1					1		6,06	6,06
	04:00	16,77	11,21	5,56	1					1		5,87	5,87
	05:00	16,47	11,00	5,47	1					1		5,77	5,77
	06:00	16,62	11,25	5,37	1					1		5,80	5,82
	07:00	17,71	12,25	5,46	1					1		6,18	6,20
	08:00	18,77	12,81	5,96	1					1		6,56	6,57
	09:00	19,24	13,32	5,92	1					1		6,72	6,73
	10:00	19,63	13,53	6,10	1					1		6,87	6,87
	11:00	20,10	14,12	5,98	1					1		7,01	7,03
	12:00	21,01	14,60	6,42	1					1	2	7,34	7,35
	13:00	20,99	14,40	6,59	1					1	2	7,35	7,35
	14:00	20,62	13,74	6,89	1					1	2	7,22	7,22
	15:00	20,16	13,34	6,82	1					1	2	7,06	7,06
	16:00	20,79	13,77	7,02	1					1	2	7,27	7,28
	17:00	22,58	15,04	7,54	1				1	1	1	7,91	7,91
	18:00	23,77	16,18	7,59	1				1	1		8,44	8,44
	19:00	24,15	16,69	7,45	1				1	1		8,58	8,58
	20:00	24,25	16,90	7,35	1				1	1		8,60	8,60
	21:00	23,47	16,02	7,45	1				1	1		8,36	8,36
	22:00	22,20	15,87	6,33	1				1	1		7,80	7,80
	23:00	20,87	15,35	5,52	1				1	1		7,28	7,31

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 16 Αυγούστου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 16 Αυγούστου 2026	00:00	19,39	14,53	4,86	1				1	1		6,03	6,03
	01:00	17,89	12,68	5,21	1				1	1		6,23	6,23
	02:00	16,89	12,04	4,85	1					1		5,92	5,92
	03:00	16,12	11,76	4,36	1					1		5,67	5,67
	04:00	15,65	11,08	4,56	1					1		5,38	5,38
	05:00	15,52	11,39	4,12	1					1		5,26	5,26
	06:00	15,51	11,39	4,12	1					1		5,24	5,25
	07:00	16,26	11,53	4,73	1					1		5,67	5,69
	08:00	17,27	12,07	5,21	1					1		6,04	6,05
	09:00	18,14	12,51	5,63	1					1		6,34	6,35
	10:00	18,68	13,34	5,34	1					1		6,53	6,54
	11:00	19,36	14,71	4,65	1					1	1	6,83	6,83
	12:00	20,13	14,81	5,32	1					1	1	7,15	7,15
	13:00	20,28	14,10	6,18	1					1	2	7,11	7,11
	14:00	19,26	13,28	5,98	1					1	2	6,75	6,75
	15:00	18,32	12,29	6,03	1					1	2	6,41	6,41
	16:00	18,79	12,48	6,30	1					1	2	6,58	6,58
	17:00	19,96	13,65	6,30	1					1	2	6,98	6,98
	18:00	21,71	15,03	6,69	1				1	1	1	7,59	7,60
	19:00	22,20	15,30	6,90	1				1	1		7,92	7,92
	20:00	23,17	16,55	6,61	1				1	1		8,40	8,40
	21:00	22,52	15,82	6,70	1				1	1		8,04	8,04
	22:00	21,19	14,86	6,33	1				1	1		7,42	7,42
	23:00	20,01	14,63	5,38	1				1	1		6,62	6,62

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Η/Ζ (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026	00:00	18,34	14,07	4,26	1				1	1		5,08	5,08
	01:00	16,76	12,23	4,53	1					1		5,88	5,88
	02:00	15,79	11,46	4,33	1					1		5,48	5,52
	03:00	15,13	11,24	3,89	1					1		4,88	4,88
	04:00	14,84	11,20	3,64	1					1		4,57	4,57
	05:00	14,61	11,27	3,34	1					1		4,39	4,39
	06:00	15,18	11,52	3,66	1					1		4,87	4,91
	07:00	16,62	12,09	4,53	1					1		5,80	5,82
	08:00	18,27	13,40	4,87	1					1		6,38	6,40
	09:00	19,44	14,99	4,45	1					1	1	6,89	6,89
	10:00	19,65	15,08	4,57	1					1	2	6,97	6,97
	11:00	20,07	15,31	4,76	1					1	2	7,21	7,21
	12:00	20,69	15,73	4,96	1					1	3	7,42	7,42
	13:00	21,81	17,97	3,84	1					1	4	8,13	8,13
	14:00	21,56	18,09	3,46	1					1	5	8,10	8,10
	15:00	20,97	17,76	3,20	1					1	6	7,99	7,99
	16:00	21,22	18,46	2,76	1				1	1	5	7,71	7,71
	17:00	22,17	18,75	3,42	1				1	1	3	7,92	7,92
	18:00	23,48	19,75	3,73	1				1	1	3	8,46	8,46
	19:00	24,04	20,53	3,51	1				1	1	3	8,57	8,57
	20:00	24,68	21,37	3,31	1				1	1	4	8,68	8,68
	21:00	23,56	20,77	2,79	1				1	1	4	8,44	8,44
	22:00	22,04	20,30	1,74	1				1	1	4	7,73	7,73
	23:00	20,11	18,66	1,45	1				1	1	6	6,19	6,19

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Η/Ζ (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026	00:00	18,51	16,52	1,98	1				1	1	2	4,56	4,56
	01:00	16,93	14,74	2,19	1				1	1		3,55	3,55
	02:00	15,95	14,20	1,75	1				1	1		2,56	2,56
	03:00	15,36	13,97	1,39	1				1	1		1,96	1,96
	04:00	14,97	13,99	0,98	1				1	1		1,56	1,56
	05:00	14,85	13,87	0,98	1				1	1		1,43	1,44
	06:00	15,45	14,56	0,89	1				1	1		1,98	2,04
	07:00	17,02	16,40	0,62	1				1	1		3,62	3,62
	08:00	18,88	18,67	0,21	1				1	1		6,33	6,33
	09:00	20,35	20,34	0,01	1				1	1	2	6,73	6,73
	10:00	20,92	20,91	0,01	1				1	1	3	7,18	7,18
	11:00	21,38	21,32	0,06	1				1	1	3	7,44	7,44
	12:00	22,04	21,84	0,20	1				1	1	3	7,81	7,81
	13:00	22,65	22,00	0,65	1				1	1	3	8,17	8,17
	14:00	22,45	21,85	0,60	1				1	1	3	8,12	8,12
	15:00	21,79	21,49	0,30	1				1	1	3	7,79	7,79
	16:00	21,88	21,80	0,08	1				1	1	3	7,85	7,85
	17:00	22,95	22,95	0,00	1	1			1	1	3	6,26	6,26
	18:00	24,61	24,61	0,00	1	1			1	1	3	6,83	6,83
	19:00	25,00	25,00	0,00	1	1			1	1	3	7,33	7,33
	20:00	25,44	25,42	0,02	1	1			1	1	3	7,60	7,60
	21:00	23,91	23,81	0,09	1	1			1	1	3	6,10	6,10
	22:00	21,75	21,71	0,04	1	1			1	1	3	4,80	4,80
	23:00	19,80	19,80	0,00	1	1			1	1		4,42	4,42

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Η/Ζ (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026	00:00	18,02	18,01	0,00	1				1	1		5,37	5,37
	01:00	16,38	16,38	0,00	1				1	1		2,99	2,99
	02:00	15,55	15,55	0,00	1				1	1		2,16	2,16
	03:00	14,89	14,88	0,01	1				1	1		1,48	1,48
	04:00	14,47	14,43	0,04	1				1	1		1,05	1,05
	05:00	14,52	14,47	0,05	1				1	1		1,08	1,11
	06:00	14,83	14,74	0,09	1				1	1		1,37	1,41
	07:00	16,64	16,56	0,08	1				1	1		3,21	3,23
	08:00	18,29	18,25	0,04	1				1	1		5,59	5,59
	09:00	19,73	19,72	0,01	1				1	1	2	7,04	7,04
	10:00	20,27	20,27	0,01	1				1	1	2	7,25	7,25
	11:00	20,69	20,55	0,14	1				1	1	2	7,49	7,49
	12:00	21,42	21,34	0,07	1				1	1	4	7,45	7,45
	13:00	22,11	22,01	0,11	1				1	1	5	7,60	7,60
	14:00	22,01	21,62	0,39	1				1	1	4	7,66	7,66
	15:00	21,62	21,15	0,47	1				1	1	4	7,44	7,44
	16:00	21,74	21,35	0,39	1				1	1	4	7,48	7,48
	17:00	22,24	21,64	0,60	1				1	1	4	7,82	7,82
	18:00	23,93	22,91	1,02	1				1	1	4	8,53	8,53
	19:00	24,40	23,04	1,36	1	1			1	1	2	7,23	7,23
	20:00	24,87	22,91	1,96	1	1			1	1	1	7,71	7,71
	21:00	23,66	21,21	2,45	1	1			1	1		6,54	6,54
	22:00	21,82	19,74	2,09	1	1			1	1		4,48	4,48
	23:00	19,99	17,19	2,80	1	1				1		5,18	5,60

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026	00:00	18,45	14,76	3,70	1				1	1		4,92	5,04
	01:00	16,92	14,24	2,68	1				1	1		3,54	3,54
	02:00	16,14	13,97	2,17	1				1	1		2,76	2,76
	03:00	15,37	13,69	1,68	1				1	1		1,99	1,99
	04:00	15,01	13,54	1,46	1				1	1		1,60	1,60
	05:00	15,11	13,51	1,59	1				1	1		1,71	1,71
	06:00	15,50	13,57	1,93	1				1	1		2,08	2,09
	07:00	17,10	14,11	2,98	1				1	1		3,58	3,68
	08:00	19,04	15,61	3,44	1				1	1		5,73	5,73
	09:00	20,45	17,07	3,39	1	1			1		1	7,60	7,60
	10:00	21,13	17,97	3,16	1	1			1		2	7,97	7,97
	11:00	21,89	18,49	3,40	1	1			1		2	7,60	7,66
	12:00	22,55	18,40	4,15	1				1	1	2	8,27	8,27
	13:00	23,50	19,82	3,68	1				1	1	2	8,45	8,45
	14:00	23,80	20,00	3,80	1				1	1	4	8,51	8,51
	15:00	23,94	19,76	4,19	1				1	1	4	8,55	8,55
	16:00	24,21	19,76	4,45	1				1	1	3	8,60	8,60
	17:00	25,18	20,10	5,09	1				1	1	3	8,73	8,75
	18:00	27,03	21,86	5,17	1	1			1	1	3	8,74	8,74
	19:00	27,06	21,54	5,52	1	1			1	1	1	8,73	8,75
	20:00	27,55	21,83	5,71	1	1			1	1	1	8,75	8,75
	21:00	25,97	20,64	5,34	1	1			1	1		8,52	8,52
	22:00	24,33	19,74	4,59	1	1			1	1		7,10	7,10
	23:00	23,14	19,73	3,41	1	1			1	1		5,75	5,75

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2026	00:00	21,08	18,13	2,95	1	1			1	1		5,02	5,02
	01:00	19,36	16,72	2,64	1				1	1		6,27	6,27
	02:00	18,07	15,85	2,21	1				1	1		4,69	4,69
	03:00	17,14	14,98	2,16	1				1	1		3,78	3,78
	04:00	16,53	13,72	2,81	1				1	1		3,12	3,12
	05:00	16,32	13,56	2,76	1				1	1		2,91	2,91
	06:00	16,60	13,88	2,72	1					1		5,26	5,81
	07:00	17,70	15,49	2,21	1	1				1		4,94	4,94
	08:00	19,53	18,22	1,31	1	1				1		5,55	5,55
	09:00	21,24	20,12	1,12	1	1				1		7,68	7,68
	10:00	21,92	21,38	0,54	1	1				1	2	7,69	7,69
	11:00	22,46	21,84	0,62	1	1				1	2	7,87	7,87
	12:00	23,37	22,66	0,70	1	1				1	3	8,14	8,14
	13:00	24,21	23,05	1,17	1	1				1	3	8,50	8,50
	14:00	24,53	23,07	1,46	1	1				1	3	8,64	8,64
	15:00	23,95	22,18	1,76	1	1				1	3	8,27	8,27
	16:00	23,93	22,13	1,81	1		1			1	3	8,43	8,43
	17:00	24,71	22,85	1,86	1		1			1	3	8,66	8,66
	18:00	26,42	25,31	1,11	1		1		1	1	3	8,40	8,40
	19:00	26,85	25,96	0,89	1		1		1	1	3	8,37	8,37
	20:00	26,72	25,73	0,99	1		1		1	1	3	8,30	8,30
	21:00	24,85	24,09	0,76	1		1		1	1	2	7,65	7,65
	22:00	23,07	22,27	0,80	1		1		1	1		6,41	6,41
	23:00	21,68	21,04	0,65	1		1		1	1		4,45	4,45

Το διάστημα 08:00 με 13:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 22 Αυγούστου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 22 Αυγούστου 2026	00:00	19,76	19,43	0,32	1		1		1	1		2,28	2,28
	01:00	18,39	18,13	0,26	1		1		1	1		3,01	3,01
	02:00	17,01	16,64	0,37			1		1	1		3,54	3,59
	03:00	16,29	16,01	0,28			1		1	1		2,89	2,89
	04:00	15,84	15,75	0,09			1		1	1		2,42	2,42
	05:00	15,84	15,65	0,19			1		1	1		2,42	2,43
	06:00	16,28	16,16	0,12			1		1	1		2,86	2,86
	07:00	17,36	17,12	0,23			1		1	1		4,12	4,12
	08:00	18,80	18,65	0,15			1		1	1		6,28	6,28
	09:00	20,47	20,28	0,19			1		1	1	3	6,79	6,79
	10:00	21,34	21,21	0,13			1		1	1	4	7,17	7,17
	11:00	22,35	22,29	0,06			1		1	1	6	7,41	7,41
	12:00	22,99	22,83	0,15	1		1			1	6	7,18	7,18
	13:00	23,88	23,50	0,38	1		1			1	5	7,83	7,83
	14:00	24,02	22,98	1,04	1		1			1	5	7,92	7,92
	15:00	23,37	22,17	1,20	1		1			1	5	7,82	7,82
	16:00	23,71	22,77	0,94	1		1			1	4	8,06	8,06
	17:00	24,38	22,85	1,52	1		1			1	4	8,41	8,41
	18:00	25,39	23,31	2,08	1		1			1	4	8,72	8,75
	19:00	25,30	23,53	1,77	1		1			1	5	8,64	8,64
	20:00	25,12	23,01	2,11	1		1			1	5	8,61	8,61
	21:00	23,84	21,66	2,18	1		1			1	3	8,44	8,44
	22:00	22,10	19,95	2,16	1		1			1	1	7,99	7,99
	23:00	20,34	19,38	0,96	1		1			1		6,93	6,93

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 23 Αυγούστου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 23 Αυγούστου 2026	00:00	18,78	17,74	1,04	1		1			1		4,74	4,74
	01:00	17,20	15,70	1,50	1		1			1		2,85	2,85
	02:00	16,41	14,53	1,88	1				1	1		2,29	3,00
	03:00	15,88	13,79	2,09	1				1	1		2,49	2,49
	04:00	15,44	13,72	1,72	1				1	1		2,02	2,02
	05:00	15,45	13,53	1,92	1				1	1		2,03	2,03
	06:00	15,75	13,62	2,13	1				1	1		2,33	2,33
	07:00	16,72	13,98	2,73	1				1	1		3,28	3,30
	08:00	17,71	14,26	3,45	1				1	1		4,40	4,40
	09:00	18,58	14,08	4,50	1					1		6,51	6,51
	10:00	19,56	14,88	4,68	1					1	1	6,84	6,85
	11:00	20,25	15,27	4,97	1					1	3	7,08	7,09
	12:00	21,37	15,68	5,70	1					1	3	7,47	7,48
	13:00	22,03	16,32	5,71	1					1	3	7,80	7,80
	14:00	22,04	16,32	5,72	1					1	3	7,83	7,83
	15:00	22,06	16,05	6,01	1					1	3	7,88	7,88
	16:00	23,07	17,13	5,94	1				1	1	3	8,36	8,36
	17:00	24,47	19,09	5,38	1				1	1	2	8,63	8,63
	18:00	25,71	20,84	4,86	1				1	1	3	8,75	8,75
	19:00	25,93	20,75	5,18	1				1	1	4	8,75	8,75
	20:00	26,31	20,81	5,50	1				1	1	4	8,75	8,75
	21:00	25,40	19,76	5,64	1				1	1	4	8,74	8,75
	22:00	24,11	19,93	4,18	1				1	1	2	8,59	8,59
	23:00	22,70	19,49	3,21	1				1	1	2	8,32	8,32

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Η/Ζ (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026	00:00	21,20	17,13	4,07	1				1	1		7,78	7,78
	01:00	19,49	15,50	3,98	1				1	1		6,58	6,58
	02:00	18,12	14,14	3,98	1					1		6,36	6,36
	03:00	17,33	13,20	4,13	1					1		6,07	6,07
	04:00	16,78	11,97	4,82	1					1		5,87	5,87
	05:00	16,77	11,44	5,33	1					1		5,87	5,87
	06:00	17,08	11,44	5,63	1					1		5,97	5,98
	07:00	18,48	13,03	5,46	1					1		6,45	6,47
	08:00	20,07	14,70	5,38	1					1	2	7,01	7,03
	09:00	21,75	16,95	4,80	1					1	3	7,87	7,87
	10:00	22,33	17,74	4,58	1					1	4	8,20	8,20
	11:00	22,96	18,89	4,08	1					1	5	8,36	8,36
	12:00	24,58	20,25	4,32	1	1				1	5	8,65	8,65
	13:00	25,97	21,50	4,47	1	1				1	2	8,75	8,75
	14:00	26,51	21,52	4,99	1	1				1	2	8,75	8,75
	15:00	25,82	20,47	5,34	1	1				1	2	8,75	8,75
	16:00	26,37	21,06	5,31	1	1				1	1	8,75	8,75
	17:00	27,53	22,53	5,00	1	1			1	1		8,75	8,75
	18:00	28,82	23,23	5,59	1	1			1	1		8,75	8,75
	19:00	28,93	23,89	5,04	1	1			1	1		8,75	8,75
	20:00	29,10	24,22	4,88	1	1			1	1		8,75	8,75
	21:00	28,22	22,45	5,78	1	1	1		1	1		8,66	8,66
	22:00	27,04	21,71	5,33	1	1	1		1	1		8,22	8,22
	23:00	25,45	19,98	5,48	1		1		1	1		7,94	7,94

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 25 Αυγούστου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 25 Αυγούστου 2026	00:00	23,39	18,59	4,79	1		1		1	1		6,57	6,57
	01:00	21,36	16,09	5,27			1		1	1		7,46	7,48
	02:00	19,76	14,89	4,86			1		1	1		6,39	6,39
	03:00	18,60	13,05	5,55			1			1		6,38	6,51
	04:00	18,01	12,07	5,94			1			1		6,31	6,31
	05:00	17,57	12,23	5,35			1			1		6,16	6,16
	06:00	17,94	13,47	4,47			1			1		6,28	6,28
	07:00	19,12	13,92	5,20			1			1		6,75	6,75
	08:00	21,12	15,66	5,46			1			1	2	7,65	7,65
	09:00	22,55	17,19	5,35			1			1	4	8,15	8,15
	10:00	23,39	17,83	5,56			1			1	4	8,30	8,30
	11:00	23,89	18,03	5,86			1			1	4	8,54	8,54
	12:00	25,12	19,39	5,73			1			1	5	8,73	8,75
	13:00	26,41	20,74	5,67	1		1			1	2	8,75	8,75
	14:00	26,77	20,95	5,82	1		1			1	2	8,75	8,75
	15:00	26,36	21,02	5,34	1		1			1	3	8,75	8,75
	16:00	26,53	20,73	5,80	1		1			1	3	8,75	8,75
	17:00	26,99	20,33	6,66	1		1			1	3	8,75	8,75
	18:00	28,35	20,91	7,44	1		1			1	3	8,75	8,75
	19:00	28,29	21,65	6,64	1		1			1	3	8,75	8,75
	20:00	28,49	21,10	7,40	1		1			1	3	8,75	8,75
	21:00	27,33	20,03	7,30	1		1			1	3	8,75	8,75
	22:00	26,06	19,75	6,31	1		1			1	3	8,75	8,75
	23:00	24,76	19,16	5,59	1		1			1	3	8,69	8,69

Στο διάστημα 8:00 – 13:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026	00:00	22,99	18,00	4,99	1		1			1	2	8,36	8,36
	01:00	20,95	16,24	4,71	1		1			1		6,73	6,73
	02:00	19,63	14,60	5,03	1		1			1		6,24	6,24
	03:00	18,66	13,64	5,03	1					1		6,54	6,54
	04:00	17,89	14,20	3,69	1					1		6,59	6,59
	05:00	17,64	14,54	3,10	1					1		6,58	6,58
	06:00	18,18	16,22	1,96	1				1	1		5,18	5,18
	07:00	19,66	17,87	1,79	1				1	1		6,88	6,88
	08:00	22,02	20,27	1,75	1	1			1	1		8,09	8,09
	09:00	23,71	21,98	1,73	1	1	1			1	3	8,36	8,36
	10:00	24,67	23,33	1,34	1	1				1	3	8,68	8,68
	11:00	24,95	24,04	0,91	1	1				1	3	8,72	8,73
	12:00	26,09	25,12	0,97	1	1				1	4	8,75	8,75
	13:00	27,30	26,34	0,96	1	1	1			1	2	8,51	8,51
	14:00	27,49	25,99	1,50	1	1	1			1	1	8,63	8,63
	15:00	26,76	25,15	1,61	1	1	1			1	1	8,24	8,24
	16:00	27,02	24,69	2,33	1	1	1		1	1	3	7,89	7,89
	17:00	27,53	24,50	3,03	1		1		1	1	4	8,51	8,51
	18:00	28,52	25,35	3,17	1		1		1	1	4	8,75	8,75
	19:00	27,70	23,74	3,96	1		1		1	1	3	8,73	8,73
	20:00	27,80	24,72	3,08	1		1		1	1	2	8,75	8,75
	21:00	26,77	24,38	2,39	1		1		1	1	2	8,56	8,56
	22:00	25,79	21,82	3,97	1		1		1	1	1	8,27	8,27
	23:00	24,73	21,02	3,71	1		1		1	1		7,83	7,83

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026	00:00	22,84	17,82	5,02	1		1		1	1		7,39	7,39
	01:00	21,08	14,88	6,20	1				1	1		7,38	7,38
	02:00	19,65	13,91	5,74	1				1	1		6,28	6,28
	03:00	18,89	13,60	5,29	1				1	1		6,07	6,07
	04:00	17,96	11,81	6,15	1					1		6,29	6,29
	05:00	17,71	11,79	5,92	1					1		6,19	6,20
	06:00	18,17	12,16	6,00	1					1		6,37	6,37
	07:00	19,43	13,80	5,63	1					1		6,78	6,80
	08:00	21,39	15,61	5,79	1				1	1		7,47	7,49
	09:00	22,70	16,52	6,18	1				1	1		7,95	7,95
	10:00	23,25	17,05	6,20	1				1	1		8,36	8,36
	11:00	23,66	16,70	6,97	1				1	1		8,49	8,49
	12:00	25,01	16,89	8,12	1				1	1		8,71	8,75
	13:00	26,31	17,98	8,33	1				1	1		8,75	8,75
	14:00	26,46	18,24	8,22	1				1	1	1	8,75	8,75
	15:00	26,18	17,98	8,19	1				1	1	1	8,75	8,75
	16:00	26,37	18,73	7,64	1				1	1	2	8,75	8,75
	17:00	27,25	19,75	7,51	1				1	1	4	8,75	8,75
	18:00	28,29	20,32	7,97	1				1	1	4	8,75	8,75
	19:00	27,90	19,64	8,26	1				1	1	4	8,75	8,75
	20:00	28,30	19,99	8,32	1				1	1	4	8,75	8,75
	21:00	26,62	19,07	7,55		1			1	1	3	8,75	8,75
	22:00	25,28	17,86	7,42		1			1	1	5	8,73	8,75
	23:00	23,80	16,42	7,38		1			1	1		8,43	8,43

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026	00:00	22,00	15,15	6,85		1			1	1		7,79	7,79
	01:00	20,12	13,66	6,46		1				1		7,05	7,05
	02:00	18,84	12,86	5,97		1				1		6,60	6,60
	03:00	18,22	12,54	5,68		1	1			1		6,36	6,36
	04:00	17,49	12,15	5,34			1			1		6,12	6,12
	05:00	17,38	11,91	5,47			1			1		6,10	6,10
	06:00	17,84	12,53	5,31			1			1		6,23	6,25
	07:00	19,26	13,52	5,73			1			1		6,72	6,74
	08:00	21,06	15,00	6,06			1			1	2	7,37	7,37
	09:00	22,35	15,50	6,85			1		1	1	1	7,81	7,82
	10:00	23,16	15,77	7,38			1		1	1		8,11	8,11
	11:00	23,69	16,81	6,89			1		1	1		8,38	8,38
	12:00	24,40	17,20	7,20			1		1	1		8,63	8,63
	13:00	25,36	17,69	7,67			1		1	1		8,73	8,75
	14:00	25,67	18,36	7,31			1		1	1		8,75	8,75
	15:00	25,07	17,64	7,43			1		1	1		8,74	8,75
	16:00	25,36	17,53	7,83			1		1	1		8,75	8,75
	17:00	26,06	18,42	7,63		1	1		1	1		8,75	8,75
	18:00	27,09	19,83	7,26		1	1			1	1	8,75	8,75
	19:00	26,84	20,03	6,81		1	1			1	1	8,75	8,75
	20:00	26,69	18,88	7,81		1	1			1	1	8,75	8,75
	21:00	24,91	17,22	7,70		1	1			1		8,69	8,72
	22:00	23,05	15,18	7,87	1	1	1			1		7,96	7,96
	23:00	21,48	14,18	7,30	1		1			1		7,36	7,36

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026	00:00	19,41	12,63	6,78	1					1		6,82	6,82
	01:00	17,72	11,51	6,21	1					1		6,21	6,21
	02:00	16,74	10,87	5,86	1					1		5,87	5,87
	03:00	15,87	10,58	5,29	1					1		5,52	5,55
	04:00	15,49	10,35	5,14	1					1		5,23	5,23
	05:00	15,65	10,35	5,29	1					1		5,35	5,38
	06:00	15,89	10,37	5,52	1					1		5,52	5,56
	07:00	16,97	11,02	5,94	1					1		5,93	5,94
	08:00	17,81	11,57	6,24	1					1		6,23	6,23
	09:00	18,41	11,99	6,43	1					1		6,44	6,44
	10:00	18,71	12,21	6,50	1					1		6,54	6,55
	11:00	19,19	12,65	6,53	1					1		6,72	6,72
	12:00	20,01	13,25	6,75	1					1		7,00	7,00
	13:00	20,82	14,07	6,76	1					1	1	7,28	7,29
	14:00	20,71	13,55	7,16	1					1	1	7,26	7,26
	15:00	20,17	13,17	7,00	1					1	1	7,06	7,06
	16:00	20,36	13,29	7,07	1					1	1	7,12	7,13
	17:00	21,42	13,95	7,47	1					1	1	7,49	7,50
	18:00	22,52	14,68	7,83	1					1	1	7,93	7,93
	19:00	22,89	14,91	7,99	1					1	2	8,13	8,13
	20:00	23,23	15,38	7,85	1					1	2	8,23	8,23
	21:00	21,71	14,26	7,45	1					1	3	7,62	7,62
	22:00	20,36	13,24	7,12	1					1	3	7,13	7,13
	23:00	18,96	12,44	6,51	1					1	2	6,65	6,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 30 Αυγούστου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 30 Αυγούστου 2026	00:00	17,55	12,11	5,44	1					1		6,16	6,16
	01:00	16,39	11,42	4,97	1					1		5,74	5,74
	02:00	15,65	10,69	4,96	1					1		5,36	5,39
	03:00	15,01	10,28	4,73	1					1		4,78	4,78
	04:00	14,68	10,28	4,40	1					1		4,42	4,42
	05:00	14,65	10,30	4,36	1					1		4,38	4,39
	06:00	14,86	10,96	3,90	1					1		4,58	4,60
	07:00	15,75	11,31	4,44	1					1		5,44	5,48
	08:00	16,80	11,49	5,31	1					1		5,86	5,88
	09:00	17,69	11,97	5,73	1					1		6,19	6,19
	10:00	18,05	11,94	6,12	1					1		6,32	6,32
	11:00	18,47	12,29	6,19	1					1		6,46	6,47
	12:00	18,87	12,50	6,37	1					1		6,60	6,60
	13:00	18,95	12,41	6,53	1					1		6,63	6,63
	14:00	18,71	12,26	6,46	1					1		6,55	6,55
	15:00	18,21	11,97	6,24	1					1		6,37	6,37
	16:00	18,59	12,52	6,06	1					1		6,49	6,51
	17:00	19,71	14,14	5,56	1					1		6,88	6,90
	18:00	21,17	15,07	6,10	1					1	2	7,41	7,41
	19:00	21,58	15,24	6,34	1					1	2	7,58	7,58
	20:00	22,54	16,52	6,02	1					1	4	8,24	8,24
	21:00	21,43	15,12	6,31	1					1	4	7,72	7,72
	22:00	20,49	14,87	5,62	1					1	7	7,32	7,32
	23:00	19,09	13,76	5,32	1					1	2	6,93	6,93

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026	00:00	17,38	12,50	4,88	1					1		6,10	6,10
	01:00	16,23	12,16	4,07	1					1		5,68	5,68
	02:00	15,51	11,78	3,73	1					1		5,29	5,29
	03:00	15,06	11,63	3,43					1	1		5,28	5,28
	04:00	14,57	10,90	3,67					1	1		5,10	5,10
	05:00	14,75	10,99	3,75					1	1		5,15	5,16
	06:00	15,34	10,70	4,64					1	1		5,36	5,37
	07:00	16,78	11,63	5,15					1	1		5,86	5,87
	08:00	18,60	12,99	5,61				1	1	1		5,48	6,16
	09:00	19,12	15,10	4,02				1	1	1		5,27	6,68
	10:00	19,20	15,36	3,84				1	1	1		5,26	6,72
	11:00	19,65	15,25	4,40				1	1	1		5,58	6,88
	12:00	20,43	15,81	4,62				1	1	1		6,01	7,15
	13:00	20,75	15,60	5,14				1	1	1		6,21	7,26
	14:00	21,61	15,20	6,40				1	1	1		7,62	7,62
	15:00	21,02	14,76	6,26				1	1	1		7,37	7,37
	16:00	21,28	14,95	6,33				1	1	1		7,44	7,45
	17:00	22,27	15,31	6,96				1	1	1		7,78	7,79
	18:00	23,40	16,13	7,27				1	1	1		8,22	8,22
	19:00	23,71	16,38	7,34				1	1	1	1	8,42	8,42
	20:00	24,37	17,18	7,18				1	1	1	2	8,63	8,63
	21:00	23,31	16,21	7,09				1	1	1	2	8,31	8,31
	22:00	21,81	15,26	6,55				1	1	1	1	7,66	7,66
	23:00	20,07	14,34	5,73				1	1	1		7,04	7,04

Το διάστημα 8:30 με 13:40 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης