ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Η/Ζ (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026	00:00	18,07	18,06	0,01	1		1		1	1		4,04	4,04
	01:00	16,46	16,44	0,03	1				1	1		3,07	3,07
	02:00	15,73	15,70	0,03	1				1	1		2,32	2,32
	03:00	15,06	14,93	0,13	1				1	1		1,65	1,65
	04:00	14,60	14,43	0,16	1				1	1		1,17	1,18
	05:00	14,10	14,03	0,06	1				1	1		0,68	0,68
	06:00	14,90	14,50	0,41	1				1	1		1,47	1,49
	07:00	16,88	16,34	0,54	1				1	1		3,46	3,47
	08:00	18,85	18,62	0,23	1				1	1		6,41	6,41
	09:00	20,11	19,64	0,47	1				1	1		7,63	7,63
	10:00	20,49	19,67	0,82	1				1	1		7,81	7,81
	11:00	20,53	19,76	0,77	1			1	1	1		4,14	4,14
	12:00	20,32	19,39	0,92	1			1	1	1	2	3,12	3,12
	13:00	22,16	20,32	1,85	1			1	1	1		6,04	6,04
	14:00	22,23	19,53	2,70	1			1	1	1		5,81	5,81
	15:00	21,33	19,12	2,22	1			1	1	1		4,83	4,83
	16:00	21,19	19,46	1,74	1			1	1	1		4,74	4,74
	17:00	21,98	20,84	1,14	1			1	1	1		5,97	5,97
	18:00	23,05	22,05	0,99	1	1		1	1	1		6,98	6,98
	19:00	22,69	21,58	1,11	1	1		1		1		5,74	5,74
	20:00	22,48	21,35	1,13	1	1		1		1		5,33	5,33
	21:00	22,37	21,79	0,58	1	1		1		1		5,47	5,47
	22:00	21,18	19,97	1,21	1	1		1		1		5,96	5,96
	23:00	19,27	17,91	1,36	1	1				1		5,39	5,39

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026	00:00	17,37	16,15	1,23	1	1				1		3,04	3,04
	01:00	15,92	15,43	0,49	1	1				1		2,46	2,46
	02:00	14,72	14,08	0,64	1					1		4,84	4,84
	03:00	14,16	13,59	0,57	1					1		4,01	4,01
	04:00	7,80	7,49	0,31	1		1					0,56	0,56
	05:00	6,70	6,42	0,28	1		1					0,09	0,09
	06:00	7,32	7,07	0,25	1		1					0,54	0,54
	07:00	16,30	16,00	0,30	1		1	1		1		1,03	1,03
	08:00	18,93	18,74	0,19	1		1	1		1		1,50	1,50
	09:00	19,65	19,45	0,20	1		1		1	1		1,95	2,11
	10:00	19,67	19,38	0,30	1		1		1	1		2,13	2,13
	11:00	19,73	19,31	0,42	1		1		1	1		2,18	2,19
	12:00	20,42	19,64	0,77	1		1		1	1		2,86	2,88
	13:00	21,13	20,53	0,60	1		1		1	1		3,61	3,61
	14:00	21,01	20,34	0,67	1		1		1	1		3,47	3,47
	15:00	20,62	20,28	0,34	1		1		1	1		3,09	3,09
	16:00	20,67	20,19	0,49	1		1		1	1		3,10	3,13
	17:00	21,57	19,80	1,76	1		1		1	1		3,95	4,03
	18:00	23,10	21,18	1,93	1		1		1	1		5,92	5,92
	19:00	23,05	20,00	3,05	1		1		1	1		5,63	5,63
	20:00	22,77	19,62	3,15	1		1		1	1		5,37	5,37
	21:00	22,55	20,12	2,43	1		1		1	1		5,21	5,21
	22:00	21,09	19,03	2,07	1		1		1	1		4,77	4,77
	23:00	19,55	16,85	2,70	1		1			1		5,47	5,47

Το διάστημα 04:05 με 07:05 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026	00:00	17,65	15,26	2,39	1		1			1		3,32	3,32
	01:00	16,02	13,36	2,65	1					1		5,49	5,61
	02:00	15,22	13,85	1,37	1					1		5,43	5,43
	03:00	14,58	13,16	1,43	1					1		4,49	4,49
	04:00	14,20	12,09	2,11	1					1		3,92	3,93
	05:00	13,73	11,84	1,89	1					1		3,47	3,47
	06:00	14,68	12,58	2,09	1					1		4,44	4,44
	07:00	16,53	15,35	1,18	1	1				1		4,69	4,69
	08:00	18,19	15,72	2,46	1	1				1		4,45	4,45
	09:00	19,41	15,19	4,22		1				1		7,43	7,43
	10:00	19,65	15,17	4,47		1				1		7,30	7,30
	11:00	20,14	14,82	5,32		1				1		7,32	7,32
	12:00	20,84	15,13	5,71		1				1		7,40	7,40
	13:00	21,46	16,24	5,22		1				1	2	7,30	7,51
	14:00	21,58	16,28	5,30		1				1	2	6,96	7,55
	15:00	20,56	15,37	5,18		1				1	2	7,18	7,20
	16:00	21,21	17,26	3,94		1	1			1		7,44	7,44
	17:00	21,98	17,45	4,52		1	1			1		7,92	7,92
	18:00	23,55	17,33	6,22		1	1			1		8,34	8,34
	19:00	23,87	17,09	6,78	1		1			1		8,36	8,36
	20:00	23,57	16,51	7,06	1		1			1		8,27	8,27
	21:00	23,36	16,69	6,66	1		1			1		8,36	8,36
	22:00	22,18	15,92	6,25	1		1			1		7,74	7,76
	23:00	20,83	14,94	5,89	1		1			1		6,97	6,97

Μερική διακοπή στις 22:40 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026					
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Η/Ζ (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026	00:00	19,08	14,63	4,45	1					1		7,04	7,04	
	01:00	17,58	13,24	4,34	1					1		6,36	6,36	
	02:00	16,51	11,35	5,15	1					1		5,79	5,79	
	03:00	15,91	11,85	4,07	1					1		5,57	5,57	
	04:00	15,30	12,67	2,63	1					1		5,28	5,28	
	05:00	14,73	11,69	3,04	1					1		4,51	4,51	
	06:00	15,18	11,81	3,37	1					1		5,09	5,09	
	07:00	16,67	11,94	4,73	1					1		5,88	5,88	
	08:00	18,25	13,80	4,45	1					1		6,67	6,67	
	09:00	19,66	15,56	4,10	1			1		1		7,15	7,15	
	10:00	20,18	16,81	3,38	1			1		1		7,44	7,44	
	11:00	20,51	16,78	3,74	1			1		1		7,53	7,53	
	12:00	21,42	17,11	4,30	1			1		1		7,99	7,99	
	13:00	22,30	17,46	4,84	1			1		1		8,18	8,18	
	14:00	22,42	16,23	6,19	1			1		1		7,94	7,94	
	15:00	22,16	15,74	6,42	1			1		1		7,80	7,80	
	16:00	22,32	16,05	6,28	1			1		1		7,98	7,98	
	17:00	23,16	16,55	6,61	1			1		1		8,33	8,33	
	18:00	24,23	16,69	7,54	1			1		1		8,51	8,51	
	19:00	24,40	16,82	7,58	1			1		1		8,55	8,55	
	20:00	24,01	16,16	7,86	1			1		1		8,39	8,40	
	21:00	23,64	16,12	7,52	1			1		1		8,28	8,28	
	22:00	22,49	15,76	6,74	1			1		1		7,90	7,90	
	23:00	20,95	14,41	6,54	1			1		1		7,33	7,33	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 5 Ιουλίου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Η/Ζ (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 5 Ιουλίου 2026	00:00	19,09	13,61	5,48	1			1		1		6,13	6,13
	01:00	17,73	11,96	5,77				1		1		5,90	6,20
	02:00	16,50	10,99	5,52				1		1		5,76	5,78
	03:00	15,57	10,28	5,29				1		1		5,50	5,50
	04:00	0,00	0,00	0,00								0,33	0,33
	05:00	0,00	0,00	0,00								0,30	0,30
	06:00	0,00	0,00	0,00								0,38	0,38
	07:00	11,77	10,78	0,99	1	1				1		1,22	1,22
	08:00	19,22	18,76	0,46	1	1				1		0,66	4,83
	09:00	18,86	18,41	0,46	1		1			1		0,60	4,47
	10:00	18,53	17,25	1,28	1		1			1		1,55	4,14
	11:00	18,59	17,00	1,59	1		1			1		2,01	4,20
	12:00	17,07	15,51	1,56	1		1			1		1,91	2,68
	13:00	17,65	15,96	1,69	1			1		1		2,01	4,24
	14:00	17,90	16,12	1,78	1			1		1		2,01	4,49
	15:00	18,29	16,48	1,81	1			1		1		2,01	4,87
	16:00	18,44	16,62	1,81	1			1		1		2,01	5,02
	17:00	19,08	16,43	2,65	1			1		1		3,03	5,67
	18:00	19,88	17,10	2,78	1			1		1		3,20	6,46
	19:00	19,39	16,61	2,78	1			1		1		3,20	5,98
	20:00	19,11	16,32	2,78	1			1		1		3,20	5,69
	21:00	19,91	17,14	2,77	1			1		1		3,20	6,49
	22:00	20,40	17,67	2,72	1			1		1		3,16	6,98
	23:00	18,82	16,11	2,71	1			1		1		3,20	5,40

Προγραμματισμένη γενική διακοπή λόγω εργασιών στον ΑΣΠ. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσαν τηλεπικοινωνιακά προβλήματα με το σύστημα εποπτείας. Μερική διακοπή στις 12:30 λόγω βλάβης της G4.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026					
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026	00:00	17,20	14,47	2,74	1			1		1		3,20	3,79
	01:00	15,81	12,68	3,13	1			1		1		3,79	3,79
	02:00	14,83	10,60	4,23				1		1		5,17	5,19
	03:00	14,40	10,07	4,34				1		1		5,17	5,17
	04:00	14,01	9,79	4,22				1		1		5,17	5,17
	05:00	13,65	9,53	4,12				1		1		5,18	5,18
	06:00	14,42	10,30	4,12				1		1		5,19	5,19
	07:00	16,10	11,89	4,20				1		1		5,17	5,63
	08:00	17,26	13,05	4,21				1		1		5,17	6,04
	09:00	17,81	13,68	4,13	1					1		5,21	6,23
	10:00	17,87	13,49	4,38	1					1		5,43	6,26
	11:00	17,81	12,12	5,69	1					1		6,48	6,48
	12:00	18,58	12,63	5,95	1					1		6,65	6,65
	13:00	19,14	13,07	6,07	1					1		6,84	6,84
	14:00	19,27	13,10	6,18	1					1		6,89	6,89
	15:00	18,72	12,65	6,06	1					1		6,70	6,70
	16:00	18,67	12,63	6,04	1					1		6,69	6,69
	17:00	19,63	13,33	6,31	1					1		6,99	6,99
	18:00	20,86	14,24	6,63	1			1		1		7,40	7,40
	19:00	21,50	14,68	6,82	1			1		1		7,60	7,60
	20:00	21,36	14,52	6,84	1			1		1		7,55	7,55
	21:00	21,63	14,70	6,93	1			1		1		7,65	7,65
	22:00	20,35	14,10	6,25	1			1		1		7,05	7,05
	23:00	18,37	12,88	5,49	1	1		1				6,41	6,43

Μέχρι τις πρωινές ώρες επικρατούσαν τηλεπικοινωνιακά προβλήματα με το σύστημα εποπτείας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026	00:00	16,38	11,36	5,02	1	1		1				5,82	5,82
	01:00	14,81	10,18	4,62	1	1						5,40	5,40
	02:00	14,06	9,65	4,41	1	1						5,19	5,19
	03:00	13,52	9,23	4,29	1	1						5,00	5,00
	04:00	13,23	9,40	3,82	1	1						4,89	4,89
	05:00	12,91	9,84	3,07	1	1						4,14	4,52
	06:00	13,95	10,58	3,37	1	1			1			4,51	4,51
	07:00	15,82	11,64	4,18	1	1		1	1			5,66	5,66
	08:00	16,94	12,51	4,43	1			1	1			6,10	6,10
	09:00	17,95	13,36	4,59	1			1	1			6,44	6,44
	10:00	18,04	13,25	4,79	1			1	1			6,45	6,45
	11:00	18,17	13,34	4,84	1			1	1			6,51	6,51
	12:00	18,64	13,50	5,14	1			1	1			6,66	6,66
	13:00	19,26	13,44	5,82	1			1	1			6,87	6,87
	14:00	19,16	13,15	6,01	1			1	1			6,84	6,84
	15:00	18,71	12,75	5,96	1			1	1			6,70	6,70
	16:00	18,85	12,84	6,02	1			1	1			6,74	6,74
	17:00	19,80	13,51	6,29	1			1	1			7,04	7,04
	18:00	21,76	14,88	6,89	1				1	1		7,68	7,68
	19:00	22,12	15,14	6,98	1				1	1		7,82	7,82
	20:00	22,13	15,10	7,03	1				1	1		7,80	7,80
	21:00	21,91	15,01	6,90	1				1	1		7,75	7,75
	22:00	20,46	14,45	6,01	1				1	1		7,05	7,05
	23:00	18,78	14,13	4,65	1				1	1		5,74	5,74

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Η/Ζ (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026	00:00	16,96	12,45	4,50					1	1		5,52	5,93
	01:00	15,30	10,50	4,81					1	1		5,63	5,63
	02:00	14,62	9,86	4,76					1	1		4,86	5,12
	03:00	14,11	9,74	4,37					1	1		5,40	5,40
	04:00	13,37	9,83	3,54					1	1		4,82	4,82
	05:00	12,91	9,70	3,21					1	1		4,35	4,35
	06:00	13,23	10,31	2,92					1	1		3,89	3,94
	07:00	15,50	11,64	3,86					1	1		5,28	5,42
	08:00	17,05	12,63	4,42					1	1		6,26	6,26
	09:00	17,97	13,53	4,44				1		1	1	6,47	6,47
	10:00	18,34	14,07	4,27		1		1		1	1	6,08	6,08
	11:00	18,68	14,49	4,19		1		1		1		5,56	5,56
	12:00	19,31	13,63	5,68		1			1	1		6,63	6,63
	13:00	19,94	13,70	6,24	1				1	1		6,96	6,96
	14:00	19,73	13,55	6,18	1					1		6,88	6,90
	15:00	19,12	13,24	5,89	1					1	2	6,70	6,70
	16:00	19,46	13,56	5,90	1					1		6,80	6,81
	17:00	20,29	14,31	5,98	1					1	1	7,09	7,10
	18:00	21,81	16,05	5,76	1					1	3	7,64	7,64
	19:00	22,15	16,24	5,91	1					1	4	7,82	7,82
	20:00	22,18	15,70	6,48	1					1	5	7,82	7,82
	21:00	21,96	15,84	6,13	1					1	5	7,88	7,88
	22:00	20,87	15,83	5,04	1					1	5	7,73	7,73
	23:00	19,40	15,86	3,54	1					1	5	7,52	7,52

Το ΑΠ ΣΤΡΩΤΟΣ ΠΕΥΚΟΣ κατά το διάστημα 1:28-9:00 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας. Το διάστημα 06:00-08:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το διάστημα 09:00 με 13:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Η/Ζ (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026	00:00	17,62	14,60	3,02	1					1	5	6,40	6,40
	01:00	16,14	13,15	2,99	1					1	2	5,73	5,73
	02:00	15,21	13,45	1,76	1					1		5,01	5,01
	03:00	14,66	13,31	1,35	1					1		4,43	4,43
	04:00	14,25	12,75	1,51	1					1		4,00	4,00
	05:00	13,84	11,69	2,15	1					1		3,59	3,59
	06:00	14,65	13,20	1,45	1					1		4,41	4,41
	07:00	16,50	15,49	1,01	1				1	1		3,62	3,62
	08:00	17,85	16,67	1,18	1				1	1		4,46	4,46
	09:00	19,08	17,14	1,95	1				1	1	1	5,62	5,62
	10:00	19,46	18,20	1,25	1				1	1	1	6,23	6,23
	11:00	19,78	17,90	1,89	1				1	1	2	5,70	5,70
	12:00	20,30	17,82	2,48		1			1	1	2	6,43	6,43
	13:00	21,35	18,49	2,86		1			1	1	2	7,85	7,85
	14:00	21,32	18,35	2,97		1			1	1	2	7,79	7,79
	15:00	20,70	17,41	3,29		1			1	1	1	7,47	7,47
	16:00	20,69	16,52	4,17		1			1	1		7,54	7,54
	17:00	21,55	17,49	4,06		1			1	1		7,89	7,89
	18:00	22,67	18,67	4,00		1			1	1	2	8,31	8,31
	19:00	22,64	19,34	3,30		1			1	1	2	8,30	8,30
	20:00	22,79	20,90	1,88		1			1	1	3	8,32	8,32
	21:00	22,70	22,06	0,65		1			1	1	4	8,18	8,18
	22:00	21,24	19,81	1,43		1			1	1	4	7,42	7,42
	23:00	19,57	17,76	1,81		1			1	1	1	6,65	6,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Η/Ζ (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026	00:00	17,77	15,27	2,50		1			1	1		4,55	4,55
	01:00	16,03	12,09	3,94		1				1		5,67	5,67
	02:00	15,22	11,34	3,88	1					1		4,79	4,95
	03:00	14,78	10,88	3,90	1					1		4,54	4,54
	04:00	14,27	10,93	3,33	1					1		4,01	4,01
	05:00	13,93	10,72	3,21	1					1		3,68	3,68
	06:00	14,84	11,10	3,73	1					1		4,40	4,57
	07:00	16,30	11,93	4,37				1		1		5,70	5,71
	08:00	17,75	13,15	4,60				1		1	1	6,20	6,21
	09:00	18,86	14,16	4,69				1		1	1	6,57	6,60
	10:00	18,90	14,21	4,69		1				1	1	6,62	6,62
	11:00	19,05	14,69	4,36		1				1	1	6,85	6,85
	12:00	19,71	15,48	4,23		1				1	1	7,26	7,26
	13:00	20,41	17,15	3,26		1				1	2	7,84	7,84
	14:00	20,21	15,88	4,33		1				1	2	7,33	7,33
	15:00	19,73	14,76	4,97		1				1	2	7,01	7,01
	16:00	19,69	15,29	4,40		1				1	2	6,98	6,98
	17:00	20,62	15,82	4,79		1				1	3	7,54	7,54
	18:00	22,01	17,12	4,89		1				1	4	7,94	7,94
	19:00	22,79	19,62	3,17		1		1		1	4	7,50	7,50
	20:00	22,66	20,28	2,39	1			1		1	4	5,58	7,22
	21:00	22,40	20,85	1,55	1			1		1	4	5,29	6,95
	22:00	21,02	19,18	1,84	1			1		1	3	5,03	6,08
	23:00	19,59	16,53	3,06	1			1		1		4,82	6,17

Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ βρισκόταν εκτός λόγω βλάβης από τις 19:00. Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 18:50.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Η/Ζ (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026	00:00	17,80	13,90	3,90	1			1		1		3,85	4,38
	01:00	16,16	12,69	3,47	1			1		1		3,71	3,71
	02:00	15,34	10,42	4,92				1		1		4,95	5,37
	03:00	14,66	9,48	5,18				1		1		5,02	5,13
	04:00	14,37	9,35	5,02				1		1		4,80	5,03
	05:00	13,96	9,33	4,63				1		1		4,32	4,67
	06:00	14,46	9,36	5,10				1		1		4,76	5,06
	07:00	15,99	10,66	5,33				1		1		5,21	5,60
	08:00	17,18	12,33	4,86				1		1		5,04	6,01
	09:00	17,97	13,55	4,42		1				1		4,97	6,29
	10:00	18,63	13,97	4,65		1				1		5,10	6,52
	11:00	18,85	14,29	4,56		1				1		5,15	6,60
	12:00	19,38	15,33	4,05		1				1	1	5,25	6,78
	13:00	20,24	15,32	4,92		1				1	1	5,36	7,08
	14:00	20,32	14,63	5,69		1				1	1	5,48	7,11
	15:00	20,09	14,08	6,01		1				1	1	5,53	7,03
	16:00	20,22	14,11	6,11		1				1	1	5,71	7,08
	17:00	20,97	14,75	6,22		1				1	1	5,81	7,34
	18:00	22,15	15,90	6,24	1					1	3	5,81	7,75
	19:00	22,33	16,10	6,23	1					1	3	5,77	7,82
	20:00	22,02	15,68	6,34	1					1	3	5,84	7,71
	21:00	21,73	15,57	6,16	1					1	3	5,73	7,61
	22:00	20,53	14,60	5,93	1					1	2	5,66	7,18
	23:00	19,32	13,16	6,16	1					1		5,84	6,76

Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ βρισκόταν εκτός λόγω βλάβης. Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026					
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Η/Ζ (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026	00:00	17,93	11,92	6,01	1			1		1		5,88	5,88
	01:00	16,55	11,02	5,53	1			1		1		5,37	5,37
	02:00	15,76	10,22	5,54				1		1		5,47	5,52
	03:00	15,00	9,67	5,34				1		1		5,18	5,25
	04:00	14,42	9,36	5,07				1		1		4,96	5,05
	05:00	13,81	9,30	4,50				1		1		4,23	4,52
	06:00	14,19	9,31	4,88				1		1		4,55	4,90
	07:00	15,57	10,07	5,50				1		1		5,29	5,45
	08:00	16,14	11,32	4,82				1		1		4,87	5,65
	09:00	16,91	12,28	4,62				1		1		4,84	5,92
	10:00	17,13	12,94	4,19		1				1		4,64	6,00
	11:00	17,40	13,16	4,24		1				1		4,88	6,09
	12:00	18,22	13,87	4,35		1				1		5,02	6,38
	13:00	18,48	13,95	4,53		1				1		5,06	6,47
	14:00	18,76	14,00	4,75		1				1		5,11	6,56
	15:00	18,43	13,71	4,71		1				1		5,04	6,45
	16:00	18,76	14,23	4,53		1				1	1	5,10	6,57
	17:00	19,87	14,43	5,44		1				1	1	5,50	6,96
	18:00	21,31	15,66	5,65		1				1	2	5,66	7,46
	19:00	21,76	16,55	5,21		1				1	2	5,37	7,61
	20:00	21,57	16,60	4,97		1				1	3	5,37	7,55
	21:00	21,78	16,99	4,79		1				1	3	5,37	7,62
	22:00	21,20	16,03	5,17		1				1	4	5,40	7,42
	23:00	20,11	14,40	5,70				1		1	3	5,80	7,04

Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ βρισκόταν εκτός λόγω βλάβης. Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Η/Ζ (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026	00:00	18,46	12,60	5,86				1		1		5,83	6,46
	01:00	16,85	10,79	6,05				1		1		5,83	5,90
	02:00	15,93	10,18	5,75				1		1		5,56	5,57
	03:00	15,24	9,74	5,50				1		1		5,35	5,35
	04:00	14,75	9,41	5,34				1		1		5,23	5,23
	05:00	14,29	9,32	4,97				1		1		4,89	5,00
	06:00	15,04	9,69	5,35				1		1		5,41	5,41
	07:00	16,91	10,89	6,02				1		1		6,03	6,03
	08:00	18,35	12,15	6,21				1		1		6,22	6,42
	09:00	19,68	13,55	6,13				1		1	2	6,22	6,89
	10:00	20,22	14,35	5,87				1	1	1	1	6,13	7,08
	11:00	20,23	14,26	5,97				1	1	1		6,19	7,08
	12:00	21,26	15,29	5,97				1	1	1		6,21	7,44
	13:00	22,41	16,76	5,65				1	1	1		5,98	7,84
	14:00	22,45	18,37	4,08				1	1	1	2	5,89	7,86
	15:00	21,62	16,81	4,81				1	1	1	2	5,93	7,57
	16:00	21,51	16,14	5,37				1	1	1	2	6,10	7,53
	17:00	22,44	17,04	5,39				1	1	1	2	7,35	7,85
	18:00	23,82	17,35	6,46				1	1	1	2	8,53	8,53
	19:00	24,00	17,20	6,80				1	1	1	2	8,56	8,56
	20:00	23,85	17,27	6,58				1	1	1	2	8,53	8,53
	21:00	23,58	17,98	5,61				1	1	1	2	8,49	8,49
	22:00	22,29	17,96	4,33				1	1	1	2	8,24	8,24
	23:00	20,91	17,00	3,91				1	1	1	1	7,98	7,98

Στο διάστημα 8:00 – 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τις πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στον ΑΣΠ. Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 15:10. Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 1 παρουσίαζε βλάβη έως τις 17:25.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Η/Ζ (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026	00:00	19,03	16,13	2,90				1	1	1		7,36	7,36
	01:00	17,49	12,37	5,11				1	1	1		5,84	5,84
	02:00	16,37	11,06	5,31				1		1		5,73	5,73
	03:00	15,67	10,34	5,33				1		1		5,50	5,50
	04:00	15,18	9,94	5,24				1		1		5,32	5,32
	05:00	14,81	9,71	5,11				1		1		5,19	5,19
	06:00	15,61	10,16	5,44				1		1		5,45	5,46
	07:00	17,13	11,35	5,79				1		1		5,99	6,00
	08:00	19,06	13,39	5,67				1		1	1	6,66	6,67
	09:00	20,54	14,52	6,01				1	1	1		7,19	7,19
	10:00	20,56	13,67	6,89				1	1	1		7,20	7,20
	11:00	20,32	13,52	6,80				1	1	1		7,11	7,11
	12:00	21,23	13,98	7,25				1	1	1		7,44	7,44
	13:00	21,63	14,61	7,02				1	1	1		7,59	7,59
	14:00	21,26	14,20	7,06				1	1	1		7,47	7,47
	15:00	20,22	13,35	6,86				1	1	1		7,08	7,08
	16:00	20,08	13,21	6,87				1	1	1		7,03	7,03
	17:00	21,32	14,01	7,31				1	1	1		7,53	7,53
	18:00	22,83	15,15	7,68				1	1	1		8,26	8,26
	19:00	23,08	15,26	7,82				1	1	1		8,37	8,37
	20:00	23,07	15,25	7,82				1	1	1		8,35	8,35
	21:00	22,66	15,03	7,63				1	1	1		8,26	8,26
	22:00	21,34	14,01	7,33				1	1	1		7,59	7,59
	23:00	19,56	13,12	6,45				1	1	1		6,85	6,85

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026					
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Η/Ζ (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026	00:00	17,93	12,38	5,55				1	1	1		5,79	5,79	
	01:00	16,36	10,85	5,51				1	1	1		5,72	5,72	
	02:00	15,20	9,90	5,30				1		1		5,33	5,33	
	03:00	14,72	9,59	5,13				1		1		5,16	5,16	
	04:00	14,35	9,36	4,99				1		1		5,00	5,02	
	05:00	14,00	9,29	4,71				1		1		4,73	4,73	
	06:00	14,75	9,60	5,14				1		1		5,13	5,16	
	07:00	16,52	10,78	5,74				1		1	1	5,78	5,78	
	08:00	18,28	12,32	5,96	1			1	1		1	6,38	6,40	
	09:00	19,62	13,31	6,31	1			1	1		1	6,88	6,88	
	10:00	19,87	13,42	6,45				1	1	1		7,60	7,60	
	11:00	20,02	13,82	6,20				1	1	1		7,55	7,55	
	12:00	20,92	14,30	6,62				1	1	1		7,91	7,91	
	13:00	21,78	15,44	6,34				1	1	1		7,95	7,95	
	14:00	21,72	15,39	6,33				1	1	1		7,87	7,87	
	15:00	20,89	13,83	7,06				1	1	1		7,31	7,31	
	16:00	20,93	13,67	7,26				1	1	1		7,38	7,38	
	17:00	21,67	14,22	7,45				1	1	1		7,83	7,83	
	18:00	23,18	15,30	7,88				1	1	1		8,32	8,32	
	19:00	23,57	15,60	7,98				1	1	1		8,43	8,43	
	20:00	23,57	15,56	8,02				1	1	1		8,38	8,38	
	21:00	23,46	15,45	8,01				1	1	1		8,32	8,32	
	22:00	22,15	14,70	7,45				1	1	1		7,77	7,77	
	23:00	20,40	14,33	6,07				1	1	1		7,16	7,16	

Στα διαστήματα 00:45 με 1:20 και 1:20 με 1:55 πραγματοποιήθηκαν πλυσίματα των υπερπληρωτών των G12,G13. Στο διάστημα 9:00-14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026	00:00	18,73	13,37	5,37				1	1	1		6,51	6,51
	01:00	16,91	12,00	4,91				1		1		5,93	5,93
	02:00	15,93	10,79	5,14				1		1		5,58	5,58
	03:00	15,27	10,01	5,26				1		1		5,35	5,35
	04:00	14,83	9,89	4,94				1		1		5,23	5,23
	05:00	14,64	9,60	5,05				1		1		5,12	5,13
	06:00	15,31	10,37	4,94				1		1		5,35	5,36
	07:00	16,94	12,16	4,78				1		1		5,83	5,93
	08:00	18,97	13,69	5,28				1	1	1		6,40	6,53
	09:00	20,40	14,24	6,15				1	1	1		7,14	7,14
	10:00	20,61	13,87	6,74				1	1	1		7,22	7,22
	11:00	20,57	14,28	6,30				1	1	1		7,19	7,20
	12:00	21,60	15,39	6,21				1	1	1		7,57	7,57
	13:00	22,41	16,45	5,95				1	1	1		7,95	7,95
	14:00	22,36	16,10	6,26				1	1	1		8,04	8,04
	15:00	21,79	14,51	7,27				1	1	1		7,60	7,63
	16:00	21,79	14,31	7,48				1	1	1		7,60	7,63
	17:00	23,01	15,29	7,72				1	1	1		8,12	8,12
	18:00	24,70	17,21	7,49				1	1	1	2	8,67	8,67
	19:00	25,17	17,75	7,42		1			1	1	2	8,73	8,75
	20:00	24,75	16,98	7,77		1			1	1	1	8,69	8,69
	21:00	24,14	16,18	7,96		1			1	1		8,59	8,59
	22:00	22,88	15,52	7,36		1			1	1		8,09	8,09
	23:00	21,58	15,19	6,39		1			1	1		7,57	7,57

Στο διάστημα 00:20 με 00:55 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G11.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026	00:00	19,61	14,72	4,89		1			1	1		6,27	6,27
	01:00	17,90	14,25	3,66		1			1	1		4,73	4,73
	02:00	16,71	11,80	4,92					1	1		5,87	5,87
	03:00	15,90	11,02	4,88					1	1		5,58	5,58
	04:00	15,52	10,45	5,07					1	1		5,43	5,43
	05:00	15,14	9,92	5,22					1	1		5,30	5,30
	06:00	15,66	10,36	5,30					1	1		5,47	5,48
	07:00	17,50	11,77	5,73					1	1		6,15	6,15
	08:00	19,29	13,41	5,87		1				1		6,73	6,75
	09:00	20,52	14,13	6,39		1				1		7,17	7,18
	10:00	21,34	14,71	6,63		1		1	1	1		7,43	7,43
	11:00	21,46	14,76	6,70				1	1	1		7,52	7,52
	12:00	22,44	15,54	6,89				1	1	1		7,90	7,90
	13:00	23,39	16,46	6,93				1	1	1		8,37	8,37
	14:00	23,17	15,91	7,26				1	1	1		8,36	8,36
	15:00	22,54	15,10	7,44				1	1	1		8,02	8,02
	16:00	22,82	15,15	7,67				1	1	1		8,14	8,14
	17:00	23,86	16,01	7,85				1	1	1		8,50	8,50
	18:00	25,37	17,43	7,94				1	1	1	1	8,73	8,75
	19:00	25,51	17,85	7,66				1	1	1	3	8,75	8,75
	20:00	25,15	17,70	7,45				1	1	1	3	8,75	8,75
	21:00	24,31	17,76	6,56				1	1	1	2	8,63	8,63
	22:00	23,24	16,87	6,37		1		1	1	1	1	8,36	8,36
	23:00	22,18	15,16	7,02		1		1	1	1		7,74	7,74

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Η/Ζ (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026	00:00	20,38	14,75	5,63				1	1	1		7,16	7,16
	01:00	18,73	13,69	5,04				1	1	1		6,38	6,38
	02:00	17,34	12,09	5,25				1		1		6,08	6,08
	03:00	16,66	12,01	4,64				1		1		5,84	5,84
	04:00	16,05	11,57	4,48				1		1		5,63	5,63
	05:00	15,71	10,35	5,37				1		1		5,50	5,50
	06:00	16,04	10,91	5,13				1		1		5,60	5,61
	07:00	17,33	12,15	5,18				1		1		5,84	6,07
	08:00	18,83	12,95	5,88				1	1	1		6,35	6,39
	09:00	20,06	13,72	6,34				1	1	1		7,01	7,02
	10:00	20,56	14,03	6,53				1	1	1		7,20	7,20
	11:00	21,06	14,77	6,29				1	1	1		7,36	7,37
	12:00	21,82	15,19	6,63				1	1	1		7,64	7,64
	13:00	22,66	15,57	7,09				1	1	1		8,05	8,05
	14:00	23,09	16,49	6,60				1	1	1		8,37	8,37
	15:00	23,17	15,83	7,33				1	1	1		8,34	8,34
	16:00	23,55	16,70	6,85				1	1	1		8,47	8,47
	17:00	24,54	17,27	7,27				1	1	1	1	8,65	8,65
	18:00	25,67	18,52	7,14				1	1	1	3	8,75	8,75
	19:00	25,69	18,54	7,15				1	1	1	3	8,75	8,75
	20:00	25,02	17,82	7,20				1	1	1	3	8,74	8,75
	21:00	24,67	17,44	7,23				1	1	1	2	8,68	8,68
	22:00	23,56	16,91	6,65				1	1	1	1	8,47	8,47
	23:00	22,42	16,49	5,93				1	1	1		8,05	8,05

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Η/Ζ (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026	00:00	20,88	15,47	5,41				1	1	1		7,34	7,34
	01:00	19,35	14,82	4,53				1	1	1		6,72	6,77
	02:00	17,86	14,01	3,85		1				1		6,06	6,25
	03:00	16,62	12,38	4,25		1				1		5,83	5,83
	04:00	16,10	11,70	4,40		1				1		5,64	5,64
	05:00	15,42	11,38	4,04		1				1		5,16	5,16
	06:00	15,69	11,18	4,51		1				1		5,40	5,43
	07:00	16,70	11,90	4,80		1				1		5,83	5,84
	08:00	17,82	13,12	4,70		1				1		6,24	6,24
	09:00	18,63	14,87	3,76		1				1	1	6,79	6,79
	10:00	19,24	16,99	2,25			1	1		1	1	5,81	5,81
	11:00	19,90	17,33	2,56			1	1		1	1	6,56	6,56
	12:00	20,40	17,35	3,06			1	1		1	1	7,15	7,15
	13:00	21,06	18,16	2,91			1	1		1	1	7,91	7,91
	14:00	21,39	17,64	3,75			1	1		1	1	8,05	8,05
	15:00	21,39	16,50	4,90			1	1		1	1	8,01	8,01
	16:00	21,97	17,03	4,95			1	1		1		8,14	8,14
	17:00	22,96	18,80	4,16			1	1		1		8,36	8,36
	18:00	24,23	20,13	4,09			1	1		1	3	8,60	8,60
	19:00	24,52	21,54	2,98			1	1		1	3	8,66	8,66
	20:00	24,11	21,93	2,18			1	1		1	3	8,58	8,58
	21:00	24,04	21,05	2,99			1	1		1	3	8,57	8,57
	22:00	23,48	19,65	3,83			1	1		1	3	8,46	8,46
	23:00	22,44	18,75	3,69			1	1	1	1	1	7,49	7,49

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026	00:00	20,70	16,91	3,79				1	1	1		7,77	7,77
	01:00	19,37	16,44	2,93				1	1	1		7,32	7,32
	02:00	18,17	15,17	2,99				1	1	1		5,84	5,84
	03:00	17,03	12,79	4,24		1				1		5,73	5,96
	04:00	16,31	12,08	4,23		1				1		5,70	5,71
	05:00	15,86	11,90	3,96		1				1		5,46	5,55
	06:00	16,27	11,79	4,48		1				1		5,65	5,69
	07:00	18,11	13,87	4,23		1				1		6,30	6,34
	08:00	19,93	14,42	5,51		1				1		6,93	6,98
	09:00	21,55	15,77	5,78		1		1		1		7,51	7,54
	10:00	21,87	15,64	6,23		1		1		1		7,65	7,65
	11:00	21,98	15,63	6,35		1		1		1		7,69	7,69
	12:00	23,22	16,43	6,79		1		1		1		8,14	8,14
	13:00	24,45	17,89	6,56	1			1		1		8,63	8,63
	14:00	25,41	19,89	5,52	1			1		1		8,74	8,75
	15:00	25,31	19,12	6,19	1			1	1	1		8,71	8,75
	16:00	25,61	18,64	6,97	1			1	1	1		8,74	8,75
	17:00	26,48	20,11	6,36	1			1	1	1		8,75	8,75
	18:00	27,69	22,58	5,11	1			1	1	1		8,75	8,75
	19:00	27,70	22,10	5,60	1			1	1	1	2	8,75	8,75
	20:00	27,22	20,71	6,50	1			1	1	1	3	8,75	8,75
	21:00	27,43	21,30	6,12	1			1	1	1		8,75	8,75
	22:00	26,79	22,08	4,71	1			1	1	1		8,75	8,75
	23:00	25,23	20,74	4,49	1			1	1	1		8,62	8,67

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026	00:00	23,44	19,38	4,06	1			1	1	1		7,52	7,52
	01:00	21,36	17,04	4,33	1			1	1	1		7,27	7,27
	02:00	19,84	15,05	4,79				1	1	1		7,26	7,26
	03:00	19,01	14,03	4,98				1	1	1		6,60	6,60
	04:00	18,47	13,39	5,08				1	1	1		6,12	6,12
	05:00	17,82	12,58	5,24				1	1	1		5,41	5,41
	06:00	18,17	13,08	5,09				1	1	1		5,69	5,73
	07:00	20,18	14,96	5,23				1	1	1		7,41	7,41
	08:00	22,06	17,56	4,50				1	1	1	1	8,16	8,16
	09:00	23,64	20,37	3,27			1	1	1	1	2	8,11	8,11
	10:00	24,22	20,53	3,69			1	1	1	1		8,15	8,15
	11:00	24,43	19,32	5,11			1	1	1	1		8,28	8,28
	12:00	25,57	20,69	4,88			1	1	1	1		8,71	8,75
	13:00	27,14	21,64	5,50			1	1	1	1		8,75	8,75
	14:00	27,72	22,20	5,52			1	1	1	1		8,75	8,75
	15:00	26,97	21,93	5,04			1	1	1	1		8,75	8,75
	16:00	27,38	23,20	4,17			1	1	1	1	1	8,75	8,75
	17:00	28,16	24,62	3,55			1	1	1	1	3	8,75	8,75
	18:00	29,51	26,77	2,74			1	1	1	1	6	8,75	8,75
	19:00	29,52	27,53	1,99			1	1	1	1	7	8,75	8,75
	20:00	28,91	26,79	2,12			1	1	1	1	7	8,75	8,75
	21:00	28,15	25,10	3,05			1	1	1	1	5	8,75	8,75
	22:00	26,95	23,71	3,23			1	1	1	1	4	8,74	8,74
	23:00	25,83	23,52	2,30			1	1	1	1	3	8,30	8,30

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026	00:00	23,76	21,71	2,04			1	1	1	1	2	7,55	7,55
	01:00	21,69	19,50	2,19			1	1	1	1		5,46	5,46
	02:00	20,25	18,41	1,84			1	1		1		7,17	7,17
	03:00	19,27	17,36	1,92			1	1		1		6,85	6,85
	04:00	18,52	16,79	1,73			1	1		1		5,69	5,69
	05:00	17,73	16,51	1,22			1	1		1		4,49	4,49
	06:00	18,04	17,08	0,96			1	1		1		4,68	4,68
	07:00	20,10	18,82	1,28		1		1		1		7,38	7,38
	08:00	22,11	21,08	1,04	1	1		1		1		5,58	5,58
	09:00	23,35	22,37	0,98	1	1		1		1		6,55	6,55
	10:00	24,07	23,22	0,85	1	1		1		1		7,47	7,47
	11:00	24,78	24,14	0,65	1	1		1		1		5,74	7,24
	12:00	23,04	22,79	0,25	1	1		1		1		2,02	5,50
	13:00	27,36	27,07	0,30	1	1	1	1		1		3,76	5,70
	14:00	27,90	27,78	0,12	1	1	1	1		1		7,34	7,34
	15:00	27,58	27,58	0,00	1	1	1	1		1		7,15	7,15
	16:00	27,66	27,66	0,00	1	1	1	1		1		7,21	7,21
	17:00	28,30	28,29	0,01	1	1	1	1		1		7,02	7,02
	18:00	29,15	29,10	0,05	1		1	1	1	1		7,13	8,46
	19:00	28,73	28,73	0,00	1		1	1	1	1		7,25	8,04
	20:00	27,57	27,53	0,04	1		1	1	1	1		7,25	7,25
	21:00	27,21	27,18	0,03	1		1	1	1	1		7,25	7,25
	22:00	25,96	25,63	0,32	1		1	1	1	1		6,46	6,46
	23:00	24,55	23,86	0,68	1		1	1	1	1		4,68	4,68

Τα ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ και ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 11:50 με 14:00. Μερική διακοπή στις 08:40 και στις 12:20 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2026	00:00	22,68	22,11	0,56	1		1	1		1		5,61	5,61
	01:00	20,60	20,15	0,46	1		1	1		1		5,23	5,23
	02:00	19,10	17,21	1,90	1		1			1		5,72	5,72
	03:00	18,45	15,10	3,35	1		1			1		5,15	5,15
	04:00	18,01	14,99	3,02	1			1		1		5,37	5,37
	05:00	17,64	14,20	3,44	1			1		1		4,82	4,82
	06:00	17,98	14,25	3,74	1			1		1		5,15	5,15
	07:00	19,54	13,70	5,84	1			1		1		6,36	6,36
	08:00	21,24	15,64	5,60	1			1		1		6,65	7,43
	09:00	22,27	16,52	5,75	1			1		1		6,73	7,80
	10:00	22,67	16,35	6,32	1			1		1		8,00	8,00
	11:00	22,74	15,70	7,05	1			1		1		7,59	7,96
	12:00	23,80	16,62	7,18	1			1		1		7,73	8,33
	13:00	24,36	17,44	6,92	1			1		1		7,94	8,52
	14:00	24,06	16,91	7,15	1			1		1		8,00	8,42
	15:00	23,28	16,58	6,70	1			1		1		8,00	8,15
	16:00	23,11	16,46	6,65	1			1		1		8,00	8,09
	17:00	23,87	17,13	6,75	1			1		1		8,00	8,36
	18:00	24,78	17,78	7,00	1			1		1		8,00	8,67
	19:00	24,91	18,25	6,66	1			1		1		7,81	8,72
	20:00	24,30	17,48	6,82	1			1		1		7,75	8,51
	21:00	23,67	16,77	6,90	1			1		1		7,75	8,28
	22:00	22,23	15,77	6,45	1			1		1		7,75	7,78
	23:00	20,78	15,07	5,71	1			1		1		6,98	7,27

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2026	00:00	19,16	13,34	5,82	1			1	1	1		6,89	6,89
	01:00	17,56	13,50	4,07				1	1	1		5,26	5,26
	02:00	16,78	13,36	3,43				1	1	1		4,49	4,49
	03:00	15,97	13,02	2,94				1	1	1		3,61	3,61
	04:00	15,62	12,91	2,71				1	1	1		3,25	3,25
	05:00	15,36	12,64	2,72				1	1	1		2,99	2,99
	06:00	15,75	12,49	3,26				1	1	1		3,42	3,42
	07:00	17,11	12,54	4,57				1	1	1		4,84	4,84
	08:00	18,42	12,82	5,60				1	1	1		6,17	6,17
	09:00	19,34	12,84	6,50				1	1	1		7,00	7,00
	10:00	19,63	13,20	6,43				1	1	1		6,88	6,88
	11:00	19,58	13,16	6,42				1	1	1		6,85	6,85
	12:00	20,09	14,11	5,98				1	1	1		7,04	7,04
	13:00	20,99	16,41	4,58				1	1	1		7,65	7,65
	14:00	20,75	16,74	4,01				1	1	1		7,86	7,86
	15:00	20,36	17,11	3,25		1		1		1		7,12	7,12
	16:00	20,56	16,65	3,90		1		1		1		7,55	7,55
	17:00	20,98	17,45	3,52		1		1		1		7,98	7,98
	18:00	22,32	19,06	3,27		1		1		1	1	8,24	8,24
	19:00	22,90	18,48	4,43		1		1		1	2	8,35	8,35
	20:00	22,51	18,25	4,26		1		1		1	2	8,28	8,28
	21:00	22,07	16,93	5,14		1		1		1	1	8,20	8,20
	22:00	20,77	15,38	5,39		1		1		1		7,53	7,53
	23:00	19,57	13,81	5,76		1		1		1		6,64	6,64

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Τις πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στον ΑΣΠ. Στις 10:00 έγινε επανένταξη της Α/Γ 1 του ΑΠ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ, η οποία ήταν σε βλάβη από τις 22/07.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 25 Ιουλίου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 25 Ιουλίου 2026	00:00	18,00	12,39	5,61				1		1		6,28	6,30
	01:00	16,59	12,22	4,37				1		1		5,82	5,82
	02:00	15,82	14,00	1,82		1		1		1		3,98	3,98
	03:00	15,27	12,71	2,56		1		1		1		3,30	3,30
	04:00	14,92	10,20	4,73				1		1		5,07	5,22
	05:00	14,66	9,57	5,08				1		1		5,17	5,17
	06:00	14,99	10,13	4,86				1		1		5,25	5,25
	07:00	16,00	11,25	4,75				1		1		5,59	5,60
	08:00	17,26	11,67	5,59				1		1		6,03	6,04
	09:00	17,90	11,69	6,21				1		1		6,26	6,27
	10:00	18,38	12,15	6,23				1		1		6,42	6,43
	11:00	18,93	12,54	6,38				1	1	1		6,44	6,49
	12:00	19,63	12,81	6,83				1	1	1		6,87	6,87
	13:00	19,91	12,96	6,94				1	1	1		6,96	6,97
	14:00	19,38	12,60	6,77				1	1	1		6,77	6,78
	15:00	18,69	12,46	6,24				1	1	1		6,26	6,26
	16:00	18,56	12,51	6,06				1	1	1		6,10	6,12
	17:00	19,57	12,82	6,75				1	1	1		6,83	6,85
	18:00	21,14	14,22	6,92				1	1	1		7,39	7,40
	19:00	21,65	14,10	7,55				1	1	1		7,58	7,58
	20:00	21,40	13,95	7,45				1	1	1		7,48	7,49
	21:00	20,96	13,78	7,18				1	1	1		7,35	7,35
	22:00	19,55	12,69	6,87				1	1	1		6,87	6,87
	23:00	18,11	12,40	5,72				1	1	1		5,74	5,74

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 26 Ιουλίου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 26 Ιουλίου 2026	00:00	16,62	11,59	5,03				1		1		5,03	5,82
	01:00	15,15	9,92	5,23				1		1		5,31	5,31
	02:00	14,37	9,43	4,94				1		1		4,99	5,03
	03:00	13,82	9,30	4,52				1		1		4,53	4,53
	04:00	13,43	9,28	4,15				1		1		4,16	4,16
	05:00	13,53	9,46	4,07				1		1		4,26	4,26
	06:00	13,75	10,27	3,48				1		1		4,43	4,46
	07:00	14,86	11,05	3,81				1		1		5,19	5,20
	08:00	15,64	11,40	4,23				1		1		5,44	5,47
	09:00	16,35	12,04	4,30				1		1		5,61	5,72
	10:00	16,84	12,88	3,96				1	1	1		4,35	4,40
	11:00	17,06	12,94	4,12				1	1	1		4,56	4,62
	12:00	17,60	12,78	4,82				1	1	1		5,53	5,53
	13:00	17,61	12,23	5,39		1				1		6,15	6,16
	14:00	17,33	12,30	5,03		1				1		6,06	6,06
	15:00	16,86	11,68	5,18		1				1		5,89	5,90
	16:00	16,88	11,16	5,72		1				1		5,90	5,91
	17:00	18,03	12,97	5,06		1				1		6,36	6,36
	18:00	20,13	15,49	4,63		1				1	2	7,54	7,54
	19:00	20,16	15,05	5,11		1				1	2	7,74	7,74
	20:00	20,39	15,21	5,17		1				1	2	7,79	7,79
	21:00	20,33	15,22	5,11		1				1	2	7,69	7,69
	22:00	19,15	15,40	3,76		1				1	2	7,34	7,34
	23:00	17,94	14,18	3,77		1				1	2	6,66	6,66

Το ΑΠ ΣΤΡΩΤΟΣ ΠΕΥΚΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 18:00 – 19:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026	00:00	16,50	13,08	3,42		1				1		6,03	6,03
	01:00	15,36	11,18	4,18		1		1		1		5,21	5,21
	02:00	14,49	10,32	4,17				1		1		5,05	5,07
	03:00	13,98	10,19	3,79				1		1		4,70	4,70
	04:00	13,61	10,98	2,63				1		1		4,34	4,34
	05:00	13,47	11,89	1,59				1		1		4,24	4,24
	06:00	14,10	12,96	1,14				1		1		5,20	5,20
	07:00	16,02	15,37	0,64				1	1	1		4,17	4,17
	08:00	17,42	16,64	0,79				1	1	1		5,51	5,51
	09:00	18,79	18,27	0,52				1	1	1		6,33	6,35
	10:00	19,28	18,90	0,38		1		1	1	1		2,70	2,72
	11:00	19,70	19,61	0,09		1		1	1	1		3,11	3,13
	12:00	20,50	20,20	0,29		1		1	1	1		4,09	4,09
	13:00	20,96	19,83	1,14		1		1	1	1		4,47	4,47
	14:00	21,04	19,68	1,36		1		1	1	1		4,65	4,65
	15:00	20,29	18,87	1,42		1		1	1	1		3,72	3,72
	16:00	20,62	20,01	0,62		1		1	1	1		4,20	4,20
	17:00	21,48	20,93	0,55		1		1	1	1		5,46	5,46
	18:00	22,78	22,21	0,58		1		1	1	1		7,26	7,26
	19:00	23,47	22,50	0,98	1			1	1	1		7,51	7,51
	20:00	23,32	22,33	0,99	1			1	1	1		7,66	7,66
	21:00	22,89	21,76	1,13	1			1	1	1		7,32	7,32
	22:00	21,31	20,19	1,12	1			1	1	1		5,15	5,15
	23:00	19,68	18,89	0,79	1			1	1	1		3,72	3,72

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Η/Ζ (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026	00:00	17,86	16,75	1,11	1			1		1		2,78	4,44
	01:00	16,21	14,50	1,71	1			1		1		2,89	2,89
	02:00	15,28	13,08	2,20	1			1		1		3,74	3,74
	03:00	14,53	11,56	2,97	1					1		4,29	4,29
	04:00	14,14	11,54	2,60	1					1		3,88	3,88
	05:00	14,32	11,73	2,59	1					1		4,05	4,06
	06:00	14,79	11,53	3,26	1					1		4,48	4,52
	07:00	16,84	13,43	3,40	1					1		5,94	5,94
	08:00	18,62	15,25	3,37	1			1		1		5,23	5,23
	09:00	20,11	16,69	3,42	1			1		1		6,96	6,96
	10:00	20,53	16,71	3,81	1			1		1		7,34	7,34
	11:00	21,06	17,23	3,83	1			1		1		7,96	7,96
	12:00	22,22	19,09	3,13	1			1		1	2	8,16	8,16
	13:00	23,38	20,07	3,31	1			1		1	3	8,43	8,43
	14:00	23,32	18,66	4,66	1			1		1	3	8,43	8,43
	15:00	23,17	16,93	6,24	1			1		1	2	7,72	8,11
	16:00	23,17	17,75	5,42	1			1		1	1	6,01	8,11
	17:00	24,25	18,90	5,35	1			1		1	2	6,01	8,49
	18:00	26,02	21,40	4,62	1			1		1	4	6,01	8,75
	19:00	25,98	20,88	5,10	1			1		1	4	6,01	8,75
	20:00	25,71	20,16	5,55	1			1		1	4	6,07	8,75
	21:00	25,15	19,57	5,58	1			1		1	4	6,16	8,75
	22:00	23,94	18,20	5,75	1			1		1	2	6,16	8,38
	23:00	22,37	16,73	5,64	1			1		1	1	6,16	7,83

Τις απογευματινές και βραδινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Η/Ζ (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026	00:00	20,75	14,95	5,80	1			1		1		6,16	7,26
	01:00	19,03	13,13	5,90	1			1	1			6,16	6,66
	02:00	17,93	12,09	5,84	1			1	1			6,16	6,28
	03:00	17,03	12,05	4,97	1			1	1			5,28	5,96
	04:00	16,38	12,49	3,89	1			1	1			4,18	5,73
	05:00	16,17	12,28	3,89	1			1	1			4,18	5,66
	06:00	16,51	12,68	3,83	1			1	1			4,18	5,78
	07:00	17,98	12,25	5,73	1			1	1			6,08	6,29
	08:00	19,69	12,91	6,78	1			1	1			6,88	6,89
	09:00	21,09	14,27	6,82	1			1	1	1		7,37	7,37
	10:00	21,96	14,42	7,54	1			1	1	1		7,65	7,65
	11:00	22,04	14,55	7,49	1			1	1			7,69	7,71
	12:00	22,79	15,29	7,50	1			1	1			7,95	7,98
	13:00	23,62	15,73	7,88	1			1	1		2	8,25	8,27
	14:00	23,89	18,73	5,16	1			1	1	1	4	5,38	5,38
	15:00	23,53	18,74	4,78	1				1	1	2	5,00	8,23
	16:00	23,25	18,59	4,66	1				1	1	2	5,00	8,14
	17:00	24,09	20,86	3,23	1				1	1	4	3,50	8,43
	18:00	25,21	22,27	2,93	1				1	1	4	3,00	8,75
	19:00	25,09	22,15	2,94	1				1	1	6	3,00	8,63
	20:00	24,99	22,05	2,94	1				1	1	6	3,00	8,53
	21:00	24,16	21,31	2,85	1				1	1	6	3,00	7,70
	22:00	22,75	19,79	2,96	1				1	1	6	3,00	6,28
	23:00	21,19	17,51	3,68	1				1	1	3	4,01	6,25

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026	00:00	19,58	15,04	4,55	1				1	1		5,04	6,17
	01:00	17,59	12,88	4,71	1					1		5,04	6,16
	02:00	16,59	12,06	4,53	1					1		5,04	5,81
	03:00	15,86	11,21	4,65	1					1		5,04	5,55
	04:00	15,37	10,94	4,43	1					1		5,04	5,10
	05:00	15,23	10,51	4,71	1					1		4,98	4,98
	06:00	15,71	10,43	5,28	1					1		5,34	5,45
	07:00	17,36	11,31	6,05	1					1		6,06	6,08
	08:00	18,52	12,29	6,23	1					1		6,52	6,52
	09:00	19,57	13,49	6,08	1					1		6,85	6,85
	10:00	19,79	13,67	6,12	1					1		6,92	6,93
	11:00	20,14	13,94	6,20	1					1		7,05	7,05
	12:00	21,02	14,37	6,65	1					1		7,34	7,36
	13:00	21,94	14,45	7,49	1					1	2	7,67	7,68
	14:00	22,06	15,70	6,36	1			1		1	1	6,74	7,72
	15:00	20,98	16,04	4,94	1			1		1		5,19	7,34
	16:00	21,16	16,21	4,96	1			1		1		5,19	7,41
	17:00	22,51	17,53	4,98	1			1		1		5,19	7,88
	18:00	24,14	19,15	4,99	1			1		1	2	5,19	8,45
	19:00	24,43	19,47	4,96	1			1		1	2	5,19	8,55
	20:00	24,49	19,72	4,77	1			1		1	2	5,19	8,57
	21:00	23,92	19,34	4,59	1			1		1	2	5,19	8,37
	22:00	22,61	17,76	4,85	1			1		1	2	5,19	7,91
	23:00	20,85	16,09	4,76	1			1		1	2	5,19	6,42

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026	00:00	18,97	14,52	4,44	1			1		1	2	5,19	5,19
	01:00	17,25	13,28	3,96	1					1		5,19	6,04
	02:00	16,28	12,45	3,83	1					1		5,16	5,70
	03:00	15,44	10,86	4,58	1					1		5,04	5,17
	04:00	15,01	11,56	3,45	1					1		3,50	4,75
	05:00	15,01	11,55	3,46	1					1		3,50	4,75
	06:00	15,52	11,82	3,70	1					1		3,72	5,25
	07:00	16,80	10,88	5,92	1					1		6,01	6,01
	08:00	18,11	12,05	6,06	1					1		6,31	6,34
	09:00	19,26	12,86	6,39	1					1		6,73	6,74
	10:00	18,90	12,75	6,15	1					1		6,61	6,61
	11:00	19,85	13,45	6,41	1					1		6,92	6,95
	12:00	21,03	14,23	6,79	1			1		1		7,34	7,36
	13:00	22,28	14,95	7,34	1			1		1		7,80	7,80
	14:00	22,19	14,97	7,22	1			1		1		7,77	7,77
	15:00	21,72	14,56	7,16	1			1		1		7,60	7,60
	16:00	21,94	14,68	7,27	1			1		1		7,67	7,68
	17:00	23,21	15,56	7,66	1			1		1		8,12	8,12
	18:00	24,86	17,00	7,86	1			1		1		8,70	8,70
	19:00	25,00	17,63	7,36	1			1		1		8,74	8,75
	20:00	25,06	18,50	6,56	1			1		1		8,73	8,75
	21:00	24,06	17,38	6,68	1			1		1	1	8,51	8,51
	22:00	22,26	15,86	6,40	1			1		1	1	7,81	7,81
	23:00	20,74	15,12	5,62	1			1		1	1	6,95	6,95

Κατά το διάστημα 00:00 έως 00:30, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτή της G13. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Το διάστημα 7:30 με 11:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης