ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2026	00:00	11,71	11,66	0,05	1		1				3,64
	01:00	10,87	10,79	0,08	1		1				2,64
	02:00	10,43	10,42	0,01	1		1				2,18
	03:00	10,20	10,20	0,00	1		1				1,95
	04:00	10,01	10,01	0,00	1		1				1,76
	05:00	9,93	9,93	0,00	1		1				1,68
	06:00	10,47	10,47	0,00	1		1				2,22
	07:00	11,68	11,65	0,03	1		1				3,47
	08:00	12,34	12,13	0,21	1		1				4,35
	09:00	13,12	12,99	0,13	1					1	3,45
	10:00	12,95	12,63	0,32	1					1	2,74
	11:00	13,24	13,06	0,19	1					1	2,99
	12:00	13,44	13,02	0,41	1					1	3,17
	13:00	13,76	13,22	0,55	1					1	3,50
	14:00	13,16	12,67	0,48	1					1	2,93
	15:00	12,39	11,44	0,95	1					1	2,14
	16:00	12,75	11,78	0,97	1					1	2,49
	17:00	13,89	13,46	0,43	1					1	3,66
	18:00	15,24	15,20	0,04	1		1			1	3,82
	19:00	16,08	16,05	0,02	1		1			1	1,69
	20:00	16,79	16,78	0,01	1		1			1	2,40
	21:00	17,13	17,13	0,00	1		1			1	2,74
	22:00	15,32	15,32	0,00	1		1			1	2,71
	23:00	13,65	13,65	0,00	1					1	3,55

Το ΑΠ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 09:35 με 11:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026	00:00	12,01	11,96	0,06	1		1				4,21
	01:00	11,15	10,99	0,15	1		1				3,90
	02:00	10,61	10,49	0,11	1		1				3,38
	03:00	10,27	10,13	0,14	1		1				3,04
	04:00	10,31	10,26	0,05	1		1				3,08
	05:00	10,27	10,23	0,04	1		1				3,04
	06:00	11,23	11,19	0,04	1		1				3,93
	07:00	13,35	13,27	0,08	1					1	3,90
	08:00	14,61	14,55	0,05	1					1	4,85
	09:00	14,93	14,80	0,13	1					1	5,37
	10:00	14,53	14,36	0,17	1					1	4,77
	11:00	14,42	14,27	0,15	1					1	4,66
	12:00	15,03	14,64	0,39	1					1	5,41
	13:00	15,34	14,67	0,67	1					1	5,84
	14:00	14,69	13,92	0,77	1					1	4,93
	15:00	13,82	13,12	0,69	1					1	4,06
	16:00	13,88	13,07	0,81	1					1	4,12
	17:00	14,54	13,89	0,65	1					1	4,79
	18:00	16,12	15,93	0,19	1		1			1	3,12
	19:00	17,00	16,85	0,15	1		1			1	3,63
	20:00	17,78	17,27	0,51	1		1			1	4,41
	21:00	17,77	17,12	0,65	1		1			1	4,40
	22:00	16,05	15,06	0,99	1		1			1	3,89
	23:00	14,01	12,67	1,33	1					1	4,25

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026	00:00	12,35	10,72	1,63	1		1				4,32
	01:00	11,30	9,42	1,88	1		1				3,95
	02:00	10,82	8,78	2,05	1		1				3,59
	03:00	10,55	8,69	1,86	1		1				3,32
	04:00	10,53	9,07	1,46	1		1				3,30
	05:00	10,48	9,20	1,28	1		1				3,25
	06:00	11,30	9,68	1,62	1		1				3,96
	07:00	13,29	11,58	1,72	1		1				4,65
	08:00	14,39	12,38	2,01			1			1	4,63
	09:00	14,89	12,63	2,25			1			1	5,13
	10:00	14,47	12,09	2,38			1			1	4,72
	11:00	14,39	12,16	2,24			1			1	4,64
	12:00	14,58	12,10	2,48			1			1	4,83
	13:00	15,02	12,52	2,50			1			1	5,26
	14:00	14,39	11,90	2,49			1			1	4,63
	15:00	13,10	10,78	2,31	1					1	3,34
	16:00	13,46	11,40	2,06	1					1	3,71
	17:00	14,23	12,40	1,83	1					1	4,47
	18:00	15,69	14,09	1,60	1					1	5,76
	19:00	16,59	15,41	1,18	1		1			1	3,64
	20:00	17,56	16,48	1,08	1		1			1	4,19
	21:00	17,58	16,64	0,93	1		1			1	4,21
	22:00	15,90	15,06	0,84	1		1			1	2,53
	23:00	14,09	13,24	0,85	1		1			1	1,93

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026	00:00	12,42	10,93	1,49	1		1				4,35
	01:00	11,38	9,52	1,85	1		1				3,98
	02:00	10,82	8,92	1,89	1		1				3,59
	03:00	10,61	9,09	1,53	1		1				3,38
	04:00	10,51	9,01	1,50	1		1				3,28
	05:00	10,47	8,74	1,73	1		1				3,24
	06:00	11,41	9,26	2,15	1		1				3,99
	07:00	13,51	11,25	2,26	1		1				4,73
	08:00	14,54	12,08	2,46	1					1	4,79
	09:00	15,56	12,50	3,06	1					1	5,45
	10:00	15,39	12,47	2,93	1					1	5,39
	11:00	15,35	12,30	3,05	1					1	5,37
	12:00	15,84	12,56	3,27	1					1	5,54
	13:00	16,21	13,18	3,04	1					1	5,71
	14:00	15,67	12,83	2,84	1					1	5,49
	15:00	14,46	11,11	3,34	1					1	4,70
	16:00	14,53	10,52	4,01	1					1	4,78
	17:00	14,83	10,85	3,98	1					1	5,07
	18:00	16,32	12,57	3,75	1					1	5,71
	19:00	16,74	13,00	3,74	1					1	5,87
	20:00	17,61	15,67	1,94	1		1			1	4,36
	21:00	17,47	15,70	1,76	1		1			1	4,10
	22:00	15,87	14,07	1,80	1		1			1	3,20
	23:00	13,79	12,18	1,61	1		1				4,83

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026	00:00	12,29	11,16	1,13	1		1				4,30
	01:00	11,35	9,91	1,44	1		1				3,97
	02:00	10,89	10,26	0,63	1		1				3,66
	03:00	10,63	10,19	0,44	1		1				3,40
	04:00	10,51	10,16	0,34	1		1				3,28
	05:00	10,56	9,77	0,80	1		1				3,33
	06:00	11,51	10,81	0,70	1		1			1	3,22
	07:00	13,65	13,37	0,28	1		1			1	3,98
	08:00	14,72	14,59	0,13	1					1	4,97
	09:00	15,15	15,13	0,02	1				1	1	3,31
	10:00	15,07	15,03	0,04	1				1	1	2,17
	11:00	15,31	15,26	0,05	1				1	1	2,40
	12:00	15,94	15,88	0,06	1				1	1	3,03
	13:00	16,71	16,66	0,06	1				1	1	3,81
	14:00	16,24	16,20	0,04	1				1	1	3,34
	15:00	14,61	14,57	0,03	1					1	4,85
	16:00	14,18	14,16	0,02	1					1	4,43
	17:00	14,98	14,72	0,27	1					1	5,29
	18:00	16,20	15,76	0,44	1		1			1	2,83
	19:00	16,90	16,35	0,55	1		1			1	3,53
	20:00	17,43	16,45	0,99	1		1			1	4,06
	21:00	17,42	16,50	0,92	1		1			1	4,05
	22:00	15,82	14,99	0,82	1		1			1	2,45
	23:00	13,95	12,33	1,62	1		1			1	3,21

Στο διάστημα 9:00 – 15:00 πραγματοποιήθηκε δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G12. Στο διάστημα 10:00 – 10:50 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 6 Ιουνίου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 6 Ιουνίου 2026	00:00	12,43	10,12	2,31	1		1				4,35
	01:00	11,58	10,09	1,49	1		1				4,05
	02:00	11,14	10,02	1,13	1		1				3,90
	03:00	10,77	9,07	1,70	1		1				3,54
	04:00	10,72	8,99	1,73	1		1				3,49
	05:00	10,62	9,65	0,97	1		1				3,39
	06:00	11,35	10,19	1,15	1		1				3,97
	07:00	12,72	10,70	2,03	1		1				4,45
	08:00	14,12	12,00	2,12	1		1				4,94
	09:00	14,75	11,32	3,43	1					1	4,99
	10:00	14,88	11,35	3,53	1					1	5,12
	11:00	15,09	11,62	3,47	1					1	5,28
	12:00	15,64	12,07	3,57	1					1	5,47
	13:00	16,00	12,79	3,21	1					1	5,66
	14:00	15,55	12,25	3,30	1					1	5,44
	15:00	14,70	11,74	2,96	1					1	4,95
	16:00	14,73	11,82	2,91	1					1	4,98
	17:00	15,75	12,56	3,18	1					1	5,51
	18:00	16,99	14,34	2,65	1					1	6,27
	19:00	17,59	15,01	2,58	1					1	6,16
	20:00	17,82	15,33	2,49	1		1			1	4,45
	21:00	18,00	14,48	3,52	1		1			1	4,77
	22:00	16,23	13,39	2,84	1					1	5,82
	23:00	14,80	12,17	2,63	1					1	5,04

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 7 Ιουνίου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 7 Ιουνίου 2026	00:00	13,17	10,70	2,47	1		1				4,61
	01:00	12,07	10,13	1,93	1		1				4,22
	02:00	11,57	10,04	1,53	1		1				4,05
	03:00	11,13	9,18	1,95	1		1				3,89
	04:00	11,02	8,96	2,06	1		1				3,79
	05:00	10,66	8,77	1,89	1		1				3,43
	06:00	11,31	9,85	1,46	1		1				3,96
	07:00	12,52	11,32	1,21	1		1				4,38
	08:00	13,33	11,53	1,80	1		1				4,80
	09:00	14,32	12,18	2,13	1		1				5,01
	10:00	14,51	12,67	1,84	1					1	4,75
	11:00	14,91	12,94	1,96	1					1	5,15
	12:00	15,21	13,23	1,97	1					1	5,32
	13:00	15,30	13,21	2,08	1					1	5,35
	14:00	14,51	12,55	1,96	1					1	4,76
	15:00	13,77	11,72	2,05	1					1	4,01
	16:00	14,16	11,97	2,19	1					1	4,41
	17:00	15,22	13,38	1,83	1					1	5,33
	18:00	16,79	14,19	2,60	1					1	6,24
	19:00	17,29	13,02	4,28	1					1	6,08
	20:00	17,81	12,90	4,91	1					1	6,25
	21:00	17,89	13,80	4,09	1					1	6,40
	22:00	16,74	13,02	3,72	1					1	6,09
	23:00	15,13	11,58	3,55	1					1	5,30

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026	00:00	13,63	10,40	3,23	1		1			1	3,48
	01:00	12,62	10,14	2,48			1			1	2,86
	02:00	11,86	9,15	2,70			1			1	3,45
	03:00	11,42	9,34	2,09		1	1				4,00
	04:00	11,30	9,37	1,93		1	1				3,95
	05:00	11,22	9,09	2,13		1	1				3,93
	06:00	12,01	9,46	2,55		1	1				4,20
	07:00	13,96	10,46	3,51		1	1				4,89
	08:00	15,01	11,21	3,80		1	1				5,25
	09:00	15,99	12,23	3,76		1	1				5,60
	10:00	15,92	12,40	3,52	1		1		1		5,54
	11:00	15,77	12,30	3,47	1		1		1		5,39
	12:00	16,81	12,40	4,42	1		1		1		5,88
	13:00	17,16	12,17	4,99	1		1		1		6,01
	14:00	16,99	11,73	5,27	1		1	1			5,96
	15:00	15,83	10,75	5,09	1		1	1			5,55
	16:00	15,94	10,86	5,08	1		1				5,58
	17:00	17,12	11,91	5,21	1		1		1		5,99
	18:00	18,39	12,54	5,85	1		1		1		6,44
	19:00	19,12	13,25	5,87	1		1		1		6,72
	20:00	19,51	14,16	5,36	1		1		1		7,21
	21:00	19,64	14,72	4,92	1		1		1		7,28
	22:00	18,02	13,78	4,24	1		1		1		6,41
	23:00	16,23	13,49	2,73	1	1	1		1		3,62

Στο διάστημα 23:00 – 23:50 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G2. Δοκιμαστική λειτουργία των μονάδων G11 και G12.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026	00:00	14,36	11,93	2,43	1		1		1		3,98
	01:00	13,09	10,07	3,02	1		1				4,59
	02:00	12,53	9,82	2,71	1		1				4,38
	03:00	12,09	9,60	2,49	1		1				4,23
	04:00	11,89	9,45	2,45	1		1				4,16
	05:00	11,69	9,16	2,53	1		1				4,09
	06:00	12,40	8,86	3,53	1		1				4,34
	07:00	14,23	9,75	4,49	1		1				4,98
	08:00	15,89	12,05	3,84	1			1	1		5,56
	09:00	16,42	12,50	3,92	1			1	1		5,79
	10:00	16,35	12,65	3,70	1			1	1		5,76
	11:00	16,26	12,79	3,47	1			1	1		5,82
	12:00	17,18	14,39	2,79	1			1	1		6,12
	13:00	17,38	14,36	3,02	1		1	1			6,28
	14:00	16,96	13,81	3,15	1		1	1			5,94
	15:00	15,94	12,74	3,20	1		1	1			5,56
	16:00	16,12	13,06	3,06	1		1		1		5,64
	17:00	17,24	13,49	3,75	1		1		1		6,03
	18:00	18,59	14,11	4,48	1		1		1		6,51
	19:00	19,15	14,27	4,88	1		1		1		6,78
	20:00	19,39	14,95	4,44	1		1		1		7,24
	21:00	19,49	15,18	4,31	1		1		1		7,38
	22:00	18,01	14,17	3,84	1		1		1		6,62
	23:00	16,30	13,87	2,43	1		1		1		5,71

Κατά το διάστημα έως τις 00:20, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G2. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Στο διάστημα 7:45 με 8:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026	00:00	14,71	13,39	1,32			1		1	1	2,57
	01:00	13,16	12,35	0,81					1	1	3,87
	02:00	12,63	11,08	1,56					1	1	3,37
	03:00	12,21	9,78	2,43					1	1	2,92
	04:00	12,04	9,04	3,00			1		1		4,22
	05:00	11,74	8,60	3,14			1		1		4,11
	06:00	12,65	9,57	3,09			1		1		4,43
	07:00	14,42	10,83	3,58			1		1		5,05
	08:00	15,76	12,72	3,05			1	1	1		5,52
	09:00	16,59	14,69	1,90			1	1	1		6,65
	10:00	16,24	12,59	3,65			1	1	1		6,74
	11:00	16,27	13,24	3,03	1		1		1		5,70
	12:00	17,13	13,31	3,82	1			1	1		6,80
	13:00	17,42	13,56	3,86	1			1	1		6,71
	14:00	17,07	14,78	2,29	1			1	1		6,65
	15:00	16,32	13,60	2,71	1			1	1		5,96
	16:00	16,20	13,30	2,89	1	1		1			5,67
	17:00	17,32	14,26	3,07	1	1		1			6,06
	18:00	18,66	15,77	2,89	1	1		1			7,20
	19:00	18,88	15,45	3,43	1	1			1		6,77
	20:00	19,30	15,14	4,17	1	1			1		7,43
	21:00	19,49	14,65	4,85	1	1			1		7,65
	22:00	17,93	13,90	4,03	1	1			1		7,00
	23:00	16,23	13,03	3,20	1	1			1		5,68

Δοκιμαστική λειτουργία των μονάδων G11 και G3. Το ΑΠ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ βρισκόταν σε απώλεια επικοινωνίας από 22:20.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026	00:00	14,48	11,78	2,69	1	1					5,07
	01:00	13,22	10,91	2,32	1	1					4,63
	02:00	12,73	10,66	2,08	1	1					4,46
	03:00	12,07	9,71	2,35	1	1					3,82
	04:00	11,93	9,48	2,45	1	1					3,68
	05:00	11,77	9,62	2,15	1	1					3,52
	06:00	12,60	10,26	2,34	1	1					4,35
	07:00	14,43	12,45	1,99	1	1					5,28
	08:00	15,46	13,23	2,23	1	1			1		4,06
	09:00	16,27	14,41	1,86	1	1		1	1		5,11
	10:00	16,52	14,61	1,91		1		1	1	1	4,74
	11:00	16,64	15,02	1,62				1	1	1	4,20
	12:00	17,04	15,70	1,35				1	1	1	4,85
	13:00	17,44	16,03	1,41				1	1	1	5,38
	14:00	17,07	15,83	1,24				1	1	1	4,84
	15:00	16,58	15,41	1,16				1	1	1	4,20
	16:00	16,40	15,36	1,04				1	1	1	3,97
	17:00	17,54	16,47	1,08				1	1	1	5,49
	18:00	18,68	17,81	0,88				1	1	1	7,00
	19:00	19,25	18,23	1,02		1			1	1	6,78
	20:00	19,44	17,79	1,65		1			1	1	6,72
	21:00	19,33	17,59	1,73		1			1	1	6,66
	22:00	17,89	16,07	1,81		1			1	1	4,65
	23:00	16,07	14,51	1,56		1			1	1	2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026	00:00	14,37	13,64	0,73		1			1	1	3,62
	01:00	13,01	12,50	0,51					1	1	3,84
	02:00	12,49	11,68	0,82					1	1	3,20
	03:00	12,12	11,67	0,44					1	1	2,85
	04:00	12,03	12,00	0,03					1	1	2,74
	05:00	11,75	11,70	0,04					1	1	2,46
	06:00	12,70	12,65	0,06		1			1	1	2,78
	07:00	14,64	14,62	0,02	1	1		1	1		2,09
	08:00	15,71	15,71	0,00	1	1			1		4,31
	09:00	16,36	16,36	0,00	1	1			1		5,78
	10:00	16,41	16,40	0,00	1	1		1	1		2,61
	11:00	16,61	16,61	0,00	1	1		1	1		2,06
	12:00	17,39	17,39	0,00	1	1		1	1		2,84
	13:00	18,05	17,98	0,07	1	1		1	1		3,68
	14:00	17,30	16,76	0,54	1	1		1	1		2,78
	15:00	16,48	15,92	0,56	1	1		1	1		1,95
	16:00	16,42	16,04	0,38	1	1		1	1		1,87
	17:00	17,64	17,46	0,18	1	1		1	1		3,09
	18:00	19,29	19,20	0,09	1	1		1	1	1	4,14
	19:00	19,54	19,21	0,33		1		1	1	1	2,98
	20:00	19,56	19,00	0,56		1		1	1	1	3,02
	21:00	18,97	17,65	1,32		1		1		1	5,55
	22:00	17,71	14,33	3,37		1		1		1	4,46
	23:00	16,20	11,51	4,68				1		1	5,67

Το ΑΠ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 13:40 έως 15:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026	00:00	14,64	10,72	3,93				1		1	5,13
	01:00	13,40	11,07	2,33				1		1	4,14
	02:00	12,89	10,02	2,87				1		1	3,62
	03:00	12,47	11,07	1,40				1		1	3,19
	04:00	12,32	10,19	2,13				1		1	3,05
	05:00	12,05	9,82	2,23				1		1	2,76
	06:00	12,74	10,33	2,41				1		1	3,45
	07:00	14,10	11,21	2,89				1		1	4,81
	08:00	15,17	11,62	3,55				1		1	5,33
	09:00	15,87	10,93	4,94				1		1	5,55
	10:00	15,51	10,19	5,32				1		1	5,43
	11:00	15,61	10,39	5,22				1		1	5,47
	12:00	16,16	10,72	5,45				1		1	5,66
	13:00	16,37	10,80	5,56				1		1	5,73
	14:00	16,16	10,82	5,34				1		1	5,67
	15:00	15,11	10,03	5,08				1		1	5,29
	16:00	15,22	10,15	5,08				1		1	5,33
	17:00	16,58	11,01	5,57				1		1	5,80
	18:00	17,42	11,42	6,00				1		1	6,10
	19:00	17,77	11,73	6,04				1		1	6,22
	20:00	18,00	12,01	5,99				1		1	6,30
	21:00	18,15	11,98	6,17				1		1	6,37
	22:00	16,49	11,17	5,32				1		1	5,78
	23:00	14,89	10,10	4,80				1		1	5,22

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 14 Ιουνίου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 14 Ιουνίου 2026	00:00	13,35	9,53	3,82		1		1		1	4,31
	01:00	12,18	8,11	4,06		1		1			4,27
	02:00	11,59	7,85	3,74		1		1			4,06
	03:00	11,31	7,76	3,55		1		1			3,96
	04:00	10,99	7,37	3,62		1		1			3,72
	05:00	10,75	7,35	3,41		1		1			3,50
	06:00	11,29	7,50	3,79		1		1			3,95
	07:00	12,42	8,36	4,06		1		1			4,35
	08:00	13,03	9,14	3,89		1		1			4,56
	09:00	13,72	9,72	4,00		1		1			4,80
	10:00	13,83	9,51	4,32		1		1			4,84
	11:00	14,16	9,84	4,32		1		1			4,96
	12:00	14,43	9,57	4,86	1	1					5,05
	13:00	14,20	9,30	4,90	1		1				4,98
	14:00	13,65	9,20	4,45	1		1				4,79
	15:00	12,89	8,48	4,41	1		1				4,52
	16:00	13,02	8,56	4,46	1		1				4,56
	17:00	14,14	9,31	4,84	1		1				4,95
	18:00	15,57	10,31	5,26	1		1				5,46
	19:00	16,45	10,77	5,68	1		1				5,76
	20:00	16,79	11,20	5,59	1	1	1				5,87
	21:00	17,11	11,86	5,25		1	1				6,08
	22:00	15,86	10,61	5,26		1	1				5,59
	23:00	14,34	9,56	4,79		1	1				5,03

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026	00:00	13,07	9,19	3,88		1			1		4,58
	01:00	11,97	8,43	3,54		1			1		4,19
	02:00	11,51	7,82	3,69		1			1		4,04
	03:00	11,07	7,67	3,40		1			1		3,80
	04:00	11,02	8,24	2,78		1			1		3,75
	05:00	10,96	8,19	2,77		1			1		3,68
	06:00	11,83	8,53	3,31		1			1		4,14
	07:00	13,98	10,59	3,39		1			1	1	4,38
	08:00	15,02	12,24	2,78		1			1	1	4,77
	09:00	15,44	14,12	1,33		1			1	1	5,70
	10:00	15,18	14,28	0,91		1			1	1	4,90
	11:00	15,47	14,76	0,71		1			1	1	2,07
	12:00	15,64	14,71	0,93	1	1			1		4,24
	13:00	16,68	15,66	1,01		1			1	1	3,46
	14:00	16,20	15,42	0,77		1			1	1	2,82
	15:00	15,00	14,38	0,61		1			1	1	2,70
	16:00	14,84	14,28	0,55		1				1	4,98
	17:00	15,94	15,50	0,44		1	1			1	4,21
	18:00	17,12	16,77	0,36		1	1			1	2,73
	19:00	17,96	17,69	0,28		1	1			1	3,59
	20:00	18,34	18,14	0,20		1	1			1	4,15
	21:00	18,54	18,45	0,08		1	1			1	4,63
	22:00	16,87	16,85	0,03		1	1			1	2,55
	23:00	15,14	15,14	0,00		1	1			1	2,23

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026	00:00	13,27	13,27	0,00		1				1	3,08
	01:00	12,21	12,21	0,00		1				1	1,94
	02:00	11,70	11,70	0,00		1				1	1,44
	03:00	11,34	11,34	0,00		1				1	1,08
	04:00	11,23	11,23	0,00		1				1	0,96
	05:00	11,11	11,11	0,00		1				1	0,85
	06:00	11,99	11,99	0,00		1				1	1,73
	07:00	14,01	14,01	0,00		1				1	3,92
	08:00	15,57	15,57	0,00		1		1		1	4,06
	09:00	16,40	16,40	0,00		1		1		1	2,99
	10:00	16,55	16,55	0,00		1		1		1	3,14
	11:00	16,46	16,46	0,00		1		1		1	3,04
	12:00	17,16	17,16	0,00		1		1		1	3,93
	13:00	17,40	17,36	0,04		1		1		1	4,34
	14:00	16,82	16,65	0,17		1		1		1	3,56
	15:00	15,63	15,50	0,13		1		1		1	2,24
	16:00	15,70	15,64	0,06		1		1		1	2,28
	17:00	16,68	16,67	0,01		1		1		1	3,32
	18:00	18,36	18,36	0,00		1		1		1	5,74
	19:00	18,82	18,78	0,04		1		1		1	6,53
	20:00	19,20	18,98	0,22		1		1	1	1	6,55
	21:00	19,07	18,93	0,15		1			1	1	6,86
	22:00	17,39	17,34	0,05		1			1	1	4,43
	23:00	15,55	15,47	0,08	1	1				1	2,60

Το διάστημα 08:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Από 23:35 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G3.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026	00:00	13,79	13,53	0,26	1	1				1	3,73
	01:00	12,54	11,93	0,61	1	1				1	2,45
	02:00	12,02	11,39	0,63		1				1	1,76
	03:00	11,66	11,05	0,62	1					1	1,40
	04:00	11,55	11,00	0,55	1					1	1,29
	05:00	11,42	10,85	0,57	1					1	1,16
	06:00	12,26	11,13	1,13	1					1	2,00
	07:00	14,17	12,58	1,59	1					1	3,90
	08:00	15,54	13,69	1,86	1					1	5,47
	09:00	16,98	14,88	2,10	1				1	1	4,34
	10:00	16,99	15,48	1,50	1				1	1	3,59
	11:00	16,94	15,34	1,59	1				1	1	3,52
	12:00	17,50	15,55	1,95	1				1	1	4,09
	13:00	17,97	15,44	2,53	1				1	1	4,55
	14:00	17,56	15,67	1,89	1				1	1	4,19
	15:00	16,42	14,34	2,09	1				1	1	3,01
	16:00	16,72	14,47	2,24	1				1	1	3,30
	17:00	17,77	16,04	1,73	1				1	1	4,35
	18:00	18,99	16,92	2,07	1				1	1	6,00
	19:00	19,36	17,00	2,36	1				1	1	6,50
	20:00	19,68	16,41	3,27	1				1	1	6,65
	21:00	19,83	16,61	3,22	1				1	1	6,89
	22:00	18,21	14,93	3,27	1				1	1	4,84
	23:00	16,51	13,20	3,31	1				1	1	5,29

Έως τις 1:20, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G13. Κατά το διάστημα 23:05 με 23:50, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G2. Από τις 23:50, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G12.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026	00:00	14,95	11,99	2,95	1				1	1	4,10
	01:00	13,72	10,63	3,08				1		1	4,43
	02:00	13,07	10,03	3,04		1		1		1	4,06
	03:00	12,45	9,06	3,39		1		1			4,36
	04:00	12,32	8,85	3,47		1		1			4,31
	05:00	11,96	8,42	3,53		1		1			4,18
	06:00	12,96	8,48	4,48		1		1			4,54
	07:00	14,83	9,99	4,84		1		1			5,19
	08:00	16,54	11,54	5,00				1		1	5,79
	09:00	17,84	12,64	5,20				1		1	6,25
	10:00	18,07	12,36	5,70				1		1	6,32
	11:00	17,68	12,53	5,16				1	1	1	5,28
	12:00	17,42	12,93	4,50				1	1	1	4,98
	13:00	17,98	13,42	4,56				1	1	1	5,54
	14:00	17,00	11,92	5,09				1	1	1	5,51
	15:00	16,08	10,65	5,43				1		1	5,64
	16:00	16,00	10,79	5,21				1		1	5,60
	17:00	16,77	11,29	5,47				1		1	5,87
	18:00	18,50	13,43	5,07				1	1	1	6,31
	19:00	19,06	13,35	5,70				1	1	1	6,62
	20:00	19,50	13,10	6,40				1	1	1	6,82
	21:00	19,40	12,76	6,64				1	1	1	6,79
	22:00	18,15	12,37	5,78				1	1	1	6,12
	23:00	16,33	11,37	4,96	1			1	1	1	5,22

Τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026	00:00	14,45	10,28	4,17	1			1	1		4,46
	01:00	13,17	8,95	4,23	1			1			4,61
	02:00	12,54	8,37	4,17	1			1			4,39
	03:00	12,13	8,22	3,91	1			1			4,25
	04:00	11,91	8,20	3,71	1			1			4,17
	05:00	11,70	8,06	3,64	1			1			4,10
	06:00	12,42	8,48	3,94	1			1			4,35
	07:00	14,15	9,40	4,75	1			1		1	4,93
	08:00	15,71	10,43	5,27				1		1	5,50
	09:00	16,53	10,97	5,55				1		1	5,78
	10:00	16,27	10,85	5,42				1		1	5,70
	11:00	15,95	10,63	5,32				1		1	5,58
	12:00	16,52	11,15	5,37				1		1	5,78
	13:00	17,12	11,67	5,45				1		1	5,99
	14:00	16,81	11,59	5,22				1		1	5,89
	15:00	15,83	10,91	4,92				1		1	5,54
	16:00	16,01	11,15	4,87				1		1	5,61
	17:00	16,94	11,58	5,36				1		1	5,93
	18:00	18,45	12,34	6,11				1		1	6,46
	19:00	18,86	12,60	6,26				1		1	6,60
	20:00	18,99	12,82	6,18				1		1	6,65
	21:00	18,81	12,41	6,40		1				1	6,60
	22:00	17,34	11,74	5,60		1				1	6,07
	23:00	15,81	10,69	5,11	1					1	5,53

Το διάστημα 08:30 με 12:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 20 Ιουνίου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 20 Ιουνίου 2026	00:00	14,36	10,36	4,01	1				1	1	4,36
	01:00	13,06	8,73	4,33	1				1		4,58
	02:00	12,36	8,71	3,65	1				1		4,33
	03:00	12,02	8,41	3,61	1				1		4,21
	04:00	11,81	7,81	4,00	1				1		4,13
	05:00	11,52	7,87	3,65	1				1		4,04
	06:00	12,36	8,59	3,77	1				1		4,33
	07:00	13,78	10,47	3,31					1	1	4,49
	08:00	15,01	10,65	4,35					1	1	5,25
	09:00	15,85	10,98	4,87					1	1	5,55
	10:00	15,76	10,80	4,96					1	1	5,52
	11:00	15,79	10,94	4,84					1	1	5,53
	12:00	16,45	11,79	4,66					1	1	5,76
	13:00	16,73	11,92	4,81					1	1	5,85
	14:00	16,39	11,54	4,85					1	1	5,74
	15:00	15,73	11,29	4,43					1	1	5,50
	16:00	16,17	11,72	4,45					1	1	5,66
	17:00	17,16	12,06	5,10					1	1	6,01
	18:00	18,46	12,39	6,08					1	1	6,46
	19:00	19,26	12,89	6,37					1	1	6,74
	20:00	19,13	12,80	6,33		1			1	1	6,69
	21:00	18,90	12,86	6,04		1				1	6,62
	22:00	17,65	11,97	5,68		1				1	6,18
	23:00	16,19	11,18	5,01	1	1				1	5,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026	00:00	14,65	10,93	3,72	1					1	4,45
	01:00	13,48	10,16	3,32	1				1		4,72
	02:00	12,78	8,68	4,10	1				1		4,48
	03:00	12,26	8,48	3,79	1				1		4,30
	04:00	12,00	8,64	3,36	1				1		4,20
	05:00	11,63	8,03	3,60	1				1		4,07
	06:00	12,14	8,43	3,71	1				1		4,25
	07:00	13,33	9,55	3,78	1				1		4,67
	08:00	14,22	9,62	4,60	1				1		5,08
	09:00	15,06	9,95	5,11	1				1		5,30
	10:00	15,32	10,43	4,89	1				1		5,39
	11:00	15,59	10,55	5,04	1				1		5,60
	12:00	15,18	11,10	4,07	1	1	1		1		5,13
	13:00	16,34	12,78	3,56	1		1		1		4,94
	14:00	15,65	11,71	3,94	1		1		1		4,27
	15:00	15,33	11,60	3,72	1		1		1		4,25
	16:00	15,61	11,41	4,20					1	1	5,46
	17:00	16,63	11,66	4,97					1	1	5,82
	18:00	18,07	12,79	5,28					1	1	6,36
	19:00	18,95	13,02	5,93	1					1	6,63
	20:00	18,79	12,78	6,01	1					1	6,58
	21:00	19,12	13,00	6,11	1					1	6,70
	22:00	18,00	12,27	5,73	1					1	6,32
	23:00	16,57	11,13	5,44	1					1	5,81

Μερική διακοπή λόγω βλάβης της G3. Τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026	00:00	14,82	10,43	4,40	1					1	4,61
	01:00	13,62	9,66	3,96	1				1		4,77
	02:00	12,75	9,34	3,41	1				1		4,47
	03:00	12,33	9,17	3,15	1				1		4,32
	04:00	12,21	9,31	2,90	1				1		4,28
	05:00	11,78	8,81	2,97	1				1		4,12
	06:00	12,76	9,54	3,22	1				1		4,46
	07:00	14,87	11,14	3,73					1	1	5,20
	08:00	15,88	11,76	4,12					1	1	5,56
	09:00	17,01	13,10	3,92		1			1	1	5,90
	10:00	16,58	12,42	4,16		1				1	5,80
	11:00	16,73	13,26	3,47		1				1	5,95
	12:00	17,29	13,83	3,47		1				1	6,28
	13:00	18,20	13,38	4,82		1				1	6,39
	14:00	17,96	12,66	5,31		1				1	6,29
	15:00	17,13	12,17	4,97		1				1	6,00
	16:00	17,37	12,27	5,11		1				1	6,08
	17:00	18,30	13,33	4,97		1				1	6,43
	18:00	19,67	15,22	4,45		1				1	7,36
	19:00	20,53	16,02	4,50		1			1	1	7,85
	20:00	20,44	16,16	4,28		1			1	1	7,74
	21:00	20,92	16,48	4,44		1			1	1	7,97
	22:00	19,50	14,84	4,65		1			1	1	6,87
	23:00	17,64	14,17	3,47		1			1	1	4,48

Το διάστημα 8:00-12:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Η Α/Γ 2 του ΑΠ ΦΤΕΡΙΑ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026	00:00	15,79	11,52	4,28					1	1	5,55
	01:00	14,40	10,62	3,77					1	1	5,04
	02:00	13,69	10,50	3,19					1	1	4,42
	03:00	13,14	10,33	2,81					1	1	3,86
	04:00	12,86	10,19	2,67					1	1	3,57
	05:00	12,61	10,11	2,50					1	1	3,32
	06:00	13,59	11,12	2,47	1					1	3,33
	07:00	15,75	12,87	2,89	1					1	5,49
	08:00	17,71	14,98	2,73	1					1	6,47
	09:00	18,36	15,94	2,42	1					1	6,54
	10:00	18,05	15,68	2,37	1			1		1	4,80
	11:00	18,00	14,63	3,37	1			1		1	4,58
	12:00	18,83	16,26	2,57	1			1		1	5,67
	13:00	19,47	16,30	3,17	1			1		1	6,53
	14:00	18,96	14,66	4,30	1			1		1	5,61
	15:00	18,28	14,31	3,97	1			1		1	4,88
	16:00	18,31	14,24	4,07	1			1		1	4,91
	17:00	19,02	14,91	4,11	1			1		1	5,60
	18:00	20,94	16,24	4,69	1			1		1	7,78
	19:00	21,27	16,77	4,50	1			1		1	8,05
	20:00	21,02	17,41	3,61	1			1		1	7,99
	21:00	20,87	15,40	5,47	1			1		1	7,85
	22:00	19,46	13,91	5,55	1			1		1	6,69
	23:00	17,57	12,98	4,58	1					1	6,78

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Το διάστημα 8:30-14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΣΤΡΩΤΟΣ ΠΕΥΚΟΣ εμφάνιζε πρόβλημα επικοινωνίας το διάστημα 7:50-9:55. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας το διάστημα 7:50-10:00. Στις 22:50 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026	00:00	16,19	11,74	4,45					1	1	6,43
	01:00	14,44	11,02	3,42					1	1	5,46
	02:00	13,60	10,70	2,90					1	1	4,50
	03:00	13,17	10,83	2,34					1	1	3,97
	04:00	12,78	10,39	2,39					1	1	3,70
	05:00	12,55	10,04	2,51					1	1	3,34
	06:00	13,29	9,93	3,35					1	1	4,17
	07:00	15,16	11,56	3,60					1	1	5,49
	08:00	16,72	12,89	3,83				1	1	1	5,84
	09:00	17,80	15,60	2,20		1		1	1	1	4,79
	10:00	18,02	15,87	2,15				1	1	1	5,58
	11:00	17,90	15,70	2,20				1	1	1	5,52
	12:00	18,08	14,69	3,39				1	1	1	6,02
	13:00	18,70	14,56	4,14				1	1	1	6,29
	14:00	18,14	13,27	4,87				1	1	1	5,72
	15:00	17,25	12,87	4,37				1	1	1	4,81
	16:00	17,43	12,94	4,49				1	1	1	4,99
	17:00	18,49	13,40	5,10				1	1	1	6,05
	18:00	20,02	14,39	5,63				1	1	1	7,01
	19:00	20,33	14,84	5,49				1	1	1	7,14
	20:00	20,60	14,97	5,63				1	1	1	7,30
	21:00	20,71	14,37	6,34				1	1	1	7,45
	22:00	19,30	13,34	5,96				1	1	1	6,75
	23:00	18,06	14,29	3,77				1	1	1	5,84

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Το διάστημα 8:45-11:45 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G3 στις 9:15.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026	00:00	15,99	11,48	4,51				1		1	5,60
	01:00	14,51	9,74	4,77				1		1	5,08
	02:00	13,69	9,49	4,20				1		1	4,42
	03:00	13,26	9,53	3,74				1		1	3,98
	04:00	13,11	9,46	3,65					1	1	3,82
	05:00	12,60	9,42	3,18					1	1	3,31
	06:00	13,49	9,54	3,95					1	1	4,20
	07:00	15,40	10,40	5,00					1	1	5,39
	08:00	16,85	11,51	5,34					1	1	5,90
	09:00	17,53	12,85	4,68		1			1	1	6,09
	10:00	17,61	12,91	4,69		1				1	6,16
	11:00	17,56	13,45	4,11		1				1	6,16
	12:00	18,49	13,97	4,52		1				1	6,48
	13:00	19,08	14,87	4,21		1				1	6,79
	14:00	18,91	14,83	4,08		1			1	1	5,52
	15:00	18,26	14,35	3,90		1			1	1	4,85
	16:00	18,40	14,54	3,86		1			1	1	4,99
	17:00	19,65	15,20	4,45		1			1	1	6,23
	18:00	21,53	16,04	5,49		1			1	1	7,80
	19:00	21,89	16,02	5,87		1			1	1	8,02
	20:00	21,87	16,18	5,69		1			1	1	8,15
	21:00	21,70	15,75	5,94		1			1	1	8,07
	22:00	20,38	14,97	5,42		1			1	1	7,10
	23:00	18,73	14,68	4,05		1			1	1	5,46

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026	00:00	17,06	13,56	3,50		1			1	1	4,78
	01:00	15,50	11,44	4,06					1	1	5,44
	02:00	14,58	10,78	3,80					1	1	5,11
	03:00	14,07	10,65	3,43					1	1	4,79
	04:00	13,67	10,15	3,52					1	1	4,39
	05:00	13,26	9,84	3,43					1	1	3,99
	06:00	13,93	10,06	3,87					1	1	4,64
	07:00	15,43	11,04	4,39					1	1	5,40
	08:00	14,88	11,43	3,45		1			1	1	4,15
	09:00	18,27	13,40	4,86		1				1	6,39
	10:00	18,53	14,23	4,31		1				1	6,60
	11:00	19,19	15,06	4,13		1			1	1	6,08
	12:00	19,94	15,90	4,04		1			1	1	6,58
	13:00	20,84	16,56	4,28		1			1	1	7,55
	14:00	20,50	16,15	4,35		1			1	1	7,09
	15:00	20,48	15,62	4,87		1		1	1	1	7,32
	16:00	20,46	15,37	5,09				1	1	1	7,44
	17:00	21,82	16,42	5,40				1	1	1	8,11
	18:00	23,49	18,15	5,34		1		1		1	8,39
	19:00	23,40	18,03	5,37		1		1		1	8,45
	20:00	23,07	17,28	5,79		1		1		1	8,35
	21:00	22,93	16,91	6,03		1			1	1	8,32
	22:00	21,61	15,81	5,80		1			1	1	7,77
	23:00	20,12	15,43	4,69		1			1	1	6,72

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026	00:00	18,26	14,55	3,71		1			1	1	4,93
	01:00	16,67	12,17	4,50					1	1	5,84
	02:00	15,88	11,34	4,54					1	1	5,56
	03:00	15,15	10,89	4,26					1	1	5,31
	04:00	14,66	10,31	4,34					1	1	5,13
	05:00	14,05	10,27	3,78					1	1	4,76
	06:00	14,70	10,40	4,30					1	1	5,15
	07:00	16,05	11,24	4,80					1	1	5,62
	08:00	17,14	12,31	4,83					1	1	6,00
	09:00	18,25	13,67	4,58		1				1	6,39
	10:00	18,60	13,65	4,95		1				1	6,51
	11:00	18,99	13,96	5,03		1				1	6,65
	12:00	19,97	14,96	5,01		1			1	1	6,69
	13:00	20,97	15,54	5,43		1			1	1	7,58
	14:00	21,14	15,29	5,85	1				1	1	7,68
	15:00	21,16	15,48	5,69	1				1	1	7,93
	16:00	21,68	16,72	4,96	1				1	1	8,11
	17:00	22,47	18,75	3,72	1				1	1	8,15
	18:00	24,00	19,78	4,22	1	1				1	8,40
	19:00	23,49	17,75	5,75	1	1				1	8,38
	20:00	23,13	16,57	6,56	1	1				1	8,26
	21:00	23,15	15,62	7,53	1	1			1	1	8,24
	22:00	22,00	15,06	6,95	1	1			1	1	7,72
	23:00	20,53	14,28	6,25		1			1	1	7,12

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026	00:00	18,76	13,35	5,40		1			1	1	5,70
	01:00	17,22	11,72	5,50					1	1	6,05
	02:00	16,33	11,53	4,80					1	1	5,72
	03:00	15,70	10,98	4,72					1	1	5,50
	04:00	15,09	11,10	4,00					1	1	5,29
	05:00	14,40	10,31	4,09					1	1	5,04
	06:00	14,81	10,00	4,81					1	1	5,18
	07:00	15,78	11,26	4,52					1	1	5,52
	08:00	16,58	12,43	4,15					1	1	5,80
	09:00	17,39	14,39	3,00		1				1	6,30
	10:00	17,76	15,13	2,63		1				1	6,22
	11:00	18,21	15,36	2,84		1			1	1	4,79
	12:00	18,83	16,17	2,66		1			1	1	5,47
	13:00	19,35	16,00	3,35		1			1	1	6,16
	14:00	19,31	15,15	4,17		1			1	1	5,90
	15:00	19,36	14,96	4,41		1			1	1	5,96
	16:00	19,52	15,14	4,38		1			1	1	6,10
	17:00	20,85	15,71	5,14	1				1	1	7,32
	18:00	22,24	16,83	5,40	1				1	1	8,17
	19:00	22,34	16,72	5,62	1				1	1	8,24
	20:00	21,88	16,59	5,30	1				1	1	8,15
	21:00	22,24	17,30	4,94	1				1	1	8,20
	22:00	21,46	17,09	4,37	1				1	1	8,03
	23:00	20,15	16,79	3,36	1				1	1	6,87

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026	00:00	18,12	15,43	2,69	1		1			1	4,51
	01:00	16,47	13,02	3,45	1					1	5,85
	02:00	15,74	11,98	3,76	1					1	5,48
	03:00	15,02	11,81	3,21	1					1	4,76
	04:00	14,48	11,58	2,90	1					1	4,22
	05:00	14,00	11,06	2,94	1					1	3,74
	06:00	14,72	11,16	3,56	1					1	4,46
	07:00	16,20	12,71	3,49	1					1	5,67
	08:00	16,52	13,48	3,04	1					1	5,78
	09:00	18,55	15,62	2,93	1		1			1	4,16
	10:00	18,77	15,83	2,94	1		1			1	4,38
	11:00	19,30	15,98	3,32	1		1			1	4,91
	12:00	20,35	16,15	4,21	1		1			1	5,96
	13:00	21,37	16,95	4,42	1		1			1	7,09
	14:00	21,64	17,75	3,89	1		1			1	7,72
	15:00	21,21	18,08	3,13	1		1			1	7,31
	16:00	21,29	18,67	2,62	1		1			1	7,68
	17:00	21,98	19,54	2,43	1		1			1	8,06
	18:00	23,48	20,87	2,60	1		1			1	8,45
	19:00	23,65	21,13	2,52	1		1			1	8,28
	20:00	23,38	20,90	2,48	1		1	1		1	6,26
	21:00	23,23	20,87	2,35	1		1	1		1	6,11
	22:00	22,17	19,53	2,64	1		1	1		1	5,67
	23:00	20,20	17,77	2,43	1		1	1		1	6,25

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,000	7,000	7,000	4,500	4,500	9,500	1,000		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026	00:00	18,22	16,33	1,89			1	1		1		4,98	4,98
	01:00	16,60	14,38	2,22			1	1		1		4,35	4,35
	02:00	15,59	12,67	2,93			1			1		5,34	5,34
	03:00	14,90	11,96	2,93			1			1		4,65	4,65
	04:00	14,58	12,38	2,20			1			1		4,32	4,32
	05:00	14,12	12,94	1,18			1			1		3,88	3,88
	06:00	14,84	13,97	0,87			1			1		4,86	4,86
	07:00	16,84	16,30	0,55		1	1			1		3,40	3,40
	08:00	18,41	17,99	0,42		1	1			1		4,19	4,19
	09:00	19,54	19,21	0,34		1	1			1		6,02	6,02
	10:00	19,71	19,48	0,23		1	1			1		6,30	6,30
	11:00	20,19	20,04	0,15		1	1			1		6,93	6,93
	12:00	21,25	21,17	0,08	1	1	1			1		7,30	7,30
	13:00	22,47	22,43	0,04	1	1		1		1		6,62	6,62
	14:00	22,23	22,15	0,09	1	1		1		1		5,39	5,39
	15:00	21,79	21,60	0,19	1	1		1		1		4,65	4,65
	16:00	21,73	21,47	0,26	1	1	1	1		1		4,36	4,36
	17:00	22,55	22,08	0,47	1		1	1		1		5,75	5,75
	18:00	23,81	23,47	0,34	1		1	1	1	1		6,82	6,82
	19:00	23,73	23,37	0,36	1		1		1	1		7,29	7,29
	20:00	23,01	22,84	0,17	1		1		1	1		6,46	6,46
	21:00	22,96	22,93	0,03	1		1		1	1		6,56	6,56
	22:00	21,60	21,57	0,03	1		1		1	1		4,51	4,51
	23:00	20,03	20,01	0,02	1		1		1	1		2,53	2,53

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης