ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 1 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 1 Μαΐου 2026	00:00	10,71	10,66	0,05		1			1	1	1,80
	01:00	9,73	9,45	0,28		1			1		2,53
	02:00	9,46	9,15	0,32		1			1		2,22
	03:00	9,13	8,58	0,55		1			1		2,00
	04:00	8,86	8,18	0,68		1			1		1,69
	05:00	8,88	7,46	1,42	1				1		1,84
	06:00	9,04	7,21	1,83	1				1		2,14
	07:00	9,31	7,18	2,13	1				1		2,86
	08:00	10,11	8,02	2,09	1				1		4,11
	09:00	11,06	8,44	2,61	1				1		4,50
	10:00	11,30	8,28	3,01	1				1		4,55
	11:00	13,26	9,07	4,19	1				1		4,95
	12:00	13,68	9,56	4,12	1				1		4,87
	13:00	12,39	8,37	4,02	1				1		4,41
	14:00	11,58	7,81	3,77	1				1		4,07
	15:00	9,83	7,23	2,60	1				1		2,60
	16:00	9,72	7,22	2,50	1				1		2,63
	17:00	10,21	7,25	2,96	1				1		3,33
	18:00	11,36	7,96	3,40	1				1		4,26
	19:00	12,71	8,80	3,91	1				1		4,47
	20:00	14,31	9,86	4,46	1				1		5,17
	21:00	14,32	9,89	4,43	1				1		5,27
	22:00	13,29	9,09	4,21	1	1			1		4,82
	23:00	12,22	8,10	4,11	1				1		4,28

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, η μονάδα G11 είναι τελευταία σε σειρά ένταξης. Το διάστημα 22:20 με 23:05 πραγματοποιήθηκε πλύση του υπερπληρωτή της μονάδας G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 2 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 2 Μαΐου 2026	00:00	11,01	7,29	3,72	1				1		3,88
	01:00	10,06	7,00	3,06						1	3,52
	02:00	9,61	6,45	3,17						1	3,64
	03:00	9,47	6,35	3,12						1	3,50
	04:00	9,46	6,36	3,09						1	3,46
	05:00	9,61	6,51	3,10						1	3,50
	06:00	9,98	6,84	3,14						1	3,70
	07:00	10,85	7,62	3,23						1	4,13
	08:00	12,26	8,65	3,60						1	4,54
	09:00	13,45	9,29	4,16					1	1	4,72
	10:00	13,37	9,54	3,83					1	1	4,46
	11:00	13,00	9,39	3,62					1	1	3,88
	12:00	12,77	9,43	3,34					1	1	3,64
	13:00	12,68	9,38	3,30					1	1	3,39
	14:00	12,47	9,38	3,09					1	1	3,18
	15:00	11,59	8,90	2,69					1	1	2,30
	16:00	11,52	9,25	2,27					1	1	2,83
	17:00	11,97	9,30	2,67					1	1	3,90
	18:00	12,27	8,87	3,40					1	1	4,36
	19:00	14,13	10,33	3,80					1	1	5,68
	20:00	15,68	11,58	4,11					1	1	6,22
	21:00	15,47	12,21	3,26					1	1	6,20
	22:00	14,98	10,61	4,36					1	1	5,43
	23:00	13,72	9,85	3,87		1			1		4,80

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, η μονάδα G11 είναι τελευταία σε σειρά ένταξης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 3 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 3 Μαΐου 2026	00:00	11,65	8,38	3,27		1			1		4,11
	01:00	10,91	7,49	3,42	1				1		3,63
	02:00	10,56	7,45	3,11	1				1		3,29
	03:00	10,23	7,42	2,81	1				1		2,95
	04:00	9,91	7,44	2,47	1				1		2,63
	05:00	9,88	7,31	2,57	1				1		2,65
	06:00	10,19	7,29	2,90	1				1		3,11
	07:00	11,16	7,73	3,43	1				1		4,18
	08:00	12,41	8,62	3,79	1				1		4,83
	09:00	13,82	9,86	3,96	1				1		5,35
	10:00	14,71	10,73	3,98					1	1	5,77
	11:00	16,34	12,06	4,28					1	1	6,29
	12:00	18,03	12,86	5,17					1	1	6,94
	13:00	18,07	13,84	4,24		1			1	1	6,12
	14:00	17,64	13,53	4,11		1			1	1	5,51
	15:00	16,57	13,47	3,11		1			1	1	4,14
	16:00	16,84	13,45	3,39		1			1	1	4,38
	17:00	17,94	14,04	3,89		1			1	1	5,10
	18:00	19,06	14,86	4,20		1			1	1	5,65
	19:00	19,75	15,50	4,25		1			1	1	6,33
	20:00	20,49	16,27	4,23		1			1	1	7,08
	21:00	19,27	15,01	4,25		1			1	1	5,85
	22:00	17,00	13,46	3,54		1			1	1	4,63
	23:00	13,89	10,67	3,22					1	1	4,61

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, η μονάδα G11 είναι τελευταία σε σειρά ένταξης. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026	00:00	11,61	9,28	2,33					1	1	4,03
	01:00	10,79	7,49	3,30	1				1		4,18
	02:00	11,13	7,29	3,84	1				1		3,85
	03:00	10,89	7,29	3,60	1				1		3,62
	04:00	10,80	7,33	3,47	1				1		3,53
	05:00	11,04	7,30	3,74	1				1		3,77
	06:00	12,25	8,07	4,19	1				1		4,31
	07:00	14,07	9,47	4,60	1				1		5,09
	08:00	15,51	10,14	5,37	1				1		5,47
	09:00	15,50	10,13	5,37	1				1		5,44
	10:00	14,17	9,42	4,75	1				1		5,19
	11:00	13,60	9,03	4,56	1				1		4,97
	12:00	13,00	8,52	4,47	1				1		4,75
	13:00	12,79	8,36	4,42	1				1		4,68
	14:00	12,45	8,23	4,21	1				1		4,54
	15:00	12,25	8,03	4,22	1				1		4,46
	16:00	12,19	8,02	4,17	1				1		4,34
	17:00	12,93	8,71	4,21	1				1		4,63
	18:00	14,10	9,76	4,34	1				1		5,16
	19:00	15,31	10,79	4,52	1				1		5,73
	20:00	17,54	13,26	4,28	1	1			1		6,73
	21:00	17,65	13,12	4,53	1	1			1		6,87
	22:00	16,11	11,54	4,57	1	1			1		5,47
	23:00	13,82	10,40	3,41		1	1		1		4,66

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, η μονάδα G11 είναι τελευταία σε σειρά ένταξης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 5 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 5 Μαΐου 2026	00:00	11,94	9,10	2,84		1			1		4,18
	01:00	11,00	8,75	2,25		1			1		4,00
	02:00	10,32	8,39	1,93		1			1		3,53
	03:00	9,85	8,54	1,31		1			1		3,20
	04:00	9,70	8,46	1,25		1			1		3,14
	05:00	10,15	8,30	1,86		1			1		3,42
	06:00	11,16	8,69	2,47		1			1		3,98
	07:00	12,66	9,96	2,71		1			1		4,43
	08:00	11,99	8,90	3,09		1			1		4,20
	09:00	12,96	9,59	3,38		1			1		4,54
	10:00	12,27	9,04	3,23		1			1		4,29
	11:00	11,66	8,73	2,94		1			1		4,11
	12:00	11,81	8,51	3,30		1			1		4,13
	13:00	10,82	7,99	2,83		1			1		3,71
	14:00	11,40	8,22	3,19		1			1		4,06
	15:00	10,77	7,53	3,24		1			1		3,73
	16:00	10,60	8,23	2,37		1			1		3,70
	17:00	11,28	8,66	2,62		1			1		4,02
	18:00	12,64	10,21	2,43		1			1		4,42
	19:00	14,04	12,48	1,56					1	1	5,13
	20:00	16,17	14,73	1,44		1			1	1	6,09
	21:00	16,80	15,41	1,39		1			1	1	4,03
	22:00	15,29	14,18	1,12		1			1	1	2,49
	23:00	13,28	12,48	0,80					1	1	4,13

Στο διάστημα 8:00 – 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 14:00. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, η μονάδα G11 είναι τελευταία σε σειρά ένταξης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026	00:00	11,72	11,06	0,66					1	1	2,71
	01:00	10,77	10,58	0,19					1	1	1,93
	02:00	10,55	10,53	0,02					1	1	1,74
	03:00	10,21	10,19	0,02					1	1	1,47
	04:00	10,19	10,16	0,03					1	1	1,42
	05:00	10,46	10,45	0,01					1	1	1,63
	06:00	11,36	11,36	0,00					1	1	2,32
	07:00	13,17	13,17	0,00					1	1	3,93
	08:00	13,42	13,42	0,00		1		1		1	2,09
	09:00	12,98	12,98	0,00	1	1				1	2,01
	10:00	12,17	12,16	0,01	1	1			1		1,40
	11:00	11,79	11,78	0,01	1	1			1		1,06
	12:00	11,85	11,79	0,06					1	1	2,56
	13:00	11,84	11,80	0,04					1	1	2,56
	14:00	11,47	11,37	0,11					1	1	2,27
	15:00	10,80	10,70	0,10					1	1	1,53
	16:00	10,71	10,68	0,04					1	1	1,46
	17:00	11,90	11,89	0,00					1	1	2,62
	18:00	13,11	13,11	0,00					1	1	4,00
	19:00	14,36	14,36	0,00		1			1	1	2,54
	20:00	16,31	16,31	0,00		1			1	1	2,92
	21:00	16,61	16,61	0,00		1			1	1	3,33
	22:00	14,80	14,79	0,00		1			1	1	1,45
	23:00	13,04	13,04	0,00		1			1	1	2,60

Κατά το διάστημα 08:00 με 09:30, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G11. Δοκιμαστική λειτουργία της G2 στο διάστημα 09:00-09:30. Εργασίες στον ΑΣΠ στο διάστημα 09:30-09:45. Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 10:30 με 12:30. Το διάστημα 08:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026	00:00	11,30	11,30	0,00					1	1	2,09
	01:00	10,50	10,50	0,00					1	1	1,22
	02:00	10,08	10,08	0,00					1	1	0,79
	03:00	9,89	9,88	0,00					1	1	0,60
	04:00	9,84	9,84	0,01					1	1	0,55
	05:00	10,14	10,07	0,07					1	1	0,85
	06:00	10,93	10,71	0,22					1	1	1,64
	07:00	12,18	11,93	0,25					1	1	2,89
	08:00	12,49	12,31	0,18					1	1	3,26
	09:00	12,22	11,89	0,32					1	1	2,99
	10:00	11,56	11,17	0,39	1	1			1		2,84
	11:00	10,98	10,67	0,32	1	1					2,79
	12:00	11,40	10,97	0,43	1	1					3,20
	13:00	11,23	10,73	0,50	1	1					3,03
	14:00	11,17	10,70	0,47	1	1					2,99
	15:00	10,92	10,41	0,52	1	1					2,75
	16:00	10,77	10,56	0,21	1	1					2,58
	17:00	11,46	11,46	0,00	1	1					3,22
	18:00	12,81	12,80	0,01	1	1					4,93
	19:00	13,88	13,78	0,10	1	1	1				1,61
	20:00	15,66	15,25	0,41	1	1	1				3,36
	21:00	15,85	15,75	0,09	1	1	1				3,66
	22:00	14,00	14,00	0,00	1	1	1				1,69
	23:00	12,33	12,33	0,00	1	1	1				2,59

Το διάστημα 08:00 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Εργασίες στον ΑΣΠ στο διάστημα τις πρωινές ώρες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026	00:00	10,75	10,75	0,00		1	1				2,58
	01:00	9,89	9,89	0,00		1	1				1,67
	02:00	9,49	9,49	0,00		1	1				1,28
	03:00	9,36	9,36	0,00		1	1				1,13
	04:00	9,25	9,23	0,02		1	1				1,02
	05:00	9,47	9,47	0,00		1	1				1,24
	06:00	10,17	10,17	0,00		1	1				1,92
	07:00	11,65	11,63	0,03		1	1				3,52
	08:00	12,62	12,55	0,07		1	1				4,79
	09:00	13,51	13,42	0,09		1				1	4,62
	10:00	14,11	14,02	0,08		1				1	4,08
	11:00	14,28	14,12	0,16		1				1	4,27
	12:00	14,32	14,19	0,13		1				1	4,54
	13:00	13,06	12,84	0,23		1				1	2,88
	14:00	12,86	12,47	0,39		1				1	2,62
	15:00	13,59	13,42	0,17		1				1	3,46
	16:00	13,31	13,07	0,24		1				1	3,16
	17:00	12,86	12,58	0,27		1				1	2,70
	18:00	13,51	13,09	0,42		1				1	3,33
	19:00	14,19	11,82	2,37		1				1	3,95
	20:00	15,87	13,10	2,76		1				1	5,59
	21:00	15,75	13,42	2,32		1				1	5,79
	22:00	14,11	12,18	1,92		1				1	3,99
	23:00	12,46	11,16	1,30		1				1	2,29

Το διάστημα 08:00 με 12:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 9 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 9 Μαΐου 2026	00:00	11,18	9,53	1,65		1			1		3,91
	01:00	10,17	8,43	1,74		1			1		2,97
	02:00	9,83	8,92	0,91		1			1		2,58
	03:00	9,58	9,51	0,07		1			1		2,38
	04:00	9,56	9,48	0,08		1			1		2,35
	05:00	9,61	9,50	0,11		1			1		2,39
	06:00	10,10	9,76	0,34		1			1		2,83
	07:00	11,66	11,05	0,60					1	1	2,85
	08:00	13,15	12,62	0,53					1	1	3,98
	09:00	13,73	13,66	0,07		1				1	3,47
	10:00	13,65	13,49	0,15		1				1	3,49
	11:00	13,23	12,93	0,30		1				1	3,05
	12:00	12,69	12,45	0,25		1				1	2,49
	13:00	12,80	12,07	0,73	1					1	2,53
	14:00	12,40	11,92	0,48	1					1	2,19
	15:00	11,85	11,50	0,36	1					1	1,63
	16:00	11,49	11,30	0,18	1					1	1,25
	17:00	12,29	12,10	0,18	1					1	2,02
	18:00	13,24	12,57	0,67	1					1	2,99
	19:00	14,21	12,44	1,77	1					1	4,02
	20:00	15,38	13,62	1,76	1					1	5,54
	21:00	15,21	14,09	1,12	1					1	5,47
	22:00	13,78	12,68	1,11	1					1	3,62
	23:00	12,30	11,49	0,81	1					1	2,13

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 10 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 10 Μαΐου 2026	00:00	11,14	10,69	0,44	1					1	0,96
	01:00	10,42	9,77	0,66					1	1	1,18
	02:00	10,03	9,71	0,33					1	1	0,77
	03:00	9,73	9,66	0,07					1	1	0,46
	04:00	9,59	9,58	0,00	1				1		2,31
	05:00	9,43	9,43	0,00	1				1		2,19
	06:00	9,51	9,51	0,00	1				1		2,24
	07:00	10,39	10,36	0,03	1				1		3,17
	08:00	11,39	11,39	0,00	1				1		4,24
	09:00	11,77	11,77	0,00					1	1	2,53
	10:00	12,20	12,20	0,00					1	1	2,98
	11:00	12,01	12,01	0,00					1	1	2,76
	12:00	12,16	12,15	0,01					1	1	2,94
	13:00	11,88	11,88	0,00					1	1	2,64
	14:00	11,06	11,05	0,00					1	1	1,84
	15:00	10,37	10,26	0,11					1	1	1,08
	16:00	10,96	10,75	0,21					1	1	1,67
	17:00	11,83	11,81	0,02					1	1	2,57
	18:00	12,80	12,80	0,00					1	1	3,62
	19:00	13,78	13,78	0,00					1	1	4,49
	20:00	15,27	15,27	0,00		1			1	1	2,74
	21:00	15,27	15,27	0,00		1			1	1	1,90
	22:00	13,79	13,72	0,07		1			1	1	1,22
	23:00	12,12	12,12	0,00					1	1	2,93

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026	00:00	10,82	10,81	0,01					1	1	1,60
	01:00	10,10	10,10	0,00					1	1	0,83
	02:00	9,86	9,86	0,00					1	1	0,58
	03:00	9,64	9,64	0,00					1	1	0,35
	04:00	9,64	9,64	0,00					1	1	0,35
	05:00	9,85	9,85	0,00					1	1	0,56
	06:00	10,50	10,50	0,00					1	1	1,21
	07:00	12,13	12,13	0,00					1	1	2,85
	08:00	12,73	12,71	0,02					1	1	3,52
	09:00	13,49	13,44	0,05					1	1	4,66
	10:00	12,60	12,34	0,26					1	1	3,40
	11:00	12,24	11,79	0,45					1	1	3,04
	12:00	12,12	11,60	0,52					1	1	2,89
	13:00	12,20	11,40	0,79					1	1	2,94
	14:00	11,97	11,04	0,93					1	1	2,71
	15:00	11,67	10,58	1,09					1	1	2,42
	16:00	12,00	10,56	1,44					1	1	2,73
	17:00	12,44	11,01	1,43					1	1	3,18
	18:00	13,38	11,60	1,77					1	1	4,13
	19:00	14,16	12,06	2,10					1	1	4,90
	20:00	15,67	12,77	2,89					1	1	5,63
	21:00	15,49	12,38	3,12					1	1	5,58
	22:00	13,76	10,97	2,79					1	1	4,59
	23:00	12,03	9,39	2,65					1	1	3,04

Στο διάστημα 08:00 – 14:15 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 12 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 12 Μαΐου 2026	00:00	10,79	8,28	2,52		1			1		3,52
	01:00	9,89	7,92	1,97	1				1		2,63
	02:00	9,66	7,46	2,20	1				1		2,42
	03:00	9,43	7,78	1,66	1				1		2,18
	04:00	9,40	8,31	1,09	1				1		2,16
	05:00	9,55	8,72	0,83	1				1		2,29
	06:00	10,39	9,54	0,85	1				1		3,12
	07:00	11,95	11,41	0,54	1					1	1,69
	08:00	12,50	12,01	0,49	1					1	2,26
	09:00	12,80	12,10	0,70	1					1	2,58
	10:00	12,24	11,55	0,70	1					1	2,03
	11:00	12,15	11,27	0,88	1					1	1,92
	12:00	12,31	11,45	0,86	1					1	2,05
	13:00	12,31	11,41	0,90	1					1	2,09
	14:00	11,84	10,72	1,11	1					1	1,63
	15:00	11,38	9,75	1,64					1	1	2,09
	16:00	11,32	9,75	1,57					1	1	2,06
	17:00	12,23	10,71	1,53					1	1	2,96
	18:00	13,43	11,32	2,10					1	1	4,18
	19:00	14,49	12,11	2,38					1	1	5,32
	20:00	15,96	14,25	1,71		1			1	1	4,32
	21:00	15,95	14,21	1,74		1			1	1	2,62
	22:00	14,09	10,94	3,15	1				1	1	4,55
	23:00	12,32	10,39	1,93	1				1	1	2,92

Στο διάστημα 08:00 – 14:15 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026	00:00	10,85	8,87	1,99	1				1		3,64
	01:00	10,12	8,57	1,55	1				1		2,91
	02:00	9,86	8,86	0,99	1				1		2,63
	03:00	9,60	9,21	0,39	1				1		2,38
	04:00	9,65	9,33	0,31	1				1		2,40
	05:00	9,72	9,36	0,36	1				1		2,53
	06:00	10,64	10,42	0,22					1	1	2,55
	07:00	11,96	11,80	0,15					1	1	2,71
	08:00	12,69	12,40	0,29					1	1	3,49
	09:00	12,95	12,61	0,34					1	1	3,82
	10:00	12,56	11,80	0,76					1	1	3,34
	11:00	12,37	11,70	0,67					1	1	3,15
	12:00	12,63	12,34	0,29					1	1	3,40
	13:00	12,57	11,89	0,68					1	1	3,33
	14:00	12,18	11,54	0,64					1	1	2,98
	15:00	11,61	10,40	1,20					1	1	2,37
	16:00	11,55	9,66	1,89					1	1	2,28
	17:00	13,17	11,32	1,86					1	1	3,88
	18:00	13,86	10,72	3,14					1	1	4,63
	19:00	14,48	9,78	4,70					1	1	5,19
	20:00	15,96	10,55	5,42					1	1	5,60
	21:00	15,80	12,46	3,34					1	1	5,61
	22:00	13,78	11,35	2,43	1					1	3,62
	23:00	12,23	10,18	2,05	1					1	2,11

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ	Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα	Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026

Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500					
ΤΕ (MW)					4,125	4,125	4,125	3,150	3,150	6,140					
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026	00:00	10,90	9,44	1,46	1	1					5,56	1,97	2,65	63%	1.227
	01:00	9,99	8,71	1,27	1	1					6,29	1,80	1,80	58%	1.145
	02:00	9,64	8,45	1,19	1	1					6,55	1,30	1,39	56%	1.115
	03:00	9,48	8,53	0,94	1	1					6,47	1,13	1,23	57%	1.125
	04:00	9,37	8,56	0,82	1	1					6,44	1,08	1,12	57%	1.128
	05:00	9,57	8,91	0,65	1	1					6,09	1,25	1,32	59%	1.168
	06:00	10,26	9,40	0,86	1	1					5,60	1,98	2,01	63%	1.223
	07:00	11,65	10,75	0,91	1	1					4,25	3,47	3,47	72%	1.374
	08:00	12,64	11,61	1,04	1	1					3,39	4,53	4,53	77%	1.471
	09:00	13,18	12,04	1,14	1	1					2,96	5,03	5,03	80%	1.522
	10:00	13,19	11,95	1,23	1					1	6,05	3,76	3,76	66%	2.020
	11:00	12,65	11,59	1,06					1	1	3,91	3,12	3,36	75%	1.360
	12:00	13,00	11,84	1,16					1	1	3,66	3,84	3,84	76%	1.390
	13:00	13,25	12,51	0,74					1	1	2,99	4,24	4,24	81%	1.473
	14:00	12,48	11,01	1,46					1	1	4,49	3,35	3,35	71%	1.294
	15:00	12,22	10,87	1,35					1	1	4,63	2,98	2,98	70%	1.279
	16:00	11,88	10,41	1,46					1	1	5,09	2,64	2,64	67%	1.228
	17:00	12,62	10,57	2,05					1	1	4,93	3,38	3,38	68%	1.245
	18:00	13,63	11,93	1,69					1	1	3,57	4,47	4,47	77%	1.402
	19:00	14,68	14,25	0,43		1			1	1	8,75	4,26	4,26	62%	2.312
	20:00	15,99	15,90	0,09		1			1	1	7,10	2,60	2,60	69%	1.927
	21:00	16,19	15,89	0,29		1			1	1	7,11	2,91	2,91	69%	1.926
	22:00	14,23	14,07	0,16		1			1	1	8,93	3,36	3,36	61%	1.729
	23:00	12,48	12,19	0,29					1	1	3,31	3,37	3,37	79%	1.433
		295,16 MWh										**ΑΩΛ: 8,20**			**34.514 €**

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026	00:00	11,06	10,53	0,53					1	1	1,81
	01:00	10,38	9,75	0,63					1	1	1,13
	02:00	9,89	9,38	0,50					1	1	0,61
	03:00	9,73	9,45	0,28					1	1	0,44
	04:00	9,66	9,37	0,29					1	1	0,37
	05:00	9,78	9,39	0,39					1	1	0,49
	06:00	10,48	10,30	0,19					1	1	1,19
	07:00	11,93	11,93	0,00					1	1	2,70
	08:00	12,31	12,31	0,00					1	1	3,02
	09:00	12,45	12,45	0,00					1	1	3,16
	10:00	12,20	12,14	0,07					1	1	3,01
	11:00	12,15	12,04	0,10					1	1	2,93
	12:00	12,30	12,15	0,15					1	1	3,08
	13:00	12,81	12,67	0,14					1	1	3,66
	14:00	12,48	12,46	0,02					1	1	3,27
	15:00	11,82	11,71	0,11					1	1	2,59
	16:00	11,49	11,44	0,05					1	1	2,23
	17:00	12,43	12,40	0,03					1	1	3,19
	18:00	13,81	13,78	0,03		1			1	1	1,60
	19:00	14,78	14,78	0,00		1			1	1	1,37
	20:00	16,07	16,05	0,01		1			1	1	2,68
	21:00	15,79	15,70	0,09		1			1	1	2,50
	22:00	14,25	14,13	0,11		1			1	1	1,89
	23:00	12,54	12,51	0,03		1			1	1	1,57

Κατά το διάστημα 8:30-14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Κατά το διάστημα 22:30 με 23:35, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G12 και της G13.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 16 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 16 Μαΐου 2026	00:00	11,14	11,12	0,02					1	1	1,94
	01:00	10,50	10,50	0,00					1	1	1,25
	02:00	10,15	10,15	0,00					1	1	0,88
	03:00	9,98	9,97	0,01					1	1	0,69
	04:00	9,81	9,81	0,00					1	1	0,52
	05:00	9,81	9,80	0,01					1	1	0,52
	06:00	10,40	10,28	0,12					1	1	1,11
	07:00	11,60	10,71	0,89					1	1	2,31
	08:00	12,57	11,71	0,85					1	1	3,32
	09:00	13,06	12,32	0,74					1	1	3,87
	10:00	12,89	11,60	1,29					1	1	3,70
	11:00	12,83	11,38	1,45					1	1	3,63
	12:00	13,08	11,55	1,53					1	1	3,84
	13:00	13,20	11,81	1,39					1	1	3,93
	14:00	14,24	12,01	2,23					1	1	4,95
	15:00	14,36	10,32	4,04					1	1	5,08
	16:00	14,18	10,51	3,67					1	1	4,91
	17:00	15,09	13,45	1,64					1	1	5,31
	18:00	15,77	15,41	0,36		1			1	1	2,40
	19:00	16,05	15,61	0,44		1			1	1	2,68
	20:00	16,46	15,86	0,59		1			1	1	3,07
	21:00	16,22	14,82	1,40		1			1	1	2,91
	22:00	14,31	13,60	0,72		1			1	1	3,29
	23:00	12,62	11,53	1,10					1	1	3,44

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 17 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 17 Μαΐου 2026	00:00	11,52	10,38	1,14					1	1	2,29
	01:00	10,83	9,40	1,43					1	1	1,67
	02:00	10,25	8,63	1,62					1	1	1,94
	03:00	9,70	7,61	2,08	1				1		2,51
	04:00	9,50	8,50	1,00	1				1		2,25
	05:00	9,48	8,41	1,07	1				1		2,26
	06:00	9,97	9,07	0,90	1				1		2,76
	07:00	11,01	10,67	0,34	1				1		3,73
	08:00	12,03	11,78	0,25					1	1	2,74
	09:00	12,62	12,23	0,39					1	1	3,39
	10:00	13,38	13,02	0,36		1				1	3,25
	11:00	14,48	14,23	0,24		1				1	4,66
	12:00	14,11	13,70	0,42		1				1	4,21
	13:00	13,52	13,32	0,20		1				1	3,35
	14:00	13,17	11,72	1,45		1				1	3,03
	15:00	11,82	10,83	0,99		1				1	1,56
	16:00	11,09	10,64	0,45		1				1	0,83
	17:00	11,86	11,07	0,79		1				1	1,61
	18:00	13,35	12,43	0,91		1				1	3,11
	19:00	14,26	13,45	0,81		1				1	4,21
	20:00	15,44	14,54	0,90		1				1	5,96
	21:00	15,66	15,19	0,47		1				1	6,42
	22:00	14,35	14,15	0,20		1				1	4,64
	23:00	12,40	12,29	0,10		1				1	2,25

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026	00:00	10,94	10,89	0,05		1				1	0,81
	01:00	10,01	9,86	0,15	1	1					1,82
	02:00	9,59	9,52	0,07	1	1					1,36
	03:00	9,37	9,27	0,11	1	1					1,15
	04:00	9,29	9,06	0,23	1	1					1,07
	05:00	9,42	9,17	0,25	1	1					1,19
	06:00	10,35	9,92	0,43	1	1					2,10
	07:00	11,90	11,56	0,34	1	1					3,65
	08:00	12,50	12,17	0,33		1	1				4,65
	09:00	12,81	12,27	0,54	1	1	1				4,78
	10:00	12,19	11,51	0,68	1	1					4,17
	11:00	11,98	11,03	0,95	1	1					3,88
	12:00	12,21	10,91	1,30	1	1					4,16
	13:00	12,42	10,76	1,66	1	1					4,27
	14:00	12,00	10,54	1,46	1	1					3,84
	15:00	11,38	9,89	1,49	1	1					3,19
	16:00	11,39	10,17	1,22	1	1					3,16
	17:00	12,27	10,46	1,81	1	1					4,03
	18:00	13,48	12,27	1,21	1	1					4,72
	19:00	14,74	13,58	1,16	1	1	1				2,38
	20:00	16,02	14,07	1,95	1	1	1				3,66
	21:00	16,10	13,04	3,06	1	1	1				3,84
	22:00	14,15	10,69	3,46	1	1	1				3,65
	23:00	12,28	9,30	2,98	1		1				4,03

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 19 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 19 Μαΐου 2026	00:00	10,83	8,34	2,49	1		1				2,67
	01:00	10,00	8,01	1,98	1		1				1,99
	02:00	9,71	8,03	1,69	1		1				1,74
	03:00	9,52	8,56	0,95	1		1				1,29
	04:00	9,47	8,86	0,61	1		1				1,22
	05:00	9,64	8,78	0,87	1		1				1,40
	06:00	10,60	9,43	1,17	1		1				2,37
	07:00	12,51	11,41	1,10	1		1				4,45
	08:00	12,88	12,38	0,50	1					1	2,62
	09:00	13,70	13,11	0,59	1					1	3,50
	10:00	13,63	13,26	0,37	1					1	3,46
	11:00	13,08	12,61	0,47	1					1	2,89
	12:00	13,96	13,75	0,21	1					1	3,90
	13:00	13,94	13,93	0,01	1					1	3,87
	14:00	13,89	13,83	0,06	1					1	3,92
	15:00	13,18	13,18	0,00	1					1	2,95
	16:00	13,00	12,97	0,03	1					1	2,76
	17:00	13,67	13,53	0,14	1					1	3,53
	18:00	14,02	13,90	0,12	1					1	3,97
	19:00	15,08	15,07	0,01	1		1			1	3,41
	20:00	16,41	16,38	0,02	1		1			1	2,02
	21:00	16,60	16,57	0,03	1		1			1	2,30
	22:00	14,58	14,58	0,00	1		1			1	0,53
	23:00	12,60	12,58	0,03	1		1			1	1,08

Κατά το διάστημα 22:51 με 23:42, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026	00:00	11,27	11,11	0,16			1			1	1,04
	01:00	10,45	10,21	0,24			1			1	0,31
	02:00	10,07	8,99	1,08			1			1	1,42
	03:00	9,89	7,46	2,43						1	3,46
	04:00	9,74	7,65	2,10						1	3,41
	05:00	9,87	8,49	1,37						1	3,51
	06:00	10,72	9,19	1,53						1	3,75
	07:00	12,64	11,54	1,11			1			1	2,38
	08:00	13,82	12,21	1,61			1			1	3,59
	09:00	14,07	10,44	3,63			1			1	3,81
	10:00	13,36	10,08	3,28			1			1	3,30
	11:00	13,20	10,27	2,93			1			1	2,94
	12:00	14,49	10,24	4,25			1			1	4,31
	13:00	14,46	10,33	4,12			1			1	4,28
	14:00	13,75	10,19	3,56			1			1	3,65
	15:00	12,58	10,23	2,35			1			1	2,36
	16:00	12,71	10,22	2,49			1			1	2,50
	17:00	13,55	10,35	3,20			1			1	3,28
	18:00	14,55	10,15	4,41			1			1	4,38
	19:00	15,51	10,33	5,18			1			1	5,24
	20:00	16,75	11,38	5,37			1			1	5,86
	21:00	16,93	11,23	5,70			1			1	6,06
	22:00	14,73	10,32	4,40			1			1	4,60
	23:00	12,86	10,22	2,63			1			1	2,68

Το διάστημα 18:30 με 20:20 το ΑΠ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026	00:00	11,32	10,27	1,05		1				1	1,09
	01:00	10,39	7,97	2,43						1	3,64
	02:00	9,98	6,72	3,26						1	3,54
	03:00	9,90	6,49	3,42						1	3,58
	04:00	9,82	6,66	3,15						1	3,49
	05:00	9,92	6,71	3,21						1	3,55
	06:00	11,04	7,43	3,61						1	3,95
	07:00	12,73	8,43	4,30						1	4,57
	08:00	13,31	8,92	4,40						1	4,82
	09:00	13,23	8,92	4,31						1	4,65
	10:00	13,09	9,14	3,95						1	4,58
	11:00	12,74	9,21	3,53						1	4,48
	12:00	13,11	9,17	3,93						1	4,59
	13:00	13,28	9,15	4,13						1	4,65
	14:00	13,16	9,66	3,50	1	1					4,60
	15:00	11,91	8,60	3,31	1	1					3,66
	16:00	11,75	8,83	2,92	1	1					3,51
	17:00	12,86	9,17	3,69	1	1					4,50
	18:00	13,94	9,82	4,12	1	1					4,99
	19:00	14,80	10,11	4,70	1	1					5,29
	20:00	16,12	10,78	5,34	1	1					5,87
	21:00	16,11	10,75	5,35	1	1					5,91
	22:00	14,31	9,45	4,86	1	1					5,17
	23:00	12,60	8,55	4,04	1	1					4,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 22 Μαΐου 2026	00:00	11,26	8,48	2,78	1	1					3,01
	01:00	10,69	7,53	3,16						1	3,74
	02:00	10,12	6,76	3,36						1	3,54
	03:00	9,98	6,93	3,05						1	3,49
	04:00	9,79	7,27	2,52						1	3,43
	05:00	9,91	7,37	2,54						1	3,47
	06:00	10,83	7,76	3,07						1	3,79
	07:00	12,58	8,88	3,70						1	4,40
	08:00	13,53	10,26	3,27		1				1	3,94
	09:00	13,77	10,96	2,82		1				1	3,54
	10:00	13,45	10,97	2,49		1				1	3,19
	11:00	13,08	9,98	3,10		1				1	3,33
	12:00	13,43	9,56	3,87	1	1					4,72
	13:00	13,52	9,48	4,03	1	1					4,77
	14:00	12,87	8,72	4,15	1	1					4,51
	15:00	12,68	9,81	2,87	1	1					4,43
	16:00	12,88	10,28	2,60	1	1					4,51
	17:00	13,37	10,35	3,01	1	1					4,68
	18:00	14,43	10,62	3,81	1	1					5,05
	19:00	15,35	10,25	5,09	1	1					5,50
	20:00	16,45	12,40	4,05	1	1					6,00
	21:00	15,93	13,54	2,39	1	1	1				6,10
	22:00	14,34	13,68	0,66	1	1	1				2,30
	23:00	12,62	11,88	0,74	1	1					4,37

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 23 Μαΐου 2026		
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 23 Μαΐου 2026	00:00	11,38	11,17	0,21	1	1					3,22
	01:00	10,73	10,58	0,14	1	1					2,58
	02:00	10,32	9,99	0,33	1	1					2,11
	03:00	10,12	9,93	0,19	1	1					1,91
	04:00	9,95	9,95	0,00	1	1					1,72
	05:00	9,85	9,84	0,01	1	1					1,60
	06:00	10,69	10,67	0,03	1	1					2,45
	07:00	12,15	12,15	0,00		1				1	2,17
	08:00	13,45	13,45	0,00		1				1	3,18
	09:00	14,58	14,56	0,02		1				1	4,83
	10:00	14,20	14,09	0,11		1				1	4,30
	11:00	13,80	13,61	0,19		1				1	3,65
	12:00	14,16	14,10	0,05		1				1	4,17
	13:00	14,86	14,64	0,22		1				1	5,28
	14:00	13,53	13,44	0,09		1				1	3,47
	15:00	12,98	12,94	0,04		1				1	2,74
	16:00	13,30	13,15	0,15		1				1	3,10
	17:00	14,81	14,52	0,29		1				1	5,06
	18:00	15,83	15,15	0,68		1				1	6,49
	19:00	15,70	15,51	0,19		1				1	6,47
	20:00	16,54	16,54	0,00	1	1				1	4,44
	21:00	16,16	16,04	0,12	1	1				1	3,39
	22:00	14,58	14,17	0,40		1				1	4,89
	23:00	12,94	12,62	0,33		1				1	2,76

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 24 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 24 Μαΐου 2026	00:00	11,64	11,08	0,56		1				1	1,39
	01:00	10,89	10,36	0,53		1				1	0,65
	02:00	10,23	9,38	0,85	1		1				1,98
	03:00	9,84	8,35	1,49	1		1				1,59
	04:00	9,96	7,87	2,09	1					1	2,65
	05:00	9,74	6,90	2,84						1	3,41
	06:00	10,35	7,70	2,65						1	3,62
	07:00	11,47	8,55	2,92						1	4,01
	08:00	12,81	10,34	2,47		1				1	3,26
	09:00	13,43	11,05	2,37		1				1	3,16
	10:00	13,79	11,18	2,61		1				1	3,56
	11:00	13,63	10,02	3,61	1	1					4,77
	12:00	13,37	9,82	3,55	1	1					4,68
	13:00	13,30	9,57	3,74	1	1					4,66
	14:00	12,58	8,98	3,60	1	1					4,33
	15:00	11,90	8,84	3,07	1	1					3,66
	16:00	11,61	8,96	2,65	1	1					3,36
	17:00	12,49	9,12	3,37	1	1					4,24
	18:00	14,00	9,84	4,16	1	1					4,90
	19:00	14,87	10,40	4,47	1	1					5,20
	20:00	15,86	11,09	4,77	1	1					5,55
	21:00	15,70	11,24	4,46	1	1					5,51
	22:00	14,17	10,37	3,80	1	1					4,98
	23:00	12,73	9,46	3,27	1	1					4,46

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026	00:00	11,53	8,03	3,50		1				1	3,58
	01:00	10,66	7,52	3,14						1	3,73
	02:00	10,22	7,45	2,77						1	3,58
	03:00	10,00	6,59	3,42						1	3,50
	04:00	9,95	6,48	3,47						1	3,48
	05:00	9,97	6,55	3,43						1	3,49
	06:00	10,99	7,20	3,79						1	3,85
	07:00	12,84	8,54	4,30						1	4,49
	08:00	13,13	9,30	3,83		1	1				4,60
	09:00	13,38	8,99	4,39		1	1				4,69
	10:00	12,93	8,72	4,21		1	1				4,53
	11:00	12,85	8,92	3,94		1	1				4,50
	12:00	13,36	9,45	3,91		1	1				4,68
	13:00	13,62	9,90	3,73		1	1				4,77
	14:00	13,26	9,71	3,56		1	1				4,64
	15:00	12,47	8,93	3,54	1		1				4,22
	16:00	12,51	9,68	2,82	1		1				4,26
	17:00	13,57	10,41	3,16	1		1				4,75
	18:00	14,59	10,34	4,25	1		1				5,11
	19:00	15,43	10,08	5,36	1		1				5,41
	20:00	16,81	11,11	5,71	1		1				5,88
	21:00	16,68	11,15	5,53	1		1				5,85
	22:00	14,74	9,69	5,05	1		1				5,18
	23:00	12,92	8,95	3,97	1		1				4,52

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 26 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 26 Μαΐου 2026	00:00	11,53	7,95	3,58	1		1			1	3,64
	01:00	10,69	6,94	3,75						1	3,76
	02:00	10,40	6,75	3,65						1	3,65
	03:00	10,16	6,71	3,45						1	3,56
	04:00	10,11	6,64	3,47						1	3,54
	05:00	10,13	6,60	3,53						1	3,55
	06:00	11,08	7,67	3,41						1	3,88
	07:00	13,08	9,85	3,23		1				1	3,81
	08:00	13,93	10,73	3,20		1				1	3,67
	09:00	14,37	11,84	2,53		1				1	4,11
	10:00	13,94	11,20	2,74		1				1	3,69
	11:00	13,60	10,81	2,79		1				1	3,36
	12:00	14,10	10,68	3,42		1				1	3,99
	13:00	13,86	11,03	2,83	1	1					4,85
	14:00	13,63	10,45	3,18	1	1					4,77
	15:00	12,67	9,87	2,80	1	1	1				3,35
	16:00	12,85	10,38	2,47	1	1					4,50
	17:00	13,86	10,87	2,99	1	1					4,87
	18:00	15,19	12,41	2,78	1	1	1				4,82
	19:00	16,05	12,31	3,74	1		1				5,87
	20:00	16,98	12,40	4,58	1		1				6,08
	21:00	16,99	11,79	5,20	1		1				5,96
	22:00	15,22	10,97	4,25	1		1				5,35
	23:00	13,41	10,01	3,41	1		1				4,71

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Στο διάστημα 9:20 – 19:05 πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης στην Α/Γ 1 του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ. Στο διάστημα 15:20 – 15:55 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G3.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026	00:00	11,94	9,06	2,88	1					1	3,82
	01:00	11,05	8,84	2,22						1	3,87
	02:00	10,67	9,63	1,04	1					1	3,74
	03:00	10,49	10,24	0,25	1					1	0,47
	04:00	10,44	10,30	0,14	1					1	0,18
	05:00	10,53	10,31	0,22	1					1	0,27
	06:00	11,37	10,92	0,45	1					1	1,11
	07:00	13,01	12,56	0,45	1					1	2,75
	08:00	13,23	13,00	0,23	1					1	3,02
	09:00	14,71	14,66	0,05	1					1	4,73
	10:00	14,74	14,71	0,03	1					1	4,77
	11:00	14,68	14,67	0,00	1					1	4,73
	12:00	14,99	14,98	0,01	1					1	5,44
	13:00	14,67	14,66	0,01	1					1	4,41
	14:00	14,29	14,27	0,03	1		1			1	2,42
	15:00	13,70	13,67	0,03	1					1	3,53
	16:00	14,00	14,00	0,00	1					1	3,93
	17:00	14,84	14,80	0,04	1					1	5,19
	18:00	15,90	15,90	0,01	1		1			1	2,48
	19:00	16,47	16,27	0,20	1		1			1	2,08
	20:00	17,36	17,16	0,20	1		1			1	2,97
	21:00	17,34	17,11	0,23	1		1			1	3,03
	22:00	15,62	15,51	0,11	1		1			1	2,14
	23:00	13,88	13,66	0,22	1		1			1	2,66

Στο διάστημα 8:00 – 13:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Στο διάστημα 9:15 – 19:25 πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης στην Α/Γ 1 του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026	00:00	12,09	12,08	0,02	1		1				3,84
	01:00	11,19	11,18	0,01	1		1				2,95
	02:00	10,58	10,36	0,22	1		1				2,35
	03:00	10,35	10,06	0,29	1		1				2,11
	04:00	10,28	10,19	0,09	1		1				2,03
	05:00	10,25	10,12	0,13	1		1				2,00
	06:00	11,12	10,71	0,41	1		1				2,87
	07:00	13,01	12,86	0,15	1		1				4,55
	08:00	13,96	13,94	0,01	1					1	3,83
	09:00	14,56	14,51	0,05	1					1	4,76
	10:00	14,18	13,89	0,29	1					1	4,11
	11:00	14,27	13,82	0,45	1					1	4,14
	12:00	14,68	14,02	0,66	1					1	4,69
	13:00	14,76	13,78	0,98	1					1	4,73
	14:00	14,45	13,38	1,06	1					1	4,26
	15:00	13,64	12,86	0,78	1					1	3,39
	16:00	13,73	13,40	0,33	1					1	3,47
	17:00	14,53	14,26	0,27	1					1	4,63
	18:00	15,98	15,61	0,37	1		1			1	3,09
	19:00	16,77	16,43	0,34	1		1			1	2,38
	20:00	17,49	16,98	0,50	1		1			1	3,10
	21:00	17,60	17,42	0,17	1		1			1	3,25
	22:00	15,80	15,75	0,04	1		1			1	1,44
	23:00	14,13	13,85	0,28	1		1			1	2,24

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026	00:00	12,46	11,79	0,67	1					1	2,24
	01:00	11,34	11,30	0,05	1					1	1,11
	02:00	10,83	10,83	0,00	1		1				2,58
	03:00	10,44	10,42	0,02	1		1				2,19
	04:00	10,21	9,64	0,57	1		1				1,97
	05:00	10,24	9,34	0,90	1		1				1,99
	06:00	11,06	9,93	1,13	1		1				2,81
	07:00	12,94	11,36	1,58	1					1	3,62
	08:00	14,18	11,68	2,49	1					1	3,91
	09:00	14,61	11,25	3,36	1					1	4,34
	10:00	14,46	10,95	3,51	1					1	4,20
	11:00	14,55	11,08	3,47	1					1	4,28
	12:00	14,84	11,45	3,39	1					1	4,60
	13:00	15,20	11,81	3,39	1					1	4,93
	14:00	14,85	11,27	3,58	1					1	4,60
	15:00	13,78	10,43	3,35	1					1	3,53
	16:00	13,70	10,52	3,17	1					1	3,43
	17:00	14,69	10,81	3,88	1					1	4,42
	18:00	15,98	11,56	4,42	1					1	5,59
	19:00	16,85	11,89	4,96	1					1	5,91
	20:00	17,42	12,85	4,57	1					1	6,21
	21:00	17,30	12,28	5,01	1					1	6,31
	22:00	15,61	10,66	4,95	1					1	5,35
	23:00	13,91	10,36	3,55	1					1	3,68

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 30 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 30 Μαΐου 2026	00:00	12,65	9,95	2,71	1					1	3,16
	01:00	11,55	7,83	3,72						1	4,05
	02:00	11,06	7,42	3,63						1	3,87
	03:00	10,65	7,18	3,47						1	3,73
	04:00	10,53	7,10	3,43						1	3,68
	05:00	10,40	7,16	3,24						1	3,64
	06:00	10,98	7,57	3,40						1	3,84
	07:00	12,41	8,77	3,64						1	4,34
	08:00	13,33	9,27	4,06						1	4,67
	09:00	13,87	9,33	4,54						1	4,85
	10:00	13,54	9,13	4,42						1	4,75
	11:00	13,45	9,11	4,34						1	4,71
	12:00	13,87	9,35	4,52						1	4,86
	13:00	14,07	9,75	4,32						1	4,92
	14:00	13,76	10,50	3,27	1					1	3,53
	15:00	12,96	10,39	2,57	1					1	2,71
	16:00	13,06	10,42	2,64	1					1	2,79
	17:00	13,95	10,72	3,24	1					1	3,69
	18:00	15,12	11,26	3,85	1					1	4,85
	19:00	16,05	11,71	4,34	1					1	5,62
	20:00	16,91	11,92	4,99	1					1	5,95
	21:00	16,70	11,89	4,81	1					1	5,87
	22:00	15,23	11,44	3,78	1					1	5,00
	23:00	13,52	10,78	2,74	1					1	3,30

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 31 Μαΐου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 31 Μαΐου 2026	00:00	12,25	10,83	1,43	1		1			1	1,77
	01:00	11,05	8,93	2,12	1		1				2,83
	02:00	10,54	8,52	2,02	1		1				2,29
	03:00	10,15	8,39	1,76	1		1				1,94
	04:00	9,94	8,23	1,71	1		1				1,78
	05:00	9,87	8,53	1,33	1		1				1,63
	06:00	10,36	8,62	1,74	1		1				2,11
	07:00	11,64	10,25	1,39	1		1				3,39
	08:00	12,52	11,81	0,72	1		1				4,52
	09:00	13,07	12,31	0,76	1		1				5,03
	10:00	13,10	12,56	0,53	1					1	2,94
	11:00	13,52	13,46	0,06	1					1	3,26
	12:00	13,92	13,91	0,01	1					1	3,79
	13:00	13,83	13,78	0,05	1					1	3,69
	14:00	12,98	12,84	0,14	1					1	2,77
	15:00	12,16	11,87	0,29	1					1	1,91
	16:00	12,37	12,16	0,21	1					1	2,11
	17:00	13,34	13,24	0,10	1					1	3,07
	18:00	14,60	14,56	0,05	1					1	4,77
	19:00	15,46	15,45	0,01	1		1			1	3,34
	20:00	16,04	15,95	0,09	1		1			1	1,65
	21:00	16,16	16,14	0,02	1		1			1	1,79
	22:00	14,68	14,65	0,03	1	1	1				2,37
	23:00	13,26	13,24	0,02	1	1	1				1,97

Κατά το διάστημα 00:15 με 00:35, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G13. Το ΑΠ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 14:15 με 16:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης