ΗΣ ΘΗΡΑΣ	Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2026											
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,200	7,200	3,500	3,500	3,500	5,800	7,453	9,234	10,150	10,150	1,000	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	Η/Ζ (x16)
Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2026	00:00	14,65				1		1		1			
	01:00	13,59				1		1		1			
	02:00	13,44				1		1		1			
	03:00	13,21				1		1		1			
	04:00	13,14				1		1		1			
	05:00	13,62				1		1		1			
	06:00	14,22				1		1		1			
	07:00	15,28			1			1		1		1	
	08:00	16,39			1			1		1		1	
	09:00	17,79				1		1		1		1	
	10:00	18,33				1		1		1		1	
	11:00	18,70				1		1		1		1	
	12:00	18,63				1		1		1		1	
	13:00	19,39				1		1		1		1	
	14:00	19,85				1		1		1		1	
	15:00	19,53				1		1		1		1	
	16:00	19,73				1		1		1		1	
	17:00	20,62				1		1		1		1	
	18:00	21,08				1		1		1		1	
	19:00	20,63				1		1		1		1	
	20:00	19,64				1		1		1		1	
	21:00	18,67				1		1		1		1	
	22:00	17,15				1		1		1		1	
	23:00	16,00				1		1		1		1	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης