ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				4,700	4,700	0,800	0,900		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 1899	00:00	3,07	2,94	0,12		1			0,93	0,92
	01:00	2,95	2,81	0,14		1			0,81	0,81
	02:00	2,92	2,82	0,11		1			0,80	0,79
	03:00	2,86	2,66	0,20		1			0,73	0,73
	04:00	2,86	2,71	0,15		1			0,73	0,72
	05:00	2,99	2,78	0,21		1			0,85	0,85
	06:00	3,08	2,90	0,18		1			0,93	0,93
	07:00	3,25	3,07	0,18		1			1,03	1,03
	08:00	3,35	3,31	0,05		1			1,07	1,07
	09:00	2,95	2,86	0,09		1			0,82	0,82
	10:00	3,24	3,02	0,22		1			1,02	1,00
	11:00	3,08	2,71	0,37		1			0,91	0,91
	12:00	3,37	2,97	0,40		1			1,04	1,04
	13:00	3,66	3,33	0,34		1			1,16	1,17
	14:00	3,39	3,11	0,28		1			1,07	1,06
	15:00	3,34	3,06	0,28		1			1,03	1,04
	16:00	3,57	3,36	0,21		1			1,08	1,08
	17:00	4,02	3,76	0,25		1			1,40	1,40
	18:00	4,32	4,01	0,31		1		1	1,52	1,51
	19:00	4,23	3,82	0,41		1		1	1,48	1,47
	20:00	4,03	3,63	0,40		1			1,33	1,33
	21:00	3,60	3,28	0,31		1			1,09	1,09
	22:00	3,28	2,93	0,35		1			1,03	1,03
	23:00	3,05	2,79	0,25		1			0,91	0,90

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης